



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה שרונה כפר סבא

תקופת דוח: (31/05/23 - 01/05/23)

תאריך הפקה: 03/06/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	44.01	12,331.20	10,636.20	0.00	1,695.00	19093445 - 4	הוצל"פ כפר סבא	40237	1
		12,331.20	10,636.20	0.00	1,695.00	סה"כ צריכה			
		12,331.20	10,636.20	0.00	1,695.00	סה"כ צריכה			
	0.00						חשבון חברת חשמל		
	12,331.20						הפרש בקוט"ש		
							הפרש באחוזים		



- פסגה (1,695.00 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (10,636.20 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	112.64	9,925.90	8,573.70	0.00	1,352.20	21262477 - 1	צילר 1	50117	1
		9,925.90	8,573.70	0.00	1,352.20	סה"כ צריכה			
	40.64	988.60	809.10	0.00	179.50	21262478 - 1	צילר 2	50118	2
		988.60	809.10	0.00	179.50	סה"כ צריכה			
	100.88	338.70	335.80	0.00	2.90	20281854 - 1	צילר 3	50513	3
		338.70	335.80	0.00	2.90	סה"כ צריכה			

