



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון רמת אביב

תקופת דוח: (31/05/23 - 01/05/23)

תאריך הפקה: 04/06/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31405	***מגדלי קרור % 15	6 - 81014232	-7,662.55	-197.04	-21,175.29	-29,034.87		
			סה"כ צריכה	-7,662.55	-197.04	-21,175.29	-29,034.87		
2	33773	IBS* ווינדמן 2	5 - 81037893	62.40	0.00	1,017.30	1,079.70	2.40	
			סה"כ צריכה	62.40	0.00	1,017.30	1,079.70		
3	33770	IBS* אוקסיגן	8 - 81022638	20.00	0.00	351.00	371.00	0.90	
			מיזוג אוויר	12.25	0.00	205.37	217.61		
			סה"כ צריכה	32.25	0.00	556.37	588.61		
4	33761	IBS* בזק	2 - 81018676	219.90	0.00	1,286.75	1,506.65	2.55	
			סה"כ צריכה	219.90	0.00	1,286.75	1,506.65		
5	33772	IBS* ברטק	3 - 81037893	28.30	0.00	346.15	374.45	2.50	
			סה"כ צריכה	28.30	0.00	346.15	374.45		
6	33766	IBS* ד"ר פנינה שמש	4 - 81022638	35.60	0.00	419.15	454.75	0.55	
			מיזוג אוויר	21.80	0.00	245.24	267.04		
			סה"כ צריכה	57.40	0.00	664.39	721.79		
7	33771	IBS* ווינדמן הפקות	1 - 81037893	62.50	0.00	941.25	1,003.75	1.20	
			סה"כ צריכה	62.50	0.00	941.25	1,003.75		
8	15649	IBS* לוח ראשי חינוכים ב.חיוני	3 - 81016887	15,223.03	0.00	74,846.75	90,069.78	167.70	
			סה"כ צריכה	15,223.03	0.00	74,846.75	90,069.78		
9	15640	IBS* מגדל חניה	8 - 81016887	1,637.12	0.00	8,278.48	9,915.61	14.27	
			סה"כ צריכה	1,637.12	0.00	8,278.48	9,915.61		
10	33767	IBS* מוב טיים משרד	5 - 81022638	41.90	0.00	220.00	261.90	0.75	
			מיזוג אוויר	25.65	0.00	128.72	154.37		
			סה"כ צריכה	67.55	0.00	348.72	416.27		
11	33765	IBS* מרפאת שיניים	3 - 81022638	82.80	0.00	1,069.40	1,152.20	1.30	
			מיזוג אוויר	50.70	0.00	625.69	676.39		
			סה"כ צריכה	133.50	0.00	1,695.09	1,828.59		
12	33769	IBS* עובד ראובן מזרח	7 - 81022638	23.95	0.00	204.90	228.85	0.95	
			מיזוג אוויר	14.66	0.00	119.88	134.55		
			סה"כ צריכה	38.61	0.00	324.78	363.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
13	33763	*עמנואל נועה IBS	81022638 - 1	70.70	0.00	723.60	794.30	0.80	
			מזיג אויר	43.29	0.00	423.37	466.66		
			סה"כ צריכה	113.99	0.00	1,146.97	1,260.96		
14	32603	*פרטנר חדר תקשורת	17313207 - 1	718.90	0.00	4,125.70	4,844.60	593,756.16	
			סה"כ צריכה	718.90	0.00	4,125.70	4,844.60		
15	33762	*ציבורי IBS	81018676 - 1	-434.20	0.00	-4,213.60	-4,647.80	14.20	
			81018676 - 2	-219.90	0.00	-1,286.75	-1,506.65	2.55	
			81018676 - 4	2,178.00	0.00	17,911.20	20,089.20	40.80	
			81022638 - 1	-70.70	0.00	-723.60	-794.30	0.80	
			81022638 - 2	-373.60	0.00	-2,657.10	-3,030.70	15.10	
			81022638 - 3	-82.80	0.00	-1,069.40	-1,152.20	1.30	
			81022638 - 4	-35.60	0.00	-419.15	-454.75	0.55	
			81022638 - 5	-41.90	0.00	-220.00	-261.90	0.75	
			81022638 - 7	-23.95	0.00	-204.90	-228.85	0.95	
			81022638 - 8	-20.00	0.00	-351.00	-371.00	0.90	
			81037893 - 1	-62.50	0.00	-941.25	-1,003.75	1.20	
			81037893 - 3	-28.30	0.00	-346.15	-374.45	2.50	
			81037893 - 5	-62.40	0.00	-1,017.30	-1,079.70	2.40	
			סה"כ צריכה	722.15	0.00	4,461.00	5,183.15		
16	15750	*ראשי לוח איורור חניונים	81016878 - 7	378.11	0.00	2,573.09	2,951.20	23.12	
			סה"כ צריכה	378.11	0.00	2,573.09	2,951.20		
17	33764	*שר פיטנס IBS	81022638 - 2	373.60	0.00	2,657.10	3,030.70	15.10	
			סה"כ צריכה	373.60	0.00	2,657.10	3,030.70		
18	43828	253 ראלף לורן חדש	81016600 - 1	1,605.57	0.00	4,803.23	6,408.80	31.52	
			מזיג אויר	-1,171.52	-30.12	-3,237.46	-4,439.10		
			סה"כ צריכה	434.05	-30.12	1,565.77	1,969.70		
19	15565	166.n ASH	81014245 - 5	312.33	0.00	1,135.31	1,447.64	7.19	
			מזיג אויר	-220.35	-5.67	-608.94	-834.96		
			סה"כ צריכה	91.97	-5.67	526.37	612.68		
20	45526	Bang & olufsen 273.n	81016363 - 6	669.98	0.00	1,759.27	2,429.25	10.43	
			מזיג אויר	-186.25	-4.79	-514.70	-705.74		
			סה"כ צריכה	483.73	-4.79	1,244.56	1,723.50		
21	15698	148-149.n CK	81016191 - 4	1,454.16	0.00	4,901.17	6,355.33	21.63	
			מזיג אויר	-509.84	-13.11	-1,408.93	-1,931.87		
			סה"כ צריכה	944.33	-13.11	3,492.25	4,423.46		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
22	15567	288.n IDIGITAL	81016899 - 3	4,682.05	1,262.32	1,527.68	7,472.05		
			מיזוג אויר	-918.14	-23.61	-2,537.26	-3,479.01		
			סה"כ צריכה	3,763.91	1,238.71	-1,009.58	3,993.04		
23	15570	240.n PLANET	81014241 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	15572	259.n TUMY	81016331 - 1	348.16	0.00	1,169.80	1,517.96	2.50	
			מיזוג אויר	-172.12	-4.43	-475.64	-652.18		
			סה"כ צריכה	176.05	-4.43	694.16	865.78		
25	15574	250.n אדיס	81014232 - 3	311.70	0.00	957.70	1,269.40	7.10	
			מיזוג אויר	-490.55	-12.61	-1,355.62	-1,858.79		
			סה"כ צריכה	-178.85	-12.61	-397.92	-589.39		
26	15606	174.n אוטלו	81014241 - 3	1,564.00	0.00	5,772.93	7,336.94	28.53	
			סה"כ צריכה	1,564.00	0.00	5,772.93	7,336.94		
27	15544	אופטיק דורון ח. 151	81016191 - 5	1,183.30	0.00	2,858.15	4,041.45	17.90	
			מיזוג אויר	-226.83	-5.83	-626.85	-859.52		
			סה"כ צריכה	956.47	-5.83	2,231.30	3,181.93		
28	16031	167.n אופטיקנה	81016358 - 8	655.29	0.00	2,442.81	3,098.11	16.85	
			מיזוג אויר	-218.50	-5.62	-603.83	-827.95		
			סה"כ צריכה	436.79	-5.62	1,838.99	2,270.16		
29	15576	176.n אוריג'ינלס	81015037 - 2	1,447.70	0.00	3,950.80	5,398.50	16.60	
			מיזוג אויר	-425.62	-10.94	-1,176.18	-1,612.74		
			סה"כ צריכה	1,022.08	-10.94	2,774.62	3,785.76		
30	15542	איי אופטיק קונספט ח. 214	81014231 - 2	806.29	0.00	3,158.27	3,964.57	8.04	
			מיזוג אויר	-188.87	-4.86	-521.95	-715.68		
			סה"כ צריכה	617.42	-4.86	2,636.32	3,248.89		
31	15577	אילנס דוכן	81014219 - 5	192.47	0.00	955.72	1,148.19	2.69	
			סה"כ צריכה	192.47	0.00	955.72	1,148.19		
32	15579	233.n אימפרס	81016935 - 2	1,000.55	0.00	2,907.93	3,908.48	11.83	
			מיזוג אויר	-160.48	-4.13	-443.49	-608.10		
			סה"כ צריכה	840.07	-4.13	2,464.45	3,300.39		
33	15580	212.n אינדיגו	81016353 - 6	463.93	0.00	1,351.46	1,815.39	6.13	
			מיזוג אויר	-170.51	-4.38	-471.21	-646.10		
			סה"כ צריכה	293.42	-4.38	880.26	1,169.29		
34	15581	165.n אינטימה	81016358 - 4	441.04	0.00	1,525.77	1,966.81	6.83	
			מיזוג אויר	-216.19	-5.56	-597.43	-819.18		
			סה"כ צריכה	224.85	-5.56	928.35	1,147.64		
35	15582	127.n אירוקה	81014174 - 3	543.46	0.00	1,690.94	2,234.40	7.59	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	-125.33	-3.22	-346.35	-474.90		
			סה"כ צריכה	418.14	-3.22	1,344.59	1,759.50		
36	15584	אלמ ח.179	81015037 - 6	1,842.60	0.00	4,730.40	6,573.00	21.10	
			מיזוג אויר	-1,047.45	-26.93	-2,894.61	-3,968.99		
			סה"כ צריכה	795.15	-26.93	1,835.79	2,604.01		
37	15587	אמריקן איגל ופוקס הום מ"א	81016984 - 5	254.30	0.00	734.70	989.00	5.10	
			סה"כ צריכה	254.30	0.00	734.70	989.00		
38	15588	אמריקן איגל ח.248	81016984 - 7	1,871.60	0.00	7,232.00	9,103.60	22.40	
			סה"כ צריכה	1,871.60	0.00	7,232.00	9,103.60		
39	15589	אמריקן יונטג ח.269	81016363 - 2	541.09	0.00	1,291.74	1,832.83	9.66	
			מיזוג אוויר	-188.26	-4.84	-520.24	-713.34		
			סה"כ צריכה	352.83	-4.84	771.50	1,119.49		
40	15590	אן פונטיין ח.131	81014245 - 3	138.77	0.00	492.17	630.94	5.26	
			מיזוג אויר	-109.84	-2.82	-303.53	-416.19		
			סה"כ צריכה	28.93	-2.82	188.64	214.75		
41	15592	אפסילון ק.7	81014871 - 2	324.40	0.00	1,886.90	2,211.30	3.10	
			סה"כ צריכה	324.40	0.00	1,886.90	2,211.30		
42	15594	אפריל ח.156-157	81016358 - 2	833.89	0.00	2,673.46	3,507.35	11.79	
			מיזוג אויר	-354.14	-9.11	-978.66	-1,341.90		
			סה"כ צריכה	479.75	-9.11	1,694.80	2,165.45		
43	15595	אקס טי ניהול בע"מ ק.11	81016834 - 7	1,927.00	289.80	755.80	2,972.60	3.20	
			סה"כ צריכה	1,927.00	289.80	755.80	2,972.60		
44	15596	אקס טי ספנות ק.8	81016834 - 5	1,119.60	164.50	341.40	1,625.50	3.80	
			סה"כ צריכה	1,119.60	164.50	341.40	1,625.50		
45	15598	ארומה ח.280	81016878 - 2	1,807.12	0.00	6,857.06	8,664.18	28.06	
			מיזוג אויר	-153.07	-3.94	-423.02	-580.03		
			סה"כ צריכה	1,654.04	-3.94	6,434.04	8,084.15		
46	15685	ארמני אקסצינג ח.180	81016984 - 1	1,866.80	0.00	5,738.70	7,605.50	23.70	
			מיזוג אויר	-359.85	-9.25	-994.44	-1,363.54		
			סה"כ צריכה	1,506.95	-9.25	4,744.26	6,241.96		
47	15599	ארקפה ח.147	81016887 - 1	3,757.36	0.00	16,749.15	20,506.51	61.31	
			מיזוג אויר	-380.53	-9.79	-1,051.58	-1,441.89		
			סה"כ צריכה	3,376.83	-9.79	15,697.57	19,064.62		
48	15600	באג מחשבים ח.276	81016351 - 3	529.46	0.00	1,545.73	2,075.18	7.74	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	-188.87	-4.86	-521.95	-715.68		
			סה"כ צריכה	340.58	-4.86	1,023.78	1,359.50		
49	15601	בובי בראון ח.111	81014174 - 1	1,255.61	0.00	3,577.98	4,833.59	15.43	
			מיזוג אויר	-217.11	-5.58	-599.99	-822.68		
			סה"כ צריכה	1,038.49	-5.58	2,978.00	4,010.91		
50	35354	בוטיק מימוזה ח.257	81014219 - 7	657.01	0.00	1,770.79	2,427.80	9.94	
			מיזוג אויר	-172.83	-4.44	-477.60	-654.87		
			סה"כ צריכה	484.18	-4.44	1,293.19	1,772.93		
51	15638	בוס ח.224-226	81014212 - 5	1,466.75	0.00	4,469.01	5,935.77	23.06	
			מיזוג אויר	-700.41	-18.01	-1,935.57	-2,653.99		
			סה"כ צריכה	766.34	-18.01	2,533.45	3,281.78		
52	15625	ביונד סקין ח.220	81016347 - 8	920.22	0.00	2,434.41	3,354.63	12.59	
			מיזוג אויר	-274.67	-7.06	-759.05	-1,040.78		
			סה"כ צריכה	645.55	-7.06	1,675.36	2,313.85		
53	15602	בילבונג ח.121	81014245 - 6	835.82	0.00	2,508.97	3,344.80	14.45	
			מיזוג אויר	-296.43	-7.62	-819.17	-1,123.22		
			סה"כ צריכה	539.40	-7.62	1,689.80	2,221.57		
54	44245	ברינקס	81025708 - 1	56.71	23.19	60.69	140.58	0.22	
			סה"כ צריכה	56.71	23.19	60.69	140.58		
55	15706	ברנדיס ח.164	81014241 - 5	425.24	0.00	1,175.48	1,600.72	3.07	
			מיזוג אויר	-220.35	-5.67	-608.94	-834.96		
			סה"כ צריכה	204.89	-5.67	566.54	765.76		
56	15761	ג'י סטאר	81016441 - 6	1,048.40	0.00	2,594.81	3,643.20	14.32	
			מיזוג	-302.57	-7.78	-836.14	-1,146.49		
			סה"כ צריכה	745.83	-7.78	1,758.66	2,496.71		
57	15613	ג'ורג'י צ'רנינג בע"מ	81016600 - 2	55.07	0.00	537.87	592.95	16.46	
			סה"כ צריכה	55.07	0.00	537.87	592.95		
58	15607	גאנט ח.249	81014232 - 1	1,570.30	0.00	4,533.30	6,103.60	35.10	
			מיזוג אויר	-385.62	-9.92	-1,065.65	-1,461.18		
			סה"כ צריכה	1,184.68	-9.92	3,467.65	4,642.42		
59	15608	גו מלון ח.117	81014174 - 6	376.77	0.00	1,067.75	1,444.53	8.03	
			מיזוג אויר	-126.10	-3.24	-348.48	-477.82		
			סה"כ צריכה	250.67	-3.24	719.27	966.70		
60	34489	גורגיו ארמני	81016191 - 7	1,581.88	0.00	4,339.73	5,921.62	15.22	
			סה"כ צריכה	1,581.88	0.00	4,339.73	5,921.62		
61	15611	גורקן יזמות נדל"ן בע"מ קומה 10	81016947 - 4	191.10	0.00	794.40	985.50	2.40	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	191.10	0.00	794.40	985.50		
62	15614	גק קובה ח.270	3 - 81016363	433.36	0.00	1,521.54	1,954.90	10.62	
			מיזוג אויר	-188.87	-4.86	-521.95	-715.68		
			סה"כ צריכה	244.48	-4.86	999.59	1,239.22		
63	15554	דה רוקוקו ח.272	5 - 81016363	444.79	0.00	1,388.16	1,832.95	9.80	
			מיזוג אויר	-186.25	-4.79	-514.70	-705.74		
			סה"כ צריכה	258.54	-4.79	873.45	1,127.21		
64	44244	דזון ארקפה	1 - 20281881	317.60	0.00	1,463.40	1,781.00	395,182.08	
			סה"כ צריכה	317.60	0.00	1,463.40	1,781.00		
65	15622	דזון גבינות באשר	6 - 81016600	522.89	0.00	2,369.30	2,892.19	6.95	
			סה"כ צריכה	522.89	0.00	2,369.30	2,892.19		
66	15616	דזון דינמיקה	1 - 81025453	169.74	63.81	148.64	382.19		
			סה"כ צריכה	169.74	63.81	148.64	382.19		
67	44070	דזון פייס	1 - 17313403	34.70	0.00	192.70	227.40	1.80	
			סה"כ צריכה	34.70	0.00	192.70	227.40		
68	44243	דזון פרחים	1 - 20281935	20.50	0.00	113.20	133.70	2.02	
			סה"כ צריכה	20.50	0.00	113.20	133.70		
69	15623	דזומו ח.138	2 - 81014241	1,381.20	0.00	3,435.40	4,816.61	20.29	
			סה"כ צריכה	1,381.20	0.00	3,435.40	4,816.61		
70	35291	דורית שדה חדש	5 - 81014210	111.44	0.00	389.17	500.61	0.94	
			מיזוג אוויר	-77.15	-1.98	-213.22	-292.35		
			סה"כ צריכה	34.29	-1.98	175.95	208.25		
71	15626	דיזל ח.141	2 - 81016321	1,772.36	0.00	4,794.05	6,566.41	25.62	
			מיזוג אויר	-674.33	-17.34	-1,863.50	-2,555.17		
			סה"כ צריכה	1,098.02	-17.34	2,930.55	4,011.23		
72	15627	דנה אשכנזי ח.230	7 - 81016935	105.02	0.00	352.55	457.57	6.72	
			מיזוג אויר	-77.15	-1.98	-213.22	-292.35		
			סה"כ צריכה	27.87	-1.98	139.33	165.22		
73	15628	דניאלה להבי ח.274	7 - 81016331	389.96	0.00	1,610.51	2,000.47	8.53	
			מיזוג אויר	-188.87	-4.86	-521.95	-715.68		
			סה"כ צריכה	201.08	-4.86	1,088.56	1,284.78		
74	15545	דר זרחה ק.3	6 - 81015040	32.80	0.00	222.30	255.10	2.20	
			סה"כ צריכה	32.80	0.00	222.30	255.10		
75	35358	ה. שטרן חדש ח. A. 240	4 - 81016441	1,197.55	0.00	4,155.02	5,352.57	20.67	
			מיזוג	-469.10	-12.06	-1,296.35	-1,777.51		
			סה"כ צריכה	728.45	-12.06	2,858.67	3,575.06		
76	15633	היינס ח.213	1 - 81014231	606.28	0.00	1,960.13	2,566.41	9.21	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	-204.61	-5.26	-565.45	-775.32		
			סה"כ צריכה	401.66	-5.26	1,394.69	1,791.09		
77	15635	הפנינג ח.278	81016351 - 4	965.67	0.00	2,457.68	3,423.35	18.30	
			מיזוג אויר	-322.11	-8.28	-890.13	-1,220.52		
			סה"כ צריכה	643.57	-8.28	1,567.55	2,202.83		
78	23642	הפניקס חיתום קומה 10	81016834 - 6	402.40	52.20	96.30	550.90	1.20	
			סה"כ צריכה	402.40	52.20	96.30	550.90		
79	15636	הצורפים ח.128	81014174 - 4	502.22	0.00	1,779.57	2,281.78	7.58	
			מיזוג אויר	-162.64	-4.18	-449.46	-616.28		
			סה"כ צריכה	339.58	-4.18	1,330.11	1,665.50		
80	15637	ואנס ח.217	81016347 - 6	271.94	0.00	798.15	1,070.09	2.93	
			מיזוג אויר	-187.33	-4.82	-517.69	-709.83		
			סה"כ צריכה	84.61	-4.82	280.46	360.26		
81	37388	ורנר אופנה ח.227	81014245 - 4	308.87	0.00	1,143.08	1,451.95	7.07	
			מיזוג אויר	-296.74	-7.63	-820.03	-1,124.39		
			סה"כ צריכה	12.13	-7.63	323.06	327.56		
82	15639	זארה ח.102-107	81014241 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אויר	-4,048.95	-104.12	-11,189.19	-15,342.26		
			סה"כ צריכה	-4,048.95	-104.12	-11,189.19	-15,342.26		
83	15548	זארה מחסן ח.285	81016899 - 1	3,545.78	876.25	351.35	4,773.38		
			סה"כ צריכה	3,545.78	876.25	351.35	4,773.38		
84	42944	ח.181 לוקסט	81016984 - 2	1,031.80	0.00	3,184.10	4,215.90	14.90	
			מיזוג אוויר	-352.04	-9.05	-972.86	-1,333.95		
			סה"כ צריכה	679.76	-9.05	2,211.24	2,881.95		
85	44718	ח.222 און (די גי איי)	81016347 - 2	0.30	0.00	7.34	7.64	0.007	
			מיזוג אויר	-195.20	-5.02	-539.43	-739.65		
			סה"כ צריכה	-194.91	-5.02	-532.09	-732.02		
86	42945	ח.227 סקוץ אנד סודה	81016321 - 1	677.09	0.00	2,012.53	2,689.62	11.21	
			מיזוג אוויר	-320.96	-8.25	-886.97	-1,216.19		
			סה"כ צריכה	356.13	-8.25	1,125.55	1,473.43		
87	42942	ח.254 פורלה	81016441 - 8	545.99	0.00	1,733.91	2,279.90	8.93	
			מיזוג אויר	-185.17	-4.76	-511.72	-701.65		
			סה"כ צריכה	360.82	-4.76	1,222.20	1,578.25		
88	42943	ח.287 זארה (ברשקה)	81016899 - 4	3,292.63	911.59	2,014.19	6,218.41		
			מיזוג אויר	-1,127.35	-28.99	-3,115.41	-4,271.76		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,165.28	882.60	-1,101.22	1,946.66		
89	15741	ח.113-114 אלו יונה	81014245 - 8	971.46	0.00	3,600.71	4,572.17	26.32	
			מיזוג אוויר	-663.53	-17.06	-1,833.65	-2,514.24		
			סה"כ צריכה	307.93	-17.06	1,767.06	2,057.93		
90	15550	ח.208-209 - לולו למון	81016785 - 4	4,181.78	0.00	16,968.92	21,150.70	69.50	
			מיזוג אוויר	-1,262.25	-32.46	-3,488.20	-4,782.91		
			סה"כ צריכה	2,919.53	-32.46	13,480.72	16,367.79		
91	15571	ח.228 פנוי	81016347 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
92	15551	ח.267 - אמפוריו ארמני	81016331 - 6	1,406.50	0.00	3,904.38	5,310.88	15.34	
			מיזוג אוויר	-375.90	-9.67	-1,038.78	-1,424.35		
			סה"כ צריכה	1,030.61	-9.67	2,865.59	3,886.53		
93	15641	טוליס גלארי ח.215	81014231 - 3	458.63	0.00	1,294.89	1,753.52	8.16	
			מיזוג אוויר	-189.03	-4.86	-522.38	-716.27		
			סה"כ צריכה	269.60	-4.86	772.51	1,037.26		
94	15725	טומי הילפיגר ח.136	81016887 - 2	2,530.57	0.00	7,493.75	10,024.33	35.65	
			מיזוג אוויר	-656.99	-16.89	-1,815.57	-2,489.45		
			סה"כ צריכה	1,873.59	-16.89	5,678.18	7,534.88		
95	15765	טורקזי משלוחים	81022015 - 1	189.27	36.36	17.50	243.13		
			סה"כ צריכה	189.27	36.36	17.50	243.13		
96	15644	טעינת רכבים	81016785 - 3	1,429.06	0.00	5,087.83	6,516.89	70.02	
			סה"כ צריכה	1,429.06	0.00	5,087.83	6,516.89		
97	45162	טעינת רכבים 2	17312750 - 1	66.30	0.00	531.20	597.50	2,861,957.12	
			סה"כ צריכה	66.30	0.00	531.20	597.50		
98	15631	יאנגה ח.168	81016321 - 3	646.16	0.00	2,040.86	2,687.03	9.54	
			מיזוג אוויר	-167.64	-4.31	-463.27	-635.23		
			סה"כ צריכה	478.52	-4.31	1,577.59	2,051.80		
99	15650	לאונידיס	81026474 - 1	198.24	54.67	49.41	302.32	1.11	
			סה"כ צריכה	198.24	54.67	49.41	302.32		
100	15645	לאוקסיטן ח.132	81014231 - 5	361.68	0.00	1,099.53	1,461.21	6.36	
			מיזוג אוויר	-131.78	-3.39	-364.17	-499.34		
			סה"כ צריכה	229.90	-3.39	735.36	961.87		
101	15646	לואי ויטון	81014232 - 2	3,420.00	0.00	10,157.80	13,577.80	45.60	
			סה"כ צריכה	3,420.00	0.00	10,157.80	13,577.80		
102	15647	לואי ויטון ק.5	81015040 - 7	116.10	0.00	429.70	545.80	1.50	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	116.10	0.00	429.70	545.80		
103	15719	לובי כניסה	81016358 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
104	15651	ללין ח. 158-160	81014210 - 1	1,164.39	0.00	2,848.34	4,012.73	14.57	
			מיזוג אויר	-384.85	-9.90	-1,063.52	-1,458.26		
			סה"כ צריכה	779.54	-9.90	1,784.83	2,554.47		
105	15591	לנדזור ח. 139	81016785 - 2	1,954.89	0.00	6,936.51	8,891.40	26.77	
			מיזוג אויר	-141.66	-3.64	-391.46	-536.76		
			סה"כ צריכה	1,813.23	-3.64	6,545.05	8,354.64		
106	15652	מ"א בג	81016899 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
107	15653	מאסימו דוטי	81014241 - 8	3,762.10	0.00	11,760.14	15,522.24	45.86	
			מיזוג אויר	-1,416.56	-36.43	-3,914.63	-5,367.61		
			סה"כ צריכה	2,345.54	-36.43	7,845.51	10,154.63		
108	15654	מאק ח. 142	81014210 - 3	589.75	0.00	2,518.58	3,108.33	13.66	
			מיזוג אויר	-254.92	-6.56	-704.46	-965.94		
			סה"כ צריכה	334.83	-6.56	1,814.11	2,142.39		
109	15553	מגדל חיוני	81040358 - 7	387.20	0.00	2,185.90	2,573.10	3.80	
			סה"כ צריכה	387.20	0.00	2,185.90	2,573.10		
110	15655	מגדל משרדים אפסילון ק. 7	81016834 - 3	1,594.60	245.20	619.00	2,458.80	3.90	
			סה"כ צריכה	1,594.60	245.20	619.00	2,458.80		
111	15657	מגדל משרדים אייקון ק. 4	81015040 - 2	60.20	0.00	177.30	237.50	0.30	
			סה"כ צריכה	60.20	0.00	177.30	237.50		
112	15658	מגדל משרדים אפסילון ק. 5	81014871 - 4	4.50	0.00	21.80	26.30	0.40	
			סה"כ צריכה	4.50	0.00	21.80	26.30		
113	15659	מגדל משרדים גיזה 12.ק	81016947 - 1	189.00	0.00	1,303.40	1,492.40	1.60	
			סה"כ צריכה	189.00	0.00	1,303.40	1,492.40		
114	15661	מגדל משרדים נור מד בע"מ ק. 4	81015040 - 3	371.10	0.00	1,843.90	2,215.00	7.10	
			סה"כ צריכה	371.10	0.00	1,843.90	2,215.00		
115	15662	מגדל משרדים נור מד ק. 4	81015040 - 4	235.50	0.00	1,625.40	1,860.90	5.80	
			סה"כ צריכה	235.50	0.00	1,625.40	1,860.90		
116	15663	מגדל משרדים נור מד ק. 5	81014871 - 5	67.70	0.00	532.70	600.40	1.20	
			סה"כ צריכה	67.70	0.00	532.70	600.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
117	15664	מגדל משרדים עו"ד קפלן 10 ק.	81016947 - 3	378.30	0.00	1,210.30	1,588.60	5.90	
			סה"כ צריכה	378.30	0.00	1,210.30	1,588.60		
118	15665	מגדל משרדים פרטם	81016834 - 4	315.40	91.50	221.80	628.70	1.80	
			סה"כ צריכה	315.40	91.50	221.80	628.70		
119	15666	מגדל משרדים שגרירות נורבגיה קומה 9	81016834 - 1	1,367.60	422.40	820.80	2,610.80	9.20	
			סה"כ צריכה	1,367.60	422.40	820.80	2,610.80		
120	29256	מחסן זארה בשבלול	18040248 - 1	29.00	0.00	153.55	182.55	1.43	
			סה"כ צריכה	29.00	0.00	153.55	182.55		
121	28178	מחסן ארמיני	17313208 - 1	8.50	0.00	58.80	67.30	100,925.44	
			סה"כ צריכה	8.50	0.00	58.80	67.30		
122	35517	מחסן מטבח טורקזי	81016351 - 1	684.43	0.00	4,245.19	4,929.62	12.44	
			סה"כ צריכה	684.43	0.00	4,245.19	4,929.62		
123	28179	מחסן נייק בשבלול	18040248 - 3	89.85	0.00	378.30	468.15	2.30	
			סה"כ צריכה	89.85	0.00	378.30	468.15		
124	15670	מחסן ארומה ק. פאסט פוד	81036676 - 1	-550.86	-263.28	-1,981.76	-2,795.90		
			סה"כ צריכה	-550.86	-263.28	-1,981.76	-2,795.90		
125	36382	מחסן באשר	18247403 - 1	38.20	0.00	224.20	262.40	1.30	
			סה"כ צריכה	38.20	0.00	224.20	262.40		
126	28362	מחסן גיזה	13148234 - 1	45.80	0.00	249.30	295.10		
			סה"כ צריכה	45.80	0.00	249.30	295.10		
127	28405	מחסן דומו	17313059 - 1	24.10	0.00	228.90	253.00	4.93	
			סה"כ צריכה	24.10	0.00	228.90	253.00		
128	28404	מחסן לאונידס	17312972 - 1	194.80	0.00	923.50	1,118.30	4.39	
			סה"כ צריכה	194.80	0.00	923.50	1,118.30		
129	44242	מחסן לנדזור	17312749 - 1	291.80	0.00	1,584.10	1,875.90	270,663.68	
			סה"כ צריכה	291.80	0.00	1,584.10	1,875.90		
130	15546	מחסן מייקל קורס	81016600 - 7	188.37	0.00	638.57	826.94	1.74	
			סה"כ צריכה	188.37	0.00	638.57	826.94		
131	44299	מחסן מיסטר קוויק	20281752 - 1	3.30	0.00	33.10	36.40	3.60	
			סה"כ צריכה	3.30	0.00	33.10	36.40		
132	39547	מחסן נייק	17313386 - 1	99.70	0.00	493.70	593.40	3.21	
			סה"כ צריכה	99.70	0.00	493.70	593.40		
133	15672	מחסן סחוט	81036676 - 5	514.87	204.22	307.28	1,026.36	1.65	
			סה"כ צריכה	514.87	204.22	307.28	1,026.36		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
134	33658	מחסן עו"ד קפלן בשבלול	2 - 18040248	0.00	0.00	0.10	0.10	0.16	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.10	0.10		
135	50749	מחסן צ'יטה	1 - 18247231	65.90	0.00	314.40	380.30	112,721.92	
			סה"כ צריכה	65.90	0.00	314.40	380.30		
136	28180	מחסן שילב בשבלול	4 - 18040248	75.40	0.00	456.05	531.45	1.27	
			סה"כ צריכה	75.40	0.00	456.05	531.45		
137	15675	מייקל קורס ח.143	2 - 81014210	2,066.85	0.00	4,965.43	7,032.28	34.94	
			מיזוג אויר	-592.24	-15.23	-1,636.64	-2,244.11		
			סה"כ צריכה	1,474.61	-15.23	3,328.79	4,788.17		
138	15677	מילר ח.211	5 - 81016353	784.59	0.00	2,116.27	2,900.86	13.02	
			מיזוג אויר	-175.23	-4.51	-484.25	-663.99		
			סה"כ צריכה	609.35	-4.51	1,632.02	2,236.87		
139	15678	מיסטר קויק ח.172	6 - 81016321	348.09	0.00	2,645.40	2,993.49	14.30	
			מיזוג אויר	-225.29	-5.79	-622.59	-853.67		
			סה"כ צריכה	122.80	-5.79	2,022.81	2,139.82		
140	15680	ממטר יועצים ק. 5	3 - 81014871	6.30	0.00	36.20	42.50	1.00	
			סה"כ צריכה	6.30	0.00	36.20	42.50		
141	15742	מנגו ח.115-116	5 - 81016441	1,538.28	0.00	4,701.28	6,239.56	21.90	
			מיזוג אויר	-749.94	-19.28	-2,072.45	-2,841.68		
			סה"כ צריכה	788.33	-19.28	2,628.83	3,397.88		
142	15681	מעלית	6 - 81016984	19.30	0.00	122.40	141.70	1.20	
			סה"כ צריכה	19.30	0.00	122.40	141.70		
143	15682	מקדונלדס ח.201	5 - 81016785	2,909.39	0.00	9,316.63	12,226.02	30.18	
			מיזוג אויר	-293.19	-7.54	-810.22	-1,110.94		
			סה"כ צריכה	2,616.20	-7.54	8,506.41	11,115.08		
144	33760	מרפאת שניים ש.ל.ה	7 - 81016947	1,034.80	0.00	4,689.10	5,723.90	17.30	
			סה"כ צריכה	1,034.80	0.00	4,689.10	5,723.90		
145	15684	מרק קיין ח.221	1 - 81016347	956.09	0.00	2,985.81	3,941.90	12.67	
			מיזוג אויר	-186.25	-4.79	-514.70	-705.74		
			סה"כ צריכה	769.84	-4.79	2,471.11	3,236.16		
146	23643	משרדי הנהלה ק. 12	8 - 81016947	218.50	0.00	1,317.80	1,536.30	3.40	
			סה"כ צריכה	218.50	0.00	1,317.80	1,536.30		
147	43897	נארס	6 - 81016191	1,411.69	0.00	3,753.59	5,165.27	17.41	
			מיזוג אויר	-341.33	-8.78	-943.26	-1,293.37		
			סה"כ צריכה	1,070.35	-8.78	2,810.32	3,871.90		
148	15687	נור מד ק. 6	6 - 81014871	410.40	0.00	1,815.60	2,226.00	4.40	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	410.40	0.00	1,815.60	2,226.00		
149	15686	נור מד ק.3	81016878 - 4	10,662.46	0.00	53,588.10	64,250.56	123.58	
			סה"כ צריכה	10,662.46	0.00	53,588.10	64,250.56		
150	15708	נייק ח. 152-155	81016191 - 8	1,864.24	0.00	6,136.89	8,001.14	25.28	
			מיזוג אוויר	-885.74	-22.78	-2,447.71	-3,356.22		
			סה"כ צריכה	978.51	-22.78	3,689.18	4,644.92		
151	15689	נספרסו ח.234	81016935 - 3	1,191.59	0.00	4,225.16	5,416.75	15.66	
			מיזוג אוויר	-354.20	-9.11	-978.83	-1,342.14		
			סה"כ צריכה	837.39	-9.11	3,246.33	4,074.61		
152	15690	סאקס ח.118	81014174 - 8	636.98	0.00	2,370.74	3,007.72	13.37	
			מיזוג אוויר	-320.96	-8.25	-886.97	-1,216.19		
			סה"כ צריכה	316.02	-8.25	1,483.76	1,791.53		
153	15585	סבון ח.277	81016351 - 5	182.84	0.00	525.25	708.08	3.61	
			מיזוג אוויר	-80.24	-2.06	-221.74	-304.05		
			סה"כ צריכה	102.60	-2.06	303.50	404.04		
154	15691	סוהו ח.261-262	81016331 - 3	399.80	0.00	1,224.32	1,624.12	8.38	
			מיזוג אוויר	-281.34	-7.23	-777.47	-1,066.04		
			סה"כ צריכה	118.47	-7.23	446.85	558.08		
155	15692	סורבסקי ח.170	81016321 - 5	345.17	0.00	1,169.50	1,514.67	6.19	
			מיזוג אוויר	-130.85	-3.36	-361.61	-495.83		
			סה"כ צריכה	214.32	-3.36	807.89	1,018.84		
156	15693	סופר פארם ב.חיוני ח.101	81016878 - 6	8,714.44	0.00	43,425.32	52,139.75	85.92	
			מיזוג אוויר	-2,022.53	-52.01	-5,589.22	-7,663.76		
			סה"כ צריכה	6,691.90	-52.01	37,836.10	44,475.99		
157	51296	סחוט	81016600 - 5	524.06	0.00	2,342.57	2,866.63	6.22	
			סה"כ צריכה	524.06	0.00	2,342.57	2,866.63		
158	15762	סטורי ח.163	81016441 - 7	1,010.23	0.00	2,727.11	3,737.34	15.25	
			מיזוג אוויר	-435.40	-11.20	-1,203.22	-1,649.81		
			סה"כ צריכה	574.83	-11.20	1,523.90	2,087.53		
159	15569	סטיב מאדן ח.122	81014241 - 6	590.85	0.00	1,663.99	2,254.84	10.77	
			מיזוג אוויר	-297.88	-7.66	-823.18	-1,128.72		
			סה"כ צריכה	292.97	-7.66	840.81	1,126.12		
160	15697	סטימצקי ח.130	81014245 - 2	933.15	0.00	2,522.11	3,455.26	11.48	
			מיזוג אוויר	-329.91	-8.48	-911.71	-1,250.10		
			סה"כ צריכה	603.23	-8.48	1,610.40	2,205.15		
161	15699	סלקום אנטנות	81016887 - 6	953.15	0.00	5,422.35	6,375.50	9.39	
			סה"כ צריכה	953.15	0.00	5,422.35	6,375.50		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
162	15609	סלקום תקשורת ק. 13	81016947 - 5	98.85	0.00	506.65	605.50	0.95	
			סה"כ צריכה	98.85	0.00	506.65	605.50		
163	15612	סמסוניט ח. 258	81014219 - 8	401.81	0.00	1,240.99	1,642.80	7.60	
			מיזוג אויר	-137.98	-3.55	-381.31	-522.85		
			סה"כ צריכה	263.82	-3.55	859.68	1,119.95		
164	15621	עולם הממתקים	13141002 - 1	204.30	0.00	1,212.10	1,416.40		
			סה"כ צריכה	204.30	0.00	1,212.10	1,416.40		
165	15700	עמנואל נועה ח. 231	81016935 - 8	485.03	0.00	1,762.07	2,247.10	12.27	
			מיזוג אויר	-314.79	-8.09	-869.92	-1,192.80		
			סה"כ צריכה	170.24	-8.09	892.15	1,054.29		
166	15583	פאטי באטו ח. 218-219	81016347 - 7	408.86	0.00	1,709.91	2,118.78	13.59	
			מיזוג אויר	-281.58	-7.24	-778.15	-1,066.97		
			סה"כ צריכה	127.28	-7.24	931.76	1,051.80		
167	15702	פאם קליניק ח. 244-245	81014211 - 8	404.57	0.00	1,159.78	1,564.35	7.75	
			מיזוג אויר	-87.28	-2.24	-241.19	-330.71		
			סה"כ צריכה	317.29	-2.24	918.59	1,233.64		
168	15701	פאם קליניק נייל ח. 243A	81014211 - 3	355.06	0.00	1,237.60	1,592.66	6.16	
			מיזוג אויר	-312.17	-8.03	-862.67	-1,182.86		
			סה"כ צריכה	42.89	-8.03	374.93	409.80		
169	15703	פדני ח. 133-134	81014211 - 6	1,155.09	0.00	4,836.27	5,991.36	20.43	
			מיזוג אויר	-370.34	-9.52	-1,023.43	-1,403.30		
			סה"כ צריכה	784.75	-9.52	3,812.84	4,588.07		
170	15704	פוזיילוב ח. 112	81014174 - 2	483.53	0.00	1,320.92	1,804.44	7.14	
			מיזוג אויר	-125.02	-3.21	-345.49	-473.73		
			סה"כ צריכה	358.50	-3.21	975.42	1,330.71		
171	15688	פוט לוקר ח. 177	81015037 - 3	1,733.90	0.00	4,346.60	6,080.50	17.00	
			מיזוג אויר	-695.87	-17.89	-1,923.03	-2,636.80		
			סה"כ צריכה	1,038.03	-17.89	2,423.57	3,443.70		
172	15586	פול אנד שארק ח. 263-264	81016331 - 4	535.63	0.00	1,757.92	2,293.55	12.61	
			מיזוג אויר	-283.62	-7.29	-783.78	-1,074.69		
			סה"כ צריכה	252.01	-7.29	974.14	1,218.86		
173	15683	פולגת ח. 254-255	81016351 - 2	861.26	0.00	2,379.63	3,240.90	16.38	
			מיזוג אויר	-346.18	-8.90	-956.65	-1,311.73		
			סה"כ צריכה	515.09	-8.90	1,422.98	1,929.16		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
174	15707	פוקס הום ח. 248	7 - 81015037	1,061.20	0.00	3,007.60	4,068.80	14.20	
			סה"כ צריכה	1,061.20	0.00	3,007.60	4,068.80		
175	16039	פי אייץ' חדר שרתים - פרטנר 13	1 - 81025335	1,160.96	446.61	1,117.17	2,724.74	4.17	
			סה"כ צריכה	1,160.96	446.61	1,117.17	2,724.74		
176	15709	פלאנט טיים ח. 146	2 - 81016191	460.37	0.00	1,524.77	1,985.14	9.01	
			מיזוג אויר	-152.61	-3.92	-421.74	-578.28		
			סה"כ צריכה	307.76	-3.92	1,103.03	1,406.87		
177	15710	פלאפון אנטנות	1 - 81020418	668.89	266.65	598.04	1,533.57		
			סה"כ צריכה	668.89	266.65	598.04	1,533.57		
178	15715	פנוי	6 - 81014212	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
179	15543	פנוי ח. 144	8 - 81016321	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
180	15724	פעלתון ח. 183	1 - 81016353	1,028.04	0.00	3,220.66	4,248.70	15.89	
			מיזוג אויר	-436.76	-11.23	-1,206.97	-1,654.96		
			סה"כ צריכה	591.28	-11.23	2,013.69	2,593.74		
181	38734	פקטורי	5 - 81014211	1,334.28	0.00	4,324.39	5,658.67	17.01	
			מיזוג אויר	-436.36	-11.22	-1,205.86	-1,653.44		
			סה"כ צריכה	897.93	-11.22	3,118.53	4,005.24		
182	15642	פקטורי נשים ח. 246-247	2 - 81014211	1,582.38	0.00	4,589.94	6,172.32	22.93	
			מיזוג אויר	-922.46	-23.72	-2,549.20	-3,495.38		
			סה"כ צריכה	659.92	-23.72	2,040.74	2,676.94		
183	15632	פקטורי קידס ח. 216	5 - 81016347	370.36	0.00	1,416.10	1,786.46	8.21	
			מיזוג אויר	-186.71	-4.80	-515.98	-707.50		
			סה"כ צריכה	183.64	-4.80	900.12	1,078.96		
184	15726	פרטי בלרינה ח. 108	7 - 81014174	151.82	0.00	412.38	564.20	2.69	
			מיזוג אויר	-45.37	-1.17	-125.37	-171.90		
			סה"כ צריכה	106.46	-1.17	287.01	392.30		
185	15555	פרטנר תקשורת	7 - 81016321	677.23	0.00	3,542.07	4,219.29	8.19	
			סה"כ צריכה	677.23	0.00	3,542.07	4,219.29		
186	15728	צוקה ח. 202	1 - 81016878	435.83	0.00	1,595.54	2,031.37	7.08	
			מיזוג אויר	-152.15	-3.91	-420.46	-576.52		
			סה"כ צריכה	283.68	-3.91	1,175.08	1,454.85		
187	15730	ציבורי Q 5.3	8 - 81016353	3,320.93	0.00	13,063.34	16,384.27	31.20	
			סה"כ צריכה	3,320.93	0.00	13,063.34	16,384.27		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
188	15732	ציבורי Q5.2	81016353 - 7	4,903.79	0.00	17,467.74	22,371.53	50.68	
			סה"כ צריכה	4,903.79	0.00	17,467.74	22,371.53		
189	15731	ציבורי QE2.1	81016785 - 8	5,022.05	0.00	26,984.41	32,006.46	50.62	
			סה"כ צריכה	5,022.05	0.00	26,984.41	32,006.46		
190	23470	ציבורי א1 - א7, ב2	81014211 - 4	5,931.14	0.00	21,940.82	27,871.96	67.00	
			81014241 - 8	-3,762.10	0.00	-11,760.14	-15,522.24	45.86	
			סה"כ צריכה	2,169.04	0.00	10,180.68	12,349.72		
191	23471	ציבורי חיוני 1	81040358 - 5	7,514.00	0.00	35,017.00	42,531.00	80.00	
			81040358 - 7	-387.20	0.00	-2,185.90	-2,573.10	3.80	
			81040358 - 8	-6,316.80	0.00	-24,673.20	-30,990.00	69.60	
			סה"כ צריכה	810.00	0.00	8,157.90	8,967.90		
192	15556	ציבורי, QE1.2	81040358 - 6	1,733.44	0.00	8,282.24	10,015.68	16.96	
			סה"כ צריכה	1,733.44	0.00	8,282.24	10,015.68		
193	15733	ציבורי, לוח מ"א על הגג E36C	81016887 - 5	3,828.58	0.00	12,616.22	16,444.80	85.70	
			סה"כ צריכה	3,828.58	0.00	12,616.22	16,444.80		
194	15557	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.1	81040358 - 1	3.60	0.00	97.20	100.80	1.20	
			סה"כ צריכה	3.60	0.00	97.20	100.80		
195	15558	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.2	81040358 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
196	15559	ציבורי, מ"א + משרדים על הגג	81040358 - 4	8,722.00	0.00	25,410.80	34,132.80	131.20	
			סה"כ צריכה	8,722.00	0.00	25,410.80	34,132.80		
197	15560	ציבורי, מפוחי עשן QEE1	81040358 - 8	6,316.80	0.00	24,673.20	30,990.00	69.60	
			סה"כ צריכה	6,316.80	0.00	24,673.20	30,990.00		
198	15561	ציבורי, משאבות איזורי QE2	81040358 - 3	5,142.00	0.00	24,120.00	29,262.00	72.00	
			סה"כ צריכה	5,142.00	0.00	24,120.00	29,262.00		
199	15541	ציבורי, ראשי מ"א קומה 13 Q1.3	81016887 - 7	6,872.76	0.00	28,657.86	35,530.62	310.80	
			סה"כ צריכה	6,872.76	0.00	28,657.86	35,530.62		
200	15736	קאלה ת.139	81016441 - 3	171.86	0.00	483.45	655.32	3.99	
			מיזוג אויר	-83.94	-2.16	-231.98	-318.08		
			סה"כ צריכה	87.92	-2.16	251.48	337.23		
201	15564	קבוצת בינו ק.13	81016947 - 6	26.90	0.00	254.50	281.40	0.70	
			סה"כ צריכה	26.90	0.00	254.50	281.40		
202	15563	קולומביה ת.289	81016899 - 2	2,645.94	634.57	573.59	3,854.11		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	-480.83	-12.36	-1,328.76	-1,821.95		
			סה"כ צריכה	2,165.12	622.21	-755.16	2,032.16		
203	15739	קילס ח.279	81016351 - 8	451.66	0.00	1,481.69	1,933.35	8.84	
			מיזוג אויר	-120.67	-3.10	-333.47	-457.24		
			סה"כ צריכה	330.99	-3.10	1,148.22	1,476.11		
204	23644	קפה אלברט מחסן קרור	81016984 - 8	569.75	0.00	3,164.50	3,734.25	8.65	
			סה"כ צריכה	569.75	0.00	3,164.50	3,734.25		
205	15743	קפה אלברט מסעדה ח.135	81016878 - 5	3,712.46	0.00	14,933.01	18,645.48	56.42	
			מיזוג אויר	-81.78	-2.10	-226.01	-309.89		
			סה"כ צריכה	3,630.68	-2.10	14,707.01	18,335.58		
206	15727	קפה גרין ח.266	81016363 - 8	898.70	0.00	6,269.92	7,168.61	22.64	
			מיזוג אוויר	-95.05	-2.44	-262.68	-360.18		
			סה"כ צריכה	803.64	-2.44	6,007.24	6,808.43		
207	15745	קפה טורקז	81014232 - 5	9,661.20	0.00	44,400.40	54,061.60	112.80	
			סה"כ צריכה	9,661.20	0.00	44,400.40	54,061.60		
208	15746	קרביץ ח.108A	81014174 - 5	863.72	0.00	3,378.26	4,241.98	14.66	
			מיזוג אויר	-313.68	-8.07	-866.85	-1,188.59		
			סה"כ צריכה	550.04	-8.07	2,511.42	3,053.39		
209	15747	קרולינה הררה ח.260	81016331 - 2	613.86	0.00	1,776.87	2,390.72	17.73	
			מיזוג אויר	-283.87	-7.30	-784.46	-1,075.63		
			סה"כ צריכה	329.99	-7.30	992.41	1,315.10		
210	15749	קרייזי לין ח.271	81016363 - 4	371.99	0.00	1,216.30	1,588.29	7.96	
			מיזוג אויר	-188.87	-4.86	-521.95	-715.68		
			סה"כ צריכה	183.12	-4.86	694.35	872.61		
211	15756	רביד ח.169	81016321 - 4	194.10	0.00	588.09	782.19	3.13	
			מיזוג אויר	-64.81	-1.67	-179.10	-245.58		
			סה"כ צריכה	129.29	-1.67	408.99	536.62		
212	15757	רויאליטי ח.145	81016191 - 1	269.02	0.00	812.33	1,081.35	4.42	
			מיזוג אויר	-112.80	-2.90	-311.72	-427.42		
			סה"כ צריכה	156.22	-2.90	500.61	653.93		
213	15610	רולקס ח.252	81014232 - 4	490.10	0.00	1,709.90	2,200.00	8.50	
			מיזוג אויר	-169.74	-4.36	-469.07	-643.18		
			סה"כ צריכה	320.36	-4.36	1,240.83	1,556.82		
214	38194	רונן חן ח.275	81016331 - 8	335.94	0.00	1,002.53	1,338.48	7.55	
			מיזוג אויר	-188.87	-4.86	-521.95	-715.68		
			סה"כ צריכה	147.07	-4.86	480.58	622.79		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
215	15758	רוזלי ח.109	81016441 - 2	450.56	0.00	1,290.44	1,741.00	10.26	
			מיזוג אויר	-314.79	-8.09	-869.92	-1,192.80		
			סה"כ צריכה	135.77	-8.09	420.52	548.20		
216	15759	רפליי ח.265	81016331 - 5	731.73	0.00	2,297.14	3,028.87	12.51	
			מיזוג אויר	-341.02	-8.77	-942.41	-1,292.20		
			סה"כ צריכה	390.70	-8.77	1,354.73	1,736.66		
217	15760	רלף לורן ח.124-126	81014241 - 1	2,563.05	0.00	10,007.51	12,570.56	32.62	
			מיזוג אויר	-779.17	-20.04	-2,153.22	-2,952.42		
			סה"כ צריכה	1,783.88	-20.04	7,854.30	9,618.14		
218	15630	שאנל ח.129	81014245 - 1	221.68	0.00	876.16	1,097.84	5.36	
			מיזוג אויר	-162.33	-4.17	-448.60	-615.11		
			סה"כ צריכה	59.35	-4.17	427.56	482.73		
219	15679	שופרא ח.161	81016358 - 5	568.42	0.00	1,679.77	2,248.19	9.97	
			מיזוג אויר	-221.09	-5.69	-610.99	-837.77		
			סה"כ צריכה	347.33	-5.69	1,068.78	1,410.42		
220	15766	שילב ח.242-243	81014212 - 3	1,229.57	0.00	3,273.75	4,503.32	16.74	
			מיזוג אויר	-638.84	-16.43	-1,765.42	-2,420.69		
			סה"כ צריכה	590.73	-16.43	1,508.33	2,082.63		
221	50975	שלט סקר גרופ	81016358 - 6	331.98	0.00	1,306.64	1,638.63	3.27	
			סה"כ צריכה	331.98	0.00	1,306.64	1,638.63		
222	15767	תאורת גינה בריכת מים	81016600 - 4	1,563.79	0.00	8,512.69	10,076.48	14.83	
			סה"כ צריכה	1,563.79	0.00	8,512.69	10,076.48		
			סה"כ צריכה	196,584.04	4,468.96	748,797.60	949,850.59		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				949,850.59		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (196,584.04 Kwh)
■ גבע (4,468.96 Kwh)
■ שפל (748,797.60 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34263	***מגדלי קירור % 100	81014232 - 6	-51,083.66	-1,313.59	-141,168.58	-193,565.83		
		סה"כ צריכה		-51,083.66	-1,313.59	-141,168.58	-193,565.83		
2	49661	***מגדלי קירור 6+7	16193811 - 4	6,450.80	0.00	18,432.80	24,883.60	89.86	
		סה"כ צריכה		6,450.80	0.00	18,432.80	24,883.60		
3	15668	***מגדלי קירור מועמס % 85	81014232 - 6	-43,421.11	-1,116.55	-119,993.30	-164,530.96		
		סה"כ צריכה		-43,421.11	-1,116.55	-119,993.30	-164,530.96		
4	33777	*מ"א על הגג IBS	81018676 - 1	434.20	0.00	4,213.60	4,647.80	14.20	
		סה"כ צריכה		434.20	0.00	4,213.60	4,647.80		
5	33768	*מיזוג אוויר כללי לוח קומה 1 מזרח IBS לידיעה בלבד	81022638 - 6	780.00	0.00	6,930.40	7,710.40	18.40	
		סה"כ צריכה		780.00	0.00	6,930.40	7,710.40		
6	33776	*ראשי בניין IBS	81018676 - 4	2,178.00	0.00	17,911.20	20,089.20	40.80	
		סה"כ צריכה		2,178.00	0.00	17,911.20	20,089.20		
7	16015	81014219-3 חנות-לא להפקה	81014219 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
8	16017	81014231-6 חנות-לא להפקה	81014231 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
9	16014	חנות-לא להפקה 81014219-2	81014219 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
10	16016	חנות-לא להפקה 81014219-4	81014219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
11	16020	חנות-לא להפקה 81015037-1	81015037 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
12	16007	חנות-לא להפקה 81014210-6	81014210 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
13	16009	חנות-לא להפקה 81014210-7	81014210 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
14	16010	חנות-לא להפקה 81014212-2	81014212 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
15	16011	חנות-לא להפקה 81014212-7	81014212 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	16013	חנות-לא להפקה 81014219-1	81014219 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
17	16018	חנות-לא להפקה 81014231-8	81014231 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
18	16021	חנות-לא להפקה 81015037-4	81015037 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
19	16022	חנות-לא להפקה 81015037-5	81015037 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
20	16023	חנות-לא להפקה 81016191-3	81016191 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
21	16024	חנות-לא להפקה 81016347-4	81016347 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
22	16025	חנות-לא להפקה 81016351-6	81016351 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
23	16026	חנות-לא להפקה 81016353-2	81016353 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
24	16027	חנות-לא להפקה 81016353-3	81016353 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
25	16028	חנות-לא להפקה 81016353-4	81016353 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
26	16030	חנות-לא להפקה 81016358-7	81016358 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
27	16032	חנות-לא להפקה 81016363-7	81016363 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
28	16033	חנות-לא להפקה 81016878-3	81016878 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
29	16036	חנות-לא להפקה 81016899-6	81016899 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
30	16037	חנות-לא להפקה 81016899-8	81016899 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	16038	חנות-לא להפקה 81016935-5	81016935 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	39350	יחידות DX	15091184 - 1	356.80	0.00	1,282.40	1,639.20	26.27	
			15091184 - 2	1,404.40	0.00	3,896.20	5,300.60	28.93	
			15091184 - 3	1,584.20	0.00	5,200.60	6,784.80	29.34	
			15091184 - 4	730.50	0.00	2,799.60	3,530.10	37.29	
			16193811 - 1	595.70	0.00	2,134.10	2,729.80	35.48	
			16193811 - 2	679.70	0.00	2,048.90	2,728.60	35.61	
			16193811 - 3	3,079.20	0.00	8,437.70	11,516.90	38.74	
			סה"כ צריכה	8,430.50	0.00	25,799.50	34,230.00		
33	15648	לוח אזורי מזרחי קומה 0- לא להפקה	81016984 - 4	10,193.20	0.00	26,162.00	36,355.20	109.60	
			סה"כ צריכה	10,193.20	0.00	26,162.00	36,355.20		
34	15667	פנוי	81015040 - 5	77.10	0.00	349.70	426.80	1.20	
			סה"כ צריכה	77.10	0.00	349.70	426.80		
35	15713	פנוי	81014212 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
36	15714	פנוי	81014210 - 8	11,450.65	0.00	35,503.40	46,954.05	133.10	
			סה"כ צריכה	11,450.65	0.00	35,503.40	46,954.05		
37	15716	פנוי	81014231 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	15717	פנוי	81014871 - 1	0.00	0.00	0.20	0.20		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.20	0.20		
39	15720	פנוי	81016358 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
40	15721	פנוי	81016441 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	15722	פנוי	81016935 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
42	15573	פנוי א.פלאנט ח.145	81016600 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
43	31608	פנוי אוכל בריא ח 266 לשעבר	81016351 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	15566	פנוי אמפוריו ארמני ח.268 לשעבר	81016363 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
45	15618	פנוי דוכן מירס לשעבר	81014245 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
46	15660	פנוי מגדל משרדים נור מד 4, ק לשעבר	81015040 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
47	15674	פנוי מחסן קזנובה לשעבר	81016600 - 3	12.19	0.00	61.84	74.03	0.27	
			סה"כ צריכה	12.19	0.00	61.84	74.03		
48	15729	צוקה ח.206 - פנוי	81016785 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	16034	ציבורי, קבוצה 5 (לא להפקה)	81016887 - 4	5,314.64	0.00	24,491.65	29,806.30	74.30	
			סה"כ צריכה	5,314.64	0.00	24,491.65	29,806.30		
50	15734	ציבורי, קבוצה 1 (לא להפקה)	81022094 - 1	5,443.00	0.00	25,184.00	30,627.00	80.00	
			סה"כ צריכה	5,443.00	0.00	25,184.00	30,627.00		
51	15751	ראשי שנאי 1	81029219 - 1	38,052.80	0.00	176,464.32	214,517.13	470.40	
			סה"כ צריכה	38,052.80	0.00	176,464.32	214,517.13		
52	15752	ראשי שנאי 2	81029268 - 1	49,477.80	0.00	207,974.90	257,452.70	579.60	
			סה"כ צריכה	49,477.80	0.00	207,974.90	257,452.70		
53	15753	ראשי שנאי 3	81029798 - 1	57,982.20	0.00	217,921.75	275,903.95	660.40	
			סה"כ צריכה	57,982.20	0.00	217,921.75	275,903.95		
54	15754	ראשי שנאי 4	81029237 - 1	46,364.05	0.00	150,403.37	196,767.42	500.40	
			סה"כ צריכה	46,364.05	0.00	150,403.37	196,767.42		
55	15755	ראשי שנאי 5	81029828 - 1	60,182.58	0.00	199,507.70	259,690.28	689.92	
			סה"כ צריכה	60,182.58	0.00	199,507.70	259,690.28		
56	15764	שוגר דדי פנוי	81014219 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

