



**דוח קוט"ש**

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין אורן

תקופת דוח: (31/05/23 - 01/05/23)


תאריך הפקה: 05/06/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30584	מיזוג אויר	70054711 - 1	1,798.87	0.00	9,545.37	11,344.24	66.86	
			81007765 - 2	2,216.91	0.00	12,643.89	14,860.80	95.74	
			81007907 - 1	688.53	0.00	3,467.35	4,155.87	17.55	
			81007907 - 2	3,852.08	0.00	16,348.75	20,200.82	124.99	
			81007907 - 3	376.56	0.00	2,696.44	3,073.00	18.08	
			81007907 - 4	429.13	0.00	2,475.07	2,904.20	17.04	
			81007907 - 8	2,418.82	0.00	12,565.18	14,984.00	96.29	
			סה"כ צריכה	11,780.90	0.00	59,742.04	71,522.95		
2	30585	ציבורי	81007805 - 1	1,122.88	0.00	5,179.40	6,302.28	13.04	
			81007805 - 2	75.71	0.00	407.01	482.72	1.44	
			81007805 - 8	3,609.07	0.00	18,977.74	22,586.80	41.42	
			81007907 - 5	-74.63	0.00	-287.45	-362.07	1.30	
			סה"כ צריכה	4,733.03	0.00	24,276.70	29,009.73		
3	43441	קומה 01 - 3 די אס	81007765 - 1	-141.87	0.00	-823.03	-964.89	1.39	
			81007765 - 6	929.44	0.00	4,909.98	5,839.42	10.18	
			סה"כ צריכה	787.57	0.00	4,086.96	4,874.53		
4	32078	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	81007765 - 8	348.67	0.00	1,683.32	2,031.99	14.11	
			סה"כ צריכה	348.67	0.00	1,683.32	2,031.99		
5	32079	קומה 02 - אופרטיב חיוני	81007805 - 6	38.94	0.00	224.51	263.45	0.36	
			סה"כ צריכה	38.94	0.00	224.51	263.45		
6	30588	קומה 02 - עודכנית	81007765 - 1	141.87	0.00	823.03	964.89	1.39	
			81007765 - 3	1,351.94	0.00	7,271.12	8,623.06	25.86	
			81007765 - 8	-348.67	0.00	-1,683.32	-2,031.99	14.11	
			סה"כ צריכה	1,145.13	0.00	6,410.83	7,555.96		
7	42660	קומה 03 - פלאפון UPS	20281994 - 1	1,974.55	0.00	11,478.15	13,452.70	35.88	
			סה"כ צריכה	1,974.55	0.00	11,478.15	13,452.70		
8	30587	קומה 03+04 - קליקסופטוור	81007765 - 4	1,436.24	0.00	8,165.90	9,602.14	19.52	
			81007765 - 5	1,287.54	0.00	7,380.67	8,668.21	20.98	
			סה"כ צריכה	2,723.78	0.00	15,546.58	18,270.35		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	39035	קומה 06 - פרויקט פלאפון	81007805 - 3	765.84	0.00	3,947.46	4,713.30	11.25	
			סה"כ צריכה	765.84	0.00	3,947.46	4,713.30		
10	39036	קומה 07 - פרויקט פלאפון	81007805 - 5	610.55	0.00	3,349.45	3,960.00	10.33	
			סה"כ צריכה	610.55	0.00	3,349.45	3,960.00		
11	30571	קומה 08 - מארוול	81007805 - 4	11,210.10	0.00	60,973.36	72,183.46	104.06	
			סה"כ צריכה	11,210.10	0.00	60,973.36	72,183.46		
12	39037	קומה 09 - פלאפון	81007805 - 7	2,412.24	0.00	12,883.36	15,295.60	28.36	
			סה"כ צריכה	2,412.24	0.00	12,883.36	15,295.60		
13	30580	קליק סופטוור קומה 5	81007907 - 6	200.20	0.00	1,201.29	1,401.49	3.24	
			סה"כ צריכה	200.20	0.00	1,201.29	1,401.49		
14	30581	קליר פורסט קומת קרקע	81007907 - 7	2,365.87	0.00	11,133.95	13,499.82	28.80	
			סה"כ צריכה	2,365.87	0.00	11,133.95	13,499.82		
			סה"כ צריכה	41,097.38	0.00	216,937.95	258,035.33		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				258,035.33		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (41,097.38 Kwh)  
■ גבע (0.00 Kwh)  
■ שפל (216,937.95 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30558	ראשי שנאי 1	70044501 - 1	14,691.14	0.00	73,036.22	87,727.36	187.90	
			סה"כ צריכה	14,691.14	0.00	73,036.22	87,727.36		
2	30556	ראשי שנאי 2	70024121 - 1	19,701.38	0.00	105,127.55	124,828.93	198.40	
			סה"כ צריכה	19,701.38	0.00	105,127.55	124,828.93		
3	30566	ראשי שנאי 3	81007765 - 7	7,185.34	0.00	40,119.36	47,304.70	145.41	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	7,185.34	0.00	40,119.36	47,304.70		

