

דוח קוט"ש

עבור: מיקדן לייף פלזה

דוח מסכם עבור: בית סופר פארם הרצליה

תקופת דוח: (01/05/23 - 31/05/23)

תאריך הפקה: 08/06/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42202	בניין A סיריוס - סופר פארם	00017841 - 8	26,568.99	5,153.82	12,445.02	44,167.83	122.22	
			00023662 - 1	673.10	177.47	316.27	1,166.84	2.63	
			00023662 - 2	595.78	81.48	172.66	849.92	2.12	
			00023662 - 3	904.38	146.53	189.66	1,240.57	3.44	
			סה"כ צריכה	28,742.24	5,559.30	13,123.62	47,425.15		
2	42237	בניין A סיריוס - סופר פארם UPS	00025156 - 2	25,278.10	9,292.01	23,649.20	58,219.30	90.56	
			סה"כ צריכה	25,278.10	9,292.01	23,649.20	58,219.30		
3	42200	בניין A סיריוס - ק.1 אוא טרייד	00017841 - 2	3,491.79	1,011.85	2,619.80	7,123.44	15.50	
			00023697 - 8	303.28	83.33	207.32	593.93	3.88	
			סה"כ צריכה	3,795.07	1,095.18	2,827.12	7,717.38		
4	42217	בניין A סיריוס - ק.2 (לשעבר 18 אניטראקטיב/קנדה)	00023662 - 6	1,157.05	227.64	514.58	1,899.28	5.15	
			סה"כ צריכה	1,157.05	227.64	514.58	1,899.28		
5	42227	בניין A סיריוס - ק.2 (לשעבר קול סטריט/קנדה)	00023697 - 7	941.66	110.40	167.31	1,219.37	5.67	
			סה"כ צריכה	941.66	110.40	167.31	1,219.37		
6	42199	בניין A סיריוס - ק.2 פיליפ חדד	00017841 - 5	1,376.29	209.73	512.19	2,098.21	6.66	
			00017841 - 6	997.33	197.15	503.79	1,698.27	4.50	
			סה"כ צריכה	2,373.63	406.88	1,015.98	3,796.48		
7	42198	בניין A לייף פלאזה - אלקטרה מילה	00017841 - 4	3,327.08	1,041.67	2,567.81	6,936.55	15.38	
			סה"כ צריכה	3,327.08	1,041.67	2,567.81	6,936.55		
8	42197	בניין A לייף פלאזה - חינואוי	00017841 - 3	8,288.87	2,341.79	4,476.05	15,106.71	43.98	
			סה"כ צריכה	8,288.87	2,341.79	4,476.05	15,106.71		
9	47347	בניין A מחסן מסעדת מן	21055370 - 1	813.13	300.33	762.05	1,875.50	6.61	
			סה"כ צריכה	813.13	300.33	762.05	1,875.50		
10	42201	בניין A מנדפים+משאבות 30+90	00017841 - 7	6,332.81	1,834.74	3,062.80	11,230.34	28.91	
			סה"כ צריכה	6,332.81	1,834.74	3,062.80	11,230.34		
11	47349	בניין A פליטיקה קומה 0	00023697 - 5	1,651.40	490.84	1,283.43	3,425.68	17.53	
			סה"כ צריכה	1,651.40	490.84	1,283.43	3,425.68		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	42209	בנין B - מססונג	7 - 00019007	139.27	41.91	107.28	288.46	2.66	
		סה"כ צריכה		139.27	41.91	107.28	288.46		
13	50808	בנין B אואקס טק קומה 3	1 - 14155760	676.00	17.20	12.80	706.00	9.38	
		סה"כ צריכה		676.00	17.20	12.80	706.00		
14	48402	בנין B כהנא	6 - 00019007	1,395.73	155.04	414.26	1,965.03	15.14	
		סה"כ צריכה		1,395.73	155.04	414.26	1,965.03		
15	42204	בנין B לייף פלאזה - main 3, ק	2 - 00019007	960.93	175.64	422.34	1,558.91	6.67	
		סה"כ צריכה		960.93	175.64	422.34	1,558.91		
16	42222	בנין B לייף פלאזה - אנוקוב גרופ בעמ	6 - 00023678	507.74	122.58	270.35	900.66	2.44	
		סה"כ צריכה		507.74	122.58	270.35	900.66		
17	42221	בנין B לייף פלאזה - אריסטו שופ בע"מ 0, ק	5 - 00023678	1,085.82	240.29	545.45	1,871.55	7.51	
		סה"כ צריכה		1,085.82	240.29	545.45	1,871.55		
18	42223	בנין B לייף פלאזה - סאן רה מסעדה	7 - 00023678	5,057.79	2,235.94	4,260.91	11,554.63	29.91	
		סה"כ צריכה		5,057.79	2,235.94	4,260.91	11,554.63		
19	42203	בנין B לייף פלאזה - סנדביץ פקטורי	1 - 00019007	6,242.02	859.30	3,039.47	10,140.79	40.09	
		סה"כ צריכה		6,242.02	859.30	3,039.47	10,140.79		
20	47350	בנין B פלייטיקה קומה 0	8 - 00023678	519.45	178.15	441.21	1,138.81	2.78	
		סה"כ צריכה		519.45	178.15	441.21	1,138.81		
21	46145	בנין B פלייטיקה קומה 1	8 - 00019007	2,979.92	742.39	1,620.44	5,342.75	15.16	
		סה"כ צריכה		2,979.92	742.39	1,620.44	5,342.75		
22	42259	בנין B פלייטיקה קומה 2	3 - 14155760	4,291.60	732.40	1,702.80	6,726.80	24.93	
		סה"כ צריכה		4,291.60	732.40	1,702.80	6,726.80		
23	40554	בנין B פלייטיקה קומה 4	1 - 17312743	2,694.34	501.20	1,624.70	4,820.24	53.48	
		סה"כ צריכה		2,694.34	501.20	1,624.70	4,820.24		
24	42260	בנין B פלייטיקה קומה 5	4 - 14155760	4,035.20	750.00	1,697.20	6,482.40	24.27	
		סה"כ צריכה		4,035.20	750.00	1,697.20	6,482.40		
25	42258	בנין B פריזמה קומה 3	2 - 14155760	2,231.20	224.00	481.20	2,936.40	12.80	
		סה"כ צריכה		2,231.20	224.00	481.20	2,936.40		
26	42188	בנין C *יח אור צח ב.חיוני	3 - 21055417	3,378.00	541.20	114.00	4,033.20	15.70	
		סה"כ צריכה		3,378.00	541.20	114.00	4,033.20		
27	42189	בנין C *לוח מא בג ב.חיוני	4 - 21055417	18,046.80	5,954.80	14,117.60	38,119.20	78.65	
		סה"כ צריכה		18,046.80	5,954.80	14,117.60	38,119.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
28	42191	בניין C *לוח מא בגג חיוני	21055418 - 2	7,067.20	2,762.00	7,315.20	17,144.40	25.85	
		סה"כ צריכה		7,067.20	2,762.00	7,315.20	17,144.40		
29	42192	בניין C *צילר 1 חיוני	21055418 - 3	472.00	158.00	249.20	879.20	38.56	
		סה"כ צריכה		472.00	158.00	249.20	879.20		
30	42193	בניין C *צילר 2 חיוני	21055418 - 4	10,252.40	2,438.40	4,517.60	17,208.40	61.14	
		סה"כ צריכה		10,252.40	2,438.40	4,517.60	17,208.40		
31	42187	בניין C *צילר 3 ב.חיוני	21055417 - 2	4,357.20	671.40	340.80	5,369.40	466.84	
		סה"כ צריכה		4,357.20	671.40	340.80	5,369.40		
32	42190	בניין C *צילר 4 ב.חיוני	21055418 - 1	20,364.60	6,370.20	14,304.00	41,038.80	159.92	
		סה"כ צריכה		20,364.60	6,370.20	14,304.00	41,038.80		
33	42254	בניין C *צילר 5 ב.חיוני	00025508 - 8	17,992.70	1,563.63	556.90	20,113.23	141.89	
		סה"כ צריכה		17,992.70	1,563.63	556.90	20,113.23		
34	42252	בניין C איגל	00025427 - 8	4,829.39	1,410.86	3,573.88	9,814.14	21.73	
		סה"כ צריכה		4,829.39	1,410.86	3,573.88	9,814.14		
35	42185	בניין C אנוקוב גרופ בעמ	00005140 - 1	813.25	248.57	620.60	1,682.43	5.93	
		סה"כ צריכה		813.25	248.57	620.60	1,682.43		
36	42474	בניין ג'יסיפי מנג'מנט בע"מ	00025427 - 1	729.74	92.13	132.63	954.50	6.41	
		סה"כ צריכה		729.74	92.13	132.63	954.50		
37	42251	בניין C המילטון (2012)	00025427 - 7	552.77	110.71	294.42	957.91	4.30	
		סה"כ צריכה		552.77	110.71	294.42	957.91		
38	42250	בניין C עו"ד אורי רן	00025427 - 6	499.26	60.22	125.61	685.08	2.73	
		סה"כ צריכה		499.26	60.22	125.61	685.08		
39	42256	בניין C פלייטיקה בית קפה	00025508 - 5	1,424.12	262.90	758.94	2,445.96	8.17	
		סה"כ צריכה		1,424.12	262.90	758.94	2,445.96		
40	45438	בניין C פלייטיקה לוח אירועים	16092203 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
41	44239	בניין C פלייטיקה ק.קרקה-מחסן בית קפה	00025508 - 4	260.38	41.14	105.69	407.21	1.20	
		סה"כ צריכה		260.38	41.14	105.69	407.21		
42	42232	בניין C פלייטיקה שלט	21055347 - 2	0.90	10.55	51.95	63.40	0.21	
		סה"כ צריכה		0.90	10.55	51.95	63.40		
43	42240	בניין C ק.2 מנהל הדיור הממשלתי	00025243 - 1	5,104.38	1,474.08	3,805.34	10,383.80	20.90	
		סה"כ צריכה		5,104.38	1,474.08	3,805.34	10,383.80		
		סה"כ צריכה		4,933.93	1,502.42	3,890.30	10,326.65	19.42	
		סה"כ צריכה		5,153.18	1,597.50	4,094.46	10,845.15	21.67	
		סה"כ צריכה		239.20	84.30	171.50	495.00	0.94	
		סה"כ צריכה		15,430.69	4,658.30	11,961.61	32,050.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
44	42241	בניין C ק.3 מנהל הדיור הממשלתי	00025243 - 4	2,501.76	623.63	1,240.96	4,366.35	13.74	
			00025243 - 5	1,472.29	388.27	852.29	2,712.86	7.07	
			00025243 - 6	1,784.06	516.49	1,208.85	3,509.40	7.78	
			16092203 - 2	307.20	117.20	275.80	700.20	1.04	
			סה"כ צריכה	6,065.31	1,645.60	3,577.90	11,288.81		
45	42235	בניין C ק.4 אקיופוז	21055347 - 3	1,025.20	145.90	416.00	1,587.10	5.17	
			סה"כ צריכה	1,025.20	145.90	416.00	1,587.10		
46	42242	בניין C ק.4 פליטיקה	00025243 - 7	1,894.86	467.68	923.89	3,286.43	10.05	
			00025243 - 8	1,452.38	331.55	774.02	2,557.95	8.03	
			00025243 - 9	997.47	195.49	397.76	1,590.72	7.65	
			00025243 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025243 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025243 - 12	0.00	0.00	-0.008	-0.008		
			סה"כ צריכה	4,344.72	994.72	2,095.66	7,435.10		
47	42228	בניין C ק.5 פליטיקה	00025508 - 2	4,843.43	1,500.67	3,308.18	9,652.28	29.28	
			סה"כ צריכה	4,843.43	1,500.67	3,308.18	9,652.28		
48	42230	בניין C ק.6 ארקין	21055348 - 2	2,400.00	163.60	289.40	2,853.00	19.33	
			סה"כ צריכה	2,400.00	163.60	289.40	2,853.00		
49	48255	בניין C ק.6 פליטיקה	21055348 - 3	1,564.80	258.60	611.20	2,434.60	10.46	
			סה"כ צריכה	1,564.80	258.60	611.20	2,434.60		
50	51795	בניין C ק.7 מילטון	00025427 - 3	2.51	1.03	2.69	6.24	0.10	
			סה"כ צריכה	2.51	1.03	2.69	6.24		
51	42246	בניין C ק.8 איגל מערכות	00025427 - 2	5,520.03	1,822.64	4,676.80	12,019.48	25.80	
			סה"כ צריכה	5,520.03	1,822.64	4,676.80	12,019.48		
52	42248	בניין C ק.8 כהנאה	00025427 - 4	1,039.41	197.98	455.92	1,693.30	5.49	
			סה"כ צריכה	1,039.41	197.98	455.92	1,693.30		
53	42244	בניין C קומה 1 מדיקל סנטר	00025508 - 7	8,518.45	2,312.17	3,941.17	14,771.79	34.88	
			סה"כ צריכה	8,518.45	2,312.17	3,941.17	14,771.79		
54	42218	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני A	00023662 - 7	32,593.67	7,022.25	10,862.98	50,478.90	202.95	
			00023662 - 8	39,791.98	9,251.30	19,753.02	68,796.30	243.10	
			סה"כ צריכה	72,385.65	16,273.55	30,616.00	119,275.20		
55	42219	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני B	00023678 - 1	12,889.56	2,845.30	3,533.76	19,268.62	174.72	
			00023678 - 2	16,748.58	3,605.10	7,518.34	27,872.02	167.48	
			סה"כ צריכה	29,638.14	6,450.40	11,052.10	47,140.64		
56	42216	לייף - מיזוג אוויר חיוני A	00023662 - 4	4,758.41	1,749.67	4,081.10	10,589.17	17.21	
			00023662 - 5	1,446.69	997.15	1,470.03	3,913.87	72.10	
			סה"כ צריכה	6,205.09	2,746.82	5,551.13	14,503.04		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
57	42220	לייף - מיוזג אוויר חיוני B	00023678 - 3	217.71	80.10	214.79	512.60	19.61	
			00023678 - 4	467.60	72.98	49.07	589.64	4.54	
			סה"כ צריכה	685.30	153.08	263.86	1,102.25		
58	42292	לייף - תאורת פיתוח בניין A	00023697 - 3	0.13	0.39	1.65	2.16	0.03	
			00023697 - 4	-0.0003	0.0003	0.00	9.0949470177293 E-13	0.004	
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.13	0.39	1.65	2.16		
59	42293	לייף - תאורת פיתוח בניין B	00023697 - 3	0.13	0.39	1.65	2.16	0.03	
			00023697 - 4	-0.0003	0.0003	0.00	9.0949470177293 E-13	0.004	
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.13	0.39	1.65	2.16		
60	42294	לייף - תאורת פיתוח בניין C	00023697 - 3	0.17	0.51	2.20	2.88	0.03	
			00023697 - 4	-0.0004	0.0004	0.00	-9.0949470177293 E-13	0.004	
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.17	0.51	2.20	2.88		
61	42212	לייף פלאזה - חניון	00023697 - 3	-0.43	-1.28	-5.49	-7.20	0.03	
			00023697 - 4	0.001	-0.001	0.00	0.00	0.004	
			18075265 - 1	15,405.10	4,095.00	8,125.80	27,625.90		
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
סה"כ צריכה	15,404.68	4,093.72	8,120.31	27,618.70					
62	45431	ציבורי בניין A	00017841 - 2	-3,491.79	-1,011.85	-2,619.80	-7,123.44	15.50	
			00017841 - 3	-8,288.87	-2,341.79	-4,476.05	-15,106.71	43.98	
			00017841 - 4	-3,327.08	-1,041.67	-2,567.81	-6,936.55	15.38	
			00017841 - 5	-1,376.29	-209.73	-512.19	-2,098.21	6.66	
			00017841 - 6	-997.33	-197.15	-503.79	-1,698.27	4.50	
			00017841 - 7	-6,332.81	-1,834.74	-3,062.80	-11,230.34	28.91	
			00017841 - 8	-26,568.99	-5,153.82	-12,445.02	-44,167.83	122.22	
			00023662 - 1	-673.10	-177.47	-316.27	-1,166.84	2.63	
			00023662 - 2	-595.78	-81.48	-172.66	-849.92	2.12	
			00023662 - 3	-904.38	-146.53	-189.66	-1,240.57	3.44	
			00023662 - 4	-4,758.41	-1,749.67	-4,081.10	-10,589.17	17.21	
			00023662 - 5	-1,446.69	-997.15	-1,470.03	-3,913.87	72.10	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023662 - 6	-1,157.05	-227.64	-514.58	-1,899.28	5.15	
			00023662 - 7	-32,593.67	-7,022.25	-10,862.98	-50,478.90	202.95	
			00023662 - 8	-39,791.98	-9,251.30	-19,753.02	-68,796.30	243.10	
			00023697 - 5	-1,651.40	-490.84	-1,283.43	-3,425.68	17.53	
			00023697 - 7	-941.66	-110.40	-167.31	-1,219.37	5.67	
			00023697 - 8	-303.28	-83.33	-207.32	-593.93	3.88	
			00025156 - 2	-25,278.10	-9,292.01	-23,649.20	-58,219.30	90.56	
			17313183 - 1	182,539.80	46,844.60	99,072.20	328,456.60	1,014.60	
			18075265 - 1	-15,405.10	-4,095.00	-8,125.80	-27,625.90		
			21055370 - 1	-813.13	-300.33	-762.05	-1,875.50	6.61	
			סה"כ צריכה	5,842.93	1,028.46	1,329.33	8,200.72		
63	45432	ציבורי בניין B	00019007 - 1	-6,242.02	-859.30	-3,039.47	-10,140.79	40.09	
			00019007 - 2	-960.93	-175.64	-422.34	-1,558.91	6.67	
			00019007 - 6	-1,395.73	-155.04	-414.26	-1,965.03	15.14	
			00019007 - 7	-139.27	-41.91	-107.28	-288.46	2.66	
			00019007 - 8	-2,979.92	-742.39	-1,620.44	-5,342.75	15.16	
			00023678 - 1	-12,889.56	-2,845.30	-3,533.76	-19,268.62	174.72	
			00023678 - 2	-16,748.58	-3,605.10	-7,518.34	-27,872.02	167.48	
			00023678 - 3	-217.71	-80.10	-214.79	-512.60	19.61	
			00023678 - 4	-467.60	-72.98	-49.07	-589.64	4.54	
			00023678 - 5	-1,085.82	-240.29	-545.45	-1,871.55	7.51	
			00023678 - 6	-507.74	-122.58	-270.35	-900.66	2.44	
			00023678 - 7	-5,057.79	-2,235.94	-4,260.91	-11,554.63	29.91	
			00023678 - 8	-519.45	-178.15	-441.21	-1,138.81	2.78	
			14155760 - 1	-676.00	-17.20	-12.80	-706.00	9.38	
			14155760 - 2	-2,231.20	-224.00	-481.20	-2,936.40	12.80	
			14155760 - 3	-4,291.60	-732.40	-1,702.80	-6,726.80	24.93	
			14155760 - 4	-4,035.20	-750.00	-1,697.20	-6,482.40	24.27	
			17312743 - 1	-2,694.34	-501.20	-1,624.70	-4,820.24	53.48	
			20281675 - 1	69,918.80	15,285.30	31,353.80	116,557.90	557.70	
			סה"כ צריכה	6,778.36	1,705.78	3,397.43	11,881.57		
64	45433	ציבורי בניין C	00005140 - 1	-813.25	-248.57	-620.60	-1,682.43	5.93	
			00025243 - 1	-5,104.38	-1,474.08	-3,805.34	-10,383.80	20.90	
			00025243 - 2	-4,933.93	-1,502.42	-3,890.30	-10,326.65	19.42	
			00025243 - 3	-5,153.18	-1,597.50	-4,094.46	-10,845.15	21.67	
			00025243 - 4	-2,501.76	-623.63	-1,240.96	-4,366.35	13.74	
			00025243 - 5	-1,472.29	-388.27	-852.29	-2,712.86	7.07	
			00025243 - 6	-1,784.06	-516.49	-1,208.85	-3,509.40	7.78	
			00025243 - 7	-1,894.86	-467.68	-923.89	-3,286.43	10.05	
			00025243 - 8	-1,452.38	-331.55	-774.02	-2,557.95	8.03	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
	00025243 - 9			-997.47	-195.49	-397.76	-1,590.72	7.65	
	00025243 - 10			0.00	0.00	0.00	0.00		
	00025243 - 11			0.00	0.00	0.00	0.00		
	00025243 - 12			0.00	0.00	0.008	0.008		
	00025427 - 1			-729.74	-92.13	-132.63	-954.50	6.41	
	00025427 - 2			-5,520.03	-1,822.64	-4,676.80	-12,019.48	25.80	
	00025427 - 3			-2.51	-1.03	-2.69	-6.24	0.10	
	00025427 - 4			-1,039.41	-197.98	-455.92	-1,693.30	5.49	
	00025427 - 6			-499.26	-60.22	-125.61	-685.08	2.73	
	00025427 - 7			-552.77	-110.71	-294.42	-957.91	4.30	
	00025427 - 8			-4,829.39	-1,410.86	-3,573.88	-9,814.14	21.73	
	00025508 - 1			52,264.32	10,597.36	20,344.96	83,206.64	270.56	
	00025508 - 2			-4,843.43	-1,500.67	-3,308.18	-9,652.28	29.28	
	00025508 - 4			-260.38	-41.14	-105.69	-407.21	1.20	
	00025508 - 5			-1,424.12	-262.90	-758.94	-2,445.96	8.17	
	00025508 - 7			-8,518.45	-2,312.17	-3,941.17	-14,771.79	34.88	
	00025508 - 8			-17,992.70	-1,563.63	-556.90	-20,113.23	141.89	
	16092203 - 1			-239.20	-84.30	-171.50	-495.00	0.94	
	16092203 - 2			-307.20	-117.20	-275.80	-700.20	1.04	
	16092203 - 3			0.00	0.00	0.00	0.00		
	21055347 - 2			-0.90	-10.55	-51.95	-63.40	0.21	
	21055347 - 3			-1,025.20	-145.90	-416.00	-1,587.10	5.17	
	21055348 - 2			-2,400.00	-163.60	-289.40	-2,853.00	19.33	
	21055348 - 3			-1,564.80	-258.60	-611.20	-2,434.60	10.46	
	21055417 - 1			108,212.00	30,340.00	67,592.00	206,144.00	527.00	
	21055417 - 2			-4,357.20	-671.40	-340.80	-5,369.40	466.84	
	21055417 - 3			-3,378.00	-541.20	-114.00	-4,033.20	15.70	
	21055417 - 4			-18,046.80	-5,954.80	-14,117.60	-38,119.20	78.65	
	21055418 - 1			-20,364.60	-6,370.20	-14,304.00	-41,038.80	159.92	
	21055418 - 2			-7,067.20	-2,762.00	-7,315.20	-17,144.40	25.85	
	21055418 - 3			-472.00	-158.00	-249.20	-879.20	38.56	
	21055418 - 4			-10,252.40	-2,438.40	-4,517.60	-17,208.40	61.14	
				18,681.04	4,539.45	9,421.40	32,641.89		
				412,934.92	103,067.26	218,362.96	734,365.14		
				119,185.00		627,638.00	746,823.00		חשבון חברת חשמל
				293,749.92		-409,275.04	-12,457.86		הפרש בקוט"ש
				246.47%		-65.21%	-1.67%		הפרש באחוזים





■ פסגה (Kwh 412,934.92)
■ גבע (Kwh 103,067.26)
■ שפל (Kwh 218,362.96)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42214	בניין A שנאי T2 + תיונים	17313183 - 1	182,539.80	46,844.60	99,072.20	328,456.60	1,014.60	
			סה"כ צריכה	182,539.80	46,844.60	99,072.20	328,456.60		
2	42213	בניין B שנאי T1	20281675 - 1	69,918.80	15,285.30	31,353.80	116,557.90	557.70	
			סה"כ צריכה	69,918.80	15,285.30	31,353.80	116,557.90		
3	42186	בניין C שנאי 3	21055417 - 1	108,212.00	30,340.00	67,592.00	206,144.00	527.00	
			סה"כ צריכה	108,212.00	30,340.00	67,592.00	206,144.00		
4	42253	בניין C שנאי 4	00025508 - 1	52,264.32	10,597.36	20,344.96	83,206.64	270.56	
			סה"כ צריכה	52,264.32	10,597.36	20,344.96	83,206.64		

