

דוח קוט"ש

עבור: TLV

דוח מסכם עבור: פארק יקום צרפת
תקופת דוח: (23/06/23 - 01/06/23)


תאריך הפקה: 26/06/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16786	אייל כהן שרותי הסעדה בעמ	16092184 - 1	530.80	0.00	3,763.60	4,294.40	28.97	
			סה"כ צריכה	530.80	0.00	3,763.60	4,294.40		
2	16789	אלון גז פיתוח בע"מ קומה 2	16092184 - 4	100.90	0.00	703.10	804.00	5.34	
			סה"כ צריכה	100.90	0.00	703.10	804.00		
3	43879	ברייטמשין צד מזרח קומה א	19093477 - 1	132.25	0.00	827.25	959.50	7.69	
			סה"כ צריכה	132.25	0.00	827.25	959.50		
4	43880	ברייטמשין צד מזרח קומה א (היה לוגיק)	19093477 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	32259	ברייטמשין צד מערב קומה א	16092160 - 3	2,120.00	0.00	10,014.00	12,134.00	28.18	
			סה"כ צריכה	2,120.00	0.00	10,014.00	12,134.00		
6	16723	ברייטמשין ק-קרקע מערב	16092160 - 2	2,464.00	0.00	8,680.00	11,144.00	43.10	
			סה"כ צריכה	2,464.00	0.00	8,680.00	11,144.00		
7	31743	ברייטמשין ק.קרקע מזרח	16092161 - 2	1,518.60	0.00	5,159.40	6,678.00	19.77	
			סה"כ צריכה	1,518.60	0.00	5,159.40	6,678.00		
8	16729	דואר + מחסן HOT	16092161 - 3	350.40	0.00	2,179.80	2,530.20	8.56	
			סה"כ צריכה	350.40	0.00	2,179.80	2,530.20		
9	28462	דור אלון	16092160 - 4	3,564.00	0.00	19,507.00	23,071.00	77.81	
			16092185 - 2	140.00	0.00	1,595.00	1,735.00	11.61	
			סה"כ צריכה	3,704.00	0.00	21,102.00	24,806.00		
10	38493	דור אלון - שקע טעינה	20004338 - 1	2.30	0.00	133.10	135.40	68.95	
			סה"כ צריכה	2.30	0.00	133.10	135.40		
11	28463	דור אלון 2	16092161 - 1	121.30	0.00	861.70	983.00	5.73	
			16092184 - 4	-100.90	0.00	-703.10	-804.00	5.34	
			סה"כ צריכה	20.40	0.00	158.60	179.00		
12	42936	חנות ספורט - פודיום	20004338 - 2	59.20	0.00	565.20	624.40	3.99	
			סה"כ צריכה	59.20	0.00	565.20	624.40		
13	28465	מיזוג אויר	16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16092184 - 2	2,025.60	0.00	10,948.80	12,974.40	147.73	
			16092185 - 3	2,404.00	0.00	29,603.00	32,007.00	1,831.62	
			סה"כ צריכה	4,429.60	0.00	40,551.80	44,981.40		
14	44057	מסטינג	20004338 - 3	501.28	0.00	5,143.04	5,644.32	45.69	
			סה"כ צריכה	501.28	0.00	5,143.04	5,644.32		
15	28464	סגרמטה קומה קרקע מזרח	16092185 - 4	2,558.55	0.00	12,894.00	15,452.55	38.85	
			סה"כ צריכה	2,558.55	0.00	12,894.00	15,452.55		
16	28541	ציבורי	16092160 - 1	23,874.28	0.00	89,077.76	112,952.04	358.43	
			16092160 - 2	-2,464.00	0.00	-8,680.00	-11,144.00	43.10	
			16092160 - 3	-2,120.00	0.00	-10,014.00	-12,134.00	28.18	
			16092160 - 4	-3,564.00	0.00	-19,507.00	-23,071.00	77.81	
			16092161 - 1	-121.30	0.00	-861.70	-983.00	5.73	
			16092161 - 2	-1,518.60	0.00	-5,159.40	-6,678.00	19.77	
			16092161 - 3	-350.40	0.00	-2,179.80	-2,530.20	8.56	
			16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092184 - 1	-530.80	0.00	-3,763.60	-4,294.40	28.97	
			16092184 - 2	-2,025.60	0.00	-10,948.80	-12,974.40	147.73	
			16092184 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092185 - 2	-140.00	0.00	-1,595.00	-1,735.00	11.61	
			16092185 - 3	-2,404.00	0.00	-29,603.00	-32,007.00	1,831.62	
			16092185 - 4	-2,558.55	0.00	-12,894.00	-15,452.55	38.85	
			17313286 - 1	586.00	0.00	33,583.60	34,169.60	191.96	
			19093477 - 1	-132.25	0.00	-827.25	-959.50	7.69	
			19093477 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004338 - 1	-2.30	0.00	-133.10	-135.40	68.95	
			20004338 - 2	-59.20	0.00	-565.20	-624.40	3.99	
			20004338 - 3	-501.28	0.00	-5,143.04	-5,644.32	45.69	
			סה"כ צריכה	5,968.00	0.00	10,786.47	16,754.47		
			סה"כ צריכה	24,460.28	0.00	122,661.36	147,121.64		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				147,121.64		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 24,460.28)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 122,661.36)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	48425	פוטוולטאי	17313286 - 1	586.00	0.00	33,583.60	34,169.60	191.96	
			סה"כ צריכה	586.00	0.00	33,583.60	34,169.60		
2	16788	שנאי ראשי מזרחי	16092184 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	16722	שנאי ראשי מערבי 2	16092160 - 1	23,874.28	0.00	89,077.76	112,952.04	358.43	
			סה"כ צריכה	23,874.28	0.00	89,077.76	112,952.04		

