

דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: דורבן מרכבים פ"ת

תקופת דוח: (23/06/23 - 01/06/23)

תאריך הפקה: 26/06/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30635	אוטופיה (מבנה D)	21262507 - 1	184.50	0.00	3,173.20	3,357.70	18.90	
			סה"כ צריכה	184.50	0.00	3,173.20	3,357.70		
2	40044	אוריאן (מבנה A)	21262526 - 1	413.40	0.00	3,050.20	3,463.60	14.76	
			סה"כ צריכה	413.40	0.00	3,050.20	3,463.60		
3	44907	גנרל פרטס	20281507 - 1	4,713.00	0.00	20,881.30	25,594.30	409.92	
			סה"כ צריכה	4,713.00	0.00	20,881.30	25,594.30		
4	30665	משרד הביטחון	81009639 - 1	19,683.07	0.00	83,398.72	103,081.79	613.38	
			81011469 - 1	7,966.26	0.00	38,738.58	46,704.84	185.88	
			81011498 - 1	14,600.94	0.00	75,154.50	89,755.44	319.44	
			סה"כ צריכה	42,250.27	0.00	197,291.80	239,542.07		
5	30658	ציבורי	17313231 - 1	45.40	0.00	151.50	196.90	4.25	
			סה"כ צריכה	45.40	0.00	151.50	196.90		
6	42596	קשת טעמים בע"מ	21262426 - 1	22,869.40	0.00	92,567.40	115,436.80	377.28	
			סה"כ צריכה	22,869.40	0.00	92,567.40	115,436.80		
7	30664	תאורת חוץ F	81011498 - 3	693.63	0.00	2,229.91	2,923.53	13.29	
			סה"כ צריכה	693.63	0.00	2,229.91	2,923.53		
			סה"כ צריכה	71,169.60	0.00	319,345.31	390,514.91		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				390,514.91		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (71,169.60 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (319,345.31 Kwh)



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	611.00	51,034.50	24,189.50	0.00	26,845.00	20281533 - 1	שנאי 4 (שוכרים)	30663	1
	199.36	34,005.10	32,636.00	0.00	1,369.10	20281534 - 1			
		85,039.60	56,825.50	0.00	28,214.10	סה"כ צריכה			

