



דוח קוט"ש

עבור: רמות

דוח מסכם עבור: ארגמן -שבעת הכוכבים

תקופת דוח: (21/06/23 - 01/06/23)

תאריך הפקה: 27/06/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	51724	**קומה 53 - לוח מיזוג אוויר 9 חיוני	3 - 21055387	1,835.60	0.00	7,425.60	9,261.20	524.27	
			סה"כ צריכה	1,835.60	0.00	7,425.60	9,261.20		
2	51721	**צילר 1	2 - 22009789	1,679.00	0.00	12,945.00	14,624.00	299.04	
			סה"כ צריכה	1,679.00	0.00	12,945.00	14,624.00		
3	51717	**צילר 2	1 - 21262665	3,708.60	0.00	13,234.00	16,942.60	262.50	
			סה"כ צריכה	3,708.60	0.00	13,234.00	16,942.60		
4	51720	**צילר 3	1 - 21262666	1,025.60	0.00	10,005.10	11,030.70	365.50	
			סה"כ צריכה	1,025.60	0.00	10,005.10	11,030.70		
5	51716	**צילר 4	1 - 22009789	4,683.00	0.00	24,738.00	29,421.00	287.14	
			סה"כ צריכה	4,683.00	0.00	24,738.00	29,421.00		
6	51722	**צילר 5	1 - 21055387	2,418.40	0.00	5,440.80	7,859.20	208.10	
			סה"כ צריכה	2,418.40	0.00	5,440.80	7,859.20		
7	51723	**צילר 6	2 - 21055387	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	51771	**קומה 52 - מפסק ראשי לוח משאבות מס' 9,10	1 - 21262685	950.20	0.00	4,867.90	5,818.10	31.40	
			סה"כ צריכה	950.20	0.00	4,867.90	5,818.10		
9	50938	*לוח מעלית L14 קומת גג	2 - 21055388	39.70	0.00	183.40	223.10	1.03	
			סה"כ צריכה	39.70	0.00	183.40	223.10		
10	50941	*לוח מעלית L4 קומה 34	4 - 21055388	455.20	0.00	1,849.00	2,304.20	133.39	
			סה"כ צריכה	455.20	0.00	1,849.00	2,304.20		
11	51773	דייר קומה 12 - משרד הבטחון	1 - 20281787	1,643.60	0.00	7,665.50	9,309.10	33.20	
			סה"כ צריכה	1,643.60	0.00	7,665.50	9,309.10		
12	51725	לוח מעליות 53, 9,10,11,12	1 - 21262695	406.50	0.00	1,836.10	2,242.60	14.80	
			סה"כ צריכה	406.50	0.00	1,836.10	2,242.60		
13	50939	לוח מעלית L1 קומה 10	1 - 21055388	203.10	0.00	1,423.90	1,627.00	7.78	
			סה"כ צריכה	203.10	0.00	1,423.90	1,627.00		
14	50940	לוח מעלית L9 קומת גג	3 - 21055388	142.25	0.00	650.75	793.00	4.48	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	142.25	0.00	650.75	793.00		
15	50456	משרד הביטחון קומה Q2 11	20281712 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	50985	משרד הביטחון קומה Q2 12	20281788 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	50452	משרד הביטחון קומה Q1 14	20281816 - 1	1,066.80	0.00	5,109.70	6,176.50	28.27	
			סה"כ צריכה	1,066.80	0.00	5,109.70	6,176.50		
18	50911	משרד הביטחון קומה Q2 14	20281709 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	50450	משרד הביטחון קומה Q2 15	20281714 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	50449	משרד הביטחון קומה Q1 16	20281711 - 1	1,002.20	0.00	4,323.00	5,325.20	33.95	
			סה"כ צריכה	1,002.20	0.00	4,323.00	5,325.20		
21	50448	משרד הביטחון קומה Q2 16	20281713 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	50405	משרד הביטחון קומה Q1 - 17	20281721 - 1	1,393.10	0.00	6,381.90	7,775.00	25.42	
			סה"כ צריכה	1,393.10	0.00	6,381.90	7,775.00		
23	51097	משרד הביטחון קומה Q2 - 17	20281722 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	50457	משרד הביטחון קומה Q1 11	20281716 - 1	1,565.80	0.00	6,483.50	8,049.30	34.40	
			סה"כ צריכה	1,565.80	0.00	6,483.50	8,049.30		
25	50454	משרד הביטחון קומה Q1 13	20281817 - 1	1,250.70	0.00	9,697.40	10,948.10	77.05	
			סה"כ צריכה	1,250.70	0.00	9,697.40	10,948.10		
26	50453	משרד הביטחון קומה Q2 13	20281818 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	50451	משרד הביטחון קומה Q1 15	20281708 - 1	16,649.30	7,112.50	52,690.20	76,452.00	29.85	
			סה"כ צריכה	16,649.30	7,112.50	52,690.20	76,452.00		
28	51790	ק. 11 מעלית לוונן	21262682 - 1	17.90	0.00	81.30	99.20	4.61	
			סה"כ צריכה	17.90	0.00	81.30	99.20		
29	51774	קומה 15 UPS	21262684 - 1	0.00	0.00	1.80	1.80	3.84	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	1.80	1.80		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
30	51775	קומה 16 - UPS	21262681 - 1	272.30	0.00	1,239.40	1,511.70	3.68	
			סה"כ צריכה	272.30	0.00	1,239.40	1,511.70		
31	51777	קומה 31 - Q2	20281771 - 1	70.80	0.00	331.10	401.90	2.28	
			סה"כ צריכה	70.80	0.00	331.10	401.90		
32	51776	קומה 31 - Q3	20281772 - 1	57.50	0.00	296.80	354.30	8.12	
			סה"כ צריכה	57.50	0.00	296.80	354.30		
33	51778	קומה 32 - Q2	20281775 - 1	116.60	0.00	542.70	659.30	4.94	
			סה"כ צריכה	116.60	0.00	542.70	659.30		
34	51779	קומה 32 - Q3	20281776 - 1	36.00	0.00	148.90	184.90	8.84	
			סה"כ צריכה	36.00	0.00	148.90	184.90		
35	51782	קומה 33 - Q2	20281777 - 1	121.80	0.00	560.70	682.50	44.86	
			סה"כ צריכה	121.80	0.00	560.70	682.50		
36	51783	קומה 33 - Q3	20281778 - 1	229.70	0.00	1,406.20	1,635.90	7.69	
			סה"כ צריכה	229.70	0.00	1,406.20	1,635.90		
37	51781	קומה 34 - Q2	20281790 - 1	122.80	0.00	570.30	693.10	13.58	
			סה"כ צריכה	122.80	0.00	570.30	693.10		
38	51780	קומה 34 - Q3	20281789 - 1	316.10	0.00	1,567.00	1,883.10	7.48	
			סה"כ צריכה	316.10	0.00	1,567.00	1,883.10		
39	51789	קומה 34 - מעליות 4,5,7,8	21262668 - 1	366.90	0.00	1,657.50	2,024.40	9.54	
			סה"כ צריכה	366.90	0.00	1,657.50	2,024.40		
40	51784	קומה 35 - Q2	20281813 - 1	140.30	0.00	682.70	823.00	14.44	
			סה"כ צריכה	140.30	0.00	682.70	823.00		
41	51785	קומה 35 - Q3	20281814 - 1	520.80	0.00	2,342.90	2,863.70	8.14	
			סה"כ צריכה	520.80	0.00	2,342.90	2,863.70		
42	51787	קומה 36 - Q2	20281779 - 1	125.30	0.00	615.80	741.10	10.60	
			סה"כ צריכה	125.30	0.00	615.80	741.10		
43	51786	קומה 36 - Q3	20281780 - 1	701.60	0.00	3,216.00	3,917.60	9.05	
			סה"כ צריכה	701.60	0.00	3,216.00	3,917.60		
44	52471	קומה 37	20281794 - 1	-202.05	-117.82	-1,362.21	-1,682.08	466,616.32	
			סה"כ צריכה	-202.05	-117.82	-1,362.21	-1,682.08		
			סה"כ צריכה	45,133.00	6,994.68	190,849.64	242,977.32		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				242,977.32		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 45,133.00)
■ גבע (Kwh 6,994.68)
■ שפול (Kwh 190,849.64)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפול Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	51739	שנאי 1	21262693 - 1	9,410.00	0.00	37,649.60	47,059.60	294.72	
			סה"כ צריכה	9,410.00	0.00	37,649.60	47,059.60		
2	51928	שנאי 2	21262689 - 1	10,481.10	0.00	57,607.40	68,088.50	422.75	
			סה"כ צריכה	10,481.10	0.00	57,607.40	68,088.50		
3	51929	שנאי 3	21262694 - 1	8,342.80	0.00	36,553.70	44,896.50	233.25	
			סה"כ צריכה	8,342.80	0.00	36,553.70	44,896.50		
4	51930	שנאי 4	21262667 - 1	6,460.60	0.00	38,243.20	44,703.80	298.50	
			סה"כ צריכה	6,460.60	0.00	38,243.20	44,703.80		

