

דוח קוט"ש


עבור: מיקדן פארק הברון

דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (01/06/23 - 30/06/23)

תאריך הפקה: 02/07/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33457	יט"א א"צ	00015926 - 4	1,250.58	609.38	1,312.51	3,172.48	10.50	
			סה"כ צריכה	1,250.58	609.38	1,312.51	3,172.48		
2	33460	לוח מעליות 2,3,4	00015926 - 7	1,399.51	567.02	970.81	2,937.34	8.51	
			סה"כ צריכה	1,399.51	567.02	970.81	2,937.34		
3	33459	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	00015926 - 6	668.39	219.47	393.14	1,281.00	5.14	
			סה"כ צריכה	668.39	219.47	393.14	1,281.00		
4	33458	צ'ילרים 3,4	00015926 - 5	12,716.35	4,693.24	8,342.51	25,752.10	101.03	
			סה"כ צריכה	12,716.35	4,693.24	8,342.51	25,752.10		
5	33461	ציבורי	00015926 - 1	50,902.64	23,171.12	44,239.92	118,313.68	297.36	
			00015926 - 2	-15,275.70	-7,841.78	-14,938.78	-38,056.25	144.38	
			00015926 - 3	-11,032.26	-4,966.58	-9,265.40	-25,264.24	129.64	
			00015926 - 4	-1,250.58	-609.38	-1,312.51	-3,172.48	10.50	
			00015926 - 5	-12,716.35	-4,693.24	-8,342.51	-25,752.10	101.03	
			00015926 - 6	-668.39	-219.47	-393.14	-1,281.00	5.14	
			00015926 - 7	-1,399.51	-567.02	-970.81	-2,937.34	8.51	
			סה"כ צריכה	8,559.86	4,273.65	9,016.77	21,850.28		
6	33455	צילר 1	00015926 - 2	15,275.70	7,841.78	14,938.78	38,056.25	144.38	
			סה"כ צריכה	15,275.70	7,841.78	14,938.78	38,056.25		
7	33456	צילר 2	00015926 - 3	11,032.26	4,966.58	9,265.40	25,264.24	129.64	
			סה"כ צריכה	11,032.26	4,966.58	9,265.40	25,264.24		
			סה"כ צריכה	50,902.64	23,171.12	44,239.92	118,313.68		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				118,313.68		
			הפרש באחזים						



■ פסגה (Kwh 50,902.64)
■ גבע (Kwh 23,171.12)
■ שפל (Kwh 44,239.92)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00015926 - 1	50,902.64	23,171.12	44,239.92	118,313.68	297.36	
				50,902.64	23,171.12	44,239.92	118,313.68		

