



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון רמת אביב

תקופת דוח: (01/06/23 - 30/06/23)

תאריך הפקה: 03/07/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31405	***מגדלי קרור % 15	81014232 - 6	-10,820.56	-197.04	-32,717.28	-43,734.87		
			סה"כ צריכה	-10,820.56	-197.04	-32,717.28	-43,734.87		
2	33773	IBS* ווינדמן 2	81037893 - 5	44.05	0.00	1,046.45	1,090.50	0.60	
			סה"כ צריכה	44.05	0.00	1,046.45	1,090.50		
3	33770	IBS* אוקסיגן	81022638 - 8	21.80	0.00	365.80	387.60	2.00	
			מיזוג אוויר	13.86	0.00	224.10	237.96		
			סה"כ צריכה	35.66	0.00	589.90	625.56		
4	33761	IBS* בזק	81018676 - 2	276.20	0.00	1,318.85	1,595.05	3.25	
			סה"כ צריכה	276.20	0.00	1,318.85	1,595.05		
5	33772	IBS* ברטק	81037893 - 3	34.30	0.00	508.90	543.20	1.40	
			סה"כ צריכה	34.30	0.00	508.90	543.20		
6	33766	IBS* ד"ר פנינה שמש	81022638 - 4	48.30	0.00	455.55	503.85	0.85	
			מיזוג אוויר	30.71	0.00	279.09	309.80		
			סה"כ צריכה	79.01	0.00	734.64	813.65		
7	33771	IBS* ווינדמן הפקות	81037893 - 1	69.25	0.00	977.30	1,046.55	0.90	
			סה"כ צריכה	69.25	0.00	977.30	1,046.55		
8	52869	IBS* זארה	22048052 - 2	33,406.20	10,875.00	15,691.20	59,972.40	170.42	
			22048052 - 3	24,583.20	7,830.00	4,890.60	37,303.80	169.50	
			סה"כ צריכה	57,989.40	18,705.00	20,581.80	97,276.20		
9	15649	IBS* לוח ראשי חניונים ב.חיוני	81016887 - 3	17,958.05	0.00	73,347.67	91,305.72	156.40	
			סה"כ צריכה	17,958.05	0.00	73,347.67	91,305.72		
10	15640	IBS* מגדל חניה	81016887 - 8	1,980.50	0.00	8,288.05	10,268.55	19.20	
			סה"כ צריכה	1,980.50	0.00	8,288.05	10,268.55		
11	33767	IBS* מוב טיים משרד	81022638 - 5	75.00	0.00	362.55	437.55	1.30	
			מיזוג אוויר	47.69	0.00	222.11	269.80		
			סה"כ צריכה	122.69	0.00	584.66	707.35		
12	33765	IBS* מרפאת שיניים	81022638 - 3	86.20	0.00	1,070.40	1,156.60	1.30	
			מיזוג אוויר	54.82	0.00	655.76	710.58		
			סה"כ צריכה	141.02	0.00	1,726.16	1,867.18		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
13	33769	*עובד ראובן מזרח IBS	7 - 81022638	27.80	0.00	204.25	232.05	0.80	
		מיזוג אוויר		17.68	0.00	125.13	142.81		
		סה"כ צריכה		45.48	0.00	329.38	374.86		
14	33763	*עמנואל נועה IBS	1 - 81022638	82.70	0.00	706.10	788.80	1.00	
		מיזוג אוויר		52.59	0.00	432.58	485.17		
		סה"כ צריכה		135.29	0.00	1,138.68	1,273.97		
15	32603	*פרטור חדר תקשורת	1 - 17313207	876.90	0.00	4,147.10	5,024.00	9.06	
		סה"כ צריכה		876.90	0.00	4,147.10	5,024.00		
16	33762	*ציבורי IBS	1 - 81018676	-597.00	0.00	-5,005.00	-5,602.00	11.60	
			2 - 81018676	-276.20	0.00	-1,318.85	-1,595.05	3.25	
			4 - 81018676	2,829.60	0.00	20,082.00	22,911.60	26.40	
			1 - 81022638	-82.70	0.00	-706.10	-788.80	1.00	
			2 - 81022638	-422.30	0.00	-2,764.50	-3,186.80	16.20	
			3 - 81022638	-86.20	0.00	-1,070.40	-1,156.60	1.30	
			4 - 81022638	-48.30	0.00	-455.55	-503.85	0.85	
			5 - 81022638	-75.00	0.00	-362.55	-437.55	1.30	
			7 - 81022638	-27.80	0.00	-204.25	-232.05	0.80	
			8 - 81022638	-21.80	0.00	-365.80	-387.60	2.00	
			1 - 81037893	-69.25	0.00	-977.30	-1,046.55	0.90	
			3 - 81037893	-34.30	0.00	-508.90	-543.20	1.40	
			5 - 81037893	-44.05	0.00	-1,046.45	-1,090.50	0.60	
			סה"כ צריכה	1,044.70	0.00	5,296.35	6,341.05		
17	15750	*ראשי לוח איורור חניונים	7 - 81016878	438.61	0.00	2,645.65	3,084.26	20.42	
		סה"כ צריכה		438.61	0.00	2,645.65	3,084.26		
18	33764	*שר פיטנס IBS	2 - 81022638	422.30	0.00	2,764.50	3,186.80	16.20	
		סה"כ צריכה		422.30	0.00	2,764.50	3,186.80		
19	43828	253 ראלף לורן חדש	1 - 81016600	1,807.02	0.00	5,653.57	7,460.60	38.91	
		מיזוג אוויר		-1,824.47	-33.22	-5,516.50	-7,374.19		
		סה"כ צריכה		-17.44	-33.22	137.07	86.40		
20	15565	166.n ASH	5 - 81014245	346.62	0.00	1,176.12	1,522.74	7.12	
		מיזוג אוויר		-343.17	-6.25	-1,037.61	-1,387.03		
		סה"כ צריכה		3.45	-6.25	138.51	135.71		
21	45526	Bang & olufsen 273.n	6 - 81016363	614.21	0.00	1,685.49	2,299.70	11.62	
		מיזוג אוויר		-290.06	-5.28	-877.03	-1,172.37		
		סה"כ צריכה		324.15	-5.28	808.46	1,127.33		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
22	15698	148-149.n CK	81016191 - 4	1,744.92	0.00	5,030.32	6,775.24	16.75	
			מיזוג אויר	-794.00	-14.46	-2,400.75	-3,209.21		
			סה"כ צריכה	950.92	-14.46	2,629.57	3,566.03		
23	15567	288.n IDIGITAL	81016899 - 3	4,531.02	1,221.60	1,478.40	7,231.02		
			מיזוג אויר	-1,429.87	-26.04	-4,323.39	-5,779.30		
			סה"כ צריכה	3,101.15	1,195.56	-2,844.99	1,451.72		
24	15570	240.n PLANET	81014241 - 7	0.02	0.00	1.08	1.10	0.13	
			סה"כ צריכה	0.02	0.00	1.08	1.10		
25	15572	259.n TUMY	81016331 - 1	344.59	0.00	1,221.18	1,565.76	9.36	
			מיזוג אויר	-268.05	-4.88	-810.47	-1,083.40		
			סה"כ צריכה	76.54	-4.88	410.70	482.36		
26	15574	250.n אדיס	81014232 - 3	360.30	0.00	1,000.40	1,360.70	11.10	
			מיזוג אויר	-763.96	-13.91	-2,309.93	-3,087.80		
			סה"כ צריכה	-403.66	-13.91	-1,309.53	-1,727.10		
27	15606	174.n אוטלו	81014241 - 3	2,226.28	0.00	7,009.60	9,235.88	31.62	
			סה"כ צריכה	2,226.28	0.00	7,009.60	9,235.88		
28	15544	אופטיק דורון ח. 151	81016191 - 5	1,497.22	0.00	3,512.37	5,009.59	4.77	
			מיזוג אויר	-353.26	-6.43	-1,068.13	-1,427.83		
			סה"כ צריכה	1,143.96	-6.43	2,444.24	3,581.76		
29	16031	167.n אופטיקנה	81016358 - 8	730.63	0.00	2,495.53	3,226.16	18.54	
			מיזוג אויר	-340.29	-6.20	-1,028.89	-1,375.38		
			סה"כ צריכה	390.35	-6.20	1,466.63	1,850.78		
30	15576	176.n אוריג'ינלס	81015037 - 2	1,497.10	0.00	3,836.50	5,333.60	18.40	
			מיזוג אויר	-662.84	-12.07	-2,004.16	-2,679.07		
			סה"כ צריכה	834.26	-12.07	1,832.34	2,654.53		
31	15542	איי אופטיק קונספט ח. 214	81014231 - 2	1,091.36	0.00	3,711.57	4,802.93	11.97	
			מיזוג אויר	-294.15	-5.36	-889.38	-1,188.88		
			סה"כ צריכה	797.22	-5.36	2,822.18	3,614.04		
32	15577	אילנס דוכן	81014219 - 5	238.33	0.00	1,041.97	1,280.30	2.00	
			סה"כ צריכה	238.33	0.00	1,041.97	1,280.30		
33	15579	233.n אימפרס	81016935 - 2	1,081.13	0.00	3,023.94	4,105.08	15.41	
			מיזוג אויר	-249.93	-4.55	-755.69	-1,010.16		
			סה"כ צריכה	831.21	-4.55	2,268.26	3,094.91		
34	15580	212.n אינדיגו	81016353 - 6	485.16	0.00	1,349.33	1,834.49	6.51	
			מיזוג אויר	-265.55	-4.84	-802.92	-1,073.30		
			סה"כ צריכה	219.61	-4.84	546.42	761.19		
35	15581	165.n אינטימה	81016358 - 4	562.55	0.00	1,687.36	2,249.90	7.45	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	-336.68	-6.13	-1,018.00	-1,360.81		
			סה"כ צריכה	225.87	-6.13	669.36	889.10		
36	15582	אירוקה ח.127	81014174 - 3	581.11	0.00	1,599.11	2,180.22	4.94	
			מיזוג אויר	-195.18	-3.55	-590.16	-788.90		
			סה"כ צריכה	385.92	-3.55	1,008.95	1,391.32		
37	15584	אלמ ח.179	81015037 - 6	1,892.70	0.00	4,820.20	6,712.90	20.90	
			מיזוג אויר	-1,631.26	-29.70	-4,932.30	-6,593.26		
			סה"כ צריכה	261.44	-29.70	-112.10	119.64		
38	15587	אמריקן איגל ופוקס הום מ"א	81016984 - 5	276.80	0.00	558.90	835.70	2.20	
			סה"כ צריכה	276.80	0.00	558.90	835.70		
39	15588	אמריקן איגל ח.248	81016984 - 7	2,474.60	0.00	6,906.60	9,381.20	12.20	
			סה"כ צריכה	2,474.60	0.00	6,906.60	9,381.20		
40	15589	אמריקן יונטג ח.269	81016363 - 2	613.05	0.00	1,402.13	2,015.18	10.92	
			מיזוג אוויר	-293.18	-5.34	-886.48	-1,185.00		
			סה"כ צריכה	319.86	-5.34	515.65	830.18		
41	15590	אן פונטיין ח.131	81014245 - 3	125.95	0.00	512.09	638.04	5.30	
			מיזוג אויר	-171.06	-3.11	-517.21	-691.38		
			סה"כ צריכה	-45.10	-3.11	-5.12	-53.34		
42	15592	אפסילון ק.7	81014871 - 2	360.30	0.00	1,738.80	2,099.10	3.50	
			סה"כ צריכה	360.30	0.00	1,738.80	2,099.10		
43	15594	אפריל ח.156-157	81016358 - 2	821.45	0.00	2,415.25	3,236.70	6.64	
			מיזוג אויר	-551.52	-10.04	-1,667.59	-2,229.16		
			סה"כ צריכה	269.93	-10.04	747.66	1,007.54		
44	15595	אקס טי ניהול בע"מ ק.11	81016834 - 7	2,008.20	372.00	778.40	3,158.60	6.60	
			סה"כ צריכה	2,008.20	372.00	778.40	3,158.60		
45	15596	אקס טי ספנות ק.8	81016834 - 5	1,027.70	169.50	295.50	1,492.70	3.60	
			סה"כ צריכה	1,027.70	169.50	295.50	1,492.70		
46	15598	ארומה ח.280	81016878 - 2	2,020.88	0.00	7,010.60	9,031.49	25.23	
			מיזוג אויר	-238.39	-4.34	-720.81	-963.54		
			סה"כ צריכה	1,782.49	-4.34	6,289.80	8,067.95		
47	15685	ארמני אקס ציינג ח.180	81016984 - 1	2,108.80	0.00	6,129.60	8,238.40	27.20	
			מיזוג אויר	-560.41	-10.20	-1,694.48	-2,265.10		
			סה"כ צריכה	1,548.39	-10.20	4,435.12	5,973.30		
48	15599	ארקפה ח.147	81016887 - 1	4,656.67	0.00	18,164.51	22,821.18	49.79	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	-592.62	-10.79	-1,791.85	-2,395.25		
			סה"כ צריכה	4,064.05	-10.79	16,372.66	20,425.93		
49	15600	באג מחשבים ח.276	3 - 81016351	516.96	0.00	1,523.80	2,040.77	8.57	
			מיזוג אויר	-294.15	-5.36	-889.38	-1,188.88		
			סה"כ צריכה	222.82	-5.36	634.42	851.88		
50	15601	בובי בראון ח.111	1 - 81014174	1,398.87	0.00	3,720.38	5,119.25	15.34	
			מיזוג אויר	-338.12	-6.16	-1,022.35	-1,366.63		
			סה"כ צריכה	1,060.75	-6.16	2,698.02	3,752.62		
51	35354	בוטיק מימוזה ח. 257	7 - 81014219	706.84	0.00	1,882.26	2,589.10	10.90	
			מיזוג אויר	-269.15	-4.90	-813.81	-1,087.87		
			סה"כ צריכה	437.69	-4.90	1,068.45	1,501.23		
52	15638	בוס ח.224-226	5 - 81014212	1,376.39	0.00	3,999.95	5,376.34	22.67	
			מיזוג אויר	-1,090.79	-19.86	-3,298.13	-4,408.78		
			סה"כ צריכה	285.60	-19.86	701.82	967.56		
53	15625	ביונד סקין ח.220	8 - 81016347	1,010.06	0.00	2,460.98	3,471.04	13.78	
			מיזוג אויר	-427.76	-7.79	-1,293.38	-1,728.93		
			סה"כ צריכה	582.30	-7.79	1,167.59	1,742.10		
54	15602	בילבונג ח.121	6 - 81014245	940.70	0.00	2,780.15	3,720.86	10.22	
			מיזוג אויר	-461.64	-8.41	-1,395.84	-1,865.89		
			סה"כ צריכה	479.06	-8.41	1,384.31	1,854.97		
55	44245	ברניקס	1 - 81025708	60.41	25.98	61.01	147.40	0.22	
			סה"כ צריכה	60.41	25.98	61.01	147.40		
56	15706	ברנדיס ח.164	5 - 81014241	334.10	0.00	1,139.39	1,473.49	6.48	
			מיזוג אויר	-343.17	-6.25	-1,037.61	-1,387.03		
			סה"כ צריכה	-9.07	-6.25	101.78	86.46		
57	15761	ג'י סטאר	6 - 81016441	1,112.06	0.00	3,048.13	4,160.19	17.82	
			מיזוג	-471.21	-8.58	-1,424.76	-1,904.55		
			סה"כ צריכה	640.85	-8.58	1,623.38	2,255.64		
58	15613	ג'ינרג'י צ'רג'ינג בע"מ	2 - 81016600	19.35	0.00	342.06	361.41	0.008	
			סה"כ צריכה	19.35	0.00	342.06	361.41		
59	15607	גאנט ח.249	1 - 81014232	1,717.30	0.00	4,637.60	6,354.90	15.80	
			מיזוג אויר	-600.55	-10.94	-1,815.82	-2,427.31		
			סה"כ צריכה	1,116.75	-10.94	2,821.78	3,927.59		
60	15608	גו מלון ח.117	6 - 81014174	543.28	0.00	1,268.15	1,811.44	9.21	
			מיזוג אויר	-196.39	-3.58	-593.79	-793.76		
			סה"כ צריכה	346.90	-3.58	674.36	1,017.68		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
61	34489	גורגיו ארמני	81016191 - 7	1,842.35	0.00	5,175.01	7,017.35	18.21	
			סה"כ צריכה	1,842.35	0.00	5,175.01	7,017.35		
62	15611	גורקן יזמות נדל"ן בע"מ קומה 10	81016947 - 4	249.70	0.00	847.00	1,096.70	2.40	
			סה"כ צריכה	249.70	0.00	847.00	1,096.70		
63	15614	גק קובה ח.270	81016363 - 3	413.03	0.00	1,426.90	1,839.92	9.71	
			מיזוג אויר	-294.15	-5.36	-889.38	-1,188.88		
			סה"כ צריכה	118.88	-5.36	537.51	651.04		
64	15554	דה רוקוקו ח.272	81016363 - 5	482.79	0.00	1,395.74	1,878.53	9.15	
			מיזוג אויר	-290.06	-5.28	-877.03	-1,172.37		
			סה"כ צריכה	192.73	-5.28	518.71	706.15		
65	44244	דוכן ארקפה	20281881 - 1	331.20	0.00	1,401.40	1,732.60	6.03	
			סה"כ צריכה	331.20	0.00	1,401.40	1,732.60		
66	15622	דוכן גבינות באשר	81016600 - 6	631.41	0.00	2,472.54	3,103.96	5.34	
			סה"כ צריכה	631.41	0.00	2,472.54	3,103.96		
67	15616	דוכן דינמיקה	81025453 - 1	191.13	85.22	142.29	418.64		
			סה"כ צריכה	191.13	85.22	142.29	418.64		
68	44070	דוכן פייס	17313403 - 1	54.90	0.00	248.30	303.20	1.80	
			סה"כ צריכה	54.90	0.00	248.30	303.20		
69	44243	דוכן פרחים	20281935 - 1	24.00	0.00	116.50	140.50	2.02	
			סה"כ צריכה	24.00	0.00	116.50	140.50		
70	15623	דומו ח.138	81014241 - 2	1,411.68	0.00	3,682.71	5,094.38	20.94	
			סה"כ צריכה	1,411.68	0.00	3,682.71	5,094.38		
71	35291	דורית שדה חדש	81014210 - 5	116.21	0.00	390.75	506.97	2.41	
			מיזוג אוויר	-120.16	-2.19	-363.31	-485.66		
			סה"כ צריכה	-3.94	-2.19	27.44	21.31		
72	15626	דיזל ח.141	81016321 - 2	1,971.67	0.00	4,949.74	6,921.41	28.99	
			מיזוג אויר	-1,050.17	-19.12	-3,175.33	-4,244.63		
			סה"כ צריכה	921.50	-19.12	1,774.41	2,676.78		
73	15627	דנה אשכנזי ח.230	81016935 - 7	106.17	0.00	319.13	425.30	1.06	
			מיזוג אויר	-120.16	-2.19	-363.31	-485.66		
			סה"כ צריכה	-13.98	-2.19	-44.18	-60.35		
74	15628	דניאלה להבי ח.274	81016331 - 7	534.48	0.00	1,683.66	2,218.14	8.48	
			מיזוג אויר	-294.15	-5.36	-889.38	-1,188.88		
			סה"כ צריכה	240.33	-5.36	794.28	1,029.26		
75	15545	דר זרחה ק.3	81015040 - 6	32.50	0.00	233.10	265.60	1.70	
			סה"כ צריכה	32.50	0.00	233.10	265.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
76	35358	ה. שטרן חדש ח. א. 240	81016441 - 4	1,339.39	0.00	4,526.54	5,865.93	20.43	
			מיזוג	-730.56	-13.30	-2,208.93	-2,952.79		
			סה"כ צריכה	608.83	-13.30	2,317.62	2,913.14		
77	15633	היינס ח. 213	81014231 - 1	634.57	0.00	1,876.46	2,511.04	8.56	
			מיזוג אויר	-318.66	-5.80	-963.50	-1,287.96		
			סה"כ צריכה	315.92	-5.80	912.96	1,223.08		
78	15635	הפנינג ח. 278	81016351 - 4	1,117.72	0.00	3,083.40	4,201.12	20.96	
			מיזוג אויר	-501.63	-9.13	-1,516.75	-2,027.51		
			סה"כ צריכה	616.09	-9.13	1,566.65	2,173.61		
79	23642	הפניקס חיתום קומה 10	81016834 - 6	397.80	69.60	99.00	566.40	1.60	
			סה"כ צריכה	397.80	69.60	99.00	566.40		
80	15636	הצורפים ח. 128	81014174 - 4	569.25	0.00	1,713.05	2,282.30	5.12	
			מיזוג אויר	-253.29	-4.61	-765.86	-1,023.76		
			סה"כ צריכה	315.96	-4.61	947.19	1,258.53		
81	15637	ואנס ח. 217	81016347 - 6	402.57	0.00	1,275.88	1,678.45	9.86	
			מיזוג אויר	-291.74	-5.31	-882.12	-1,179.17		
			סה"כ צריכה	110.83	-5.31	393.76	499.28		
82	37388	ורנר אופנה ח. 227	81014245 - 4	387.88	0.00	1,250.81	1,638.70	6.60	
			מיזוג אויר	-462.12	-8.42	-1,397.29	-1,867.83		
			סה"כ צריכה	-74.24	-8.42	-146.48	-229.14		
83	15548	זארה מחסן ח. 285	81016899 - 1	3,431.40	847.98	340.02	4,619.40		
			סה"כ צריכה	3,431.40	847.98	340.02	4,619.40		
84	42944	ח. 181 לקוסט	81016984 - 2	1,071.10	0.00	3,152.10	4,223.20	16.10	
			מיזוג אוויר	-548.25	-9.98	-1,657.71	-2,215.95		
			סה"כ צריכה	522.85	-9.98	1,494.39	2,007.25		
85	44718	ח. 222 און (די גי איי)	81016347 - 2	103.44	0.00	455.66	559.10	1.34	
			מיזוג אויר	-304.00	-5.54	-919.17	-1,228.71		
			סה"כ צריכה	-200.56	-5.54	-463.52	-669.61		
86	42945	ח. 227 סקוץ אנד סודה	81016321 - 1	694.26	0.00	1,929.37	2,623.62	11.71	
			מיזוג אוויר	-499.85	-9.10	-1,511.37	-2,020.33		
			סה"כ צריכה	194.40	-9.10	418.00	603.30		
87	42942	ח. 254 פורלה	81016441 - 8	675.36	0.00	1,913.93	2,589.29	9.82	
			מיזוג אויר	-288.38	-5.25	-871.94	-1,165.57		
			סה"כ צריכה	386.98	-5.25	1,041.98	1,423.71		
88	42943	ח. 287 זארה (ברשקה)	81016899 - 4	3,186.42	882.18	1,949.22	6,017.82		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	-1,755.69	-31.97	-5,308.54	-7,096.20		
			סה"כ צריכה	1,430.73	850.21	-3,359.32	-1,078.38		
89	15741	ה.113-114 אלו יוגה	81014245 - 8	928.76	0.00	3,334.37	4,263.13	16.56	
			מיזוג אויר	-1,033.35	-18.82	-3,124.47	-4,176.64		
			סה"כ צריכה	-104.59	-18.82	209.91	86.50		
90	15550	ה.208-209 - לולו למון	81016785 - 4	5,957.80	0.00	16,563.46	22,521.26	76.61	
			מיזוג אויר	-1,965.77	-35.80	-5,943.75	-7,945.32		
			סה"כ צריכה	3,992.02	-35.80	10,619.71	14,575.94		
91	15571	ה.228 פנוי	81016347 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
92	15551	ה.267 - אמפריון ארמני	81016331 - 6	1,413.23	0.00	3,932.79	5,346.01	17.17	
			מיזוג אויר	-585.41	-10.66	-1,770.05	-2,366.11		
			סה"כ צריכה	827.82	-10.66	2,162.74	2,979.90		
93	15641	טוליפ גלארי ה.215	81014231 - 3	415.96	0.00	1,246.97	1,662.93	8.31	
			מיזוג אויר	-294.39	-5.36	-890.11	-1,189.86		
			סה"כ צריכה	121.57	-5.36	356.86	473.08		
94	15725	טומי הילפיגר ה.136	81016887 - 2	3,000.74	0.00	7,721.11	10,721.85	35.84	
			מיזוג אויר	-1,023.16	-18.63	-3,093.66	-4,135.45		
			סה"כ צריכה	1,977.57	-18.63	4,627.46	6,586.40		
95	15765	טורקזי משלוחים	81022015 - 1	1,021.20	216.58	64.67	1,302.45	8.72	
			סה"כ צריכה	1,021.20	216.58	64.67	1,302.45		
96	15644	טעינת רכבים	81016785 - 3	1,738.80	0.00	5,010.46	6,749.27	54.11	
			סה"כ צריכה	1,738.80	0.00	5,010.46	6,749.27		
97	45162	טעינת רכבים 2	17312750 - 1	32.40	0.00	600.80	633.20	43.67	
			סה"כ צריכה	32.40	0.00	600.80	633.20		
98	15631	יאנגה ה.168	81016321 - 3	590.13	0.00	1,856.12	2,446.25	10.27	
			מיזוג אויר	-261.08	-4.75	-789.40	-1,055.23		
			סה"כ צריכה	329.06	-4.75	1,066.72	1,391.02		
99	15650	לאונידיס	81026474 - 1	198.02	60.60	57.56	316.18	0.96	
			סה"כ צריכה	198.02	60.60	57.56	316.18		
100	15645	לאוקסיטן ה.132	81014231 - 5	455.12	0.00	1,335.87	1,790.99	7.95	
			מיזוג אויר	-205.23	-3.74	-620.53	-829.50		
			סה"כ צריכה	249.89	-3.74	715.33	961.49		
101	15646	לואי ויטון	81014232 - 2	4,023.80	0.00	10,735.00	14,758.80	46.60	
			סה"כ צריכה	4,023.80	0.00	10,735.00	14,758.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
102	15647	לואי ויטן ק. 5	81015040 - 7	141.60	0.00	468.00	609.60	1.20	
			סה"כ צריכה	141.60	0.00	468.00	609.60		
103	15719	לובי כניסה	81016358 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
104	15651	ללין ח. 158-160	81014210 - 1	1,276.59	0.00	3,376.01	4,652.60	20.26	
			מיזוג אויר	-599.34	-10.91	-1,812.19	-2,422.45		
			סה"כ צריכה	677.24	-10.91	1,563.82	2,230.15		
105	15591	לנדור ח. 139	81016785 - 2	2,192.12	0.00	6,773.51	8,965.63	21.57	
			מיזוג אויר	-220.61	-4.02	-667.04	-891.66		
			סה"כ צריכה	1,971.51	-4.02	6,106.47	8,073.96		
106	15652	מ"א בגג	81016899 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
107	15653	מאסימו דוטי	81014241 - 8	4,678.20	0.00	12,718.44	17,396.64	53.60	
			מיזוג אויר	-2,206.09	-40.17	-6,670.37	-8,916.63		
			סה"כ צריכה	2,472.11	-40.17	6,048.06	8,480.007		
108	15654	מאק ח. 142	81014210 - 3	1,010.21	0.00	3,832.85	4,843.06	7.02	
			מיזוג אויר	-397.00	-7.23	-1,200.38	-1,604.61		
			סה"כ צריכה	613.21	-7.23	2,632.48	3,238.46		
109	15553	מגדל חיוני	81040358 - 7	458.20	0.00	2,169.40	2,627.60	3.90	
			סה"כ צריכה	458.20	0.00	2,169.40	2,627.60		
110	15655	מגדל משרדים אפסילון ק. 7	81016834 - 3	1,544.80	229.40	540.60	2,314.80	2.20	
			סה"כ צריכה	1,544.80	229.40	540.60	2,314.80		
111	15657	מגדל משרדים אייקון ק. 4	81015040 - 2	67.60	0.00	174.80	242.40	0.20	
			סה"כ צריכה	67.60	0.00	174.80	242.40		
112	15658	מגדל משרדים אפסילון ק. 5	81014871 - 4	2.10	0.00	9.90	12.00		
			סה"כ צריכה	2.10	0.00	9.90	12.00		
113	15659	מגדל משרדים גיזה 12 ק.	81016947 - 1	240.40	0.00	1,252.80	1,493.20	1.60	
			סה"כ צריכה	240.40	0.00	1,252.80	1,493.20		
114	15661	מגדל משרדים נור מד בע"מ ק. 4	81015040 - 3	417.50	0.00	1,898.60	2,316.10	5.90	
			סה"כ צריכה	417.50	0.00	1,898.60	2,316.10		
115	15662	מגדל משרדים נור מד ק. 4	81015040 - 4	284.30	0.00	1,888.80	2,173.10	3.60	
			סה"כ צריכה	284.30	0.00	1,888.80	2,173.10		
116	15663	מגדל משרדים נור מד ק. 5	81014871 - 5	70.40	0.00	475.10	545.50	1.40	
			סה"כ צריכה	70.40	0.00	475.10	545.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
117	15664	מגדל משרדים עו"ד קפלן 10 ק.	81016947 - 3	362.20	0.00	1,009.80	1,372.00	5.90	
			סה"כ צריכה	362.20	0.00	1,009.80	1,372.00		
118	15665	מגדל משרדים פרטם	81016834 - 4	299.20	101.50	213.80	614.50	1.10	
			סה"כ צריכה	299.20	101.50	213.80	614.50		
119	15666	מגדל משרדים שגרירות נורבגיה קומה 9	81016834 - 1	1,414.80	504.80	887.20	2,806.80	5.60	
			סה"כ צריכה	1,414.80	504.80	887.20	2,806.80		
120	29256	מחסן זארה בשבלול	18040248 - 1	7.65	0.00	42.85	50.50	3.02	
			סה"כ צריכה	7.65	0.00	42.85	50.50		
121	28178	מחסן ארמיני	17313208 - 1	7.80	0.00	57.10	64.90	1.54	
			סה"כ צריכה	7.80	0.00	57.10	64.90		
122	35517	מחסן מטבח טורקוי	81016351 - 1	847.83	0.00	4,484.12	5,331.94	11.87	
			סה"כ צריכה	847.83	0.00	4,484.12	5,331.94		
123	28179	מחסן נייק בשבלול	18040248 - 3	164.35	0.00	738.95	903.30	2.69	
			סה"כ צריכה	164.35	0.00	738.95	903.30		
124	15670	מחסן ארומה ק. פאסט פוד	81036676 - 1	-747.81	-356.98	-2,686.86	-3,791.64		
			סה"כ צריכה	-747.81	-356.98	-2,686.86	-3,791.64		
125	36382	מחסן באשר	18247403 - 1	55.30	0.00	258.50	313.80	1.30	
			סה"כ צריכה	55.30	0.00	258.50	313.80		
126	28362	מחסן גיזה	13148234 - 1	77.20	0.00	439.00	516.20		
			סה"כ צריכה	77.20	0.00	439.00	516.20		
127	28405	מחסן דומו	17313059 - 1	36.50	0.00	283.60	320.10	4.93	
			סה"כ צריכה	36.50	0.00	283.60	320.10		
128	28404	מחסן לאונידס	17312972 - 1	203.40	0.00	850.40	1,053.80	4.39	
			סה"כ צריכה	203.40	0.00	850.40	1,053.80		
129	44242	מחסן לנדזור	17312749 - 1	390.30	0.00	1,778.80	2,169.10	4.13	
			סה"כ צריכה	390.30	0.00	1,778.80	2,169.10		
130	15546	מחסן מייקל קורס	81016600 - 7	236.89	0.00	694.84	931.74	3.19	
			סה"כ צריכה	236.89	0.00	694.84	931.74		
131	15673	מחסן מימסו צוקה	81036676 - 3	346.90	141.45	306.55	794.90	1.85	
			סה"כ צריכה	346.90	141.45	306.55	794.90		
132	44299	מחסן מיסטר קווייק	20281752 - 1	2.00	0.00	10.80	12.80	3.60	
			סה"כ צריכה	2.00	0.00	10.80	12.80		
133	39547	מחסן נייק	17313386 - 1	188.60	0.00	811.60	1,000.20	3.21	
			סה"כ צריכה	188.60	0.00	811.60	1,000.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
134	15672	מחסן סחוט	81036676 - 5	267.40	113.60	265.00	646.00	1.20	
			סה"כ צריכה	267.40	113.60	265.00	646.00		
135	33658	מחסן עו"ד קפלן בשבלול	18040248 - 2	0.00	0.00	5.60	5.60	1.45	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	5.60	5.60		
136	50749	מחסן צ'יטה	18247231 - 1	79.80	0.00	415.70	495.50	2.09	
			סה"כ צריכה	79.80	0.00	415.70	495.50		
137	28180	מחסן שילב בשבלול	18040248 - 4	116.80	0.00	554.55	671.35	1.34	
			סה"כ צריכה	116.80	0.00	554.55	671.35		
138	15675	מייקל קורס ח.143	81014210 - 2	2,096.75	0.00	5,596.64	7,693.39	32.80	
			מיזוג אויר	-922.33	-16.80	-2,788.77	-3,727.89		
			סה"כ צריכה	1,174.42	-16.80	2,807.87	3,965.49		
139	15677	מילר ח.211	81016353 - 5	871.37	0.00	2,251.80	3,123.18	14.66	
			מיזוג אויר	-272.90	-4.97	-825.15	-1,103.02		
			סה"כ צריכה	598.47	-4.97	1,426.65	2,020.16		
140	15678	מיסטר קויק ח.172	81016321 - 6	588.73	0.00	3,299.75	3,888.48	2.61	
			מיזוג אויר	-350.86	-6.39	-1,060.87	-1,418.11		
			סה"כ צריכה	237.87	-6.39	2,238.88	2,470.36		
141	15680	ממטר יועצים ק.5	81014871 - 3	7.40	0.00	36.20	43.60	0.10	
			סה"כ צריכה	7.40	0.00	36.20	43.60		
142	15742	מנגו ח.115-116	81016441 - 5	1,857.00	0.00	4,938.22	6,795.22	22.69	
			מיזוג אויר	-1,167.93	-21.27	-3,531.37	-4,720.57		
			סה"כ צריכה	689.07	-21.27	1,406.85	2,074.64		
143	52868	מנגו מחסן		0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
144	15681	מעלית	81016984 - 6	23.20	0.00	113.30	136.50	0.90	
			סה"כ צריכה	23.20	0.00	113.30	136.50		
145	15682	מקדונלדס ח.201	81016785 - 5	3,611.83	0.00	9,900.13	13,511.96	31.65	
			מיזוג אויר	-456.60	-8.31	-1,380.58	-1,845.49		
			סה"כ צריכה	3,155.23	-8.31	8,519.55	11,666.47		
146	33760	מרפאת שנינים ש.ל.ה	81016947 - 7	1,266.80	0.00	5,093.30	6,360.10	8.80	
			סה"כ צריכה	1,266.80	0.00	5,093.30	6,360.10		
147	15684	מרק קין ח.221	81016347 - 1	1,034.45	0.00	2,999.22	4,033.67	13.66	
			מיזוג אויר	-290.06	-5.28	-877.03	-1,172.37		
			סה"כ צריכה	744.39	-5.28	2,122.19	2,861.30		
148	23643	משרדי הנהלה ק.12	81016947 - 8	225.60	0.00	1,310.00	1,535.60	1.70	
			סה"כ צריכה	225.60	0.00	1,310.00	1,535.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
149	43897	נארס	81016191 - 6	1,441.41	0.00	3,751.71	5,193.11	17.90	
			מיזוג אוויר	-531.58	-9.68	-1,607.28	-2,148.54		
			סה"כ צריכה	909.83	-9.68	2,144.42	3,044.57		
150	15687	נור מד ק. 6	81014871 - 6	453.80	0.00	1,838.60	2,292.40	3.60	
			סה"כ צריכה	453.80	0.00	1,838.60	2,292.40		
151	15686	נור מד ק. 3	81016878 - 4	12,381.36	0.00	55,060.19	67,441.55	89.28	
			סה"כ צריכה	12,381.36	0.00	55,060.19	67,441.55		
152	15708	נייק ח. 152-155	81016191 - 8	2,420.38	0.00	6,302.67	8,723.04	24.08	
			מיזוג אוויר	-1,379.41	-25.12	-4,170.80	-5,575.32		
			סה"כ צריכה	1,040.97	-25.12	2,131.87	3,147.72		
153	15689	נספרסו ח. 234	81016935 - 3	1,309.51	0.00	4,169.68	5,479.20	15.62	
			מיזוג אוויר	-551.62	-10.04	-1,667.88	-2,229.55		
			סה"כ צריכה	757.90	-10.04	2,501.80	3,249.65		
154	15690	סאקס ח. 118	81014174 - 8	681.64	0.00	2,348.48	3,030.12	13.19	
			מיזוג אוויר	-499.85	-9.10	-1,511.37	-2,020.33		
			סה"כ צריכה	181.78	-9.10	837.11	1,009.79		
155	15585	סבון ח. 277	81016351 - 5	169.39	0.00	461.21	630.60	1.72	
			מיזוג אוויר	-124.96	-2.28	-377.84	-505.08		
			סה"כ צריכה	44.43	-2.28	83.37	125.52		
156	15691	סוהו ח. 261-262	81016331 - 3	470.97	0.00	1,444.20	1,915.17	9.26	
			מיזוג אוויר	-438.14	-7.98	-1,324.77	-1,770.89		
			סה"כ צריכה	32.83	-7.98	119.42	144.27		
157	15692	סורבסקי ח. 170	81016321 - 5	347.18	0.00	1,203.06	1,550.25	6.77	
			מיזוג אוויר	-203.79	-3.71	-616.17	-823.67		
			סה"כ צריכה	143.40	-3.71	586.89	726.57		
158	15693	סופר פארם ב.חיני ח. 101	81016878 - 6	10,171.42	0.00	42,208.44	52,379.85	82.72	
			מיזוג אוויר	-3,149.80	-57.36	-9,523.81	-12,730.97		
			סה"כ צריכה	7,021.61	-57.36	32,684.62	39,648.88		
159	51296	סחוט	81016600 - 5	597.37	0.00	2,356.77	2,954.14	6.78	
			סה"כ צריכה	597.37	0.00	2,356.77	2,954.14		
160	15762	סטורי ח. 163	81016441 - 7	1,219.56	0.00	3,189.42	4,408.98	21.02	
			מיזוג אוויר	-678.07	-12.35	-2,050.23	-2,740.65		
			סה"כ צריכה	541.49	-12.35	1,139.19	1,668.33		
161	15569	סטיב מאדן ח. 122	81014241 - 6	721.24	0.00	2,018.44	2,739.68	12.08	
			מיזוג אוויר	-463.90	-8.45	-1,402.67	-1,875.02		
			סה"כ צריכה	257.34	-8.45	615.77	864.66		
162	15697	סטימצקי ח. 130	81014245 - 2	1,180.65	0.00	3,024.27	4,204.92	12.89	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	-513.79	-9.36	-1,553.51	-2,076.66		
			סה"כ צריכה	666.86	-9.36	1,470.75	2,128.25		
163	15699	סלקום אנטנות	81016887 - 6	1,159.49	0.00	5,380.39	6,539.88	9.63	
			סה"כ צריכה	1,159.49	0.00	5,380.39	6,539.88		
164	15609	סלקום תקשורת ק. 13	81016947 - 5	113.00	0.00	474.20	587.20	0.95	
			סה"כ צריכה	113.00	0.00	474.20	587.20		
165	15612	סמסוניט ח. 258	81014219 - 8	437.81	0.00	1,401.78	1,839.59	8.34	
			מיזוג אויר	-214.89	-3.91	-649.74	-868.55		
			סה"כ צריכה	222.92	-3.91	752.04	971.04		
166	15621	עולם המתקים	13141002 - 1	232.70	0.00	1,204.90	1,437.60		
			סה"כ צריכה	232.70	0.00	1,204.90	1,437.60		
167	15700	עמנואל נועה ח. 231	81016935 - 8	555.98	0.00	1,956.13	2,512.11	16.08	
			מיזוג אויר	-490.24	-8.93	-1,482.31	-1,981.47		
			סה"כ צריכה	65.74	-8.93	473.82	530.63		
168	15583	פאטי באטו ח. 218-219	81016347 - 7	378.66	0.00	1,710.75	2,089.40	14.37	
			מיזוג אויר	-438.53	-7.99	-1,325.94	-1,772.45		
			סה"כ צריכה	-59.87	-7.99	384.81	316.96		
169	15702	פאם קליניק ח. 244-245	81014211 - 8	401.40	0.00	1,287.14	1,688.54	3.36	
			מיזוג אויר	-135.92	-2.48	-410.98	-549.37		
			סה"כ צריכה	265.48	-2.48	876.16	1,139.17		
170	15701	פאם קליניק נייל ח. 243A	81014211 - 3	387.47	0.00	1,325.50	1,712.97	0.23	
			מיזוג אויר	-486.16	-8.85	-1,469.95	-1,964.96		
			סה"כ צריכה	-98.69	-8.85	-144.45	-251.99		
171	15703	פדני ח. 134-133	81014211 - 6	1,283.26	0.00	4,875.39	6,158.66	7.54	
			מיזוג אויר	-576.75	-10.50	-1,743.89	-2,331.15		
			סה"כ צריכה	706.51	-10.50	3,131.50	3,827.51		
172	15704	פוזיילוב ח. 112	81014174 - 2	488.21	0.00	1,379.88	1,868.08	7.52	
			מיזוג אויר	-194.70	-3.55	-588.71	-786.96		
			סה"כ צריכה	293.51	-3.55	791.17	1,081.13		
173	15688	פוט לוקר ח. 177	81015037 - 3	2,177.10	0.00	5,053.30	7,230.40	29.30	
			מיזוג אויר	-1,083.72	-19.73	-3,276.77	-4,380.22		
			סה"כ צריכה	1,093.38	-19.73	1,776.53	2,850.18		
174	15586	פול אנד שארק ח. 263-264	81016331 - 4	571.44	0.00	1,894.28	2,465.72	4.93	
			מיזוג אויר	-441.70	-8.04	-1,335.53	-1,785.27		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	129.74	-8.04	558.75	680.45		
175	15683	פולגת ח.254-255	81016351 - 2	960.47	0.00	2,575.95	3,536.42	17.86	
			מיזוג אויר	-539.12	-9.82	-1,630.10	-2,179.04		
			סה"כ צריכה	421.35	-9.82	945.85	1,357.38		
176	15707	פוקס הום ח.248	81015037 - 7	1,196.80	0.00	3,109.40	4,306.20	12.20	
			סה"כ צריכה	1,196.80	0.00	3,109.40	4,306.20		
177	16039	פי אייץ' חדר שרתים - פרטרנר 13	81025335 - 1	1,093.80	473.39	1,046.73	2,613.92	4.36	
			סה"כ צריכה	1,093.80	473.39	1,046.73	2,613.92		
178	15709	פלאנט טיים ח.146	81016191 - 2	513.61	0.00	1,664.82	2,178.43	3.37	
			מיזוג אויר	-237.67	-4.33	-718.63	-960.63		
			סה"כ צריכה	275.94	-4.33	946.19	1,217.80		
179	15710	פלאפון אנטנות	81020418 - 1	647.31	258.04	578.74	1,484.10		
			סה"כ צריכה	647.31	258.04	578.74	1,484.10		
180	15715	פנוי	81014212 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
181	15543	פנוי ח.144	81016321 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
182	15724	פעלתון ח.183	81016353 - 1	1,346.66	0.00	3,721.20	5,067.86	14.22	
			מיזוג אויר	-680.19	-12.39	-2,056.63	-2,749.20		
			סה"כ צריכה	666.47	-12.39	1,664.58	2,318.67		
183	38734	פקטורי	81014211 - 5	1,384.16	0.00	3,949.64	5,333.81	18.62	
			מיזוג אויר	-679.56	-12.37	-2,054.74	-2,746.67		
			סה"כ צריכה	704.60	-12.37	1,894.91	2,587.13		
184	15642	פקטורי נשים ח.246-247	81014211 - 2	1,722.91	0.00	4,639.10	6,362.01	28.27	
			מיזוג אויר	-1,436.60	-26.16	-4,343.74	-5,806.50		
			סה"כ צריכה	286.31	-26.16	295.36	555.51		
185	15632	פקטורי קידס ח.216	81016347 - 5	405.31	0.00	1,373.19	1,778.50	8.02	
			מיזוג אויר	-290.78	-5.30	-879.21	-1,175.29		
			סה"כ צריכה	114.53	-5.30	493.98	603.21		
186	15726	פרטי בלרינה ח.108	81014174 - 7	147.24	0.00	398.71	545.94	2.86	
			מיזוג אויר	-70.65	-1.29	-213.63	-285.57		
			סה"כ צריכה	76.59	-1.29	185.08	260.38		
187	15555	פרטרנר תקשורת	81016321 - 7	894.71	0.00	4,051.92	4,946.64	7.74	
			סה"כ צריכה	894.71	0.00	4,051.92	4,946.64		
188	15728	צוקה ח.202	81016878 - 1	487.66	0.00	1,510.52	1,998.19	6.70	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	-236.95	-4.31	-716.45	-957.71		
			סה"כ צריכה	250.71	-4.31	794.08	1,040.47		
189	15730	ציבורי Q 5.3	81016353 - 8	3,914.93	0.00	13,115.22	17,030.15	30.16	
			סה"כ צריכה	3,914.93	0.00	13,115.22	17,030.15		
190	15732	ציבורי Q5.2	81016353 - 7	5,551.94	0.00	16,878.84	22,430.78	48.08	
			סה"כ צריכה	5,551.94	0.00	16,878.84	22,430.78		
191	15731	ציבורי QE2.1	81016785 - 8	5,879.40	0.00	26,230.62	32,110.02	45.06	
			סה"כ צריכה	5,879.40	0.00	26,230.62	32,110.02		
192	23470	ציבורי א1 - א7 , ב2	81014211 - 4	7,418.15	0.00	23,182.75	30,600.90	76.48	
			81014241 - 8	-4,678.20	0.00	-12,718.44	-17,396.64	53.60	
			סה"כ צריכה	2,739.95	0.00	10,464.31	13,204.26		
193	23471	ציבורי חיוני 1	81040358 - 5	8,235.00	0.00	32,525.00	40,760.00	65.00	
			81040358 - 7	-458.20	0.00	-2,169.40	-2,627.60	3.90	
			81040358 - 8	-6,445.20	0.00	-20,853.60	-27,298.80	48.00	
			סה"כ צריכה	1,331.60	0.00	9,502.00	10,833.60		
194	15556	ציבורי, QE1.2	81040358 - 6	2,009.92	0.00	8,270.40	10,280.32	16.32	
			סה"כ צריכה	2,009.92	0.00	8,270.40	10,280.32		
195	15733	ציבורי, לוח מ"א על הגג E36C	81016887 - 5	6,514.43	0.00	20,060.05	26,574.48	109.06	
			סה"כ צריכה	6,514.43	0.00	20,060.05	26,574.48		
196	15557	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.1	81040358 - 1	25.20	0.00	10,093.20	10,118.40	90.00	
			סה"כ צריכה	25.20	0.00	10,093.20	10,118.40		
197	15558	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.2	81040358 - 2	12.00	0.00	238.80	250.80	1.20	
			סה"כ צריכה	12.00	0.00	238.80	250.80		
198	15559	ציבורי, מ"א + משרדים על הגג	81040358 - 4	11,334.00	0.00	42,579.20	53,913.20	164.00	
			סה"כ צריכה	11,334.00	0.00	42,579.20	53,913.20		
199	15560	ציבורי, מפוחי עשן QEE1	81040358 - 8	6,445.20	0.00	20,853.60	27,298.80	48.00	
			סה"כ צריכה	6,445.20	0.00	20,853.60	27,298.80		
200	15561	ציבורי, משאבות איורור QE2	81040358 - 3	5,990.00	0.00	24,166.00	30,156.00	50.00	
			סה"כ צריכה	5,990.00	0.00	24,166.00	30,156.00		
201	15541	ציבורי, ראשי מ"א קומה 13 Q1.3	81016887 - 7	8,978.76	0.00	39,432.30	48,411.06	104.40	
			סה"כ צריכה	8,978.76	0.00	39,432.30	48,411.06		
202	15736	קאלה ח.139	81016441 - 3	184.29	0.00	468.67	652.96	3.72	
			מיזוג אויר	-130.73	-2.38	-395.28	-528.39		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	53.56	-2.38	73.38	124.57		
203	15564	קבוצת בינו ק.13	81016947 - 6	34.60	0.00	263.20	297.80	0.70	
			סה"כ צריכה	34.60	0.00	263.20	297.80		
204	15563	קולומביה ח.289	81016899 - 2	2,560.59	614.10	555.09	3,729.78		
			מיזוג אויר	-748.82	-13.64	-2,264.15	-3,026.60		
			סה"כ צריכה	1,811.77	600.46	-1,709.06	703.18		
205	15739	קילס ח.279	81016351 - 8	473.23	0.00	1,522.43	1,995.67	6.69	
			מיזוג אויר	-187.93	-3.42	-568.22	-759.57		
			סה"כ צריכה	285.31	-3.42	954.22	1,236.10		
206	23644	קפה אלברט מחסן קרור	81016984 - 8	751.45	0.00	3,469.90	4,221.35	8.30	
			סה"כ צריכה	751.45	0.00	3,469.90	4,221.35		
207	15743	קפה אלברט מסעדה ח.135	81016878 - 5	4,025.56	0.00	14,811.42	18,836.98	12.30	
			מיזוג אויר	-127.37	-2.32	-385.11	-514.79		
			סה"כ צריכה	3,898.19	-2.32	14,426.31	18,322.18		
208	15727	קפה גרין ח.266	81016363 - 8	965.11	0.00	6,286.96	7,252.06	13.98	
			מיזוג אוויר	-148.03	-2.70	-447.60	-598.33		
			סה"כ צריכה	817.08	-2.70	5,839.36	6,653.74		
209	15745	קפה טורקיו	81014232 - 5	12,103.60	0.00	46,004.80	58,108.40	118.80	
			סה"כ צריכה	12,103.60	0.00	46,004.80	58,108.40		
210	15746	קרביץ ח.108A	81014174 - 5	932.79	0.00	3,701.61	4,634.40	12.74	
			מיזוג אויר	-488.51	-8.90	-1,477.07	-1,974.48		
			סה"כ צריכה	444.28	-8.90	2,224.54	2,659.92		
211	15747	קרולינה הררה ח.260	81016331 - 2	679.52	0.00	1,998.53	2,678.05	14.58	
			מיזוג אויר	-442.08	-8.05	-1,336.69	-1,786.82		
			סה"כ צריכה	237.43	-8.05	661.84	891.22		
212	15749	קרייזי לין ח.271	81016363 - 4	389.96	0.00	1,297.70	1,687.66	8.51	
			מיזוג אויר	-294.15	-5.36	-889.38	-1,188.88		
			סה"כ צריכה	95.81	-5.36	408.32	498.78		
213	15756	רביד ח.169	81016321 - 4	224.49	0.00	619.37	843.85	0.29	
			מיזוג אויר	-100.93	-1.84	-305.18	-407.95		
			סה"כ צריכה	123.55	-1.84	314.19	435.90		
214	15757	רויאליטי ח.145	81016191 - 1	258.31	0.00	881.13	1,139.44	5.68	
			מיזוג אויר	-175.67	-3.20	-531.16	-710.03		
			סה"כ צריכה	82.64	-3.20	349.97	429.41		
215	15610	רולקס ח.252	81014232 - 4	556.50	0.00	1,785.30	2,341.80	7.30	
			מיזוג אויר	-264.35	-4.81	-799.28	-1,068.44		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	292.15	-4.81	986.02	1,273.36		
216	38194	רוגן חן ח. 275	81016331 - 8	335.30	0.00	1,003.37	1,338.67	7.03	
			מיזוג אויר	-294.15	-5.36	-889.38	-1,188.88		
			סה"כ צריכה	41.15	-5.36	113.98	149.78		
217	15758	רזילי ח. 109	81016441 - 2	527.38	0.00	1,554.12	2,081.50	8.62	
			מיזוג אויר	-490.24	-8.93	-1,482.31	-1,981.47		
			סה"כ צריכה	37.14	-8.93	71.81	100.02		
218	15759	רפילי ח. 265	81016331 - 5	802.93	0.00	2,602.28	3,405.21	13.07	
			מיזוג אויר	-531.10	-9.67	-1,605.83	-2,146.60		
			סה"כ צריכה	271.83	-9.67	996.45	1,258.61		
219	15760	רלף לורן ח. 124-126	81014241 - 1	2,889.49	0.00	10,235.20	13,124.68	34.59	
			מיזוג אויר	-1,213.44	-22.10	-3,669.00	-4,904.54		
			סה"כ צריכה	1,676.04	-22.10	6,566.20	8,220.15		
220	15630	שאנל ח. 129	81014245 - 1	267.03	0.00	1,012.43	1,279.45	4.83	
			מיזוג אויר	-252.81	-4.60	-764.40	-1,021.82		
			סה"כ צריכה	14.22	-4.60	248.02	257.63		
221	15679	שופרא ח. 161	81016358 - 5	621.63	0.00	1,772.97	2,394.60	9.89	
			מיזוג אויר	-344.32	-6.27	-1,041.10	-1,391.69		
			סה"כ צריכה	277.31	-6.27	731.87	1,002.90		
222	15766	שילב ח. 242-243	81014212 - 3	1,294.99	0.00	3,515.89	4,810.88	18.56	
			מיזוג אויר	-994.90	-18.12	-3,008.21	-4,021.23		
			סה"כ צריכה	300.09	-18.12	507.68	789.65		
223	50975	שלט סקר גרופ	81016358 - 6	369.95	0.00	1,168.77	1,538.71	2.80	
			סה"כ צריכה	369.95	0.00	1,168.77	1,538.71		
224	15767	תאורת גינה בריכת מים	81016600 - 4	1,687.62	0.00	7,486.49	9,174.11	14.29	
			סה"כ צריכה	1,687.62	0.00	7,486.49	9,174.11		
			סה"כ צריכה	274,140.63	23,421.96	756,912.66	1,054,475.25		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,054,475.25		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 274,140.63)
■ גבע (Kwh 23,421.96)
■ שפל (Kwh 756,912.66)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34263	***מגדלי קירור 100%	6 - 81014232	-72,137.06	-1,313.59	-218,115.18	-291,565.83		
			סה"כ צריכה	-72,137.06	-1,313.59	-218,115.18	-291,565.83		
2	49661	***מגדלי קירור 6+7	4 - 16193811	8,489.60	0.00	21,504.80	29,994.40	94.51	
			סה"כ צריכה	8,489.60	0.00	21,504.80	29,994.40		
3	15668	***מגדלי קירור מועמס 85%	6 - 81014232	-61,316.50	-1,116.55	-185,397.90	-247,830.96		
			סה"כ צריכה	-61,316.50	-1,116.55	-185,397.90	-247,830.96		
4	33777	*ת"א על הגג IBS	1 - 81018676	597.00	0.00	5,005.00	5,602.00	11.60	
			סה"כ צריכה	597.00	0.00	5,005.00	5,602.00		
5	33768	*מיזוג אוויר כללי לוח קומה 1 מזרח IBS לידיעה בלבד	6 - 81022638	872.80	0.00	7,191.20	8,064.00	19.20	
			סה"כ צריכה	872.80	0.00	7,191.20	8,064.00		
6	33776	*ראשי בניין IBS	4 - 81018676	2,829.60	0.00	20,082.00	22,911.60	26.40	
			סה"כ צריכה	2,829.60	0.00	20,082.00	22,911.60		
7	16015	חנות-לא להפקה 81014219-3	3 - 81014219	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	16017	חנות-לא להפקה 81014231-6	6 - 81014231	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	16014	חנות-לא להפקה 81014219-2	2 - 81014219	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	16016	חנות-לא להפקה 81014219-4	4 - 81014219	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	16020	חנות-לא להפקה 81015037-1	1 - 81015037	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	16007	חנות-לא להפקה 81014210-6	81014210 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	16009	חנות-לא להפקה 81014210-7	81014210 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	16010	חנות-לא להפקה 81014212-2	81014212 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	16011	חנות-לא להפקה 81014212-7	81014212 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	16013	חנות-לא להפקה 81014219-1	81014219 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	16018	חנות-לא להפקה 81014231-8	81014231 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	16021	חנות-לא להפקה 81015037-4	81015037 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	16022	חנות-לא להפקה 81015037-5	81015037 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	16023	חנות-לא להפקה 81016191-3	81016191 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	16024	חנות-לא להפקה 81016347-4	81016347 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	16025	חנות-לא להפקה 81016351-6	81016351 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	16026	חנות-לא להפקה 81016353-2	81016353 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	16027	חנות-לא להפקה 81016353-3	81016353 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	16028	חנות-לא להפקה 81016353-4	81016353 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
26	16030	חנות-לא להפקה 81016358-7	81016358 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
27	16032	חנות-לא להפקה 81016363-7	81016363 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
28	16033	חנות-לא להפקה 81016878-3	81016878 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
29	16036	חנות-לא להפקה 81016899-6	81016899 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
30	16037	חנות-לא להפקה 81016899-8	81016899 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
31	16038	חנות-לא להפקה 81016935-5	81016935 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
32	39350	יחידות DX	15091184 - 1	558.20	0.00	2,488.90	3,047.10	31.59	
			15091184 - 2	1,152.40	0.00	3,451.80	4,604.20	17.06	
			15091184 - 3	1,824.90	0.00	7,089.20	8,914.10	32.87	
			15091184 - 4	1,241.70	0.00	4,885.10	6,126.80	38.90	
			16193811 - 1	569.10	0.00	4,006.40	4,575.50	36.23	
			16193811 - 2	594.20	0.00	2,964.30	3,558.50	38.27	
			16193811 - 3	3,468.00	0.00	10,128.80	13,596.80	39.26	
			סה"כ צריכה	9,408.50	0.00	35,014.50	44,423.00		
33	15648	לוח אזורי מזרחי קומה 0- לא להפקה	81016984 - 4	11,350.40	0.00	27,476.40	38,826.80	137.20	
		סה"כ צריכה		11,350.40	0.00	27,476.40	38,826.80		
34	52926	לוח חלוקה דיירים קומה עליונה							
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
35	52874	לוח חלוקה מא בג - שנאי 6							
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
36	52927	לוח חרום משנאי 6							
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
37	15667	פנוי	81015040 - 5	94.40	0.00	433.30	527.70	1.20	
		סה"כ צריכה		94.40	0.00	433.30	527.70		
38	15713	פנוי	81014212 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
39	15714	פנוי	81014210 - 8	13,246.18	0.00	34,383.05	47,629.23	110.50	
			סה"כ צריכה	13,246.18	0.00	34,383.05	47,629.23		
40	15716	פנוי	81014231 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	15717	פנוי	81014871 - 1	0.00	0.00	0.40	0.40		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.40	0.40		
42	15720	פנוי	81016358 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
43	15721	פנוי	81016441 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	15722	פנוי	81016935 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
45	15573	פנוי א.פלאנט ח.145	81016600 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
46	31608	פנוי אוכל בריא ח 266 לשעבר	81016351 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
47	15566	פנוי אמפוריו ארמני ח. 268 לשעבר	81016363 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
48	15618	פנוי דוכן מירס לשעבר	81014245 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	15660	פנוי מגדל משרדים נור מד ק.4 לשעבר	81015040 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
50	15674	פנוי מחסן קזנובה לשעבר	81016600 - 3	30.30	0.00	108.48	138.78	0.28	
			סה"כ צריכה	30.30	0.00	108.48	138.78		
51	15729	צוקה ח.206 -פנוי	81016785 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
52	16034	ציבורי, קבוצה 5 (לא להפקה)	81016887 - 4	6,592.64	0.00	26,282.35	32,875.00	63.65	
			סה"כ צריכה	6,592.64	0.00	26,282.35	32,875.00		
53	15734	ציבורי, קבוצה 1 (לא להפקה)	81022094 - 1	6,054.00	0.00	25,257.00	31,311.00	68.00	
			סה"כ צריכה	6,054.00	0.00	25,257.00	31,311.00		
54	15751	ראשי שנאי 1	81029219 - 1	47,919.75	0.00	194,419.63	242,339.38	405.00	
			סה"כ צריכה	47,919.75	0.00	194,419.63	242,339.38		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
55	15752	ראשי שנאי 2	81029268 - 1	59,731.03	0.00	234,615.80	294,346.83	464.00	
			סה"כ צריכה	59,731.03	0.00	234,615.80	294,346.83		
56	15753	ראשי שנאי 3	81029798 - 1	65,431.60	0.00	214,577.90	280,009.50	598.40	
			סה"כ צריכה	65,431.60	0.00	214,577.90	280,009.50		
57	15754	ראשי שנאי 4	81029237 - 1	56,047.45	0.00	166,935.93	222,983.38	437.60	
			סה"כ צריכה	56,047.45	0.00	166,935.93	222,983.38		
58	15755	ראשי שנאי 5	81029828 - 1	67,790.98	0.00	209,450.74	277,241.72	826.24	
			סה"כ צריכה	67,790.98	0.00	209,450.74	277,241.72		
59	15764	שוגר דדי פנוי	81014219 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
60	52873	שנאי 6	22048052 - 1	63,680.00	21,024.00	25,795.20	110,499.20	328.93	
			סה"כ צריכה	63,680.00	21,024.00	25,795.20	110,499.20		

