



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון רמת אביב

תקופת דוח: (01/06/23 - 30/06/23)

תאריך הפקה: 03/07/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31405	***מגדלי קירור % 15	81014232 - 6	-10,820.56	-197.04	-32,717.28	-43,734.87		
			סה"כ צריכה	-10,820.56	-197.04	-32,717.28	-43,734.87		
2	33773	IBS* ווינדמן 2	81037893 - 5	44.05	0.00	1,046.45	1,090.50	0.60	
			סה"כ צריכה	44.05	0.00	1,046.45	1,090.50		
3	33770	IBS* אוקסיגן	81022638 - 8	21.80	0.00	365.80	387.60	2.00	
			מיזוג אוויר	13.86	0.00	224.10	237.96		
			סה"כ צריכה	35.66	0.00	589.90	625.56		
4	33761	IBS* בזק	81018676 - 2	276.20	0.00	1,318.85	1,595.05	3.25	
			סה"כ צריכה	276.20	0.00	1,318.85	1,595.05		
5	33772	IBS* ברטק	81037893 - 3	34.30	0.00	508.90	543.20	1.40	
			סה"כ צריכה	34.30	0.00	508.90	543.20		
6	33766	IBS* ד"ר פנינה שמש	81022638 - 4	48.30	0.00	455.55	503.85	0.85	
			מיזוג אוויר	30.71	0.00	279.09	309.80		
			סה"כ צריכה	79.01	0.00	734.64	813.65		
7	33771	IBS* ווינדמן הפקות	81037893 - 1	69.25	0.00	977.30	1,046.55	0.90	
			סה"כ צריכה	69.25	0.00	977.30	1,046.55		
8	52869	IBS* זארה	22048052 - 2	33,406.20	10,875.00	15,691.20	59,972.40	170.42	
			22048052 - 3	24,583.20	7,830.00	4,890.60	37,303.80	169.50	
			סה"כ צריכה	57,989.40	18,705.00	20,581.80	97,276.20		
9	15649	IBS* לוח ראשי חניונים ב.חיוני	81016887 - 3	17,958.05	0.00	73,347.67	91,305.72	156.40	
			סה"כ צריכה	17,958.05	0.00	73,347.67	91,305.72		
10	15640	IBS* מגדל חניה	81016887 - 8	1,980.50	0.00	8,288.05	10,268.55	19.20	
			סה"כ צריכה	1,980.50	0.00	8,288.05	10,268.55		
11	33767	IBS* מוב טיים משרד	81022638 - 5	75.00	0.00	362.55	437.55	1.30	
			מיזוג אוויר	47.69	0.00	222.11	269.80		
			סה"כ צריכה	122.69	0.00	584.66	707.35		
12	33765	IBS* מרפאת שיניים	81022638 - 3	86.20	0.00	1,070.40	1,156.60	1.30	
			מיזוג אוויר	54.82	0.00	655.76	710.58		
			סה"כ צריכה	141.02	0.00	1,726.16	1,867.18		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
13	33769	*עובד ראובן מזרח IBS	7 - 81022638	27.80	0.00	204.25	232.05	0.80	
			מיזוג אוויר	17.68	0.00	125.13	142.81		
			סה"כ צריכה	45.48	0.00	329.38	374.86		
14	33763	*עמנואל נועה IBS	1 - 81022638	82.70	0.00	706.10	788.80	1.00	
			מיזוג אוויר	52.59	0.00	432.58	485.17		
			סה"כ צריכה	135.29	0.00	1,138.68	1,273.97		
15	32603	*פרטנר חדר תקשורת	1 - 17313207	876.90	0.00	4,147.10	5,024.00	9.06	
			סה"כ צריכה	876.90	0.00	4,147.10	5,024.00		
16	33762	*ציבורי IBS	1 - 81018676	-597.00	0.00	-5,005.00	-5,602.00	11.60	
			2 - 81018676	-276.20	0.00	-1,318.85	-1,595.05	3.25	
			4 - 81018676	2,829.60	0.00	20,082.00	22,911.60	26.40	
			1 - 81022638	-82.70	0.00	-706.10	-788.80	1.00	
			2 - 81022638	-422.30	0.00	-2,764.50	-3,186.80	16.20	
			3 - 81022638	-86.20	0.00	-1,070.40	-1,156.60	1.30	
			4 - 81022638	-48.30	0.00	-455.55	-503.85	0.85	
			5 - 81022638	-75.00	0.00	-362.55	-437.55	1.30	
			7 - 81022638	-27.80	0.00	-204.25	-232.05	0.80	
			8 - 81022638	-21.80	0.00	-365.80	-387.60	2.00	
			1 - 81037893	-69.25	0.00	-977.30	-1,046.55	0.90	
			3 - 81037893	-34.30	0.00	-508.90	-543.20	1.40	
			5 - 81037893	-44.05	0.00	-1,046.45	-1,090.50	0.60	
			סה"כ צריכה	1,044.70	0.00	5,296.35	6,341.05		
17	15750	*ראשי לוח אינורור חניונים	7 - 81016878	438.61	0.00	2,645.65	3,084.26	20.42	
			סה"כ צריכה	438.61	0.00	2,645.65	3,084.26		
18	33764	*שר פיטנס IBS	2 - 81022638	422.30	0.00	2,764.50	3,186.80	16.20	
			סה"כ צריכה	422.30	0.00	2,764.50	3,186.80		
19	43828	253 ראלף לורן חדש	1 - 81016600	1,807.02	0.00	5,653.57	7,460.60	38.91	
			מיזוג אוויר	-1,824.47	-33.22	-5,516.50	-7,374.19		
			סה"כ צריכה	-17.44	-33.22	137.07	86.40		
20	15565	166.n ASH	5 - 81014245	346.62	0.00	1,176.12	1,522.74	7.12	
			מיזוג אוויר	-343.17	-6.25	-1,037.61	-1,387.03		
			סה"כ צריכה	3.45	-6.25	138.51	135.71		
21	45526	Bang & olufsen 273.n	6 - 81016363	614.21	0.00	1,685.49	2,299.70	11.62	
			מיזוג אוויר	-290.06	-5.28	-877.03	-1,172.37		
			סה"כ צריכה	324.15	-5.28	808.46	1,127.33		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
22	15698	148-149.n CK	81016191 - 4	1,744.92	0.00	5,030.32	6,775.24	16.75	
			מיזוג אויר	-794.00	-14.46	-2,400.75	-3,209.21		
			סה"כ צריכה	950.92	-14.46	2,629.57	3,566.03		
23	15567	288.n IDIGITAL	81016899 - 3	4,531.02	1,221.60	1,478.40	7,231.02		
			מיזוג אויר	-1,429.87	-26.04	-4,323.39	-5,779.30		
			סה"כ צריכה	3,101.15	1,195.56	-2,844.99	1,451.72		
24	15570	240.n PLANET	81014241 - 7	0.02	0.00	1.08	1.10	0.13	
			סה"כ צריכה	0.02	0.00	1.08	1.10		
25	15572	259.n TUMY	81016331 - 1	344.59	0.00	1,221.18	1,565.76	9.36	
			מיזוג אויר	-268.05	-4.88	-810.47	-1,083.40		
			סה"כ צריכה	76.54	-4.88	410.70	482.36		
26	15574	אדיס.n 250	81014232 - 3	360.30	0.00	1,000.40	1,360.70	11.10	
			מיזוג אויר	-763.96	-13.91	-2,309.93	-3,087.80		
			סה"כ צריכה	-403.66	-13.91	-1,309.53	-1,727.10		
27	15606	אוטלו.n 174	81014241 - 3	2,226.28	0.00	7,009.60	9,235.88	31.62	
			סה"כ צריכה	2,226.28	0.00	7,009.60	9,235.88		
28	15544	אופטיק דורון.n 151	81016191 - 5	1,497.22	0.00	3,512.37	5,009.59	4.77	
			מיזוג אויר	-353.26	-6.43	-1,068.13	-1,427.83		
			סה"כ צריכה	1,143.96	-6.43	2,444.24	3,581.76		
29	16031	אופטיקנה.n 167	81016358 - 8	730.63	0.00	2,495.53	3,226.16	18.54	
			מיזוג אויר	-340.29	-6.20	-1,028.89	-1,375.38		
			סה"כ צריכה	390.35	-6.20	1,466.63	1,850.78		
30	15576	אוריג'ינלס.n 176	81015037 - 2	1,497.10	0.00	3,836.50	5,333.60	18.40	
			מיזוג אויר	-662.84	-12.07	-2,004.16	-2,679.07		
			סה"כ צריכה	834.26	-12.07	1,832.34	2,654.53		
31	15542	איי אופטיק קונסט.n 214	81014231 - 2	1,091.36	0.00	3,711.57	4,802.93	11.97	
			מיזוג אויר	-294.15	-5.36	-889.38	-1,188.88		
			סה"כ צריכה	797.22	-5.36	2,822.18	3,614.04		
32	15577	אילנס דוכן	81014219 - 5	238.33	0.00	1,041.97	1,280.30	2.00	
			סה"כ צריכה	238.33	0.00	1,041.97	1,280.30		
33	15579	אימפרס.n 233	81016935 - 2	1,081.13	0.00	3,023.94	4,105.08	15.41	
			מיזוג אויר	-249.93	-4.55	-755.69	-1,010.16		
			סה"כ צריכה	831.21	-4.55	2,268.26	3,094.91		
34	15580	אינדיגו.n 212	81016353 - 6	485.16	0.00	1,349.33	1,834.49	6.51	
			מיזוג אויר	-265.55	-4.84	-802.92	-1,073.30		
			סה"כ צריכה	219.61	-4.84	546.42	761.19		
35	15581	אינטימה.n 165	81016358 - 4	562.55	0.00	1,687.36	2,249.90	7.45	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	-336.68	-6.13	-1,018.00	-1,360.81		
			סה"כ צריכה	225.87	-6.13	669.36	889.10		
36	15582	אירוקה ח.127	3 - 81014174	581.11	0.00	1,599.11	2,180.22	4.94	
			מיזוג אויר	-195.18	-3.55	-590.16	-788.90		
			סה"כ צריכה	385.92	-3.55	1,008.95	1,391.32		
37	15584	אלמ ח.179	6 - 81015037	1,892.70	0.00	4,820.20	6,712.90	20.90	
			מיזוג אויר	-1,631.26	-29.70	-4,932.30	-6,593.26		
			סה"כ צריכה	261.44	-29.70	-112.10	119.64		
38	15587	אמריקן איגל ופוקס הום מ"א	5 - 81016984	276.80	0.00	558.90	835.70	2.20	
			סה"כ צריכה	276.80	0.00	558.90	835.70		
39	15588	אמריקן איגל ח.248	7 - 81016984	2,474.60	0.00	6,906.60	9,381.20	12.20	
			סה"כ צריכה	2,474.60	0.00	6,906.60	9,381.20		
40	15589	אמריקן יונטג ח.269	2 - 81016363	613.05	0.00	1,402.13	2,015.18	10.92	
			מיזוג אויר	-293.18	-5.34	-886.48	-1,185.00		
			סה"כ צריכה	319.86	-5.34	515.65	830.18		
41	15590	אן פונטיין ח.131	3 - 81014245	125.95	0.00	512.09	638.04	5.30	
			מיזוג אויר	-171.06	-3.11	-517.21	-691.38		
			סה"כ צריכה	-45.10	-3.11	-5.12	-53.34		
42	15592	אפטילון ק.7	2 - 81014871	360.30	0.00	1,738.80	2,099.10	3.50	
			סה"כ צריכה	360.30	0.00	1,738.80	2,099.10		
43	15594	אפריל ח.156-157	2 - 81016358	821.45	0.00	2,415.25	3,236.70	6.64	
			מיזוג אויר	-551.52	-10.04	-1,667.59	-2,229.16		
			סה"כ צריכה	269.93	-10.04	747.66	1,007.54		
44	15595	אקס טי ניהול בע"מ ק.11	7 - 81016834	2,008.20	372.00	778.40	3,158.60	6.60	
			סה"כ צריכה	2,008.20	372.00	778.40	3,158.60		
45	15596	אקס טי ספנות ק.8	5 - 81016834	1,027.70	169.50	295.50	1,492.70	3.60	
			סה"כ צריכה	1,027.70	169.50	295.50	1,492.70		
46	15598	ארומה ח.280	2 - 81016878	2,020.88	0.00	7,010.60	9,031.49	25.23	
			מיזוג אויר	-238.39	-4.34	-720.81	-963.54		
			סה"כ צריכה	1,782.49	-4.34	6,289.80	8,067.95		
47	15685	ארמני אקסציינג ח.180	1 - 81016984	2,108.80	0.00	6,129.60	8,238.40	27.20	
			מיזוג אויר	-560.41	-10.20	-1,694.48	-2,265.10		
			סה"כ צריכה	1,548.39	-10.20	4,435.12	5,973.30		
48	15599	ארקפה ח.147	1 - 81016887	4,656.67	0.00	18,164.51	22,821.18	49.79	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	-592.62	-10.79	-1,791.85	-2,395.25		
			סה"כ צריכה	4,064.05	-10.79	16,372.66	20,425.93		
49	15600	באג מחשבים ח.276	3 - 81016351	516.96	0.00	1,523.80	2,040.77	8.57	
			מיזוג אויר	-294.15	-5.36	-889.38	-1,188.88		
			סה"כ צריכה	222.82	-5.36	634.42	851.88		
50	15601	בובי בראון ח.111	1 - 81014174	1,398.87	0.00	3,720.38	5,119.25	15.34	
			מיזוג אויר	-338.12	-6.16	-1,022.35	-1,366.63		
			סה"כ צריכה	1,060.75	-6.16	2,698.02	3,752.62		
51	35354	בוטיק מימוזה ח.257	7 - 81014219	706.84	0.00	1,882.26	2,589.10	10.90	
			מיזוג אויר	-269.15	-4.90	-813.81	-1,087.87		
			סה"כ צריכה	437.69	-4.90	1,068.45	1,501.23		
52	15638	בוס ח.224-226	5 - 81014212	1,376.39	0.00	3,999.95	5,376.34	22.67	
			מיזוג אויר	-1,090.79	-19.86	-3,298.13	-4,408.78		
			סה"כ צריכה	285.60	-19.86	701.82	967.56		
53	15625	ביונד סקין ח.220	8 - 81016347	1,010.06	0.00	2,460.98	3,471.04	13.78	
			מיזוג אויר	-427.76	-7.79	-1,293.38	-1,728.93		
			סה"כ צריכה	582.30	-7.79	1,167.59	1,742.10		
54	15602	בילבונג ח.121	6 - 81014245	940.70	0.00	2,780.15	3,720.86	10.22	
			מיזוג אויר	-461.64	-8.41	-1,395.84	-1,865.89		
			סה"כ צריכה	479.06	-8.41	1,384.31	1,854.97		
55	44245	ברניקס	1 - 81025708	60.41	25.98	61.01	147.40	0.22	
			סה"כ צריכה	60.41	25.98	61.01	147.40		
56	15706	ברנדיס ח.164	5 - 81014241	334.10	0.00	1,139.39	1,473.49	6.48	
			מיזוג אויר	-343.17	-6.25	-1,037.61	-1,387.03		
			סה"כ צריכה	-9.07	-6.25	101.78	86.46		
57	15761	ג'י סטאר	6 - 81016441	1,112.06	0.00	3,048.13	4,160.19	17.82	
			מיזוג	-471.21	-8.58	-1,424.76	-1,904.55		
			סה"כ צריכה	640.85	-8.58	1,623.38	2,255.64		
58	15613	ג'ינג'י צ'רג'ינג בע"מ	2 - 81016600	19.35	0.00	342.06	361.41	0.008	
			סה"כ צריכה	19.35	0.00	342.06	361.41		
59	15607	גאנט ח.249	1 - 81014232	1,717.30	0.00	4,637.60	6,354.90	15.80	
			מיזוג אויר	-600.55	-10.94	-1,815.82	-2,427.31		
			סה"כ צריכה	1,116.75	-10.94	2,821.78	3,927.59		
60	15608	גו מלון ח.117	6 - 81014174	543.28	0.00	1,268.15	1,811.44	9.21	
			מיזוג אויר	-196.39	-3.58	-593.79	-793.76		
			סה"כ צריכה	346.90	-3.58	674.36	1,017.68		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
61	34489	גורגיון ארמני	7 - 81016191	1,842.35	0.00	5,175.01	7,017.35	18.21	
			סה"כ צריכה	1,842.35	0.00	5,175.01	7,017.35		
62	15611	גורקן יזמות נדל"ן בע"מ קומה 10	4 - 81016947	249.70	0.00	847.00	1,096.70	2.40	
			סה"כ צריכה	249.70	0.00	847.00	1,096.70		
63	15614	גק קובה ח.270	3 - 81016363	413.03	0.00	1,426.90	1,839.92	9.71	
		מיזוג אויר		-294.15	-5.36	-889.38	-1,188.88		
			סה"כ צריכה	118.88	-5.36	537.51	651.04		
64	15554	דה רוקוקו ח.272	5 - 81016363	482.79	0.00	1,395.74	1,878.53	9.15	
		מיזוג אויר		-290.06	-5.28	-877.03	-1,172.37		
			סה"כ צריכה	192.73	-5.28	518.71	706.15		
65	44244	דוכן ארקפה	1 - 20281881	331.20	0.00	1,401.40	1,732.60	6.03	
			סה"כ צריכה	331.20	0.00	1,401.40	1,732.60		
66	15622	דוכן גביות באשר	6 - 81016600	631.41	0.00	2,472.54	3,103.96	5.34	
			סה"כ צריכה	631.41	0.00	2,472.54	3,103.96		
67	15616	דוכן דינמיקה	1 - 81025453	191.13	85.22	142.29	418.64		
			סה"כ צריכה	191.13	85.22	142.29	418.64		
68	44070	דוכן פייס	1 - 17313403	54.90	0.00	248.30	303.20	1.80	
			סה"כ צריכה	54.90	0.00	248.30	303.20		
69	44243	דוכן פרחים	1 - 20281935	24.00	0.00	116.50	140.50	2.02	
			סה"כ צריכה	24.00	0.00	116.50	140.50		
70	15623	דומו ח.138	2 - 81014241	1,411.68	0.00	3,682.71	5,094.38	20.94	
			סה"כ צריכה	1,411.68	0.00	3,682.71	5,094.38		
71	35291	דורית שדה חדש	5 - 81014210	116.21	0.00	390.75	506.97	2.41	
		מיזוג אוויר		-120.16	-2.19	-363.31	-485.66		
			סה"כ צריכה	-3.94	-2.19	27.44	21.31		
72	15626	דיזל ח.141	2 - 81016321	1,971.67	0.00	4,949.74	6,921.41	28.99	
		מיזוג אויר		-1,050.17	-19.12	-3,175.33	-4,244.63		
			סה"כ צריכה	921.50	-19.12	1,774.41	2,676.78		
73	15627	דנה אשכנזי ח.230	7 - 81016935	106.17	0.00	319.13	425.30	1.06	
		מיזוג אויר		-120.16	-2.19	-363.31	-485.66		
			סה"כ צריכה	-13.98	-2.19	-44.18	-60.35		
74	15628	דניאלה להבי ח.274	7 - 81016331	534.48	0.00	1,683.66	2,218.14	8.48	
		מיזוג אויר		-294.15	-5.36	-889.38	-1,188.88		
			סה"כ צריכה	240.33	-5.36	794.28	1,029.26		
75	15545	דר זרחיה ק.3	6 - 81015040	32.50	0.00	233.10	265.60	1.70	
			סה"כ צריכה	32.50	0.00	233.10	265.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
76	35358	ה. שטרן חדש ח. A 240	81016441 - 4	1,339.39	0.00	4,526.54	5,865.93	20.43	
			מיזוג	-730.56	-13.30	-2,208.93	-2,952.79		
			סה"כ צריכה	608.83	-13.30	2,317.62	2,913.14		
77	15633	היינס ח. 213	81014231 - 1	634.57	0.00	1,876.46	2,511.04	8.56	
			מיזוג אויר	-318.66	-5.80	-963.50	-1,287.96		
			סה"כ צריכה	315.92	-5.80	912.96	1,223.08		
78	15635	הפנינג ח. 278	81016351 - 4	1,117.72	0.00	3,083.40	4,201.12	20.96	
			מיזוג אויר	-501.63	-9.13	-1,516.75	-2,027.51		
			סה"כ צריכה	616.09	-9.13	1,566.65	2,173.61		
79	23642	הפניקס חיתום קומה 10	81016834 - 6	397.80	69.60	99.00	566.40	1.60	
			סה"כ צריכה	397.80	69.60	99.00	566.40		
80	15636	הצורפים ח. 128	81014174 - 4	569.25	0.00	1,713.05	2,282.30	5.12	
			מיזוג אויר	-253.29	-4.61	-765.86	-1,023.76		
			סה"כ צריכה	315.96	-4.61	947.19	1,258.53		
81	15637	ואנס ח. 217	81016347 - 6	402.57	0.00	1,275.88	1,678.45	9.86	
			מיזוג אויר	-291.74	-5.31	-882.12	-1,179.17		
			סה"כ צריכה	110.83	-5.31	393.76	499.28		
82	37388	ורנר אופנה ח. 227	81014245 - 4	387.88	0.00	1,250.81	1,638.70	6.60	
			מיזוג אויר	-462.12	-8.42	-1,397.29	-1,867.83		
			סה"כ צריכה	-74.24	-8.42	-146.48	-229.14		
83	15548	זארה מחסן ח. 285	81016899 - 1	3,431.40	847.98	340.02	4,619.40		
			סה"כ צריכה	3,431.40	847.98	340.02	4,619.40		
84	42944	ח. 181 לקוסט	81016984 - 2	1,071.10	0.00	3,152.10	4,223.20	16.10	
			מיזוג אוויר	-548.25	-9.98	-1,657.71	-2,215.95		
			סה"כ צריכה	522.85	-9.98	1,494.39	2,007.25		
85	44718	ח. 222 DJ (די גי איי)	81016347 - 2	103.44	0.00	455.66	559.10	1.34	
			מיזוג אויר	-304.00	-5.54	-919.17	-1,228.71		
			סה"כ צריכה	-200.56	-5.54	-463.52	-669.61		
86	42945	ח. 227 סקוץ אנד סודה	81016321 - 1	694.26	0.00	1,929.37	2,623.62	11.71	
			מיזוג אוויר	-499.85	-9.10	-1,511.37	-2,020.33		
			סה"כ צריכה	194.40	-9.10	418.00	603.30		
87	42942	ח. 254 פורלה	81016441 - 8	675.36	0.00	1,913.93	2,589.29	9.82	
			מיזוג אויר	-288.38	-5.25	-871.94	-1,165.57		
			סה"כ צריכה	386.98	-5.25	1,041.98	1,423.71		
88	42943	ח. 287 זארה (ברשקה)	81016899 - 4	3,186.42	882.18	1,949.22	6,017.82		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	-1,755.69	-31.97	-5,308.54	-7,096.20		
			סה"כ צריכה	1,430.73	850.21	-3,359.32	-1,078.38		
89	15741	ח.113-114 אלון יוגה	81014245 - 8	928.76	0.00	3,334.37	4,263.13	16.56	
			מיזוג אויר	-1,033.35	-18.82	-3,124.47	-4,176.64		
			סה"כ צריכה	-104.59	-18.82	209.91	86.50		
90	15550	ח.208-209 - לולו למון	81016785 - 4	5,957.80	0.00	16,563.46	22,521.26	76.61	
			מיזוג אויר	-1,965.77	-35.80	-5,943.75	-7,945.32		
			סה"כ צריכה	3,992.02	-35.80	10,619.71	14,575.94		
91	15571	ח.228 פנוי	81016347 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
92	15551	ח.267 - אמפריון ארמני	81016331 - 6	1,413.23	0.00	3,932.79	5,346.01	17.17	
			מיזוג אויר	-585.41	-10.66	-1,770.05	-2,366.11		
			סה"כ צריכה	827.82	-10.66	2,162.74	2,979.90		
93	15641	טוליפ גלארי ח.215	81014231 - 3	415.96	0.00	1,246.97	1,662.93	8.31	
			מיזוג אויר	-294.39	-5.36	-890.11	-1,189.86		
			סה"כ צריכה	121.57	-5.36	356.86	473.08		
94	15725	טומי הילפיגר ח.136	81016887 - 2	3,000.74	0.00	7,721.11	10,721.85	35.84	
			מיזוג אויר	-1,023.16	-18.63	-3,093.66	-4,135.45		
			סה"כ צריכה	1,977.57	-18.63	4,627.46	6,586.40		
95	15765	טורקזי משלוחים	81022015 - 1	1,021.20	216.58	64.67	1,302.45	8.72	
			סה"כ צריכה	1,021.20	216.58	64.67	1,302.45		
96	15644	טעינת רכבים	81016785 - 3	1,738.80	0.00	5,010.46	6,749.27	54.11	
			סה"כ צריכה	1,738.80	0.00	5,010.46	6,749.27		
97	45162	טעינת רכבים 2	17312750 - 1	32.40	0.00	600.80	633.20	43.67	
			סה"כ צריכה	32.40	0.00	600.80	633.20		
98	15631	יאנגה ח.168	81016321 - 3	590.13	0.00	1,856.12	2,446.25	10.27	
			מיזוג אויר	-261.08	-4.75	-789.40	-1,055.23		
			סה"כ צריכה	329.06	-4.75	1,066.72	1,391.02		
99	15650	לאונידיס	81026474 - 1	198.02	60.60	57.56	316.18	0.96	
			סה"כ צריכה	198.02	60.60	57.56	316.18		
100	15645	לאוקסיטון ח.132	81014231 - 5	455.12	0.00	1,335.87	1,790.99	7.95	
			מיזוג אויר	-205.23	-3.74	-620.53	-829.50		
			סה"כ צריכה	249.89	-3.74	715.33	961.49		
101	15646	לואי ויטון	81014232 - 2	4,023.80	0.00	10,735.00	14,758.80	46.60	
			סה"כ צריכה	4,023.80	0.00	10,735.00	14,758.80		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
102	15647	לואי ויטון ק. 5	81015040 - 7	141.60	0.00	468.00	609.60	1.20	
			סה"כ צריכה	141.60	0.00	468.00	609.60		
103	15719	לובי כניסה	81016358 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
104	15651	ללין ח. 158-160	81014210 - 1	1,276.59	0.00	3,376.01	4,652.60	20.26	
			מיזוג אויר	-599.34	-10.91	-1,812.19	-2,422.45		
			סה"כ צריכה	677.24	-10.91	1,563.82	2,230.15		
105	15591	לנדור ח. 139	81016785 - 2	2,192.12	0.00	6,773.51	8,965.63	21.57	
			מיזוג אויר	-220.61	-4.02	-667.04	-891.66		
			סה"כ צריכה	1,971.51	-4.02	6,106.47	8,073.96		
106	15652	מ"א בג	81016899 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
107	15653	מאסימו דוטי	81014241 - 8	4,678.20	0.00	12,718.44	17,396.64	53.60	
			מיזוג אויר	-2,206.09	-40.17	-6,670.37	-8,916.63		
			סה"כ צריכה	2,472.11	-40.17	6,048.06	8,480.007		
108	15654	מאק ח. 142	81014210 - 3	1,010.21	0.00	3,832.85	4,843.06	7.02	
			מיזוג אויר	-397.00	-7.23	-1,200.38	-1,604.61		
			סה"כ צריכה	613.21	-7.23	2,632.48	3,238.46		
109	15553	מגדל חיוני	81040358 - 7	458.20	0.00	2,169.40	2,627.60	3.90	
			סה"כ צריכה	458.20	0.00	2,169.40	2,627.60		
110	15655	מגדל משרדים אפסילון ק. 7	81016834 - 3	1,544.80	229.40	540.60	2,314.80	2.20	
			סה"כ צריכה	1,544.80	229.40	540.60	2,314.80		
111	15657	מגדל משרדים אייקון ק. 4	81015040 - 2	67.60	0.00	174.80	242.40	0.20	
			סה"כ צריכה	67.60	0.00	174.80	242.40		
112	15658	מגדל משרדים אפסילון ק. 5	81014871 - 4	2.10	0.00	9.90	12.00		
			סה"כ צריכה	2.10	0.00	9.90	12.00		
113	15659	מגדל משרדים גיזה ק. 12	81016947 - 1	240.40	0.00	1,252.80	1,493.20	1.60	
			סה"כ צריכה	240.40	0.00	1,252.80	1,493.20		
114	15661	מגדל משרדים נור מד בע"מ ק. 4	81015040 - 3	417.50	0.00	1,898.60	2,316.10	5.90	
			סה"כ צריכה	417.50	0.00	1,898.60	2,316.10		
115	15662	מגדל משרדים נור מד ק. 4	81015040 - 4	284.30	0.00	1,888.80	2,173.10	3.60	
			סה"כ צריכה	284.30	0.00	1,888.80	2,173.10		
116	15663	מגדל משרדים נור מד ק. 5	81014871 - 5	70.40	0.00	475.10	545.50	1.40	
			סה"כ צריכה	70.40	0.00	475.10	545.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
117	15664	מגדל משרדים ע"ד קפלן 10	81016947 - 3	362.20	0.00	1,009.80	1,372.00	5.90	
			סה"כ צריכה	362.20	0.00	1,009.80	1,372.00		
118	15665	מגדל משרדים פרטם	81016834 - 4	299.20	101.50	213.80	614.50	1.10	
			סה"כ צריכה	299.20	101.50	213.80	614.50		
119	15666	מגדל משרדים שגרירות נורבגיה קומה 9	81016834 - 1	1,414.80	504.80	887.20	2,806.80	5.60	
			סה"כ צריכה	1,414.80	504.80	887.20	2,806.80		
120	29256	מחסן זארה בשבלול	18040248 - 1	7.65	0.00	42.85	50.50	3.02	
			סה"כ צריכה	7.65	0.00	42.85	50.50		
121	28178	מחסן ארמני	17313208 - 1	7.80	0.00	57.10	64.90	1.54	
			סה"כ צריכה	7.80	0.00	57.10	64.90		
122	35517	מחסן מטבח טורקיז	81016351 - 1	847.83	0.00	4,484.12	5,331.94	11.87	
			סה"כ צריכה	847.83	0.00	4,484.12	5,331.94		
123	28179	מחסן נייק בשבלול	18040248 - 3	164.35	0.00	738.95	903.30	2.69	
			סה"כ צריכה	164.35	0.00	738.95	903.30		
124	15670	מחסן ארומה ק. פאסט פוד	81036676 - 1	-747.81	-356.98	-2,686.86	-3,791.64		
			סה"כ צריכה	-747.81	-356.98	-2,686.86	-3,791.64		
125	36382	מחסן באשר	18247403 - 1	55.30	0.00	258.50	313.80	1.30	
			סה"כ צריכה	55.30	0.00	258.50	313.80		
126	28362	מחסן גיזה	13148234 - 1	77.20	0.00	439.00	516.20		
			סה"כ צריכה	77.20	0.00	439.00	516.20		
127	28405	מחסן דומו	17313059 - 1	36.50	0.00	283.60	320.10	4.93	
			סה"כ צריכה	36.50	0.00	283.60	320.10		
128	28404	מחסן לאונידס	17312972 - 1	203.40	0.00	850.40	1,053.80	4.39	
			סה"כ צריכה	203.40	0.00	850.40	1,053.80		
129	44242	מחסן לנדזור	17312749 - 1	390.30	0.00	1,778.80	2,169.10	4.13	
			סה"כ צריכה	390.30	0.00	1,778.80	2,169.10		
130	15546	מחסן מייקל קורס	81016600 - 7	236.89	0.00	694.84	931.74	3.19	
			סה"כ צריכה	236.89	0.00	694.84	931.74		
131	15673	מחסן מימסו צוקה	81036676 - 3	346.90	141.45	306.55	794.90	1.85	
			סה"כ צריכה	346.90	141.45	306.55	794.90		
132	44299	מחסן מיסטר קוויק	20281752 - 1	2.00	0.00	10.80	12.80	3.60	
			סה"כ צריכה	2.00	0.00	10.80	12.80		
133	39547	מחסן נייק	17313386 - 1	188.60	0.00	811.60	1,000.20	3.21	
			סה"כ צריכה	188.60	0.00	811.60	1,000.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
134	15672	מחסן סחוט	81036676 - 5	267.40	113.60	265.00	646.00	1.20	
			סה"כ צריכה	267.40	113.60	265.00	646.00		
135	33658	מחסן עו"ד קפלן בשבלול	18040248 - 2	0.00	0.00	5.60	5.60	1.45	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	5.60	5.60		
136	50749	מחסן צ'יטה	18247231 - 1	79.80	0.00	415.70	495.50	2.09	
			סה"כ צריכה	79.80	0.00	415.70	495.50		
137	28180	מחסן שילב בשבלול	18040248 - 4	116.80	0.00	554.55	671.35	1.34	
			סה"כ צריכה	116.80	0.00	554.55	671.35		
138	15675	מייקל קורס ח.143	81014210 - 2	2,096.75	0.00	5,596.64	7,693.39	32.80	
			מיזוג אויר	-922.33	-16.80	-2,788.77	-3,727.89		
			סה"כ צריכה	1,174.42	-16.80	2,807.87	3,965.49		
139	15677	מילר ח.211	81016353 - 5	871.37	0.00	2,251.80	3,123.18	14.66	
			מיזוג אויר	-272.90	-4.97	-825.15	-1,103.02		
			סה"כ צריכה	598.47	-4.97	1,426.65	2,020.16		
140	15678	מיסטר קויק ח.172	81016321 - 6	588.73	0.00	3,299.75	3,888.48	2.61	
			מיזוג אויר	-350.86	-6.39	-1,060.87	-1,418.11		
			סה"כ צריכה	237.87	-6.39	2,238.88	2,470.36		
141	15680	ממטר יועצים ק.5	81014871 - 3	7.40	0.00	36.20	43.60	0.10	
			סה"כ צריכה	7.40	0.00	36.20	43.60		
142	15742	מגנו ח.115-116	81016441 - 5	1,857.00	0.00	4,938.22	6,795.22	22.69	
			מיזוג אויר	-1,167.93	-21.27	-3,531.37	-4,720.57		
			סה"כ צריכה	689.07	-21.27	1,406.85	2,074.64		
143	52868	מגנו מחסן							
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
144	15681	מעלית	81016984 - 6	23.20	0.00	113.30	136.50	0.90	
			סה"כ צריכה	23.20	0.00	113.30	136.50		
145	15682	מקדונלדס ח.201	81016785 - 5	3,611.83	0.00	9,900.13	13,511.96	31.65	
			מיזוג אויר	-456.60	-8.31	-1,380.58	-1,845.49		
			סה"כ צריכה	3,155.23	-8.31	8,519.55	11,666.47		
146	33760	מרפאת שיניים ש.ל.ה	81016947 - 7	1,266.80	0.00	5,093.30	6,360.10	8.80	
			סה"כ צריכה	1,266.80	0.00	5,093.30	6,360.10		
147	15684	מרק קיין ח.221	81016347 - 1	1,034.45	0.00	2,999.22	4,033.67	13.66	
			מיזוג אויר	-290.06	-5.28	-877.03	-1,172.37		
			סה"כ צריכה	744.39	-5.28	2,122.19	2,861.30		
148	23643	משרדי הנהלה ק.12	81016947 - 8	225.60	0.00	1,310.00	1,535.60	1.70	
			סה"כ צריכה	225.60	0.00	1,310.00	1,535.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
149	43897	נארס	81016191 - 6	1,441.41	0.00	3,751.71	5,193.11	17.90	
			מיזוג אוויר	-531.58	-9.68	-1,607.28	-2,148.54		
			סה"כ צריכה	909.83	-9.68	2,144.42	3,044.57		
150	15687	נור מד ק. 6	81014871 - 6	453.80	0.00	1,838.60	2,292.40	3.60	
			סה"כ צריכה	453.80	0.00	1,838.60	2,292.40		
151	15686	נור מד ק. 3	81016878 - 4	12,381.36	0.00	55,060.19	67,441.55	89.28	
			סה"כ צריכה	12,381.36	0.00	55,060.19	67,441.55		
152	15708	נייק ח. 152-155	81016191 - 8	2,420.38	0.00	6,302.67	8,723.04	24.08	
			מיזוג אוויר	-1,379.41	-25.12	-4,170.80	-5,575.32		
			סה"כ צריכה	1,040.97	-25.12	2,131.87	3,147.72		
153	15689	נספרסו ח. 234	81016935 - 3	1,309.51	0.00	4,169.68	5,479.20	15.62	
			מיזוג אוויר	-551.62	-10.04	-1,667.88	-2,229.55		
			סה"כ צריכה	757.90	-10.04	2,501.80	3,249.65		
154	15690	סאקס ח. 118	81014174 - 8	681.64	0.00	2,348.48	3,030.12	13.19	
			מיזוג אוויר	-499.85	-9.10	-1,511.37	-2,020.33		
			סה"כ צריכה	181.78	-9.10	837.11	1,009.79		
155	15585	סבון ח. 277	81016351 - 5	169.39	0.00	461.21	630.60	1.72	
			מיזוג אוויר	-124.96	-2.28	-377.84	-505.08		
			סה"כ צריכה	44.43	-2.28	83.37	125.52		
156	15691	סוהו ח. 261-262	81016331 - 3	470.97	0.00	1,444.20	1,915.17	9.26	
			מיזוג אוויר	-438.14	-7.98	-1,324.77	-1,770.89		
			סה"כ צריכה	32.83	-7.98	119.42	144.27		
157	15692	סורבסקי ח. 170	81016321 - 5	347.18	0.00	1,203.06	1,550.25	6.77	
			מיזוג אוויר	-203.79	-3.71	-616.17	-823.67		
			סה"כ צריכה	143.40	-3.71	586.89	726.57		
158	15693	סופר פארם ב.חיני ח. 101	81016878 - 6	10,171.42	0.00	42,208.44	52,379.85	82.72	
			מיזוג אוויר	-3,149.80	-57.36	-9,523.81	-12,730.97		
			סה"כ צריכה	7,021.61	-57.36	32,684.62	39,648.88		
159	51296	סחוט	81016600 - 5	597.37	0.00	2,356.77	2,954.14	6.78	
			סה"כ צריכה	597.37	0.00	2,356.77	2,954.14		
160	15762	סטורי ח. 163	81016441 - 7	1,219.56	0.00	3,189.42	4,408.98	21.02	
			מיזוג אוויר	-678.07	-12.35	-2,050.23	-2,740.65		
			סה"כ צריכה	541.49	-12.35	1,139.19	1,668.33		
161	15569	סטיב מאדן ח. 122	81014241 - 6	721.24	0.00	2,018.44	2,739.68	12.08	
			מיזוג אוויר	-463.90	-8.45	-1,402.67	-1,875.02		
			סה"כ צריכה	257.34	-8.45	615.77	864.66		
162	15697	סטימצקי ח. 130	81014245 - 2	1,180.65	0.00	3,024.27	4,204.92	12.89	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	-513.79	-9.36	-1,553.51	-2,076.66		
			סה"כ צריכה	666.86	-9.36	1,470.75	2,128.25		
163	15699	סלקום אנטנות	81016887 - 6	1,159.49	0.00	5,380.39	6,539.88	9.63	
			סה"כ צריכה	1,159.49	0.00	5,380.39	6,539.88		
164	15609	סלקום תקשורת ק. 13	81016947 - 5	113.00	0.00	474.20	587.20	0.95	
			סה"כ צריכה	113.00	0.00	474.20	587.20		
165	15612	סמסוניט ח. 258	81014219 - 8	437.81	0.00	1,401.78	1,839.59	8.34	
			מיזוג אויר	-214.89	-3.91	-649.74	-868.55		
			סה"כ צריכה	222.92	-3.91	752.04	971.04		
166	15621	עולם הממתקים	13141002 - 1	232.70	0.00	1,204.90	1,437.60		
			סה"כ צריכה	232.70	0.00	1,204.90	1,437.60		
167	15700	עמנואל נועה ח. 231	81016935 - 8	555.98	0.00	1,956.13	2,512.11	16.08	
			מיזוג אויר	-490.24	-8.93	-1,482.31	-1,981.47		
			סה"כ צריכה	65.74	-8.93	473.82	530.63		
168	15583	פאטי באטו ח. 218-219	81016347 - 7	378.66	0.00	1,710.75	2,089.40	14.37	
			מיזוג אויר	-438.53	-7.99	-1,325.94	-1,772.45		
			סה"כ צריכה	-59.87	-7.99	384.81	316.96		
169	15702	פאם קליניק ח. 244-245	81014211 - 8	401.40	0.00	1,287.14	1,688.54	3.36	
			מיזוג אויר	-135.92	-2.48	-410.98	-549.37		
			סה"כ צריכה	265.48	-2.48	876.16	1,139.17		
170	15701	פאם קליניק נייל ח. 243A	81014211 - 3	387.47	0.00	1,325.50	1,712.97	0.23	
			מיזוג אויר	-486.16	-8.85	-1,469.95	-1,964.96		
			סה"כ צריכה	-98.69	-8.85	-144.45	-251.99		
171	15703	פדני ח. 133-134	81014211 - 6	1,283.26	0.00	4,875.39	6,158.66	7.54	
			מיזוג אויר	-576.75	-10.50	-1,743.89	-2,331.15		
			סה"כ צריכה	706.51	-10.50	3,131.50	3,827.51		
172	15704	פוזיילוב ח. 112	81014174 - 2	488.21	0.00	1,379.88	1,868.08	7.52	
			מיזוג אויר	-194.70	-3.55	-588.71	-786.96		
			סה"כ צריכה	293.51	-3.55	791.17	1,081.13		
173	15688	פוט לוקר ח. 177	81015037 - 3	2,177.10	0.00	5,053.30	7,230.40	29.30	
			מיזוג אויר	-1,083.72	-19.73	-3,276.77	-4,380.22		
			סה"כ צריכה	1,093.38	-19.73	1,776.53	2,850.18		
174	15586	פול אנד שארק ח. 263-264	81016331 - 4	571.44	0.00	1,894.28	2,465.72	4.93	
			מיזוג אויר	-441.70	-8.04	-1,335.53	-1,785.27		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	129.74	-8.04	558.75	680.45		
175	15683	פולגת ח. 254-255	81016351 - 2	960.47	0.00	2,575.95	3,536.42	17.86	
			מיזוג אויר	-539.12	-9.82	-1,630.10	-2,179.04		
			סה"כ צריכה	421.35	-9.82	945.85	1,357.38		
176	15707	פוקס הום ח. 248	81015037 - 7	1,196.80	0.00	3,109.40	4,306.20	12.20	
			סה"כ צריכה	1,196.80	0.00	3,109.40	4,306.20		
177	16039	פי אייץ' חדר שרתים - פרטנר 13	81025335 - 1	1,093.80	473.39	1,046.73	2,613.92	4.36	
			סה"כ צריכה	1,093.80	473.39	1,046.73	2,613.92		
178	15709	פלאנט טיים ח. 146	81016191 - 2	513.61	0.00	1,664.82	2,178.43	3.37	
			מיזוג אויר	-237.67	-4.33	-718.63	-960.63		
			סה"כ צריכה	275.94	-4.33	946.19	1,217.80		
179	15710	פלאפון אנטנות	81020418 - 1	647.31	258.04	578.74	1,484.10		
			סה"כ צריכה	647.31	258.04	578.74	1,484.10		
180	15715	פנוי	81014212 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
181	15543	פנוי ח. 144	81016321 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
182	15724	פעלתון ח. 183	81016353 - 1	1,346.66	0.00	3,721.20	5,067.86	14.22	
			מיזוג אויר	-680.19	-12.39	-2,056.63	-2,749.20		
			סה"כ צריכה	666.47	-12.39	1,664.58	2,318.67		
183	38734	פקטורי	81014211 - 5	1,384.16	0.00	3,949.64	5,333.81	18.62	
			מיזוג אויר	-679.56	-12.37	-2,054.74	-2,746.67		
			סה"כ צריכה	704.60	-12.37	1,894.91	2,587.13		
184	15642	פקטורי נשים ח. 246-247	81014211 - 2	1,722.91	0.00	4,639.10	6,362.01	28.27	
			מיזוג אויר	-1,436.60	-26.16	-4,343.74	-5,806.50		
			סה"כ צריכה	286.31	-26.16	295.36	555.51		
185	15632	פקטורי קידס ח. 216	81016347 - 5	405.31	0.00	1,373.19	1,778.50	8.02	
			מיזוג אויר	-290.78	-5.30	-879.21	-1,175.29		
			סה"כ צריכה	114.53	-5.30	493.98	603.21		
186	15726	פרטי בלרינה ח. 108	81014174 - 7	147.24	0.00	398.71	545.94	2.86	
			מיזוג אויר	-70.65	-1.29	-213.63	-285.57		
			סה"כ צריכה	76.59	-1.29	185.08	260.38		
187	15555	פרטנר תקשורת	81016321 - 7	894.71	0.00	4,051.92	4,946.64	7.74	
			סה"כ צריכה	894.71	0.00	4,051.92	4,946.64		
188	15728	צוקה ח. 202	81016878 - 1	487.66	0.00	1,510.52	1,998.19	6.70	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר	-236.95	-4.31	-716.45	-957.71		
			סה"כ צריכה	250.71	-4.31	794.08	1,040.47		
189	15730	ציבורי Q 5.3	81016353 - 8	3,914.93	0.00	13,115.22	17,030.15	30.16	
			סה"כ צריכה	3,914.93	0.00	13,115.22	17,030.15		
190	15732	ציבורי Q5.2	81016353 - 7	5,551.94	0.00	16,878.84	22,430.78	48.08	
			סה"כ צריכה	5,551.94	0.00	16,878.84	22,430.78		
191	15731	ציבורי QE2.1	81016785 - 8	5,879.40	0.00	26,230.62	32,110.02	45.06	
			סה"כ צריכה	5,879.40	0.00	26,230.62	32,110.02		
192	23470	ציבורי א1 - 7א , ב2	81014211 - 4	7,418.15	0.00	23,182.75	30,600.90	76.48	
			81014241 - 8	-4,678.20	0.00	-12,718.44	-17,396.64	53.60	
			סה"כ צריכה	2,739.95	0.00	10,464.31	13,204.26		
193	23471	ציבורי חיוני 1	81040358 - 5	8,235.00	0.00	32,525.00	40,760.00	65.00	
			81040358 - 7	-458.20	0.00	-2,169.40	-2,627.60	3.90	
			81040358 - 8	-6,445.20	0.00	-20,853.60	-27,298.80	48.00	
			סה"כ צריכה	1,331.60	0.00	9,502.00	10,833.60		
194	15556	ציבורי, QE1.2	81040358 - 6	2,009.92	0.00	8,270.40	10,280.32	16.32	
			סה"כ צריכה	2,009.92	0.00	8,270.40	10,280.32		
195	15733	ציבורי, לוח מ"א על הגג E36C	81016887 - 5	6,514.43	0.00	20,060.05	26,574.48	109.06	
			סה"כ צריכה	6,514.43	0.00	20,060.05	26,574.48		
196	15557	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.1	81040358 - 1	25.20	0.00	10,093.20	10,118.40	90.00	
			סה"כ צריכה	25.20	0.00	10,093.20	10,118.40		
197	15558	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.2	81040358 - 2	12.00	0.00	238.80	250.80	1.20	
			סה"כ צריכה	12.00	0.00	238.80	250.80		
198	15559	ציבורי, מ"א + משרדים על הגג	81040358 - 4	11,334.00	0.00	42,579.20	53,913.20	164.00	
			סה"כ צריכה	11,334.00	0.00	42,579.20	53,913.20		
199	15560	ציבורי, מפוחי עשן QEE1	81040358 - 8	6,445.20	0.00	20,853.60	27,298.80	48.00	
			סה"כ צריכה	6,445.20	0.00	20,853.60	27,298.80		
200	15561	ציבורי, משאבות איורור QE2	81040358 - 3	5,990.00	0.00	24,166.00	30,156.00	50.00	
			סה"כ צריכה	5,990.00	0.00	24,166.00	30,156.00		
201	15541	ציבורי, ראשי מ"א קומה 13 Q1.3	81016887 - 7	8,978.76	0.00	39,432.30	48,411.06	104.40	
			סה"כ צריכה	8,978.76	0.00	39,432.30	48,411.06		
202	15736	קאלה ח.139	81016441 - 3	184.29	0.00	468.67	652.96	3.72	
			מיזוג אוויר	-130.73	-2.38	-395.28	-528.39		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	53.56	-2.38	73.38	124.57		
203	15564	קבוצת בינו ק.13	81016947 - 6	34.60	0.00	263.20	297.80	0.70	
			סה"כ צריכה	34.60	0.00	263.20	297.80		
204	15563	קולומביה ח.289	81016899 - 2	2,560.59	614.10	555.09	3,729.78		
			מיזוג אוויר	-748.82	-13.64	-2,264.15	-3,026.60		
			סה"כ צריכה	1,811.77	600.46	-1,709.06	703.18		
205	15739	קילס ח.279	81016351 - 8	473.23	0.00	1,522.43	1,995.67	6.69	
			מיזוג אוויר	-187.93	-3.42	-568.22	-759.57		
			סה"כ צריכה	285.31	-3.42	954.22	1,236.10		
206	23644	קפה אלברט מחסן קרור	81016984 - 8	751.45	0.00	3,469.90	4,221.35	8.30	
			סה"כ צריכה	751.45	0.00	3,469.90	4,221.35		
207	15743	קפה אלברט מסעדה ח.135	81016878 - 5	4,025.56	0.00	14,811.42	18,836.98	12.30	
			מיזוג אוויר	-127.37	-2.32	-385.11	-514.79		
			סה"כ צריכה	3,898.19	-2.32	14,426.31	18,322.18		
208	15727	קפה גרין ח.266	81016363 - 8	965.11	0.00	6,286.96	7,252.06	13.98	
			מיזוג אוויר	-148.03	-2.70	-447.60	-598.33		
			סה"כ צריכה	817.08	-2.70	5,839.36	6,653.74		
209	15745	קפה טורקז	81014232 - 5	12,103.60	0.00	46,004.80	58,108.40	118.80	
			סה"כ צריכה	12,103.60	0.00	46,004.80	58,108.40		
210	15746	קרביץ ח.108A	81014174 - 5	932.79	0.00	3,701.61	4,634.40	12.74	
			מיזוג אוויר	-488.51	-8.90	-1,477.07	-1,974.48		
			סה"כ צריכה	444.28	-8.90	2,224.54	2,659.92		
211	15747	קרולינה הררה ח.260	81016331 - 2	679.52	0.00	1,998.53	2,678.05	14.58	
			מיזוג אוויר	-442.08	-8.05	-1,336.69	-1,786.82		
			סה"כ צריכה	237.43	-8.05	661.84	891.22		
212	15749	קרייזי לין ח.271	81016363 - 4	389.96	0.00	1,297.70	1,687.66	8.51	
			מיזוג אוויר	-294.15	-5.36	-889.38	-1,188.88		
			סה"כ צריכה	95.81	-5.36	408.32	498.78		
213	15756	רביד ח.169	81016321 - 4	224.49	0.00	619.37	843.85	0.29	
			מיזוג אוויר	-100.93	-1.84	-305.18	-407.95		
			סה"כ צריכה	123.55	-1.84	314.19	435.90		
214	15757	רויאליטי ח.145	81016191 - 1	258.31	0.00	881.13	1,139.44	5.68	
			מיזוג אוויר	-175.67	-3.20	-531.16	-710.03		
			סה"כ צריכה	82.64	-3.20	349.97	429.41		
215	15610	רולקס ח.252	81014232 - 4	556.50	0.00	1,785.30	2,341.80	7.30	
			מיזוג אוויר	-264.35	-4.81	-799.28	-1,068.44		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	292.15	-4.81	986.02	1,273.36		
216	38194	רונו ח. ח.	8 - 81016331	335.30	0.00	1,003.37	1,338.67	7.03	
			מיזוג אויר	-294.15	-5.36	-889.38	-1,188.88		
			סה"כ צריכה	41.15	-5.36	113.98	149.78		
217	15758	רזילי ח.	2 - 81016441	527.38	0.00	1,554.12	2,081.50	8.62	
			מיזוג אויר	-490.24	-8.93	-1,482.31	-1,981.47		
			סה"כ צריכה	37.14	-8.93	71.81	100.02		
218	15759	ריפליי ח.	5 - 81016331	802.93	0.00	2,602.28	3,405.21	13.07	
			מיזוג אויר	-531.10	-9.67	-1,605.83	-2,146.60		
			סה"כ צריכה	271.83	-9.67	996.45	1,258.61		
219	15760	רלף לורן ח. 124-126	1 - 81014241	2,889.49	0.00	10,235.20	13,124.68	34.59	
			מיזוג אויר	-1,213.44	-22.10	-3,669.00	-4,904.54		
			סה"כ צריכה	1,676.04	-22.10	6,566.20	8,220.15		
220	15630	שאנל ח.	1 - 81014245	267.03	0.00	1,012.43	1,279.45	4.83	
			מיזוג אויר	-252.81	-4.60	-764.40	-1,021.82		
			סה"כ צריכה	14.22	-4.60	248.02	257.63		
221	15679	שופרא ח.	5 - 81016358	621.63	0.00	1,772.97	2,394.60	9.89	
			מיזוג אויר	-344.32	-6.27	-1,041.10	-1,391.69		
			סה"כ צריכה	277.31	-6.27	731.87	1,002.90		
222	15766	שילב ח. 242-243	3 - 81014212	1,294.99	0.00	3,515.89	4,810.88	18.56	
			מיזוג אויר	-994.90	-18.12	-3,008.21	-4,021.23		
			סה"כ צריכה	300.09	-18.12	507.68	789.65		
223	50975	שלט סקר גרופ	6 - 81016358	369.95	0.00	1,168.77	1,538.71	2.80	
			סה"כ צריכה	369.95	0.00	1,168.77	1,538.71		
224	15767	תאורת גינה בריכת מים	4 - 81016600	1,687.62	0.00	7,486.49	9,174.11	14.29	
			סה"כ צריכה	1,687.62	0.00	7,486.49	9,174.11		
			סה"כ צריכה	274,140.63	23,421.96	756,912.66	1,054,475.25		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,054,475.25		
			הפרש באחוזים						





פסגה (Kwh 274,140.63)
גבע (Kwh 23,421.96)
שפל (Kwh 756,912.66)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34263	***מגדלי קירור 100%	81014232 - 6	-72,137.06	-1,313.59	-218,115.18	-291,565.83		
			סה"כ צריכה	-72,137.06	-1,313.59	-218,115.18	-291,565.83		
2	49661	***מגדלי קירור 6+7	16193811 - 4	8,489.60	0.00	21,504.80	29,994.40	94.51	
			סה"כ צריכה	8,489.60	0.00	21,504.80	29,994.40		
3	15668	***מגדלי קירור מועמס 85%	81014232 - 6	-61,316.50	-1,116.55	-185,397.90	-247,830.96		
			סה"כ צריכה	-61,316.50	-1,116.55	-185,397.90	-247,830.96		
4	33777	*ת"א על הגג IBS	81018676 - 1	597.00	0.00	5,005.00	5,602.00	11.60	
			סה"כ צריכה	597.00	0.00	5,005.00	5,602.00		
5	33768	*מיזוג אוויר כללי לוח קומה 1 מזרח IBS לידיעה בלבד	81022638 - 6	872.80	0.00	7,191.20	8,064.00	19.20	
			סה"כ צריכה	872.80	0.00	7,191.20	8,064.00		
6	33776	*ראשי בניין IBS	81018676 - 4	2,829.60	0.00	20,082.00	22,911.60	26.40	
			סה"כ צריכה	2,829.60	0.00	20,082.00	22,911.60		
7	16015	81014219-3 חנות-לא להפקה	81014219 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	16017	81014231-6 חנות-לא להפקה	81014231 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	16014	חנות-לא להפקה 81014219-2	81014219 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	16016	חנות-לא להפקה 81014219-4	81014219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	16020	חנות-לא להפקה 81015037-1	81015037 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	16007	חנות-לא להפקה 81014210-6	81014210 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	16009	חנות-לא להפקה 81014210-7	81014210 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	16010	חנות-לא להפקה 81014212-2	81014212 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	16011	חנות-לא להפקה 81014212-7	81014212 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	16013	חנות-לא להפקה 81014219-1	81014219 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	16018	חנות-לא להפקה 81014231-8	81014231 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	16021	חנות-לא להפקה 81015037-4	81015037 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	16022	חנות-לא להפקה 81015037-5	81015037 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	16023	חנות-לא להפקה 81016191-3	81016191 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	16024	חנות-לא להפקה 81016347-4	81016347 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	16025	חנות-לא להפקה 81016351-6	81016351 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	16026	חנות-לא להפקה 81016353-2	81016353 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	16027	חנות-לא להפקה 81016353-3	81016353 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	16028	חנות-לא להפקה 81016353-4	81016353 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
26	16030	חנות-לא להפקה 81016358-7	81016358 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
27	16032	חנות-לא להפקה 81016363-7	81016363 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
28	16033	חנות-לא להפקה 81016878-3	81016878 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
29	16036	חנות-לא להפקה 81016899-6	81016899 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
30	16037	חנות-לא להפקה 81016899-8	81016899 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
31	16038	חנות-לא להפקה 81016935-5	81016935 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
32	39350	יחידות DX	15091184 - 1	558.20	0.00	2,488.90	3,047.10	31.59	
			15091184 - 2	1,152.40	0.00	3,451.80	4,604.20	17.06	
			15091184 - 3	1,824.90	0.00	7,089.20	8,914.10	32.87	
			15091184 - 4	1,241.70	0.00	4,885.10	6,126.80	38.90	
			16193811 - 1	569.10	0.00	4,006.40	4,575.50	36.23	
			16193811 - 2	594.20	0.00	2,964.30	3,558.50	38.27	
			16193811 - 3	3,468.00	0.00	10,128.80	13,596.80	39.26	
			סה"כ צריכה	9,408.50	0.00	35,014.50	44,423.00		
33	15648	לוח אזורי מזרחי קומה 0- לא להפקה	81016984 - 4	11,350.40	0.00	27,476.40	38,826.80	137.20	
		סה"כ צריכה		11,350.40	0.00	27,476.40	38,826.80		
34	52926	לוח חלוקה דיירים קומה עליונה							
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
35	52874	לוח חלוקה מא בג - שנאי 6							
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
36	52927	לוח חרום משנאי 6							
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
37	15667	פנוי	81015040 - 5	94.40	0.00	433.30	527.70	1.20	
		סה"כ צריכה		94.40	0.00	433.30	527.70		
38	15713	פנוי	81014212 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
39	15714	פנוי	81014210 - 8	13,246.18	0.00	34,383.05	47,629.23	110.50	
			סה"כ צריכה	13,246.18	0.00	34,383.05	47,629.23		
40	15716	פנוי	81014231 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	15717	פנוי	81014871 - 1	0.00	0.00	0.40	0.40		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.40	0.40		
42	15720	פנוי	81016358 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
43	15721	פנוי	81016441 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	15722	פנוי	81016935 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
45	15573	פנוי א.פלאנט ח.145	81016600 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
46	31608	פנוי אוכל בריא ח 266 לשעבר	81016351 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
47	15566	פנוי אמפוריו ארמני ח.268 לשעבר	81016363 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
48	15618	פנוי דוכן מירס לשעבר	81014245 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	15660	פנוי מגדל משרדים נור מד ק.4 לשעבר	81015040 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
50	15674	פנוי מחסן קזנובה לשעבר	81016600 - 3	30.30	0.00	108.48	138.78	0.28	
			סה"כ צריכה	30.30	0.00	108.48	138.78		
51	15729	צוקה ח.206 - פנוי	81016785 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
52	16034	ציבורי, קבוצה 5 (לא להפקה)	81016887 - 4	6,592.64	0.00	26,282.35	32,875.00	63.65	
			סה"כ צריכה	6,592.64	0.00	26,282.35	32,875.00		
53	15734	ציבורי, קבוצה 1 (לא להפקה)	81022094 - 1	6,054.00	0.00	25,257.00	31,311.00	68.00	
			סה"כ צריכה	6,054.00	0.00	25,257.00	31,311.00		
54	15751	ראשי שנאי 1	81029219 - 1	47,919.75	0.00	194,419.63	242,339.38	405.00	
			סה"כ צריכה	47,919.75	0.00	194,419.63	242,339.38		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
55	15752	ראשי שנאי 2	81029268 - 1	59,731.03	0.00	234,615.80	294,346.83	464.00	
			סה"כ צריכה	59,731.03	0.00	234,615.80	294,346.83		
56	15753	ראשי שנאי 3	81029798 - 1	65,431.60	0.00	214,577.90	280,009.50	598.40	
			סה"כ צריכה	65,431.60	0.00	214,577.90	280,009.50		
57	15754	ראשי שנאי 4	81029237 - 1	56,047.45	0.00	166,935.93	222,983.38	437.60	
			סה"כ צריכה	56,047.45	0.00	166,935.93	222,983.38		
58	15755	ראשי שנאי 5	81029828 - 1	67,790.98	0.00	209,450.74	277,241.72	826.24	
			סה"כ צריכה	67,790.98	0.00	209,450.74	277,241.72		
59	15764	שוגר דדי פנוי	81014219 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
60	52873	שנאי 6	22048052 - 1	63,680.00	21,024.00	25,795.20	110,499.20	328.93	
			סה"כ צריכה	63,680.00	21,024.00	25,795.20	110,499.20		

