



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין אורן

תקופת דוח: (30/06/23 - 01/06/23)


תאריך הפקה: 03/07/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30581	LSEG - קומת קרקע	7 - 81007907	2,648.16	0.00	10,635.38	13,283.54	35.58	
			סה"כ צריכה	2,648.16	0.00	10,635.38	13,283.54		
2	30584	מיזוג אויר	1 - 70054711	5,427.07	0.00	22,470.76	27,897.83	119.52	
			81007765 - 2	3,557.02	0.00	16,319.73	19,876.75	142.34	
			81007907 - 1	605.82	0.00	2,949.07	3,554.89	17.68	
			81007907 - 2	3,315.35	0.00	17,441.65	20,757.01	141.79	
			81007907 - 3	546.15	0.00	2,638.03	3,184.18	18.30	
			81007907 - 4	509.38	0.00	2,360.44	2,869.82	17.42	
			81007907 - 8	3,468.99	0.00	14,937.98	18,406.97	180.86	
			סה"כ צריכה	17,429.79	0.00	79,117.66	96,547.45		
3	30585	ציבורי	1 - 81007805	1,186.82	0.00	4,851.64	6,038.46	14.51	
			81007805 - 2	87.07	0.00	408.43	495.50	1.49	
			81007805 - 8	4,047.20	0.00	17,773.13	21,820.34	43.87	
			81007907 - 5	-0.92	0.00	-2.41	-3.32	0.01	
			סה"כ צריכה	5,320.18	0.00	23,030.80	28,350.98		
4	43441	קומה 01 - 3 די אס	1 - 81007765	-160.80	0.00	-770.08	-930.87	1.35	
			81007765 - 6	1,158.14	0.00	5,056.75	6,214.90	13.17	
			סה"כ צריכה	997.35	0.00	4,286.67	5,284.02		
5	32078	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	8 - 81007765	372.04	0.00	1,552.83	1,924.87	6.59	
			סה"כ צריכה	372.04	0.00	1,552.83	1,924.87		
6	32079	קומה 02 - אופרטיב חיוני	6 - 81007805	44.57	0.00	211.08	255.65	0.66	
			סה"כ צריכה	44.57	0.00	211.08	255.65		
7	30588	קומה 02 - עודכנית	1 - 81007765	160.80	0.00	770.08	930.87	1.35	
			81007765 - 3	1,502.30	0.00	7,123.44	8,625.74	21.14	
			81007765 - 8	-372.04	0.00	-1,552.83	-1,924.87	6.59	
			סה"כ צריכה	1,291.06	0.00	6,340.69	7,631.75		
8	42660	קומה 03 - פלאפון UPS	1 - 20281994	2,285.70	0.00	10,953.90	13,239.60	35.88	
			סה"כ צריכה	2,285.70	0.00	10,953.90	13,239.60		
9	30587	קומה 03+04 - סלספורט	4 - 81007765	1,598.35	0.00	7,528.91	9,127.26	13.42	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81007765 - 5	2,140.96	0.00	10,473.06	12,614.02	23.07	
			סה"כ צריכה	3,739.31	0.00	18,001.97	21,741.28		
10	39035	קומה 06 - פרוייקט פלאפון	81007805 - 3	849.92	0.00	4,058.74	4,908.66	14.91	
			סה"כ צריכה	849.92	0.00	4,058.74	4,908.66		
11	39036	קומה 07 - פרוייקט פלאפון	81007805 - 5	715.16	0.00	3,518.89	4,234.06	15.85	
			סה"כ צריכה	715.16	0.00	3,518.89	4,234.06		
12	30571	קומה 08 - מארוול	81007805 - 4	12,550.89	0.00	56,399.54	68,950.42	106.75	
			סה"כ צריכה	12,550.89	0.00	56,399.54	68,950.42		
13	39037	קומה 09 - פלאפון	81007805 - 7	2,772.52	0.00	12,463.00	15,235.52	26.96	
			סה"כ צריכה	2,772.52	0.00	12,463.00	15,235.52		
14	30580	קומה 5 - סלספורס	81007907 - 6	736.12	0.00	3,453.33	4,189.45	10.90	
			סה"כ צריכה	736.12	0.00	3,453.33	4,189.45		
			סה"כ צריכה	51,752.77	0.00	234,024.46	285,777.24		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				285,777.24		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (51,752.77 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (234,024.46 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	53169	מונים למאזן	22026730 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026730 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026730 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026730 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026731 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026731 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026731 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026731 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026732 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026732 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026732 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026732 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	265.98	109,618.30	89,406.53	0.00	20,211.78	70044501 - 1	ראשי שנאי 1	30558	2
		109,618.30	89,406.53	0.00	20,211.78	סה"כ צריכה			
	213.12	121,071.62	98,968.51	0.00	22,103.10	70024121 - 1	ראשי שנאי 2	30556	3
		121,071.62	98,968.51	0.00	22,103.10	סה"כ צריכה			
	191.10	56,243.78	46,311.04	0.00	9,932.74	81007765 - 7	ראשי שנאי 3	30566	4
		56,243.78	46,311.04	0.00	9,932.74	סה"כ צריכה			

