



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: דורבן מרכבים פ"ת

תקופת דוח: (01/06/23 - 30/06/23)

תאריך הפקה: 04/07/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30635	אוטופיה (מבנה D)	1 - 21262507	242.20	0.00	4,164.40	4,406.60	18.90	
			סה"כ צריכה	242.20	0.00	4,164.40	4,406.60		
2	40044	אוריאן (מבנה A)	1 - 21262526	548.50	0.00	4,056.70	4,605.20	15.18	
			סה"כ צריכה	548.50	0.00	4,056.70	4,605.20		
3	44907	גנרל פרטס	1 - 20281507	6,343.00	0.00	27,556.70	33,899.70	409.92	
			סה"כ צריכה	6,343.00	0.00	27,556.70	33,899.70		
4	30665	משרד הביטחון	1 - 81009639	26,331.33	0.00	112,210.11	138,541.44	613.38	
			1 - 81011469	10,396.08	0.00	50,642.40	61,038.48	185.88	
			1 - 81011498	19,331.04	0.00	98,534.76	117,865.80	319.44	
			סה"כ צריכה	56,058.45	0.00	261,387.27	317,445.72		
5	30658	ציבורי	1 - 17313231	56.70	0.00	198.80	255.50	4.25	
			סה"כ צריכה	56.70	0.00	198.80	255.50		
6	42596	קשת טעמים בע"מ	1 - 21262426	30,344.60	0.00	122,168.80	152,513.40	385.28	
			סה"כ צריכה	30,344.60	0.00	122,168.80	152,513.40		
7	30664	תאורת חוץ F	3 - 81011498	956.07	0.00	2,920.63	3,876.70	13.58	
			סה"כ צריכה	956.07	0.00	2,920.63	3,876.70		
			סה"כ צריכה	94,549.52	0.00	422,453.30	517,002.82		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				517,002.82		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (94,549.52 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (422,453.30 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30663	שנאי 4 (שוכרים)	20281533 - 1	35,311.00	0.00	29,829.40	65,140.40	611.00	
			20281534 - 1	1,925.50	0.00	43,709.60	45,635.10	199.36	
			סה"כ צריכה	37,236.50	0.00	73,539.00	110,775.50		

