



**דוח קוט"ש**


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 403 (ישן 128)

תקופת דוח: (01/06/23 - 30/06/23)

תאריך הפקה: 09/07/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	23.58	7,697.20	5,623.40	0.00	2,073.80	19051817 - 2	מבנה 403 לנדזור	38020	1
	5.66	2,730.85	2,244.85	0.00	486.00	19051817 - 3			
		3,782.80	2,927.37	0.00	855.44	ציבורי ומ"א			
		14,210.85	10,795.62	0.00	3,415.24	סה"כ צריכה			
	5.90	22.60	18.00	0.00	4.60	17313216 - 1	מבנה 403 תמיס טכנולוגיות בע"מ תאריך יציאה: 07/06/23	38021	2
	0.48	16.50	13.65	0.00	2.85	19051817 - 4			
		12.90	10.58	0.00	2.31	ציבורי ומ"א			
		52.00	42.23	0.00	9.76	סה"כ צריכה			
		14,262.85	10,837.85	0.00	3,425.00	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		14,262.85				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (Kwh 3,425.00)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh 10,837.85)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	5.90	-90.30	-74.40	0.00	-15.90	17313216 - 1	מבנה 403 ציבורי	39304	1
	39.48	14,382.80	10,937.40	0.00	3,445.40	19051817 - 1			
	23.58	-7,697.20	-5,623.40	0.00	-2,073.80	19051817 - 2			
	5.66	-2,730.85	-2,244.85	0.00	-486.00	19051817 - 3			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			19051817 - 4	-11.95	0.00	-56.80	-68.75	0.56	
			סה"כ צריכה	857.75	0.00	2,937.95	3,795.70		

