



**דוח קוט"ש**


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (30/06/23 - 01/06/23)

תאריך הפקה: 14/07/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	339.04	168,948.88	55,536.04	28,519.92	84,892.92	00025464 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		168,948.88	55,536.04	28,519.92	84,892.92	סה"כ צריכה			
		38,860.60	32,624.90	0.00	6,235.70	13127926 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		38,860.60	32,624.90	0.00	6,235.70	סה"כ צריכה			
		207,809.48	88,160.94	28,519.92	91,128.62	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		207,809.48				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (91,128.62 Kwh)  
■ גבע (28,519.92 Kwh)  
■ שפל (88,160.94 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	5.32	3,068.14	1,138.63	545.87	1,383.65	00024541 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		3,068.14	1,138.63	545.87	1,383.65	סה"כ צריכה			
	43.85	17,140.69	2,419.31	3,121.54	11,599.84	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		17,140.69	2,419.31	3,121.54	11,599.84	סה"כ צריכה			
	339.04	168,948.88	55,536.04	28,519.92	84,892.92	00025464 - 1	ראשי שנאים לדוח סיכום לבדיקה	31496	3
		38,860.60	32,624.90	0.00	6,235.70	13127926 - 1			
		207,809.48	88,160.94	28,519.92	91,128.62	סה"כ צריכה			

