



**דוח קוט"ש**

עבור: איירפורטסיטי

דוח מסכם עבור: קשת ב 4

תקופת דוח: (01/06/23 - 30/06/23)


תאריך הפקה: 15/07/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50150	IDEA 3, ק לשעבר	00020512 - 4	46.54	20.16	47.00	113.70	0.19	
		מיזוג אויר		99.79	76.49	134.02	310.31		
		ציבורי		139.63	51.48	55.12	246.23		
		סה"כ צריכה		285.96	148.13	236.14	670.24		
2	50151	IDEA 4, ק לוח חיוני לשעבר	14155748 - 3	21.20	21.00	61.50	103.70	65.39	
		מיזוג אויר		45.46	79.68	175.39	300.52		
		ציבורי		63.60	53.63	72.13	189.36		
		סה"כ צריכה		130.26	154.31	309.02	593.59		
3	40296	אילקס מדיקל ק.קרקע	00024419 - 5	1,373.70	461.80	1,102.62	2,938.12	14.64	
		מיזוג אויר		2,945.49	1,752.16	3,144.47	7,842.12		
		ציבורי		4,121.42	1,179.30	1,293.21	6,593.93		
		סה"כ צריכה		8,440.62	3,393.26	5,540.29	17,374.17		
4	13728	ברדוגו ב.חיוני ק.1	14155748 - 4	217.70	121.10	184.20	523.00	1.90	
		מיזוג אויר		466.79	459.48	525.31	1,451.58		
		ציבורי		653.15	309.26	216.04	1,178.45		
		סה"כ צריכה		1,337.64	889.84	925.55	3,153.02		
5	13729	ברדוגו חיוני ק.1	14155748 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		מיזוג אויר		0.00	0.00	0.00	0.00		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
6	13733	גימס ריצ'רדסון	00020512 - 3	7,499.60	889.25	2,186.48	10,575.32	43.98	
		מיזוג אויר		16,080.62	3,374.01	6,235.44	25,690.08		
		ציבורי		22,500.47	2,270.90	2,564.42	27,335.79		
		סה"כ צריכה		46,080.70	6,534.16	10,986.34	63,601.20		
7	13734	הוט טלקום	00024419 - 3	1,172.53	513.28	1,163.41	2,849.22	4.46	
		מיזוג אויר		2,514.13	1,947.51	3,317.84	7,779.48		
		ציבורי		3,517.85	1,310.78	1,364.51	6,193.14		
		סה"כ צריכה		7,204.51	3,771.57	5,845.76	16,821.84		
8	13722	יחידת הדרכה - ממשלת ישראל ק.2	00024419 - 6	2,052.60	680.54	1,451.47	4,184.61	16.85	
		מיזוג אויר		4,401.19	2,582.12	4,139.33	11,122.64		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	6,158.27	1,737.91	1,702.36	9,598.55		
			סה"כ צריכה	12,612.06	5,000.58	7,293.16	24,905.80		
9	13747	עד העצם - מסעדה 3	00024454 - 1	17,285.67	6,088.55	7,633.43	31,007.65	91.38	
			סה"כ צריכה	17,285.67	6,088.55	7,633.43	31,007.65		
10	13860	ציבורי מבנה מסעדה 2	00024408 - 2	17,515.82	5,349.62	4,973.92	27,839.36	79.20	
			00024593 - 1	-17,001.82	-5,169.29	-4,746.97	-26,918.08	76.98	
			סה"כ צריכה	514.00	180.33	226.95	921.28		
11	13861	ציבורי מבנה מסעדה 3	00024406 - 2	17,617.77	6,209.54	7,828.64	31,655.95	93.70	
			00024454 - 1	-17,285.67	-6,088.55	-7,633.43	-31,007.65	91.38	
			סה"כ צריכה	332.10	120.99	195.21	648.30		
12	13745	קפה AIR - מסעדה 2	00024593 - 1	17,001.82	5,169.29	4,746.97	26,918.08	76.98	
			סה"כ צריכה	17,001.82	5,169.29	4,746.97	26,918.08		
13	13765	קפה לנדזור	14086124 - 2	8,057.80	6,412.00	10,707.80	25,177.60	73.31	
			סה"כ צריכה	8,057.80	6,412.00	10,707.80	25,177.60		
14	35036	רוסו איטלקיה	14086124 - 3	7,049.60	5,677.20	11,847.20	24,574.00	68.41	
			סה"כ צריכה	7,049.60	5,677.20	11,847.20	24,574.00		
15	35037	תיתורה רעות בע"מ	14086124 - 4	6,014.20	4,308.00	8,147.20	18,469.40	53.49	
			סה"כ צריכה	6,014.20	4,308.00	8,147.20	18,469.40		
			סה"כ צריכה	132,346.94	47,848.19	74,641.02	254,836.16		
			חשבון חברת חשמל			254,704.00	254,704.00		
			הפרש בקוט"ש			-180,062.98	132.16		
			הפרש באחוזים			-70.69%	0.05%		



- פסגה (Kwh 132,346.94)
- גבע (Kwh 47,848.19)
- שפל (Kwh 74,641.02)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	13859	מיזוג אויר - צ"לרים להעמסה	00024406 - 6	0.004	0.00	-0.004	-4.5474735088646E-13	0.008	
			00024406 - 7	4,818.85	3,522.55	4,901.74	13,243.14	93.05	
			00024406 - 8	6,940.53	1,465.01	3,166.21	11,571.75	103.17	
			00024408 - 5	0.00	0.004	-0.004	1.8189894035459E-12	0.008	
			00024408 - 6	7,766.72	2,487.47	3,586.12	13,840.31	88.09	
			00024408 - 8	7,027.37	2,796.42	6,017.75	15,841.53	68.86	
			סה"כ צריכה	26,553.48	10,271.45	17,671.80	54,496.73		
2	13864	ציבורי להעמסה	00020512 - 1	132,346.88	47,848.19	74,641.02	254,836.10	595.07	
			00020512 - 3	-7,499.60	-889.25	-2,186.48	-10,575.32	43.98	
			00020512 - 4	-46.54	-20.16	-47.00	-113.70	0.19	
			00024406 - 2	-17,617.77	-6,209.54	-7,828.64	-31,655.95	93.70	
			00024406 - 6	-0.004	0.00	0.004	4.5474735088646E-13	0.008	
			00024406 - 7	-4,818.85	-3,522.55	-4,901.74	-13,243.14	93.05	
			00024406 - 8	-6,940.53	-1,465.01	-3,166.21	-11,571.75	103.17	
			00024408 - 1	0.06	0.00	0.00	0.06	0.13	
			00024408 - 2	-17,515.82	-5,349.62	-4,973.92	-27,839.36	79.20	
			00024408 - 5	0.00	-0.004	0.004	-1.8189894035459E-12	0.008	
			00024408 - 6	-7,766.72	-2,487.47	-3,586.12	-13,840.31	88.09	
			00024408 - 8	-7,027.37	-2,796.42	-6,017.75	-15,841.53	68.86	
			00024419 - 3	-1,172.53	-513.28	-1,163.41	-2,849.22	4.46	
			00024419 - 5	-1,373.70	-461.80	-1,102.62	-2,938.12	14.64	
			00024419 - 6	-2,052.60	-680.54	-1,451.47	-4,184.61	16.85	
			14086124 - 2	-8,057.80	-6,412.00	-10,707.80	-25,177.60	73.31	
			14086124 - 3	-7,049.60	-5,677.20	-11,847.20	-24,574.00	68.41	
			14086124 - 4	-6,014.20	-4,308.00	-8,147.20	-18,469.40	53.49	
			14155748 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155748 - 3	-21.20	-21.00	-61.50	-103.70	65.39	
			14155748 - 4	-217.70	-121.10	-184.20	-523.00	1.90	
			סה"כ צריכה	37,154.39	6,913.26	7,267.80	51,335.46		
3	13771	ראשי שנאי 1	00020512 - 1	132,346.88	47,848.19	74,641.02	254,836.10	595.07	
			סה"כ צריכה	132,346.88	47,848.19	74,641.02	254,836.10		
4	13772	ראשי שנאי 2	00024408 - 1	0.06	0.00	0.00	0.06	0.13	
			סה"כ צריכה	0.06	0.00	0.00	0.06		

