



דוח קוט"ש

עבור: איירפורטסיטי

דוח מסכם עבור: קשת מוטורולה

תקופת דוח: (30/06/23 - 01/06/23)

תאריך הפקה: 16/07/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	52972	*לחלוקה אטריום ק.קרקע לוח מא 103.7	81016925 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	52973	*לחלוקה בין דיירים אגף A+B+D	81016822 - 6	404.63	0.00	1,902.35	2,306.98	15.30	
			81016822 - 8	242.40	0.00	700.20	942.60	7.20	
			81016868 - 6	96.20	0.00	250.60	346.80	1.20	
			81016868 - 8	2,663.50	0.00	13,209.00	15,872.50	62.00	
			81016940 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81016994 - 1	2,085.60	0.00	6,709.95	8,795.55	24.80	
			81016994 - 6	125.75	0.00	411.01	536.76	3.80	
			81016994 - 8	44.42	0.00	209.21	253.63	4.80	
			81018777 - 3	2.40	0.00	17.20	19.60	25.40	
			81018777 - 4	94.85	0.00	525.05	619.90	24.20	
			81018777 - 5	62.60	0.00	688.80	751.40	4.70	
			סה"כ צריכה	5,822.34	0.00	24,623.37	30,445.71		
3	52974	*לחלוקה מיזוג אוויר וציבורי	81016822 - 6	1,213.88	0.00	5,707.05	6,920.92	15.30	
			81016822 - 8	242.40	0.00	700.20	942.60	7.20	
			81016868 - 8	1,141.50	0.00	5,661.00	6,802.50	62.00	
			81016994 - 1	695.20	0.00	2,236.65	2,931.85	24.80	
			81016994 - 6	173.65	0.00	567.59	741.24	3.80	
			81016994 - 8	120.88	0.00	569.39	690.27	4.80	
			סה"כ צריכה	3,587.51	0.00	15,441.88	19,029.39		
4	52963	שנאי 01 הזנת חשמל UPS+G לוח ראשי U1 110	70061247 - 1	29,886.24	0.00	142,166.16	172,052.40	271.52	
			סה"כ צריכה	29,886.24	0.00	142,166.16	172,052.40		
5	52964	שנאי 2 הזנת חשמל UPS+G לוח ראשי U2 111	70062103 - 1	23,985.28	0.00	113,395.68	137,380.96	206.88	
			סה"כ צריכה	23,985.28	0.00	113,395.68	137,380.96		
6	52965	שנאי T03	81029800 - 1	47,417.68	0.00	216,829.68	264,247.36	491.52	
			סה"כ צריכה	47,417.68	0.00	216,829.68	264,247.36		
7	52966	שנאי T05	81016894 - 7	13,561.60	0.00	61,516.80	75,078.40	160.00	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	52967	שנאי T06	81021559 - 1	13,561.60	0.00	61,516.80	75,078.40	91.84	
			סה"כ צריכה	3,308.42	0.00	12,789.89	16,098.30		
9	52968	שנאי T07	81016936 - 1	224.00	0.00	1,092.00	1,316.00	6.00	
			סה"כ צריכה	224.00	0.00	1,092.00	1,316.00		
10	52969	שנאי T08	81022129 - 1	23,998.08	0.00	83,006.91	107,004.99	279.55	
			סה"כ צריכה	23,998.08	0.00	83,006.91	107,004.99		
11	52970	שנאי T09	81016929 - 5	39,699.20	0.00	181,542.40	221,241.60	422.40	
			סה"כ צריכה	39,699.20	0.00	181,542.40	221,241.60		
12	52971	שנאי T10	81029267 - 1	15,671.10	0.00	59,517.82	75,188.93	240.90	
			סה"כ צריכה	15,671.10	0.00	59,517.82	75,188.93		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	52944	אגף A פוקס ויזל ק.4 לוח 106.8	81016803 - 8	3,123.60	0.00	13,701.60	16,825.20	48.40	
			לוח מא אטריום קומת קרקע- לחלוקה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי ומא	132.08	0.00	548.77	680.85		
			סה"כ צריכה	3,255.68	0.00	14,250.37	17,506.05		
2	52945	אגף A ק.4 אוריגין ג.פ.אס	20004258 - 1	113.60	0.00	540.60	654.20	1.92	
			20004404 - 1	195.00	0.00	942.60	1,137.60	2.70	
			20281875 - 1	1,402.30	0.00	5,526.20	6,928.50	64.30	
			לוח מא אטריום קומת קרקע- לחלוקה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי ומא	72.34	0.00	280.74	353.08		
			סה"כ צריכה	1,783.24	0.00	7,290.14	9,073.38		
3	52946	אגף A קרמר ק.1 105.4	81016803 - 1	4,408.40	0.00	16,805.60	21,214.00	42.00	
			לוח מא אטריום קומת קרקע- לחלוקה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי ומא	186.41	0.00	673.10	859.50		
			סה"כ צריכה	4,594.81	0.00	17,478.70	22,073.50		
4	52947	אגף C ק.4 פ.איי.איי נטוורקס	20004404 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81016894 - 5	2,796.80	0.00	13,466.80	16,263.60	31.60	
			81016936 - 7	32.75	0.00	2,033.50	2,066.25	44.25	
			לוח מא אטריום קומת קרקע- לחלוקה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי ומא	119.65	0.00	620.82	740.46		
			סה"כ צריכה	2,949.20	0.00	16,121.12	19,070.31		
5	52948	אגף C קרמר ק.1 105.4	81016940 - 5	3,735.20	0.00	13,120.80	16,856.00	44.80	
			לוח מא אטריום קומת קרקע- לחלוקה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי ומא	157.94	0.00	525.51	683.45		
			סה"כ צריכה	3,893.14	0.00	13,646.31	17,539.45		
6	52949	אינטרוויז	20004257 - 1	344.60	0.00	1,349.40	1,694.00	5.11	
			20004257 - 2	868.80	0.00	4,127.20	4,996.00	8.64	
			20004258 - 4	272.60	0.00	1,302.80	1,575.40	3.59	
			81016803 - 7	1,661.60	0.00	6,844.40	8,506.00	37.60	
			81016894 - 3	2,850.60	0.00	13,785.00	16,635.60	36.60	
			81016894 - 4	2,050.40	0.00	8,174.40	10,224.80	34.00	
			81016940 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81016994 - 4	1,326.60	0.00	6,372.60	7,699.20	15.40	
			81018777 - 6	38.00	0.00	275.20	313.20	2.00	
			ציבורי ומא בניין A+B+D	2,083.82	0.00	8,686.70	10,770.52		
			סה"כ צריכה	11,497.02	0.00	50,917.70	62,414.72		
7	52950	אלפא טים	70057895 - 1	38.48	0.00	195.44	233.93	2.04	
			ציבורי ומא בניין A+B+D	8.52	0.00	40.20	48.72		
			סה"כ צריכה	47.00	0.00	235.65	282.65		
8	52951	בנק ירושלים בניין B	70058596 - 1	-1,051.20	0.00	-4,346.80	-5,398.00	23.60	
			81016868 - 1	2,842.00	0.00	12,764.00	15,606.00	49.00	
			81016868 - 2	2,224.00	0.00	12,164.00	14,388.00	46.00	
			81016868 - 3	3,381.00	0.00	16,294.00	19,675.00	55.00	
			81016868 - 5	2,099.00	0.00	6,711.00	8,810.00	34.00	
			ציבורי ומא בניין A+B+D	2,101.88	0.00	8,965.46	11,067.34		
			סה"כ צריכה	11,596.68	0.00	52,551.66	64,148.34		
9	52952	בנק לאומי	70044593 - 1	73.76	0.00	348.49	422.25	0.72	
			ציבורי ומא בניין A+B+D	16.33	0.00	71.68	88.01		
			סה"כ צריכה	90.08	0.00	420.18	510.26		
10	52953	מוטורולה	81016822 - 7	962.40	0.00	5,061.60	6,024.00	118.80	
			81018777 - 1	-76.15	0.00	-363.25	-439.40	7.30	
			81018777 - 2	-124.40	0.00	-1,058.15	-1,182.55	13.00	
			81018777 - 5	-62.60	0.00	-688.80	-751.40	4.70	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81018777 - 6	-38.00	0.00	-275.20	-313.20	2.00	
			81018777 - 3	-2.40	0.00	-17.20	-19.60	25.40	
			81018777 - 4	-94.85	0.00	-525.05	-619.90	24.20	
			20004258 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20281875 - 1	-1,402.30	0.00	-5,526.20	-6,928.50	64.30	
			70061247 - 1	29,886.24	0.00	142,166.16	172,052.40	271.52	
			70062103 - 1	23,985.28	0.00	113,395.68	137,380.96	206.88	
			70062141 - 1	160.00	0.00	757.76	917.76	1.28	
			81016803 - 2	1,406.00	0.00	6,029.60	7,435.60	27.20	
			81016803 - 5	1,756.40	0.00	6,039.20	7,795.60	27.60	
			81016803 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81016822 - 5	2,758.80	0.00	13,435.60	16,194.40	30.40	
			81016894 - 1	3,183.00	0.00	13,755.00	16,938.00	57.00	
			81016894 - 6	192.40	0.00	906.80	1,099.20	1.60	
			81016894 - 8	920.40	0.00	4,347.60	5,268.00	8.80	
			81016925 - 3	543.20	0.00	1,756.00	2,299.20	9.60	
			81016925 - 5	189.60	0.00	795.20	984.80	3.60	
			81016925 - 6	27.35	0.00	134.80	162.15	0.45	
			81016925 - 8	34.65	0.00	164.90	199.55	0.40	
			81016929 - 3	580.80	0.00	2,726.40	3,307.20	10.80	
			81016936 - 1	224.00	0.00	1,092.00	1,316.00	6.00	
			81016936 - 2	955.80	0.00	5,303.40	6,259.20	21.60	
			81016936 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81016940 - 1	156.05	0.00	499.35	655.40	2.60	
			81016940 - 3	204.95	0.00	440.05	645.00	2.80	
			81016994 - 2	7.05	0.00	49.80	56.85	3.75	
			81016994 - 3	423.05	0.00	2,000.60	2,423.65	3.90	
			81016994 - 7	123.35	0.00	715.00	838.35	4.10	
			81018777 - 7	4.35	0.00	38.15	42.50	2.65	
				0.00	0.00	0.00	0.00		
				2,828.15	0.00	12,542.52	15,370.67		
				69,712.57	0.00	325,699.32	395,411.89		
		מיזוג אוויר	81016822 - 1	38.40	0.00	196.80	235.20		
			81016822 - 2	142.40	0.00	665.60	808.00	1.60	
			81016822 - 3	1,876.80	0.00	8,659.20	10,536.00	58.80	
			81016925 - 1	128.00	0.00	620.80	748.80	1.60	
			81016925 - 4	1,460.00	0.00	6,332.50	7,792.50	55.00	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81016929 - 1	38,601.60	0.00	176,534.40	215,136.00	412.80	
			81016929 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81016936 - 5	211.20	0.00	1,008.00	1,219.20	140.80	
			81016994 - 5	30,064.00	0.00	141,604.00	171,668.00	300.00	
			סה"כ צריכה	72,522.40	0.00	335,621.30	408,143.70		
12	52956	סימנס בניין A	20281859 - 1	2,021.10	0.00	10,369.40	12,390.50	27.00	
			ציבורי ומא בניין A+B+D	447.42	0.00	2,132.93	2,580.35		
			סה"כ צריכה	2,468.52	0.00	12,502.33	14,970.85		
13	52957	סימנס בניין B	81016868 - 4	611.00	0.00	3,139.00	3,750.00	11.00	
			ציבורי ומא בניין A+B+D	135.26	0.00	645.68	780.93		
			סה"כ צריכה	746.26	0.00	3,784.68	4,530.93		
14	52958	סימנס בניין C	20004404 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81016803 - 3	2,150.80	0.00	6,252.40	8,403.20	28.40	
			81016936 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			לוח מא אטריום קומת קרקע- לחלוקה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי ומא	90.94	0.00	250.42	341.37		
			סה"כ צריכה	2,241.74	0.00	6,502.82	8,744.57		
15	52959	סימנס בניין D	81016803 - 4	2,293.60	0.00	8,854.40	11,148.00	32.00	
			81016929 - 7	413.40	0.00	2,049.90	2,463.30	4.20	
			81016929 - 8	659.00	0.00	2,550.00	3,209.00	36.50	
			ציבורי ומא בניין A+B+D	745.14	0.00	2,767.48	3,512.62		
			סה"כ צריכה	4,111.14	0.00	16,221.78	20,332.92		
16	52960	פיברו טבע	70058596 - 1	1,051.20	0.00	4,346.80	5,398.00	23.60	
			ציבורי ומא בניין A+B+D	232.71	0.00	894.11	1,126.82		
			סה"כ צריכה	1,283.91	0.00	5,240.91	6,524.82		
17	52962	קשת משרדים ק.כניסה	70057646 - 1	-71.30	0.00	-568.49	-639.79	4.18	
			81016868 - 7	231.60	0.00	2,037.60	2,269.20	10.80	
			ציבורי ומא בניין A+B+D	35.49	0.00	302.19	337.68		
			סה"כ צריכה	195.78	0.00	1,771.30	1,967.09		
18	52961	ש.כ שיווק	70057646 - 1	71.30	0.00	568.49	639.79	4.18	
			ציבורי ומא בניין A+B+D	15.78	0.00	116.93	132.72		
			סה"כ צריכה	87.09	0.00	685.42	772.50		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	193,076.26	0.00	880,941.69	1,074,017.95		
			חשבון חברת חשמל	226,307.00		1,034,385.00	1,260,692.00		
			הפרש בקוט"ש	-33,230.74		-153,443.31	-186,674.05		
			הפרש באחוזים	-14.68%		-14.83%	-14.81%		



- פסגה (Kwh 193,076.26)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 880,941.69)

