



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בנייני אלון

תקופת דוח: (31/05/23 - 01/05/23)

תאריך הפקה: 19/07/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	52334	A קומה 02 אזורי מלל	22048097 - 4	86.40	0.00	502.80	589.20	3.00	
			22048114 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	86.40	0.00	502.80	589.20		
2	30727	אזורי מלל	21262516 - 1	27.70	0.00	448.70	476.40	21.68	
			22048090 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048091 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048091 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	27.70	0.00	448.70	476.40		
3	44901	אזורי מלל ק. 01	22048091 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048098 - 3	269.60	0.00	1,455.60	1,725.20	5.55	
			סה"כ צריכה	269.60	0.00	1,455.60	1,725.20		
4	39044	אלון ב - קומה 1 סייברוזן	22048083 - 3	381.20	0.00	2,383.60	2,764.80	8.80	
			22048108 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	381.20	0.00	2,383.60	2,764.80		
5	40236	אלון ב קומה 04 טסט פרוג'קט	21262413 - 1	-51.70	0.00	-436.50	-488.20	4.58	
			22048087 - 2	169.20	0.00	1,162.80	1,332.00	6.46	
			סה"כ צריכה	117.50	0.00	726.30	843.80		
6	30723	אמפרסט	21262514 - 1	2,502.70	0.00	14,406.50	16,909.20	23.88	
			21262515 - 1	812.10	0.00	4,684.30	5,496.40	7.48	
			22048098 - 1	2,744.40	0.00	15,625.60	18,370.00	56.36	
			22048098 - 2	847.20	0.00	6,451.60	7,298.80	34.76	
			22048110 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048114 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מגדלי קירור	4,688.32	0.00	27,966.96	32,655.28		
			סה"כ צריכה	11,594.72	0.00	69,134.96	80,729.68		
7	40561	אמפרסט מחסן קומה (-1)	22048097 - 3	110.40	0.00	636.40	746.80	1.28	
			סה"כ צריכה	110.40	0.00	636.40	746.80		
8	40978	בניין A - קומה 06 מקסילינר בשיפון	22048091 - 1	7,077.60	0.00	41,295.00	48,372.60	86.45	
			22048093 - 3	2,046.80	0.00	11,863.60	13,910.40	26.67	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22048108 - 3	1,109.60	0.00	7,198.40	8,308.00	22.85	
			22048114 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	10,234.00	0.00	60,357.00	70,591.00		
9	40977	בניין A - קומה 07 - מקסילינר בשיפוע	22048110 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048114 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	40979	בניין A - קומה 08 - מקסילינר בשיפוע	20208198 - 1	807.60	0.00	4,919.70	5,727.30	38.05	
			22048341 - 2	717.20	0.00	5,074.80	5,792.00	26.58	
			סה"כ צריכה	1,524.80	0.00	9,994.50	11,519.30		
11	40981	בניין B - קומה 08 - מקסילינר בשיפוע	22048085 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	40982	בניין B קומה 06 - מקסילינר בשיפוע	22048087 - 4	3,010.40	0.00	17,294.40	20,304.80	49.25	
			סה"כ צריכה	3,010.40	0.00	17,294.40	20,304.80		
13	40983	בניין B קומה 07 - מקסילינר בשיפוע	22048109 - 1	638.40	0.00	4,320.40	4,958.80	22.01	
			סה"כ צריכה	638.40	0.00	4,320.40	4,958.80		
14	43231	וובינג קומה 05	22048337 - 4	1,102.80	0.00	5,590.40	6,693.20	28.44	
			סה"כ צריכה	1,102.80	0.00	5,590.40	6,693.20		
15	30678	חדר בזק	21262513 - 1	175.60	0.00	991.50	1,167.10	2.54	
			סה"כ צריכה	175.60	0.00	991.50	1,167.10		
16	52831	לא להפקה	20004190 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048085 - 2	4,738.80	0.00	26,273.60	31,012.40	67.76	
			22048085 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048090 - 1	236.40	0.00	1,586.00	1,822.40	8.93	
			22048090 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048090 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048092 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048092 - 3	0.00	0.00	578.80	578.80	6.23	
			22048092 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048093 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048093 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048093 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048095 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048095 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048095 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048108 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22048109 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048109 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048110 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048341 - 1	1,110.00	0.00	5,622.00	6,732.00	28.56	
			22048341 - 3	0.00	0.00	10.90	10.90	0.27	
			22048341 - 4	51.60	0.00	150.00	201.60	0.60	
			סה"כ צריכה	6,136.80	0.00	34,221.30	40,358.10		
17	44237	לוגיקה B-3	22048087 - 1	281.20	0.00	1,969.60	2,250.80	10.13	
			סה"כ צריכה	281.20	0.00	1,969.60	2,250.80		
18	30725	מיזוג אוויר	22048083 - 4	863.80	0.00	4,303.10	5,166.90	42.79	
			22048108 - 4	4,640.80	0.00	31,052.80	35,693.60	157.18	
			22048110 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048337 - 3	5,496.80	0.00	32,212.80	37,709.60	77.63	
			סה"כ צריכה	11,001.40	0.00	67,568.70	78,570.10		
19	45393	מסעדת שומשום	22048098 - 4	345.20	0.00	5,039.20	5,384.40	37.57	
			סה"כ צריכה	345.20	0.00	5,039.20	5,384.40		
20	44450	מקסילינר מעבדות	22048092 - 1	14,734.80	0.00	85,479.60	100,214.40	138.55	
			סה"כ צריכה	14,734.80	0.00	85,479.60	100,214.40		
21	42064	מקסילינר	20004190 - 1	86.60	0.00	482.20	568.80	2.42	
			20004190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004190 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	86.60	0.00	482.20	568.80		
22	35341	סקיילין A-5	22048083 - 2	1,091.20	0.00	5,791.60	6,882.80	20.77	
			סה"כ צריכה	1,091.20	0.00	5,791.60	6,882.80		
23	39544	צ'יקן פיק	22048085 - 1	548.80	0.00	3,938.80	4,487.60	21.84	
			22048087 - 3	543.60	0.00	4,572.00	5,115.60	30.07	
			22048095 - 4	0.00	0.00	1,232.95	1,232.95	6.18	
			סה"כ צריכה	1,092.40	0.00	9,743.75	10,836.15		
24	50747	קומה 02 אלון B - טלרומינג	22048109 - 2	108.00	0.00	970.80	1,078.80	9.24	
			סה"כ צריכה	108.00	0.00	970.80	1,078.80		
25	51434	קומה 04 - איי סי	21262413 - 1	51.70	0.00	436.50	488.20	4.58	
			סה"כ צריכה	51.70	0.00	436.50	488.20		
26	37550	רשות ניקוז ירקון - קומת קרקע	22048097 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	64,202.82	0.00	385,539.81	449,742.63		
			חשבון חברת חשמל				0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש בקוט"ש				449,742.63		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 64,202.82)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 385,539.81)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30701	לידיעה- ניהול מגדלי קרור מחולק	2 - 22048337	6,697.60	0.00	39,952.80	46,650.40	100.62	
			סה"כ צריכה	6,697.60	0.00	39,952.80	46,650.40		
2	30703	ניהול שנאי T1	1 - 22048083	16,244.00	0.00	99,260.00	115,504.00	342.40	
			סה"כ צריכה	16,244.00	0.00	99,260.00	115,504.00		
3	30704	ניהול שנאי T2	1 - 22048337	34,256.00	0.00	198,904.00	233,160.00	395.44	
			סה"כ צריכה	34,256.00	0.00	198,904.00	233,160.00		
4	30705	ניהול שנאי T3	1 - 22048097	18,420.00	0.00	111,328.00	129,748.00	269.12	
			סה"כ צריכה	18,420.00	0.00	111,328.00	129,748.00		

