



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל 08/20 נס ציונה

תקופת דוח: (22/07/23 - 05/06/23)

תאריך הפקה: 24/07/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21128	*בניין 20 - ק.גג היולט פקארד מיזוג אוויר	00024457 - 4	63,505.98	28,631.17	46,282.83	138,419.98	266.74	
		סה"כ צריכה		63,505.98	28,631.17	46,282.83	138,419.98		
2	21115	*בניין 20 - ק.קרקע - היולט פקארד	00024457 - 2	11,253.89	4,847.28	6,746.54	22,847.70	38.59	
		סה"כ צריכה		11,253.89	4,847.28	6,746.54	22,847.70		
3	22806	*בניין 20 - ק.קרקע - ראשי אינדיגו	00013101 - 1	63,019.72	28,238.86	37,095.24	128,353.82	311.92	
		סה"כ צריכה		63,019.72	28,238.86	37,095.24	128,353.82		
4	27666	*בניין 20 - קומה 1 - מערב אינדיגו	00024457 - 1	-0.004	0.00	0.00	-0.004		
		סה"כ צריכה		-0.004	0.00	0.00	-0.004		
5	32650	אפריקה ישראל	13170760 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
6	21141	אפריקה ישראל קומה 1	13170737 - 11	2.70	0.00	25.00	27.70	0.46	
		סה"כ צריכה		2.70	0.00	25.00	27.70		
7	21126	לוח ציבורי חיוני	13170739 - 8	1,652.00	0.00	8,204.00	9,856.00	15.99	
		סה"כ צריכה		1,652.00	0.00	8,204.00	9,856.00		
8	21129	משרד אפריקה	13170737 - 10	2.20	0.00	21.50	23.70	0.40	
		סה"כ צריכה		2.20	0.00	21.50	23.70		
9	21135	צילר 1 + משאבות	13170739 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
10	21136	צילר 2 + משאבות	13170737 - 7	8,583.60	0.00	50,380.80	58,964.40	187.37	
		סה"כ צריכה		8,583.60	0.00	50,380.80	58,964.40		
11	20663	ק.בניים לומוס	13170739 - 7	665.20	0.00	3,660.40	4,325.60	10.53	
		סה"כ צריכה		665.20	0.00	3,660.40	4,325.60		
12	21107	ק.קרקע אומריקס	13170739 - 1	1,128.00	0.00	6,327.20	7,455.20	23.47	
		סה"כ צריכה		1,128.00	0.00	6,327.20	7,455.20		
13	32412	ק.קרקע אורג'ניסיס	13170739 - 12	70.00	0.00	636.00	706.00	5.49	
		סה"כ צריכה		70.00	0.00	636.00	706.00		
14	21109	ק.קרקע אמריקס מחסן	13170737 - 5	4,847.60	0.00	22,259.20	27,106.80	32.80	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	4,847.60	0.00	22,259.20	27,106.80		
15	21104	ק.קרקע לומוס	10 - 13170760	2,005.20	0.00	12,058.60	14,063.80	27.07	
			סה"כ צריכה	2,005.20	0.00	12,058.60	14,063.80		
16	21118	קומה 1 אומריקס	1 - 13170760	46.60	0.00	379.10	425.70	3.29	
			סה"כ צריכה	46.60	0.00	379.10	425.70		
17	21117	קומה 1 ג'י אס ייעוץ ומחקר	9 - 13170737	20.10	0.00	148.20	168.30	1.71	
			סה"כ צריכה	20.10	0.00	148.20	168.30		
18	51539	קומה 1 חב אולטרסייט	7 - 13170760	85.30	0.00	958.30	1,043.60	7.76	
			סה"כ צריכה	85.30	0.00	958.30	1,043.60		
19	51538	קומה 1 חברת אולטרסייט	2 - 13170760	9.30	0.00	195.00	204.30	2.23	
			סה"כ צריכה	9.30	0.00	195.00	204.30		
20	21127	קומה 1 חן חיים נחמיאס	6 - 13170760	111.50	0.00	332.50	444.00	3.17	
			סה"כ צריכה	111.50	0.00	332.50	444.00		
21	25686	קומה 1 לומוס	14 - 13170737	350.10	0.00	1,669.50	2,019.60	4.73	
			סה"כ צריכה	412.10	0.00	1,899.70	2,311.80	4.22	
			סה"כ צריכה	762.20	0.00	3,569.20	4,331.40		
22	50115	קומה 1 לומוס (הדרכה)	13 - 13170737	124.00	0.00	545.00	669.00	0.85	
			סה"כ צריכה	124.00	0.00	545.00	669.00		
23	29708	קומה 1 לוקסמבורג ביוטכנולוגיות	3 - 13170760	59.60	0.00	637.60	697.20	3.17	
			סה"כ צריכה	59.60	0.00	637.60	697.20		
24	25822	קומה 1 משמרות טכנולוגיות בע"מ	5 - 13170760	131.60	0.00	889.50	1,021.10	4.97	
			סה"כ צריכה	131.60	0.00	889.50	1,021.10		
25	21132	קומה 1 סינרגיית איכות	13 - 13170739	72.80	0.00	691.40	764.20	5.26	
			סה"כ צריכה	72.80	0.00	691.40	764.20		
26	21130	קומה 1 תשרי אנרגיה משרד K	12 - 13170737	8.60	0.00	173.80	182.40	1.34	
			סה"כ צריכה	8.60	0.00	173.80	182.40		
27	21108	קומה 2 חשבים הרגל	3 - 13170739	3,389.20	0.00	15,948.00	19,337.20	32.41	
			סה"כ צריכה	3,389.20	0.00	15,948.00	19,337.20		
28	21105	קומה 2 לומוס	11 - 13170760	6,512.00	0.00	28,150.80	34,662.80	57.36	
			סה"כ צריכה	6,512.00	0.00	28,150.80	34,662.80		
29	21133	קומה 3 פאוורבול	8 - 13170760	2,118.80	0.00	9,935.60	12,054.40	24.73	
			סה"כ צריכה	2,118.80	0.00	9,935.60	12,054.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
30	21111	קומה 3 פאוורבול צד צפון	13170739 - 4	1,578.40	0.00	8,478.00	10,056.40	18.80	
			סה"כ צריכה	1,578.40	0.00	8,478.00	10,056.40		
31	21110	קומה א	13170737 - 2	1,032.00	0.00	6,059.20	7,091.20	21.94	
			סה"כ צריכה	1,032.00	0.00	6,059.20	7,091.20		
			סה"כ צריכה	172,798.08	61,717.31	270,788.51	505,303.90		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				505,303.90		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 172,798.08)
■ גבע (Kwh 61,717.31)
■ שפל (Kwh 270,788.51)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21120	לא להפקה ציבורי	00024457 - 3	2,429.38	1,148.78	2,589.20	6,167.36	12.95	
			סה"כ צריכה	2,429.38	1,148.78	2,589.20	6,167.36		
2	21122	לא להפקה קומה 4 דרום	13170737 - 4	2,127.20	0.00	10,466.80	12,594.00	24.82	
			סה"כ צריכה	2,127.20	0.00	10,466.80	12,594.00		
3	21121	לא להפקה קומה ב	13170737 - 3	6,510.00	0.00	28,137.20	34,647.20	57.36	
			סה"כ צריכה	6,510.00	0.00	28,137.20	34,647.20		
4	21123	לא להפקה קומת קרקע	13170737 - 1	2,010.40	0.00	12,082.80	14,093.20	27.07	
			סה"כ צריכה	2,010.40	0.00	12,082.80	14,093.20		
5	21124	לא להפקה שמור 1	13170739 - 6	16.50	0.00	78.20	94.70	0.10	
			סה"כ צריכה	16.50	0.00	78.20	94.70		
6	21125	לא להפקה שמור 2	13170739 - 5	16.10	0.00	76.50	92.60	0.10	
			סה"כ צריכה	16.10	0.00	76.50	92.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
7	21119	ראשי לוח חלוקה קומה 1	13170739 - 2	940.80	0.00	4,719.20	5,660.00	12.70	
			סה"כ צריכה	940.80	0.00	4,719.20	5,660.00		
8	21139	ראשי שנאי 1	13170737 - 6	24,975.00	0.00	128,335.00	153,310.00	328.25	
			סה"כ צריכה	24,975.00	0.00	128,335.00	153,310.00		
9	21140	ראשי שנאי 2	13170739 - 9	18,355.00	0.00	84,790.00	103,145.00	128.65	
			סה"כ צריכה	18,355.00	0.00	84,790.00	103,145.00		

