



דוח קוט"ש

עבור: TLV

דוח מסכם עבור: פארק יקום צרפת

תקופת דוח: (01/07/23 - 31/07/23)

תאריך הפקה: 01/08/23


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16786	אייל כהן שרותי הסעדה בעמ	16092184 - 1	821.20	0.00	4,978.00	5,799.20	26.94	
			סה"כ צריכה	821.20	0.00	4,978.00	5,799.20		
2	16789	אלון גז פיתוח בע"מ קומה 2	16092184 - 4	126.70	0.00	851.60	978.30	5.52	
			סה"כ צריכה	126.70	0.00	851.60	978.30		
3	43879	ברייטמשין צד מזרח קומה א	19093477 - 1	229.25	0.00	1,105.00	1,334.25	7.85	
			סה"כ צריכה	229.25	0.00	1,105.00	1,334.25		
4	43880	ברייטמשין צד מזרח קומה א (היה לוגיק)	19093477 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	32259	ברייטמשין צד מערב קומה א	16092160 - 3	3,247.00	0.00	14,775.00	18,022.00	30.50	
			סה"כ צריכה	3,247.00	0.00	14,775.00	18,022.00		
6	16723	ברייטמשין ק-קרקע מערב	16092160 - 2	3,482.00	0.00	12,965.00	16,447.00	44.96	
			סה"כ צריכה	3,482.00	0.00	12,965.00	16,447.00		
7	31743	ברייטמשין ק.קרקע מזרח	16092161 - 2	2,100.60	0.00	7,191.00	9,291.60	21.46	
			סה"כ צריכה	2,100.60	0.00	7,191.00	9,291.60		
8	16729	דואר + מחסן HOT	16092161 - 3	684.30	0.00	3,567.85	4,252.15	11.35	
			סה"כ צריכה	684.30	0.00	3,567.85	4,252.15		
9	28462	דור אלון	16092160 - 4	4,729.00	0.00	26,054.00	30,783.00	73.30	
			16092185 - 2	259.00	0.00	2,180.00	2,439.00	10.70	
			סה"כ צריכה	4,988.00	0.00	28,234.00	33,222.00		
10	38493	דור אלון - שקע טעינה	20004338 - 1	0.00	0.00	217.80	217.80	14.02	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	217.80	217.80		
11	28463	דור אלון 2	16092161 - 1	146.00	0.00	1,091.00	1,237.00	6.19	
			16092184 - 4	-126.70	0.00	-851.60	-978.30	5.52	
			סה"כ צריכה	19.30	0.00	239.40	258.70		
12	42936	חנות ספורט - פודיום	20004338 - 2	62.40	0.00	815.60	878.00	4.13	
			סה"כ צריכה	62.40	0.00	815.60	878.00		
13	28465	מיזוג אויר	16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16092184 - 2	7,879.20	0.00	39,236.00	47,115.20	202.70	
			16092185 - 3	3,658.00	0.00	42,416.00	46,074.00	1,815.97	
			סה"כ צריכה	11,537.20	0.00	81,652.00	93,189.20		
14	44057	מסטינג	20004338 - 3	707.52	0.00	7,301.92	8,009.44	53.60	
			סה"כ צריכה	707.52	0.00	7,301.92	8,009.44		
15	28464	סגרמטה קומה קרקע מזרח	16092185 - 4	3,570.60	0.00	17,510.40	21,081.00	39.21	
			סה"כ צריכה	3,570.60	0.00	17,510.40	21,081.00		
16	28541	ציבורי	16092160 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092160 - 2	-3,482.00	0.00	-12,965.00	-16,447.00	44.96	
			16092160 - 3	-3,247.00	0.00	-14,775.00	-18,022.00	30.50	
			16092160 - 4	-4,729.00	0.00	-26,054.00	-30,783.00	73.30	
			16092161 - 1	-146.00	0.00	-1,091.00	-1,237.00	6.19	
			16092161 - 2	-2,100.60	0.00	-7,191.00	-9,291.60	21.46	
			16092161 - 3	-684.30	0.00	-3,567.85	-4,252.15	11.35	
			16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092184 - 1	-821.20	0.00	-4,978.00	-5,799.20	26.94	
			16092184 - 2	-7,879.20	0.00	-39,236.00	-47,115.20	202.70	
			16092184 - 3	37,712.25	0.00	149,247.27	186,959.52	6,332.66	
			16092185 - 2	-259.00	0.00	-2,180.00	-2,439.00	10.70	
			16092185 - 3	-3,658.00	0.00	-42,416.00	-46,074.00	1,815.97	
			16092185 - 4	-3,570.60	0.00	-17,510.40	-21,081.00	39.21	
			17313286 - 1	875.40	0.00	48,234.60	49,110.00	191.96	
			19093477 - 1	-229.25	0.00	-1,105.00	-1,334.25	7.85	
			19093477 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004338 - 1	0.00	0.00	-217.80	-217.80	14.02	
			20004338 - 2	-62.40	0.00	-815.60	-878.00	4.13	
			20004338 - 3	-707.52	0.00	-7,301.92	-8,009.44	53.60	
			סה"כ צריכה	7,011.58	0.00	16,077.30	23,088.88		
			סה"כ צריכה	38,587.65	0.00	197,481.87	236,069.52		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				236,069.52		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 38,587.65)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 197,481.87)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	48425	פוטוולטאי	17313286 - 1	875.40	0.00	48,234.60	49,110.00	191.96	
			סה"כ צריכה	875.40	0.00	48,234.60	49,110.00		
2	16788	שנאי ראשי מזרחי	16092184 - 3	37,712.25	0.00	149,247.27	186,959.52	6,332.66	
			סה"כ צריכה	37,712.25	0.00	149,247.27	186,959.52		
3	16722	שנאי ראשי מערבי 2	16092160 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

