



**דוח קוט"ש**

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון אבנת

תקופת דוח: (31/07/23 - 01/07/23)

תאריך הפקה: 06/08/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21697	124* -זארה	20281503 - 1	9,715.05	0.00	43,239.29	52,954.34		
				0.00	0.00	0.00	104.96		
				9,715.05	0.00	43,239.29	53,059.30		
2	32087	*מחסן צוקה	16193880 - 3	97.40	0.00	842.10	939.50	7.43	
				97.40	0.00	842.10	939.50		
3	21632	001-פלאפון אנטנות	22048319 - 3	1,384.70	0.00	6,469.70	7,854.40	13.22	
				1,384.70	0.00	6,469.70	7,854.40		
4	21958	002.1-סלקום אנטנות	22048226 - 1	217.50	0.00	964.45	1,181.95	2.18	
				217.50	0.00	964.45	1,181.95		
5	21735	002.2-סלקום אנטנות	22048309 - 4	825.85	0.00	3,783.00	4,608.85	6.73	
				825.85	0.00	3,783.00	4,608.85		
6	21826	002.3-סלקום אנטנות	22048326 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		
7	21644	002.4-סלקום	22048344 - 3	498.00	0.00	2,152.30	2,650.30	4.29	
				498.00	0.00	2,152.30	2,650.30		
8	21969	003-אתי פולישוק	22048351 - 4	17.90	0.00	346.80	364.70	9.58	
				17.90	0.00	346.80	364.70		
9	21693	005-טויס אר אס	22048306 - 2	1,121.60	0.00	4,246.80	5,368.40	22.90	
				1,441.12	0.00	4,840.61	6,281.72		
				2,562.72	0.00	9,087.41	11,650.12		
10	21641	008-ארומה	21262534 - 1	6,178.60	0.00	24,751.40	30,930.00	100.00	
				440.64	0.00	1,480.07	1,920.70		
				0.00	0.00	0.00	863.00		
				6,619.24	0.00	26,231.47	33,713.70		
11	21640	101/201-המשביר לצרכן חדש	08029811 - 1	29,200.00	0.00	91,800.00	121,000.00	385.40	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	29,200.00	0.00	91,800.00	121,000.00		
12	21899	102-בסט מוביל	3 - 22048354	158.65	0.00	724.85	883.50	6.35	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	112.82	0.00	378.95	491.77		
			סה"כ צריכה	271.47	0.00	1,103.80	1,375.27		
13	46283	103 דרך היופי	3 - 22048352	204.95	0.00	844.75	1,049.70	6.03	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	87.28	0.00	293.15	380.43		
			סה"כ צריכה	292.23	0.00	1,137.90	1,430.13		
14	42457	104 - קארטרס	2 - 22048352	193.70	0.00	1,020.40	1,214.10	10.13	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	183.41	0.00	616.05	799.46		
			סה"כ צריכה	377.11	0.00	1,636.45	2,013.56		
15	53240	105 - ויקטוריה סיקרט תאריך כניסה: 03/07/23	3 - 22048355	1.20	0.00	6.60	7.80	0.78	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	124.39	0.00	409.07	533.45		
			סה"כ צריכה	125.59	0.00	415.67	541.25		
16	53364	106-1 ויקטוריה סיקרט תאריך כניסה: 26/07/23	1 - 22048352	13.90	0.00	60.40	74.30	2.74	
			סה"כ צריכה	13.90	0.00	60.40	74.30		
17	53241	107 ויקטוריה סיקרט תאריך כניסה: 03/07/23	2 - 22048354	19.30	0.00	160.80	180.10	9.08	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	517.94	0.00	1,703.33	2,221.27		
			סה"כ צריכה	537.24	0.00	1,864.13	2,401.37		
18	21889	110-112 אימפרס תאריך יציאה: 25/07/23	1 - 22048352	586.40	0.00	2,062.00	2,648.40	14.32	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	156.98	0.00	505.53	662.51		
			סה"כ צריכה	743.38	0.00	2,567.53	3,310.91		
19	22088	114 קסטרו	3 - 81011724	5,023.96	0.00	10,101.36	15,125.31	26.14	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	615.19	0.00	2,066.37	2,681.56		
			סה"כ צריכה	5,639.14	0.00	12,167.73	17,806.87		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
20	21708	115- הודיס	22048324 - 3	1,087.35	0.00	3,712.20	4,799.55	12.45	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	149.01	0.00	500.51	649.51		
			סה"כ צריכה	1,236.36	0.00	4,212.71	5,449.06		
21	21713	116-סטימצקי	22048304 - 4	928.45	0.00	2,855.60	3,784.05	13.55	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	227.77	0.00	765.06	992.83		
			סה"כ צריכה	1,156.22	0.00	3,620.66	4,776.88		
22	21706	117-118 טווינטי פור סבן	22048324 - 1	1,085.80	0.00	3,352.90	4,438.70	16.24	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	412.96	0.00	1,387.12	1,800.08		
			סה"כ צריכה	1,498.76	0.00	4,740.02	6,238.78		
23	32473	119-120 דיזל איטליה	22048323 - 3	841.70	0.00	3,282.30	4,124.00	16.77	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	346.97	0.00	1,165.46	1,512.44		
			סה"כ צריכה	1,188.67	0.00	4,447.76	5,636.44		
24	47217	121 - זיפ	22048306 - 1	1,094.90	0.00	3,745.30	4,840.20	19.45	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	708.85	0.00	2,380.98	3,089.83		
			סה"כ צריכה	1,803.75	0.00	6,126.28	7,930.03		
25	21711	122-קרייז ליין	22048304 - 2	820.85	0.00	3,308.75	4,129.60	15.31	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	327.82	0.00	1,101.11	1,428.93		
			סה"כ צריכה	1,148.67	0.00	4,409.86	5,558.53		
26	22095	123-סופר פארם קניון 1	81011813 - 2	7,567.40	0.00	18,597.89	26,165.29	64.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,438.99	0.00	4,833.46	6,272.44		
			סה"כ צריכה	9,006.39	0.00	23,431.35	32,437.74		
27	21664	126 לנדור מטבח	22048225 - 1	3,117.80	0.00	10,903.80	14,021.60	46.41	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	495.98	0.00	1,665.97	2,161.95		
			סה"כ צריכה	3,613.78	0.00	12,569.77	16,183.55		
28	21749	126.1-מחסן לנדור	22048245 - 3	16.55	0.00	79.30	95.85	0.47	
			סה"כ צריכה	16.55	0.00	79.30	95.85		
29	21667	126.2 - קניון (לשעבר SIS)	22048225 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
30	21663	127-עונות	4 - 22048224	514.20	0.00	2,425.00	2,939.20	10.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	244.80	0.00	822.26	1,067.06		
			סה"כ צריכה	759.00	0.00	3,247.26	4,006.26		
31	21661	128-פרג'	3 - 22048224	388.90	0.00	1,691.90	2,080.80	11.44	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	144.75	0.00	486.21	630.96		
			סה"כ צריכה	533.65	0.00	2,178.11	2,711.76		
32	21742	128.1-מחסן פרג	1 - 22048245	4.25	0.00	78.60	82.85	6.23	
			סה"כ צריכה	4.25	0.00	78.60	82.85		
33	21659	129-1 - אוריגיל	1 - 22048224	255.80	0.00	1,027.60	1,283.40	70.65	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	151.14	0.00	507.66	658.79		
			סה"כ צריכה	406.94	0.00	1,535.26	1,942.19		
34	52862	130 גולדה אריאל	2 - 22048224	1,456.80	0.00	5,717.20	7,174.00	29.15	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	323.56	0.00	1,086.81	1,410.37		
			מנדפים	143.80	0.00	370.58	514.38		
			סה"כ צריכה	1,924.16	0.00	7,174.60	9,098.76		
35	42390	131 נייקי (נוסף)	3 - 16048032	5,923.60	0.00	17,729.20	23,652.80	97.62	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	2,194.67	0.00	7,371.74	9,566.41		
			סה"כ צריכה	8,118.27	0.00	25,100.94	33,219.21		
36	53113	131.1 ביוטיקר חדש	4 - 16048032	9.00	0.00	25.20	34.20	0.69	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	383.16	0.00	1,287.02	1,670.18		
			סה"כ צריכה	392.16	0.00	1,312.22	1,704.38		
37	47544	132.2 מחסן א.ל.מ.	2 - 22048221	0.05	0.00	388.30	388.35	2.74	
			סה"כ צריכה	0.05	0.00	388.30	388.35		
38	21776	132.3-מחסן לגעת באוכל ק.2	4 - 22048221	0.70	0.00	3.60	4.30	0.20	
			סה"כ צריכה	0.70	0.00	3.60	4.30		
39	48524	133 - סטרדיוריוס	2 - 16048032	5,640.60	0.00	18,341.60	23,982.20	71.15	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,005.80	0.00	3,378.42	4,384.22		
			סה"כ צריכה	6,646.40	0.00	21,720.02	28,366.42		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	21691	134-צילדרנס פלייס	22048339 - 4	2,197.40	0.00	5,684.80	7,882.20	24.66	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	561.97	0.00	1,887.62	2,449.59		
			סה"כ צריכה	2,759.37	0.00	7,572.42	10,331.79		
41	21915	134.2 - יאנגה	22048327 - 2	290.90	0.00	1,099.10	1,390.00	7.28	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	110.69	0.00	371.80	482.50		
			סה"כ צריכה	401.59	0.00	1,470.90	1,872.50		
42	21682	135 לי קופר	22048342 - 3	249.95	0.00	1,024.10	1,274.05	7.13	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	217.13	0.00	729.31	946.43		
			סה"כ צריכה	467.08	0.00	1,753.41	2,220.48		
43	21678	136-קרביץ	22048340 - 3	650.90	0.00	2,102.30	2,753.20	8.83	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	232.03	0.00	779.36	1,011.39		
			סה"כ צריכה	882.93	0.00	2,881.66	3,764.59		
44	21676	137-ללין	22048340 - 1	734.40	0.00	3,068.90	3,803.30	8.54	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	91.53	0.00	307.45	398.99		
			סה"כ צריכה	825.93	0.00	3,376.35	4,202.29		
45	21918	137.1 טופ טן	22048327 - 4	251.40	0.00	997.20	1,248.60	7.49	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	83.02	0.00	278.85	361.87		
			סה"כ צריכה	334.42	0.00	1,276.05	1,610.47		
46	21680	138-דיזל	22048342 - 1	760.00	0.00	2,693.85	3,453.85	11.77	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	146.88	0.00	493.36	640.23		
			סה"כ צריכה	906.88	0.00	3,187.21	4,094.08		
47	47545	14 - א.ל.מ חדש	22048308 - 2	1,305.80	0.00	5,049.20	6,355.00	34.99	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	870.63	0.00	2,924.39	3,795.01		
			סה"כ צריכה	2,176.43	0.00	7,973.59	10,150.01		
48	21686	140 - טו גו	22048335 - 3	1,286.55	0.00	3,845.25	5,131.80	18.97	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	293.76	0.00	986.71	1,280.47		
			סה"כ צריכה	1,580.31	0.00	4,831.96	6,412.27		
49	26637	142 - מאניה	22048335 - 1	1,012.30	0.00	3,370.15	4,382.45	14.21	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	349.10	0.00	1,172.61	1,521.72		
			סה"כ צריכה	1,361.40	0.00	4,542.76	5,904.17		
50	49662	142-3 סאקרה	22048331 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048340 - 2	979.00	0.00	3,907.20	4,886.20	20.52	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	376.78	0.00	1,265.57	1,642.34		
			סה"כ צריכה	1,355.78	0.00	5,172.77	6,528.54		
51	21689	143- סברובסקי	22048339 - 2	282.85	0.00	1,220.15	1,503.00	8.07	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	110.69	0.00	371.80	482.50		
			סה"כ צריכה	393.54	0.00	1,591.95	1,985.50		
52	21687	144 - גולברי	22048335 - 4	758.10	0.00	2,943.20	3,701.30	15.08	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	253.31	0.00	850.86	1,104.17		
			סה"כ צריכה	1,011.41	0.00	3,794.06	4,805.47		
53	22094	145-מנגו	81011813 - 1	3,258.32	0.00	8,767.38	12,025.70	48.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,198.45	0.00	4,025.50	5,223.94		
			סה"כ צריכה	4,456.77	0.00	12,792.87	17,249.64		
54	21917	146-אינטימה	22048327 - 3	598.40	0.00	2,187.00	2,785.40	12.66	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	249.06	0.00	836.56	1,085.62		
			סה"כ צריכה	847.46	0.00	3,023.56	3,871.02		
55	21683	146.1-קסטרו קיד	22048342 - 4	714.90	0.00	2,489.20	3,204.10	14.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	249.06	0.00	836.56	1,085.62		
			סה"כ צריכה	963.96	0.00	3,325.76	4,289.72		
56	21714	147-148 מחסן רנואר	22048309 - 1	7.35	0.00	32.70	40.05	0.13	
			סה"כ צריכה	7.35	0.00	32.70	40.05		
57	21679	149 א'-ארנקי שולה	22048340 - 4	569.10	0.00	2,092.20	2,661.30	13.14	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	121.33	0.00	407.55	528.89		
			סה"כ צריכה	690.43	0.00	2,499.75	3,190.19		
58	25901	150-2 רנואר	22048339 - 3	5,064.80	0.00	15,652.80	20,717.60	94.22	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	883.40	0.00	2,967.29	3,850.69		
			סה"כ צריכה	5,948.20	0.00	18,620.09	24,568.29		
59	21928	151- אופטיקה הלפרין	4 - 22048331	447.90	0.00	1,867.80	2,315.70	7.29	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	110.69	0.00	371.80	482.50		
			סה"כ צריכה	558.59	0.00	2,239.60	2,798.20		
60	21648	155-סחוט	3 - 22048345	757.85	0.00	3,165.25	3,923.10	10.68	
			סה"כ צריכה	757.85	0.00	3,165.25	3,923.10		
61	21639	155.1-סחוט - מחסן	4 - 22048320	158.65	0.00	734.25	892.90	1.61	
			סה"כ צריכה	158.65	0.00	734.25	892.90		
62	21703	156-דינמיקה	2 - 22048323	176.20	0.00	822.80	999.00	1.73	
			סה"כ צריכה	176.20	0.00	822.80	999.00		
63	21702	157-דזוק עולם הממתקים	1 - 22048323	182.90	0.00	809.75	992.65	2.39	
			סה"כ צריכה	182.90	0.00	809.75	992.65		
64	21997	158-ריגושים	2 - 22048332	61.40	0.00	217.55	278.95	1.31	
			סה"כ צריכה	61.40	0.00	217.55	278.95		
65	43109	161 קניון (דוכן פלאפון)	4 - 22048245	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
66	21779	162-מפעל הפיס - היפר נטו	1 - 22048248	71.60	0.00	312.40	384.00	1.33	
			סה"כ צריכה	71.60	0.00	312.40	384.00		
67	21636	164-מגנוליה	1 - 22048320	77.05	0.00	264.25	341.30	0.97	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	36.19	0.00	121.55	157.74		
			סה"כ צריכה	113.24	0.00	385.80	499.04		
68	21651	170 אפרודיטה	2 - 22048329	645.70	0.00	2,086.90	2,732.60	11.51	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	300.14	0.00	1,008.16	1,308.31		
			סה"כ צריכה	945.84	0.00	3,095.06	4,040.91		
69	21656	171-ורדיון	3 - 22048330	649.95	0.00	2,498.50	3,148.45	14.38	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	246.93	0.00	829.41	1,076.34		
			סה"כ צריכה	896.88	0.00	3,327.91	4,224.79		
70	21657	172-173-ביוטיקר	4 - 22048330	278.60	0.00	1,011.70	1,290.30	5.26	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	368.26	0.00	1,236.96	1,605.23		
			סה"כ צריכה	646.86	0.00	2,248.66	2,895.53		
71	21655	175-177-שילב קידס	22048330 - 2	679.90	0.00	2,731.00	3,410.90	15.89	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	583.26	0.00	1,959.12	2,542.38		
			סה"כ צריכה	1,263.16	0.00	4,690.12	5,953.28		
72	21745	182 אושי אושי דוכן	22048248 - 2	533.35	0.00	2,104.85	2,638.20	10.97	
			סה"כ צריכה	533.35	0.00	2,104.85	2,638.20		
73	21767	182.1 - אושי אושי מחסן	22048221 - 1	440.65	0.00	2,647.10	3,087.75	15.57	
			סה"כ צריכה	440.65	0.00	2,647.10	3,087.75		
74	21787	189 - ריבאר	22048248 - 3	379.60	0.00	1,506.30	1,885.90	6.75	
			סה"כ צריכה	379.60	0.00	1,506.30	1,885.90		
75	22146	189.1 מחסן ריבר	16048032 - 1	281.60	0.00	1,022.40	1,304.00	2.44	
			סה"כ צריכה	281.60	0.00	1,022.40	1,304.00		
76	21671	202-פלי פוט	22048343 - 4	378.30	0.00	1,542.60	1,920.90	6.79	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	108.56	0.00	364.65	473.22		
			סה"כ צריכה	486.86	0.00	1,907.25	2,394.12		
77	21670	203-פלומר	22048343 - 3	383.00	0.00	1,569.20	1,952.20	7.11	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	89.40	0.00	300.30	389.71		
			סה"כ צריכה	472.40	0.00	1,869.50	2,341.91		
78	33829	204 - סולתם	22048346 - 3	422.60	0.00	1,627.30	2,049.90	7.02	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	157.52	0.00	529.11	686.63		
			סה"כ צריכה	580.12	0.00	2,156.41	2,736.53		
79	21645	209-הדור השלישי	22048344 - 4	576.30	0.00	2,339.20	2,915.50	8.95	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	200.10	0.00	672.11	872.20		
			סה"כ צריכה	776.40	0.00	3,011.31	3,787.70		
80	21643	210-גויה	22048344 - 2	245.20	0.00	1,034.80	1,280.00	6.68	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	129.85	0.00	436.16	566.00		
			סה"כ צריכה	375.05	0.00	1,470.96	1,846.00		
81	21675	211-סבון של פעם	22048346 - 4	250.65	0.00	1,136.50	1,387.15	9.20	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	114.95	0.00	386.10	501.05		
			סה"כ צריכה	365.60	0.00	1,522.60	1,888.20		
82	47548	212 - רויאלטי	22048346 - 2	344.80	0.00	1,173.60	1,518.40	7.18	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	108.56	0.00	364.65	473.22		
			סה"כ צריכה	453.36	0.00	1,538.25	1,991.62		
83	21649	212.1 אוינס	22048345 - 4	43.80	0.00	216.15	259.95	5.02	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	51.09	0.00	171.60	222.69		
			סה"כ צריכה	94.89	0.00	387.75	482.64		
84	48480	213.1 - אלקטרה WIWI	22048305 - 2	293.10	0.00	1,183.80	1,476.90	5.11	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	84.21	0.00	282.86	367.07		
			סה"כ צריכה	377.31	0.00	1,466.66	1,843.97		
85	21907	213.2 רולדין	22048305 - 4	2,768.40	0.00	13,645.60	16,414.00	46.48	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	168.17	0.00	564.86	733.02		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	745.17		
			סה"כ צריכה	2,936.57	0.00	14,210.46	17,892.19		
86	39913	214-215 נעמן גרופ	22048310 - 1	494.45	0.00	2,142.05	2,636.50	9.64	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	236.28	0.00	793.66	1,029.94		
			סה"כ צריכה	730.73	0.00	2,935.71	3,666.44		
87	21912	216-ניין ווסט	22048250 - 2	583.10	0.00	2,135.65	2,718.75	11.46	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	161.78	0.00	543.41	705.19		
			סה"כ צריכה	744.88	0.00	2,679.06	3,423.94		
88	21903	217-נעלי נימרו	22048305 - 1	292.10	0.00	1,177.30	1,469.40	7.41	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	161.78	0.00	543.41	705.19		
			סה"כ צריכה	453.88	0.00	1,720.71	2,174.59		
89	21910	218 - 219-פייר קרדן	22048250 - 1	977.30	0.00	3,864.75	4,842.05	19.15	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	332.07	0.00	1,115.41	1,447.49		
			סה"כ צריכה	1,309.37	0.00	4,980.16	6,289.54		
90	48167	220-אריסטו שמט	22048247 - 3	287.00	0.00	941.35	1,228.35	4.83	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	112.82	0.00	378.95	491.77		
			סה"כ צריכה	399.82	0.00	1,320.30	1,720.12		
91	52622	221 רנובה	22048247 - 1	127.90	0.00	618.25	746.15	6.46	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	110.69	0.00	371.80	482.50		
			סה"כ צריכה	238.59	0.00	990.05	1,228.65		
92	21878	222-מגיך שיווק מתנות	22048310 - 3	465.60	0.00	1,522.25	1,987.85	8.32	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	144.75	0.00	486.21	630.96		
			סה"כ צריכה	610.35	0.00	2,008.46	2,618.81		
93	21888	223-אפריל	22048247 - 4	576.50	0.00	2,265.10	2,841.60	19.28	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	368.26	0.00	1,236.96	1,605.23		
			סה"כ צריכה	944.76	0.00	3,502.06	4,446.83		
94	22104	225 חנות H&M	81011867 - 4	13,709.55	0.00	41,869.40	55,578.95	125.12	
			סה"כ צריכה	13,709.55	0.00	41,869.40	55,578.95		
95	21866	229-ריקושט	22048223 - 2	363.20	0.00	2,189.10	2,552.30	9.78	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	300.14	0.00	1,008.16	1,308.31		
			סה"כ צריכה	663.34	0.00	3,197.26	3,860.61		
96	51397	230 א - הוניגמן ילדים נוסף	22048226 - 2	394.00	0.00	2,177.00	2,571.00	12.46	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	189.45	0.00	636.36	825.81		
			סה"כ צריכה	583.45	0.00	2,813.36	3,396.81		
97	21863	230-קרוקס	22048223 - 1	502.70	0.00	3,322.40	3,825.10	15.79	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	187.32	0.00	629.21	816.53		
			סה"כ צריכה	690.02	0.00	3,951.61	4,641.63		
98	21954	232 סוויט גירל שופ	22048220 - 3	387.20	0.00	1,644.35	2,031.55	9.30	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	106.43	0.00	357.50	463.94		
			סה"כ צריכה	493.63	0.00	2,001.85	2,495.49		
99	21872	233-באג	22048219 - 1	668.10	0.00	2,500.80	3,168.90	9.13	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	255.44	0.00	858.01	1,113.45		
			סה"כ צריכה	923.54	0.00	3,358.81	4,282.35		
100	21943	234-הפנינג	22048220 - 1	806.70	0.00	2,855.40	3,662.10	13.41	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	276.73	0.00	929.51	1,206.24		
			סה"כ צריכה	1,083.43	0.00	3,784.91	4,868.34		
101	21874	235-א'גלידה ב"ש	22048219 - 2	787.20	0.00	3,151.90	3,939.10	12.37	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	63.86	0.00	214.50	278.36		
			סה"כ צריכה	851.06	0.00	3,366.40	4,217.46		
102	21965	235-עולם הממתקים	22048226 - 4	344.40	0.00	1,293.10	1,637.50	4.64	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	74.50	0.00	250.25	324.76		
			סה"כ צריכה	418.90	0.00	1,543.35	1,962.26		
103	21637	235.1-עולם הממתקים-מחסן	22048320 - 2	38.55	0.00	144.80	183.35	1.30	
			סה"כ צריכה	38.55	0.00	144.80	183.35		
104	21634	235.2-מחסן גלידה בש	22048319 - 2	71.00	0.00	323.80	394.80	0.87	
			סה"כ צריכה	71.00	0.00	323.80	394.80		
105	21951	237-צבע הכסף 2	22048220 - 2	266.20	0.00	773.70	1,039.90	6.98	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	119.21	0.00	400.40	519.61		
			סה"כ צריכה	385.41	0.00	1,174.10	1,559.51		
106	21701	238-גלובוס מקס	20281513 - 1	26,902.80	0.00	94,274.80	121,177.60	281.28	
			סה"כ צריכה	26,902.80	0.00	94,274.80	121,177.60		
107	21995	239-צוקה	22048358 - 4	2,217.50	0.00	8,395.10	10,612.60	31.78	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	110.69	0.00	371.80	482.50		
			מנדפים 2	218.89	0.00	544.16	763.05		
			סה"כ צריכה	2,547.08	0.00	9,311.07	11,858.15		
108	21738	239.1-צוקה מחסן	22048222 - 3	28.60	0.00	126.40	155.00	0.31	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	28.60	0.00	126.40	155.00		
109	21994	240-המטבח של סימה	3 - 22048358	1,124.40	0.00	4,500.90	5,625.30	27.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	174.55	0.00	586.31	760.86		
			מנדפים 2	110.99	0.00	291.74	402.73		
			סה"כ צריכה	1,409.94	0.00	5,378.95	6,788.89		
110	21996	240.1-המטבח של סימה מחסן	1 - 22048332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
111	21990	241-מקדונלס-כשר	4 - 22048353	1,697.60	0.00	6,471.80	8,169.40	21.68	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	87.28	0.00	293.15	380.43		
			מנדפים 2	167.57	0.00	419.50	587.07		
			סה"כ צריכה	1,952.45	0.00	7,184.45	9,136.90		
112	21737	241.1-מחסן מקדונלס כשר	2 - 22048222	501.15	0.00	2,331.30	2,832.45	7.33	
			סה"כ צריכה	501.15	0.00	2,331.30	2,832.45		
113	21989	242-ניו דלי סנדוויץ	3 - 22048353	1,613.80	0.00	6,293.00	7,906.80	39.18	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	87.28	0.00	293.15	380.43		
			מנדפים 2	159.30	0.00	407.91	567.21		
			סה"כ צריכה	1,860.37	0.00	6,994.06	8,854.43		
114	21774	242.1-מחסן ניו דלי סנדוויץ	3 - 22048221	107.75	0.00	498.45	606.20	1.23	
			סה"כ צריכה	107.75	0.00	498.45	606.20		
115	21799	243-קרפצו	1 - 22048322	1,414.50	0.00	4,897.80	6,312.30	28.46	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	114.95	0.00	386.10	501.05		
			סה"כ צריכה	1,529.45	0.00	5,283.90	6,813.35		
116	38752	244-סיציליאנו	1 - 22048358	880.80	0.00	3,261.90	4,142.70	20.20	
			סה"כ צריכה	880.80	0.00	3,261.90	4,142.70		
117	41850	245 - בורגרנץ'	1 - 22048338	2,088.90	0.00	6,314.40	8,403.30	23.16	
			סה"כ צריכה	2,088.90	0.00	6,314.40	8,403.30		
118	21987	245 א-מקדונלס	1 - 22048353	3,270.00	0.00	14,251.20	17,521.20	39.46	
			העמסת מנדף	429.20	0.00	1,119.16	1,548.36		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	206.48	0.00	693.56	900.04		
			סה"כ צריכה	3,905.68	0.00	16,063.91	19,969.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
119	21633	245.1-מקדונלדס- מחסן	1 - 22048319	397.85	0.00	1,884.00	2,281.85	5.53	
			סה"כ צריכה	397.85	0.00	1,884.00	2,281.85		
120	21840	246-אינגליש קייק	4 - 22048336	1,857.50	0.00	8,957.00	10,814.50	39.59	
			העמסת מנדפים	243.80	0.00	703.40	947.20		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	202.22	0.00	679.26	881.48		
			סה"כ צריכה	2,303.53	0.00	10,339.66	12,643.19		
121	35574	247- ריפליי	1 - 22048326	671.90	0.00	2,877.60	3,549.50	14.64	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	268.21	0.00	900.91	1,169.12		
			סה"כ צריכה	940.11	0.00	3,778.51	4,718.62		
122	21805	248-קיווי	3 - 22048322	315.35	0.00	1,688.00	2,003.35	10.34	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	134.11	0.00	450.46	584.56		
			סה"כ צריכה	449.46	0.00	2,138.46	2,587.91		
123	19670	249-בובי בראון	1 - 16048038	423.90	0.00	1,021.85	1,445.75	67.11	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	70.25	0.00	235.95	306.20		
			סה"כ צריכה	494.15	0.00	1,257.80	1,751.95		
124	27301	249-250 ביגה	2 - 22048353	943.20	0.00	4,984.60	5,927.80	133.61	
			מיזוג אוויר	170.29	0.00	572.01	742.30		
			מנדפים להעמסה	123.80	0.00	391.44	515.24		
			סה"כ צריכה	1,237.29	0.00	5,948.05	7,185.34		
125	21638	249.1-מחסן רולדין	3 - 22048320	245.90	0.00	1,244.90	1,490.80	4.43	
			סה"כ צריכה	245.90	0.00	1,244.90	1,490.80		
126	27302	249.2 ביגה	4 - 22048222	556.55	0.00	2,496.90	3,053.45	6.20	
			סה"כ צריכה	556.55	0.00	2,496.90	3,053.45		
127	21802	251- גנטלמן	2 - 22048322	405.80	0.00	1,308.95	1,714.75	8.32	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	119.21	0.00	400.40	519.61		
			סה"כ צריכה	525.01	0.00	1,709.35	2,234.36		
128	21819	253-הבורסה לתכשיטים	2 - 22048326	289.35	0.00	1,099.05	1,388.40	5.07	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	83.02	0.00	278.85	361.87		
			סה"כ צריכה	372.37	0.00	1,377.90	1,750.27		
129	21852	254-היינס	3 - 22048338	618.10	0.00	2,218.80	2,836.90	11.51	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	232.03	0.00	779.36	1,011.39		
			סה"כ צריכה	850.13	0.00	2,998.16	3,848.29		
130	19672	254.1 נעלי פאפיה	3 - 16048038	427.40	0.00	1,110.45	1,537.85	36.95	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	166.04	0.00	557.71	723.74		
			סה"כ צריכה	593.44	0.00	1,668.16	2,261.59		
131	21822	254.2 - תפור עלי	3 - 22048326	465.50	0.00	1,505.70	1,971.20	9.19	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	102.18	0.00	343.20	445.38		
			סה"כ צריכה	567.68	0.00	1,848.90	2,416.58		
132	21791	254.2.1 מחסן תפור עלי	4 - 22048248	5.45	0.00	34.00	39.45	1.00	
			סה"כ צריכה	5.45	0.00	34.00	39.45		
133	21831	255 - גלי	1 - 22048336	1,239.80	0.00	4,062.40	5,302.20	18.14	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	449.15	0.00	1,508.67	1,957.82		
			סה"כ צריכה	1,688.95	0.00	5,571.07	7,260.02		
134	21837	257-צומת ספרים	3 - 22048336	1,297.00	0.00	4,434.20	5,731.20	19.63	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	449.15	0.00	1,508.67	1,957.82		
			סה"כ צריכה	1,746.15	0.00	5,942.87	7,689.02		
135	21834	258-לורד קיטש	2 - 22048336	410.20	0.00	1,592.75	2,002.95	9.48	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	208.61	0.00	700.71	909.32		
			סה"כ צריכה	618.81	0.00	2,293.46	2,912.27		
136	44108	259 - הארי	4 - 22048338	1,077.80	0.00	3,537.00	4,614.80	28.67	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	657.76	0.00	2,209.38	2,867.14		
			סה"כ צריכה	1,735.56	0.00	5,746.38	7,481.94		
137	21992	260-262 גולף אנד קו	2 - 22048358	4,061.20	0.00	18,314.80	22,376.00	74.65	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	583.26	0.00	1,959.12	2,542.38		
			סה"כ צריכה	4,644.46	0.00	20,273.92	24,918.38		
138	21666	265-סחוט	3 - 22048225	979.80	0.00	4,160.00	5,139.80	12.17	
			סה"כ צריכה	979.80	0.00	4,160.00	5,139.80		
139	21715	265.1-מחסן סחוט	2 - 22048309	175.30	0.00	830.55	1,005.85	2.77	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	175.30	0.00	830.55	1,005.85		
140	49075	268 - פיליבן גבריאל ועבודי בר (שטיפת רכבים)	3 - 22048351	76.60	0.00	2,190.10	2,266.70	14.52	
			סה"כ צריכה	76.60	0.00	2,190.10	2,266.70		
141	22114	301-פוקס	8 - 81018431	7,115.60	0.00	19,815.20	26,930.80	83.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,809.38	0.00	6,077.57	7,886.95		
			סה"כ צריכה	8,924.98	0.00	25,892.77	34,817.75		
142	44597	301.1 נאטורפיל	8 - 81039935	815.80	0.00	1,957.45	2,773.25	9.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	308.66	0.00	1,036.76	1,345.42		
			סה"כ צריכה	1,124.46	0.00	2,994.21	4,118.67		
143	22120	302 - מגה ספורט ילדים	7 - 81018444	944.10	0.00	2,980.40	3,924.50	15.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	323.56	0.00	1,086.81	1,410.37		
			סה"כ צריכה	1,267.66	0.00	4,067.21	5,334.87		
144	22129	303.1 פנדורה	3 - 81034859	550.10	0.00	1,297.40	1,847.50	4.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	100.05	0.00	336.05	436.10		
			סה"כ צריכה	650.15	0.00	1,633.45	2,283.60		
145	25902	304 - אי דיג'יטל	4 - 81034859	1,171.50	0.00	2,975.30	4,146.80	12.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	255.44	0.00	858.01	1,113.45		
			סה"כ צריכה	1,426.94	0.00	3,833.31	5,260.25		
146	22128	304.2 בילבונג	2 - 81034859	378.20	0.00	961.00	1,339.20	2.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	144.75	0.00	486.21	630.96		
			סה"כ צריכה	522.95	0.00	1,447.21	1,970.16		
147	22131	305 פיקס	5 - 81034859	660.60	0.00	1,582.80	2,243.40	6.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	149.01	0.00	500.51	649.51		
			סה"כ צריכה	809.61	0.00	2,083.31	2,892.91		
148	22132	306 רונן חן	6 - 81034859	696.60	0.00	1,706.80	2,403.40	0.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	140.49	0.00	471.91	612.40		
			סה"כ צריכה	837.09	0.00	2,178.71	3,015.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
149	22133	307 יוניס קמוטו	81034859 - 7	448.20	0.00	1,253.90	1,702.10	7.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	142.62	0.00	479.06	621.68		
			סה"כ צריכה	590.82	0.00	1,732.96	2,323.78		
150	22115	309.1-טבע נאות	81018444 - 1	393.30	0.00	1,073.30	1,466.60	6.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	123.46	0.00	414.70	538.17		
			סה"כ צריכה	516.76	0.00	1,488.00	2,004.77		
151	22116	309.2-ליידי קומפורט	81018444 - 2	148.90	0.00	504.90	653.80	1.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	110.69	0.00	371.80	482.50		
			סה"כ צריכה	259.59	0.00	876.70	1,136.30		
152	22078	311 קפה גרג	81011509 - 1	6,293.26	0.00	16,959.81	23,253.07	64.61	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	149.01	0.00	500.51	649.51		
			סה"כ צריכה	6,442.27	0.00	17,460.32	23,902.58		
153	22142	311.1 י.ט.א קפה גרג	81037207 - 3	72.40	0.00	168.35	240.75	1.70	
			סה"כ צריכה	72.40	0.00	168.35	240.75		
154	22079	312 ניו	81011509 - 2	882.82	0.00	1,950.32	2,833.13	10.82	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	146.88	0.00	493.36	640.23		
			סה"כ צריכה	1,029.69	0.00	2,443.67	3,473.37		
155	29212	313 סלקום	81011509 - 3	671.76	0.00	2,409.93	3,081.68	13.72	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	202.22	0.00	679.26	881.48		
			סה"כ צריכה	873.98	0.00	3,089.18	3,963.16		
156	22081	314 ספרינג	81011509 - 4	937.94	0.00	2,634.42	3,572.36	12.81	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	197.97	0.00	664.96	862.93		
			סה"כ צריכה	1,135.91	0.00	3,299.38	4,435.29		
157	41808	315.2 סוויט טיים	81011509 - 5	1,135.72	0.00	2,387.40	3,523.12	10.95	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	117.08	0.00	393.25	510.33		
			סה"כ צריכה	1,252.80	0.00	2,780.65	4,033.45		
158	22083	316 ליה לונדון	81011509 - 6	686.69	0.00	2,117.11	2,803.81	9.18	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	134.11	0.00	450.46	584.56		
			סה"כ צריכה	820.80	0.00	2,567.57	3,388.37		
159	53242	317 פינגווין Charles/ Tyrwhitt תאריך כניסה: 09/07/23	81037207 - 2	42.00	0.00	357.05	399.05	5.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	118.33	0.00	384.56	502.89		
			סה"כ צריכה	160.33	0.00	741.61	901.94		
160	22084	318 מאק	81011509 - 7	629.17	0.00	1,601.52	2,230.69	10.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	140.49	0.00	471.91	612.40		
			סה"כ צריכה	769.67	0.00	2,073.42	2,843.09		
161	45430	GUESS 319	81011509 - 8	1,097.60	0.00	2,525.27	3,622.86	12.78	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	280.99	0.00	943.81	1,224.80		
			סה"כ צריכה	1,378.58	0.00	3,469.08	4,847.66		
162	22108	325-ברשקה	81018431 - 2	4,031.30	0.00	10,652.00	14,683.30	55.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	949.39	0.00	3,188.94	4,138.33		
			סה"כ צריכה	4,980.69	0.00	13,840.94	18,821.63		
163	22109	327-פול אנד בר	81018431 - 3	2,823.10	0.00	7,335.20	10,158.30	36.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	842.96	0.00	2,831.43	3,674.39		
			סה"כ צריכה	3,666.06	0.00	10,166.63	13,832.69		
164	22107	329-אלדו	81018431 - 1	1,238.30	0.00	2,951.40	4,189.70	14.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	308.66	0.00	1,036.76	1,345.42		
			סה"כ צריכה	1,546.96	0.00	3,988.16	5,535.12		
165	45647	330 - בא מאהבה	81018431 - 5	181.40	0.00	623.50	804.90	6.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	102.18	0.00	343.20	445.38		
			סה"כ צריכה	283.58	0.00	966.70	1,250.28		
166	22155	332 דלתא	81039935 - 6	958.15	0.00	3,779.15	4,737.30	24.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	334.20	0.00	1,122.56	1,456.77		
			סה"כ צריכה	1,292.35	0.00	4,901.71	6,194.07		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
167	22150	333 אדיס	81039935 - 1	1,846.10	0.00	5,537.90	7,384.00	27.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	419.35	0.00	1,408.57	1,827.92		
			סה"כ צריכה	2,265.45	0.00	6,946.47	9,211.92		
168	22151	334.2 ריטיילורס בעמ - פוט לוקר	81039935 - 2	2,105.40	0.00	4,324.40	6,429.80	21.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	466.18	0.00	1,565.87	2,032.05		
			סה"כ צריכה	2,571.58	0.00	5,890.27	8,461.85		
169	30494	336 קולומביה	81039935 - 3	996.50	0.00	3,138.60	4,135.10	15.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	402.32	0.00	1,351.37	1,753.69		
			סה"כ צריכה	1,398.82	0.00	4,489.97	5,888.79		
170	44107	337-מגה ספורט	81039935 - 7	1,913.10	0.00	6,805.05	8,718.15	16.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	421.48	0.00	1,415.72	1,837.20		
			סה"כ צריכה	2,334.58	0.00	8,220.77	10,555.35		
171	22153	338 אמריקן איגל	81039935 - 4	4,144.80	0.00	9,634.80	13,779.60	67.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,223.99	0.00	4,111.30	5,335.29		
			סה"כ צריכה	5,368.79	0.00	13,746.10	19,114.89		
172	52863	343 מחסן גולדה אריאל	81018431 - 7	10.60	0.00	47.10	57.70	0.10	
			סה"כ צריכה	10.60	0.00	47.10	57.70		
173	22112	344-קרולינה למקה	81018431 - 6	161.50	0.00	346.70	508.20	1.55	
			סה"כ צריכה	161.50	0.00	346.70	508.20		
174	22119	345 - דוכן ממתקים סוויטר ק. 6	81018444 - 6	126.55	0.00	576.50	703.05	1.45	
			סה"כ צריכה	126.55	0.00	576.50	703.05		
175	22121	346 - דוכן פוקצריה	81018444 - 8	890.55	0.00	2,578.75	3,469.30	10.50	
			סה"כ צריכה	890.55	0.00	2,578.75	3,469.30		
176	22118	346.1-מחסן פוקצריה	81018444 - 5	795.60	0.00	3,443.30	4,238.90	9.50	
			סה"כ צריכה	795.60	0.00	3,443.30	4,238.90		
177	21635	8.2-פרטנר אנטנות	22048319 - 4	1,182.90	0.00	5,578.10	6,761.00	11.23	
			סה"כ צריכה	1,182.90	0.00	5,578.10	6,761.00		
178	47402	Q12 - עמדות טעינה AC	81011813 - 7	647.50	0.00	2,468.44	3,115.94	33.38	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	647.50	0.00	2,468.44	3,115.94		
179	47403	Q12 - עמדות DC טעינה	81011813 - 8	3,910.63	0.00	8,958.42	12,869.05	124.08	
			סה"כ צריכה	3,910.63	0.00	8,958.42	12,869.05		
180	39921	אופטיקנה	22048304 - 1	792.70	0.00	3,480.70	4,273.40	12.44	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	153.26	0.00	514.81	668.07		
			סה"כ צריכה	945.96	0.00	3,995.51	4,941.47		
181	42426	אופטיקנה שמיעה	22048306 - 3	45.15	0.00	242.65	287.80	2.54	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	65.99	0.00	221.65	287.64		
			סה"כ צריכה	111.14	0.00	464.30	575.44		
182	43364	אורבניקה	16092245 - 4	2,981.60	0.00	10,061.60	13,043.20	758.61	
			20281823 - 1	3,393.20	0.00	10,217.90	13,611.10	82.48	
			81011724 - 4	11,087.56	0.00	38,669.59	49,757.15	89.12	
			סה"כ צריכה	17,462.36	0.00	58,949.09	76,411.45		
183	29015	א"י אופטיק - 252-3	22048322 - 4	166.75	0.00	684.75	851.50	5.38	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	146.88	0.00	493.36	640.23		
			סה"כ צריכה	313.63	0.00	1,178.11	1,491.73		
184	26994	איל מקיאג	22048331 - 2	206.55	0.00	879.70	1,086.25	33.23	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	110.16	0.00	370.02	480.18		
			סה"כ צריכה	316.71	0.00	1,249.72	1,566.43		
185	47219	אירוקה	22048223 - 3	106.30	0.00	828.70	935.00	5.77	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	68.12	0.00	228.80	296.92		
			סה"כ צריכה	174.42	0.00	1,057.50	1,231.92		
186	37254	אקס מוס יהלומים	81029274 - 1	425.60	0.00	1,763.10	2,188.70	10.90	
			סה"כ צריכה	425.60	0.00	1,763.10	2,188.70		
187	47941	בודי שופ קומת ארומה	22048308 - 3	164.10	0.00	703.30	867.40	5.64	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	122.40	0.00	411.13	533.53		
			סה"כ צריכה	286.50	0.00	1,114.43	1,400.93		
188	34779	ברינקס	81029032 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	22063	דוכן הוט	16092218 - 3	37.33	0.00	171.12	208.45	0.40	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	37.33	0.00	171.12	208.45		
190	49205	דוכן נוטלה	16193880 - 4	479.80	0.00	1,333.80	1,813.60	10.83	
			סה"כ צריכה	479.80	0.00	1,333.80	1,813.60		
191	21894	דוכן שאנטי	22048354 - 1	31.14	0.00	128.08	159.22	0.35	
			סה"כ צריכה	31.14	0.00	128.08	159.22		
192	39253	ואהבת	22048220 - 4	653.85	0.00	2,201.55	2,855.40	8.34	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	131.98	0.00	443.31	575.28		
			סה"כ צריכה	785.83	0.00	2,644.86	3,430.68		
193	53247	ויסוצקי	22048329 - 3	6.50	0.00	34.10	40.60	65.65	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	52.34	0.00	175.82	228.16		
			סה"כ צריכה	58.84	0.00	209.92	268.76		
194	39073	זמן שעונים	17313417 - 1	438.30	0.00	1,582.50	2,020.80	8.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	85.68	0.00	287.79	373.47		
			סה"כ צריכה	523.98	0.00	1,870.29	2,394.27		
195	42141	חדר קירור מאפה נאמן	17313351 - 1	692.20	0.00	2,906.90	3,599.10	7.90	
			סה"כ צריכה	692.20	0.00	2,906.90	3,599.10		
196	34769	טוז (אלפא תכשיטים בע"מ)	81018444 - 3	707.60	0.00	2,117.60	2,825.20	7.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	134.11	0.00	450.46	584.56		
			סה"כ צריכה	841.71	0.00	2,568.06	3,409.76		
197	32710	יולו	22048327 - 1	227.45	0.00	785.05	1,012.50	5.97	
			סה"כ צריכה	227.45	0.00	785.05	1,012.50		
198	51676	יחידה 174 - פוד אפיל (פופ אפ)	22048330 - 1	2,258.50	0.00	7,427.00	9,685.50	30.58	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	293.76	0.00	986.71	1,280.47		
			סה"כ צריכה	2,552.26	0.00	8,413.71	10,965.97		
199	28735	מאניה ילדים	22048343 - 2	417.00	0.00	1,695.20	2,112.20	8.04	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	142.62	0.00	479.06	621.68		
			סה"כ צריכה	559.62	0.00	2,174.26	2,733.88		
200	50944	מחסן אורבניקה	22048355 - 4	185.50	0.00	845.90	1,031.40	1.66	
			סה"כ צריכה	185.50	0.00	845.90	1,031.40		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
201	53253	מחסן איתי ברנדס פופאפ תאריך יציאה: 26/07/23	16193880 - 2	16.80	0.00	59.60	76.40	0.82	
			סה"כ צריכה	16.80	0.00	59.60	76.40		
202	53379	מחסן יוסוקי תאריך כניסה: 27/07/23	16193880 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
203	32611	מחסן חברת נקיון	22048333 - 2	125.95	0.00	425.60	551.55	2.49	
			סה"כ צריכה	125.95	0.00	425.60	551.55		
204	22061	מחסן לי קופר	16092218 - 1	0.32	0.00	1.49	1.81	10.49	
			סה"כ צריכה	0.32	0.00	1.49	1.81		
205	42140	מחסן מאפה נאמן	17313352 - 1	70.25	0.00	-90.03	-19.78		
			סה"כ צריכה	70.25	0.00	-90.03	-19.78		
206	51619	מחסן סקארה	21262583 - 1	107.80	0.00	553.70	661.50	2.67	
			סה"כ צריכה	107.80	0.00	553.70	661.50		
207	47412	מחסן תפוחי אדמה	22048245 - 2	71.45	0.00	329.60	401.05	0.92	
			סה"כ צריכה	71.45	0.00	329.60	401.05		
208	43363	מלדיני	16048039 - 3	1,100.55	0.00	2,321.20	3,421.75	12.99	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	223.51	0.00	750.76	974.27		
			סה"כ צריכה	1,324.06	0.00	3,071.96	4,396.02		
209	46277	מסטר קורן	16048038 - 4	1,423.70	0.00	3,894.45	5,318.15	65.49	
			סה"כ צריכה	1,423.70	0.00	3,894.45	5,318.15		
210	21736	משרד מוקד אמון	22048222 - 1	643.95	0.00	2,697.85	3,341.80	8.90	
			סה"כ צריכה	643.95	0.00	2,697.85	3,341.80		
211	29016	נאוטיקה/טימברלנד (252-3)	16048038 - 2	771.60	0.00	1,775.80	2,547.40	73.08	
			חלק יחסי מצריכת חשמל למגדלי קירור	451.28	0.00	1,515.82	1,967.10		
			סה"כ צריכה	1,222.88	0.00	3,291.62	4,514.50		
212	28769	סקיצרס - 1-207	81011813 - 3	2,406.12	0.00	5,349.30	7,755.42	25.54	
			סה"כ צריכה	2,406.12	0.00	5,349.30	7,755.42		
213	43273	פוט לוקר 2	81018431 - 4	5,866.10	0.00	11,154.90	17,021.00	61.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	979.19	0.00	3,289.04	4,268.23		
			סה"כ צריכה	6,845.29	0.00	14,443.94	21,289.23		
214	39255	פמינה	81034859 - 8	570.90	0.00	1,477.10	2,048.00	8.40	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	142.62	0.00	479.06	621.68		
			סה"כ צריכה	713.52	0.00	1,956.16	2,669.68		
215	22067	פנוי - מחסן מקס ברנר	3 - 16092235	37.05	0.00	161.35	198.40	0.42	
			סה"כ צריכה	37.05	0.00	161.35	198.40		
216	21716	פנוי 2-160	3 - 22048309	24.00	0.00	84.15	108.15	0.35	
			סה"כ צריכה	24.00	0.00	84.15	108.15		
217	19669	פעלתון	1 - 16048039	1,448.40	0.00	5,572.50	7,020.90	34.41	
			סה"כ צריכה	1,448.40	0.00	5,572.50	7,020.90		
218	27584	פרטנר חנות	1 - 22048344	598.60	0.00	2,633.70	3,232.30	8.22	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	53.22	0.00	178.75	231.97		
			סה"כ צריכה	651.82	0.00	2,812.45	3,464.27		
219	47218	קופיקס (רמי לוי)	4 - 22048306	4,757.00	0.00	21,194.00	25,951.00	68.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	872.23	0.00	2,929.75	3,801.97		
			סה"כ צריכה	5,629.23	0.00	24,123.75	29,752.97		
220	38884	קפה נאמן	2 - 22048225	2,872.60	0.00	15,367.40	18,240.00	72.85	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	195.84	0.00	657.81	853.65		
			מנדפים 2	283.55	0.00	996.10	1,279.66		
			סה"כ צריכה	3,351.99	0.00	17,021.31	20,373.30		
221	47222	קרולינה למקה - חנות	3 - 22048304	753.70	0.00	2,825.00	3,578.70	14.07	
			סה"כ צריכה	753.70	0.00	2,825.00	3,578.70		
222	48522	רזילי	1 - 17312829	48.70	0.00	2,670.10	2,718.80	16.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	283.69	0.00	952.89	1,236.58		
			סה"כ צריכה	332.39	0.00	3,622.99	3,955.38		
223	32609	שקעי כח חברת נקיון	4 - 22048332	104.95	0.00	514.60	619.55	1.90	
			סה"כ צריכה	104.95	0.00	514.60	619.55		
224	32610	שקעי תאורה חברת נקיון	1 - 22048333	24.90	0.00	121.18	146.08	0.22	
			סה"כ צריכה	24.90	0.00	121.18	146.08		
225	48881	תמנון חדש	1 - 20281505	3,212.30	0.00	8,807.50	12,019.80	46.32	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,221.54	0.00	4,103.08	5,324.62		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	4,433.84	0.00	12,910.58	17,344.42		
			סה"כ צריכה	353,693.52	0.00	1,194,315.31	1,549,721.96		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,549,721.96		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 353,693.52)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh 1,194,315.31)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	23152	*ציבורי שנאי 1	22048303 - 1	1,833.40	0.00	7,821.20	9,654.60	21.91	
			22048303 - 2	2,184.40	0.00	9,136.20	11,320.60	19.93	
			22048303 - 3	187.80	0.00	819.60	1,007.40	3.58	
			22048307 - 1	3,594.40	0.00	15,817.40	19,411.80	36.56	
			22048307 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048307 - 4	590.80	0.00	2,480.40	3,071.20	7.25	
			סה"כ צריכה	8,390.80	0.00	36,074.80	44,465.60		
2	23154	*ציבורי שנאי 2	15129217 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 2	0.00	0.00	6.90	6.90	1.58	
			15129217 - 8	420.80	0.00	1,279.40	1,700.20	4.26	
			15129217 - 9	312.40	0.00	1,442.40	1,754.80	3.60	
			15129217 - 10	680.80	0.00	2,203.80	2,884.60	9.24	
			15129217 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 13	76.10	0.00	354.70	430.80	0.70	
			15129217 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20281506 - 1	11,862.60	0.00	48,796.20	60,658.80	118.40	
			סה"כ צריכה	13,352.70	0.00	54,083.40	67,436.10		



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129239 - 1	*ציבורי שנאי 3	23157	3
	4.23	2,163.40	1,657.60	0.00	505.80	15129239 - 2			
	63.33	40,187.20	32,301.60	0.00	7,885.60	15129239 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129239 - 8			
	2.90	2,098.50	1,726.45	0.00	372.05	15129239 - 9			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129239 - 10			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129239 - 11			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129239 - 12			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129239 - 13			
	11.74	3,028.40	2,431.50	0.00	596.90	15129239 - 14			
		47,477.50	38,117.15	0.00	9,360.35	סה"כ צריכה			
	11.23	349,279.30	269,079.80	0.00	80,199.50	16226471 - 15	*ציבורי שנאי 4+5	23153	4
	28.07	-10,687.20	-8,032.20	0.00	-2,655.00	18029704 - 1			
	24.83	-11,493.50	-8,856.70	0.00	-2,636.80	18029704 - 2			
	34.71	-13,831.60	-10,501.60	0.00	-3,330.00	18029704 - 5			
	352.93	-156,798.40	-121,348.00	0.00	-35,450.40	18029704 - 14			
	220.80	-74,788.14	-53,126.48	0.00	-21,661.66	81029270 - 1			
	808.55	351,889.61	258,553.51	0.00	93,336.10	81029731 - 1			
		433,570.07	325,768.33	0.00	107,801.74	סה"כ צריכה			
		6,334.62	4,800.05	0.00	1,534.57	14155701 - 1	*ציבורי שנאי 6	23158	5
		4,093.32	3,141.16	0.00	952.16	14155701 - 3			
	12.00	2,839.90	1,701.50	0.00	1,138.40	15091164 - 2			
	1.70	432.90	338.10	0.00	94.80	15091164 - 3			
	7.62	2,689.40	2,011.00	0.00	678.40	15091164 - 4			
	11.23	3,834.20	2,431.60	0.00	1,402.60	16092245 - 3			
		20,224.34	14,423.41	0.00	5,800.93	סה"כ צריכה			
	12.44	-4,273.40	-3,480.70	0.00	-792.70	22048304 - 1	*ציבורי שנאי 8	22294	6
	15.31	-4,129.60	-3,308.75	0.00	-820.85	22048304 - 2			
	14.07	-3,578.70	-2,825.00	0.00	-753.70	22048304 - 3			
	13.55	-3,784.05	-2,855.60	0.00	-928.45	22048304 - 4			
	0.13	-40.05	-32.70	0.00	-7.35	22048309 - 1			
	2.77	-1,005.85	-830.55	0.00	-175.30	22048309 - 2			
	0.35	-108.15	-84.15	0.00	-24.00	22048309 - 3			
	6.73	-4,608.85	-3,783.00	0.00	-825.85	22048309 - 4			
	5.53	-2,281.85	-1,884.00	0.00	-397.85	22048319 - 1			
	0.87	-394.80	-323.80	0.00	-71.00	22048319 - 2			
	13.22	-7,854.40	-6,469.70	0.00	-1,384.70	22048319 - 3			
	11.23	-6,761.00	-5,578.10	0.00	-1,182.90	22048319 - 4			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22048320 - 1	-77.05	0.00	-264.25	-341.30	0.97	
			22048320 - 2	-38.55	0.00	-144.80	-183.35	1.30	
			22048320 - 3	-245.90	0.00	-1,244.90	-1,490.80	4.43	
			22048320 - 4	-158.65	0.00	-734.25	-892.90	1.61	
			22048343 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048343 - 2	-417.00	0.00	-1,695.20	-2,112.20	8.04	
			22048343 - 3	-383.00	0.00	-1,569.20	-1,952.20	7.11	
			22048343 - 4	-378.30	0.00	-1,542.60	-1,920.90	6.79	
			22048344 - 1	-598.60	0.00	-2,633.70	-3,232.30	8.22	
			22048344 - 2	-245.20	0.00	-1,034.80	-1,280.00	6.68	
			22048344 - 3	-498.00	0.00	-2,152.30	-2,650.30	4.29	
			22048344 - 4	-576.30	0.00	-2,339.20	-2,915.50	8.95	
			22048345 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048345 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048345 - 3	-757.85	0.00	-3,165.25	-3,923.10	10.68	
			22048345 - 4	-43.80	0.00	-216.15	-259.95	5.02	
			22048346 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048346 - 2	-344.80	0.00	-1,173.60	-1,518.40	7.18	
			22048346 - 3	-422.60	0.00	-1,627.30	-2,049.90	7.02	
			22048346 - 4	-250.65	0.00	-1,136.50	-1,387.15	9.20	
			22048351 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048351 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048351 - 3	-76.60	0.00	-2,190.10	-2,266.70	14.52	
			22048351 - 4	-17.90	0.00	-346.80	-364.70	9.58	
			22048355 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048355 - 2	-44.65	0.00	-211.30	-255.95	0.43	
			22048355 - 3	-1.20	0.00	-6.60	-7.80	0.78	
			22048355 - 4	-185.50	0.00	-845.90	-1,031.40	1.66	
			81011724 - 1	43,234.87	0.00	131,658.42	174,893.29	261.32	
			81011724 - 3	-5,023.96	0.00	-10,101.36	-15,125.31	26.14	
			81011724 - 4	-11,087.56	0.00	-38,669.59	-49,757.15	89.12	
			81011724 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81018444 - 1	-393.30	0.00	-1,073.30	-1,466.60	6.00	
			81018444 - 2	-148.90	0.00	-504.90	-653.80	1.40	
			81018444 - 3	-707.60	0.00	-2,117.60	-2,825.20	7.70	
			81018444 - 5	-795.60	0.00	-3,443.30	-4,238.90	9.50	
			81018444 - 6	-126.55	0.00	-576.50	-703.05	1.45	
			81018444 - 7	-944.10	0.00	-2,980.40	-3,924.50	15.70	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81018444 - 8	-890.55	0.00	-2,578.75	-3,469.30	10.50	
			81034859 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81034859 - 2	-378.20	0.00	-961.00	-1,339.20	2.00	
			81034859 - 3	-550.10	0.00	-1,297.40	-1,847.50	4.30	
			81034859 - 4	-1,171.50	0.00	-2,975.30	-4,146.80	12.00	
			81034859 - 5	-660.60	0.00	-1,582.80	-2,243.40	6.80	
			81034859 - 6	-696.60	0.00	-1,706.80	-2,403.40	0.70	
			81034859 - 7	-448.20	0.00	-1,253.90	-1,702.10	7.30	
			81034859 - 8	-570.90	0.00	-1,477.10	-2,048.00	8.40	
			סה"כ צריכה	5,513.90	0.00	627.67	6,141.57		
7	22535	*ציבורי שנאי 9	15129205 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129205 - 4	6,799.36	0.00	22,823.68	29,623.04	67.74	
			15129205 - 5	22.30	0.00	45.90	68.20	0.61	
			15129205 - 6	677.60	0.00	1,599.60	2,277.20	5.87	
			15129205 - 7	5,455.00	0.00	23,187.90	28,642.90	49.12	
			15129205 - 8	1,033.00	0.00	2,986.80	4,019.80	9.88	
			15129205 - 9	803.75	0.00	1,026.20	1,829.95	9.92	
			15129205 - 10	60.55	0.00	17.20	77.75	8.63	
			15129205 - 11	858.90	0.00	2,340.50	3,199.40	10.58	
			15129205 - 12	366.00	0.00	1,656.50	2,022.50	3.25	
			15129205 - 13	124.10	0.00	104.05	228.15	1.42	
			15129205 - 14	762.40	0.00	1,921.60	2,684.00	11.03	
			סה"כ צריכה	16,962.96	0.00	57,709.93	74,672.89		
8	21558	דרגנועים	15091164 - 3	94.80	0.00	338.10	432.90	1.70	
			סה"כ צריכה	94.80	0.00	338.10	432.90		
9	21557	דרגנועים 2	15091164 - 2	1,138.40	0.00	1,701.50	2,839.90	12.00	
			סה"כ צריכה	1,138.40	0.00	1,701.50	2,839.90		
10	22123	הזנה ללוח דיירים EE 5/7-2	81029270 - 1	21,661.66	0.00	53,126.48	74,788.14	220.80	
			סה"כ צריכה	21,661.66	0.00	53,126.48	74,788.14		
11	22019	הזנה ללוח חרום	18029704 - 10	103.20	0.00	226.40	329.60	6.09	
			סה"כ צריכה	103.20	0.00	226.40	329.60		
12	22015	יטא 2	18029704 - 4	838.80	0.00	2,655.60	3,494.40	8.20	
			סה"כ צריכה	838.80	0.00	2,655.60	3,494.40		
13	23184	יטא 5	16226471 - 7	800.80	0.00	2,597.20	3,398.00	7.76	
			סה"כ צריכה	800.80	0.00	2,597.20	3,398.00		
14	23183	יטא 6	16226471 - 8	524.00	0.00	1,952.00	2,476.00	5.16	
			סה"כ צריכה	524.00	0.00	1,952.00	2,476.00		
15	22014	יטא 7	18029704 - 3	687.20	0.00	2,237.00	2,924.20	6.80	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	687.20	0.00	2,237.00	2,924.20		
16	23185	יטא 8	16226471 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	23186	יטא 9	16226471 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	21698	לא להפקה חמויות+ציבורי מתחם גאפ 131	20281504 - 1	11,438.40	0.00	41,733.00	53,171.40	176.16	
			סה"כ צריכה	11,438.40	0.00	41,733.00	53,171.40		
19	15436	לוח 02E	15129205 - 12	366.00	0.00	1,656.50	2,022.50	3.25	
			סה"כ צריכה	366.00	0.00	1,656.50	2,022.50		
20	15437	לוח EP 33	15129205 - 13	124.10	0.00	104.05	228.15	1.42	
			סה"כ צריכה	124.10	0.00	104.05	228.15		
21	15434	לוח EP 35	15129205 - 10	60.55	0.00	17.20	77.75	8.63	
			סה"כ צריכה	60.55	0.00	17.20	77.75		
22	15433	לוח EP 36	15129205 - 9	803.75	0.00	1,026.20	1,829.95	9.92	
			סה"כ צריכה	803.75	0.00	1,026.20	1,829.95		
23	15428	לוח EP 3	15129205 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	21554	לוח דיירים EE3-5	16224906 - 3	29,700.80	0.00	87,363.20	117,064.00	387.02	
			סה"כ צריכה	29,700.80	0.00	87,363.20	117,064.00		
25	21553	לוח דיירים EE5-3	16224906 - 1	18,093.60	0.00	46,137.60	64,231.20	235.50	
			סה"כ צריכה	18,093.60	0.00	46,137.60	64,231.20		
26	21555	לוח דיירים EE5-5	16224906 - 4	2,836.40	0.00	8,777.70	11,614.10	32.24	
			סה"כ צריכה	2,836.40	0.00	8,777.70	11,614.10		
27	15429	לוח חיוני 1	15129205 - 4	6,799.36	0.00	22,823.68	29,623.04	67.74	
			סה"כ צריכה	6,799.36	0.00	22,823.68	29,623.04		
28	21552	לוח חניון EN1	14155701 - 4	351.88	0.00	1,385.26	1,737.14		
			סה"כ צריכה	351.88	0.00	1,385.26	1,737.14		
29	22071	לוח חניון F625 EPN1	16092245 - 3	1,402.60	0.00	2,431.60	3,834.20	11.23	
			סה"כ צריכה	1,402.60	0.00	2,431.60	3,834.20		
30	15438	לוח יטאות	15129205 - 14	762.40	0.00	1,921.60	2,684.00	11.03	
			סה"כ צריכה	762.40	0.00	1,921.60	2,684.00		
31	22028	לוח מא	15129217 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	22024	לוח מא EP11	15129217 - 8	420.80	0.00	1,279.40	1,700.20	4.26	
			סה"כ צריכה	420.80	0.00	1,279.40	1,700.20		
33	22046	לוח מא EP12	16045527 - 1	42.91	0.00	96.50	139.41	10.16	
			סה"כ צריכה	42.91	0.00	96.50	139.41		





מס	מזהה דיר	שם דיר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
34	22048	לוח מא EP30	16045527 - 3	26.06	0.00	56.06	82.13	0.25	
			סה"כ צריכה	26.06	0.00	56.06	82.13		
35	22022	לוח מא EP31	15129217 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
36	22031	לוח מפוחים אויר צח	15129217 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	23182	לוח משאבות	16226471 - 5	10,550.40	0.00	36,077.60	46,628.00	160.90	
			סה"כ צריכה	10,550.40	0.00	36,077.60	46,628.00		
38	15435	לוח ציבורי E 2-7	15129205 - 11	858.90	0.00	2,340.50	3,199.40	10.58	
			סה"כ צריכה	858.90	0.00	2,340.50	3,199.40		
39	15431	לוח ציבורי E 2/1	15129205 - 7	5,455.00	0.00	23,187.90	28,642.90	49.12	
			סה"כ צריכה	5,455.00	0.00	23,187.90	28,642.90		
40	15432	לוח ציבורי E 2/3	15129205 - 8	1,033.00	0.00	2,986.80	4,019.80	9.88	
			סה"כ צריכה	1,033.00	0.00	2,986.80	4,019.80		
41	15430	לוח ציבורי E 2/5	15129205 - 6	677.60	0.00	1,599.60	2,277.20	5.87	
			סה"כ צריכה	677.60	0.00	1,599.60	2,277.20		
42	22023	לוח ציבורי E3-1	15129217 - 2	0.00	0.00	6.90	6.90	1.58	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	6.90	6.90		
43	22026	לוח ציבורי E3-3	15129217 - 9	312.40	0.00	1,442.40	1,754.80	3.60	
			סה"כ צריכה	312.40	0.00	1,442.40	1,754.80		
44	22027	לוח ציבורי E3-5	15129217 - 10	680.80	0.00	2,203.80	2,884.60	9.24	
			סה"כ צריכה	680.80	0.00	2,203.80	2,884.60		
45	21556	לוח ציבורי E5-7	15091164 - 1	1,474.70	0.00	3,799.30	5,274.00	14.50	
			סה"כ צריכה	1,474.70	0.00	3,799.30	5,274.00		
46	21550	לוח ציבורי E5-7-1	14155701 - 1	1,534.57	0.00	4,800.05	6,334.62		
			סה"כ צריכה	1,534.57	0.00	4,800.05	6,334.62		
47	21559	לוח ציבורי E5-7-2	15091164 - 4	678.40	0.00	2,011.00	2,689.40	7.62	
			סה"כ צריכה	678.40	0.00	2,011.00	2,689.40		
48	22047	לוח ציבורי E6-4	16045527 - 2	39.18	0.00	88.38	127.57	0.31	
			סה"כ צריכה	39.18	0.00	88.38	127.57		
49	44094	לוח צרכנים EE	15129234 - 5	131.60	0.00	1,356.40	1,488.00	11.82	
			סה"כ צריכה	131.60	0.00	1,356.40	1,488.00		
50	15427	לוח צרכנים EE 1/3	15129234 - 4	2,574.40	0.00	8,108.40	10,682.80	51.01	
			סה"כ צריכה	2,574.40	0.00	8,108.40	10,682.80		
51	15426	לוח צרכנים EE 1/5	15129234 - 3	5,563.60	0.00	16,727.60	22,291.20	70.35	
			סה"כ צריכה	5,563.60	0.00	16,727.60	22,291.20		
52	22036	לוח צרכנים EE3-3	15129239 - 6	11,380.80	0.00	44,894.40	56,275.20	180.05	
			סה"כ צריכה	11,380.80	0.00	44,894.40	56,275.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
53	22000	לוח צרכנים EE3/1	1 - 21262529	71.20	0.00	574.20	645.40	4.31	
			סה"כ צריכה	71.20	0.00	574.20	645.40		
54	23465	לידיעה - מגדלי קירור לחלוקה*	1 - 18029704	2,655.00	0.00	8,032.20	10,687.20	28.07	
			2 - 18029704	2,636.80	0.00	8,856.70	11,493.50	24.83	
			5 - 18029704	3,330.00	0.00	10,501.60	13,831.60	34.71	
			14 - 18029704	35,450.40	0.00	121,348.00	156,798.40	352.93	
			סה"כ צריכה	44,072.20	0.00	148,738.50	192,810.70		
55	31019	למעקב (בא לי) קניון*	4 - 22048323	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
56	21672	למעקב 8.1-פרטנר אנטנות*	1 - 22048346	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
57	21685	למעקב 141-קניון לשעבר אריסטו שמת*	2 - 22048335	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
58	21688	למעקב 151.1-קניון לשעבר סמארטפון גרעין 5 ק. 3*	1 - 22048339	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
59	21707	למעקב 167-חדר מירס*	2 - 22048324	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
60	22143	למעקב 180(קניון לשעבר בודי שופ)*	1 - 16193880	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
61	22090	למעקב 267.4-שיפ מפוח עשן*	5 - 81011724	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
62	21913	למעקב 8.3-פרטנר אנטנות*	3 - 22048250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
63	21963	למעקב 8.4-פרטנר אנטנות*	3 - 22048226	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
64	21970	למעקב פנוי 11 - 266-שנטי*	1 - 22048355	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
65	21901	למעקב קניון (לשעבר 154-רויאלטי)*	4 - 22048354	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
66	21967	למעקב 004-קידום לחמנ*	22048351 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00		
67	22029	מא חדר חשמל	15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00		
68	22030	מזרקת מים	15129217 - 13	76.10	0.00	354.70	430.80	0.70	
				סה"כ צריכה	76.10	354.70	430.80		
69	22069	מעלית 17	16092245 - 1	28.00	0.00	112.20	140.20	0.76	
				סה"כ צריכה	28.00	112.20	140.20		
70	22070	מעלית 18	16092245 - 2	25.85	0.00	101.05	126.90	98.17	
				סה"כ צריכה	25.85	101.05	126.90		
71	15425	משאבות ספרינקלים	15129234 - 2	0.00	0.00	29.20	29.20	54.12	
				סה"כ צריכה	0.00	29.20	29.20		
72	21998	פנוי 12-167.1 רכזת מירס 24803-03	22048332 - 3	24.45	0.00	135.95	160.40	1.71	
				סה"כ צריכה	24.45	135.95	160.40		
73	22106	פנוי - ניר ברוש - 81011867-6	81011867 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00		
74	22092	פנוי -זארה	81011724 - 7	1.67	0.00	7.73	9.40	0.01	
				סה"כ צריכה	1.67	7.73	9.40		
75	21647	פנוי 1 13177-06	22048345 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00		
76	21650	פנוי 2 א-מקדונלדס 22798-01	22048329 - 1	314.80	0.00	914.00	1,228.80	4.05	
				סה"כ צריכה	314.80	914.00	1,228.80		
77	21653	פנוי 3 178-179 טו גו חנות זמנית לשעבר 22798-04	22048329 - 4	77.45	0.00	281.40	358.85	1.39	
				סה"כ צריכה	77.45	281.40	358.85		
78	21709	פנוי 7 121-קרייז ליון לשעבר 24306-08	22048324 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00		
79	21849	פנוי 8 022-קידוי סטאר 24318-06	22048338 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00		
80	21906	פנוי 9 227-רוקפורט לשעבר 24322-03	22048305 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00		
81	22091	פנוי-מנגו מפוח עשן	81011724 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
82	22135	ציבורי דרגנוע יורד	81036741 - 1	112.60	0.00	359.30	471.90	1.90	
			סה"כ צריכה	112.60	0.00	359.30	471.90		
83	22136	ציבורי דרגנוע עולה	81036741 - 2	430.40	0.00	918.80	1,349.20	3.00	
			סה"כ צריכה	430.40	0.00	918.80	1,349.20		
84	22137	ציבורי יחידה מא חדשה	81036741 - 3	929.20	0.00	2,511.00	3,440.20	7.80	
			סה"כ צריכה	929.20	0.00	2,511.00	3,440.20		
85	22138	ציבורי יטא קיימת מא 7	81036741 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
86	22087	ציבורי לוח חיוני	81011724 - 2	1,210.27	0.00	4,122.25	5,332.52	32.92	
			סה"כ צריכה	1,210.27	0.00	4,122.25	5,332.52		
87	22139	ציבורי תאורת חוץ	81036741 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
88	22017	צילר 1	18029704 - 8	1,689.60	0.00	12,264.00	13,953.60	93.29	
			סה"כ צריכה	1,689.60	0.00	12,264.00	13,953.60		
89	22020	צילר 2	18029704 - 11	8,651.60	0.00	31,562.00	40,213.60	186.26	
			סה"כ צריכה	8,651.60	0.00	31,562.00	40,213.60		
90	23181	צילר 3	16226471 - 1	9,145.60	0.00	28,398.40	37,544.00	140.89	
			סה"כ צריכה	9,145.60	0.00	28,398.40	37,544.00		
91	23180	צילר 4	16226471 - 2	20,102.40	0.00	71,352.80	91,455.20	311.63	
			סה"כ צריכה	20,102.40	0.00	71,352.80	91,455.20		
92	23179	צילר 5	16226471 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
93	23178	צילר 6	16226471 - 4	11,296.80	0.00	35,757.60	47,054.40	142.28	
			סה"כ צריכה	11,296.80	0.00	35,757.60	47,054.40		
94	22018	צילר 7	18029704 - 9	3,821.60	0.00	13,500.80	17,322.40	47.97	
			סה"כ צריכה	3,821.60	0.00	13,500.80	17,322.40		
95	16943	ראשי לוח EE2/3	15129205 - 1	8,642.00	0.00	23,294.00	31,936.00	98.44	
			סה"כ צריכה	8,642.00	0.00	23,294.00	31,936.00		
96	16944	ראשי לוח EE2/5	15129205 - 2	8,794.80	0.00	28,358.80	37,153.60	111.22	
			סה"כ צריכה	8,794.80	0.00	28,358.80	37,153.60		
97	21551	ראשי לוח גנרטור	14155701 - 3	952.16	0.00	3,141.16	4,093.32		
			סה"כ צריכה	952.16	0.00	3,141.16	4,093.32		
98	44095	ראשי מעגלים FSE-FS26	15129234 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
99	23187	ראשי מפסקים F421-429	16226471 - 6	3,362.40	0.00	13,467.60	16,830.00	31.25	
			סה"כ צריכה	3,362.40	0.00	13,467.60	16,830.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
100	22049	שלט גולף	16045527 - 4	2.77	0.00	5.71	8.48	10.47	
			סה"כ צריכה	2.77	0.00	5.71	8.48		
101	22050	שלט זיפ	16045528 - 1	18.78	0.00	87.73	106.51	0.17	
			סה"כ צריכה	18.78	0.00	87.73	106.51		
102	22051	שלט מקדולנד	16045528 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
103	22052	שלט קפה גו	16045528 - 3	36.32	0.00	81.10	117.42	0.29	
			סה"כ צריכה	36.32	0.00	81.10	117.42		
104	22053	שלט קרניז	16045528 - 4	77.78	0.00	174.83	252.61	0.67	
			סה"כ צריכה	77.78	0.00	174.83	252.61		
105	22005	שנאי 1	22048303 - 4	78,976.00	0.00	297,512.00	376,488.00	1,005.40	
			סה"כ צריכה	78,976.00	0.00	297,512.00	376,488.00		
106	21700	שנאי 2	20281514 - 1	46,056.00	0.00	167,265.00	213,321.00	470.80	
			סה"כ צריכה	46,056.00	0.00	167,265.00	213,321.00		
107	21985	שנאי 3	20281500 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
108	22075	שנאי 4	16226471 - 15	80,199.50	0.00	269,079.80	349,279.30	11.23	
			סה"כ צריכה	80,199.50	0.00	269,079.80	349,279.30		
109	22125	שנאי 5	81029731 - 1	93,336.10	0.00	258,553.51	351,889.61	808.55	
			סה"כ צריכה	93,336.10	0.00	258,553.51	351,889.61		
110	22105	שנאי 6	81011867 - 5	40,025.01	0.00	115,770.88	155,795.89	363.11	
			סה"כ צריכה	40,025.01	0.00	115,770.88	155,795.89		
111	22086	שנאי 8	81011724 - 1	43,234.87	0.00	131,658.42	174,893.29	261.32	
			סה"כ צריכה	43,234.87	0.00	131,658.42	174,893.29		
112	22098	שנאי 9	81011813 - 5	65,405.29	0.00	191,741.93	257,147.21	666.01	
			סה"כ צריכה	65,405.29	0.00	191,741.93	257,147.21		

