



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון רמת אביב

תקופת דוח: (01/07/23 - 31/07/23)

תאריך הפקה: 06/08/23

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 31405 | ***מגדלי קרור % 15 | 81014232 - 6 | 3,778.03 | 0.00 | 8,028.32 | 11,806.35 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,778.03 | 0.00 | 8,028.32 | 11,806.35 | | |
| 2 | 33773 | IBS* ווינדמן 2 | 81037893 - 5 | 117.40 | 0.00 | 1,359.65 | 1,477.05 | 4.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 117.40 | 0.00 | 1,359.65 | 1,477.05 | | |
| 3 | 33770 | IBS* אוקסיגן | 81022638 - 8 | 23.60 | 0.00 | 384.60 | 408.20 | 0.50 | |
| | | | מיזוג אוויר | 15.08 | 0.00 | 248.09 | 263.17 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 38.68 | 0.00 | 632.69 | 671.37 | | |
| 4 | 33761 | IBS* בזק | 81018676 - 2 | 244.20 | 0.00 | 1,179.05 | 1,423.25 | 3.35 | |
| | | | סה"כ צריכה | 244.20 | 0.00 | 1,179.05 | 1,423.25 | | |
| 5 | 33772 | IBS* ברטק | 81037893 - 3 | 33.70 | 0.00 | 543.10 | 576.80 | 0.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 33.70 | 0.00 | 543.10 | 576.80 | | |
| 6 | 33766 | IBS* ד"ר פנינה שמש | 81022638 - 4 | 43.00 | 0.00 | 603.90 | 646.90 | 0.95 | |
| | | | מיזוג אוויר | 27.47 | 0.00 | 389.55 | 417.02 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 70.47 | 0.00 | 993.45 | 1,063.92 | | |
| 7 | 33771 | IBS* ווינדמן הפקות | 81037893 - 1 | 87.55 | 0.00 | 1,350.05 | 1,437.60 | 1.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 87.55 | 0.00 | 1,350.05 | 1,437.60 | | |
| 8 | 52869 | IBS* זארה | 22048052 - 2 | 16,126.80 | 0.00 | 54,249.00 | 70,375.80 | 171.28 | |
| | | | 22048052 - 3 | 17,728.80 | 0.00 | 39,219.00 | 56,947.80 | 201.66 | |
| | | | סה"כ צריכה | 33,855.60 | 0.00 | 93,468.00 | 127,323.60 | | |
| 9 | 15649 | IBS* לוח ראשי חניונים ב.חיוני | 81016887 - 3 | 20,918.50 | 0.00 | 79,542.40 | 100,460.90 | 190.90 | |
| | | | סה"כ צריכה | 20,918.50 | 0.00 | 79,542.40 | 100,460.90 | | |
| 10 | 15640 | IBS* מגדל חניה | 81016887 - 8 | 2,143.76 | 0.00 | 8,802.30 | 10,946.06 | 18.99 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,143.76 | 0.00 | 8,802.30 | 10,946.06 | | |
| 11 | 33767 | IBS* מוב טיים משרד | 81022638 - 5 | 120.40 | 0.00 | 612.95 | 733.35 | 1.30 | |
| | | | מיזוג אוויר | 76.92 | 0.00 | 395.39 | 472.31 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 197.32 | 0.00 | 1,008.34 | 1,205.66 | | |
| 12 | 33765 | IBS* מרפאת שיניים | 81022638 - 3 | 90.20 | 0.00 | 1,005.60 | 1,095.80 | 0.50 | |
| | | | מיזוג אוויר | 57.63 | 0.00 | 648.67 | 706.29 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 147.83 | 0.00 | 1,654.27 | 1,802.09 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|------------|-----------|----------------------|-------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|
| 13 | 33769 | *עובד ראובן מזרח IBS | 81022638 - 7 | 24.35 | 0.00 | 188.55 | 212.90 | 0.25 | |
| | | | מיזוג אוויר | 15.56 | 0.00 | 121.62 | 137.18 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 39.91 | 0.00 | 310.17 | 350.08 | | |
| 14 | 33763 | *עמנואל נועה IBS | 81022638 - 1 | 81.10 | 0.00 | 731.90 | 813.00 | 0.90 | |
| | | | מיזוג אוויר | 51.81 | 0.00 | 472.11 | 523.93 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 132.91 | 0.00 | 1,204.01 | 1,336.93 | | |
| 15 | 32603 | *פרטנר חדר תקשורת | 17313207 - 1 | 983.80 | 0.00 | 4,537.20 | 5,521.00 | 9.06 | |
| | | | סה"כ צריכה | 983.80 | 0.00 | 4,537.20 | 5,521.00 | | |
| 16 | 33762 | *ציבורי IBS | 81018676 - 1 | -677.00 | 0.00 | -6,410.60 | -7,087.60 | 13.40 | |
| | | | 81018676 - 2 | -244.20 | 0.00 | -1,179.05 | -1,423.25 | 3.35 | |
| | | | 81018676 - 4 | 3,348.00 | 0.00 | 25,077.60 | 28,425.60 | 31.20 | |
| | | | 81022638 - 1 | -81.10 | 0.00 | -731.90 | -813.00 | 0.90 | |
| | | | 81022638 - 2 | -442.60 | 0.00 | -3,748.60 | -4,191.20 | 1.00 | |
| | | | 81022638 - 3 | -90.20 | 0.00 | -1,005.60 | -1,095.80 | 0.50 | |
| | | | 81022638 - 4 | -43.00 | 0.00 | -603.90 | -646.90 | 0.95 | |
| | | | 81022638 - 5 | -120.40 | 0.00 | -612.95 | -733.35 | 1.30 | |
| | | | 81022638 - 7 | -24.35 | 0.00 | -188.55 | -212.90 | 0.25 | |
| | | | 81022638 - 8 | -23.60 | 0.00 | -384.60 | -408.20 | 0.50 | |
| | | | 81037893 - 1 | -87.55 | 0.00 | -1,350.05 | -1,437.60 | 1.40 | |
| | | | 81037893 - 3 | -33.70 | 0.00 | -543.10 | -576.80 | 0.80 | |
| | | | 81037893 - 5 | -117.40 | 0.00 | -1,359.65 | -1,477.05 | 4.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,362.90 | 0.00 | 6,959.05 | 8,321.95 | | |
| | | | 17 | 15750 | *ראשי לוח איורור חניונים | 81016878 - 7 | 3,179.70 | 0.00 | 14,838.64 |
| סה"כ צריכה | 3,179.70 | 0.00 | | | | 14,838.64 | 18,018.34 | | |
| 18 | 33764 | *שר פיטנס IBS | 81022638 - 2 | 442.60 | 0.00 | 3,748.60 | 4,191.20 | 1.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 442.60 | 0.00 | 3,748.60 | 4,191.20 | | |
| 19 | 43828 | 253 ראלף לורן חדש | 81016600 - 1 | 2,532.77 | 0.00 | 7,377.44 | 9,910.20 | 38.43 | |
| | | | מיזוג אוויר | 663.52 | 0.00 | 1,409.99 | 2,073.51 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,196.29 | 0.00 | 8,787.42 | 11,983.71 | | |
| 20 | 15565 | 166.n ASH | 81014245 - 5 | 411.01 | 0.00 | 1,411.22 | 1,822.23 | 7.38 | |
| | | | מיזוג אוויר | 124.80 | 0.00 | 265.21 | 390.01 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 535.81 | 0.00 | 1,676.43 | 2,212.24 | | |
| 21 | 45526 | Bang & olufsen 273.n | 81016363 - 6 | 731.91 | 0.00 | 2,079.65 | 2,811.56 | 11.35 | |
| | | | מיזוג אוויר | 105.49 | 0.00 | 224.16 | 329.65 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 837.40 | 0.00 | 2,303.81 | 3,141.21 | | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| 22 | 15698 | 148-149.ח CK | 81016191 - 4 | 2,079.15 | 0.00 | 5,827.74 | 7,906.89 | 24.05 | |
| | | | מיזוג אויר | 288.76 | 0.00 | 613.62 | 902.38 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,367.91 | 0.00 | 6,441.36 | 8,809.27 | | |
| 23 | 15567 | 288.ח IDIGITAL | 81036676 - 7 | 4,146.40 | 3,224.00 | 2,855.80 | 10,226.20 | 28.20 | |
| | | | מיזוג אויר | 520.02 | 0.00 | 1,105.03 | 1,625.05 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,666.42 | 3,224.00 | 3,960.83 | 11,851.25 | | |
| 24 | 15570 | 240.ח PLANET | 81014241 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.003 | 0.003 | | |
| 25 | 15572 | 259.ח TUMY | 81016331 - 1 | 369.83 | 0.00 | 1,589.66 | 1,959.49 | 9.96 | |
| | | | מיזוג אויר | 97.48 | 0.00 | 207.15 | 304.64 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 467.32 | 0.00 | 1,796.81 | 2,264.13 | | |
| 26 | 15574 | 250.ח אדיס | 81014232 - 3 | 393.90 | 0.00 | 1,299.00 | 1,692.90 | 10.30 | |
| | | | מיזוג אויר | 277.84 | 0.00 | 590.40 | 868.24 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 671.74 | 0.00 | 1,889.40 | 2,561.14 | | |
| 27 | 15606 | 174.ח אוטלו | 81014241 - 3 | 3,054.91 | 0.00 | 9,085.02 | 12,139.92 | 40.13 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,054.91 | 0.00 | 9,085.02 | 12,139.92 | | |
| 28 | 15544 | אופטיק דורון ח. 151 | 81016191 - 5 | 1,144.22 | 0.00 | 2,643.05 | 3,787.27 | 17.47 | |
| | | | מיזוג אויר | 128.47 | 0.00 | 273.01 | 401.48 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,272.69 | 0.00 | 2,916.06 | 4,188.75 | | |
| 29 | 16031 | אופטיקנה ח. 167 | 81016358 - 8 | 1,239.78 | 0.00 | 4,262.83 | 5,502.61 | 19.25 | |
| | | | מיזוג אויר | 123.76 | 0.00 | 262.98 | 386.73 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,363.53 | 0.00 | 4,525.81 | 5,889.34 | | |
| 30 | 15576 | אוריג'ינלס ח. 176 | 81015037 - 2 | 1,557.40 | 0.00 | 4,026.90 | 5,584.30 | 22.40 | |
| | | | מיזוג אויר | 241.06 | 0.00 | 512.25 | 753.31 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,798.46 | 0.00 | 4,539.15 | 6,337.61 | | |
| 31 | 15542 | איי אופטיק קונספט ח. 214 | 81014231 - 2 | 1,114.88 | 0.00 | 3,707.78 | 4,822.66 | 11.86 | |
| | | | מיזוג אויר | 106.97 | 0.00 | 227.32 | 334.30 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,221.86 | 0.00 | 3,935.10 | 5,156.96 | | |
| 32 | 15577 | אילנס דוכן | 81014219 - 5 | 224.23 | 0.00 | 1,002.13 | 1,226.36 | 3.07 | |
| | | | סה"כ צריכה | 224.23 | 0.00 | 1,002.13 | 1,226.36 | | |
| 33 | 15579 | אימפרס ח. 233 | 81016935 - 2 | 1,227.09 | 0.00 | 3,356.30 | 4,583.40 | 15.18 | |
| | | | מיזוג אויר | 90.89 | 0.00 | 193.15 | 284.04 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,317.99 | 0.00 | 3,549.45 | 4,867.44 | | |
| 34 | 15580 | אינדיגו ח. 212 | 81016353 - 6 | 568.78 | 0.00 | 1,403.74 | 1,972.52 | 7.79 | |
| | | | מיזוג אויר | 96.57 | 0.00 | 205.22 | 301.79 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 665.36 | 0.00 | 1,608.96 | 2,274.32 | | |
| 35 | 15581 | אינטימה ח. 165 | 81016358 - 4 | 648.23 | 0.00 | 1,709.30 | 2,357.53 | 7.28 | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------------|-------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | מיזוג אויר | 122.44 | 0.00 | 260.19 | 382.64 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 770.67 | 0.00 | 1,969.49 | 2,740.16 | | |
| 36 | 15582 | אירוקה ח.127 | 81014174 - 3 | 617.18 | 0.00 | 1,879.16 | 2,496.34 | 11.11 | |
| | | | מיזוג אויר | 70.98 | 0.00 | 150.84 | 221.83 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 688.17 | 0.00 | 2,030.00 | 2,718.17 | | |
| 37 | 15584 | אלמ ח.179 | 81015037 - 6 | 1,970.70 | 0.00 | 5,456.40 | 7,427.10 | 34.20 | |
| | | | מיזוג אויר | 593.25 | 0.00 | 1,260.67 | 1,853.92 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,563.95 | 0.00 | 6,717.07 | 9,281.02 | | |
| 38 | 15587 | אמריקן איגל ופוקס הום מ"א | 81016984 - 5 | 492.20 | 0.00 | 987.20 | 1,479.40 | 7.50 | |
| | | | סה"כ צריכה | 492.20 | 0.00 | 987.20 | 1,479.40 | | |
| 39 | 15588 | אמריקן איגל ח.248 | 81016984 - 7 | 2,668.00 | 0.00 | 8,891.00 | 11,559.00 | 22.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,668.00 | 0.00 | 8,891.00 | 11,559.00 | | |
| 40 | 15589 | אמריקן יונטג ח.269 | 81016363 - 2 | 667.50 | 0.00 | 1,617.59 | 2,285.09 | 10.85 | |
| | | | מיזוג אוויר | 106.63 | 0.00 | 226.58 | 333.20 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 774.13 | 0.00 | 1,844.17 | 2,618.30 | | |
| 41 | 15590 | אן פונטיין ח.131 | 81014245 - 3 | 152.20 | 0.00 | 599.92 | 752.12 | 5.62 | |
| | | | מיזוג אויר | 62.21 | 0.00 | 132.20 | 194.41 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 214.41 | 0.00 | 732.11 | 946.52 | | |
| 42 | 15592 | אפטילון ק.7 | 81014871 - 2 | 370.60 | 0.00 | 1,740.40 | 2,111.00 | 3.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 370.60 | 0.00 | 1,740.40 | 2,111.00 | | |
| 43 | 15594 | אפריל ח.156-157 | 81016358 - 2 | 1,130.90 | 0.00 | 3,573.50 | 4,704.40 | 16.96 | |
| | | | מיזוג אויר | 200.58 | 0.00 | 426.23 | 626.80 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,331.47 | 0.00 | 3,999.73 | 5,331.20 | | |
| 44 | 15595 | אקס טי ניהול בע"מ ק.11 | 81016834 - 7 | 1,275.40 | 839.40 | 1,163.80 | 3,278.60 | 11.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,275.40 | 839.40 | 1,163.80 | 3,278.60 | | |
| 45 | 15596 | אקס טי ספנות ק.8 | 81016834 - 5 | 638.30 | 368.60 | 543.60 | 1,550.50 | 6.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 638.30 | 368.60 | 543.60 | 1,550.50 | | |
| 46 | 15598 | ארומה ח.280 | 81016878 - 2 | 2,295.11 | 0.00 | 7,468.89 | 9,764.00 | 34.27 | |
| | | | מיזוג אויר | 86.70 | 0.00 | 184.23 | 270.93 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,381.81 | 0.00 | 7,653.13 | 10,034.94 | | |
| 47 | 15685 | ארמני אקסציינג ח.180 | 81016984 - 1 | 2,408.60 | 0.00 | 7,196.90 | 9,605.50 | 30.10 | |
| | | | מיזוג אויר | 203.81 | 0.00 | 433.10 | 636.91 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,612.41 | 0.00 | 7,630.00 | 10,242.41 | | |
| 48 | 15599 | ארקפה ח.147 | 81016887 - 1 | 5,459.79 | 0.00 | 20,239.60 | 25,699.39 | 71.42 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------------|-------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | מיזוג אויר | 215.52 | 0.00 | 457.99 | 673.51 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,675.31 | 0.00 | 20,697.59 | 26,372.90 | | |
| 49 | 15600 | באג מחשבים ח.276 | 3 - 81016351 | 714.35 | 0.00 | 1,876.16 | 2,590.51 | 8.70 | |
| | | | מיזוג אויר | 106.97 | 0.00 | 227.32 | 334.30 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 821.32 | 0.00 | 2,103.49 | 2,924.81 | | |
| 50 | 15601 | בובי בראון ח.111 | 1 - 81014174 | 1,462.15 | 0.00 | 3,733.44 | 5,195.59 | 15.76 | |
| | | | מיזוג אויר | 122.97 | 0.00 | 261.31 | 384.28 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,585.12 | 0.00 | 3,994.75 | 5,579.87 | | |
| 51 | 35354 | בוטיק מימוזה ח. 257 | 7 - 81014219 | 813.65 | 0.00 | 2,159.76 | 2,973.41 | 11.88 | |
| | | | מיזוג אויר | 97.89 | 0.00 | 208.01 | 305.89 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 911.54 | 0.00 | 2,367.77 | 3,279.30 | | |
| 52 | 15638 | בוס ח.224-226 | 5 - 81014212 | 1,621.72 | 0.00 | 5,061.77 | 6,683.49 | 24.42 | |
| | | | מיזוג אויר | 396.70 | 0.00 | 842.98 | 1,239.68 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,018.42 | 0.00 | 5,904.75 | 7,923.17 | | |
| 53 | 15625 | ביונד סקין ח.220 | 8 - 81016347 | 1,186.94 | 0.00 | 2,780.29 | 3,967.24 | 14.13 | |
| | | | מיזוג אויר | 155.57 | 0.00 | 330.58 | 486.15 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,342.51 | 0.00 | 3,110.88 | 4,453.39 | | |
| 54 | 15602 | בילבונג ח.121 | 6 - 81014245 | 1,195.07 | 0.00 | 3,235.92 | 4,431.00 | 17.84 | |
| | | | מיזוג אויר | 167.89 | 0.00 | 356.77 | 524.66 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,362.96 | 0.00 | 3,592.69 | 4,955.65 | | |
| 55 | 44245 | ברניקס | 1 - 81025708 | 30.11 | 29.85 | 82.63 | 142.59 | 0.22 | |
| | | | סה"כ צריכה | 30.11 | 29.85 | 82.63 | 142.59 | | |
| 56 | 15706 | ברנדיס ח.164 | 5 - 81014241 | 362.40 | 0.00 | 1,248.94 | 1,611.34 | 6.72 | |
| | | | מיזוג אויר | 124.80 | 0.00 | 265.21 | 390.01 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 487.20 | 0.00 | 1,514.15 | 2,001.35 | | |
| 57 | 15761 | ג'י סטאר | 6 - 81016441 | 1,256.56 | 0.00 | 3,189.67 | 4,446.23 | 17.01 | |
| | | | מיזוג | 171.37 | 0.00 | 364.16 | 535.53 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,427.93 | 0.00 | 3,553.83 | 4,981.76 | | |
| 58 | 15613 | ג'נרלי צ'רג'ינג בע"מ | 2 - 81016600 | 33.77 | 0.00 | 698.92 | 732.70 | 16.27 | |
| | | | סה"כ צריכה | 33.77 | 0.00 | 698.92 | 732.70 | | |
| 59 | 15607 | גאנט ח.249 | 1 - 81014232 | 1,776.40 | 0.00 | 4,715.30 | 6,491.70 | 37.10 | |
| | | | מיזוג אויר | 218.41 | 0.00 | 464.11 | 682.52 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,994.81 | 0.00 | 5,179.41 | 7,174.22 | | |
| 60 | 15608 | גו מלון ח.117 | 6 - 81014174 | 655.85 | 0.00 | 1,527.80 | 2,183.66 | 8.90 | |
| | | | מיזוג אויר | 71.42 | 0.00 | 151.77 | 223.19 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 727.28 | 0.00 | 1,679.58 | 2,406.85 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------------|-------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| 61 | 34489 | גורגיו ארמני | 81016191 - 7 | 1,846.58 | 0.00 | 5,144.20 | 6,990.78 | 19.04 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,846.58 | 0.00 | 5,144.20 | 6,990.78 | | |
| 62 | 15611 | גורקן יזמות נדל"ן בע"מ קומה 10 | 81016947 - 4 | 260.60 | 0.00 | 861.30 | 1,121.90 | 3.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 260.60 | 0.00 | 861.30 | 1,121.90 | | |
| 63 | 15614 | גק קובה ח.270 | 81016363 - 3 | 579.06 | 0.00 | 1,920.68 | 2,499.74 | 11.08 | |
| | | | מיזוג אויר | 106.97 | 0.00 | 227.32 | 334.30 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 686.03 | 0.00 | 2,148.00 | 2,834.03 | | |
| 64 | 15554 | דה רוקוקו ח.272 | 81016363 - 5 | 615.25 | 0.00 | 1,520.62 | 2,135.87 | 11.83 | |
| | | | מיזוג אויר | 105.49 | 0.00 | 224.16 | 329.65 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 720.74 | 0.00 | 1,744.79 | 2,465.52 | | |
| 65 | 44244 | דוכן ארקפה | 20281881 - 1 | 373.30 | 0.00 | 1,613.20 | 1,986.50 | 6.03 | |
| | | | סה"כ צריכה | 373.30 | 0.00 | 1,613.20 | 1,986.50 | | |
| 66 | 15622 | דוכן גביות באשר | 81016600 - 6 | 721.65 | 0.00 | 2,876.48 | 3,598.12 | 10.77 | |
| | | | סה"כ צריכה | 721.65 | 0.00 | 2,876.48 | 3,598.12 | | |
| 67 | 15616 | דוכן דינמיקה | 81025453 - 1 | 121.16 | 111.60 | 278.16 | 510.91 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 121.16 | 111.60 | 278.16 | 510.91 | | |
| 68 | 44070 | דוכן פייס | 17313403 - 1 | 60.10 | 0.00 | 272.40 | 332.50 | 1.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 60.10 | 0.00 | 272.40 | 332.50 | | |
| 69 | 44243 | דוכן פרחים | 20281935 - 1 | 23.90 | 0.00 | 114.30 | 138.20 | 2.02 | |
| | | | סה"כ צריכה | 23.90 | 0.00 | 114.30 | 138.20 | | |
| 70 | 15623 | דומו ח.138 | 81014241 - 2 | 1,794.29 | 0.00 | 4,439.05 | 6,233.34 | 32.67 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,794.29 | 0.00 | 4,439.05 | 6,233.34 | | |
| 71 | 35291 | דורית שדה חדש | 81014210 - 5 | 142.25 | 0.00 | 503.54 | 645.79 | 2.99 | |
| | | | מיזוג אוויר | 43.70 | 0.00 | 92.86 | 136.56 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 185.94 | 0.00 | 596.40 | 782.35 | | |
| 72 | 15626 | דיזל ח.141 | 81016321 - 2 | 1,910.54 | 0.00 | 5,394.39 | 7,304.93 | 31.97 | |
| | | | מיזוג אויר | 381.93 | 0.00 | 811.60 | 1,193.52 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,292.47 | 0.00 | 6,205.98 | 8,498.45 | | |
| 73 | 15627 | דנה אשכנזי ח.230 | 81016935 - 7 | 118.99 | 0.00 | 472.23 | 591.22 | 8.04 | |
| | | | מיזוג אויר | 43.70 | 0.00 | 92.86 | 136.56 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 162.69 | 0.00 | 565.09 | 727.78 | | |
| 74 | 15628 | דניאלה להבי ח.274 | 81016331 - 7 | 561.48 | 0.00 | 1,712.61 | 2,274.08 | 10.45 | |
| | | | מיזוג אויר | 106.97 | 0.00 | 227.32 | 334.30 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 668.45 | 0.00 | 1,939.93 | 2,608.38 | | |
| 75 | 15545 | דר זרחה ק.3 | 81015040 - 6 | 31.80 | 0.00 | 288.60 | 320.40 | 2.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 31.80 | 0.00 | 288.60 | 320.40 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------------|-------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| 76 | 35358 | ה. שטרן חדש ח. א. 240 | 81016441 - 4 | 1,596.45 | 0.00 | 4,777.49 | 6,373.94 | 30.02 | |
| | | | מיזוג | 265.69 | 0.00 | 564.59 | 830.28 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,862.14 | 0.00 | 5,342.08 | 7,204.22 | | |
| 77 | 15633 | היינס ח. 213 | 81014231 - 1 | 723.17 | 0.00 | 2,196.75 | 2,919.92 | 10.38 | |
| | | | מיזוג אויר | 115.89 | 0.00 | 246.26 | 362.15 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 839.06 | 0.00 | 2,443.02 | 3,282.08 | | |
| 78 | 15635 | הפנינג ח. 278 | 81016351 - 4 | 1,591.04 | 0.00 | 3,662.39 | 5,253.43 | 20.69 | |
| | | | מיזוג אויר | 182.43 | 0.00 | 387.67 | 570.11 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,773.48 | 0.00 | 4,050.06 | 5,823.54 | | |
| 79 | 23642 | הפניקס חיתום קומה 10 | 81016834 - 6 | 257.70 | 172.20 | 141.10 | 571.00 | 2.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 257.70 | 172.20 | 141.10 | 571.00 | | |
| 80 | 15636 | הצורפים ח. 128 | 81014174 - 4 | 599.46 | 0.00 | 1,931.19 | 2,530.65 | 7.49 | |
| | | | מיזוג אויר | 92.12 | 0.00 | 195.75 | 287.87 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 691.57 | 0.00 | 2,126.94 | 2,818.51 | | |
| 81 | 15637 | ואנס ח. 217 | 81016347 - 6 | 467.75 | 0.00 | 1,639.27 | 2,107.02 | 9.91 | |
| | | | מיזוג אויר | 106.10 | 0.00 | 225.46 | 331.56 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 573.85 | 0.00 | 1,864.73 | 2,438.59 | | |
| 82 | 37388 | ורנר אופנה ח. 227 | 81014245 - 4 | 430.68 | 0.00 | 1,399.13 | 1,829.81 | 10.87 | |
| | | | מיזוג אויר | 168.07 | 0.00 | 357.14 | 525.20 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 598.74 | 0.00 | 1,756.27 | 2,355.01 | | |
| 83 | 42944 | ח. 181 לקוטט | 81016984 - 2 | 1,035.30 | 0.00 | 3,189.60 | 4,224.90 | 16.10 | |
| | | | מיזוג אוויר | 199.39 | 0.00 | 423.70 | 623.09 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,234.69 | 0.00 | 3,613.30 | 4,847.99 | | |
| 84 | 44718 | ח. 222 בוס | 81016347 - 2 | 111.29 | 0.00 | 511.13 | 622.43 | 1.34 | |
| | | | מיזוג אויר | 110.56 | 0.00 | 234.94 | 345.49 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 221.85 | 0.00 | 746.07 | 967.92 | | |
| 85 | 42945 | ח. 227 סקוץ אנד סודה | 81016321 - 1 | 783.29 | 0.00 | 2,360.13 | 3,143.42 | 12.36 | |
| | | | מיזוג אוויר | 181.79 | 0.00 | 386.30 | 568.08 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 965.08 | 0.00 | 2,746.42 | 3,711.50 | | |
| 86 | 42942 | ח. 254 פורלה | 81016441 - 8 | 727.07 | 0.00 | 2,232.77 | 2,959.84 | 9.85 | |
| | | | מיזוג אויר | 104.88 | 0.00 | 222.86 | 327.74 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 831.94 | 0.00 | 2,455.63 | 3,287.58 | | |
| 87 | 15741 | ח. 113-114 אלן יוגה | 81014245 - 8 | 1,092.27 | 0.00 | 4,011.97 | 5,104.23 | 28.72 | |
| | | | מיזוג אויר | 375.81 | 0.00 | 798.60 | 1,174.41 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,468.08 | 0.00 | 4,810.56 | 6,278.64 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-----------------------|-------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 88 | 15550 | ח.208-209 - לולו למון | 81016785 - 4 | 7,011.11 | 0.00 | 18,364.57 | 25,375.68 | 91.14 | |
| | | | מיזוג אויר | 714.91 | 0.00 | 1,519.19 | 2,234.10 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 7,726.02 | 0.00 | 19,883.76 | 27,609.78 | | |
| 89 | 15571 | ח.228 פנוי | 81016347 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 90 | 15551 | ח.267 - אמפוריו ארמני | 81016331 - 6 | 1,681.80 | 0.00 | 5,332.49 | 7,014.30 | 26.42 | |
| | | | מיזוג אוויר | 212.90 | 0.00 | 452.41 | 665.31 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,894.70 | 0.00 | 5,784.91 | 7,679.61 | | |
| 91 | 15641 | טוליפ גלארי ח.215 | 81014231 - 3 | 476.49 | 0.00 | 1,479.47 | 1,955.96 | 8.42 | |
| | | | מיזוג אויר | 107.06 | 0.00 | 227.51 | 334.57 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 583.55 | 0.00 | 1,706.97 | 2,290.53 | | |
| 92 | 15725 | טומי הילפיגר ח.136 | 81016887 - 2 | 3,668.59 | 0.00 | 8,800.34 | 12,468.93 | 41.57 | |
| | | | מיזוג אויר | 372.10 | 0.00 | 790.72 | 1,162.83 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,040.70 | 0.00 | 9,591.06 | 13,631.76 | | |
| 93 | 15765 | טורקזי משלוחים | 81022015 - 1 | 1,050.46 | 223.35 | 65.50 | 1,339.31 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,050.46 | 223.35 | 65.50 | 1,339.31 | | |
| 94 | 15644 | טעינת רכבים | 81016785 - 3 | 1,460.92 | 0.00 | 3,710.82 | 5,171.73 | 66.82 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,460.92 | 0.00 | 3,710.82 | 5,171.73 | | |
| 95 | 45162 | טעינת רכבים 2 | 17312750 - 1 | 46.60 | 0.00 | 681.50 | 728.10 | 43.67 | |
| | | | סה"כ צריכה | 46.60 | 0.00 | 681.50 | 728.10 | | |
| 96 | 15631 | יאנגה ח.168 | 81016321 - 3 | 873.15 | 0.00 | 2,147.71 | 3,020.86 | 10.08 | |
| | | | מיזוג אויר | 94.95 | 0.00 | 201.77 | 296.71 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 968.09 | 0.00 | 2,349.48 | 3,317.57 | | |
| 97 | 15650 | לאונידיס | 81026474 - 1 | 129.69 | 89.61 | 105.52 | 324.82 | 1.11 | |
| | | | סה"כ צריכה | 129.69 | 89.61 | 105.52 | 324.82 | | |
| 98 | 15645 | לאוקסיטן ח.132 | 81014231 - 5 | 430.96 | 0.00 | 1,476.25 | 1,907.21 | 8.07 | |
| | | | מיזוג אויר | 74.64 | 0.00 | 158.60 | 233.24 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 505.60 | 0.00 | 1,634.85 | 2,140.45 | | |
| 99 | 15646 | לואי יוטון | 81014232 - 2 | 5,302.00 | 0.00 | 12,530.40 | 17,832.40 | 51.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,302.00 | 0.00 | 12,530.40 | 17,832.40 | | |
| 100 | 15647 | לואי יוטון ק.5 | 81015040 - 7 | 159.90 | 0.00 | 479.70 | 639.60 | 2.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 159.90 | 0.00 | 479.70 | 639.60 | | |
| 101 | 15719 | לובי כניסה | 81016358 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 102 | 15651 | ללין ח.158-160 | 81014210 - 1 | 1,478.34 | 0.00 | 4,189.59 | 5,667.92 | 24.11 | |
| | | | מיזוג אויר | 217.97 | 0.00 | 463.19 | 681.16 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|------------------------------------|-------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 1,696.31 | 0.00 | 4,652.77 | 6,349.08 | | |
| 103 | 15591 | לנדזור ח.139 | 81016785 - 2 | 2,302.93 | 0.00 | 7,251.23 | 9,554.16 | 36.96 | |
| | | | מיזוג אור | 80.23 | 0.00 | 170.49 | 250.72 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,383.16 | 0.00 | 7,421.72 | 9,804.88 | | |
| 104 | 15653 | מאסימו דוטי | 81014241 - 8 | 5,237.20 | 0.00 | 13,875.99 | 19,113.18 | 54.91 | |
| | | | מיזוג אור | 802.31 | 0.00 | 1,704.91 | 2,507.22 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,039.51 | 0.00 | 15,580.89 | 21,620.40 | | |
| 105 | 15654 | מאק ח.142 | 81014210 - 3 | 782.73 | 0.00 | 3,397.57 | 4,180.30 | 18.22 | |
| | | | מיזוג אור | 144.38 | 0.00 | 306.81 | 451.19 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 927.11 | 0.00 | 3,704.38 | 4,631.49 | | |
| 106 | 15553 | מגדל חיוני | 81040358 - 7 | 496.50 | 0.00 | 2,298.20 | 2,794.70 | 4.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 496.50 | 0.00 | 2,298.20 | 2,794.70 | | |
| 107 | 15655 | מגדל משרדים אפסילון ק.7 | 81016834 - 3 | 1,027.20 | 590.00 | 841.40 | 2,458.60 | 8.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,027.20 | 590.00 | 841.40 | 2,458.60 | | |
| 108 | 15657 | מגדל משרדים אייקון ק.4 | 81015040 - 2 | 48.90 | 0.00 | 140.60 | 189.50 | 1.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 48.90 | 0.00 | 140.60 | 189.50 | | |
| 109 | 15658 | מגדל משרדים אפסילון ק.5 | 81014871 - 4 | 2.30 | 0.00 | 10.40 | 12.70 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2.30 | 0.00 | 10.40 | 12.70 | | |
| 110 | 15659 | מגדל משרדים גיזה ק.12 | 81016947 - 1 | 362.80 | 0.00 | 1,419.20 | 1,782.00 | 6.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 362.80 | 0.00 | 1,419.20 | 1,782.00 | | |
| 111 | 15661 | מגדל משרדים נור מד בע"מ ק.4 | 81015040 - 3 | 575.20 | 0.00 | 2,510.00 | 3,085.20 | 9.70 | |
| | | | סה"כ צריכה | 575.20 | 0.00 | 2,510.00 | 3,085.20 | | |
| 112 | 15662 | מגדל משרדים נור מד ק.4 | 81015040 - 4 | 386.40 | 0.00 | 2,404.10 | 2,790.50 | 11.50 | |
| | | | סה"כ צריכה | 386.40 | 0.00 | 2,404.10 | 2,790.50 | | |
| 113 | 15663 | מגדל משרדים נור מד ק.5 | 81014871 - 5 | 74.20 | 0.00 | 547.90 | 622.10 | 2.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 74.20 | 0.00 | 547.90 | 622.10 | | |
| 114 | 15664 | מגדל משרדים עו"ד קפלן ק.10 | 81016947 - 3 | 534.90 | 0.00 | 2,004.70 | 2,539.60 | 10.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 534.90 | 0.00 | 2,004.70 | 2,539.60 | | |
| 115 | 15665 | מגדל משרדים פרטם | 81016834 - 4 | 197.60 | 141.60 | 348.70 | 687.90 | 2.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 197.60 | 141.60 | 348.70 | 687.90 | | |
| 116 | 15666 | מגדל משרדים שגרירות נורבגיה קומה 9 | 81016834 - 1 | 987.60 | 700.00 | 1,796.80 | 3,484.40 | 12.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 987.60 | 700.00 | 1,796.80 | 3,484.40 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|------------------------|-------------------|----------|---------|-----------|--------------------|------------|-----------|
| 117 | 29256 | מחסן זארה בשבלול | 18040248 - 1 | 8.05 | 0.00 | 37.55 | 45.60 | 0.21 | |
| | | | סה"כ צריכה | 8.05 | 0.00 | 37.55 | 45.60 | | |
| 118 | 28178 | מחסן ארמני | 17313208 - 1 | 15.80 | 0.00 | 109.30 | 125.10 | 1.54 | |
| | | | סה"כ צריכה | 15.80 | 0.00 | 109.30 | 125.10 | | |
| 119 | 35517 | מחסן מטבח טורקזי | 81016351 - 1 | 949.69 | 0.00 | 5,130.83 | 6,080.52 | 16.48 | |
| | | | סה"כ צריכה | 949.69 | 0.00 | 5,130.83 | 6,080.52 | | |
| 120 | 28179 | מחסן נייק בשבלול | 18040248 - 3 | 216.60 | 0.00 | 965.95 | 1,182.55 | 2.29 | |
| | | | סה"כ צריכה | 216.60 | 0.00 | 965.95 | 1,182.55 | | |
| 121 | 15670 | מחסן ארומה ק. פאסט פוד | 81036676 - 1 | -938.40 | -356.98 | -3,369.21 | -4,664.58 | | |
| | | | סה"כ צריכה | -938.40 | -356.98 | -3,369.21 | -4,664.58 | | |
| 122 | 36382 | מחסן באשר | 18247403 - 1 | 86.30 | 0.00 | 398.90 | 485.20 | 1.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 86.30 | 0.00 | 398.90 | 485.20 | | |
| 123 | 28362 | מחסן גיזה | 13148234 - 1 | 166.90 | 0.00 | 825.10 | 992.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 166.90 | 0.00 | 825.10 | 992.00 | | |
| 124 | 28405 | מחסן דומו | 17313059 - 1 | 53.50 | 0.00 | 463.90 | 517.40 | 4.93 | |
| | | | סה"כ צריכה | 53.50 | 0.00 | 463.90 | 517.40 | | |
| 125 | 28404 | מחסן לאונידס | 17312972 - 1 | 263.20 | 0.00 | 1,076.40 | 1,339.60 | 4.39 | |
| | | | סה"כ צריכה | 263.20 | 0.00 | 1,076.40 | 1,339.60 | | |
| 126 | 44242 | מחסן לנדזור | 17312749 - 1 | 443.50 | 0.00 | 2,092.00 | 2,535.50 | 4.45 | |
| | | | סה"כ צריכה | 443.50 | 0.00 | 2,092.00 | 2,535.50 | | |
| 127 | 15546 | מחסן מייקל קורס | 81016600 - 7 | 367.40 | 0.00 | 1,007.56 | 1,374.96 | 4.02 | |
| | | | סה"כ צריכה | 367.40 | 0.00 | 1,007.56 | 1,374.96 | | |
| 128 | 15673 | מחסן מימסו צוקה | 81036676 - 3 | 233.95 | 188.65 | 524.60 | 947.20 | 2.15 | |
| | | | סה"כ צריכה | 233.95 | 188.65 | 524.60 | 947.20 | | |
| 129 | 44299 | מחסן מיסטר קוויק | 20281752 - 1 | 3.60 | 0.00 | 43.10 | 46.70 | 3.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3.60 | 0.00 | 43.10 | 46.70 | | |
| 130 | 39547 | מחסן נייק | 17313386 - 1 | 208.10 | 0.00 | 965.30 | 1,173.40 | 210,370.56 | |
| | | | סה"כ צריכה | 208.10 | 0.00 | 965.30 | 1,173.40 | | |
| 131 | 15672 | מחסן סחוט | 81036676 - 5 | 166.20 | 166.60 | 458.20 | 791.00 | 1.50 | |
| | | | סה"כ צריכה | 166.20 | 166.60 | 458.20 | 791.00 | | |
| 132 | 33658 | מחסן עו"ד קפלן בשבלול | 18040248 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 133 | 50749 | מחסן צ'יטה | 18247231 - 1 | 84.00 | 0.00 | 424.10 | 508.10 | 2.32 | |
| | | | סה"כ צריכה | 84.00 | 0.00 | 424.10 | 508.10 | | |
| 134 | 28180 | מחסן שלב בשבלול | 18040248 - 4 | 137.00 | 0.00 | 627.45 | 764.45 | 1.36 | |
| | | | סה"כ צריכה | 137.00 | 0.00 | 627.45 | 764.45 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 135 | 15675 | מייקל קורס ח.143 | 81014210 - 2 | 1,867.72 | 0.00 | 5,038.57 | 6,906.29 | 36.13 | |
| | | | מיזוג אויר | 335.43 | 0.00 | 712.79 | 1,048.23 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,203.16 | 0.00 | 5,751.36 | 7,954.52 | | |
| 136 | 15677 | מילר ח.211 | 81016353 - 5 | 1,111.79 | 0.00 | 2,666.31 | 3,778.10 | 16.43 | |
| | | | מיזוג אויר | 99.25 | 0.00 | 210.90 | 310.15 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,211.04 | 0.00 | 2,877.21 | 4,088.25 | | |
| 137 | 15678 | מיסטר קויק ח.172 | 81016321 - 6 | 726.56 | 0.00 | 3,375.21 | 4,101.76 | 16.10 | |
| | | | מיזוג אויר | 127.60 | 0.00 | 271.15 | 398.75 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 854.16 | 0.00 | 3,646.36 | 4,500.52 | | |
| 138 | 15680 | ממטר יועצים ק. 5 | 81014871 - 3 | 7.70 | 0.00 | 41.80 | 49.50 | 1.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 7.70 | 0.00 | 41.80 | 49.50 | | |
| 139 | 15742 | מנגו ח.115-116 | 81016441 - 5 | 1,982.21 | 0.00 | 5,606.51 | 7,588.72 | 36.16 | |
| | | | מיזוג אויר | 424.75 | 0.00 | 902.60 | 1,327.35 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,406.96 | 0.00 | 6,509.11 | 8,916.07 | | |
| 140 | 52868 | מנגו מחסן | 22344519 - 1 | 407.90 | 266.40 | 246.40 | 920.70 | 5.28 | |
| | | | סה"כ צריכה | 407.90 | 266.40 | 246.40 | 920.70 | | |
| 141 | 15681 | מעלית | 81016984 - 6 | 22.50 | 0.00 | 106.70 | 129.20 | 1.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 22.50 | 0.00 | 106.70 | 129.20 | | |
| 142 | 15682 | מקדונלדס ח.201 | 81016785 - 5 | 3,844.22 | 0.00 | 11,202.89 | 15,047.11 | 36.99 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,844.22 | 0.00 | 11,202.89 | 15,047.11 | | |
| 143 | 33760 | מרפאת שניים ש.ל.ה | 81016947 - 7 | 1,547.00 | 0.00 | 6,133.70 | 7,680.70 | 24.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,547.00 | 0.00 | 6,133.70 | 7,680.70 | | |
| 144 | 15684 | מרק קיין ח.221 | 81016347 - 1 | 1,228.78 | 0.00 | 3,321.05 | 4,549.83 | 14.31 | |
| | | | מיזוג אויר | 105.49 | 0.00 | 224.16 | 329.65 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,334.27 | 0.00 | 3,545.22 | 4,879.49 | | |
| 145 | 23643 | משרדי הנהלה ק. 12 | 81016947 - 8 | 296.00 | 0.00 | 1,397.50 | 1,693.50 | 5.90 | |
| | | | סה"כ צריכה | 296.00 | 0.00 | 1,397.50 | 1,693.50 | | |
| 146 | 43897 | נארס | 81016191 - 6 | 1,755.12 | 0.00 | 4,111.79 | 5,866.90 | 18.30 | |
| | | | מיזוג אויר | 193.32 | 0.00 | 410.81 | 604.14 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,948.44 | 0.00 | 4,522.60 | 6,471.04 | | |
| 147 | 15687 | נור מד ק. 6 | 81014871 - 6 | 513.80 | 0.00 | 2,009.00 | 2,522.80 | 6.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 513.80 | 0.00 | 2,009.00 | 2,522.80 | | |
| 148 | 15686 | נור מד ק. 3 | 81016878 - 4 | 14,429.47 | 0.00 | 62,427.52 | 76,856.99 | 166.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 14,429.47 | 0.00 | 62,427.52 | 76,856.99 | | |
| 149 | 15708 | נייק ח. 152-155 | 81016191 - 8 | 2,686.41 | 0.00 | 7,063.89 | 9,750.29 | 33.79 | |
| | | | מיזוג אוויר | 501.66 | 0.00 | 1,066.03 | 1,567.69 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,188.07 | 0.00 | 8,129.92 | 11,317.99 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 150 | 15689 | נספרסו ח.234 | 81016935 - 3 | 1,446.10 | 0.00 | 4,594.96 | 6,041.07 | 21.76 | |
| | | | מיזוג אויר | 200.61 | 0.00 | 426.30 | 626.91 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,646.72 | 0.00 | 5,021.26 | 6,667.98 | | |
| 151 | 15690 | סאקס ח.118 | 81014174 - 8 | 808.48 | 0.00 | 2,662.41 | 3,470.89 | 13.83 | |
| | | | מיזוג אויר | 181.79 | 0.00 | 386.30 | 568.08 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 990.26 | 0.00 | 3,048.71 | 4,038.97 | | |
| 152 | 15585 | סבון ח.277 | 81016351 - 5 | 196.98 | 0.00 | 509.31 | 706.30 | 5.91 | |
| | | | מיזוג אויר | 45.45 | 0.00 | 96.57 | 142.02 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 242.43 | 0.00 | 605.89 | 848.32 | | |
| 153 | 15691 | סוהו ח.261-262 | 81016331 - 3 | 691.27 | 0.00 | 1,960.33 | 2,651.60 | 9.42 | |
| | | | מיזוג אויר | 159.34 | 0.00 | 338.60 | 497.95 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 850.61 | 0.00 | 2,298.93 | 3,149.54 | | |
| 154 | 15692 | סורבסקי ח.170 | 81016321 - 5 | 450.65 | 0.00 | 1,352.91 | 1,803.55 | 6.62 | |
| | | | מיזוג אויר | 74.11 | 0.00 | 157.49 | 231.60 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 524.76 | 0.00 | 1,510.40 | 2,035.16 | | |
| 155 | 15693 | סופר פארם ב.חיוני ח.101 | 81016878 - 6 | 11,704.21 | 0.00 | 47,902.11 | 59,606.31 | 108.88 | |
| | | | מיזוג אויר | 1,145.52 | 0.00 | 2,434.23 | 3,579.75 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 12,849.73 | 0.00 | 50,336.34 | 63,186.06 | | |
| 156 | 51296 | סחוט | 81016600 - 5 | 633.63 | 0.00 | 2,584.99 | 3,218.63 | 7.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 633.63 | 0.00 | 2,584.99 | 3,218.63 | | |
| 157 | 15762 | סטורי ח.163 | 81016441 - 7 | 1,367.00 | 0.00 | 3,761.35 | 5,128.35 | 21.57 | |
| | | | מיזוג אויר | 246.60 | 0.00 | 524.03 | 770.63 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,613.60 | 0.00 | 4,285.38 | 5,898.98 | | |
| 158 | 15569 | סטיב מאדן ח.122 | 81014241 - 6 | 803.68 | 0.00 | 2,250.23 | 3,053.92 | 11.77 | |
| | | | מיזוג אויר | 168.71 | 0.00 | 358.51 | 527.23 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 972.40 | 0.00 | 2,608.75 | 3,581.14 | | |
| 159 | 15697 | סטימצקי ח.130 | 81014245 - 2 | 1,218.41 | 0.00 | 3,445.78 | 4,664.19 | 14.67 | |
| | | | מיזוג אויר | 186.86 | 0.00 | 397.07 | 583.93 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,405.27 | 0.00 | 3,842.85 | 5,248.12 | | |
| 160 | 15699 | סלקום אנטנות | 81016887 - 6 | 1,270.08 | 0.00 | 5,792.90 | 7,062.98 | 11.28 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,270.08 | 0.00 | 5,792.90 | 7,062.98 | | |
| 161 | 15609 | סלקום תקשורת ק.13 | 81016947 - 5 | 118.05 | 0.00 | 487.60 | 605.65 | 1.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 118.05 | 0.00 | 487.60 | 605.65 | | |
| 162 | 15612 | סמסוניט ח.258 | 81014219 - 8 | 586.25 | 0.00 | 1,705.27 | 2,291.51 | 8.18 | |
| | | | מיזוג אויר | 78.15 | 0.00 | 166.07 | 244.22 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 664.40 | 0.00 | 1,871.34 | 2,535.73 | | |
| 163 | 15621 | עולם המתקים | 13141002 - 1 | 252.00 | 0.00 | 1,289.40 | 1,541.40 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|----------------------------------|-------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 252.00 | 0.00 | 1,289.40 | 1,541.40 | | |
| 164 | 15700 | עמנואל נועה ח.231 | 8 - 81016935 | 656.17 | 0.00 | 2,436.05 | 3,092.21 | 16.42 | |
| | | | מיזוג אויר | 178.29 | 0.00 | 378.87 | 557.16 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 834.46 | 0.00 | 2,814.92 | 3,649.37 | | |
| 165 | 15583 | פאטי באטו ח.218-219 | 7 - 81016347 | 486.52 | 0.00 | 2,221.73 | 2,708.24 | 17.12 | |
| | | | מיזוג אויר | 159.48 | 0.00 | 338.90 | 498.38 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 646.00 | 0.00 | 2,560.63 | 3,206.63 | | |
| 166 | 15702 | פאם קליניק ח.244-245 | 8 - 81014211 | 490.98 | 0.00 | 1,323.26 | 1,814.23 | 14.96 | |
| | | | מיזוג אויר | 49.43 | 0.00 | 105.04 | 154.48 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 540.41 | 0.00 | 1,428.30 | 1,968.71 | | |
| 167 | 15703 | פדני ח.133-134 | 6 - 81014211 | 1,646.50 | 0.00 | 6,079.01 | 7,725.50 | 34.78 | |
| | | | מיזוג אויר | 209.75 | 0.00 | 445.73 | 655.48 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,856.25 | 0.00 | 6,524.73 | 8,380.98 | | |
| 168 | 15704 | פוזיילוב ח.112 | 2 - 81014174 | 541.37 | 0.00 | 1,557.99 | 2,099.36 | 8.28 | |
| | | | מיזוג אויר | 70.81 | 0.00 | 150.47 | 221.28 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 612.18 | 0.00 | 1,708.46 | 2,320.63 | | |
| 169 | 15688 | פוט לוקר ח.177 | 3 - 81015037 | 2,177.40 | 0.00 | 5,210.30 | 7,387.70 | 28.00 | |
| | | | מיזוג אויר | 394.13 | 0.00 | 837.52 | 1,231.65 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,571.53 | 0.00 | 6,047.82 | 8,619.35 | | |
| 170 | 15586 | פול אנד שארק ח.263-264 | 4 - 81016331 | 754.57 | 0.00 | 2,598.74 | 3,353.31 | 13.41 | |
| | | | מיזוג אויר | 160.64 | 0.00 | 341.35 | 501.99 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 915.21 | 0.00 | 2,940.09 | 3,855.30 | | |
| 171 | 15683 | פולגת ח.254-255 | 2 - 81016351 | 1,141.42 | 0.00 | 3,307.18 | 4,448.60 | 17.97 | |
| | | | מיזוג אויר | 196.07 | 0.00 | 416.64 | 612.71 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,337.49 | 0.00 | 3,723.82 | 5,061.31 | | |
| 172 | 15707 | פוקס הום ח.248 | 7 - 81015037 | 1,196.20 | 0.00 | 3,185.40 | 4,381.60 | 13.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,196.20 | 0.00 | 3,185.40 | 4,381.60 | | |
| 173 | 16039 | פי אייץ' חדר שרתים - פרטנר 13 | 1 - 81025335 | 606.17 | 575.78 | 1,528.36 | 2,710.30 | 4.23 | |
| | | | סה"כ צריכה | 606.17 | 575.78 | 1,528.36 | 2,710.30 | | |
| 174 | 15709 | פלאנט טיים ח.146 | 2 - 81016191 | 552.89 | 0.00 | 1,999.50 | 2,552.39 | 10.59 | |
| | | | מיזוג אויר | 86.44 | 0.00 | 183.68 | 270.11 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 639.33 | 0.00 | 2,183.17 | 2,822.50 | | |
| 175 | 15710 | פלאפון אנטנות | 1 - 81020418 | 668.89 | 266.65 | 598.04 | 1,533.57 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 668.89 | 266.65 | 598.04 | 1,533.57 | | |
| 176 | 15715 | פנוי | 6 - 81014212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|---------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 177 | 15543 | פנוי ח.144 | 81016321 - 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 178 | 15724 | פעלתון ח.183 | 81016353 - 1 | 842.38 | 0.00 | 2,724.61 | 3,566.99 | 12.45 | |
| | | | מיזוג אויר | 247.37 | 0.00 | 525.66 | 773.03 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,089.75 | 0.00 | 3,250.27 | 4,340.02 | | |
| 179 | 38734 | פקטורי | 81014211 - 5 | 1,559.73 | 0.00 | 4,557.47 | 6,117.20 | 25.52 | |
| | | | מיזוג אויר | 247.14 | 0.00 | 525.18 | 772.32 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,806.88 | 0.00 | 5,082.64 | 6,889.52 | | |
| 180 | 15642 | פקטורי נשים ח.246-247 | 81014211 - 2 | 1,918.36 | 0.00 | 4,997.40 | 6,915.76 | 30.54 | |
| | | | מיזוג אויר | 522.46 | 0.00 | 1,110.23 | 1,632.70 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,440.83 | 0.00 | 6,107.63 | 8,548.46 | | |
| 181 | 15632 | פקטורי קידס ח.216 | 81016347 - 5 | 503.09 | 0.00 | 1,745.71 | 2,248.79 | 8.98 | |
| | | | מיזוג אויר | 105.75 | 0.00 | 224.72 | 330.47 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 608.84 | 0.00 | 1,970.43 | 2,579.26 | | |
| 182 | 15726 | פרטי בלרינה ח.108 | 81014174 - 7 | 140.53 | 0.00 | 432.63 | 573.16 | 2.83 | |
| | | | מיזוג אויר | 25.69 | 0.00 | 54.60 | 80.30 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 166.23 | 0.00 | 487.23 | 653.46 | | |
| 183 | 15555 | פרטנר תקשורת | 81016321 - 7 | 1,011.18 | 0.00 | 4,484.01 | 5,495.19 | 8.43 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,011.18 | 0.00 | 4,484.01 | 5,495.19 | | |
| 184 | 15728 | צוקה ח.202 | 81016878 - 1 | 480.65 | 0.00 | 1,586.89 | 2,067.54 | 10.42 | |
| | | | סה"כ צריכה | 480.65 | 0.00 | 1,586.89 | 2,067.54 | | |
| 185 | 15730 | ציבורי Q 5.3 | 81016353 - 8 | 4,017.83 | 0.00 | 15,136.05 | 19,153.88 | 33.98 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,017.83 | 0.00 | 15,136.05 | 19,153.88 | | |
| 186 | 15732 | ציבורי Q5.2 | 81016353 - 7 | 5,964.16 | 0.00 | 18,950.94 | 24,915.10 | 57.16 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,964.16 | 0.00 | 18,950.94 | 24,915.10 | | |
| 187 | 15731 | ציבורי QE2.1 | 81016785 - 8 | 6,018.26 | 0.00 | 26,456.26 | 32,474.52 | 54.66 | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,018.26 | 0.00 | 26,456.26 | 32,474.52 | | |
| 188 | 23470 | ציבורי א1 - א7 , ב12 | 81014211 - 4 | 8,116.97 | 0.00 | 25,082.73 | 33,199.70 | 81.12 | |
| | | | 81014241 - 8 | -5,237.20 | 0.00 | -13,875.99 | -19,113.18 | 54.91 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,879.77 | 0.00 | 11,206.75 | 14,086.52 | | |
| 189 | 23471 | ציבורי חיוני 1 | 81040358 - 5 | 8,866.00 | 0.00 | 34,595.00 | 43,461.00 | 91.00 | |
| | | | 81040358 - 7 | -496.50 | 0.00 | -2,298.20 | -2,794.70 | 4.00 | |
| | | | 81040358 - 8 | -7,220.40 | 0.00 | -23,714.40 | -30,934.80 | 79.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,149.10 | 0.00 | 8,582.40 | 9,731.50 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-------------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 190 | 15556 | ציבורי, QE1.2 | 81040358 - 6 | 2,144.00 | 0.00 | 8,840.00 | 10,984.00 | 17.28 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,144.00 | 0.00 | 8,840.00 | 10,984.00 | | |
| 191 | 15733 | ציבורי, לוח מ"א על הגג E36C | 81016887 - 5 | 7,757.42 | 0.00 | 27,966.61 | 35,724.03 | 116.42 | |
| | | | סה"כ צריכה | 7,757.42 | 0.00 | 27,966.61 | 35,724.03 | | |
| 192 | 15557 | ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.1 | 81040358 - 1 | 22.80 | 0.00 | 19,627.20 | 19,650.00 | 156.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 22.80 | 0.00 | 19,627.20 | 19,650.00 | | |
| 193 | 15558 | ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.2 | 81040358 - 2 | 6.00 | 0.00 | 127.20 | 133.20 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 6.00 | 0.00 | 127.20 | 133.20 | | |
| 194 | 15559 | ציבורי, מ"א + משרדים על הגג | 81040358 - 4 | 13,552.40 | 0.00 | 44,729.20 | 58,281.60 | 186.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 13,552.40 | 0.00 | 44,729.20 | 58,281.60 | | |
| 195 | 15560 | ציבורי, מפוחי עשן QEE1 | 81040358 - 8 | 7,220.40 | 0.00 | 23,714.40 | 30,934.80 | 79.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 7,220.40 | 0.00 | 23,714.40 | 30,934.80 | | |
| 196 | 15561 | ציבורי, משאבות איורור QE2 | 81040358 - 3 | 8,414.00 | 0.00 | 35,138.00 | 43,552.00 | 122.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 8,414.00 | 0.00 | 35,138.00 | 43,552.00 | | |
| 197 | 15541 | ציבורי, ראשי מ"א קומה 13 Q1.3 | 81016887 - 7 | 14,774.28 | 0.00 | 57,717.30 | 72,491.58 | 501.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 14,774.28 | 0.00 | 57,717.30 | 72,491.58 | | |
| 198 | 15736 | קאלה ח.139 | 81016441 - 3 | 194.17 | 0.00 | 586.67 | 780.84 | 4.88 | |
| | | | מיזוג אויר | 47.54 | 0.00 | 101.03 | 148.58 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 241.72 | 0.00 | 687.70 | 929.42 | | |
| 199 | 15564 | קבוצת בינו ק.13 | 81016947 - 6 | 34.60 | 0.00 | 290.40 | 325.00 | 3.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 34.60 | 0.00 | 290.40 | 325.00 | | |
| 200 | 15563 | קולומביה ח.289 | 81036676 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | מיזוג אויר | 272.33 | 0.00 | 578.70 | 851.03 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 272.33 | 0.00 | 578.70 | 851.03 | | |
| 201 | 15739 | קילס ח.279 | 81016351 - 8 | 659.33 | 0.00 | 1,786.94 | 2,446.27 | 10.22 | |
| | | | מיזוג אויר | 68.34 | 0.00 | 145.23 | 213.58 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 727.68 | 0.00 | 1,932.17 | 2,659.84 | | |
| 202 | 23644 | קפה אלברט מחסן קרור | 81016984 - 8 | 909.55 | 0.00 | 4,152.85 | 5,062.40 | 9.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 909.55 | 0.00 | 4,152.85 | 5,062.40 | | |
| 203 | 15743 | קפה אלברט מסעדה ח.135 | 81016878 - 5 | 4,596.23 | 0.00 | 16,207.70 | 20,803.93 | 64.06 | |
| | | | מיזוג אויר | 46.32 | 0.00 | 98.43 | 144.75 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,642.55 | 0.00 | 16,306.13 | 20,948.68 | | |
| 204 | 15727 | קפה גרין ח.266 | 81016363 - 8 | 1,319.51 | 0.00 | 6,906.61 | 8,226.12 | 26.59 | |






| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|--------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | מיזוג אוויר | 53.84 | 0.00 | 114.40 | 168.24 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,373.35 | 0.00 | 7,021.01 | 8,394.36 | | |
| 205 | 15745 | קפה טורקיז | 81014232 - 5 | 14,616.40 | 0.00 | 54,239.20 | 68,855.60 | 142.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 14,616.40 | 0.00 | 54,239.20 | 68,855.60 | | |
| 206 | 15746 | קרביץ ח.108A | 81014174 - 5 | 1,346.28 | 0.00 | 3,916.08 | 5,262.36 | 16.14 | |
| | | | מיזוג אוויר | 177.66 | 0.00 | 377.53 | 555.19 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,523.94 | 0.00 | 4,293.61 | 5,817.55 | | |
| 207 | 15747 | קרולינה הררה ח.260 | 81016331 - 2 | 738.76 | 0.00 | 2,464.25 | 3,203.01 | 20.99 | |
| | | | מיזוג אוויר | 160.78 | 0.00 | 341.65 | 502.43 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 899.54 | 0.00 | 2,805.90 | 3,705.44 | | |
| 208 | 15749 | קרייזי ליין ח.271 | 81016363 - 4 | 460.95 | 0.00 | 1,742.11 | 2,203.05 | 10.10 | |
| | | | מיזוג אוויר | 106.97 | 0.00 | 227.32 | 334.30 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 567.92 | 0.00 | 1,969.43 | 2,537.35 | | |
| 209 | 15756 | רביד ח.169 | 81016321 - 4 | 255.37 | 0.00 | 619.80 | 875.17 | 3.54 | |
| | | | מיזוג אוויר | 36.71 | 0.00 | 78.00 | 114.71 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 292.07 | 0.00 | 697.81 | 989.88 | | |
| 210 | 15757 | רויאליטי ח.145 | 81016191 - 1 | 272.75 | 0.00 | 1,051.78 | 1,324.53 | 7.21 | |
| | | | מיזוג אוויר | 63.89 | 0.00 | 135.76 | 199.65 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 336.64 | 0.00 | 1,187.54 | 1,524.18 | | |
| 211 | 15610 | רולקס ח.252 | 81014232 - 4 | 636.20 | 0.00 | 2,115.00 | 2,751.20 | 9.40 | |
| | | | מיזוג אוויר | 96.14 | 0.00 | 204.29 | 300.43 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 732.34 | 0.00 | 2,319.29 | 3,051.63 | | |
| 212 | 38194 | רונו חן ח.275 | 81016331 - 8 | 419.85 | 0.00 | 1,285.31 | 1,705.16 | 8.78 | |
| | | | מיזוג אוויר | 106.97 | 0.00 | 227.32 | 334.30 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 526.83 | 0.00 | 1,512.63 | 2,039.46 | | |
| 213 | 15758 | רזילי ח.109 | 81016441 - 2 | 565.11 | 0.00 | 1,899.86 | 2,464.97 | 17.49 | |
| | | | מיזוג אוויר | 178.29 | 0.00 | 378.87 | 557.16 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 743.40 | 0.00 | 2,278.73 | 3,022.13 | | |
| 214 | 15759 | רפילי ח.265 | 81016331 - 5 | 1,000.02 | 0.00 | 2,995.38 | 3,995.40 | 13.30 | |
| | | | מיזוג אוויר | 193.15 | 0.00 | 410.44 | 603.59 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,193.17 | 0.00 | 3,405.82 | 4,598.99 | | |
| 215 | 15760 | רלף לורן ח.124-126 | 81014241 - 1 | 3,173.54 | 0.00 | 12,024.92 | 15,198.46 | 42.43 | |
| | | | מיזוג אוויר | 441.31 | 0.00 | 937.77 | 1,379.08 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,614.85 | 0.00 | 12,962.69 | 16,577.54 | | |
| 216 | 15630 | שאנל ח.129 | 81014245 - 1 | 437.38 | 0.00 | 1,398.69 | 1,836.07 | 6.29 | |
| | | | מיזוג אוויר | 91.94 | 0.00 | 195.38 | 287.32 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 529.32 | 0.00 | 1,594.07 | 2,123.39 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|----------------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------------|-----------|-----------|
| 217 | 15679 | שופרא ח.161 | 81016358 - 5 | 695.68 | 0.00 | 1,985.87 | 2,681.55 | 10.02 | |
| | | | מיזוג אויר | 125.22 | 0.00 | 266.10 | 391.32 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 820.91 | 0.00 | 2,251.97 | 3,072.87 | | |
| 218 | 15766 | שילב ח.242-243 | 81014212 - 3 | 1,643.04 | 0.00 | 4,113.65 | 5,756.69 | 19.02 | |
| | | | מיזוג אויר | 361.83 | 0.00 | 768.88 | 1,130.71 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,004.86 | 0.00 | 4,882.53 | 6,887.40 | | |
| 219 | 50975 | שלט סקר גרופ | 81016358 - 6 | 370.55 | 0.00 | 1,159.31 | 1,529.86 | 2.87 | |
| | | | סה"כ צריכה | 370.55 | 0.00 | 1,159.31 | 1,529.86 | | |
| 220 | 15767 | תאורת גינה בריכת מים | 81016600 - 4 | 1,824.83 | 0.00 | 7,887.27 | 9,712.10 | 14.62 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,824.83 | 0.00 | 7,887.27 | 9,712.10 | | |
| 221 | 15701 | תכשיטי פלאנט ח.243A | 81014211 - 3 | 471.30 | 0.00 | 1,382.79 | 1,854.09 | 6.73 | |
| | | | מיזוג אויר | 176.81 | 0.00 | 375.71 | 552.52 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 648.11 | 0.00 | 1,758.50 | 2,406.61 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 381,622.75 | 7,597.30 | 1,264,442.90 | 1,653,662.94 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | | 0.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | | | | 1,653,662.94 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | | | | |



■ פסגה (Kwh 381,622.75)
■ גבע (Kwh 7,597.30)
■ שפל (Kwh 1,264,442.90)

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 34263 | ***מגדלי קירור 100% | 81014232 - 6 | 25,186.88 | 0.00 | 53,522.12 | 78,709.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 25,186.88 | 0.00 | 53,522.12 | 78,709.00 | | |
| 2 | 49661 | ***מגדלי קירור 6+7 | 16193811 - 4 | 7,394.80 | 0.00 | 21,671.60 | 29,066.40 | 88.52 | |
| | | | סה"כ צריכה | 7,394.80 | 0.00 | 21,671.60 | 29,066.40 | | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 3 | 15668 | ***מגדלי קירור מועמס 85 % | 81014232 - 6 | 21,408.85 | 0.00 | 45,493.80 | 66,902.65 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 21,408.85 | 0.00 | 45,493.80 | 66,902.65 | | |
| 4 | 33777 | *מ"א על הגג IBS | 81018676 - 1 | 677.00 | 0.00 | 6,410.60 | 7,087.60 | 13.40 | |
| | | סה"כ צריכה | | 677.00 | 0.00 | 6,410.60 | 7,087.60 | | |
| 5 | 33768 | *מיזוג אוויר כללי לוח קומה 1 מזרח IBS לידיעה בלבד | 81022638 - 6 | 1,021.60 | 0.00 | 8,807.20 | 9,828.80 | 8.00 | |
| | | סה"כ צריכה | | 1,021.60 | 0.00 | 8,807.20 | 9,828.80 | | |
| 6 | 33776 | *ראשי בניין IBS | 81018676 - 4 | 3,348.00 | 0.00 | 25,077.60 | 28,425.60 | 31.20 | |
| | | סה"כ צריכה | | 3,348.00 | 0.00 | 25,077.60 | 28,425.60 | | |
| 7 | 16015 | 81014219-3 חנות-לא להפקה | 81014219 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8 | 16017 | 81014231-6 חנות-לא להפקה | 81014231 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 9 | 16014 | חנות-לא להפקה 81014219-2 | 81014219 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 | 16016 | חנות-לא להפקה 81014219-4 | 81014219 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 | 16020 | חנות-לא להפקה 81015037-1 | 81015037 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12 | 16007 | חנות-לא להפקה 81014210-6 | 81014210 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 13 | 16009 | חנות-לא להפקה 81014210-7 | 81014210 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 14 | 16010 | חנות-לא להפקה 81014212-2 | 81014212 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 15 | 16011 | חנות-לא להפקה 81014212-7 | 81014212 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 16 | 16013 | חנות-לא להפקה 81014219-1 | 81014219 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 17 | 16018 | חנות-לא להפקה 81014231-8 | 81014231 - 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------------------|-------------------|----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 18 | 16021 | חנות-לא להפקה 81015037-4 | 81015037 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 19 | 16022 | חנות-לא להפקה 81015037-5 | 81015037 - 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20 | 16023 | חנות-לא להפקה 81016191-3 | 81016191 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21 | 16024 | חנות-לא להפקה 81016347-4 | 81016347 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 22 | 16025 | חנות-לא להפקה 81016351-6 | 81016351 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 23 | 16026 | חנות-לא להפקה 81016353-2 | 81016353 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 24 | 16027 | חנות-לא להפקה 81016353-3 | 81016353 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 25 | 16028 | חנות-לא להפקה 81016353-4 | 81016353 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 26 | 16030 | חנות-לא להפקה 81016358-7 | 81016358 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 27 | 16032 | חנות-לא להפקה 81016363-7 | 81016363 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 28 | 16033 | חנות-לא להפקה 81016878-3 | 81016878 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 29 | 16038 | חנות-לא להפקה 81016935-5 | 81016935 - 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30 | 39350 | יחידות DX | 15091184 - 1 | 1,749.10 | 0.00 | 8,853.70 | 10,602.80 | 29.61 | |
| | | | 15091184 - 2 | 626.20 | 0.00 | 3,265.70 | 3,891.90 | 32.79 | |
| | | | 15091184 - 3 | 2,409.20 | 0.00 | 9,761.50 | 12,170.70 | 30.63 | |
| | | | 15091184 - 4 | 1,653.90 | 0.00 | 8,557.00 | 10,210.90 | 38.64 | |
| | | | 16193811 - 1 | 1,556.40 | 0.00 | 7,858.20 | 9,414.60 | 40.11 | |
| | | | 16193811 - 2 | 755.00 | 0.00 | 2,644.00 | 3,399.00 | 38.14 | |
| | | | 16193811 - 3 | 3,378.90 | 0.00 | 12,284.20 | 15,663.10 | 39.65 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 12,128.70 | 0.00 | 53,224.30 | 65,353.00 | | |
| 31 | 15648 | לוח אזורי מזרחי קומה 0- לא להפקה | 81016984 - 4 | 11,681.60 | 0.00 | 29,421.60 | 41,103.20 | 150.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 11,681.60 | 0.00 | 29,421.60 | 41,103.20 | | |
| 32 | 52926 | לוח חלוקה דיירים קומה עליונה | 22048052 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 33 | 52874 | לוח חלוקה מא בגג - שנאי 6 | 22048053 - 1 | 868.00 | 102.80 | 4,044.40 | 5,015.20 | 16.42 | |
| | | | סה"כ צריכה | 868.00 | 102.80 | 4,044.40 | 5,015.20 | | |
| 34 | 52927 | לוח חרום משנאי 6 | 22048053 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 35 | 15667 | פנוי | 81015040 - 5 | 83.00 | 0.00 | 353.90 | 436.90 | 2.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 83.00 | 0.00 | 353.90 | 436.90 | | |
| 36 | 15713 | פנוי | 81014212 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 37 | 15714 | פנוי | 81014210 - 8 | 15,181.90 | 0.00 | 39,895.77 | 55,077.68 | 189.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 15,181.90 | 0.00 | 39,895.77 | 55,077.68 | | |
| 38 | 15716 | פנוי | 81014231 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 39 | 15717 | פנוי | 81014871 - 1 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | | |
| 40 | 15720 | פנוי | 81016358 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 41 | 15721 | פנוי | 81016441 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 42 | 15722 | פנוי | 81016935 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 43 | 15573 | פנוי א.פלאנט ח.145 | 81016600 - 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 44 | 31608 | פנוי אוכל בריא ח 266 לשעבר | 81016351 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 45 | 15566 | פנוי אמפוריו ארמני ח. 268 לשעבר | 81016363 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 46 | 15618 | פנוי דוכן מירס לשעבר | 81014245 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---|-------------------|-----------|----------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 47 | 15660 | פנוי מגדל משרדים נור מד ק.4 לשעבר | 81015040 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 48 | 15674 | פנוי מחסן קזנובה לשעבר | 81016600 - 3 | 42.15 | 0.00 | 113.89 | 156.03 | 1.70 | |
| | | | סה"כ צריכה | 42.15 | 0.00 | 113.89 | 156.03 | | |
| 49 | 15729 | צוקה ח.206 - פנוי | 81016785 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50 | 16034 | ציבורי, קבוצה 5 (לא להפקה) | 81016887 - 4 | 7,924.90 | 0.00 | 29,748.34 | 37,673.23 | 91.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 7,924.90 | 0.00 | 29,748.34 | 37,673.23 | | |
| 51 | 15734 | ציבורי, קבוצה 1 (לא להפקה) | 81022094 - 1 | 7,121.00 | 0.00 | 27,226.00 | 34,347.00 | 95.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 7,121.00 | 0.00 | 27,226.00 | 34,347.00 | | |
| 52 | 15751 | ראשי שנאי 1 | 81029219 - 1 | 60,315.13 | 0.00 | 234,375.00 | 294,690.13 | 774.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 60,315.13 | 0.00 | 234,375.00 | 294,690.13 | | |
| 53 | 15752 | ראשי שנאי 2 | 81029268 - 1 | 70,104.60 | 0.00 | 274,965.78 | 345,070.38 | 856.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 70,104.60 | 0.00 | 274,965.78 | 345,070.38 | | |
| 54 | 15753 | ראשי שנאי 3 | 81029798 - 1 | 74,443.82 | 0.00 | 240,384.35 | 314,828.17 | 871.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 74,443.82 | 0.00 | 240,384.35 | 314,828.17 | | |
| 55 | 15754 | ראשי שנאי 4 | 81029237 - 1 | 66,276.78 | 0.00 | 202,718.50 | 268,995.28 | 759.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 66,276.78 | 0.00 | 202,718.50 | 268,995.28 | | |
| 56 | 15755 | ראשי שנאי 5 | 81029828 - 1 | 78,119.28 | 0.00 | 239,656.44 | 317,775.72 | 987.52 | |
| | | | סה"כ צריכה | 78,119.28 | 0.00 | 239,656.44 | 317,775.72 | | |
| 57 | 15764 | שוגר דדי פנוי | 81014219 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 58 | 52873 | שנאי 6 | 22048052 - 1 | 34,275.20 | 5,600.00 | 102,883.20 | 142,758.40 | 355.33 | |
| | | | סה"כ צריכה | 34,275.20 | 5,600.00 | 102,883.20 | 142,758.40 | | |

