



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין אורן

תקופת דוח: (31/07/23 - 01/07/23)


תאריך הפקה: 07/08/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30581	LSEG - קומת קרקע	7 - 81007907	2,797.70	0.00	11,141.21	13,938.91	25.39	
			סה"כ צריכה	2,797.70	0.00	11,141.21	13,938.91		
2	30584	מיזוג אויר	1 - 70054711	9,035.11	0.00	39,586.12	48,621.23	182.78	
			2 - 81007765	5,552.10	0.00	23,876.35	29,428.45	152.83	
			1 - 81007907	801.32	0.00	3,752.33	4,553.65	16.14	
			2 - 81007907	5,204.20	0.00	20,480.20	25,684.40	134.11	
			3 - 81007907	731.16	0.00	3,155.14	3,886.29	18.43	
			4 - 81007907	1,084.69	0.00	4,252.10	5,336.79	15.80	
			8 - 81007907	7,991.12	0.00	28,702.49	36,693.62	165.22	
			סה"כ צריכה	30,399.70	0.00	123,804.73	154,204.43		
3	30585	ציבורי	1 - 81007805	1,283.59	0.00	5,231.61	6,515.20	15.90	
			2 - 81007805	89.92	0.00	428.84	518.77	1.64	
			8 - 81007805	4,464.17	0.00	19,343.20	23,807.37	43.87	
			5 - 81007907	-0.96	0.00	-2.46	-3.42	0.01	
			סה"כ צריכה	5,836.72	0.00	25,001.20	30,837.92		
4	43441	קומה 01 - 3 די אס	1 - 81007765	-170.11	0.00	-796.33	-966.44	1.41	
			6 - 81007765	1,187.90	0.00	5,567.17	6,755.07	13.63	
			סה"כ צריכה	1,017.79	0.00	4,770.84	5,788.63		
5	32078	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	8 - 81007765	447.51	0.00	2,006.12	2,453.63	5.74	
			סה"כ צריכה	447.51	0.00	2,006.12	2,453.63		
6	32079	קומה 02 - אופרטיב חיוני	6 - 81007805	48.64	0.00	223.72	272.37	0.66	
			סה"כ צריכה	48.64	0.00	223.72	272.37		
7	30588	קומה 02 - עודכנית	1 - 81007765	170.11	0.00	796.33	966.44	1.41	
			3 - 81007765	1,490.56	0.00	7,812.90	9,303.46	23.46	
			8 - 81007765	-447.51	0.00	-2,006.12	-2,453.63	5.74	
			סה"כ צריכה	1,213.16	0.00	6,603.10	7,816.27		
8	42660	קומה 03 - פלאפון UPS	1 - 20281994	2,414.20	0.00	11,294.70	13,708.90	35.88	
			סה"כ צריכה	2,414.20	0.00	11,294.70	13,708.90		
9	30587	קומה 03+04 - סלספורט	4 - 81007765	1,678.48	0.00	7,802.74	9,481.22	17.25	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81007765 - 5	1,491.84	0.00	7,237.44	8,729.28	22.91	
			סה"כ צריכה	3,170.32	0.00	15,040.18	18,210.50		
10	39035	קומה 06 - פרוייקט פלאפון	81007805 - 3	912.24	0.00	4,104.62	5,016.86	14.55	
			סה"כ צריכה	912.24	0.00	4,104.62	5,016.86		
11	39036	קומה 07 - פרוייקט פלאפון	81007805 - 5	772.68	0.00	3,712.40	4,485.08	12.76	
			סה"כ צריכה	772.68	0.00	3,712.40	4,485.08		
12	30571	קומה 08 - מארוול	81007805 - 4	13,131.71	0.00	57,851.03	70,982.74	104.00	
			סה"כ צריכה	13,131.71	0.00	57,851.03	70,982.74		
13	39037	קומה 09 - פלאפון	81007805 - 7	2,878.96	0.00	12,577.84	15,456.80	25.48	
			סה"כ צריכה	2,878.96	0.00	12,577.84	15,456.80		
14	30580	קומה 5 - סלספורס	81007907 - 6	923.58	0.00	4,289.86	5,213.43	12.75	
			סה"כ צריכה	923.58	0.00	4,289.86	5,213.43		
			סה"כ צריכה	65,964.92	0.00	282,421.55	348,386.47		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				348,386.47		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (65,964.92 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (282,421.55 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30558	ראשי שנאי 1	70044501 - 1	32,968.13	0.00	134,584.06	167,552.19	358.14	
			סה"כ צריכה	32,968.13	0.00	134,584.06	167,552.19		
2	30556	ראשי שנאי 2	70024121 - 1	23,469.57	0.00	102,923.58	126,393.15	209.41	
			סה"כ צריכה	23,469.57	0.00	102,923.58	126,393.15		
3	30566	ראשי שנאי 3	81007765 - 7	11,411.26	0.00	52,287.30	63,698.56	193.92	
			סה"כ צריכה	11,411.26	0.00	52,287.30	63,698.56		

