



**דוח קוט"ש**

עבור: מיקדן לייף פלזה

דוח מסכם עבור: בית סופר פארם הרצליה

תקופת דוח: (01/07/23 - 31/07/23)

תאריך הפקה: 07/08/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	53059	בניין A סירוס - ק.1 בית סופר פארם	00017841 - 2	2,182.79	1,979.39	3,607.54	7,769.72	17.23	
			00023697 - 8	-121.23	-28.01	-65.66	-214.90	3.05	
			סה"כ צריכה	2,061.55	1,951.38	3,541.89	7,554.82		
2	42202	בניין A סירוס - סופר פארם	00017841 - 8	15,365.52	12,128.94	20,234.79	47,729.25	130.02	
			00023662 - 1	366.65	320.10	498.87	1,185.61	2.63	
			00023662 - 2	286.13	270.81	267.70	824.64	2.20	
			00023662 - 3	381.75	369.69	351.61	1,103.05	2.94	
			סה"כ צריכה	16,400.04	13,089.54	21,352.96	50,842.55		
3	42237	בניין A סירוס - סופר פארם UPS	00025156 - 2	12,732.90	12,209.92	32,409.64	57,352.46	91.02	
			סה"כ צריכה	12,732.90	12,209.92	32,409.64	57,352.46		
4	42217	בניין A סירוס - ק.2 (לשעבר 18 אניטראקטיב/קנדה)	00023662 - 6	604.46	448.92	707.69	1,761.06	5.09	
			סה"כ צריכה	604.46	448.92	707.69	1,761.06		
5	42227	בניין A סירוס - ק.2 (לשעבר קול סטריט/קנדה)	00023697 - 7	-320.15	-75.30	-188.34	-583.79	4.81	
			סה"כ צריכה	-320.15	-75.30	-188.34	-583.79		
6	42199	בניין A סירוס - ק.2 פיליפ חדד	00017841 - 5	855.10	555.61	833.26	2,243.98	7.56	
			00017841 - 6	579.07	442.84	724.25	1,746.17	4.62	
			סה"כ צריכה	1,434.17	998.46	1,557.52	3,990.14		
7	42198	בניין A לייף פלאזה - אלקטרה מילה	00017841 - 4	1,931.00	1,498.16	3,616.92	7,046.08	16.50	
			סה"כ צריכה	1,931.00	1,498.16	3,616.92	7,046.08		
8	42197	בניין A לייף פלאזה - חניאוי	00017841 - 3	5,368.76	3,386.75	7,483.45	16,238.97	43.42	
			סה"כ צריכה	5,368.76	3,386.75	7,483.45	16,238.97		
9	47347	בניין A מחסן מסעדת מון	21055370 - 1	577.38	566.15	1,348.26	2,491.79	6.94	
			סה"כ צריכה	577.38	566.15	1,348.26	2,491.79		
10	42201	בניין A מנדפים+משאבות 30+90	00017841 - 7	3,931.99	3,341.83	6,382.31	13,656.13	28.82	
			סה"כ צריכה	3,931.99	3,341.83	6,382.31	13,656.13		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	47349	בניין A פלייטיקה קומה 0	00023697 - 5	-579.28	-144.92	-361.02	-1,085.22	18.49	
		סה"כ צריכה		-579.28	-144.92	-361.02	-1,085.22		
12	42209	בניין B - סמסונג	00019007 - 7	102.27	103.87	261.15	467.28	3.31	
		סה"כ צריכה		102.27	103.87	261.15	467.28		
13	50808	בניין B אואקס טק קומה 3	14155760 - 1	473.60	176.80	18.00	668.40	8.16	
		סה"כ צריכה		473.60	176.80	18.00	668.40		
14	48402	בניין B כהנא	00019007 - 6	1,774.96	758.14	578.39	3,111.49	22.70	
		סה"כ צריכה		1,774.96	758.14	578.39	3,111.49		
15	42204	בניין B לייף פלאזה - main 7 ק.3	00019007 - 2	686.99	427.62	547.18	1,661.79	7.99	
		סה"כ צריכה		686.99	427.62	547.18	1,661.79		
16	42222	בניין B לייף פלאזה - אנוקוב גרופ בעמ	00023678 - 6	320.12	209.04	379.23	908.40	2.50	
		סה"כ צריכה		320.12	209.04	379.23	908.40		
17	42221	בניין B לייף פלאזה - אריסטו שופ בע"מ ק.0	00023678 - 5	864.56	423.42	764.72	2,052.70	7.34	
		סה"כ צריכה		864.56	423.42	764.72	2,052.70		
18	42223	בניין B לייף פלאזה - סאן רה מסעדה	00023678 - 7	2,871.94	2,675.04	6,899.07	12,446.04	31.28	
		סה"כ צריכה		2,871.94	2,675.04	6,899.07	12,446.04		
19	42203	בניין B לייף פלאזה - סנדביץ פקטורי	00019007 - 1	3,467.57	2,605.22	4,677.08	10,749.87	38.91	
		סה"כ צריכה		3,467.57	2,605.22	4,677.08	10,749.87		
20	47350	בניין B פלייטיקה קומה 0	00023678 - 8	319.01	314.86	849.22	1,483.09	3.27	
		סה"כ צריכה		319.01	314.86	849.22	1,483.09		
21	46145	בניין B פלייטיקה קומה 1	00019007 - 8	1,808.18	1,475.63	2,610.17	5,893.98	16.58	
		סה"כ צריכה		1,808.18	1,475.63	2,610.17	5,893.98		
22	42259	בניין B פלייטיקה קומה 2	14155760 - 3	2,435.20	1,918.00	2,242.80	6,596.00	25.55	
		סה"כ צריכה		2,435.20	1,918.00	2,242.80	6,596.00		
23	40554	בניין B פלייטיקה קומה 4	17312743 - 1	2,115.60	1,486.60	1,407.10	5,009.30	53.48	
		סה"כ צריכה		2,115.60	1,486.60	1,407.10	5,009.30		
24	42260	בניין B פלייטיקה קומה 5	14155760 - 4	2,380.40	2,004.80	2,462.00	6,847.20	24.82	
		סה"כ צריכה		2,380.40	2,004.80	2,462.00	6,847.20		
25	42258	בניין B פריזמה קומה 3	14155760 - 2	1,369.20	737.20	527.60	2,634.00	12.65	
		סה"כ צריכה		1,369.20	737.20	527.60	2,634.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
26	42188	בניין C *יח אוויר צח ב.חיוני	21055417 - 3	2,010.60	1,380.00	495.60	3,886.20	14.70	
		סה"כ צריכה		2,010.60	1,380.00	495.60	3,886.20		
27	42189	בניין C *לוח מא בגג ב.חיוני	21055417 - 4	10,381.60	9,404.00	20,551.20	40,336.80	80.30	
		סה"כ צריכה		10,381.60	9,404.00	20,551.20	40,336.80		
28	42191	בניין C *לוח מא בגג חיוני	21055418 - 2	3,946.40	3,939.20	11,133.20	19,018.80	26.31	
		סה"כ צריכה		3,946.40	3,939.20	11,133.20	19,018.80		
29	42192	בניין C *צילר 1 חיוני	21055418 - 3	2,083.20	1,423.60	407.60	3,914.40	73.70	
		סה"כ צריכה		2,083.20	1,423.60	407.60	3,914.40		
30	42193	בניין C *צילר 2 חיוני	21055418 - 4	6,794.00	5,476.00	5,282.40	17,552.40	96.72	
		סה"כ צריכה		6,794.00	5,476.00	5,282.40	17,552.40		
31	42187	בניין C *צילר 3 ב.חיוני	21055417 - 2	15,658.20	11,152.80	20,283.00	47,094.00	504.17	
		סה"כ צריכה		15,658.20	11,152.80	20,283.00	47,094.00		
32	42190	בניין C *צילר 4 ב.חיוני	21055418 - 1	27,688.80	20,340.00	12,658.80	60,687.60	241.94	
		סה"כ צריכה		27,688.80	20,340.00	12,658.80	60,687.60		
33	42254	בניין C *צילר 5 ב.חיוני	00025508 - 8	8,567.12	5,152.19	1,443.51	15,162.82	171.82	
		סה"כ צריכה		8,567.12	5,152.19	1,443.51	15,162.82		
34	42252	בניין C איגל	00025427 - 8	2,971.12	2,572.67	6,194.56	11,738.35	22.75	
		סה"כ צריכה		2,971.12	2,572.67	6,194.56	11,738.35		
35	42185	בניין C אנוקוב גרופ בעמ	00005140 - 1	457.19	372.28	826.41	1,655.88	3.47	
		סה"כ צריכה		457.19	372.28	826.41	1,655.88		
36	42474	בניין ג'יסיפי מנג'מנט בע"מ	00025427 - 1	600.14	305.87	190.17	1,096.18	6.42	
		סה"כ צריכה		600.14	305.87	190.17	1,096.18		
37	42251	בניין C המילטון (2012)	00025427 - 7	339.54	268.47	496.98	1,104.99	3.66	
		סה"כ צריכה		339.54	268.47	496.98	1,104.99		
38	42250	בניין C עו"ד אורי רן	00025427 - 6	332.39	193.39	231.98	757.76	3.10	
		סה"כ צריכה		332.39	193.39	231.98	757.76		
39	42256	בניין C פלייטיקה בית קפה	00025508 - 5	755.48	632.94	1,142.44	2,530.87	7.88	
		סה"כ צריכה		755.48	632.94	1,142.44	2,530.87		
40	45438	בניין C פלייטיקה לוח אירועים	16092203 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
41	44239	בניין C פליטיקה ק.קרקע-מחסן בית קפה	00025508 - 4	135.00	105.04	176.49	416.53	1.24	
			סה"כ צריכה	135.00	105.04	176.49	416.53		
42	42232	בניין C פליטיקה שלט	21055347 - 2	0.00	4.20	57.85	62.05	0.21	
			סה"כ צריכה	0.00	4.20	57.85	62.05		
43	42240	בניין C ק.ק. מנהל הדיור הממשלתי	00025243 - 1	2,814.93	2,504.37	5,437.55	10,756.85	21.97	
			00025243 - 2	2,701.78	2,440.96	5,571.99	10,714.74	20.16	
			00025243 - 3	2,821.56	2,567.92	5,905.42	11,294.91	21.00	
			16092203 - 1	125.00	124.30	267.00	516.30	0.96	
			סה"כ צריכה	8,463.28	7,637.56	17,181.96	33,282.79		
44	42241	בניין C ק.ק. 3 מנהל הדיור הממשלתי	00025243 - 4	1,539.49	1,357.17	2,065.73	4,962.39	13.76	
			00025243 - 5	852.46	763.60	1,190.39	2,806.45	7.01	
			00025243 - 6	973.70	866.10	1,596.40	3,436.20	7.64	
			16092203 - 2	154.20	155.00	388.80	698.00	1.03	
			סה"כ צריכה	3,519.85	3,141.86	5,241.32	11,903.04		
45	42235	בניין C ק.ק. 4 אקופוז	21055347 - 3	657.80	466.20	535.40	1,659.40	5.68	
			סה"כ צריכה	657.80	466.20	535.40	1,659.40		
46	42242	בניין C ק.ק. 4 פליטיקה	00025243 - 7	920.35	696.58	1,132.62	2,749.55	11.10	
			00025243 - 8	817.62	653.84	1,118.53	2,589.98	7.26	
			00025243 - 9	451.79	340.64	582.64	1,375.07	4.58	
			00025243 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025243 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025243 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2,189.76	1,691.06	2,833.79	6,714.61		
47	42228	בניין C ק.ק. 5 פליטיקה	00025508 - 2	2,289.43	2,527.03	5,115.47	9,931.93	25.87	
			סה"כ צריכה	2,289.43	2,527.03	5,115.47	9,931.93		
48	48255	בניין C ק.ק. 6 פליטיקה	21055348 - 3	953.40	632.20	821.80	2,407.40	10.27	
			סה"כ צריכה	953.40	632.20	821.80	2,407.40		
49	52912	בניין C ק.ק. 6 רינובו	21055348 - 2	1,591.00	1,156.20	1,087.60	3,834.80	14.91	
			סה"כ צריכה	1,591.00	1,156.20	1,087.60	3,834.80		
50	51795	בניין C ק.ק. 7 מילטון	00025427 - 3	1.19	1.21	3.43	5.83	0.12	
			סה"כ צריכה	1.19	1.21	3.43	5.83		
51	42246	בניין C ק.ק. 8 אגל מערכות	00025427 - 2	2,952.39	2,639.01	6,621.40	12,212.81	26.41	
			סה"כ צריכה	2,952.39	2,639.01	6,621.40	12,212.81		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
52	42248	בניין C ק.8 כהנאה	00025427 - 4	779.68	648.71	1,048.59	2,476.97	6.15	
			סה"כ צריכה	779.68	648.71	1,048.59	2,476.97		
53	42244	בניין C קומה 1 מדיקל סנטר	00025508 - 7	4,773.77	4,617.71	6,826.12	16,217.60	36.98	
			סה"כ צריכה	4,773.77	4,617.71	6,826.12	16,217.60		
54	42218	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני A	00023662 - 7	20,109.88	16,570.80	21,280.55	57,961.22	216.55	
			00023662 - 8	33,250.40	27,896.70	43,644.23	104,791.33	252.00	
			סה"כ צריכה	53,360.27	44,467.50	64,924.77	162,752.55		
55	42219	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני B	00023678 - 1	18,162.12	13,051.06	10,458.22	41,671.40	177.08	
			00023678 - 2	15,981.10	11,214.56	16,113.16	43,308.82	191.24	
			סה"כ צריכה	34,143.22	24,265.62	26,571.38	84,980.22		
56	42216	לייף - מיזוג אוויר חיוני A	00023662 - 4	2,321.27	2,339.33	5,847.23	10,507.83	17.16	
			00023662 - 5	4,272.08	3,026.86	2,680.87	9,979.81	86.78	
			סה"כ צריכה	6,593.34	5,366.19	8,528.10	20,487.63		
57	42220	לייף - מיזוג אוויר חיוני B	00023678 - 3	2,642.25	1,229.70	296.51	4,168.46	73.26	
			00023678 - 4	494.17	325.59	101.59	921.35	6.76	
			סה"כ צריכה	3,136.42	1,555.28	398.10	5,089.81		
58	42292	לייף - תאורת פיתוח בניין A	00023697 - 3	-0.02	-0.12	-0.45	-0.58	0.03	
			00023697 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	-0.02	-0.12	-0.45	-0.58		
59	42293	לייף - תאורת פיתוח בניין B	00023697 - 3	-0.02	-0.12	-0.45	-0.58	0.03	
			00023697 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	-0.02	-0.12	-0.45	-0.58		
60	42294	לייף - תאורת פיתוח בניין C	00023697 - 3	-0.03	-0.16	-0.59	-0.78	0.03	
			00023697 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	-0.03	-0.16	-0.59	-0.78		
61	42212	לייף פלאזה - חניון	00023697 - 3	0.06	0.39	1.49	1.94	0.03	
			00023697 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		28,723.40	11,684.20	7,517.40	9,521.80	18075265 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	21055370 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	21055370 - 3			
		28,725.34	11,685.69	7,517.79	9,521.86	סה"כ צריכה			
	17.23	-7,769.72	-3,607.54	-1,979.39	-2,182.79	00017841 - 2	ציבורי בניין A	45431	62
	43.42	-16,238.97	-7,483.45	-3,386.75	-5,368.76	00017841 - 3			
	16.50	-7,046.08	-3,616.92	-1,498.16	-1,931.00	00017841 - 4			
	7.56	-2,243.98	-833.26	-555.61	-855.10	00017841 - 5			
	4.62	-1,746.17	-724.25	-442.84	-579.07	00017841 - 6			
	28.82	-13,656.13	-6,382.31	-3,341.83	-3,931.99	00017841 - 7			
	130.02	-47,729.25	-20,234.79	-12,128.94	-15,365.52	00017841 - 8			
	2.63	-1,185.61	-498.87	-320.10	-366.65	00023662 - 1			
	2.20	-824.64	-267.70	-270.81	-286.13	00023662 - 2			
	2.94	-1,103.05	-351.61	-369.69	-381.75	00023662 - 3			
	17.16	-10,507.83	-5,847.23	-2,339.33	-2,321.27	00023662 - 4			
	86.78	-9,979.81	-2,680.87	-3,026.86	-4,272.08	00023662 - 5			
	5.09	-1,761.06	-707.69	-448.92	-604.46	00023662 - 6			
	216.55	-57,961.22	-21,280.55	-16,570.80	-20,109.88	00023662 - 7			
	252.00	-104,791.33	-43,644.23	-27,896.70	-33,250.40	00023662 - 8			
	18.49	1,085.22	361.02	144.92	579.28	00023697 - 5			
	4.81	583.79	188.34	75.30	320.15	00023697 - 7			
	3.05	214.90	65.66	28.01	121.23	00023697 - 8			
	91.02	-57,352.46	-32,409.64	-12,209.92	-12,732.90	00025156 - 2			
	1,014.60	388,644.00	166,926.60	99,135.40	122,582.00	17313183 - 1			
		-28,723.40	-11,684.20	-7,517.40	-9,521.80	18075265 - 1			
	6.94	-2,491.79	-1,348.26	-566.15	-577.38	21055370 - 1			
		17,415.43	3,938.25	4,513.42	8,963.76	סה"כ צריכה			
	38.91	-10,749.87	-4,677.08	-2,605.22	-3,467.57	00019007 - 1	ציבורי בניין B	45432	63
	7.99	-1,661.79	-547.18	-427.62	-686.99	00019007 - 2			
	22.70	-3,111.49	-578.39	-758.14	-1,774.96	00019007 - 6			
	3.31	-467.28	-261.15	-103.87	-102.27	00019007 - 7			
	16.58	-5,893.98	-2,610.17	-1,475.63	-1,808.18	00019007 - 8			
	177.08	-41,671.40	-10,458.22	-13,051.06	-18,162.12	00023678 - 1			
	191.24	-43,308.82	-16,113.16	-11,214.56	-15,981.10	00023678 - 2			
	73.26	-4,168.46	-296.51	-1,229.70	-2,642.25	00023678 - 3			
	6.76	-921.35	-101.59	-325.59	-494.17	00023678 - 4			
	7.34	-2,052.70	-764.72	-423.42	-864.56	00023678 - 5			
	2.50	-908.40	-379.23	-209.04	-320.12	00023678 - 6			




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023678 - 7	-2,871.94	-2,675.04	-6,899.07	-12,446.04	31.28	
			00023678 - 8	-319.01	-314.86	-849.22	-1,483.09	3.27	
			14155760 - 1	-473.60	-176.80	-18.00	-668.40	8.16	
			14155760 - 2	-1,369.20	-737.20	-527.60	-2,634.00	12.65	
			14155760 - 3	-2,435.20	-1,918.00	-2,242.80	-6,596.00	25.55	
			14155760 - 4	-2,380.40	-2,004.80	-2,462.00	-6,847.20	24.82	
			17312743 - 1	-2,115.60	-1,486.60	-1,407.10	-5,009.30	53.48	
			20281675 - 1	61,952.20	44,400.80	57,872.20	164,225.20	570.00	
			סה"כ צריכה	3,682.97	3,263.66	6,679.00	13,625.63		
64	45433	ציבורי בניין C	00005140 - 1	-457.19	-372.28	-826.41	-1,655.88	3.47	
			00025243 - 1	-2,814.93	-2,504.37	-5,437.55	-10,756.85	21.97	
			00025243 - 2	-2,701.78	-2,440.96	-5,571.99	-10,714.74	20.16	
			00025243 - 3	-2,821.56	-2,567.92	-5,905.42	-11,294.91	21.00	
			00025243 - 4	-1,539.49	-1,357.17	-2,065.73	-4,962.39	13.76	
			00025243 - 5	-852.46	-763.60	-1,190.39	-2,806.45	7.01	
			00025243 - 6	-973.70	-866.10	-1,596.40	-3,436.20	7.64	
			00025243 - 7	-920.35	-696.58	-1,132.62	-2,749.55	11.10	
			00025243 - 8	-817.62	-653.84	-1,118.53	-2,589.98	7.26	
			00025243 - 9	-451.79	-340.64	-582.64	-1,375.07	4.58	
			00025243 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025243 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025243 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025427 - 1	-600.14	-305.87	-190.17	-1,096.18	6.42	
			00025427 - 2	-2,952.39	-2,639.01	-6,621.40	-12,212.81	26.41	
			00025427 - 3	-1.19	-1.21	-3.43	-5.83	0.12	
			00025427 - 4	-779.68	-648.71	-1,048.59	-2,476.97	6.15	
			00025427 - 6	-332.39	-193.39	-231.98	-757.76	3.10	
			00025427 - 7	-339.54	-268.47	-496.98	-1,104.99	3.66	
			00025427 - 8	-2,971.12	-2,572.67	-6,194.56	-11,738.35	22.75	
			00025508 - 1	27,918.28	22,575.48	33,669.64	84,163.40	301.20	
			00025508 - 2	-2,289.43	-2,527.03	-5,115.47	-9,931.93	25.87	
			00025508 - 4	-135.00	-105.04	-176.49	-416.53	1.24	
			00025508 - 5	-755.48	-632.94	-1,142.44	-2,530.87	7.88	
			00025508 - 7	-4,773.77	-4,617.71	-6,826.12	-16,217.60	36.98	
			00025508 - 8	-8,567.12	-5,152.19	-1,443.51	-15,162.82	171.82	
			16092203 - 1	-125.00	-124.30	-267.00	-516.30	0.96	
			16092203 - 2	-154.20	-155.00	-388.80	-698.00	1.03	
			16092203 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			21055347 - 2	0.00	-4.20	-57.85	-62.05	0.21	
			21055347 - 3	-657.80	-466.20	-535.40	-1,659.40	5.68	
			21055348 - 2	-1,591.00	-1,156.20	-1,087.60	-3,834.80	14.91	
			21055348 - 3	-953.40	-632.20	-821.80	-2,407.40	10.27	
			21055417 - 1	98,608.00	77,648.00	114,392.00	290,648.00	806.00	
			21055417 - 2	-15,658.20	-11,152.80	-20,283.00	-47,094.00	504.17	
			21055417 - 3	-2,010.60	-1,380.00	-495.60	-3,886.20	14.70	
			21055417 - 4	-10,381.60	-9,404.00	-20,551.20	-40,336.80	80.30	
			21055418 - 1	-27,688.80	-20,340.00	-12,658.80	-60,687.60	241.94	
			21055418 - 2	-3,946.40	-3,939.20	-11,133.20	-19,018.80	26.31	
			21055418 - 3	-2,083.20	-1,423.60	-407.60	-3,914.40	73.70	
			21055418 - 4	-6,794.00	-5,476.00	-5,282.40	-17,552.40	96.72	
			סה"כ צריכה	15,633.95	12,342.08	19,172.57	47,148.60		
			סה"כ צריכה	311,060.48	243,759.68	372,860.44	927,680.60		
			חשבון חברת חשמל	176,468.00		765,810.00	942,278.00		
			הפרש בקוט"ש	134,592.48		-392,949.56	-14,597.40		
			הפרש באחוזים	76.27%		-51.31%	-1.55%		



■ פסגה (Kwh 311,060.48)  
■ גבע (Kwh 243,759.68)  
■ שפל (Kwh 372,860.44)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42214	בניין A שנאי T2 + חניונים	17313183 - 1	122,582.00	99,135.40	166,926.60	388,644.00	1,014.60	
			סה"כ צריכה	122,582.00	99,135.40	166,926.60	388,644.00		
2	42213	בניין B שנאי T1	20281675 - 1	61,952.20	44,400.80	57,872.20	164,225.20	570.00	
			סה"כ צריכה	61,952.20	44,400.80	57,872.20	164,225.20		
3	42186	בניין C שנאי 3	21055417 - 1	98,608.00	77,648.00	114,392.00	290,648.00	806.00	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	98,608.00	77,648.00	114,392.00	290,648.00		
4	42253	בניין C שגאי 4	1 - 00025508	27,918.28	22,575.48	33,669.64	84,163.40	301.20	
			סה"כ צריכה	27,918.28	22,575.48	33,669.64	84,163.40		

