



דוח קוט"ש


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (31/07/23 - 01/07/23)

תאריך הפקה: 10/08/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	365.60	186,800.36	88,220.28	46,002.12	52,577.96	00025464 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		186,800.36	88,220.28	46,002.12	52,577.96	סה"כ צריכה			
		94,000.60	79,392.30	0.00	14,608.30	13127926 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		94,000.60	79,392.30	0.00	14,608.30	סה"כ צריכה			
		280,800.96	167,612.58	46,002.12	67,186.26	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		280,800.96				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (67,186.26 Kwh)
■ גבע (46,002.12 Kwh)
■ שפל (167,612.58 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	6.82	3,396.19	1,779.07	774.18	842.94	00024541 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		3,396.19	1,779.07	774.18	842.94	סה"כ צריכה			
	43.74	19,315.38	6,119.43	6,516.52	6,679.43	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		19,315.38	6,119.43	6,516.52	6,679.43	סה"כ צריכה			
	365.60	186,800.36	88,220.28	46,002.12	52,577.96	00025464 - 1	ראשי שנאים לדוח סיוכום לבדיקה	31496	3
		94,000.60	79,392.30	0.00	14,608.30	13127926 - 1			
		280,800.96	167,612.58	46,002.12	67,186.26	סה"כ צריכה			

