



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (31/07/23 - 01/07/23)

תאריך הפקה: 13/08/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33457	יט"א א"צ	00015926 - 4	803.84	803.94	1,499.93	3,107.71	5.45	
			סה"כ צריכה	803.84	803.94	1,499.93	3,107.71		
2	33460	לוח מעליות 2,3,4	00015926 - 7	1,035.88	985.63	1,140.92	3,162.43	8.79	
			סה"כ צריכה	1,035.88	985.63	1,140.92	3,162.43		
3	33459	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	00015926 - 6	537.81	437.55	309.94	1,285.31	5.15	
			סה"כ צריכה	537.81	437.55	309.94	1,285.31		
4	33458	צ'ילרים 3,4	00015926 - 5	14,411.83	10,493.64	8,258.71	33,164.18	122.96	
			סה"כ צריכה	14,411.83	10,493.64	8,258.71	33,164.18		
5	33461	ציבורי	00015926 - 1	48,411.68	39,941.84	55,620.60	143,974.12	401.44	
			00015926 - 2	-19,152.47	-16,495.82	-23,695.95	-59,344.25	165.24	
			00015926 - 3	-5,598.00	-5,223.55	-8,491.01	-19,312.56	167.63	
			00015926 - 4	-803.84	-803.94	-1,499.93	-3,107.71	5.45	
			00015926 - 5	-14,411.83	-10,493.64	-8,258.71	-33,164.18	122.96	
			00015926 - 6	-537.81	-437.55	-309.94	-1,285.31	5.15	
			00015926 - 7	-1,035.88	-985.63	-1,140.92	-3,162.43	8.79	
			סה"כ צריכה	6,871.85	5,501.70	12,224.13	24,597.68		
6	33455	צילר 1	00015926 - 2	19,152.47	16,495.82	23,695.95	59,344.25	165.24	
			סה"כ צריכה	19,152.47	16,495.82	23,695.95	59,344.25		
7	33456	צילר 2	00015926 - 3	5,598.00	5,223.55	8,491.01	19,312.56	167.63	
			סה"כ צריכה	5,598.00	5,223.55	8,491.01	19,312.56		
			סה"כ צריכה	48,411.68	39,941.84	55,620.60	143,974.12		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				143,974.12		
			הפרש באחזים						





- פסגה (Kwh 48,411.68)
- גבע (Kwh 39,941.84)
- שפל (Kwh 55,620.60)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00015926 - 1	48,411.68	39,941.84	55,620.60	143,974.12	401.44	
				48,411.68	39,941.84	55,620.60	143,974.12		

