



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל GDI

תקופת דוח: (31/07/23 - 01/07/23)

תאריך הפקה: 14/08/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	53636	בניין A קומה 00 אודם (A-03)	20004155 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00		
2	53638	בניין A קומה 00 בהנ"ן פורת (A-06)	20004155 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00		
3	53637	בניין A קומה 00 בהנ"ן פורת (A-07)	20004155 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00		
4	53639	בניין A קומה 00 בהנ"ן פורת (A-) מסעדה	20004155 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00		
5	53627	בניין A קומה 1 אודם (A-09)	20065485 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00		
6	53632	בניין A קומה 1 אודם (A-10)	20065486 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00		
7	53635	בניין A קומה 1 אודם (A-12)	20065487 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00		
8	53630	בניין A קומה 1 אודם (A-16)	20065485 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00		
9	53631	בניין A קומה 1 אודם (A-18)	20065486 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00		
10	53633	בניין A קומה 1 נ.ש.ק השקעות (A-11)	20065486 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00		
11	53619	בניין A קומה 2 א. נרית ניהול (A-25)	20004160 - 1	68.00	0.00	374.56	442.56	2.67	
				סה"כ צריכה	68.00	374.56	442.56		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	53617	בניין A קומה 2 ד"ר אלי עזרא (A-23)	20004158 - 3	15.24	0.00	55.32	70.56	0.56	
		סה"כ צריכה		15.24	0.00	55.32	70.56		
13	53618	בניין A קומה 2 מוטי בן מנשה (A-24)	20004158 - 4	32.00	0.00	113.44	145.44	1.36	
		סה"כ צריכה		32.00	0.00	113.44	145.44		
14	53615	בניין A קומה 2 פאר נשר (A-19)	20004158 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
15	53620	בניין A קומה 2 פאר נשר (A-26)	20004160 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
16	53621	בניין A קומה 2 פאר נשר (A-27)	20004160 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
17	53616	בניין A קומה 2 פאר נשר (A-28)	20004158 - 2	132.16	0.00	908.20	1,040.36	6.02	
		סה"כ צריכה		132.16	0.00	908.20	1,040.36		
18	53626	בניין A קומה 2 פאר נשר (A-29)	20004157 - 4	16.24	0.00	200.12	216.36	1.74	
		סה"כ צריכה		16.24	0.00	200.12	216.36		
19	53622	בניין A קומה 2 פאר נשר (A-30)	20004160 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
20	53609	בניין A קומה 3 גיט טרייד (A-40)	20065401 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
21	53614	בניין A קומה 3 גיט טרייד (A-41)	20065403 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
22	53613	בניין A קומה 3 גימיני סרויס (A-34)	20065403 - 3	0.00	0.00	1.60	1.60	2.49	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	1.60	1.60		
23	53605	בניין A קומה 3 מעוף כח אדם (A-36)	20065400 - 3	18.48	0.00	282.40	300.88	5.07	
		סה"כ צריכה		18.48	0.00	282.40	300.88		
24	53606	בניין A קומה 3 מרכז קשת (A-37)	20065400 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
25	53603	בניין A קומה 3 מרקורי (A-31)	20065400 - 1	12.08	0.00	56.36	68.44	1.60	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	12.08	0.00	56.36	68.44		
26	53611	בנין A קומה 3 תכלית (A-32)	20065403 - 1	40.12	0.00	537.72	577.84	5.11	
			סה"כ צריכה	40.12	0.00	537.72	577.84		
27	53612	בנין A קומה 3 תכלית (A-33)	20065403 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	53592	בנין A קומה 4 אורן גאון הנדסה (A-43)	20065404 - 1	8.80	0.00	70.48	79.28	1.72	
			סה"כ צריכה	8.80	0.00	70.48	79.28		
29	53602	בנין A קומה 4 גימני סרוויס (A-46)	20065394 - 4	0.00	0.00	1.64	1.64	2.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	1.64	1.64		
30	53593	בנין A קומה 4 ד.נ לייאט (A-47)	20065404 - 2	36.88	0.00	421.24	458.12	2.73	
			סה"כ צריכה	36.88	0.00	421.24	458.12		
31	53596	בנין A קומה 4 ישראלופ (A-51)	20065402 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	53601	בנין A קומה 4 סיגול טורס (A-53)	20065394 - 3	81.88	0.00	560.28	642.16	2.75	
			סה"כ צריכה	81.88	0.00	560.28	642.16		
33	53594	בנין A קומה 4 רולינס בע"מ (A-48)	20065404 - 3	51.92	0.00	462.88	514.80	3.11	
			סה"כ צריכה	51.92	0.00	462.88	514.80		
34	53641	בנין A קומה 5 MRL2 מעלית 2	20004398 - 2	58.92	0.00	300.32	359.24	74.40	
			סה"כ צריכה	58.92	0.00	300.32	359.24		
35	53642	בנין A קומה 5 MRL3 מעלית 3	20004400 - 1	39.56	0.00	200.64	240.20	26.55	
			סה"כ צריכה	39.56	0.00	200.64	240.20		
36	53587	בנין A קומה 5 אביב פרנק (A-66)	20004154 - 4	85.04	0.00	411.92	496.96	2.01	
			סה"כ צריכה	85.04	0.00	411.92	496.96		
37	53580	בנין A קומה 5 גבעסול (A-55)	20004153 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	53588	בנין A קומה 5 גבעסול (A-56)	20004156 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
39	53589	בניין A קומה 5 גבעסול (A-57)	20004156 - 2	98.96	0.00	215.24	314.20	1.98	
		סה"כ צריכה		98.96	0.00	215.24	314.20		
40	53591	בניין A קומה 5 זוהר פילטיס (A-65)	20004156 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
41	53586	בניין A קומה 5 מ.ג. שמחות בע"מ (A-64)	20004154 - 3	22.00	0.00	127.08	149.08	1.54	
		סה"כ צריכה		22.00	0.00	127.08	149.08		
42	53578	בניין B קומה 00 לובי גרינשטיין (B-03)	20004401 - 3	16.04	0.00	144.00	160.04	2.18	
		סה"כ צריכה		16.04	0.00	144.00	160.04		
43	53572	בניין B קומה 00 לובי צפירי אסטלציה (B-01)	20004159 - 1	22.72	0.00	87.68	110.40	5.48	
		סה"כ צריכה		22.72	0.00	87.68	110.40		
44	53557	בניין B קומה 1 א.צ.ד.נ. (B-10)	20065562 - 4	23.36	0.00	156.28	179.64	1.34	
		סה"כ צריכה		23.36	0.00	156.28	179.64		
45	53559	בניין B קומה 1 דרייב אין (B-12)	20065558 - 2	15.00	0.00	106.00	121.00	1.21	
		סה"כ צריכה		15.00	0.00	106.00	121.00		
46	53556	בניין B קומה 1 עינת דבלינבר (B-09)	20065562 - 3	7.28	0.00	26.84	34.12	1.18	
		סה"כ צריכה		7.28	0.00	26.84	34.12		
47	53555	בניין B קומה 1 עתיד מערכות (B-08)	20065562 - 2	54.44	0.00	322.64	377.08	1.81	
		סה"כ צריכה		54.44	0.00	322.64	377.08		
48	53565	בניין B קומה 1 קרן מורדכי (B-18)	20065557 - 4	51.20	0.00	372.68	423.88	2.31	
		סה"כ צריכה		51.20	0.00	372.68	423.88		
49	53536	בניין B קומה 2 גזת נדלן (B-26)	20004396 - 2	12.88	0.00	189.80	202.68	26.70	
		סה"כ צריכה		12.88	0.00	189.80	202.68		
50	53542	בניין B קומה 2 חוזה פז (B-32)	20004399 - 4	0.04	0.00	0.00	0.04	0.12	
		סה"כ צריכה		0.04	0.00	0.00	0.04		
51	53543	בניין B קומה 2 חוזה פז (B-33)	20065563 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
52	53544	בניין B קומה 2 חוזה פז (B-34)	20065563 - 2	5.12	0.00	10.20	15.32	1.89	
		סה"כ צריכה		5.12	0.00	10.20	15.32		
53	53547	בניין B קומה 2 ישראלופ (B-37)	20065564 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
54	53541	בניין B קומה 2 ליאור לבניה (B-31)	20004399 - 3	5.76	0.00	31.32	37.08	0.96	
		סה"כ צריכה		5.76	0.00	31.32	37.08		
55	53522	בניין B קומה 3 אילן רפאל (B-50)	20065392 - 3	123.40	0.00	308.16	431.56	3.18	
		סה"כ צריכה		123.40	0.00	308.16	431.56		
56	53519	בניין B קומה 3 אליסון גרופ (B-47)	20065393 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0004	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
57	53534	בניין B קומה 3 אלירן אלימלך (B-62)	20065389 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
58	53518	בניין B קומה 3 דורית גלעד (B-46)	20065393 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
59	53520	בניין B קומה 3 המשווק נוי אליהו (B-48)	20065392 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
60	53531	בניין B קומה 3 ויטרו אס בע"מ (B-59)	20065391 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
61	53532	בניין B קומה 3 ויטרו אס בע"מ (B-60)	20065389 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
62	53526	בניין B קומה 3 לידור 2000 (B-54)	20065390 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
63	53523	בניין B קומה 3 קרן רחמינינוב (B-51)	20065392 - 4	65.76	0.00	270.24	336.00	1.86	
		סה"כ צריכה		65.76	0.00	270.24	336.00		
64	53510	בניין B קומה 4 א.ש.משי (B-70)	20065398 - 2	48.72	0.00	480.32	529.04	3.83	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	48.72	0.00	480.32	529.04		
65	53515	בניין B קומה 4 אימפרמד ציוד רפואי (B-73)	3 - 20065399	45.40	0.00	767.00	812.40	5.65	
			סה"כ צריכה	45.40	0.00	767.00	812.40		
66	53509	בניין B קומה 4 בני גביוזן (B-69)	1 - 20065398	40.48	0.00	293.40	333.88	1.76	
			סה"כ צריכה	40.48	0.00	293.40	333.88		
67	53513	בניין B קומה 4 גור עוז לבנייה (B-71)	1 - 20065399	0.00	0.00	5.80	5.80	1.35	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	5.80	5.80		
68	53512	בניין B קומה 4 מכון אדם (B-68)	4 - 20065398	11.40	0.00	181.08	192.48	3.10	
			סה"כ צריכה	11.40	0.00	181.08	192.48		
69	53514	בניין B קומה 4 סימון אמסיס (B-72)	2 - 20065399	62.52	0.00	420.80	483.32	3.37	
			סה"כ צריכה	62.52	0.00	420.80	483.32		
70	53508	בניין B קומה 4 קורין ניהול (B-67)	4 - 20065397	12.24	0.00	160.80	173.04	2.12	
			סה"כ צריכה	12.24	0.00	160.80	173.04		
71	53643	בניין B קומה 5 MRL מעלית 6	4 - 20004400	9.04	0.00	42.12	51.16	0.07	
			סה"כ צריכה	9.04	0.00	42.12	51.16		
72	53640	בניין B קומה 5 MRL5 מעלית 5	1 - 20004398	41.20	0.00	283.44	324.64	52.63	
			סה"כ צריכה	41.20	0.00	283.44	324.64		
73	53503	בניין B קומה 5 בינה ניהול (B-84)	3 - 20065388	8.24	0.00	59.92	68.16	1.26	
			סה"כ צריכה	8.24	0.00	59.92	68.16		
74	53504	בניין B קומה 5 בינה ניהול (B-85)	4 - 20065388	47.32	0.00	340.44	387.76	1.61	
			סה"כ צריכה	47.32	0.00	340.44	387.76		
75	53493	בניין B קומה 5 כרמיאל הנדסה (B-75)	1 - 20065395	0.04	0.00	6.28	6.32	0.95	
			סה"כ צריכה	0.04	0.00	6.28	6.32		
76	53494	בניין B קומה 5 כרמיאל הנדסה (B-76)	2 - 20065395	88.72	0.00	700.88	789.60	5.93	
			סה"כ צריכה	88.72	0.00	700.88	789.60		
77	53501	בניין B קומה 5 נוראל (B-82)	1 - 20065388	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
78	53495	בניין B קומה 5 קול אמיר (B-77)	20065395 - 3	32.08	0.00	171.00	203.08	0.79	
			סה"כ צריכה	32.08	0.00	171.00	203.08		
79	53502	בניין B קומה 5 שרה טל (B-83)	20065388 - 2	158.60	0.00	1,212.24	1,370.84	7.44	
			סה"כ צריכה	158.60	0.00	1,212.24	1,370.84		
80	49214	צילרים	20004335 - 1	0.00	0.00	1,152.80	1,152.80	781.25	
			20004335 - 2	46.40	0.00	6,014.80	6,061.20	786.09	
			20004397 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20065552 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20065553 - 3	1,488.80	0.00	24,936.40	26,425.20	785.13	
			20065553 - 4	45.60	0.00	4,186.80	4,232.40	524.27	
			20065561 - 1	0.00	0.00	6.00	6.00	786.40	
			20065561 - 2	594.80	0.00	4,449.60	5,044.40	778.85	
			סה"כ צריכה	2,175.60	0.00	40,746.40	42,922.00		
			סה"כ צריכה	4,002.88	0.00	53,199.20	57,202.08		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				57,202.08		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (4,002.88 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (53,199.20 Kwh)

