



דוח קוט"ש

עבור: דנישרא רניטק

דוח מסכם עבור: בילו מתחם ישרם

תקופת דוח: (01/08/23 - 18/08/23)


תאריך הפקה: 20/08/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6892	אוטנטי א.ר.י.ע השקעות (מפסק 112C)	21055596 - 3	1,191.40	0.00	4,123.60	5,315.00	21.95	
		עמודי תאורה		14.28	0.00	13.08	27.36		
		ציבורי		114.67	0.00	257.28	371.95		
		סה"כ צריכה		1,320.35	0.00	4,393.96	5,714.31		
2	40338	אנגוס דאבח בע"מ	22048271 - 1	4,854.80	0.00	20,429.80	25,284.60	103.61	
		עמודי תאורה		58.21	0.00	64.79	123.00		
		ציבורי		467.25	0.00	1,274.66	1,741.91		
		סה"כ צריכה		5,380.26	0.00	21,769.25	27,149.51		
3	38698	גולדן לייט (אלפניה)	20065323 - 2	754.80	0.00	3,273.00	4,027.80	27.76	
		עמודי תאורה		9.05	0.00	10.38	19.43		
		ציבורי		72.65	0.00	204.21	276.86		
		סה"כ צריכה		836.50	0.00	3,487.59	4,324.09		
4	6884	האשטאג טויז	22048271 - 3	1,711.70	0.00	4,622.50	6,334.20	34.16	
		עמודי תאורה		20.52	0.00	14.66	35.18		
		ציבורי		164.74	0.00	288.41	453.15		
		סה"כ צריכה		1,896.97	0.00	4,925.57	6,822.53		
5	6893	ל. ראיה ושמיעה 1	20065323 - 1	0.90	0.00	9.70	10.60	0.15	
		עמודי תאורה		0.01	0.00	0.03	0.04		
		ציבורי		0.09	0.00	0.61	0.69		
		סה"כ צריכה		1.00	0.00	10.34	11.33		
6	42130	ל. ראיה ושמיעה 2	21055596 - 1	512.60	0.00	2,121.55	2,634.15	23.92	
		עמודי תאורה		6.15	0.00	6.73	12.87		
		ציבורי		49.34	0.00	132.37	181.70		
		סה"כ צריכה		568.08	0.00	2,260.65	2,828.73		
7	6883	למולטי ריטאיל גרופ	22048271 - 2	251.40	0.00	2,257.40	2,508.80	19.19	
		עמודי תאורה		3.01	0.00	7.16	10.17		
		ציבורי		24.20	0.00	140.84	165.04		
		סה"כ צריכה		278.61	0.00	2,405.40	2,684.01		
8	42352	סאיק טיב בע"מ	21055596 - 4	210.70	0.00	2,255.45	2,466.15	21.21	
		עמודי תאורה		2.53	0.00	7.15	9.68		
		ציבורי		20.28	0.00	140.72	161.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	6885	עגלים	4 - 22048271	233.51	0.00	2,403.33	2,636.83	47.77	
			עמודי תאורה	17.20	0.00	17.23	34.43		
			ציבורי	138.07	0.00	339.06	477.14		
			סה"כ צריכה	1,589.87	0.00	5,790.70	7,380.57		
10	33919	קאזה הום קולקשין	3 - 22048063	1,225.20	0.00	4,773.60	5,998.80	64.87	
			עמודי תאורה	14.69	0.00	15.14	29.83		
			ציבורי	117.92	0.00	297.84	415.76		
			סה"כ צריכה	1,357.81	0.00	5,086.57	6,444.38		
11	6880	שופרסל	1 - 08029395	24,096.80	0.00	74,480.50	98,577.30	0.21	
			עמודי תאורה 50%	145.65	0.00	156.35	302.00		
			סה"כ צריכה	24,242.45	0.00	74,636.85	98,879.30		
			סה"כ צריכה	37,705.40	0.00	127,170.20	164,875.60		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				164,875.60		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (37,705.40 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (127,170.20 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6881	מפסק ראשי לוח מספר 2 דנישרא מ"ג- לידיעה	1 - 22344539	13,608.60	0.00	52,689.70	66,298.30	334.90	
			סה"כ צריכה	13,608.60	0.00	52,689.70	66,298.30		
2	6896	עמודי תאורה 50%	4 - 20065323	145.65	0.00	156.35	302.00	4.64	
			סה"כ צריכה	145.65	0.00	156.35	302.00		
3	22375	ציבורי להעמסה	1 - 20065323	-0.90	0.00	-9.70	-10.60	0.15	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			20065323 - 2	-754.80	0.00	-3,273.00	-4,027.80	27.76	
			20065323 - 4	-291.30	0.00	-312.70	-604.00	4.64	
			21055596 - 1	-512.60	0.00	-2,121.55	-2,634.15	23.92	
			21055596 - 3	-1,191.40	0.00	-4,123.60	-5,315.00	21.95	
			21055596 - 4	-210.70	0.00	-2,255.45	-2,466.15	21.21	
			22048063 - 3	-1,225.20	0.00	-4,773.60	-5,998.80	64.87	
			22048271 - 1	-4,854.80	0.00	-20,429.80	-25,284.60	103.61	
			22048271 - 2	-251.40	0.00	-2,257.40	-2,508.80	19.19	
			22048271 - 3	-1,711.70	0.00	-4,622.50	-6,334.20	34.16	
			22048271 - 4	-1,434.60	0.00	-5,434.40	-6,869.00	47.77	
			22344539 - 1	13,608.60	0.00	52,689.70	66,298.30	334.90	
			סה"כ צריכה	1,169.20	0.00	3,076.00	4,245.20		

