



דוח קוט"ש

עבור: ישראל

דוח מסכם עבור: ישראל נתניה

תקופת דוח: (01/08/23 - 18/08/23)

תאריך הפקה: 20/08/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	49941	*לוח מ"א (יטאות, מפוחי שירותים ועשן)	22009806 - 1	115.20	0.00	1,021.60	1,136.80	6.23	
			סה"כ צריכה	115.20	0.00	1,021.60	1,136.80		
2	49932	*ציילר 1	22009808 - 4	1,173.60	0.00	7,698.00	8,871.60	169.92	
			סה"כ צריכה	1,173.60	0.00	7,698.00	8,871.60		
3	49933	*ציילר 2	22009807 - 1	994.20	0.00	7,746.60	8,740.80	167.95	
			סה"כ צריכה	994.20	0.00	7,746.60	8,740.80		
4	49942	*ציילר 3	22009806 - 2	563.20	0.00	4,568.00	5,131.20	141.79	
			סה"כ צריכה	563.20	0.00	4,568.00	5,131.20		
5	50942	קומה 01 עד 03 - ישראל	22009804 - 1	59.93	0.00	278.91	338.84	2.65	
			22009804 - 2	0.56	0.00	2.67	3.23	9.45	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	
			22009805 - 1	18.63	0.00	51.57	70.20	5.12	
			22009805 - 2	42.94	0.00	202.64	245.58	16.91	
			22009805 - 3	43.13	0.00	253.13	296.25	3.41	
			22009805 - 4	253.24	0.00	1,083.78	1,337.02	10.70	
			22009810 - 1	33.38	0.00	213.60	246.98	5.55	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.16	0.16	1.22	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			28029790 - 1	103.96	0.00	636.47	740.44		
			סה"כ צריכה	555.77	0.00	2,722.93	3,278.70		
6	53254	קומה 04 - סופר גז	22009804 - 1	14.98	0.00	69.73	84.71	2.65	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	
			22009805 - 3	10.78	0.00	63.28	74.06	3.41	
			22009805 - 4	63.31	0.00	270.95	334.25	10.70	
			22009810 - 1	8.35	0.00	53.40	61.75	5.55	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.04	0.04	1.22	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			28029790 - 1	25.99	0.00	159.12	185.11		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	123.41	0.00	616.51	739.92		
7	51081	קומה 05 - דוד בן אבי	22009802 - 1	116.95	0.00	530.30	647.25	1.89	
			22009803 - 2	1.63	0.00	6.39	8.03	0.13	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			22009804 - 1	14.98	0.00	69.73	84.71	2.65	
			22009804 - 2	1.13	0.00	5.34	6.47	9.45	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	
			22009805 - 1	37.28	0.00	103.18	140.46	5.12	
			22009805 - 2	85.94	0.00	405.55	491.49	16.91	
			22009805 - 3	10.78	0.00	63.28	74.06	3.41	
			22009805 - 4	63.31	0.00	270.95	334.25	10.70	
			22009808 - 1	40.20	0.00	203.80	244.00	3.29	
			22009810 - 1	8.35	0.00	53.40	61.75	5.55	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.04	0.04	1.22	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			28029790 - 1	25.99	0.00	159.12	185.11		
			סה"כ צריכה	406.54	0.00	1,871.08	2,277.62		
8	50645	קומה 05 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-19.49	0.00	-88.38	-107.87	1.89	
			22009802 - 2	-12.60	0.00	-57.47	-70.07	1.12	
			22009802 - 3	-15.47	0.00	-70.33	-85.81	1.41	
			22009802 - 4	-0.60	0.00	-3.89	-4.49	0.20	
			22009803 - 1	-18.93	0.00	-85.17	-104.10	2.13	
			22009803 - 2	-1.63	0.00	-6.39	-8.02	0.13	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			22009803 - 4	103.20	0.00	446.23	549.43	9.49	
			סה"כ צריכה	34.47	0.00	134.59	169.06		
9	51082	קומה 06 - DES	22009802 - 2	75.60	0.00	344.85	420.45	1.12	
			22009803 - 2	1.63	0.00	6.39	8.03	0.13	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			22009804 - 1	14.98	0.00	69.73	84.71	2.65	
			22009804 - 2	1.23	0.00	5.82	7.06	9.45	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	
			22009805 - 1	40.67	0.00	112.56	153.23	5.12	
			22009805 - 2	93.73	0.00	442.32	536.05	16.91	
			22009805 - 3	10.78	0.00	63.28	74.06	3.41	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009805 - 4	63.31	0.00	270.95	334.25	10.70	
			22009808 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009810 - 1	8.35	0.00	53.40	61.75	5.55	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.04	0.04	1.22	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			28029790 - 1	25.99	0.00	159.12	185.11		
			סה"כ צריכה	336.27	0.00	1,528.46	1,864.73		
10	50646	קומה 06 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-19.49	0.00	-88.38	-107.87	1.89	
			22009802 - 2	-12.60	0.00	-57.47	-70.07	1.12	
			22009802 - 3	-15.47	0.00	-70.33	-85.81	1.41	
			22009802 - 4	-0.60	0.00	-3.89	-4.49	0.20	
			22009803 - 1	-18.93	0.00	-85.17	-104.10	2.13	
			22009803 - 2	-1.63	0.00	-6.39	-8.02	0.13	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			22009803 - 4	103.20	0.00	446.23	549.43	9.49	
			סה"כ צריכה	34.47	0.00	134.59	169.06		
11	51083	קומה 07 - אוטולין	22009802 - 3	92.85	0.00	422.00	514.85	1.41	
			22009803 - 2	1.63	0.00	6.39	8.03	0.13	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			22009804 - 1	14.98	0.00	69.73	84.71	2.65	
			22009804 - 2	0.82	0.00	3.88	4.70	9.45	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	
			22009805 - 1	27.11	0.00	75.04	102.15	5.12	
			22009805 - 2	62.50	0.00	294.97	357.48	16.91	
			22009805 - 3	10.78	0.00	63.28	74.06	3.41	
			22009805 - 4	63.31	0.00	270.95	334.25	10.70	
			22009808 - 3	33.60	0.00	1,112.60	1,146.20	14.48	
			22009810 - 1	8.35	0.00	53.40	61.75	5.55	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.04	0.04	1.22	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			28029790 - 1	25.99	0.00	159.12	185.11		
			סה"כ צריכה	341.93	0.00	2,531.40	2,873.33		
12	50647	קומה 07 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-19.49	0.00	-88.38	-107.87	1.89	
			22009802 - 2	-12.60	0.00	-57.47	-70.07	1.12	
			22009802 - 3	-15.47	0.00	-70.33	-85.81	1.41	
			22009802 - 4	-0.60	0.00	-3.89	-4.49	0.20	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	2.13	-104.10	-85.17	0.00	-18.93	22009803 - 1			
	0.13	-8.02	-6.39	0.00	-1.63	22009803 - 2			
	0.0005	0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	9.49	549.43	446.23	0.00	103.20	22009803 - 4			
		169.06	134.59	0.00	34.47	סה"כ צריכה			
	0.20	26.95	23.35	0.00	3.60	22009802 - 4	קומה 08	51085	13
	0.13	8.02	6.39	0.00	1.63	22009803 - 2			
	0.0005	0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.65	84.71	69.73	0.00	14.98	22009804 - 1			
	9.45	6.17	5.10	0.00	1.08	22009804 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 3			
	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.12	134.08	98.49	0.00	35.59	22009805 - 1			
	16.91	469.04	387.03	0.00	82.01	22009805 - 2			
	3.41	74.06	63.28	0.00	10.78	22009805 - 3			
	10.70	334.25	270.95	0.00	63.31	22009805 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009809 - 2			
	5.55	61.75	53.40	0.00	8.35	22009810 - 1			
	1.22	0.04	0.04	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		185.11	159.12	0.00	25.99	28029790 - 1			
		1,384.19	1,136.87	0.00	247.32	סה"כ צריכה			
	1.89	-107.87	-88.38	0.00	-19.49	22009802 - 1	קומה 08 חדרי ציבורי ק.05-11	50648	14
	1.12	-70.07	-57.47	0.00	-12.60	22009802 - 2			
	1.41	-85.81	-70.33	0.00	-15.47	22009802 - 3			
	0.20	-4.49	-3.89	0.00	-0.60	22009802 - 4			
	2.13	-104.10	-85.17	0.00	-18.93	22009803 - 1			
	0.13	-8.02	-6.39	0.00	-1.63	22009803 - 2			
	0.0005	0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	9.49	549.43	446.23	0.00	103.20	22009803 - 4			
		169.06	134.59	0.00	34.47	סה"כ צריכה			
	2.13	624.60	511.00	0.00	113.60	22009803 - 1	קומה 09 - סופר גז	51084	15
	0.13	8.03	6.39	0.00	1.63	22009803 - 2			
	0.0005	0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.65	84.71	69.73	0.00	14.98	22009804 - 1			
	9.45	8.82	7.28	0.00	1.54	22009804 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 3			






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	
			22009805 - 1	50.84	0.00	140.70	191.54	5.12	
			22009805 - 2	117.16	0.00	552.90	670.06	16.91	
			22009805 - 3	10.78	0.00	63.28	74.06	3.41	
			22009805 - 4	63.31	0.00	270.95	334.25	10.70	
			22009806 - 3	218.40	0.00	644.40	862.80	11.41	
			22009810 - 1	8.35	0.00	53.40	61.75	5.55	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.04	0.04	1.22	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			28029790 - 1	25.99	0.00	159.12	185.11		
			סה"כ צריכה	626.58	0.00	2,479.19	3,105.77		
16	50649	קומה 09 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-19.49	0.00	-88.38	-107.87	1.89	
			22009802 - 2	-12.60	0.00	-57.47	-70.07	1.12	
			22009802 - 3	-15.47	0.00	-70.33	-85.81	1.41	
			22009802 - 4	-0.60	0.00	-3.89	-4.49	0.20	
			22009803 - 1	-18.93	0.00	-85.17	-104.10	2.13	
			22009803 - 2	-1.63	0.00	-6.39	-8.02	0.13	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			22009803 - 4	103.20	0.00	446.23	549.43	9.49	
			סה"כ צריכה	34.47	0.00	134.59	169.06		
17	51086	קומה 10	22009803 - 2	1.63	0.00	6.39	8.03	0.13	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			22009804 - 1	14.98	0.00	69.73	84.71	2.65	
			22009804 - 2	1.33	0.00	6.31	7.64	9.45	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	
			22009805 - 1	44.06	0.00	121.94	166.00	5.12	
			22009805 - 2	101.52	0.00	479.09	580.61	16.91	
			22009805 - 3	10.78	0.00	63.28	74.06	3.41	
			22009805 - 4	63.31	0.00	270.95	334.25	10.70	
			22009806 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009810 - 1	8.35	0.00	53.40	61.75	5.55	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.04	0.04	1.22	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			28029790 - 1	25.99	0.00	159.12	185.11		
			סה"כ צריכה	271.96	0.00	1,230.24	1,502.20		
18	50650	קומה 10 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-19.49	0.00	-88.38	-107.87	1.89	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009802 - 2	-12.60	0.00	-57.47	-70.07	1.12	
			22009802 - 3	-15.47	0.00	-70.33	-85.81	1.41	
			22009802 - 4	-0.60	0.00	-3.89	-4.49	0.20	
			22009803 - 1	-18.93	0.00	-85.17	-104.10	2.13	
			22009803 - 2	-1.63	0.00	-6.39	-8.02	0.13	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			22009803 - 4	103.20	0.00	446.23	549.43	9.49	
			סה"כ צריכה	34.47	0.00	134.59	169.06		
			סה"כ צריכה	5,962.79	0.00	35,958.43	41,921.22		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				41,921.22		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 5,962.79)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 35,958.43)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50644	חדרי ציבורי קומות 2Q2) 11-05 (100%	22009802 - 1	-116.95	0.00	-530.30	-647.25	1.89	
			22009802 - 2	-75.60	0.00	-344.85	-420.45	1.12	
			22009802 - 3	-92.85	0.00	-422.00	-514.85	1.41	
			22009802 - 4	-3.60	0.00	-23.35	-26.95	0.20	
			22009803 - 1	-113.60	0.00	-511.00	-624.60	2.13	
			22009803 - 2	-9.80	0.00	-38.35	-48.15	0.13	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			22009803 - 4	619.20	0.00	2,677.40	3,296.60	9.49	
			סה"כ צריכה	206.80	0.00	807.55	1,014.35		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
2	49923	לוח זוקי 3HP (100%)	22009810 - 3	0.00	0.00	0.45	0.45	1.22	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.45	0.45		
3	50699	לוח חירום (ק.קרקע 100%)	22009804 - 1	164.80	0.00	767.00	931.80	2.65	
		סה"כ צריכה		164.80	0.00	767.00	931.80		
4	50703	לוח חניון ב.חינוי (100%)	22009805 - 1	254.20	0.00	703.50	957.70	5.12	
		סה"כ צריכה		254.20	0.00	703.50	957.70		
5	49917	לוח חניון חיוני (100%)	22009805 - 2	41.01	0.00	193.52	234.52	16.91	
		סה"כ צריכה		41.01	0.00	193.52	234.52		
6	49919	לוח מעליות (100%)	22009810 - 1	91.80	0.00	587.40	679.20	5.55	
		סה"כ צריכה		91.80	0.00	587.40	679.20		
7	49922	לוח מפוח הוצאת עשן	22009810 - 2	0.00	0.00	296.80	296.80	67.57	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	296.80	296.80		
8	50700	לוח מפוח שחרור עשן חניון (100%)	22009804 - 2	7.70	0.00	36.40	44.10	9.45	
		סה"כ צריכה		7.70	0.00	36.40	44.10		
9	50701	לוח משאבות ניקוז חניון (100%)	22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
10	50702	לוח משאבות ספרינקלרים (100%)	22009804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
11	49918	לוח ציבורי (ק.קרקע 100%)	22009805 - 3	53.37	0.00	313.25	366.62	3.41	
		סה"כ צריכה		53.37	0.00	313.25	366.62		
12	49920	לוח ש.מבנה (ק.01- 100%)	22009805 - 4	313.38	0.00	1,341.18	1,654.56	10.70	
		סה"כ צריכה		313.38	0.00	1,341.18	1,654.56		
13	49924	לוח שערים קרקע (100%)	22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
14	49951	קומה 11 חיוני (100%)	22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
15	49915	ראשי חיוני 100% (ליד UPS 200)	28029790 - 1	285.90	0.00	1,750.30	2,036.20		
		סה"כ צריכה		285.90	0.00	1,750.30	2,036.20		
16	49934	ראשי שנאי T1	22009807 - 2	2,262.50	0.00	16,843.75	19,106.25	186.41	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		19,106.25	16,843.75	0.00	2,262.50	סה"כ צריכה			
	165.34	11,373.75	9,688.75	0.00	1,685.00	22009809 - 1	ראשי שנאי T2	49937	17
		11,373.75	9,688.75	0.00	1,685.00	סה"כ צריכה			

