



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה שרונה כפר סבא

תקופת דוח: (18/08/23 - 01/08/23)

תאריך הפקה: 20/08/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	44.47	7,466.40	6,222.60	0.00	1,243.80	19093445 - 4	הוצל"פ כפר סבא	40237	1
		7,466.40	6,222.60	0.00	1,243.80	סה"כ צריכה			
		7,466.40	6,222.60	0.00	1,243.80	סה"כ צריכה			
	0.00					חשבון חברת חשמל			
	7,466.40					הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (1,243.80 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (6,222.60 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	112.64	818.60	602.00	0.00	216.60	21262477 - 1	צילר 1	50117	1
		818.60	602.00	0.00	216.60	סה"כ צריכה			
	126.96	288.60	278.90	0.00	9.70	21262478 - 1	צילר 2	50118	2
		288.60	278.90	0.00	9.70	סה"כ צריכה			
	130.72	8,862.20	7,982.60	0.00	879.60	20281854 - 1	צילר 3	50513	3
		8,862.20	7,982.60	0.00	879.60	סה"כ צריכה			

