



דוח קוט"ש

עבור: BATM Advanced Communicatins

דוח מסכם עבור: ב.א.ט.מ. יוקנעם

תקופת דוח: (27/08/23 - 01/08/23)

תאריך הפקה: 29/08/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	27330	*מיזוג אויר Q3	00017622 - 8	10,376.45	5,892.82	772.68	17,041.95	111.15	
			סה"כ צריכה	10,376.45	5,892.82	772.68	17,041.95		
2	875	מ"א מועמס	00017622 - 2	10,088.17	5,151.43	143.18	15,382.79	118.44	
			סה"כ צריכה	10,088.17	5,151.43	143.18	15,382.79		
3	876	מעליות	00017622 - 3	167.43	134.18	205.79	507.39	3.40	
			סה"כ צריכה	167.43	134.18	205.79	507.39		
4	2959	ציבורי לוח משנה	00024599 - 7	427.15	310.82	751.01	1,488.99	6.14	
			סה"כ צריכה	427.15	310.82	751.01	1,488.99		
5	880	ראשי	00017622 - 7	31,014.12	18,264.04	15,634.20	64,912.36	301.12	
			סה"כ צריכה	31,014.12	18,264.04	15,634.20	64,912.36		


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	27329	אקוויז	00017622 - 5	1,065.55	738.31	1,244.03	3,047.89	9.94	
			00017622 - 8	3,050.68	1,732.49	227.17	5,010.33	111.15	
			16193926 - 4	168.90	0.00	1,061.98	1,230.88	10.18	
			מעליות % 8.33	13.95	11.18	17.14	42.27		
			ציבורי % 14.3	61.08	44.45	107.39	212.93		
			סה"כ צריכה	4,360.15	2,526.42	2,657.72	9,544.29		
2	27334	ב.א.ט.מ	00017622 - 2	-10,088.17	-5,151.43	-143.18	-15,382.79	118.44	
			00017622 - 3	-167.43	-134.18	-205.79	-507.39	3.40	
			00017622 - 5	-1,065.55	-738.31	-1,244.03	-3,047.89	9.94	
			00017622 - 7	31,014.12	18,264.04	15,634.20	64,912.36	301.12	
			00017622 - 8	-5,803.55	-3,295.86	-432.16	-9,531.56	111.15	
			00024599 - 1	-640.46	-344.43	-305.12	-1,290.01	5.65	
			00024599 - 2	-676.06	-573.37	-1,224.45	-2,473.88	6.96	
			00024599 - 3	-1,059.66	-627.04	-1,262.59	-2,949.29	9.92	
			00024599 - 5	-1,066.05	-387.71	-308.89	-1,762.65	12.26	
			00024599 - 6	-0.003	0.00	0.00	-0.003	0.006	
			00024599 - 7	-427.15	-310.82	-751.01	-1,488.99	6.14	
			00024599 - 8	-1,700.26	-1,277.54	-2,631.99	-5,609.79	40.34	
			16193926 - 3	-453.20	0.00	-2,170.00	-2,623.20	14.64	
			16193926 - 4	-301.60	0.00	-1,896.40	-2,198.00	10.18	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג ממונה-2-17622 22.36 %	2,255.72	1,151.86	32.02	3,439.59	118.44	
			מעלית 9.09 %	15.22	12.20	18.71	46.12	3.40	
			ציבורי 33.77 %	144.25	104.96	253.62	502.83		
			סה"כ צריכה	9,980.17	6,692.38	3,362.91	20,035.47		
3	46982	במבי מרקופר קומה 2	00024599 - 3	487.44	288.44	580.79	1,356.67	9.92	
			מיזוג 9.13%	921.05	470.33	13.07	1,404.45		
			מעלית 8.33 %	13.95	11.18	17.14	42.27		
			ציבורי 4.31%	18.41	13.40	32.37	64.18		
			סה"כ צריכה	1,440.85	783.34	643.38	2,867.56		
4	44760	דייר חדש קומה 0 ספין פריים	00024599 - 1	640.46	344.43	305.12	1,290.01	5.65	
			מיזוג 12.01 %	1,211.59	618.69	17.20	1,847.47		
			מעליות 8.33 %	13.95	11.18	17.14	42.27		
			ציבורי 5.66 %	24.18	17.59	42.51	84.28		
			סה"כ צריכה	1,890.17	991.89	381.97	3,264.03		
5	30876	סיפוז	00024599 - 2	392.11	332.55	710.18	1,434.85	6.96	
			מיזוג אוויר 9.05 %	912.98	466.20	12.96	1,392.14		
			מעליות 9.09 %	15.22	12.20	18.71	46.12		
			ציבורי 4.29 %	18.32	13.33	32.22	63.88		
			סה"כ צריכה	1,338.64	824.29	774.06	2,936.99		
6	33851	פילאיט (שטח של יולה לאבס)	00017622 - 8	891.34	506.19	66.37	1,463.90	111.15	
			16193926 - 4	132.70	0.00	834.42	967.12	10.18	
			מעלית 8.33 %	13.95	11.18	17.14	42.27		
			ציבורי 4.18 %	17.86	12.99	31.39	62.24		
			סה"כ צריכה	1,055.84	530.36	949.32	2,535.53		
7	27331	פרוארק קומה א	00024599 - 2	283.94	240.82	514.27	1,039.03	6.96	
			מיזוג אוויר 6.21 %	626.48	319.90	8.89	955.27		
			מעליות 8.33 %	13.95	11.18	17.14	42.27		
			ציבורי 2.93 %	12.52	9.11	22.00	43.63		
			סה"כ צריכה	936.88	581.00	562.31	2,080.19		
8	47336	קומה 0 - ביו ציינג	00024599 - 8	1,700.26	1,277.54	2,631.99	5,609.79	40.34	
			מיזוג 10.76 %	1,085.49	554.29	15.41	1,655.19		
			מעליות 8.33 %	13.95	11.18	17.14	42.27		
			ציבורי 5.03 %	21.49	15.63	37.78	74.90		
			סה"כ צריכה	2,821.18	1,858.65	2,702.32	7,382.14		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	37463	קומה 02 - אורתוספין	00024599 - 3	572.22	338.60	681.80	1,592.62	9.92	
				1,094.57	558.93	15.54	1,669.03		
				13.95	11.18	17.14	42.27		
				21.87	15.91	38.45	76.24		
				1,702.60	924.62	752.93	3,380.15		
10	48175	קומה 04 - אורתוספין	00024599 - 5	266.51	96.93	77.22	440.66	12.26	
				501.38	256.03	7.12	764.52		
				13.95	11.18	17.14	42.27		
				10.00	7.27	17.57	34.84		
				791.84	371.40	119.06	1,282.29		
11	44091	קומה 04 - פילאיט	00017622 - 8	1,861.53	1,057.17	138.62	3,057.33	111.15	
				453.20	0.00	2,170.00	2,623.20	14.64	
				13.95	11.18	17.14	42.27		
				37.29	27.13	65.56	129.99		
				2,365.97	1,095.48	2,391.32	5,852.78		
12	36443	תאג דרים	00024599 - 5	799.54	290.78	231.67	1,321.99	12.26	
				1,503.14	767.56	21.33	2,292.04		
				13.95	11.18	17.14	42.27		
				30.03	21.85	52.80	104.68		
				2,346.65	1,091.37	322.94	3,760.96		
				31,030.94	18,271.21	15,620.24	64,922.39		
							0.00		
							64,922.39		



■ פסגה (31,030.94 Kwh)
■ גבע (18,271.21 Kwh)
■ שפל (15,620.24 Kwh)

