



**דוח קוט"ש**

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון רמת אביב

תקופת דוח: (31/08/23 - 01/08/23)

תאריך הפקה: 04/09/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31405	***מגדלי קירור % 15	1 - 22344649	7,241.25	1,517.10	15,462.12	24,220.47	465.60	
			סה"כ צריכה	7,241.25	1,517.10	15,462.12	24,220.47		
2	33773	IBS* ווינדמן 2	5 - 81037893	71.75	0.00	1,387.90	1,459.65	3.95	
			סה"כ צריכה	71.75	0.00	1,387.90	1,459.65		
3	33770	IBS* אוקסיגן	8 - 81022638	23.20	0.00	362.90	386.10	0.20	
			מיזוג אוויר	14.16	0.00	228.96	243.13		
			סה"כ צריכה	37.36	0.00	591.86	629.23		
4	33761	IBS* בזק	2 - 81018676	329.65	0.00	1,450.10	1,779.75	4.20	
			סה"כ צריכה	329.65	0.00	1,450.10	1,779.75		
5	33772	IBS* ברטק	3 - 81037893	34.30	0.00	381.90	416.20	0.35	
			סה"כ צריכה	34.30	0.00	381.90	416.20		
6	33766	IBS* ד"ר פנינה שמש	4 - 81022638	41.95	0.00	608.15	650.10	1.20	
			מיזוג אוויר	25.61	0.00	383.70	409.31		
			סה"כ צריכה	67.56	0.00	991.85	1,059.41		
7	33771	IBS* ווינדמן הפקות	1 - 81037893	98.65	0.00	1,490.65	1,589.30	2.15	
			סה"כ צריכה	98.65	0.00	1,490.65	1,589.30		
8	52869	IBS* זארה	2 - 22048052	15,376.80	0.00	57,366.60	72,743.40	175.94	
			22048052 - 3	13,938.60	0.00	44,406.60	58,345.20	202.96	
			סה"כ צריכה	29,315.40	0.00	101,773.20	131,088.60		
9	15649	IBS* לוח ראשי חניונים ב.חיוני	3 - 81016887	21,595.10	0.00	71,596.50	93,191.60	178.80	
			סה"כ צריכה	21,595.10	0.00	71,596.50	93,191.60		
10	15640	IBS* מגדל חניה	8 - 81016887	2,269.53	0.00	8,950.35	11,219.88	19.81	
			סה"כ צריכה	2,269.53	0.00	8,950.35	11,219.88		
11	33767	IBS* מוב טיים משרד	5 - 81022638	176.65	0.00	786.75	963.40	1.30	
			מיזוג אוויר	107.85	0.00	496.38	604.24		
			סה"כ צריכה	284.50	0.00	1,283.13	1,567.64		
12	33765	IBS* מרפאת שיניים	3 - 81022638	82.80	0.00	1,049.40	1,132.20	4.70	
			מיזוג אוויר	50.55	0.00	662.10	712.65		
			סה"כ צריכה	133.35	0.00	1,711.50	1,844.85		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
13	33769	*עובד ראובן מזרח IBS	81022638 - 7	30.20	0.00	211.55	241.75	0.30	
		מיזוג אוויר		18.44	0.00	133.47	151.91		
		סה"כ צריכה		48.64	0.00	345.02	393.66		
14	33763	*עמנואל נועה IBS	81022638 - 1	88.00	0.00	744.20	832.20	0.80	
		מיזוג אוויר		53.73	0.00	469.54	523.27		
		סה"כ צריכה		141.73	0.00	1,213.74	1,355.47		
15	32603	*פרטנר חדר תקשורת	17313207 - 1	1,055.10	0.00	4,649.90	5,705.00	9.06	
		סה"כ צריכה		1,055.10	0.00	4,649.90	5,705.00		
16	33762	*ציבורי IBS	81018676 - 1	-694.20	0.00	-6,432.80	-7,127.00	13.60	
			81018676 - 2	-329.65	0.00	-1,450.10	-1,779.75	4.20	
			81018676 - 4	3,736.80	0.00	26,888.40	30,625.20	40.80	
			81022638 - 1	-88.00	0.00	-744.20	-832.20	0.80	
			81022638 - 2	-565.50	0.00	-4,547.80	-5,113.30	11.60	
			81022638 - 3	-82.80	0.00	-1,049.40	-1,132.20	4.70	
			81022638 - 4	-41.95	0.00	-608.15	-650.10	1.20	
			81022638 - 5	-176.65	0.00	-786.75	-963.40	1.30	
			81022638 - 7	-30.20	0.00	-211.55	-241.75	0.30	
			81022638 - 8	-23.20	0.00	-362.90	-386.10	0.20	
			81037893 - 1	-98.65	0.00	-1,490.65	-1,589.30	2.15	
			81037893 - 3	-34.30	0.00	-381.90	-416.20	0.35	
			81037893 - 5	-71.75	0.00	-1,387.90	-1,459.65	3.95	
			סה"כ צריכה	1,499.95	0.00	7,434.30	8,934.25		
17	15750	*ראשי לוח איורור חניונים	81016878 - 7	599.95	0.00	3,447.65	4,047.60	83.58	
		סה"כ צריכה		599.95	0.00	3,447.65	4,047.60		
18	33764	*שר פיטנס IBS	81022638 - 2	565.50	0.00	4,547.80	5,113.30	11.60	
		סה"כ צריכה		565.50	0.00	4,547.80	5,113.30		
19	43828	253 ראלף לורן חדש	81016600 - 1	2,480.50	0.00	7,068.73	9,549.23	34.91	
		מיזוג אוויר		1,271.76	266.44	2,715.56	4,253.76		
		סה"כ צריכה		3,752.26	266.44	9,784.29	13,802.99		
20	15565	166.n ASH	81014245 - 5	345.42	0.00	1,220.59	1,566.01	2.78	
		מיזוג אוויר		239.21	50.12	510.78	800.10		
		סה"כ צריכה		584.63	50.12	1,731.37	2,366.11		
21	45526	Bang & olufsen 273.n	81016363 - 6	744.68	0.00	2,020.13	2,764.80	10.66	
		מיזוג אוויר		202.19	42.36	431.73	676.28		
		סה"כ צריכה		946.86	42.36	2,451.85	3,441.08		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
22	15698	148-149.n CK	81016191 - 4	2,055.00	0.00	6,089.16	8,144.16	23.41	
			מיזוג אויר	553.46	115.95	1,181.80	1,851.21		
			סה"כ צריכה	2,608.46	115.95	7,270.96	9,995.37		
23	15567	288.n IDIGITAL	81036676 - 7	3,490.60	1,971.60	4,614.00	10,076.20	29.60	
			מיזוג אויר	996.70	208.82	2,128.24	3,333.75		
			סה"כ צריכה	4,487.30	2,180.42	6,742.24	13,409.95		
24	15570	240.n PLANET	81014241 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	15572	259.n TUMY	81016331 - 1	398.89	0.00	1,659.55	2,058.44	9.02	
			מיזוג אויר	186.84	39.15	398.96	624.95		
			סה"כ צריכה	585.73	39.15	2,058.52	2,683.40		
26	15574	250.n אדיס	81014232 - 3	392.70	0.00	1,036.50	1,429.20	7.90	
			מיזוג אויר	532.52	111.57	1,137.09	1,781.18		
			סה"כ צריכה	925.22	111.57	2,173.59	3,210.38		
27	15606	174.n אוטלו	81014241 - 3	3,131.70	0.00	8,890.31	12,022.01	37.92	
			סה"כ צריכה	3,131.70	0.00	8,890.31	12,022.01		
28	15544	אופטיק דורון ח. 151	81016191 - 5	1,355.12	0.00	3,073.93	4,429.05	18.98	
			מיזוג אויר	246.24	51.59	525.80	823.63		
			סה"כ צריכה	1,601.37	51.59	3,599.73	5,252.69		
29	16031	167.n אופטיקנה	81016358 - 8	1,350.55	0.00	4,345.49	5,696.03	18.99	
			מיזוג אויר	237.20	49.69	506.48	793.38		
			סה"כ צריכה	1,587.74	49.69	4,851.97	6,489.41		
30	15576	176.n אוריג'ינלס	81015037 - 2	1,584.80	0.00	4,246.40	5,831.20	17.20	
			מיזוג אויר	462.03	96.80	986.57	1,545.40		
			סה"כ צריכה	2,046.83	96.80	5,232.97	7,376.60		
31	15542	איי אופטיק קונספט ח. 214	81014231 - 2	1,067.70	0.00	2,832.60	3,900.30	11.87	
			מיזוג אויר	205.04	42.96	437.81	685.80		
			סה"כ צריכה	1,272.73	42.96	3,270.41	4,586.10		
32	15577	176.n אילנס דוכן	81014219 - 5	245.14	0.00	1,059.90	1,305.04	2.34	
			סה"כ צריכה	245.14	0.00	1,059.90	1,305.04		
33	15579	233.n אימפרס	81016935 - 2	1,333.74	0.00	3,502.26	4,836.00	14.72	
			מיזוג אויר	174.21	36.50	371.99	582.71		
			סה"כ צריכה	1,507.95	36.50	3,874.25	5,418.70		
34	15580	212.n אינדיגו	81016353 - 6	604.19	0.00	1,433.91	2,038.10	6.11	
			מיזוג אויר	185.10	38.78	395.24	619.13		
			סה"כ צריכה	789.29	38.78	1,829.15	2,657.22		
35	15581	165.n אינטימה	81016358 - 4	758.39	0.00	1,843.22	2,601.61	7.47	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	234.69	49.17	501.12	784.97		
			סה"כ צריכה	993.07	49.17	2,344.34	3,386.58		
36	15582	אירוקה ח.127	81014174 - 3	781.95	0.00	1,933.91	2,715.86	7.95	
			מיזוג אויר	136.05	28.50	290.51	455.07		
			סה"כ צריכה	918.00	28.50	2,224.42	3,170.93		
37	15584	אלמ ח.179	81015037 - 6	2,131.60	0.00	5,335.80	7,467.40	25.10	
			מיזוג אויר	1,137.08	238.23	2,427.98	3,803.28		
			סה"כ צריכה	3,268.68	238.23	7,763.78	11,270.68		
38	15587	אמריקן איגל ופוקס הום מ"א	81016984 - 5	610.20	0.00	1,210.60	1,820.80	7.20	
			סה"כ צריכה	610.20	0.00	1,210.60	1,820.80		
39	15588	אמריקן איגל ח.248	81016984 - 7	2,502.80	0.00	7,797.40	10,300.20	21.80	
			סה"כ צריכה	2,502.80	0.00	7,797.40	10,300.20		
40	15589	אמריקן יונטג ח.269	81016363 - 2	669.01	0.00	1,597.94	2,266.95	9.96	
			מיזוג אוויר	204.37	42.82	436.38	683.56		
			סה"כ צריכה	873.38	42.82	2,034.32	2,950.51		
41	15590	אן פונטיין ח.131	81014245 - 3	164.11	0.00	605.82	769.93	5.08	
			מיזוג אויר	119.24	24.98	254.60	398.82		
			סה"כ צריכה	283.34	24.98	860.42	1,168.74		
42	15592	אפטילון ק.7	81014871 - 2	388.90	0.00	1,745.20	2,134.10	3.80	
			סה"כ צריכה	388.90	0.00	1,745.20	2,134.10		
43	15594	אפריל ח.156-157	81016358 - 2	1,037.85	0.00	2,972.47	4,010.32	16.22	
			מיזוג אויר	384.44	80.54	820.89	1,285.88		
			סה"כ צריכה	1,422.30	80.54	3,793.36	5,296.20		
44	15595	אקס טי ניהול בע"מ ק.11	81016834 - 7	1,189.20	617.60	1,681.80	3,488.60	10.00	
			סה"כ צריכה	1,189.20	617.60	1,681.80	3,488.60		
45	15596	אקס טי ספנות ק.8	81016834 - 5	585.00	283.20	732.80	1,601.00	4.90	
			סה"כ צריכה	585.00	283.20	732.80	1,601.00		
46	15598	ארומה ח.280	81016878 - 2	2,538.59	0.00	7,857.37	10,395.96	38.59	
			מיזוג אויר	166.17	34.81	354.83	555.81		
			סה"כ צריכה	2,704.76	34.81	8,212.20	10,951.77		
47	15685	ארמני אקסציינג ח.180	81016984 - 1	2,898.00	0.00	7,829.00	10,727.00	28.00	
			מיזוג אויר	390.64	81.84	834.13	1,306.61		
			סה"כ צריכה	3,288.64	81.84	8,663.13	12,033.61		
48	15599	ארקפה ח.147	81016887 - 1	6,019.59	0.00	20,972.96	26,992.55	63.55	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	413.09	86.54	882.06	1,381.69		
			סה"כ צריכה	6,432.68	86.54	21,855.02	28,374.24		
49	15600	באג מחשבים ח.276	3 - 81016351	822.88	0.00	1,936.89	2,759.77	8.42	
			מיזוג אויר	205.04	42.96	437.81	685.80		
			סה"כ צריכה	1,027.91	42.96	2,374.70	3,445.57		
50	15601	בובי בראון ח.111	1 - 81014174	1,570.11	0.00	3,783.94	5,354.05	15.42	
			מיזוג אויר	235.69	49.38	503.27	788.33		
			סה"כ צריכה	1,805.80	49.38	4,287.21	6,142.38		
51	35354	בוטיק מימוזה ח. 257	7 - 81014219	878.55	0.00	2,206.31	3,084.86	10.50	
			מיזוג אויר	187.61	39.31	400.61	627.53		
			סה"כ צריכה	1,066.16	39.31	2,606.92	3,712.39		
52	15638	בוס ח.224-226	5 - 81014212	1,589.73	0.00	4,728.84	6,318.57	23.01	
			מיזוג אויר	760.34	159.30	1,623.54	2,543.18		
			סה"כ צריכה	2,350.07	159.30	6,352.38	8,861.75		
53	15625	ביונד סקין ח.220	8 - 81016347	1,276.64	0.00	2,891.32	4,167.95	13.50	
			מיזוג אויר	298.17	62.47	636.68	997.32		
			סה"כ צריכה	1,574.81	62.47	3,528.00	5,165.28		
54	15602	בילבונג ח.121	6 - 81014245	968.41	0.00	2,768.10	3,736.51	14.95	
			מיזוג אויר	321.79	67.42	687.12	1,076.33		
			סה"כ צריכה	1,290.20	67.42	3,455.21	4,812.83		
55	44245	ברניקס	1 - 81025708	30.29	30.11	79.37	139.76	0.22	
			סה"כ צריכה	30.29	30.11	79.37	139.76		
56	15706	ברנדיס ח.164	5 - 81014241	363.45	0.00	1,271.86	1,635.30	6.33	
			מיזוג אויר	239.21	50.12	510.78	800.10		
			סה"כ צריכה	602.65	50.12	1,782.63	2,435.40		
57	15761	ג'י סטאר	6 - 81016441	1,123.02	0.00	3,020.38	4,143.41	13.35	
			מיזוג	328.46	68.81	701.35	1,098.63		
			סה"כ צריכה	1,451.48	68.81	3,721.73	5,242.03		
58	15613	ג'ינג'י צ'רינג'י בע"מ	2 - 81016600	106.16	0.00	691.02	797.19	21.23	
			סה"כ צריכה	106.16	0.00	691.02	797.19		
59	15607	גאנט ח.249	1 - 81014232	2,160.00	0.00	5,147.40	7,307.40	22.90	
			מיזוג אויר	418.61	87.70	893.86	1,400.18		
			סה"כ צריכה	2,578.61	87.70	6,041.26	8,707.58		
60	15608	גו מלון ח.117	6 - 81014174	575.96	0.00	1,451.49	2,027.45	8.50	
			מיזוג אויר	136.89	28.68	292.30	457.87		
			סה"כ צריכה	712.85	28.68	1,743.79	2,485.32		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
61	34489	גורגיו ארמני	81016191 - 7	2,098.61	0.00	5,759.96	7,858.56	18.93	
			סה"כ צריכה	2,098.61	0.00	5,759.96	7,858.56		
62	15611	גורקן יזמות נדל"ן בע"מ קומה 10	81016947 - 4	270.20	0.00	877.80	1,148.00	3.10	
			סה"כ צריכה	270.20	0.00	877.80	1,148.00		
63	15614	גק קובה ח.270	81016363 - 3	588.82	0.00	1,899.84	2,488.66	10.78	
			מיזוג אוויר	205.04	42.96	437.81	685.80		
			סה"כ צריכה	793.86	42.96	2,337.65	3,174.47		
64	15554	דה רוקוקו ח.272	81016363 - 5	711.62	0.00	1,898.34	2,609.96	10.79	
			מיזוג אוויר	202.19	42.36	431.73	676.28		
			סה"כ צריכה	913.81	42.36	2,330.06	3,286.23		
65	44244	דוכן ארקפה	20281881 - 1	425.10	0.00	1,638.20	2,063.30	6.03	
			סה"כ צריכה	425.10	0.00	1,638.20	2,063.30		
66	15622	דוכן גבינות באשר	81016600 - 6	845.28	0.00	3,088.33	3,933.61	9.72	
			סה"כ צריכה	845.28	0.00	3,088.33	3,933.61		
67	15616	דוכן דינמיקה	81025453 - 1	129.61	120.70	280.57	530.88		
			סה"כ צריכה	129.61	120.70	280.57	530.88		
68	44070	דוכן פייס	17313403 - 1	61.20	0.00	254.10	315.30	1.80	
			סה"כ צריכה	61.20	0.00	254.10	315.30		
69	44243	דוכן פרחים	20281935 - 1	27.60	0.00	119.60	147.20	2.02	
			סה"כ צריכה	27.60	0.00	119.60	147.20		
70	15623	דומו ח.138	81014241 - 2	1,863.34	0.00	4,429.74	6,293.08	22.24	
			סה"כ צריכה	1,863.34	0.00	4,429.74	6,293.08		
71	35291	דורית שדה חדש	81014210 - 5	149.81	0.00	487.56	637.38	2.93	
			מיזוג אוויר	83.76	17.55	178.84	280.15		
			סה"כ צריכה	233.57	17.55	666.41	917.52		
72	15626	דיזל ח.141	81016321 - 2	2,186.73	0.00	5,585.55	7,772.28	30.43	
			מיזוג אוויר	732.03	153.37	1,563.09	2,448.49		
			סה"כ צריכה	2,918.76	153.37	7,148.64	10,220.77		
73	15627	דנה אשכנזי ח.230	81016935 - 7	126.51	0.00	417.01	543.52	5.23	
			מיזוג אוויר	83.76	17.55	178.84	280.15		
			סה"כ צריכה	210.27	17.55	595.85	823.67		
74	15628	דניאלה להבי ח.274	81016331 - 7	587.56	0.00	1,601.81	2,189.37	2.79	
			מיזוג אוויר	205.04	42.96	437.81	685.80		
			סה"כ צריכה	792.59	42.96	2,039.62	2,875.17		
75	15545	דר זרחה ק.3	81015040 - 6	35.50	0.00	276.50	312.00	1.90	
			סה"כ צריכה	35.50	0.00	276.50	312.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
76	35358	ה. שטרן חדש ח. א. 240	81016441 - 4	1,360.18	0.00	4,617.80	5,977.98	23.63	
			מיזוג	509.24	106.69	1,087.37	1,703.30		
			סה"כ צריכה	1,869.42	106.69	5,705.17	7,681.27		
77	15633	היינס ח. 213	81014231 - 1	806.64	0.00	2,108.50	2,915.14	9.77	
			מיזוג אויר	222.12	46.54	474.29	742.95		
			סה"כ צריכה	1,028.76	46.54	2,582.80	3,658.10		
78	15635	הפנינג ח. 278	81016351 - 4	1,780.13	0.00	3,922.77	5,702.90	20.00	
			מיזוג אויר	349.67	73.26	746.64	1,169.56		
			סה"כ צריכה	2,129.79	73.26	4,669.41	6,872.46		
79	23642	הפניקס חיתום קומה 10	81016834 - 6	246.20	157.20	239.00	642.40	1.70	
			סה"כ צריכה	246.20	157.20	239.00	642.40		
80	15636	הצורפים ח. 128	81014174 - 4	556.47	0.00	1,947.00	2,503.47	7.22	
			מיזוג אויר	176.56	36.99	377.00	590.55		
			סה"כ צריכה	733.03	36.99	2,324.00	3,094.02		
81	15637	ואנס ח. 217	81016347 - 6	452.80	0.00	1,568.40	2,021.21	9.18	
			מיזוג אויר	203.36	42.61	434.23	680.20		
			סה"כ צריכה	656.16	42.61	2,002.63	2,701.40		
82	37388	ורנר אופנה ח. 227	81014245 - 4	360.37	0.00	1,343.96	1,704.33	7.77	
			מיזוג אויר	322.13	67.49	687.83	1,077.45		
			סה"כ צריכה	682.50	67.49	2,031.79	2,781.77		
83	42944	ח. 181 לקוטט	81016984 - 2	1,202.80	0.00	3,383.40	4,586.20	15.80	
			מיזוג אוויר	382.16	80.07	816.03	1,278.26		
			סה"כ צריכה	1,584.96	80.07	4,199.43	5,864.46		
84	44718	ח. 222 בוס	81016347 - 2	0.00	0.00	0.25	0.25		
			מיזוג אויר	211.90	44.40	452.47	708.77		
			סה"כ צריכה	211.90	44.40	452.72	709.02		
85	42945	ח. 227 סקוץ אנד סודה	81016321 - 1	835.80	0.00	2,355.57	3,191.37	11.37	
			מיזוג אוויר	348.43	73.00	743.99	1,165.41		
			סה"כ צריכה	1,184.23	73.00	3,099.55	4,356.78		
86	42942	ח. 254 פורלה	81016441 - 8	841.81	0.00	2,267.93	3,109.74	9.60	
			מיזוג אויר	201.02	42.11	429.22	672.35		
			סה"כ צריכה	1,042.82	42.11	2,697.16	3,782.10		
87	15741	ח. 113-114 אלן יוגה	81014245 - 8	1,159.62	0.00	3,351.67	4,511.29	27.76	
			מיזוג אויר	720.30	150.91	1,538.05	2,409.27		
			סה"כ צריכה	1,879.92	150.91	4,889.72	6,920.55		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
88	15550	ח.208-209 - לולו למון	81016785 - 4	7,337.11	0.00	20,146.08	27,483.20	81.15	
			מיזוג אויר	1,370.25	287.08	2,925.88	4,583.21		
			סה"כ צריכה	8,707.36	287.08	23,071.96	32,066.41		
89	15571	ח.228 פנוי	81016347 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
90	15551	ח.267 - אמפוריו ארמני	81016331 - 6	1,886.70	0.00	5,551.15	7,437.85	24.21	
			מיזוג אויר	408.06	85.49	871.33	1,364.88		
			סה"כ צריכה	2,294.76	85.49	6,422.48	8,802.73		
91	15641	טוליפ גלארי ח.215	81014231 - 3	490.24	0.00	1,441.30	1,931.53	8.25	
			מיזוג אויר	205.20	42.99	438.17	686.36		
			סה"כ צריכה	695.44	42.99	1,879.46	2,617.89		
92	15725	טומי הילפיגר ח.136	81016887 - 2	4,028.18	0.00	9,207.49	13,235.66	35.87	
			מיזוג אויר	713.20	149.42	1,522.89	2,385.51		
			סה"כ צריכה	4,741.38	149.42	10,730.37	15,621.17		
93	15765	טורקזי משלוחים	22344594 - 1	811.10	298.00	796.50	1,905.60	26.81	
			סה"כ צריכה	811.10	298.00	796.50	1,905.60		
94	15644	טעינת רכבים	81016785 - 3	606.15	0.00	1,930.81	2,536.96	53.50	
			סה"כ צריכה	606.15	0.00	1,930.81	2,536.96		
95	45162	טעינת רכבים 2	17312750 - 1	17.50	0.00	432.40	449.90	43.67	
			סה"כ צריכה	17.50	0.00	432.40	449.90		
96	15631	יאנגה ח.168	81016321 - 3	865.80	0.00	2,012.68	2,878.49	9.65	
			מיזוג אויר	181.99	38.13	388.59	608.70		
			סה"כ צריכה	1,047.79	38.13	2,401.27	3,487.19		
97	15650	לאונידיס	81026474 - 1	127.79	91.66	107.80	327.25	1.10	
			סה"כ צריכה	127.79	91.66	107.80	327.25		
98	15645	לאוקסיטן ח.132	81014231 - 5	448.25	0.00	1,427.95	1,876.20	7.46	
			מיזוג אויר	143.06	29.97	305.46	478.49		
			סה"כ צריכה	591.31	29.97	1,733.42	2,354.69		
99	15646	לואי יוטון	81014232 - 2	5,082.60	0.00	11,776.80	16,859.40	49.80	
			סה"כ צריכה	5,082.60	0.00	11,776.80	16,859.40		
100	15647	לואי יוטון ק.5	81015040 - 7	166.50	0.00	496.00	662.50	1.70	
			סה"כ צריכה	166.50	0.00	496.00	662.50		
101	15719	לובי כניסה	81016358 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
102	15651	ללין ח.158-160	81014210 - 1	1,639.89	0.00	4,377.62	6,017.51	22.83	
			מיזוג אויר	417.78	87.53	892.07	1,397.37		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,057.67	87.53	5,269.69	7,414.89		
103	15591	לנדור ח.139	81016785 - 2	2,476.65	0.00	7,085.79	9,562.44	23.54	
			מיזוג אויר	153.78	32.22	328.36	514.35		
			סה"כ צריכה	2,630.42	32.22	7,414.15	10,076.79		
104	15653	מאסימו דוטי	81014241 - 8	5,609.23	0.00	15,819.48	21,428.71	52.86	
			מיזוג אויר	1,537.77	322.17	3,283.57	5,143.50		
			סה"כ צריכה	7,146.99	322.17	19,103.04	26,572.21		
105	15654	מאק ח.142	81014210 - 3	815.98	0.00	2,686.67	3,502.65	17.25	
			מיזוג אויר	276.73	57.98	590.90	925.61		
			סה"כ צריכה	1,092.71	57.98	3,277.57	4,428.26		
106	15553	מגדל חיוני	81040358 - 7	522.10	0.00	2,292.20	2,814.30	4.00	
			סה"כ צריכה	522.10	0.00	2,292.20	2,814.30		
107	15655	מגדל משרדים אפסילון ק.7	81016834 - 3	909.50	429.50	1,145.00	2,484.00	7.20	
			סה"כ צריכה	909.50	429.50	1,145.00	2,484.00		
108	15657	מגדל משרדים אייקון ק.4	81015040 - 2	84.00	0.00	205.30	289.30	1.10	
			סה"כ צריכה	84.00	0.00	205.30	289.30		
109	15658	מגדל משרדים אפסילון ק.5	81014871 - 4	2.40	0.00	10.70	13.10		
			סה"כ צריכה	2.40	0.00	10.70	13.10		
110	15659	מגדל משרדים גיזה ק.12	81016947 - 1	316.00	0.00	1,370.00	1,686.00	5.80	
			סה"כ צריכה	316.00	0.00	1,370.00	1,686.00		
111	15661	מגדל משרדים נור מד בע"מ ק.4	81015040 - 3	583.90	0.00	2,397.40	2,981.30	7.30	
			סה"כ צריכה	583.90	0.00	2,397.40	2,981.30		
112	15662	מגדל משרדים נור מד ק.4	81015040 - 4	385.10	0.00	2,667.60	3,052.70	8.90	
			סה"כ צריכה	385.10	0.00	2,667.60	3,052.70		
113	15663	מגדל משרדים נור מד ק.5	81014871 - 5	90.70	0.00	548.00	638.70	1.80	
			סה"כ צריכה	90.70	0.00	548.00	638.70		
114	15664	מגדל משרדים עו"ד קפלן ק.10	81016947 - 3	459.30	0.00	1,569.50	2,028.80	10.00	
			סה"כ צריכה	459.30	0.00	1,569.50	2,028.80		
115	15665	מגדל משרדים פרתם	81016834 - 4	163.10	96.60	373.10	632.80	2.00	
			סה"כ צריכה	163.10	96.60	373.10	632.80		
116	15666	מגדל משרדים שגרירות נורבגיה קומה 9	81016834 - 1	902.00	533.20	1,879.20	3,314.40	11.20	
			סה"כ צריכה	902.00	533.20	1,879.20	3,314.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
117	29256	מחסן זארה בשבלול	18040248 - 1	8.45	0.00	37.25	45.70	0.35	
			סה"כ צריכה	8.45	0.00	37.25	45.70		
118	28178	מחסן ארמני	17313208 - 1	34.20	0.00	138.50	172.70	1.54	
			סה"כ צריכה	34.20	0.00	138.50	172.70		
119	35517	מחסן מטבח טורקזי	81016351 - 1	1,006.52	0.00	5,348.17	6,354.69	14.90	
			סה"כ צריכה	1,006.52	0.00	5,348.17	6,354.69		
120	28179	מחסן נייק בשבלול	18040248 - 3	272.15	0.00	1,178.05	1,450.20	2.25	
			סה"כ צריכה	272.15	0.00	1,178.05	1,450.20		
121	36382	מחסן באשר	18247403 - 1	80.50	0.00	351.40	431.90	1.30	
			סה"כ צריכה	80.50	0.00	351.40	431.90		
122	28362	מחסן גיזה	13148234 - 1	209.70	0.00	930.10	1,139.80		
			סה"כ צריכה	209.70	0.00	930.10	1,139.80		
123	28405	מחסן דומו	17313059 - 1	145.00	0.00	636.90	781.90	4.93	
			סה"כ צריכה	145.00	0.00	636.90	781.90		
124	28404	מחסן לאונידס	17312972 - 1	257.10	0.00	946.20	1,203.30	4.39	
			סה"כ צריכה	257.10	0.00	946.20	1,203.30		
125	44242	מחסן לנדוור	17312749 - 1	474.00	0.00	2,103.70	2,577.70	4.45	
			סה"כ צריכה	474.00	0.00	2,103.70	2,577.70		
126	15546	מחסן מייקל קורס	81016600 - 7	404.61	0.00	1,040.55	1,445.16	3.49	
			סה"כ צריכה	404.61	0.00	1,040.55	1,445.16		
127	15673	מחסן מימיסו צוקה	81036676 - 3	218.85	132.35	650.45	1,001.65	3.15	
			סה"כ צריכה	218.85	132.35	650.45	1,001.65		
128	44299	מחסן מיסטר קוויק	20281752 - 1	2.30	0.00	25.20	27.50	3.60	
			סה"כ צריכה	2.30	0.00	25.20	27.50		
129	39547	מחסן נייק	17313386 - 1	317.00	0.00	1,366.80	1,683.80	3.21	
			סה"כ צריכה	317.00	0.00	1,366.80	1,683.80		
130	15672	מחסן סחוט	81036676 - 5	180.85	119.40	582.85	883.10	1.45	
			סה"כ צריכה	180.85	119.40	582.85	883.10		
131	33658	מחסן עו"ד קפלן בשבלול	18040248 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
132	50749	מחסן צ'יטה	18247231 - 1	84.70	0.00	465.80	550.50	2.32	
			סה"כ צריכה	84.70	0.00	465.80	550.50		
133	28180	מחסן שלב בשבלול	18040248 - 4	144.20	0.00	625.10	769.30	1.31	
			סה"כ צריכה	144.20	0.00	625.10	769.30		
134	15675	מייקל קורס ח.143	81014210 - 2	1,653.86	0.00	4,447.01	6,100.87	20.67	
		מיזוג אויר		642.91	134.70	1,372.80	2,150.41		
			סה"כ צריכה	2,296.78	134.70	5,819.81	8,251.28		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
135	15677	מילר ח.211	81016353 - 5	1,299.12	0.00	2,909.69	4,208.80	15.10	
			מיזוג אויר	190.23	39.85	406.19	636.27		
			סה"כ צריכה	1,489.35	39.85	3,315.88	4,845.08		
136	15678	מיסטר קויק ח.172	81016321 - 6	757.53	0.00	3,506.09	4,263.62	14.86	
			מיזוג אויר	244.57	51.24	522.22	818.03		
			סה"כ צריכה	1,002.10	51.24	4,028.31	5,081.65		
137	15680	ממטר יועצים ק.5	81014871 - 3	8.30	0.00	39.50	47.80	1.50	
			סה"כ צריכה	8.30	0.00	39.50	47.80		
138	15742	מנגו ח.115-116	81016441 - 5	1,819.52	0.00	5,086.99	6,906.51	22.78	
			מיזוג אויר	814.11	170.56	1,738.36	2,723.03		
			סה"כ צריכה	2,633.63	170.56	6,825.35	9,629.54		
139	52868	מנגו מחסן	22344519 - 1	611.70	267.90	244.60	1,124.20	5.28	
			סה"כ צריכה	611.70	267.90	244.60	1,124.20		
140	15681	מעלית	81016984 - 6	23.70	0.00	117.80	141.50	1.10	
			סה"כ צריכה	23.70	0.00	117.80	141.50		
141	15682	מקדונלדס ח.201	81016785 - 5	4,295.31	0.00	11,279.68	15,574.99	30.85	
			סה"כ צריכה	4,295.31	0.00	11,279.68	15,574.99		
142	33760	מרפאת שיניים ש.ל.ה	81016947 - 7	1,715.80	0.00	6,486.30	8,202.10	21.00	
			סה"כ צריכה	1,715.80	0.00	6,486.30	8,202.10		
143	15684	מרק קיין ח.221	81016347 - 1	1,283.55	0.00	3,512.95	4,796.51	13.53	
			מיזוג אויר	202.19	42.36	431.73	676.28		
			סה"כ צריכה	1,485.74	42.36	3,944.68	5,472.78		
144	23643	משרדי הנהלה ק.12	81016947 - 8	258.40	0.00	1,364.90	1,623.30	5.60	
			סה"כ צריכה	258.40	0.00	1,364.90	1,623.30		
145	43897	נארס	81016191 - 6	1,737.76	0.00	4,033.70	5,771.46	16.64	
			מיזוג אויר	370.54	77.63	791.20	1,239.37		
			סה"כ צריכה	2,108.30	77.63	4,824.90	7,010.83		
146	15687	נור מד ק.6	81014871 - 6	509.20	0.00	1,951.00	2,460.20	5.60	
			סה"כ צריכה	509.20	0.00	1,951.00	2,460.20		
147	15686	נור מד ק.3	81016878 - 4	14,674.75	0.00	63,143.55	77,818.30	147.84	
			סה"כ צריכה	14,674.75	0.00	63,143.55	77,818.30		
148	15708	נייק ח.152-155	81016191 - 8	3,429.27	0.00	8,066.08	11,495.35	30.85	
			מיזוג אויר	961.52	201.45	2,053.12	3,216.09		
			סה"כ צריכה	4,390.79	201.45	10,119.20	14,711.44		
149	15689	נספרוס ח.234	81016935 - 3	1,617.48	0.00	4,925.44	6,542.92	15.93	
			מיזוג אויר	384.51	80.56	821.03	1,286.10		
			סה"כ צריכה	2,001.99	80.56	5,746.48	7,829.02		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
150	15690	סאקס ח.118	81014174 - 8	925.30	0.00	2,651.74	3,577.04	12.98	
			מיזוג אויר	348.43	73.00	743.99	1,165.41		
			סה"כ צריכה	1,273.73	73.00	3,395.73	4,742.45		
151	15585	סבון ח.277	81016351 - 5	204.94	0.00	588.01	792.95	4.75	
			מיזוג אוויר	87.11	18.25	186.00	291.35		
			סה"כ צריכה	292.05	18.25	774.00	1,084.30		
152	15691	סוהו ח.261-262	81016331 - 3	682.35	0.00	1,982.37	2,664.72	8.81	
			מיזוג אויר	305.41	63.99	652.13	1,021.53		
			סה"כ צריכה	987.76	63.99	2,634.50	3,686.25		
153	15692	סורבסקי ח.170	81016321 - 5	529.25	0.00	1,348.66	1,877.92	6.39	
			מיזוג אויר	142.05	29.76	303.32	475.13		
			סה"כ צריכה	671.30	29.76	1,651.98	2,353.05		
154	15693	סופר פארם ב.חיוני ח.101	81016878 - 6	13,126.61	0.00	51,502.94	64,629.55	104.56	
			מיזוג אויר	2,195.59	459.99	4,688.20	7,343.78		
			סה"כ צריכה	15,322.20	459.99	56,191.15	71,973.34		
155	51296	סחוט	81016600 - 5	657.40	0.00	2,382.87	3,040.28	6.54	
			סה"כ צריכה	657.40	0.00	2,382.87	3,040.28		
156	15762	סטורי ח.163	81016441 - 7	1,463.15	0.00	3,859.29	5,322.44	19.42	
			מיזוג אויר	472.65	99.02	1,009.25	1,580.93		
			סה"כ צריכה	1,935.80	99.02	4,868.54	6,903.37		
157	15569	סטיב מאדן ח.122	81014241 - 6	908.13	0.00	2,364.77	3,272.90	11.47	
			מיזוג אויר	323.37	67.75	690.48	1,081.59		
			סה"כ צריכה	1,231.49	67.75	3,055.25	4,354.49		
158	15697	סטימצקי ח.130	81014245 - 2	1,271.70	0.00	3,249.09	4,520.79	9.72	
			מיזוג אויר	358.14	75.03	764.73	1,197.91		
			סה"כ צריכה	1,629.84	75.03	4,013.83	5,718.70		
159	15699	סלקום אנטנות	81016887 - 6	1,373.89	0.00	5,926.75	7,300.64	10.74	
			סה"כ צריכה	1,373.89	0.00	5,926.75	7,300.64		
160	15609	סלקום תקשורת ק.13	81016947 - 5	123.00	0.00	483.55	606.55	1.00	
			סה"כ צריכה	123.00	0.00	483.55	606.55		
161	15612	סמסוניט ח.258	81014219 - 8	612.38	0.00	1,723.83	2,336.20	7.84	
			מיזוג אויר	149.79	31.38	319.84	501.02		
			סה"כ צריכה	762.17	31.38	2,043.67	2,837.22		
162	15621	עולם המתקים	13141002 - 1	262.00	0.00	1,249.80	1,511.80		
			סה"כ צריכה	262.00	0.00	1,249.80	1,511.80		
163	15700	עמנואל נועה ח.231	81016935 - 8	715.06	0.00	2,434.35	3,149.41	10.87	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	341.73	71.59	729.68	1,143.00		
			סה"כ צריכה	1,056.79	71.59	3,164.03	4,292.42		
164	15583	פאטי באטו ח.218-219	7 - 81016347	498.72	0.00	2,118.94	2,617.67	14.70	
			מיזוג אויר	305.68	64.04	652.71	1,022.43		
			סה"כ צריכה	804.40	64.04	2,771.65	3,640.09		
165	15702	פאם קליניק ח.244-245	8 - 81014211	5.20	0.00	18.20	23.40	1.73	
			מיזוג אויר	94.75	19.85	202.31	316.90		
			סה"כ צריכה	99.94	19.85	220.51	340.30		
166	15703	פדני ח.133-134	6 - 81014211	1,817.54	0.00	6,207.13	8,024.67	27.01	
			מיזוג אויר	402.03	84.23	858.45	1,344.71		
			סה"כ צריכה	2,219.57	84.23	7,065.58	9,369.38		
167	15704	פוזיילוב ח.112	2 - 81014174	561.46	0.00	1,564.94	2,126.40	7.34	
			מיזוג אויר	135.72	28.43	289.80	453.95		
			סה"כ צריכה	697.18	28.43	1,854.73	2,580.35		
168	15688	פוט לוקר ח.177	3 - 81015037	2,504.10	0.00	5,387.20	7,891.30	26.50	
			מיזוג אויר	755.41	158.27	1,613.02	2,526.70		
			סה"כ צריכה	3,259.51	158.27	7,000.22	10,418.00		
169	15586	פול אנד שארק ח.263-264	4 - 81016331	854.64	0.00	2,580.18	3,434.81	12.58	
			מיזוג אויר	307.89	64.51	657.43	1,029.82		
			סה"כ צריכה	1,162.52	64.51	3,237.61	4,464.64		
170	15683	פולגת ח.254-255	2 - 81016351	1,246.93	0.00	3,416.31	4,663.24	16.82	
			מיזוג אויר	375.80	78.73	802.43	1,256.97		
			סה"כ צריכה	1,622.73	78.73	4,218.75	5,920.21		
171	15707	פוקס הום ח.248	7 - 81015037	1,265.60	0.00	3,227.00	4,492.60	14.20	
			סה"כ צריכה	1,265.60	0.00	3,227.00	4,492.60		
172	16039	פי אייץ' חדר שרתים - פרטנר 13	1 - 81025335	639.14	615.04	1,528.49	2,782.67	4.18	
			סה"כ צריכה	639.14	615.04	1,528.49	2,782.67		
173	15709	פלאנט טיים ח.146	2 - 81016191	547.61	0.00	1,755.88	2,303.49	9.42	
			מיזוג אויר	165.67	34.71	353.75	554.13		
			סה"כ צריכה	713.28	34.71	2,109.63	2,857.62		
174	15710	פלאפון אנטנות	7 - 81014871	533.30	0.00	2,232.25	2,765.55	4.50	
			סה"כ צריכה	533.30	0.00	2,232.25	2,765.55		
175	15715	פנוי	6 - 81014212	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
176	15543	פנוי ח.144	8 - 81016321	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
177	15724	פעלתון ח.183	81016353 - 1	1,634.41	0.00	4,143.78	5,778.18	17.06	
			מיזוג אויר	474.13	99.33	1,012.40	1,585.86		
			סה"כ צריכה	2,108.53	99.33	5,156.17	7,364.04		
178	38734	פקטורי	81014211 - 5	1,656.72	0.00	4,315.42	5,972.15	19.33	
			מיזוג אויר	473.69	99.24	1,011.47	1,584.40		
			סה"כ צריכה	2,130.42	99.24	5,326.89	7,556.55		
179	15642	פקטורי נשים ח.246-247	81014211 - 2	1,938.30	0.00	4,914.78	6,853.08	28.99	
			מיזוג אויר	1,001.39	209.80	2,138.25	3,349.44		
			סה"כ צריכה	2,939.69	209.80	7,053.04	10,202.52		
180	15632	פקטורי קידס ח.216	81016347 - 5	557.89	0.00	1,654.14	2,212.03	7.76	
			מיזוג אויר	202.69	42.47	432.80	677.96		
			סה"כ צריכה	760.58	42.47	2,086.94	2,889.99		
181	15726	פרטי בלרינה ח.108	81014174 - 7	166.84	0.00	356.94	523.78	2.71	
			מיזוג אויר	49.25	10.32	105.16	164.73		
			סה"כ צריכה	216.09	10.32	462.10	688.51		
182	15555	פרטר תקשורת	81016321 - 7	1,085.52	0.00	4,564.64	5,650.16	8.19	
			סה"כ צריכה	1,085.52	0.00	4,564.64	5,650.16		
183	15728	צוקה ח.202	81016878 - 1	525.67	0.00	1,597.67	2,123.33	8.88	
			סה"כ צריכה	525.67	0.00	1,597.67	2,123.33		
184	15730	ציבורי Q 5.3	81016353 - 8	4,235.60	0.00	13,065.91	17,301.51	32.56	
			סה"כ צריכה	4,235.60	0.00	13,065.91	17,301.51		
185	15732	ציבורי Q5.2	81016353 - 7	6,542.20	0.00	19,303.22	25,845.42	52.96	
			סה"כ צריכה	6,542.20	0.00	19,303.22	25,845.42		
186	15731	ציבורי QE2.1	81016785 - 8	6,503.30	0.00	27,674.29	34,177.59	50.62	
			סה"כ צריכה	6,503.30	0.00	27,674.29	34,177.59		
187	23470	ציבורי א1 - 7א , ב12	81014211 - 4	8,718.61	0.00	26,064.40	34,783.01	79.04	
			סה"כ צריכה	-5,609.23	0.00	-15,819.48	-21,428.71	52.86	
			סה"כ צריכה	3,109.38	0.00	10,244.92	13,354.30		
188	23471	ציבורי חיוני 1	81040358 - 5	9,217.00	0.00	34,508.00	43,725.00	86.00	
			סה"כ צריכה	-522.10	0.00	-2,292.20	-2,814.30	4.00	
			סה"כ צריכה	-7,084.80	0.00	-22,034.40	-29,119.20	76.80	
			סה"כ צריכה	1,610.10	0.00	10,181.40	11,791.50		
189	15556	ציבורי, QE1.2	81040358 - 6	2,242.24	0.00	8,463.68	10,705.92	15.36	
			סה"כ צריכה	2,242.24	0.00	8,463.68	10,705.92		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
190	15733	ציבורי, לוח מ"א על הגג E36C	81016887 - 5	8,458.70	0.00	24,347.62	32,806.32	99.90	
			סה"כ צריכה	8,458.70	0.00	24,347.62	32,806.32		
191	15557	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.1	81040358 - 1	10,734.00	0.00	37,870.80	48,604.80	164.40	
			סה"כ צריכה	10,734.00	0.00	37,870.80	48,604.80		
192	15558	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.2	81040358 - 2	8.40	0.00	140.40	148.80		
			סה"כ צריכה	8.40	0.00	140.40	148.80		
193	15559	ציבורי, מ"א + משרדים על הגג	81040358 - 4	15,354.40	0.00	42,597.20	57,951.60	148.40	
			סה"כ צריכה	15,354.40	0.00	42,597.20	57,951.60		
194	15560	ציבורי, מפוחי עשן QEE1	81040358 - 8	7,084.80	0.00	22,034.40	29,119.20	76.80	
			סה"כ צריכה	7,084.80	0.00	22,034.40	29,119.20		
195	15561	ציבורי, משאבות איזורר QE2	81040358 - 3	6,374.00	0.00	23,538.00	29,912.00	124.00	
			סה"כ צריכה	6,374.00	0.00	23,538.00	29,912.00		
196	15541	ציבורי, ראשי מ"א קומה 13 Q1.3	81016887 - 7	16,410.84	0.00	66,379.02	82,789.86	521.76	
			סה"כ צריכה	16,410.84	0.00	66,379.02	82,789.86		
197	15736	קאלה ח.139	81016441 - 3	266.07	0.00	589.12	855.20	4.60	
			מיזוג אויר	91.13	19.09	194.58	304.80		
			סה"כ צריכה	357.20	19.09	783.70	1,160.00		
198	15564	קבוצת בינו ק.13	81016947 - 6	33.20	0.00	288.90	322.10	2.50	
			סה"כ צריכה	33.20	0.00	288.90	322.10		
199	15563	קולומביה ח.289	81036676 - 6	2,686.80	1,448.60	3,440.50	7,575.90	18.90	
			מיזוג אויר	521.97	109.36	1,114.55	1,745.88		
			סה"כ צריכה	3,208.77	1,557.96	4,555.05	9,321.78		
200	15739	קילס ח.279	81016351 - 8	655.27	0.00	1,714.21	2,369.48	9.47	
			מיזוג אויר	130.99	27.44	279.71	438.15		
			סה"כ צריכה	786.26	27.44	1,993.92	2,807.63		
201	23644	קפה אלברט מחסן קרור	81016984 - 8	944.20	0.00	4,197.95	5,142.15	9.20	
			סה"כ צריכה	944.20	0.00	4,197.95	5,142.15		
202	15743	קפה אלברט מסעדה ח.135	81016878 - 5	4,605.87	0.00	16,141.32	20,747.19	59.74	
			מיזוג אויר	88.78	18.60	189.57	296.96		
			סה"כ צריכה	4,694.65	18.60	16,330.89	21,044.14		
203	15727	קפה גרין ח.266	81016363 - 8	1,361.62	0.00	6,284.77	7,646.39	19.46	
			מיזוג אויר	103.19	21.62	220.34	345.14		
			סה"כ צריכה	1,464.81	21.62	6,505.11	7,991.54		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
204	15745	קפה טורקוז	81014232 - 5	15,544.80	0.00	54,582.80	70,127.60	132.00	
			סה"כ צריכה	15,544.80	0.00	54,582.80	70,127.60		
205	15746	קרביץ ח.108A	81014174 - 5	1,437.21	0.00	4,130.75	5,567.96	15.39	
			מיזוג אויר	340.52	71.34	727.11	1,138.97		
			סה"כ צריכה	1,777.73	71.34	4,857.86	6,706.93		
206	15747	קרולינה הררה ח.260	81016331 - 2	816.99	0.00	2,542.65	3,359.64	19.14	
			מיזוג אויר	308.16	64.56	658.00	1,030.72		
			סה"כ צריכה	1,125.15	64.56	3,200.65	4,390.36		
207	15749	קרייזי לין ח.271	81016363 - 4	503.18	0.00	1,713.61	2,216.79	8.05	
			מיזוג אויר	205.04	42.96	437.81	685.80		
			סה"כ צריכה	708.22	42.96	2,151.42	2,902.59		
208	15756	רביד ח.169	81016321 - 4	266.93	0.00	734.00	1,000.93	3.48	
			מיזוג אויר	70.36	14.74	150.23	235.32		
			סה"כ צריכה	337.28	14.74	884.23	1,236.25		
209	15757	רויאליטי ח.145	81016191 - 1	329.47	0.00	1,213.54	1,543.01	7.05	
			מיזוג אויר	122.45	25.65	261.47	409.58		
			סה"כ צריכה	451.92	25.65	1,475.01	1,952.59		
210	15610	רולקס ח.252	81014232 - 4	704.50	0.00	2,132.90	2,837.40	9.60	
			מיזוג אויר	184.26	38.60	393.46	616.32		
			סה"כ צריכה	888.76	38.60	2,526.36	3,453.72		
211	38194	רונו ח. ח.275	81016331 - 8	449.65	0.00	1,282.50	1,732.14	7.75	
			מיזוג אויר	205.04	42.96	437.81	685.80		
			סה"כ צריכה	654.68	42.96	1,720.31	2,417.94		
212	15758	רוזיל ח.109	81016441 - 2	654.64	0.00	1,951.30	2,605.94	10.42	
			מיזוג אויר	341.73	71.59	729.68	1,143.00		
			סה"כ צריכה	996.37	71.59	2,680.98	3,748.94		
213	15759	רפליי ח.265	81016331 - 5	906.75	0.00	2,858.21	3,764.96	12.67	
			מיזוג אויר	370.20	77.56	790.49	1,238.25		
			סה"כ צריכה	1,276.96	77.56	3,648.70	5,003.21		
214	15760	רלף לורן ח.124-126	81014241 - 1	3,213.64	0.00	10,575.10	13,788.75	33.28	
			מיזוג אויר	845.84	177.21	1,806.10	2,829.15		
			סה"כ צריכה	4,059.48	177.21	12,381.21	16,617.90		
215	15630	שאנל ח.129	81014245 - 1	531.82	0.00	1,450.35	1,982.16	6.10	
			מיזוג אויר	176.22	36.92	376.29	589.43		
			סה"כ צריכה	708.04	36.92	1,826.63	2,571.59		
216	15679	שופרא ח.161	81016358 - 5	742.63	0.00	1,961.05	2,703.68	9.58	
			מיזוג אויר	240.01	50.28	512.49	802.79		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
217	15766	שילב ח. 242-243	3 - 81014212	982.64	50.28	2,473.55	3,506.47	22.37	
			מיזוג אויר	693.50	145.29	1,480.82	2,319.62		
			סה"כ צריכה	2,643.96	145.29	5,931.43	8,720.68		
218	50975	שלט סקר גרופ	6 - 81016358	426.99	0.00	1,235.74	1,662.74	3.19	
			סה"כ צריכה	426.99	0.00	1,235.74	1,662.74		
219	15767	תאורת גינה בריכת מים	4 - 81016600	1,927.35	0.00	7,882.79	9,810.14	14.46	
			סה"כ צריכה	1,927.35	0.00	7,882.79	9,810.14		
220	15701	תכשיתי פלאנט ח. 243A	3 - 81014211	530.39	0.00	1,450.96	1,981.35	6.46	
			מיזוג אויר	338.88	71.00	723.60	1,133.48		
			סה"כ צריכה	869.26	71.00	2,174.56	3,114.83		
			סה"כ צריכה	427,870.74	17,326.66	1,330,511.22	1,775,708.62		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,775,708.62		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 427,870.74)  
■ גבע (Kwh 17,326.66)  
■ שפל (Kwh 1,330,511.22)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	49661	***מגדלי קירור 6+7	4 - 16193811	7,605.60	0.00	22,505.60	30,111.20	86.62	
			סה"כ צריכה	7,605.60	0.00	22,505.60	30,111.20		
2	15668	***מגדלי קירור מועמס 85%	1 - 22344649	41,033.75	8,596.90	87,618.68	137,249.33	465.60	
			סה"כ צריכה	41,033.75	8,596.90	87,618.68	137,249.33		
3	33777	*מ"א על הגג IBS	1 - 81018676	694.20	0.00	6,432.80	7,127.00	13.60	
			סה"כ צריכה	694.20	0.00	6,432.80	7,127.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
4	33768	*מיזוג אוויר כללי לוח קומה 1 מזרח IBS לידיעה בלבד	81022638 - 6	1,172.80	0.00	9,786.40	10,959.20	14.40	
		סה"כ צריכה		1,172.80	0.00	9,786.40	10,959.20		
5	33776	*ראשי בניין IBS	81018676 - 4	3,736.80	0.00	26,888.40	30,625.20	40.80	
		סה"כ צריכה		3,736.80	0.00	26,888.40	30,625.20		
6	16015	81014219-3 חנות-לא להפקה	81014219 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
7	16017	81014231-6 חנות-לא להפקה	81014231 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
8	16014	חנות-לא להפקה 81014219-2	81014219 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
9	16016	חנות-לא להפקה 81014219-4	81014219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
10	16020	חנות-לא להפקה 81015037-1	81015037 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
11	16007	חנות-לא להפקה 81014210-6	81014210 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
12	16009	חנות-לא להפקה 81014210-7	81014210 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
13	16010	חנות-לא להפקה 81014212-2	81014212 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
14	16011	חנות-לא להפקה 81014212-7	81014212 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
15	16013	חנות-לא להפקה 81014219-1	81014219 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
16	16018	חנות-לא להפקה 81014231-8	81014231 - 8	0.00	0.00	0.001	0.001		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.001	0.001		
17	16021	חנות-לא להפקה 81015037-4	81015037 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
18	16022	חנות-לא להפקה 81015037-5	81015037 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	16023	חנות-לא להפקה 81016191-3	3 - 81016191	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	16024	חנות-לא להפקה 81016347-4	4 - 81016347	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	16025	חנות-לא להפקה 81016351-6	6 - 81016351	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	16026	חנות-לא להפקה 81016353-2	2 - 81016353	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	16027	חנות-לא להפקה 81016353-3	3 - 81016353	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	16028	חנות-לא להפקה 81016353-4	4 - 81016353	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	16030	חנות-לא להפקה 81016358-7	7 - 81016358	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	16032	חנות-לא להפקה 81016363-7	7 - 81016363	0.00	0.00	0.001	0.001		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.001	0.001		
27	16033	חנות-לא להפקה 81016878-3	3 - 81016878	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	16038	חנות-לא להפקה 81016935-5	5 - 81016935	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
29	39350	יחידות DX	1 - 15091184	1,411.00	0.00	9,595.40	11,006.40	29.86	
			2 - 15091184	1,481.40	0.00	6,824.90	8,306.30	32.38	
			3 - 15091184	2,703.70	0.00	8,958.30	11,662.00	30.33	
			4 - 15091184	1,136.30	0.00	5,552.60	6,688.90	37.80	
			1 - 16193811	2,706.50	0.00	10,012.50	12,719.00	39.10	
			2 - 16193811	3,226.80	0.00	10,327.20	13,554.00	39.33	
			3 - 16193811	3,545.50	0.00	11,417.30	14,962.80	39.37	
			סה"כ צריכה	16,211.20	0.00	62,688.20	78,899.40		
30	15648	לוח אזורי מזרחי קומה 0- לא להפקה	4 - 81016984	12,760.00	0.00	29,933.20	42,693.20	139.20	
			סה"כ צריכה	12,760.00	0.00	29,933.20	42,693.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
31	52926	לוח חלוקה דיירים קומה עליונה	22048052 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
32	52874	לוח חלוקה מא בגג - שנאי 6	22048053 - 1	2,734.80	0.00	12,005.60	14,740.40	21.34	
		סה"כ צריכה		2,734.80	0.00	12,005.60	14,740.40		
33	52927	לוח חרום משנאי 6	22048053 - 2	1.80	0.00	103.20	105.00	16.77	
		סה"כ צריכה		1.80	0.00	103.20	105.00		
34	15667	פנוי	81015040 - 5	123.20	0.00	465.10	588.30	3.10	
		סה"כ צריכה		123.20	0.00	465.10	588.30		
35	15713	פנוי	81014212 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
36	15714	פנוי	81014210 - 8	17,263.07	0.00	42,421.58	59,684.65	179.30	
		סה"כ צריכה		17,263.07	0.00	42,421.58	59,684.65		
37	15716	פנוי	81014231 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
38	15717	פנוי	81014871 - 1	0.00	0.00	0.20	0.20		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.20	0.20		
39	15720	פנוי	81016358 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
40	15721	פנוי	81016441 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
41	15722	פנוי	81016935 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
42	15573	פנוי א.פלאנט ח.145	81016600 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
43	31608	פנוי אוכל בריא ח 266 לשעבר	81016351 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
44	15566	פנוי אמפוריו ארמני ח. 268 לשעבר	81016363 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
45	15618	פנוי דוכן מירס לשעבר	81014245 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
46	15660	פנוי מגדל משרדים נור מד ק.4 לשעבר	81015040 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
47	15674	פנוי מחסן קזנובה לשעבר	81016600 - 3	27.87	0.00	142.21	170.08	1.67	
			סה"כ צריכה	27.87	0.00	142.21	170.08		
48	15729	צוקה ח.206-פנוי	81016785 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	16034	ציבורי, קבוצה 5 (לא להפקה)	81016887 - 4	8,512.40	0.00	30,513.38	39,025.79	83.28	
			סה"כ צריכה	8,512.40	0.00	30,513.38	39,025.79		
50	15734	ציבורי, קבוצה 1 (לא להפקה)	81022094 - 1	7,586.00	0.00	25,590.00	33,176.00	83.00	
			סה"כ צריכה	7,586.00	0.00	25,590.00	33,176.00		
51	15751	ראשי שנאי 1	81029219 - 1	64,107.17	0.00	231,338.73	295,445.90	735.60	
			סה"כ צריכה	64,107.17	0.00	231,338.73	295,445.90		
52	15752	ראשי שנאי 2	81029268 - 1	82,713.35	0.00	284,085.27	366,798.62	834.40	
			סה"כ צריכה	82,713.35	0.00	284,085.27	366,798.62		
53	15753	ראשי שנאי 3	81029798 - 1	80,965.75	0.00	243,437.30	324,403.05	791.20	
			סה"כ צריכה	80,965.75	0.00	243,437.30	324,403.05		
54	15754	ראשי שנאי 4	81029237 - 1	74,752.58	0.00	217,518.10	292,270.68	712.00	
			סה"כ צריכה	74,752.58	0.00	217,518.10	292,270.68		
55	15755	ראשי שנאי 5	81029828 - 1	82,811.36	0.00	237,704.28	320,515.64	858.88	
			סה"כ צריכה	82,811.36	0.00	237,704.28	320,515.64		
56	15764	שוגר דדי פנוי	81014219 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
57	52873	שנאי 6	22048052 - 1	33,926.40	0.00	122,227.20	156,153.60	397.44	
			סה"כ צריכה	33,926.40	0.00	122,227.20	156,153.60		

