



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה שרונה כפר סבא

תקופת דוח: (31/08/23 - 01/08/23)

תאריך הפקה: 07/09/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	44.47	12,267.00	10,396.80	0.00	1,870.20	19093445 - 4	הוצל"פ כפר סבא	40237	1
		12,267.00	10,396.80	0.00	1,870.20	סה"כ צריכה			
		12,267.00	10,396.80	0.00	1,870.20	סה"כ צריכה			
	0.00					חשבון חברת חשמל			
	12,267.00					הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (1,870.20 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (10,396.80 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	112.64	1,173.00	946.80	0.00	226.20	21262477 - 1	צילר 1	50117	1
		1,173.00	946.80	0.00	226.20	סה"כ צריכה			
	126.96	545.00	499.00	0.00	46.00	21262478 - 1	צילר 2	50118	2
		545.00	499.00	0.00	46.00	סה"כ צריכה			
	130.72	15,216.90	13,715.60	0.00	1,501.30	20281854 - 1	צילר 3	50513	3
		15,216.90	13,715.60	0.00	1,501.30	סה"כ צריכה			

