

דוח קוט"ש

עבור: איירפורטסיטי

דוח מסכם עבור: קשת מוטורולה

תקופת דוח: (31/08/23 - 01/08/23)

תאריך הפקה: 14/09/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	52972	*לחלוקה אטריום ק.קרקע לוח מא 103.7	81016925 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	52973	*לחלוקה בין דיירים אגף A+B+D	81016822 - 6	415.25	0.00	1,871.92	2,287.17	15.10	
			81016822 - 8	264.00	0.00	725.10	989.10	4.80	
			81016868 - 6	160.20	0.00	572.60	732.80	2.40	
			81016868 - 8	2,655.80	0.00	11,708.20	14,364.00	31.00	
			81016940 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81016994 - 1	2,317.50	0.00	7,247.70	9,565.20	23.60	
			81016994 - 6	139.82	0.00	412.10	551.92	3.80	
			81016994 - 8	53.98	0.00	253.06	307.04	5.85	
			81018777 - 3	2.60	0.00	19.35	21.95		
			81018777 - 4	120.60	0.00	583.05	703.65	5.10	
			81018777 - 5	112.70	0.00	797.80	910.50	3.80	
			סה"כ צריכה	6,242.45	0.00	24,190.89	30,433.34		
3	52974	*לחלוקה מיזוג אוויר וציבורי	81016822 - 6	1,245.75	0.00	5,615.77	6,861.52	15.10	
			81016822 - 8	264.00	0.00	725.10	989.10	4.80	
			81016868 - 8	1,138.20	0.00	5,017.80	6,156.00	31.00	
			81016994 - 1	772.50	0.00	2,415.90	3,188.40	23.60	
			81016994 - 6	193.08	0.00	569.10	762.18	3.80	
			81016994 - 8	146.92	0.00	688.74	835.66	5.85	
			סה"כ צריכה	3,760.45	0.00	15,032.41	18,792.86		
4	52963	שנאי 01 הזנת חשמל UPS+G לוח ראשי U1 110	70061247 - 1	33,828.72	0.00	151,361.52	185,190.24	267.20	
			סה"כ צריכה	33,828.72	0.00	151,361.52	185,190.24		
5	52964	שנאי 2 הזנת חשמל UPS+G לוח ראשי U2 111	70062103 - 1	26,010.96	0.00	114,338.72	140,349.68	206.88	
			סה"כ צריכה	26,010.96	0.00	114,338.72	140,349.68		
6	52965	שנאי T03	81029800 - 1	57,958.64	0.00	227,020.24	284,978.88	484.80	
			סה"כ צריכה	57,958.64	0.00	227,020.24	284,978.88		
7	52966	שנאי T05	81016894 - 7	14,688.00	0.00	64,115.20	78,803.20	134.40	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	52967	שנאי T06	81021559 - 1	14,688.00	0.00	64,115.20	78,803.20	220.93	
			סה"כ צריכה	14,978.94	0.00	50,372.03	65,350.98		
9	52968	שנאי T07	81016936 - 1	138.00	0.00	596.00	734.00	4.00	
			סה"כ צריכה	138.00	0.00	596.00	734.00		
10	52969	שנאי T08	81022129 - 1	24,846.53	0.00	82,972.42	107,818.94	221.82	
			סה"כ צריכה	24,846.53	0.00	82,972.42	107,818.94		
11	52970	שנאי T09	81016929 - 5	50,720.00	0.00	217,043.20	267,763.20	556.80	
			סה"כ צריכה	50,720.00	0.00	217,043.20	267,763.20		
12	52971	שנאי T10	81029267 - 1	21,821.63	0.00	83,173.25	104,994.88	221.70	
			סה"כ צריכה	21,821.63	0.00	83,173.25	104,994.88		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	52944	אגף A פוקס ויזל ק.4 לוח 106.8	81016803 - 8	2,438.80	0.00	11,312.40	13,751.20	30.40	
			לוח מא אטריום קומת קרקע- לחלוקה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי ומא	98.96	0.00	424.51	523.48		
			סה"כ צריכה	2,537.76	0.00	11,736.91	14,274.68		
2	52945	אגף A ק.4 אוריגין ג.פ.אס	20004258 - 1	112.00	0.00	556.60	668.60	1.84	
			20004404 - 1	191.20	0.00	901.40	1,092.60	2.47	
			20281875 - 1	582.40	0.00	2,992.10	3,574.50	64.30	
			לוח מא אטריום קומת קרקע- לחלוקה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי ומא	35.94	0.00	167.00	202.93		
			סה"כ צריכה	921.54	0.00	4,617.10	5,538.63		
3	52946	אגף A קרמר ק.1 105.4	81016803 - 1	4,471.20	0.00	16,090.80	20,562.00	39.20	
			לוח מא אטריום קומת קרקע- לחלוקה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי ומא	181.44	0.00	603.83	785.27		
			סה"כ צריכה	4,652.64	0.00	16,694.63	21,347.27		
4	52947	אגף C ק.4 פ.איי.איי נטוורקס	20004404 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81016894 - 5	3,224.00	0.00	14,715.60	17,939.60	31.60	
			81016936 - 7	11.75	0.00	2,238.50	2,250.25	36.75	
			לוח מא אטריום קומת קרקע- לחלוקה	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי ומא	131.30	0.00	636.23	767.53		
			סה"כ צריכה	3,367.05	0.00	17,590.33	20,957.38		
5	52948	אגף C קרמר ק.1 105.4	81016940 - 5	4,188.80	0.00	14,014.40	18,203.20	41.60	
			לוח מא אטריום קומת קרקע- לחלוקה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי ומא	169.98	0.00	525.91	695.89		
			סה"כ צריכה	4,358.78	0.00	14,540.31	18,899.09		
6	52949	אינטרוויז	20004257 - 1	451.80	0.00	1,742.80	2,194.60	5.54	
			20004257 - 2	878.00	0.00	3,963.80	4,841.80	8.32	
			20004258 - 4	289.20	0.00	1,290.40	1,579.60	4.14	
			81016803 - 7	1,774.80	0.00	7,261.20	9,036.00	18.80	
			81016894 - 3	3,199.20	0.00	14,601.60	17,800.80	36.00	
			81016894 - 4	2,318.00	0.00	8,868.80	11,186.80	20.40	
			81016940 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81016994 - 4	1,311.60	0.00	5,810.80	7,122.40	11.20	
			81018777 - 6	75.90	0.00	461.00	536.90	2.10	
			ציבורי ומא בנין A+B+D	2,148.17	0.00	8,086.61	10,234.78		
			סה"כ צריכה	12,446.67	0.00	52,087.01	64,533.68		
7	52950	אלפא טים	70057895 - 1	32.40	0.00	146.56	178.96	0.55	
			ציבורי ומא בנין A+B+D	6.76	0.00	26.94	33.69		
			סה"כ צריכה	39.16	0.00	173.49	212.66		
8	52951	בנק ירושלים בנין B	70058596 - 1	-1,229.20	0.00	-4,840.40	-6,069.60	16.00	
			81016868 - 1	3,139.00	0.00	13,697.00	16,836.00	39.00	
			81016868 - 2	2,676.00	0.00	13,731.00	16,407.00	36.00	
			81016868 - 3	3,391.00	0.00	17,677.00	21,068.00	44.00	
			81016868 - 5	2,223.00	0.00	7,001.00	9,224.00	25.00	
			ציבורי ומא בנין A+B+D	2,127.59	0.00	8,686.70	10,814.29		
			סה"כ צריכה	12,327.39	0.00	55,952.30	68,279.69		
9	52952	בנק לאומי	70044593 - 1	82.86	0.00	364.48	447.34	0.72	
			ציבורי ומא בנין A+B+D	17.28	0.00	66.99	84.27		
			סה"כ צריכה	100.14	0.00	431.47	531.61		
10	52953	מוטורולה	81016822 - 7	1,231.20	0.00	5,623.20	6,854.40	38.40	
			81018777 - 1	-79.65	0.00	-358.10	-437.75	0.60	
			81018777 - 2	-129.80	0.00	-1,076.50	-1,206.30	3.30	
			81018777 - 5	-112.70	0.00	-797.80	-910.50	3.80	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81018777 - 6	-75.90	0.00	-461.00	-536.90	2.10	
			81018777 - 3	-2.60	0.00	-19.35	-21.95		
			81018777 - 4	-120.60	0.00	-583.05	-703.65	5.10	
			20004258 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20281875 - 1	-582.40	0.00	-2,992.10	-3,574.50	64.30	
			70061247 - 1	33,828.72	0.00	151,361.52	185,190.24	267.20	
			70062103 - 1	26,010.96	0.00	114,338.72	140,349.68	206.88	
			70062141 - 1	168.32	0.00	747.68	916.00	1.28	
			81016803 - 2	1,333.60	0.00	6,021.20	7,354.80	19.60	
			81016803 - 5	1,899.60	0.00	6,028.80	7,928.40	19.60	
			81016803 - 6	0.00	0.00	25.20	25.20		
			81016822 - 5	2,910.00	0.00	13,536.20	16,446.20	29.60	
			81016894 - 1	3,111.00	0.00	13,479.00	16,590.00	45.00	
			81016894 - 6	204.80	0.00	920.00	1,124.80	1.60	
			81016894 - 8	951.20	0.00	4,268.80	5,220.00	8.80	
			81016925 - 3	728.00	0.00	2,684.80	3,412.80	12.00	
			81016925 - 5	1,092.00	0.00	5,586.80	6,678.80	24.00	
			81016925 - 6	30.45	0.00	137.90	168.35	0.40	
			81016925 - 8	39.10	0.00	172.05	211.15	0.70	
			81016929 - 3	831.60	0.00	3,828.00	4,659.60	8.40	
			81016936 - 1	138.00	0.00	596.00	734.00	4.00	
			81016936 - 2	677.40	0.00	3,758.40	4,435.80	12.60	
			81016936 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81016940 - 1	173.20	0.00	504.85	678.05	1.80	
			81016940 - 3	201.80	0.00	428.65	630.45	2.65	
			81016994 - 2	3.40	0.00	15.65	19.05		
			81016994 - 3	534.15	0.00	2,207.60	2,741.75	7.30	
			81016994 - 7	115.30	0.00	636.35	751.65	3.30	
			81018777 - 7	6.50	0.00	35.85	42.35	3.25	
				0.00	0.00	0.00	0.00		
				3,048.18	0.00	12,408.34	15,456.52		
				78,164.83	0.00	343,063.66	421,228.49		
		מיזוג אוויר	81016822 - 1	48.00	0.00	211.20	259.20		
			81016822 - 2	158.40	0.00	699.20	857.60	1.60	
			81016822 - 3	7,160.40	0.00	25,950.00	33,110.40	62.40	
			81016925 - 1	16.00	0.00	80.00	96.00		
			81016925 - 4	10,332.50	0.00	41,320.00	51,652.50	187.50	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81016929 - 1	49,475.20	0.00	211,430.40	260,905.60	547.20	
			81016929 - 2	14.40	0.00	57.60	72.00		
			81016936 - 5	11,436.80	0.00	58,662.40	70,099.20	467.20	
			81016994 - 5	35,556.00	0.00	151,200.00	186,756.00	356.00	
			סה"כ צריכה	114,197.70	0.00	489,610.80	603,808.50		
12	52956	סימנס בניין A	20281859 - 1	6.10	0.00	54.00	60.10	27.00	
			ציבורי ומא בניין A+B+D	1.27	0.00	9.92	11.20		
			סה"כ צריכה	7.37	0.00	63.92	71.30		
13	52957	סימנס בניין B	81016868 - 4	584.00	0.00	2,622.00	3,206.00	8.00	
			ציבורי ומא בניין A+B+D	121.82	0.00	481.88	603.70		
			סה"כ צריכה	705.82	0.00	3,103.88	3,809.70		
14	52958	סימנס בניין C	20004404 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81016803 - 3	2,332.40	0.00	7,104.00	9,436.40	19.20	
			81016936 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			לוח מא אטריום קומת קרקע- לחלוקה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי ומא	94.65	0.00	266.59	361.24		
			סה"כ צריכה	2,427.05	0.00	7,370.59	9,797.64		
15	52959	סימנס בניין D	81016803 - 4	2,545.20	0.00	9,357.60	11,902.80	25.20	
			81016929 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81016929 - 8	4,611.50	0.00	20,433.50	25,045.00	36.50	
			ציבורי ומא בניין A+B+D	1,492.82	0.00	5,475.15	6,967.98		
			סה"כ צריכה	8,649.52	0.00	35,266.25	43,915.78		
16	52960	פיברו טבע	70058596 - 1	1,229.20	0.00	4,840.40	6,069.60	16.00	
			ציבורי ומא בניין A+B+D	256.40	0.00	889.59	1,145.99		
			סה"כ צריכה	1,485.60	0.00	5,729.99	7,215.59		
17	52962	קשת משרדים ק.כניסה	70057646 - 1	-247.13	0.00	-844.41	-1,091.54	5.17	
			81016868 - 7	337.20	0.00	2,541.60	2,878.80	9.60	
			ציבורי ומא בניין A+B+D	18.79	0.00	311.92	330.71		
			סה"כ צריכה	108.86	0.00	2,009.11	2,117.97		
18	52961	ש.כ שיווק	70057646 - 1	247.13	0.00	844.41	1,091.54	5.17	
			ציבורי ומא בניין A+B+D	51.55	0.00	155.19	206.74		
			סה"כ צריכה	298.68	0.00	999.60	1,298.28		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	246,796.56	0.00	1,061,041.36	1,307,837.92		
			חשבון חברת חשמל	281,604.00		1,212,370.00	1,493,974.00		
			הפרש בקוט"ש	-34,807.44		-151,328.64	-186,136.08		
			הפרש באחוזים	-12.36%		-12.48%	-12.46%		



- פסגה (Kwh 246,796.56)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 1,061,041.36)

