



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה אורות אור יהודה

תקופת דוח: (05/09/23 - 01/09/23)


תאריך הפקה: 20/09/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	46419	TSG	20004194 - 2	2.15	0.00	12.20	14.35	0.23	
			20004195 - 1	-26.20	0.00	-198.12	-224.32	4.36	
			20004195 - 3	-23.94	0.00	-114.84	-138.78	4.26	
			20004195 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004196 - 1	2,339.20	0.00	11,112.00	13,451.20	228.19	
			20004196 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004196 - 3	-1,343.20	0.00	-6,083.60	-7,426.80	142.22	
			20004196 - 4	0.00	0.00	-25.20	-25.20	75.78	
			20281601 - 1	1,312.20	0.00	7,771.30	9,083.50	161.80	
			22344458 - 1	-20.50	0.00	-93.70	-114.20	3.90	
			חניון	326.73	0.00	2,130.92	2,457.65		
			סה"כ צריכה	2,566.44	0.00	14,510.96	17,077.40		
2	44078	חזי בסון	20004195 - 3	23.94	0.00	114.84	138.78	4.26	
			סה"כ צריכה	23.94	0.00	114.84	138.78		
3	44075	מיזוג אויר	20004196 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004196 - 3	1,343.20	0.00	6,083.60	7,426.80	142.22	
			20004196 - 4	0.00	0.00	25.20	25.20	75.78	
			סה"כ צריכה	1,343.20	0.00	6,108.80	7,452.00		
4	47297	פטיסר שוקולטרי (אביגד מוריס)	20004195 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	44220	פיתוח	20004194 - 4	74.24	0.00	434.59	508.83	10.61	
			20004195 - 1	13.41	0.00	101.44	114.85	4.36	
			סה"כ צריכה	87.65	0.00	536.02	623.68		
6	52983	פלאיאון	22344458 - 1	20.50	0.00	93.70	114.20	3.90	
			סה"כ צריכה	20.50	0.00	93.70	114.20		
7	46241	צרות בנין סחר והשקעות	20004194 - 3	2.30	0.00	15.05	17.35	0.92	
			20004194 - 4	70.76	0.00	414.21	484.97	10.61	
			20004195 - 1	12.79	0.00	96.68	109.47	4.36	
			חניון	311.42	0.00	2,031.03	2,342.45		
			סה"כ צריכה	397.26	0.00	2,556.98	2,954.24		
			סה"כ צריכה	4,439.00	0.00	23,921.30	28,360.30		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				28,360.30		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 4,439.00)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 23,921.30)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44218	חניון מועמס	20004194 - 1	642.60	0.00	4,189.20	4,831.80	72.49	
			20004194 - 2	-2.15	0.00	-12.20	-14.35	0.23	
			20004194 - 3	-2.30	0.00	-15.05	-17.35	0.92	
			סה"כ צריכה	638.15	0.00	4,161.95	4,800.10		

