



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (31/08/23 - 01/08/23)

תאריך הפקה: 28/09/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	5.26	3,159.92	1,503.13	828.26	828.52	00015926 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		3,159.92	1,503.13	828.26	828.52	סה"כ צריכה			
	11.26	3,684.08	1,141.89	1,213.35	1,328.84	00015926 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,684.08	1,141.89	1,213.35	1,328.84	סה"כ צריכה			
	6.77	1,446.43	358.39	479.57	608.47	00015926 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,446.43	358.39	479.57	608.47	סה"כ צריכה			
	120.68	33,425.88	7,191.24	10,940.53	15,294.11	00015926 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		33,425.88	7,191.24	10,940.53	15,294.11	סה"כ צריכה			
	388.80	160,144.52	60,399.36	45,166.64	54,578.52	00015926 - 1	ציבורי	33461	5
	130.60	-19,898.31	-7,748.22	-5,813.74	-6,336.35	00015926 - 2			
	165.12	-72,109.46	-29,618.35	-19,816.80	-22,674.31	00015926 - 3			
	5.26	-3,159.92	-1,503.13	-828.26	-828.52	00015926 - 4			
	120.68	-33,425.88	-7,191.24	-10,940.53	-15,294.11	00015926 - 5			
	6.77	-1,446.43	-358.39	-479.57	-608.47	00015926 - 6			
	11.26	-3,684.08	-1,141.89	-1,213.35	-1,328.84	00015926 - 7			
		26,420.45	12,838.14	6,074.39	7,507.92	סה"כ צריכה			
	130.60	19,898.31	7,748.22	5,813.74	6,336.35	00015926 - 2	צילר 1	33455	6
		19,898.31	7,748.22	5,813.74	6,336.35	סה"כ צריכה			
	165.12	72,109.46	29,618.35	19,816.80	22,674.31	00015926 - 3	צילר 2	33456	7
		72,109.46	29,618.35	19,816.80	22,674.31	סה"כ צריכה			
		160,144.52	60,399.36	45,166.64	54,578.52	סה"כ צריכה			
		163,240.00	163,240.00			חשבון חברת חשמל			
		-3,095.48	-102,840.64			הפרש בקוט"ש			
		-1.90%	-63.00%			הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 54,578.52)
- גבע (Kwh 45,166.64)
- שפל (Kwh 60,399.36)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00015926 - 1	54,578.52	45,166.64	60,399.36	160,144.52	388.80	
				54,578.52	45,166.64	60,399.36	160,144.52		

