



דוח קוט"ש

עבור: מגדלי הוד השרון

דוח מסכם עבור: מגדלי הוד השרון

תקופת דוח: (30/09/23 - 01/09/23)

תאריך הפקה: 03/10/23

מס' מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	44.67	6,098.40	5,644.53	0.00	453.87	81011744 - 7	*לחלוקה - בניין א מ"א ק.קרקע	21415	1
	10.008	563.38	506.89	0.00	56.48	81011772 - 2			
	10.93	2,702.43	2,451.59	0.00	250.84	81011772 - 5			
		9,364.20	8,603.01	0.00	761.19	סה"כ צריכה			
	62.85	3,449.20	3,434.80	0.00	14.40	15114167 - 3	*לחלוקה - בניין ב מ"א ב.חיוני	21626	2
	102.14	14,266.00	13,191.20	0.00	1,074.80	15114167 - 4			
	18.96	5,259.20	4,735.20	0.00	524.00	15114167 - 5			
		22,974.40	21,361.20	0.00	1,613.20	סה"כ צריכה			
	76.26	32,235.60	27,532.40	0.00	4,703.20	21055409 - 1	*לחלוקה - בניין ג מ"א ב.חיוני (משרדים)	30220	3
	114.60	2,046.80	1,798.80	0.00	248.00	21055409 - 2			
	130.81	4,337.60	3,856.40	0.00	481.20	21055409 - 3			
	126.41	21,811.60	18,970.40	0.00	2,841.20	21055409 - 4			
	0.004	0.00	0.00	0.00	0.00	21055410 - 1			
	115.04	14,823.60	12,262.80	0.00	2,560.80	22026857 - 3			
	77.57	29,554.40	24,828.40	0.00	4,726.00	22026857 - 4			
	118.17	21,076.80	18,426.00	0.00	2,650.80	23000164 - 1			
	71.91	24,901.60	20,269.60	0.00	4,632.00	23000164 - 2			
		150,788.00	127,944.80	0.00	22,843.20	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81016953 - 1	*לחלוקה - בניין ד מ"א (ח.תקשורת ומחשבים) 25%	53369	4
	17.50	2,585.75	2,199.33	0.00	386.43	81017095 - 2			
	42.60	6,663.45	5,705.25	0.00	958.20	81017095 - 3			
		118.65	111.30	0.00	7.35	81017095 - 4			
	0.40	68.30	60.60	0.00	7.70	81017113 - 3			
		19.87	19.10	0.00	0.77	81017113 - 4			
		9,456.03	8,095.57	0.00	1,360.45	סה"כ צריכה			
	54.80	427.60	368.80	0.00	58.80	81016953 - 2	*לחלוקה - בניין ד מ"א משרדים	53361	5
	243.60	36,796.80	31,629.00	0.00	5,167.80	81016953 - 3			
	228.80	10,572.00	9,245.60	0.00	1,326.40	81017143 - 1			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81022271 - 1	1,138.40	0.00	7,115.00	8,253.40	33.20	
			81022271 - 2	219.20	0.00	3,548.80	3,768.00	39.20	
			81022271 - 3	853.60	0.00	11,749.60	12,603.20	235.20	
			סה"כ צריכה	8,764.20	0.00	63,656.80	72,421.00		
6	21562	*לחלוקה - בניין ה משרדים מ"א ב.חינו	14154690 - 1	1,446.60	0.00	15,308.40	16,755.00	235.57	
			14154690 - 2	1,742.00	0.00	16,894.00	18,636.00	76.23	
			14154690 - 3	0.00	0.00	5,503.60	5,503.60	113.30	
			14154692 - 10	0.00	0.00	5,018.80	5,018.80	108.12	
			18235007 - 11	3,328.20	0.00	49,028.40	52,356.60	243.84	
			18235007 - 12	41.40	0.00	26,893.20	26,934.60	260.63	
			סה"כ צריכה	6,558.20	0.00	118,646.40	125,204.60		
7	53869	לבדיקה בניין ד מ"א (ח.תקשורת ומחשבים) 100%	81016953 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017095 - 2	1,545.70	0.00	8,797.30	10,343.00	17.50	
			81017095 - 3	3,832.80	0.00	22,821.00	26,653.80	42.60	
			81017095 - 4	29.40	0.00	445.20	474.60		
			81017113 - 3	30.80	0.00	242.40	273.20	0.40	
			81017113 - 4	3.10	0.00	76.40	79.50		
			סה"כ צריכה	5,441.80	0.00	32,382.30	37,824.10		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	53331	אמדוקס לוח UPS1	15140054 - 1	149.60	0.00	883.30	1,032.90		
			סה"כ צריכה	149.60	0.00	883.30	1,032.90		
2	53332	אמדוקס לוח UPS2	15091157 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	53333	אמדוקס לוח ראשי	15091157 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	21414	בניין א אציל השרון	81011772 - 6	1.15	0.00	6.65	7.81	0.01	
			81011804 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011840 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011840 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017140 - 4	174.65	0.00	976.87	1,151.52	11.31	
			81017140 - 7	136.61	0.00	891.85	1,028.46	2.50	
			סה"כ צריכה	312.41	0.00	1,875.37	2,187.78		
5	50765	בניין א טיפה	81011804 - 7	169.56	0.00	954.46	1,124.02	1.62	
			81017140 - 6	-55.46	0.00	-353.61	-409.06	1.00	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	114.10	0.00	600.85	714.96		
6	21502	בניין א לוח חשמל גג עליון	81011772 - 1	89.81	0.00	661.31	751.12	2.79	
			81011804 - 2	707.50	0.00	3,892.17	4,599.67	8.58	
			סה"כ צריכה	797.32	0.00	4,553.47	5,350.79		
7	21506	בניין א לוחות חשמל ק.קרקע וחניון	81010204 - 5	1,104.83	0.00	7,403.43	8,508.26	27.31	
			81010204 - 6	1,034.98	0.00	5,968.83	7,003.80	19.44	
			81011746 - 1	998.77	0.00	5,672.76	6,671.53	9.70	
			81011840 - 1	1,316.00	0.00	5,790.71	7,106.71	19.12	
			81011840 - 5	-46.10	0.00	-259.61	-305.70	0.45	
			סה"כ צריכה	4,408.49	0.00	24,576.12	28,984.61		
8	53334	בניין א מ"א גג עליון	81010204 - 7	51.68	0.00	295.27	346.95	0.51	
			81011744 - 1	3,303.18	0.00	16,959.51	20,262.70	73.09	
			81011744 - 2	5,034.02	0.00	33,132.59	38,166.61	78.72	
			81011744 - 3	75.96	0.00	8,627.70	8,703.66	92.86	
			81011744 - 5	2,263.82	0.00	12,573.97	14,837.78	30.22	
			סה"כ צריכה	10,728.66	0.00	71,589.04	82,317.71		
9	20890	בניין א מ"א ח. תקשורת גג עליון (חיוני - Q111)	81011804 - 1	1,042.33	0.00	6,088.65	7,130.98	17.63	
			סה"כ צריכה	1,042.33	0.00	6,088.65	7,130.98		
10	20941	בניין א מחסן טוגה ק.	81017140 - 3	81.15	0.00	476.26	557.40	0.88	
			בניין א מ"א ק.קרקע	761.19	0.00	8,603.01	9,364.20		
			סה"כ צריכה	842.34	0.00	9,079.27	9,921.61		
11	47425	בניין א מרד + תנור קומה 01-	16254175 - 1	147.00	0.00	3,470.80	3,617.80	44.62	
			20281656 - 1	1,036.40	0.00	3,499.60	4,536.00	40.32	
			סה"כ צריכה	1,183.40	0.00	6,970.40	8,153.80		
12	20902	בניין א משרד הנהלת הפארק	81011840 - 5	46.10	0.00	259.61	305.70	0.45	
			סה"כ צריכה	46.10	0.00	259.61	305.70		
13	21416	בניין א משרד תמיר	81011772 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011804 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	21413	בניין א ציבורי	81010204 - 4	707.19	0.00	3,891.25	4,598.44	8.57	
			81011772 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011804 - 8	294.25	0.00	924.57	1,218.82	3.62	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר 25	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81011840 - 6	154.66	0.00	781.68	936.34	2.76	
			סה"כ צריכה	1,156.11	0.00	5,597.50	6,753.61		
15	53335	בנין א קומה 01	81010204 - 3	444.80	0.00	2,723.48	3,168.29	8.06	
			81011746 - 2	1,354.41	0.00	8,208.50	9,562.91	26.43	
			81011746 - 5	569.47	0.00	3,264.57	3,834.04	8.00	
			סה"כ צריכה	2,368.68	0.00	14,196.56	16,565.24		
16	53336	בנין א קומה 02	81010204 - 2	148.68	0.00	1,722.75	1,871.43	9.01	
			81011746 - 3	992.64	0.00	5,638.92	6,631.56	20.80	
			81011746 - 6	448.10	0.00	2,599.29	3,047.38	5.06	
			סה"כ צריכה	1,589.42	0.00	9,960.96	11,550.38		
17	53337	בנין א קומה 03	81010204 - 1	306.70	0.00	2,260.89	2,567.60	8.22	
			81011746 - 4	1,542.76	0.00	7,819.67	9,362.43	25.01	
			81011746 - 7	634.01	0.00	3,108.51	3,742.52	10.34	
			סה"כ צריכה	2,483.47	0.00	13,189.07	15,672.54		
18	20939	בנין א קראוונים ק.קרקע ב.חינוי תאריך יציאה: 21/09/23	81017140 - 1	12.55	0.00	95.69	108.25	2.77	
			סה"כ צריכה	12.55	0.00	95.69	108.25		
19	30937	בנין ב מא ח.תקשורת חינוי	15114167 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	21629	בנין ב ציבורי	15114167 - 6	31.20	0.00	177.70	208.90	0.30	
			15114167 - 10	205.90	0.00	1,170.35	1,376.25	2.02	
			15114167 - 11	1.70	0.00	78.60	80.30	1.27	
			15114167 - 15	323.10	0.00	1,831.10	2,154.20	1.52	
			סה"כ צריכה	561.90	0.00	3,257.75	3,819.65		
21	21627	בנין ב קונטרופ ק.קרקע	15114167 - 2	119.60	0.00	1,108.80	1,228.40	6.64	
			15114167 - 7	559.20	0.00	3,740.40	4,299.60	19.08	
			15114167 - 12	77.60	0.00	419.20	496.80	2.19	
			בנין ב מ"א	637.39	0.00	8,254.80	8,892.19		
			סה"כ צריכה	1,393.79	0.00	13,523.20	14,916.99		
22	53338	בנין ב קונטרופ קומה 01	15114167 - 1	36.00	0.00	798.00	834.00	6.43	
			15114167 - 8	412.00	0.00	3,456.00	3,868.00	18.34	
			15114167 - 13	710.00	0.00	4,110.80	4,820.80	8.74	
			בנין ב מ"א	975.81	0.00	13,106.40	14,082.21		
			סה"כ צריכה	2,133.81	0.00	21,471.20	23,605.01		
23	21408	בנין ג אמדוקס חדר מחשב	16092159 - 4	1.20	0.00	7.00	8.20	0.03	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22026564 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026564 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026567 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026586 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026841 - 4	270.00	0.00	1,531.60	1,801.60	3.01	
			22026857 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	271.20	0.00	1,538.60	1,809.80		
24	53340	בניין ג טוגה 02	16092158 - 1	1,173.40	0.00	5,810.60	6,984.00	22.69	
			23000221 - 2	133.80	0.00	517.10	650.90	5.05	
			בניין ג מיזוג אוויר	1,003.55	0.00	5,177.35	6,180.90		
			סה"כ צריכה	2,310.75	0.00	11,505.05	13,815.80		
25	53341	בניין ג טוגה 09 (15% מקומה 9)	22026841 - 3	152.55	0.00	885.57	1,038.12	12.58	
			23000159 - 2	4.79	0.00	17.33	22.11	1.07	
			בניין ג מיזוג אוויר	120.79	0.00	738.75	859.54		
			סה"כ צריכה	278.12	0.00	1,641.65	1,919.77		
26	53339	בניין ג טוגה קומה 13	22344642 - 1	224.40	0.00	1,168.90	1,393.30	8.84	
			22344643 - 1	468.00	0.00	2,137.20	2,605.20	8.64	
			בניין ג מיזוג אוויר	531.56	0.00	2,705.06	3,236.63		
			סה"כ צריכה	1,223.96	0.00	6,011.16	7,235.13		
27	21405	בניין ג טוגה קומות 07-12	00021747 - 4	232.46	0.00	1,105.85	1,338.31		
			16092159 - 2	1,656.80	0.00	9,179.20	10,836.00	23.66	
			22026841 - 2	1,230.00	0.00	6,943.80	8,173.80	22.57	
			23000165 - 1	223.50	0.00	1,345.80	1,569.30	9.91	
			23000197 - 1	-5.85	0.00	-33.55	-39.40	2.44	
			23000222 - 3	152.70	0.00	910.40	1,063.10	6.21	
			23000223 - 4	136.20	0.00	829.30	965.50	5.43	
			23000437 - 4	1,095.40	0.00	5,415.80	6,511.20	14.13	
			בניין ג מיזוג אוויר	3,624.53	0.00	21,025.06	24,649.59		
			סה"כ צריכה	8,345.75	0.00	46,721.65	55,067.40		
28	43317	בניין ג כ.צ.ט טעינה ק.02-	18247457 - 1	3.60	0.00	597.80	601.40	12.26	
			סה"כ צריכה	3.60	0.00	597.80	601.40		
29	21006	בניין ג כ.צ.ט קומות 13-14	16092159 - 3	657.20	0.00	4,748.60	5,405.80	32.83	
			22344658 - 1	95.90	0.00	703.90	799.80	4.41	
			22344666 - 1	1,009.30	0.00	5,911.90	6,921.20	21.88	
			23000165 - 3	99.80	0.00	644.80	744.60	6.01	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			בניין ג מיזוג אוויר	1,429.63	0.00	9,825.98	11,255.61		
			סה"כ צריכה	3,291.83	0.00	21,835.18	25,127.01		
30	50760	בניין ג לוח מחסן (ב.ח 41F)	21055410 - 2	103.90	0.00	634.30	738.20	5.93	
			סה"כ צריכה	103.90	0.00	634.30	738.20		
31	53342	בניין ג מ"א חדרי מחשב ותקשורת	22026567 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026567 - 2	5,401.60	0.00	28,156.80	33,558.40	89.24	
			22026586 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026586 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026857 - 1	1,532.00	0.00	10,174.80	11,706.80	65.32	
			23000170 - 3	5,396.80	0.00	29,984.00	35,380.80	74.62	
			23000170 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	12,330.40	0.00	68,315.60	80,646.00		
32	53344	בניין ג סוני קומה 01	22026834 - 1	5,193.80	0.00	27,759.80	32,953.60	61.04	
			23000221 - 1	412.10	0.00	1,872.90	2,285.00	10.44	
			בניין ג מיזוג אוויר	4,303.72	0.00	24,245.59	28,549.32		
			סה"כ צריכה	9,909.62	0.00	53,878.29	63,787.92		
33	53343	בניין ג סוני קומה 06	16092158 - 3	1,200.60	0.00	5,602.00	6,802.60	17.11	
			23000222 - 2	549.60	0.00	2,380.60	2,930.20	14.31	
			בניין ג מיזוג אוויר	1,343.65	0.00	6,531.40	7,875.05		
			סה"כ צריכה	3,093.85	0.00	14,514.00	17,607.85		
34	21406	בניין ג סוני קומה 08	00023316 - 1	135.67	0.00	618.04	753.71		
			23000195 - 3	118.30	0.00	458.40	576.70	5.99	
			בניין ג מיזוג אוויר	194.97	0.00	880.75	1,075.72		
			סה"כ צריכה	448.94	0.00	1,957.19	2,406.12		
35	22246	בניין ג סוני קומה 09 (85% מהקומה)	22026841 - 3	864.45	0.00	5,018.23	5,882.68	12.58	
			23000159 - 2	27.12	0.00	98.18	125.29	1.07	
			מיזוג אוויר	684.47	0.00	4,186.26	4,870.73		
			סה"כ צריכה	1,576.03	0.00	9,302.67	10,878.70		
36	21403	בניין ג סוני קומה 11	22026834 - 4	5,986.60	0.00	33,591.80	39,578.40	80.06	
			23000165 - 2	253.90	0.00	1,364.00	1,617.90	6.46	
			מיזוג אוויר	4,790.91	0.00	28,600.98	33,391.89		
			סה"כ צריכה	11,031.41	0.00	63,556.78	74,588.19		
37	21402	בניין ג ציבורי	22026564 - 4	148.30	0.00	726.40	874.70	2.45	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22026567 - 3	0.00	0.00	72.50	72.50	7.50	
			22026829 - 1	129.45	0.00	783.10	912.55	5.23	
			22026890 - 2	820.20	0.00	4,456.20	5,276.40	34.79	
			22026890 - 3	408.10	0.00	2,041.60	2,449.70	3.94	
			22026890 - 4	821.20	0.00	4,198.50	5,019.70	11.09	
			23000165 - 4	613.00	0.00	3,717.40	4,330.40	10.29	
			23000170 - 2	352.05	0.00	1,994.85	2,346.90	3.35	
			סה"כ צריכה	3,292.30	0.00	17,990.55	21,282.85		
38	21452	בניין ג קוואלקום קומות 03-04-05	16092158 - 2	746.60	0.00	3,171.00	3,917.60	15.52	
			22026834 - 2	1,529.40	0.00	6,212.60	7,742.00	18.17	
			22026834 - 3	1,247.60	0.00	5,857.20	7,104.80	24.88	
			23000221 - 3	1,183.30	0.00	6,183.90	7,367.20	19.67	
			23000221 - 4	276.00	0.00	1,430.00	1,706.00	9.66	
			23000222 - 1	256.10	0.00	1,136.60	1,392.70	9.03	
			מיזוג אוויר	4,022.05	0.00	19,629.78	23,651.83		
			סה"כ צריכה	9,261.05	0.00	43,621.08	52,882.13		
39	21411	בניין ג קלריזן קומה 10	16092159 - 1	857.20	0.00	4,692.20	5,549.40	14.68	
			23000159 - 3	176.20	0.00	682.80	859.00	5.78	
			מיזוג אוויר	793.35	0.00	4,397.85	5,191.20		
			סה"כ צריכה	1,826.75	0.00	9,772.85	11,599.60		
40	21436	בניין ד DRIVES קומה 04	81022687 - 5	12.30	0.00	107.40	119.70	0.90	
			81029703 - 1	82.10	39.50	57.70	179.30	0.80	
			81029703 - 6	322.50	168.80	265.40	756.70	2.90	
			81029703 - 7	298.70	39.70	48.70	387.10	2.80	
			מיזוג אוויר	389.93	0.00	377.57	767.50		
			סה"כ צריכה	1,105.53	248.00	856.77	2,210.30		
41	21453	בניין ד אבוי	81017113 - 8	781.40	0.00	4,706.80	5,488.20	14.80	
			81017143 - 3	786.80	0.00	4,615.60	5,402.40	13.40	
			81022271 - 5	187.80	0.00	1,271.00	1,458.80	5.20	
			81036657 - 2	130.80	0.00	932.20	1,063.00	4.60	
			מיזוג אוויר	1,028.12	0.00	9,081.22	10,109.34		
			סה"כ צריכה	2,914.92	0.00	20,606.82	23,521.74		
42	53345	בניין ד אי.וי.קום ק.קרקע	81021312 - 3	297.40	95.00	193.05	585.45	2.50	
			81021312 - 7	0.05	0.05	0.10	0.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			בניין ד מ"א (ח.תקשורת ומחשבים)	1,360.45	0.00	8,095.57	9,456.03		
			סה"כ צריכה	1,657.90	95.05	8,288.72	10,041.68		
43	21447	בניין ד איו.קום קומה 04	81029703 - 4	156.50	27.00	42.10	225.60	0.90	
			81029703 - 5	1,408.90	530.10	1,050.00	2,989.00	6.70	
			מיזוג אוויר	852.99	0.00	860.48	1,713.48		
			סה"כ צריכה	2,418.39	557.10	1,952.58	4,928.08		
44	21441	בניין ד אשטרום פורט	81017095 - 6	798.80	0.00	3,739.00	4,537.80	9.60	
			81017154 - 7	209.66	0.00	722.87	932.53	3.80	
			81022265 - 2	1,202.40	0.00	5,097.00	6,299.40	15.60	
			81036657 - 7	445.40	0.00	1,302.80	1,748.20	9.80	
			מיזוג אוויר	1,447.41	0.00	8,558.09	10,005.50		
			סה"כ צריכה	4,103.67	0.00	19,419.76	23,523.43		
45	53360	בניין ד דרייבו עמדת טעינה	81022633 - 3	1,125.50	87.50	76.75	1,289.75	25.25	
			סה"כ צריכה	1,125.50	87.50	76.75	1,289.75		
46	38560	בניין ד דרייבו עמדת טעינה ק.01-	81022265 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
47	21457	בניין ד דרייבו קומה 12	81017143 - 8	879.20	0.00	4,851.40	5,730.60	13.00	
			81017154 - 6	227.47	0.00	1,491.39	1,718.86	5.19	
			מיזוג אוויר	603.03	0.00	4,997.59	5,600.62		
			סה"כ צריכה	1,709.71	0.00	11,340.38	13,050.08		
48	21445	בניין ד הנהלת הפארק ק.קרקע	81021312 - 2	334.00	196.10	402.50	932.60	1.90	
			81021312 - 6	0.10	0.10	0.15	0.35		
			סה"כ צריכה	334.10	196.20	402.65	932.95		
49	30940	בניין ד טוגה ק.קרקע	81017113 - 5	11,655.60	0.00	65,634.00	77,289.60	113.20	
			81017113 - 7	2,802.80	0.00	15,839.90	18,642.70	27.90	
			81017143 - 5	7,402.80	0.00	42,070.00	49,472.80	80.40	
			סה"כ צריכה	21,861.20	0.00	123,543.90	145,405.10		
50	21475	בניין ד טוגה קומה 06	81022271 - 7	1,208.20	0.00	6,855.60	8,063.80	13.40	
			מיזוג אוויר	658.35	0.00	5,401.64	6,060.00		
			סה"כ צריכה	1,866.55	0.00	12,257.24	14,123.80		
51	21419	בניין ד מ"א (ח.תקשורת ומחשבים 75% מהמונים)	81016953 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81017095 - 2	1,159.28	0.00	6,597.97	7,757.25	17.50	
			81017095 - 3	2,874.60	0.00	17,115.75	19,990.35	42.60	
			81017095 - 4	22.05	0.00	333.90	355.95		
			81017113 - 3	23.10	0.00	181.80	204.90	0.40	
			81017113 - 4	2.32	0.00	57.30	59.62		
			סה"כ צריכה	4,081.35	0.00	24,286.73	28,368.08		
52	21437	בניין ד משרדי חברת הניהול קומה 03	81022504 - 2	154.50	0.00	1,012.20	1,166.70	2.90	
			81022687 - 1	10.10	0.00	118.20	128.30	0.70	
			מיזוג אוויר	89.69	0.00	890.66	980.35		
			סה"כ צריכה	254.29	0.00	2,021.06	2,275.35		
53	21420	בניין ד ציבורי	14154664 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154664 - 2	76.55	0.00	731.40	807.95	8.99	
			81017095 - 1	20.40	0.00	119.80	140.20	0.50	
			81017095 - 5	319.90	0.00	1,108.30	1,428.20	3.00	
			81017111 - 2	403.30	0.00	2,259.50	2,662.80	5.00	
			81017113 - 1	1,246.80	0.00	8,854.20	10,101.00	28.80	
			81017113 - 2	1,251.30	0.00	6,985.30	8,236.60	12.60	
			81017113 - 6	260.90	0.00	1,519.20	1,780.10	3.30	
			81017143 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017154 - 4	467.00	0.00	2,631.00	3,098.00	4.84	
			סה"כ צריכה	4,046.15	0.00	24,208.70	28,254.85		
54	38559	בניין ד רוש עמדת טעינה ק.01-	81022265 - 5	0.00	0.00	87.65	87.65	0.85	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	87.65	87.65		
55	21439	בניין ד רוש ק.07-08-09	81016953 - 7	482.20	0.00	2,406.20	2,888.40	10.20	
			81016953 - 8	527.80	0.00	3,313.20	3,841.00	9.60	
			81017143 - 6	826.40	0.00	4,890.00	5,716.40	13.80	
			81022271 - 8	60.40	0.00	567.20	627.60	2.40	
			81036657 - 4	110.00	0.00	663.60	773.60	3.20	
			81036657 - 5	50.00	0.00	374.60	424.60	1.20	
			מיזוג אוויר	1,120.76	0.00	9,624.25	10,745.01		
			סה"כ צריכה	3,177.56	0.00	21,839.05	25,016.61		
56	21440	בניין ד תמורה	81017143 - 7	1,628.20	0.00	9,979.80	11,608.00	22.80	
			81022265 - 1	2,434.80	0.00	15,151.20	17,586.00	35.40	
			81022504 - 1	166.70	0.00	1,285.20	1,451.90	4.40	
			81022504 - 3	100.90	0.00	739.40	840.30	2.40	
			81022687 - 2	64.40	0.00	462.30	526.70	1.80	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81022687 - 3	15.70	0.00	153.90	169.60	0.80	
			81036657 - 6	205.40	0.00	1,661.20	1,866.60	8.00	
			מיזוג אוויר	2,515.33	0.00	23,190.76	25,706.09		
			סה"כ צריכה	7,131.43	0.00	52,623.76	59,755.19		
57	21432	בניין ד תמורה קומה 03	81022504 - 4	70.90	0.00	595.00	665.90	1.90	
			81022687 - 4	36.60	0.00	261.10	297.70	0.80	
			מיזוג אוויר	58.58	0.00	674.54	733.11		
			סה"כ צריכה	166.08	0.00	1,530.64	1,696.71		
58	21549	בניין ה PRA (הכול ראשי) קומה 13	14154683 - 6	250.60	0.00	1,511.20	1,761.80	3.24	
			14154692 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18235007 - 10	255.40	0.00	2,769.20	3,024.60	16.89	
			סה"כ צריכה	506.00	0.00	4,280.40	4,786.40		
59	30928	בניין ה באטם עמדת טעינה	18247550 - 1	0.50	0.00	18.50	19.00	3.57	
			סה"כ צריכה	0.50	0.00	18.50	19.00		
60	21620	בניין ה באטם קומה 12	16092212 - 2	62.20	251.90	401.70	715.80	1.06	
			18017253 - 2	262.20	0.00	1,423.00	1,685.20	10.07	
			מיזוג אוויר	89.68	0.00	1,526.12	1,615.80		
			סה"כ צריכה	414.08	251.90	3,350.82	4,016.80		
61	22285	בניין ה באטם קומה 12 שטחים משותפים (50% מהמונים)	14154692 - 6	0.00	0.00	0.50	0.50	0.23	
			16092212 - 1	-89.55	-358.50	-573.40	-1,021.45	3.04	
			16092212 - 2	-31.10	-125.95	-200.85	-357.90	1.06	
			16092212 - 3	156.61	626.22	999.15	1,781.98	5.20	
			מיזוג אוויר	9.95	0.00	188.43	198.38		
			סה"כ צריכה	45.91	141.77	413.83	601.51		
62	21548	בניין ה גילעד (הכול ראשי)	14154683 - 7	511.90	0.00	2,924.80	3,436.70	5.98	
			14154690 - 5	639.60	0.00	4,983.80	5,623.40	23.03	
			14154692 - 4	0.00	0.00	3.60	3.60	0.32	
			מיזוג אוויר	319.55	0.00	6,619.54	6,939.10		
			סה"כ צריכה	1,471.05	0.00	14,531.74	16,002.80		
63	21564	בניין ה חדרי מחשב ותקשורת מ"א חיוני (הכל ראשי)	14154687 - 1	5,347.20	0.00	28,482.00	33,829.20	83.26	
			14154687 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154687 - 3	617.20	0.00	6,896.40	7,513.60	65.88	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14154687 - 13	0.60	0.00	3.50	4.10	0.48	
			סה"כ צריכה	5,965.00	0.00	35,381.90	41,346.90		
64	50764	בניין ה טיפה ק.09 תאריך יציאה: 05/09/23	16254105 - 3	-94.90	0.00	-495.60	-590.50	14.88	
			18235007 - 8	-602.72	0.00	535.60	-67.12	15.11	
			מיזוג אוויר	-206.97	0.00	32.16	-174.81		
			סה"כ צריכה	-904.59	0.00	72.16	-832.43		
65	53354	בניין ה טיפה קומה 09 שטחים משתפים (60% מהמונים)	14154687 - 12	67.38	0.00	384.96	452.34	1.60	
			14154692 - 9	0.00	0.00	1.32	1.32	0.22	
			מיזוג אוויר	18.75	0.00	322.48	341.23		
			סה"כ צריכה	86.13	0.00	708.76	794.89		
66	21623	בניין ה לייד ספיס קומה 12	16092212 - 1	179.10	717.00	1,146.80	2,042.90	3.04	
			18017253 - 1	253.50	0.00	1,405.10	1,658.60	14.57	
			מיזוג אוויר	119.57	0.00	2,136.38	2,255.95		
			סה"כ צריכה	552.17	717.00	4,688.28	5,957.45		
67	22284	בניין ה לייד ספיס קומה 12 שטחים משתפים (50% מהמונים)	14154692 - 6	0.00	0.00	0.50	0.50	0.23	
			16092212 - 1	-89.55	-358.50	-573.40	-1,021.45	3.04	
			16092212 - 2	-31.10	-125.95	-200.85	-357.90	1.06	
			16092212 - 3	156.61	626.22	999.15	1,781.98	5.20	
			מיזוג אוויר	9.95	0.00	188.43	198.38		
			סה"כ צריכה	45.91	141.77	413.83	601.51		
68	21624	בניין ה מטריקס קומה 07	14154683 - 2	745.00	0.00	4,170.20	4,915.20	8.02	
			14154684 - 9	3.10	0.00	56.90	60.00	0.71	
			18235007 - 2	1,280.00	0.00	5,740.80	7,020.80	24.08	
			מיזוג אוויר	562.54	0.00	8,336.38	8,898.92		
			סה"כ צריכה	2,590.64	0.00	18,304.28	20,894.92		
69	44928	בניין ה פאנאה (הכול ראשי)	14154683 - 11	1,446.80	0.00	8,091.00	9,537.80	14.96	
			14154687 - 10	137.00	0.00	785.80	922.80	1.53	
			14154687 - 11	136.60	0.00	796.30	932.90	1.87	
			14154690 - 10	1,164.80	0.00	6,979.60	8,144.40	21.92	
			14154692 - 7	5.70	0.00	14.10	19.80	0.43	
			14154692 - 8	8.90	0.00	40.50	49.40	0.51	
			18235007 - 9	1,040.20	0.00	6,185.40	7,225.60	17.82	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר	1,091.60	0.00	19,160.57	20,252.17		
			סה"כ צריכה	5,031.60	0.00	42,053.27	47,084.87		
70	21565	בניין ה ציבורי	14154664 - 4	232.65	0.00	1,352.50	1,585.15	2.69	
			14154664 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154664 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154664 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154664 - 8	24.35	0.00	168.65	193.00	0.96	
			14154664 - 9	11.70	0.00	80.45	92.15	0.75	
			14154664 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154664 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154664 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154669 - 15	1,022.40	0.00	7,005.80	8,028.20	0.27	
			14154683 - 8	408.70	0.00	1,479.80	1,888.50	4.57	
			14154683 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154684 - 2	629.80	0.00	3,420.40	4,050.20	8.72	
			14154687 - 5	244.20	0.00	1,371.60	1,615.80	5.75	
			14154687 - 14	0.00	0.00	3.70	3.70	0.36	
			14154692 - 2	1,134.10	0.00	7,946.70	9,080.80	17.98	
			22026829 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026829 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	
			סה"כ צריכה	3,707.90	0.00	22,829.60	26,537.50		
71	50769	בניין ה קוואלקום חדר UPS ק.08	15112884 - 1	2,427.00	0.00	13,918.20	16,345.20		
			סה"כ צריכה	2,427.00	0.00	13,918.20	16,345.20		
72	53356	בניין ה קוואלקום קומה 08	14154683 - 1	77.30	0.00	348.50	425.80	1.02	
			14154684 - 10	0.00	0.00	66.90	66.90	0.44	
			14154690 - 11	519.40	0.00	3,389.60	3,909.00	21.30	
			מיזוג אוויר	165.80	0.00	3,183.72	3,349.52		
			סה"כ צריכה	762.50	0.00	6,988.72	7,751.22		
73	30281	בניין ה קוילט (הכול ראשי) קומות 05-06	14154683 - 3	127.00	0.00	745.70	872.70	1.30	
			14154683 - 4	1,600.00	0.00	9,186.00	10,786.00	16.27	
			14154684 - 7	14.90	0.00	46.50	61.40	2.89	
			14154684 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154690 - 12	1,894.20	0.00	11,184.00	13,078.20	25.40	
			18235007 - 1	5,252.00	0.00	27,835.80	33,087.80	55.91	
			מיזוג אוויר	2,463.20	0.00	40,998.95	43,462.15		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	11,351.30	0.00	89,996.95	101,348.25		
74	21546	בניין ה קוקה קולה קומה 04	14154683 - 5	189.30	0.00	1,062.50	1,251.80	2.26	
			14154684 - 6	19.30	0.00	11.70	31.00	2.69	
			14154690 - 14	783.20	0.00	5,929.20	6,712.40	21.61	
			15091163 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	275.10	0.00	5,857.83	6,132.93		
			סה"כ צריכה	1,266.90	0.00	12,861.23	14,128.13		
75	53358	בניין ה רוש קומה 03 (הכול ראשי)	14154684 - 5	0.00	0.00	0.20	0.20	0.23	
			14154687 - 8	130.70	0.00	761.10	891.80	1.33	
			18235007 - 14	439.40	0.00	2,706.00	3,145.40	12.29	
			מיזוג אוויר	157.75	0.00	2,902.00	3,059.75		
			סה"כ צריכה	727.85	0.00	6,369.30	7,097.15		
76	50766	בניין ה רמון ספייס קומה 09	16254105 - 3	654.20	0.00	3,241.80	3,896.00	15.61	
			מיזוג אוויר	181.03	0.00	2,714.61	2,895.64		
			סה"כ צריכה	835.23	0.00	5,956.41	6,791.64		
77	53355	בניין ה רמון ספייס קומה 09 שטחים משותפים (40% מהמונים)	14154687 - 12	44.92	0.00	256.64	301.56	1.60	
			14154692 - 9	0.00	0.00	0.88	0.88	0.22	
			מיזוג אוויר	12.50	0.00	214.98	227.48		
			סה"כ צריכה	57.42	0.00	472.50	529.92		
78	50763	בניין ה שרון טכנולוגיות (הכול ראשי)	14154684 - 3	0.00	0.00	13.70	13.70	0.28	
			14154684 - 4	0.00	0.00	1.70	1.70	0.22	
			14154687 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154687 - 6	919.30	0.00	5,202.40	6,121.70	9.89	
			14154687 - 7	227.70	0.00	1,383.00	1,610.70	3.85	
			14154690 - 6	278.40	0.00	2,429.00	2,707.40	16.42	
			14154690 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154690 - 13	2,144.40	0.00	12,241.80	14,386.20	38.14	
			18235007 - 13	1,073.60	0.00	7,737.80	8,811.40	30.13	
			מיזוג אוויר	1,288.19	0.00	24,263.81	25,552.00		
			סה"כ צריכה	5,931.59	0.00	53,273.21	59,204.80		
79	21434	חניונים קרקעיים	00020486 - 1	1,576.88	0.00	7,183.44	8,760.32		
			22026564 - 3	44.35	0.00	251.30	295.65	0.44	
			22026829 - 1	-129.45	0.00	-783.10	-912.55	5.23	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22026829 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026829 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	
			22344653 - 1	7,322.60	0.00	37,250.40	44,573.00	113.80	
			23000170 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017111 - 1	63.60	0.00	359.90	423.50	0.60	
			81022271 - 4	391.40	0.00	2,408.60	2,800.00	7.20	
			סה"כ צריכה	9,269.38	0.00	46,670.54	55,939.92		
80	50761	סוני לוח ממ"ד חניון 01- (ב.ח. 54F)	21055410 - 3	0.00	0.00	0.35	0.35	0.56	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.35	0.35		
81	21295	פרטנר לוח קומת מרתף 2- (ב.ח. 3F)	23000164 - 3	794.00	0.00	4,509.10	5,303.10	8.74	
			סה"כ צריכה	794.00	0.00	4,509.10	5,303.10		
82	21304	קוואלקום UPS קומת חניון 02-	22026827 - 4	18,573.60	0.00	105,451.20	124,024.80	184.97	
			סה"כ צריכה	18,573.60	0.00	105,451.20	124,024.80		
83	20967	ראשי מחסנים ק.קרקע (ב.חיוני E4)	81021312 - 4	637.00	293.60	600.40	1,531.00	4.40	
			סה"כ צריכה	637.00	293.60	600.40	1,531.00		
			סה"כ צריכה	230,024.37	2,729.89	1,400,621.05	1,633,375.31		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,633,375.31		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 230,024.37)
- גבע (Kwh 2,729.89)
- שפל (Kwh 1,400,621.05)

