

דוח קוט"ש

עבור: דמרי סינמה ב"ש נהול בע"מ

דוח מסכם עבור: סינמה סיטי ב"ש

תקופת דוח: (30/09/23 - 01/09/23)

תאריך הפקה: 04/10/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40705	KFC	15114154 - 22	1,424.00	0.00	5,878.20	7,302.20	26.09	
			15114154 - 23	912.60	0.00	4,103.80	5,016.40	24.70	
			15114154 - 24	831.40	0.00	3,863.80	4,695.20	22.16	
			16226482 - 31	8.74	0.00	49.12	57.86	0.18	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	1,241.23	0.00	7,136.45	8,377.68		
			סה"כ צריכה	4,417.97	0.00	21,031.37	25,449.34		
2	45954	plays	16226486 - 7	548.50	0.00	3,163.60	3,712.10	19.67	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	214.31	0.00	1,624.83	1,839.14		
			סה"כ צריכה	762.81	0.00	4,788.43	5,551.24		
3	35434	גוד פ.א.ע בע"מ ת.17	16226478 - 1	2,471.70	0.00	8,214.40	10,686.10	45.41	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	965.76	0.00	4,218.93	5,184.68		
			סה"כ צריכה	3,437.46	0.00	12,433.33	15,870.78		
4	38482	דוכן בי פרש	15114153 - 20	76.60	0.00	431.60	508.20	0.93	
			16226484 - 8	215.35	0.00	1,152.20	1,367.55	6.71	
			סה"כ צריכה	291.95	0.00	1,583.80	1,875.75		
5	35160	דוכן ממתקים פינקי	15114153 - 31	127.90	0.00	684.20	812.10	2.01	
			16226486 - 11	206.05	0.00	1,006.95	1,213.00	2.71	
			סה"כ צריכה	333.95	0.00	1,691.15	2,025.10		
6	37121	דוכן תכשיטים בת אל אדרי ק.ק	16226486 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	44019	דרים ספורט	16226483 - 19	1,805.20	0.00	8,876.80	10,682.00	52.62	
			16226483 - 20	2,237.20	0.00	10,614.00	12,851.20	58.26	
			16226483 - 21	2,211.60	0.00	10,402.00	12,613.60	59.39	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	2,443.60	0.00	15,352.98	17,796.58		
			סה"כ צריכה	8,697.60	0.00	45,245.78	53,943.38		
8	34499	החלקה על הקרח	15114141 - 2	12,312.60	0.00	71,762.40	84,075.00	194.29	
			15114141 - 4	1,258.00	0.00	13,509.20	14,767.20	55.10	
			סה"כ צריכה	13,570.60	0.00	85,271.60	98,842.20		
9	38190	זאפה	15114141 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18045223 - 1	3,153.40	0.00	5,840.70	8,994.10		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	1,232.11	0.00	2,999.79	4,231.90		
			סה"כ צריכה	4,385.51	0.00	8,840.49	13,226.00		
10	44736	חברת המזרח לשיווק מכונות בע"מ	16226486 - 8	54.80	0.00	1,173.10	1,227.90	12.20	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	21.41	0.00	602.51	623.92		
			סה"כ צריכה	76.21	0.00	1,775.61	1,851.82		
11	40405	יאנגה	15114146 - 1	291.60	0.00	977.50	1,269.10	8.01	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	113.94	0.00	502.05	615.98		
			סה"כ צריכה	405.54	0.00	1,479.55	1,885.08		
12	42300	ללין ח.76	15114146 - 2	464.10	0.00	1,978.50	2,442.60	13.61	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	181.34	0.00	1,016.16	1,197.50		
			סה"כ צריכה	645.44	0.00	2,994.66	3,640.10		
13	39292	מיס גייד	16226482 - 22	368.80	0.00	1,775.00	2,143.80	11.63	
			16226482 - 23	383.60	0.00	1,843.40	2,227.00	11.33	
			16226482 - 24	248.80	0.00	1,130.00	1,378.80	9.19	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	391.19	0.00	2,438.78	2,829.98		
			סה"כ צריכה	1,392.39	0.00	7,187.18	8,579.58		
14	36512	מסעדת סדאפה	15114153 - 10	1,401.40	0.00	6,200.80	7,602.20	21.41	
			15114153 - 11	1,232.60	0.00	5,554.20	6,786.80	17.80	
			15114153 - 12	1,137.40	0.00	5,073.60	6,211.00	15.42	
			15114153 - 25	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	1,473.58	0.00	8,643.19	10,116.77		
			סה"כ צריכה	5,244.98	0.00	25,471.79	30,716.77		
15	36689	מסעדת פטריקס	15114141 - 11	5,938.40	0.00	15,490.40	21,428.80	77.53	
			15114153 - 28	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	2,320.28	0.00	7,955.89	10,276.17		
			סה"כ צריכה	8,258.68	0.00	23,446.29	31,704.97		
16	34491	מקדונלדס חנות 42	15114154 - 7	1,160.00	0.00	4,975.80	6,135.80	23.17	
			15114154 - 8	779.40	0.00	3,638.60	4,418.00	17.28	
			15114154 - 9	813.40	0.00	3,730.20	4,543.60	17.88	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	1,075.59	0.00	6,340.20	7,415.79		
			סה"כ צריכה	3,828.39	0.00	18,684.80	22,513.19		
17	34503	פאנקי מאנקי	15114141 - 8	742.80	0.00	4,050.80	4,793.60	33.67	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16226480 - 3	283.10	0.00	824.60	1,107.70	21.06	
			16226480 - 12	48.00	0.00	232.60	280.60	1.26	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	419.60	0.00	2,623.48	3,043.08		
			סה"כ צריכה	1,493.50	0.00	7,731.48	9,224.98		
18	38338	פאנקי מאנקי "פופ אפ" משחקייה	15114145 - 3	745.70	0.00	4,210.00	4,955.70	7.41	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	291.36	0.00	2,162.26	2,453.63		
			סה"כ צריכה	1,037.06	0.00	6,372.26	7,409.33		
19	36502	פאנקי מאנקי - משרד	15114145 - 1	1.00	0.00	80.90	81.90	1.20	
			סה"כ צריכה	1.00	0.00	80.90	81.90		
20	37478	פאקטורי 54 חנות 22 ק.ק	16226486 - 1	6,086.00	0.00	31,408.80	37,494.80	172.18	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	2,377.96	0.00	16,131.60	18,509.56		
			סה"כ צריכה	8,463.96	0.00	47,540.40	56,004.36		
21	38864	פוט לוקר	15114141 - 10	2,430.80	0.00	11,265.00	13,695.80	45.37	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	949.78	0.00	5,785.72	6,735.49		
			סה"כ צריכה	3,380.58	0.00	17,050.72	20,431.29		
22	37260	פלפר	15114145 - 5	553.30	0.00	2,374.30	2,927.60	13.78	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	216.19	0.00	1,219.44	1,435.63		
			סה"כ צריכה	769.49	0.00	3,593.74	4,363.23		
23	53200	פרסקו	16226478 - 7	346.00	0.00	2,062.90	2,408.90	6.37	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	135.19	0.00	1,059.51	1,194.70		
			סה"כ צריכה	481.19	0.00	3,122.41	3,603.60		
24	40064	ציבורי	16092114 - 12	-57.90	0.00	-132.15	-190.05	1.82	
			16092114 - 11	-68.95	0.00	-154.90	-223.85	1.95	
			16092114 - 10	-47.50	0.00	-111.45	-158.95	1.60	
			16092114 - 9	-39.20	0.00	-95.75	-134.95	0.88	
			16092114 - 8	-50.95	0.00	-119.55	-170.50	0.98	
			16092114 - 7	-63.50	0.00	-160.65	-224.15	1.11	
			15114139 - 15	-23,299.60	0.00	-87,919.90	-111,219.50	5.35	
			16092173 - 1	-29.90	0.00	-166.45	-196.35	1.09	
			16226484 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 22	-14.75	0.00	-76.05	-90.80	0.44	
			16226481 - 23	-20.15	0.00	-104.65	-124.80	0.49	
			16226481 - 24	-3.30	0.00	-13.00	-16.30	0.32	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.36	-81.70	-68.00	0.00	-13.70	16226481 - 25			
	0.36	-52.50	-43.75	0.00	-8.75	16226481 - 26			
	0.24	-12.70	-9.85	0.00	-2.85	16226481 - 27			
	0.33	-82.45	-70.25	0.00	-12.20	16092117 - 4			
	0.38	-87.95	-74.90	0.00	-13.05	16092117 - 5			
	0.20	-1.10	-1.00	0.00	-0.10	16092117 - 6			
	1.38	-13.60	-11.60	0.00	-2.00	17313244 - 1			
	0.58	-80.85	-56.70	0.00	-24.15	16092113 - 7			
	0.73	-104.20	-72.65	0.00	-31.55	16092113 - 8			
	0.90	-134.70	-93.90	0.00	-40.80	16092113 - 9			
	0.69	-92.70	-64.75	0.00	-27.95	16092113 - 10			
	0.61	-76.75	-53.20	0.00	-23.55	16092113 - 11			
	0.55	-67.30	-46.70	0.00	-20.60	16092113 - 12			
	411.87	-71,454.00	-56,370.60	0.00	-15,083.40	15114141 - 1			
	312.74	-27,735.20	-22,323.20	0.00	-5,412.00	15114141 - 13			
	0.21	-2.80	-2.80	0.00	0.00	16226481 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226481 - 5			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226481 - 6			
	0.22	-3.00	-3.00	0.00	0.00	16226481 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226481 - 8			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226481 - 9			
	43.76	-7,238.24	-5,690.08	0.00	-1,548.16	17313064 - 1			
	885.00	305,476.00	250,688.00	0.00	54,788.00	15114139 - 1			
	198.37	-40,799.60	-34,900.80	0.00	-5,898.80	15114139 - 2			
	164.66	-18,059.60	-15,722.80	0.00	-2,336.80	15114139 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114139 - 5			
	407.02	92,335.20	92,316.00	0.00	19.20	15114139 - 6			
	543.72	-24,372.00	-47,684.00	0.00	23,312.00	15114139 - 9			
	207.34	43,035.20	43,025.20	0.00	10.00	15114139 - 10			
	194.29	-84,075.00	-71,762.40	0.00	-12,312.60	15114141 - 2			
	55.10	-14,767.20	-13,509.20	0.00	-1,258.00	15114141 - 4			
	759.96	227,152.00	185,908.00	0.00	41,244.00	15114141 - 5			
	155.23	-62,113.60	-51,533.60	0.00	-10,580.00	15114141 - 7			
	33.67	-4,793.60	-4,050.80	0.00	-742.80	15114141 - 8			
	45.37	-13,695.80	-11,265.00	0.00	-2,430.80	15114141 - 10			
	77.53	-21,428.80	-15,490.40	0.00	-5,938.40	15114141 - 11			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114141 - 12			
	5.86	216,917.10	179,151.50	0.00	37,765.60	15114141 - 15			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114145 - 1	-1.00	0.00	-80.90	-81.90	1.20	
			15114145 - 3	-745.70	0.00	-4,210.00	-4,955.70	7.41	
			15114145 - 5	-553.30	0.00	-2,374.30	-2,927.60	13.78	
			15114146 - 1	-291.60	0.00	-977.50	-1,269.10	8.01	
			15114146 - 2	-464.10	0.00	-1,978.50	-2,442.60	13.61	
			15114153 - 10	-1,401.40	0.00	-6,200.80	-7,602.20	21.41	
			15114153 - 11	-1,232.60	0.00	-5,554.20	-6,786.80	17.80	
			15114153 - 12	-1,137.40	0.00	-5,073.60	-6,211.00	15.42	
			15114153 - 20	-76.60	0.00	-431.60	-508.20	0.93	
			15114153 - 25	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 28	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 31	-127.90	0.00	-684.20	-812.10	2.01	
			15114154 - 7	-1,160.00	0.00	-4,975.80	-6,135.80	23.17	
			15114154 - 8	-779.40	0.00	-3,638.60	-4,418.00	17.28	
			15114154 - 9	-813.40	0.00	-3,730.20	-4,543.60	17.88	
			15114154 - 22	-1,424.00	0.00	-5,878.20	-7,302.20	26.09	
			15114154 - 23	-912.60	0.00	-4,103.80	-5,016.40	24.70	
			15114154 - 24	-831.40	0.00	-3,863.80	-4,695.20	22.16	
			15114154 - 28	-2,026.80	0.00	-6,276.40	-8,303.20	31.62	
			15114154 - 29	-1,990.40	0.00	-5,215.60	-7,206.00	30.64	
			15114154 - 30	-1,782.00	0.00	-4,620.80	-6,402.80	27.79	
			15114154 - 39	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114154 - 40	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226478 - 1	-2,471.70	0.00	-8,214.40	-10,686.10	45.41	
			16226478 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226478 - 7	-346.00	0.00	-2,062.90	-2,408.90	6.37	
			16226478 - 14	-206.30	0.00	-1,021.00	-1,227.30	5.10	
			16226480 - 3	-283.10	0.00	-824.60	-1,107.70	21.06	
			16226480 - 12	-48.00	0.00	-232.60	-280.60	1.26	
			16226480 - 13	-275.20	0.00	-1,472.70	-1,747.90	7.51	
			16226482 - 22	-368.80	0.00	-1,775.00	-2,143.80	11.63	
			16226482 - 23	-383.60	0.00	-1,843.40	-2,227.00	11.33	
			16226482 - 24	-248.80	0.00	-1,130.00	-1,378.80	9.19	
			16226482 - 28	-0.48	0.00	-3.40	-3.88	0.04	
			16226482 - 31	-8.74	0.00	-49.12	-57.86	0.18	
			16226483 - 4	-694.00	0.00	-3,439.40	-4,133.40	15.03	
			16226483 - 5	-545.00	0.00	-2,747.00	-3,292.00	13.98	
			16226483 - 6	-887.20	0.00	-4,435.40	-5,322.60	16.79	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16226483 - 19	-1,805.20	0.00	-8,876.80	-10,682.00	52.62	
			16226483 - 20	-2,237.20	0.00	-10,614.00	-12,851.20	58.26	
			16226483 - 21	-2,211.60	0.00	-10,402.00	-12,613.60	59.39	
			16226484 - 6	-533.80	0.00	-670.00	-1,203.80	5.41	
			16226484 - 8	-215.35	0.00	-1,152.20	-1,367.55	6.71	
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 1	-6,086.00	0.00	-31,408.80	-37,494.80	172.18	
			16226486 - 7	-548.50	0.00	-3,163.60	-3,712.10	19.67	
			16226486 - 8	-54.80	0.00	-1,173.10	-1,227.90	12.20	
			16226486 - 11	-206.05	0.00	-1,006.95	-1,213.00	2.71	
			16226486 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			17313191 - 1	-8,886.70	0.00	-50,309.70	-59,196.40	318.80	
			18045223 - 1	-3,153.40	0.00	-5,840.70	-8,994.10		
			סה"כ צריכה	19,222.97	0.00	87,320.70	106,543.67		
25	34513	צמפיון מוטורס	17313191 - 1	8,886.70	0.00	50,309.70	59,196.40	318.80	
			סה"כ צריכה	8,886.70	0.00	50,309.70	59,196.40		
26	35433	צעצועים-טויי טיוב חנות 63	16226478 - 14	206.30	0.00	1,021.00	1,227.30	5.10	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	80.61	0.00	524.39	604.99		
			סה"כ צריכה	286.91	0.00	1,545.39	1,832.29		
27	34514	קולנוע	15114139 - 15	23,299.60	0.00	87,919.90	111,219.50	5.35	
			15114141 - 1	15,083.40	0.00	56,370.60	71,454.00	411.87	
			15114141 - 13	5,412.00	0.00	22,323.20	27,735.20	312.74	
			16092113 - 7	24.15	0.00	56.70	80.85	0.58	
			16092113 - 8	31.55	0.00	72.65	104.20	0.73	
			16092113 - 9	40.80	0.00	93.90	134.70	0.90	
			16092113 - 10	27.95	0.00	64.75	92.70	0.69	
			16092113 - 11	23.55	0.00	53.20	76.75	0.61	
			16092113 - 12	20.60	0.00	46.70	67.30	0.55	
			16092114 - 7	63.50	0.00	160.65	224.15	1.11	
			16092114 - 8	50.95	0.00	119.55	170.50	0.98	
			16092114 - 9	39.20	0.00	95.75	134.95	0.88	
			16092114 - 10	47.50	0.00	111.45	158.95	1.60	
			16092114 - 11	68.95	0.00	154.90	223.85	1.95	
			16092114 - 12	57.90	0.00	132.15	190.05	1.82	
			16092117 - 4	12.20	0.00	70.25	82.45	0.33	
			16092117 - 5	13.05	0.00	74.90	87.95	0.38	
			16092117 - 6	0.10	0.00	1.00	1.10	0.20	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16092173 - 1	29.90	0.00	166.45	196.35	1.09	
			16226481 - 4	0.00	0.00	2.80	2.80	0.21	
			16226481 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 7	0.00	0.00	3.00	3.00	0.22	
			16226481 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 22	14.75	0.00	76.05	90.80	0.44	
			16226481 - 23	20.15	0.00	104.65	124.80	0.49	
			16226481 - 24	3.30	0.00	13.00	16.30	0.32	
			16226481 - 25	13.70	0.00	68.00	81.70	0.36	
			16226481 - 26	8.75	0.00	43.75	52.50	0.36	
			16226481 - 27	2.85	0.00	9.85	12.70	0.24	
			16226484 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			17313244 - 1	2.00	0.00	11.60	13.60	1.38	
			סה"כ צריכה	44,412.35	0.00	168,421.35	212,833.70		
28	38868	קפה ללוש	16226482 - 28	0.48	0.00	3.40	3.88	0.04	
			16226483 - 4	694.00	0.00	3,439.40	4,133.40	15.03	
			16226483 - 5	545.00	0.00	2,747.00	3,292.00	13.98	
			16226483 - 6	887.20	0.00	4,435.40	5,322.60	16.79	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	830.95	0.00	5,457.12	6,288.06		
			סה"כ צריכה	2,957.63	0.00	16,082.32	19,039.94		
29	49789	ריבר	15114154 - 28	2,026.80	0.00	6,276.40	8,303.20	31.62	
			15114154 - 29	1,990.40	0.00	5,215.60	7,206.00	30.64	
			15114154 - 30	1,782.00	0.00	4,620.80	6,402.80	27.79	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	2,265.90	0.00	8,275.55	10,541.45		
			סה"כ צריכה	8,065.10	0.00	24,388.35	32,453.45		
30	40063	שוט פוינט חנות 61	16226480 - 13	275.20	0.00	1,472.70	1,747.90	7.51	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	107.53	0.00	756.38	863.91		
			סה"כ צריכה	382.73	0.00	2,229.08	2,611.81		
			סה"כ צריכה	155,590.64	0.00	697,714.62	853,305.26		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				853,305.26		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 155,590.64)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 697,714.62)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42396	חברת ניהול (צילרים) - מועמס על שוכרים)	15114139 - 2	5,898.80	0.00	34,900.80	40,799.60	198.37	
			15114139 - 4	2,336.80	0.00	15,722.80	18,059.60	164.66	
			15114139 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114141 - 7	10,580.00	0.00	51,533.60	62,113.60	155.23	
			16226484 - 6	533.80	0.00	670.00	1,203.80	5.41	
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	19,349.40	0.00	102,827.20	122,176.60		
2	46155	פוטוולטאי	15114139 - 6	19.20	0.00	92,316.00	92,335.20	407.02	
			סה"כ צריכה	19.20	0.00	92,316.00	92,335.20		
3	46156	פוטוולטאי	15114139 - 10	10.00	0.00	43,025.20	43,035.20	207.34	
			סה"כ צריכה	10.00	0.00	43,025.20	43,035.20		
4	43378	ציבורי חניון P1	15114154 - 7	-1,160.00	0.00	-4,975.80	-6,135.80	23.17	
			15114154 - 8	-779.40	0.00	-3,638.60	-4,418.00	17.28	
			15114154 - 9	-813.40	0.00	-3,730.20	-4,543.60	17.88	
			15114154 - 22	-1,424.00	0.00	-5,878.20	-7,302.20	26.09	
			15114154 - 23	-912.60	0.00	-4,103.80	-5,016.40	24.70	
			15114154 - 24	-831.40	0.00	-3,863.80	-4,695.20	22.16	
			15114154 - 28	-2,026.80	0.00	-6,276.40	-8,303.20	31.62	
			15114154 - 29	-1,990.40	0.00	-5,215.60	-7,206.00	30.64	
			15114154 - 30	-1,782.00	0.00	-4,620.80	-6,402.80	27.79	
			15114154 - 39	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114154 - 40	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	-9.90	0.00	-51.80	-61.70	0.33	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16226477 - 14			
	45.41	-10,686.10	-8,214.40	0.00	-2,471.70	16226478 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226478 - 5			
	6.37	-2,408.90	-2,062.90	0.00	-346.00	16226478 - 7			
	5.10	-1,227.30	-1,021.00	0.00	-206.30	16226478 - 14			
	21.06	-1,107.70	-824.60	0.00	-283.10	16226480 - 3			
	7.51	-1,747.90	-1,472.70	0.00	-275.20	16226480 - 13			
		72,198.80	56,731.30	0.00	15,467.50	16226480 - 15			
		936.00	780.70	0.00	155.30	סה"כ צריכה			
	7.41	-4,955.70	-4,210.00	0.00	-745.70	15114145 - 3	ציבורי חניון P2	43379	5
	13.78	-2,927.60	-2,374.30	0.00	-553.30	15114145 - 5			
		34,303.60	28,152.10	0.00	6,151.50	15114145 - 15			
	8.01	-1,269.10	-977.50	0.00	-291.60	15114146 - 1			
	13.61	-2,442.60	-1,978.50	0.00	-464.10	15114146 - 2			
	21.41	-7,602.20	-6,200.80	0.00	-1,401.40	15114153 - 10			
	17.80	-6,786.80	-5,554.20	0.00	-1,232.60	15114153 - 11			
	15.42	-6,211.00	-5,073.60	0.00	-1,137.40	15114153 - 12			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114153 - 13			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114153 - 14			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114153 - 15			
	0.93	-508.20	-431.60	0.00	-76.60	15114153 - 20			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114153 - 23			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114153 - 25			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114153 - 28			
	2.01	-812.10	-684.20	0.00	-127.90	15114153 - 31			
	0.15	-5.45	-4.90	0.00	-0.55	15114153 - 32			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114153 - 35			
		782.85	662.50	0.00	120.35	סה"כ צריכה			
	15.03	-4,133.40	-3,439.40	0.00	-694.00	16226483 - 4	ציבורי חניון P4	42800	6
	13.98	-3,292.00	-2,747.00	0.00	-545.00	16226483 - 5			
	16.79	-5,322.60	-4,435.40	0.00	-887.20	16226483 - 6			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226484 - 1			
	6.71	-1,367.55	-1,152.20	0.00	-215.35	16226484 - 8			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226484 - 12			
		51,753.10	42,471.00	0.00	9,282.10	16226484 - 15			
		37,637.55	30,697.00	0.00	6,940.55	סה"כ צריכה			
	11.63	-2,143.80	-1,775.00	0.00	-368.80	16226482 - 22	ציבורי חניון P5	42802	7
	11.33	-2,227.00	-1,843.40	0.00	-383.60	16226482 - 23			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16226482 - 24	-248.80	0.00	-1,130.00	-1,378.80	9.19	
			16226482 - 28	-0.48	0.00	-3.40	-3.88	0.04	
			16226482 - 31	-8.74	0.00	-49.12	-57.86	0.18	
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 1	-6,086.00	0.00	-31,408.80	-37,494.80	172.18	
			16226486 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 11	-206.05	0.00	-1,006.95	-1,213.00	2.71	
			16226486 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 15	8,938.00	0.00	46,786.10	55,724.10		
			סה"כ צריכה	1,635.53	0.00	9,569.43	11,204.96		
8	42798	ציבורי חניונים חיצוני	17313191 - 1	-8,886.70	0.00	-50,309.70	-59,196.40	318.80	
			20281981 - 1	10,617.70	0.00	56,284.30	66,902.00	319.25	
			סה"כ צריכה	1,731.00	0.00	5,974.60	7,705.60		
9	42793	ראשי P1 (למונים: 1 (6 5 4 3 2	16226480 - 15	15,467.50	0.00	56,731.30	72,198.80		
			סה"כ צריכה	15,467.50	0.00	56,731.30	72,198.80		
10	42795	ראשי P2 (למונים: 7 (9 8	15114145 - 15	6,151.50	0.00	28,152.10	34,303.60		
			סה"כ צריכה	6,151.50	0.00	28,152.10	34,303.60		
11	42799	ראשי P4 (למונים: (23 22	16226484 - 15	9,282.10	0.00	42,471.00	51,753.10		
			סה"כ צריכה	9,282.10	0.00	42,471.00	51,753.10		
12	42801	ראשי P5 (למונים: (21 20	16226486 - 15	8,938.00	0.00	46,786.10	55,724.10		
			סה"כ צריכה	8,938.00	0.00	46,786.10	55,724.10		
13	42797	ראשי לוח חניונים חיצוני	1 - 20281981	10,617.70	0.00	56,284.30	66,902.00	319.25	
			סה"כ צריכה	10,617.70	0.00	56,284.30	66,902.00		
14	34507	ראשי שנאי T1	15114141 - 15	37,765.60	0.00	179,151.50	216,917.10	5.86	
			סה"כ צריכה	37,765.60	0.00	179,151.50	216,917.10		
15	34496	ראשי שנאי T2	9 - 15114139	23,312.00	0.00	-47,684.00	-24,372.00	543.72	
			סה"כ צריכה	23,312.00	0.00	-47,684.00	-24,372.00		
16	37122	ראשי שנאי T3	1 - 15114139	54,788.00	0.00	250,688.00	305,476.00	885.00	
			סה"כ צריכה	54,788.00	0.00	250,688.00	305,476.00		
17	34501	ראשי שנאי T4	5 - 15114141	41,244.00	0.00	185,908.00	227,152.00	759.96	
			סה"כ צריכה	41,244.00	0.00	185,908.00	227,152.00		

