



דוח קוט"ש

עבור: ישראל

דוח מסכם עבור: ישראל נתניה

תקופת דוח: (30/09/23 - 01/09/23)

תאריך הפקה: 04/10/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	49941	לוח מ"א* (יטאות, מפוחי שירותים ועשן)	22009806 - 1	164.80	0.00	1,628.80	1,793.60	10.54	
			סה"כ צריכה	164.80	0.00	1,628.80	1,793.60		
2	49932	*ציילר 1	22009808 - 4	1,029.00	0.00	10,390.80	11,419.80	149.99	
			סה"כ צריכה	1,029.00	0.00	10,390.80	11,419.80		
3	49933	*ציילר 2	22009807 - 1	881.40	0.00	6,377.40	7,258.80	138.49	
			סה"כ צריכה	881.40	0.00	6,377.40	7,258.80		
4	49942	*ציילר 3	22009806 - 2	1,264.00	0.00	9,209.60	10,473.60	168.42	
			סה"כ צריכה	1,264.00	0.00	9,209.60	10,473.60		
5	50942	קומה 01 עד 03 - ישראל	22009804 - 1	83.64	0.00	470.98	554.62	2.63	
			22009804 - 2	0.91	0.00	4.30	5.21	1.69	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.05	0.05	0.43	
			22009804 - 4	0.00	0.00	9.60	9.60	46.12	
			22009805 - 1	25.82	0.00	90.53	116.34	5.14	
			22009805 - 2	74.74	0.00	436.46	511.20	18.87	
			22009805 - 3	66.95	0.00	459.09	526.04	3.48	
			22009805 - 4	209.89	0.00	1,140.65	1,350.55	10.38	
			22009810 - 1	45.16	0.00	326.47	371.64	9.06	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.05	0.05	0.16	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			28029790 - 1	143.96	0.00	898.15	1,042.11		
			סה"כ צריכה	651.06	0.00	3,836.35	4,487.41		
6	53867	קומה 04 אלקטרה פאזור	23000290 - 1	805.20	0.00	4,421.60	5,226.80	21.14	
			סה"כ צריכה	805.20	0.00	4,421.60	5,226.80		
7	53254	קומה 04 סופר גז	22009804 - 1	20.91	0.00	117.75	138.65	2.63	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.01	0.01	0.43	
			22009804 - 4	0.00	0.00	2.40	2.40	46.12	
			22009805 - 3	16.74	0.00	114.77	131.51	3.48	
			22009805 - 4	52.47	0.00	285.16	337.64	10.38	
			22009810 - 1	11.29	0.00	81.62	92.91	9.06	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.01	0.01	0.16	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		260.53	224.54	0.00	35.99	28029790 - 1			
		963.66	826.26	0.00	137.40	סה"כ צריכה			
	1.73	894.85	761.50	0.00	133.35	22009802 - 1	קומה 05 דוד בן אבי	51081	8
	0.33	29.90	25.01	0.00	4.89	22009803 - 2			
	0.60	0.99	0.99	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.63	138.65	117.75	0.00	20.91	22009804 - 1			
	1.69	10.43	8.61	0.00	1.82	22009804 - 2			
	0.43	0.01	0.01	0.00	0.00	22009804 - 3			
	46.12	2.40	2.40	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.14	232.79	181.13	0.00	51.66	22009805 - 1			
	18.87	1,023.10	873.53	0.00	149.58	22009805 - 2			
	3.48	131.51	114.77	0.00	16.74	22009805 - 3			
	10.38	337.64	285.16	0.00	52.47	22009805 - 4			
	5.62	268.20	219.60	0.00	48.60	22009808 - 1			
	9.06	92.91	81.62	0.00	11.29	22009810 - 1			
	0.16	0.01	0.01	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		260.53	224.54	0.00	35.99	28029790 - 1			
		3,423.92	2,896.63	0.00	527.29	סה"כ צריכה			
	1.73	-149.14	-126.92	0.00	-22.22	22009802 - 1	קומה 05 חדרי ציבורי ק.05-11	50645	9
	1.04	-115.37	-98.02	0.00	-17.35	22009802 - 2			
	1.45	-141.96	-120.62	0.00	-21.34	22009802 - 3			
	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	22009802 - 4			
	2.10	-160.33	-136.28	0.00	-24.05	22009803 - 1			
	0.33	-29.90	-25.01	0.00	-4.89	22009803 - 2			
	0.60	-0.99	-0.99	0.00	0.00	22009803 - 3			
	9.20	854.87	719.40	0.00	135.47	22009803 - 4			
		257.17	211.57	0.00	45.61	סה"כ צריכה			
	1.04	692.20	588.10	0.00	104.10	22009802 - 2	קומה 06 DES	51082	10
	0.33	29.90	25.01	0.00	4.89	22009803 - 2			
	0.60	0.99	0.99	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.63	138.65	117.75	0.00	20.91	22009804 - 1			
	1.69	11.38	9.39	0.00	1.98	22009804 - 2			
	0.43	0.01	0.01	0.00	0.00	22009804 - 3			
	46.12	2.40	2.40	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.14	253.95	197.60	0.00	56.35	22009805 - 1			

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009805 - 2	163.14	0.00	952.72	1,115.86	18.87	
			22009805 - 3	16.74	0.00	114.77	131.51	3.48	
			22009805 - 4	52.47	0.00	285.16	337.64	10.38	
			22009808 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009810 - 1	11.29	0.00	81.62	92.91	9.06	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.01	0.01	0.16	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			28029790 - 1	35.99	0.00	224.54	260.53		
			סה"כ צריכה	467.86	0.00	2,600.08	3,067.94		
11	50646	קומה 06 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-22.22	0.00	-126.92	-149.14	1.73	
			22009802 - 2	-17.35	0.00	-98.02	-115.37	1.04	
			22009802 - 3	-21.34	0.00	-120.62	-141.96	1.45	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	
			22009803 - 1	-24.05	0.00	-136.28	-160.33	2.10	
			22009803 - 2	-4.89	0.00	-25.01	-29.90	0.33	
			22009803 - 3	0.00	0.00	-0.99	-0.99	0.60	
			22009803 - 4	135.47	0.00	719.40	854.87	9.20	
			סה"כ צריכה	45.61	0.00	211.57	257.17		
12	51083	קומה 07 אוטוליין	22009802 - 3	128.05	0.00	723.70	851.75	1.45	
			22009803 - 2	4.89	0.00	25.01	29.90	0.33	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.99	0.99	0.60	
			22009804 - 1	20.91	0.00	117.75	138.65	2.63	
			22009804 - 2	1.32	0.00	6.26	7.58	1.69	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.01	0.01	0.43	
			22009804 - 4	0.00	0.00	2.40	2.40	46.12	
			22009805 - 1	37.57	0.00	131.73	169.30	5.14	
			22009805 - 2	108.79	0.00	635.35	744.14	18.87	
			22009805 - 3	16.74	0.00	114.77	131.51	3.48	
			22009805 - 4	52.47	0.00	285.16	337.64	10.38	
			22009808 - 3	41.80	0.00	1,338.80	1,380.60	15.05	
			22009810 - 1	11.29	0.00	81.62	92.91	9.06	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.01	0.01	0.16	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			28029790 - 1	35.99	0.00	224.54	260.53		
			סה"כ צריכה	459.82	0.00	3,688.10	4,147.93		
13	50647	קומה 07 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-22.22	0.00	-126.92	-149.14	1.73	
			22009802 - 2	-17.35	0.00	-98.02	-115.37	1.04	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009802 - 3	-21.34	0.00	-120.62	-141.96	1.45	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	
			22009803 - 1	-24.05	0.00	-136.28	-160.33	2.10	
			22009803 - 2	-4.89	0.00	-25.01	-29.90	0.33	
			22009803 - 3	0.00	0.00	-0.99	-0.99	0.60	
			22009803 - 4	135.47	0.00	719.40	854.87	9.20	
			סה"כ צריכה	45.61	0.00	211.57	257.17		
14	51085	קומה 08	22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	
			22009803 - 2	4.89	0.00	25.01	29.90	0.33	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.99	0.99	0.60	
			22009804 - 1	20.91	0.00	117.75	138.65	2.63	
			22009804 - 2	1.74	0.00	8.22	9.95	1.69	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.01	0.01	0.43	
			22009804 - 4	0.00	0.00	2.40	2.40	46.12	
			22009805 - 1	49.31	0.00	172.90	222.21	5.14	
			22009805 - 2	142.74	0.00	833.63	976.37	18.87	
			22009805 - 3	16.74	0.00	114.77	131.51	3.48	
			22009805 - 4	52.47	0.00	285.16	337.64	10.38	
			22009809 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	
			22009810 - 1	11.29	0.00	81.62	92.91	9.06	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.01	0.01	0.16	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			28029790 - 1	35.99	0.00	224.54	260.53		
			סה"כ צריכה	336.08	0.00	1,867.01	2,203.09		
15	50648	קומה 08 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-22.22	0.00	-126.92	-149.14	1.73	
			22009802 - 2	-17.35	0.00	-98.02	-115.37	1.04	
			22009802 - 3	-21.34	0.00	-120.62	-141.96	1.45	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	
			22009803 - 1	-24.05	0.00	-136.28	-160.33	2.10	
			22009803 - 2	-4.89	0.00	-25.01	-29.90	0.33	
			22009803 - 3	0.00	0.00	-0.99	-0.99	0.60	
			22009803 - 4	135.47	0.00	719.40	854.87	9.20	
			סה"כ צריכה	45.61	0.00	211.57	257.17		
16	50649	קומה 09 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-22.22	0.00	-126.92	-149.14	1.73	
			22009802 - 2	-17.35	0.00	-98.02	-115.37	1.04	
			22009802 - 3	-21.34	0.00	-120.62	-141.96	1.45	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	






מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקו"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	2.10	-160.33	-136.28	0.00	-24.05	22009803 - 1			
	0.33	-29.90	-25.01	0.00	-4.89	22009803 - 2			
	0.60	-0.99	-0.99	0.00	0.00	22009803 - 3			
	9.20	854.87	719.40	0.00	135.47	22009803 - 4			
		257.17	211.57	0.00	45.61	סה"כ צריכה			
	2.10	962.00	817.70	0.00	144.30	22009803 - 1	קומה 09 סופר גז	51084	17
	0.33	29.90	25.01	0.00	4.89	22009803 - 2			
	0.60	0.99	0.99	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.63	138.65	117.75	0.00	20.91	22009804 - 1			
	1.69	14.22	11.74	0.00	2.48	22009804 - 2			
	0.43	0.01	0.01	0.00	0.00	22009804 - 3			
	46.12	2.40	2.40	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.14	317.44	247.00	0.00	70.44	22009805 - 1			
	18.87	1,394.82	1,190.90	0.00	203.92	22009805 - 2			
	3.48	131.51	114.77	0.00	16.74	22009805 - 3			
	10.38	337.64	285.16	0.00	52.47	22009805 - 4			
	9.03	972.60	767.60	0.00	205.00	22009806 - 3			
	9.06	92.91	81.62	0.00	11.29	22009810 - 1			
	0.16	0.01	0.01	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		260.53	224.54	0.00	35.99	28029790 - 1			
		4,655.64	3,887.20	0.00	768.43	סה"כ צריכה			
	0.33	29.90	25.01	0.00	4.89	22009803 - 2	קומה 10	51086	18
	0.60	0.99	0.99	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.63	138.65	117.75	0.00	20.91	22009804 - 1			
	1.69	12.32	10.17	0.00	2.15	22009804 - 2			
	0.43	0.01	0.01	0.00	0.00	22009804 - 3			
	46.12	2.40	2.40	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.14	275.11	214.07	0.00	61.05	22009805 - 1			
	18.87	1,208.61	1,031.91	0.00	176.70	22009805 - 2			
	3.48	131.51	114.77	0.00	16.74	22009805 - 3			
	10.38	337.64	285.16	0.00	52.47	22009805 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009806 - 4			
	9.06	92.91	81.62	0.00	11.29	22009810 - 1			
	0.16	0.01	0.01	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		260.53	224.54	0.00	35.99	28029790 - 1			
		2,490.61	2,108.42	0.00	382.19	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	50650	קומה 10 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-22.22	0.00	-126.92	-149.14	1.73	
			22009802 - 2	-17.35	0.00	-98.02	-115.37	1.04	
			22009802 - 3	-21.34	0.00	-120.62	-141.96	1.45	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	
			22009803 - 1	-24.05	0.00	-136.28	-160.33	2.10	
			22009803 - 2	-4.89	0.00	-25.01	-29.90	0.33	
			22009803 - 3	0.00	0.00	-0.99	-0.99	0.60	
			22009803 - 4	135.47	0.00	719.40	854.87	9.20	
			סה"כ צריכה	45.61	0.00	211.57	257.17		
			סה"כ צריכה	8,148.19	0.00	55,007.66	63,155.85		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				63,155.85		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (8,148.19 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (55,007.66 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50644	חדרי ציבורי קומות 2Q2) 11-05 (100%)	22009802 - 1	-133.35	0.00	-761.50	-894.85	1.73	
			22009802 - 2	-104.10	0.00	-588.10	-692.20	1.04	
			22009802 - 3	-128.05	0.00	-723.70	-851.75	1.45	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	
			22009803 - 1	-144.30	0.00	-817.70	-962.00	2.10	
			22009803 - 2	-29.35	0.00	-150.05	-179.40	0.33	
			22009803 - 3	0.00	0.00	-5.95	-5.95	0.60	
			22009803 - 4	812.80	0.00	4,316.40	5,129.20	9.20	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	273.65	0.00	1,269.40	1,543.05		
2	49923	לוח זוקי 3HP (100%)	22009810 - 3	0.00	0.00	0.15	0.15	0.16	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.15	0.15		
3	50699	לוח חירום (ק.קרקע 100%)	22009804 - 1	230.00	0.00	1,295.20	1,525.20	2.63	
			סה"כ צריכה	230.00	0.00	1,295.20	1,525.20		
4	50703	לוח חניון ב.חינוי (100%)	22009805 - 1	352.20	0.00	1,235.00	1,587.20	5.14	
			סה"כ צריכה	352.20	0.00	1,235.00	1,587.20		
5	49917	לוח חניון חיוני (100%)	22009805 - 2	71.37	0.00	416.82	488.19	18.87	
			סה"כ צריכה	71.37	0.00	416.82	488.19		
6	49919	לוח מעליות (100%)	22009810 - 1	124.20	0.00	897.80	1,022.00	9.06	
			סה"כ צריכה	124.20	0.00	897.80	1,022.00		
7	49922	לוח מפוח הוצאת עשן	22009810 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	50700	לוח מפוח שחרור עשן חניון (100%)	22009804 - 2	12.40	0.00	58.70	71.10	1.69	
			סה"כ צריכה	12.40	0.00	58.70	71.10		
9	50701	לוח משאבות ניקוז חניון (100%)	22009804 - 3	0.00	0.00	0.15	0.15	0.43	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.15	0.15		
10	50702	לוח משאבות ספרינקלרים (100%)	22009804 - 4	0.00	0.00	26.40	26.40	46.12	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	26.40	26.40		
11	49918	לוח ציבורי (ק.קרקע 100%)	22009805 - 3	82.85	0.00	568.13	650.97	3.48	
			סה"כ צריכה	82.85	0.00	568.13	650.97		
12	49920	לוח ש.מבנה (ק.01- 100%)	22009805 - 4	259.74	0.00	1,411.56	1,671.30	10.38	
			סה"כ צריכה	259.74	0.00	1,411.56	1,671.30		
13	49924	לוח שערים קרקע (100%)	22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	49951	קומה 11 חיוני (100%)	22009803 - 3	0.00	0.00	5.95	5.95	0.60	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	5.95	5.95		
15	49915	ראשי חיוני 100% (ליד UPS 200)	28029790 - 1	395.90	0.00	2,469.90	2,865.80		
			סה"כ צריכה	395.90	0.00	2,469.90	2,865.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	49934	ראשי שנאי T1	22009807 - 2	2,082.50	0.00	18,447.50	20,530.00	159.39	
			סה"כ צריכה	2,082.50	0.00	18,447.50	20,530.00		
17	49937	ראשי שנאי T2	22009809 - 1	2,692.50	0.00	17,253.75	19,946.25	188.73	
			סה"כ צריכה	2,692.50	0.00	17,253.75	19,946.25		

