



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה וואן חולון משרדים

תקופת דוח: (30/09/23 - 01/09/23)

תאריך הפקה: 05/10/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50384	באבלס ק.7	21262734 - 1	88.60	0.00	398.80	487.40	6.48	
			סה"כ צריכה	88.60	0.00	398.80	487.40		
2	49686	מיזוג אוויר	19093460 - 4	236.48	0.00	759.36	995.84	5.72	
			20281573 - 1	8,339.60	0.00	27,531.50	35,871.10	295.60	
			21262281 - 1	0.00	0.00	301.10	301.10	304.00	
			סה"כ צריכה	8,576.08	0.00	28,591.96	37,168.04		
3	50157	ציבורי	19093460 - 1	2,377.60	0.00	9,376.00	11,753.60	127.33	
			19093460 - 2	20,249.60	0.00	98,038.40	118,288.00	322.40	
			19093460 - 4	-236.48	0.00	-759.36	-995.84	5.72	
			20281573 - 1	-8,339.60	0.00	-27,531.50	-35,871.10	295.60	
			21262281 - 1	0.00	0.00	-301.10	-301.10	304.00	
			21262734 - 1	-88.60	0.00	-398.80	-487.40	6.48	
			21262758 - 1	-71.80	0.00	-673.30	-745.10	15.49	
			סה"כ צריכה	13,890.72	0.00	77,750.34	91,641.06		
4	50156	קליניטיקה	21262758 - 1	71.80	0.00	673.30	745.10	15.49	
			סה"כ צריכה	71.80	0.00	673.30	745.10		
			סה"כ צריכה	22,627.20	0.00	107,414.40	130,041.60		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				130,041.60		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (22,627.20 Kwh)  
■ גבע (0.00 Kwh)  
■ שפל (107,414.40 Kwh)





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	322.40	118,288.00	98,038.40	0.00	20,249.60	19093460 - 2	ראשי 1	49684	1
		118,288.00	98,038.40	0.00	20,249.60	סה"כ צריכה			
	127.33	11,753.60	9,376.00	0.00	2,377.60	19093460 - 1	ראשי 2	49683	2
		11,753.60	9,376.00	0.00	2,377.60	סה"כ צריכה			

