



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל 08/20 נס ציונה

תקופת דוח: (30/09/23 - 01/09/23)

תאריך הפקה: 15/10/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21128	*בניין 20 - ק.גג היולט פקארד מיזוג אוויר	00024457 - 4	43,867.21	17,567.53	33,934.10	95,368.84	257.39	
		סה"כ צריכה		43,867.21	17,567.53	33,934.10	95,368.84		
2	21115	*בניין 20 - ק.קרקע - היולט פקארד	00024457 - 2	6,602.14	1,654.14	3,141.87	11,398.15	37.15	
		סה"כ צריכה		6,602.14	1,654.14	3,141.87	11,398.15		
3	22806	*בניין 20 - ק.קרקע - ראשי אינדיגו	00013101 - 1	43,446.18	17,655.12	39,315.38	100,416.68	251.60	
		סה"כ צריכה		43,446.18	17,655.12	39,315.38	100,416.68		
4	27666	*בניין 20 - קומה 1 - מערב אינדיגו	00024457 - 1	-0.004	0.00	0.00	-0.004		
		סה"כ צריכה		-0.004	0.00	0.00	-0.004		
5	32650	אפריקה ישראל	13170760 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
6	21141	אפריקה ישראל קומה 1	13170737 - 11	0.00	0.00	0.60	0.60	0.34	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.60	0.60		
7	21126	לוח ציבורי חיוני	13170739 - 8	1,796.00	0.00	10,300.80	12,096.80	46.89	
		סה"כ צריכה		1,796.00	0.00	10,300.80	12,096.80		
8	21129	משרד אפריקה	13170737 - 10	20.10	0.00	80.70	100.80	0.97	
		סה"כ צריכה		20.10	0.00	80.70	100.80		
9	21135	צילר 1 + משאבות	13170739 - 11	4,450.00	0.00	25,481.00	29,931.00	162.99	
		סה"כ צריכה		4,450.00	0.00	25,481.00	29,931.00		
10	21136	צילר 2 + משאבות	13170737 - 7	325.20	0.00	3,289.20	3,614.40	211.36	
		סה"כ צריכה		325.20	0.00	3,289.20	3,614.40		
11	20663	ק.בנייים לומוס	13170739 - 7	394.00	0.00	2,441.40	2,835.40	9.15	
		סה"כ צריכה		394.00	0.00	2,441.40	2,835.40		
12	21107	ק.קרקע אומריקס	13170739 - 1	580.80	0.00	3,688.00	4,268.80	22.58	
		סה"כ צריכה		580.80	0.00	3,688.00	4,268.80		
13	32412	ק.קרקע אורג'נסיס	13170739 - 12	53.20	0.00	337.20	390.40	3.94	
		סה"כ צריכה		53.20	0.00	337.20	390.40		
14	21109	ק.קרקע אמריקס מחסן	13170737 - 5	2,677.20	0.00	15,200.20	17,877.40	36.87	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,677.20	0.00	15,200.20	17,877.40		
15	21104	ק.קרקע לומוס	10 - 13170760	1,086.20	0.00	7,840.60	8,926.80	31.37	
			סה"כ צריכה	1,086.20	0.00	7,840.60	8,926.80		
16	21118	קומה 1 אומריקס	1 - 13170760	19.10	0.00	176.80	195.90	2.85	
			סה"כ צריכה	19.10	0.00	176.80	195.90		
17	21117	קומה 1 ג'י אס ייעוץ ומחקר	9 - 13170737	19.80	0.00	79.50	99.30	1.77	
			סה"כ צריכה	19.80	0.00	79.50	99.30		
18	51539	קומה 1 חב אולטרסייט	7 - 13170760	83.80	0.00	662.50	746.30	6.81	
			סה"כ צריכה	83.80	0.00	662.50	746.30		
19	51538	קומה 1 חברת אולטרסייט	2 - 13170760	23.30	0.00	146.20	169.50	2.46	
			סה"כ צריכה	23.30	0.00	146.20	169.50		
20	21127	קומה 1 חן חיים נחמיאס	6 - 13170760	83.70	0.00	173.50	257.20	3.15	
			סה"כ צריכה	83.70	0.00	173.50	257.20		
21	25686	קומה 1 לומוס	14 - 13170737	227.40	0.00	1,181.90	1,409.30	5.53	
			סה"כ צריכה	217.10	0.00	1,235.30	1,452.40	3.44	
			סה"כ צריכה	444.50	0.00	2,417.20	2,861.70		
22	50115	קומה 1 לומוס (הדרכה)	13 - 13170737	54.20	0.00	313.40	367.60	0.86	
			סה"כ צריכה	54.20	0.00	313.40	367.60		
23	29708	קומה 1 לוקסמבורג ביוטכנולוגיות	3 - 13170760	36.60	0.00	397.80	434.40	3.09	
			סה"כ צריכה	36.60	0.00	397.80	434.40		
24	25822	קומה 1 משמרות טכנולוגיות בע"מ	5 - 13170760	46.60	0.00	435.00	481.60	4.32	
			סה"כ צריכה	46.60	0.00	435.00	481.60		
25	21132	קומה 1 סינרגיית איכות	13 - 13170739	31.60	0.00	368.60	400.20	3.67	
			סה"כ צריכה	31.60	0.00	368.60	400.20		
26	21130	קומה 1 תשרי אנרגיה משרד K	12 - 13170737	2.80	0.00	94.80	97.60	1.44	
			סה"כ צריכה	2.80	0.00	94.80	97.60		
27	21108	קומה 2 חשבים הרגל	3 - 13170739	1,816.00	0.00	10,262.00	12,078.00	30.65	
			סה"כ צריכה	1,816.00	0.00	10,262.00	12,078.00		
28	21105	קומה 2 לומוס	11 - 13170760	4,240.80	0.00	22,997.20	27,238.00	61.49	
			סה"כ צריכה	4,240.80	0.00	22,997.20	27,238.00		
29	21133	קומה 3 פאוורבול	8 - 13170760	1,119.20	0.00	6,023.60	7,142.80	24.72	
			סה"כ צריכה	1,119.20	0.00	6,023.60	7,142.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
30	21111	קומה 3 פאוורבול צד צפון	13170739 - 4	895.20	0.00	5,670.40	6,565.60	20.50	
			סה"כ צריכה	895.20	0.00	5,670.40	6,565.60		
31	21110	קומה א	13170737 - 2	606.80	0.00	3,720.40	4,327.20	20.05	
			סה"כ צריכה	606.80	0.00	3,720.40	4,327.20		
			סה"כ צריכה	114,822.22	36,876.79	198,989.96	350,688.97		
			חשבון חברת חשמל	45,745.40		237,455.96	283,201.36		
			הפרש בקוט"ש	69,076.82		-38,466.00	67,487.61		
			הפרש באחוזים	151.00%		-16.20%	23.83%		



■ פסגה (Kwh 114,822.22)
■ גבע (Kwh 36,876.79)
■ שפל (Kwh 198,989.96)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21120	לא להפקה ציבורי	00024457 - 3	1,665.76	735.02	1,610.80	4,011.58	12.39	
			סה"כ צריכה	1,665.76	735.02	1,610.80	4,011.58		
2	21122	לא להפקה קומה 4 דרום	13170737 - 4	1,142.00	0.00	6,468.00	7,610.00	24.72	
			סה"כ צריכה	1,142.00	0.00	6,468.00	7,610.00		
3	21121	לא להפקה קומה ב	13170737 - 3	4,250.40	0.00	22,998.40	27,248.80	61.65	
			סה"כ צריכה	4,250.40	0.00	22,998.40	27,248.80		
4	21123	לא להפקה קומת קרקע	13170737 - 1	1,096.40	0.00	7,860.80	8,957.20	31.43	
			סה"כ צריכה	1,096.40	0.00	7,860.80	8,957.20		
5	21124	לא להפקה שמור 1	13170739 - 6	8.90	0.00	51.30	60.20	0.10	
			סה"כ צריכה	8.90	0.00	51.30	60.20		
6	21125	לא להפקה שמור 2	13170739 - 5	8.90	0.00	50.40	59.30	0.10	
			סה"כ צריכה	8.90	0.00	50.40	59.30		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
7	21119	ראשי לוח חלוקה קומה 1	13170739 - 2	559.20	0.00	3,064.40	3,623.60	13.72	
			סה"כ צריכה	559.20	0.00	3,064.40	3,623.60		
8	21139	ראשי שנאי 1	13170737 - 6	9,770.00	0.00	57,405.00	67,175.00	352.50	
			סה"כ צריכה	9,770.00	0.00	57,405.00	67,175.00		
9	21140	ראשי שנאי 2	13170739 - 9	11,320.00	0.00	59,685.00	71,005.00	171.30	
			סה"כ צריכה	11,320.00	0.00	59,685.00	71,005.00		

