



**דוח קוט"ש**

עבור: נכסי אריאל - מגדל המזואון

דוח מסכם עבור: מגדל המזואון ת"א


תקופת דוח: (30/09/23 - 01/09/23)

תאריך הפקה: 16/10/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	54216	*** 100% - צ - צילר קטן יחידת מיזוג אויר - 24 שעות (026956-2)	2 - 22026596	5,039.40	0.00	25,193.40	30,232.80	153.04	
			סה"כ צריכה	5,039.40	0.00	25,193.40	30,232.80		
2	54214	*** 100% - צ - מ"א ראשי משאבות גדולים (1,2,3,4 00242-3)	3 - 23000242	5,365.60	0.00	24,497.20	29,862.80	82.97	
			סה"כ צריכה	5,365.60	0.00	24,497.20	29,862.80		
3	54217	*** 100% - צ - צילר קטן יחידת מיזוג אויר - 24 שעות (26956-3)	3 - 22026596	6,093.60	0.00	32,634.60	38,728.20	199.82	
			סה"כ צריכה	6,093.60	0.00	32,634.60	38,728.20		
4	54215	*** 100% - צ - משאבות מים - 5,6,7 צילרים - 24 קטנים (1-26596 שעות)	1 - 22026596	1,746.30	0.00	9,930.10	11,676.40	29.80	
			סה"כ צריכה	1,746.30	0.00	9,930.10	11,676.40		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	54211	*** צ - לוח פיתוח תאורת חוץ	2 - 23000242	447.40	0.00	1,185.00	1,632.40	5.37	
			סה"כ צריכה	447.40	0.00	1,185.00	1,632.40		
2	54212	*** צ - מפוחי אורז קרקע	1 - 23000242	1,021.80	0.00	5,721.40	6,743.20	11.35	
			סה"כ צריכה	1,021.80	0.00	5,721.40	6,743.20		
			סה"כ צריכה	1,469.20	0.00	6,906.40	8,375.60		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				8,375.60		
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 1,469.20)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 6,906.40)

