



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בנייני אלון

תקופת דוח: (30/09/23 - 01/09/23)

תאריך הפקה: 22/10/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30728	*ציבורי-חדש	1 - 23456	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	52334	A קומה 02 אזורי מלל	4 - 22048097	77.60	0.00	439.60	517.20	0.75	
			22048114 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	77.60	0.00	439.60	517.20		
3	30727	אזורי מלל	1 - 21262516	213.60	0.00	999.30	1,212.90	21.68	
			22048090 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048091 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048091 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	213.60	0.00	999.30	1,212.90		
4	44901	אזורי מלל ק. 01	2 - 22048091	0.00	0.00	0.00	0.00		
			3 - 22048098	40.40	0.00	283.20	323.60	2.07	
			סה"כ צריכה	40.40	0.00	283.20	323.60		
5	39044	אלון ב - קומה 1 סייברואן	3 - 22048083	353.60	0.00	2,243.20	2,596.80	10.94	
			22048108 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	353.60	0.00	2,243.20	2,596.80		
6	40236	אלון ב קומה 04 טסט פרוג'קט	1 - 21262413	-125.80	0.00	-813.80	-939.60	7.90	
			2 - 22048087	147.20	0.00	1,158.40	1,305.60	8.59	
			סה"כ צריכה	21.40	0.00	344.60	366.00		
7	30723	אמפרסט	1 - 21262514	2,749.10	0.00	14,508.50	17,257.60	26.60	
			1 - 21262515	846.20	0.00	4,495.80	5,342.00	7.56	
			1 - 22048098	3,342.00	0.00	19,264.80	22,606.80	62.71	
			2 - 22048098	912.80	0.00	7,572.40	8,485.20	41.13	
			4 - 22048110	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2 - 22048114	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מגדלי קירור	5,473.44	0.00	29,834.56	35,308.00		
			סה"כ צריכה	13,323.54	0.00	75,676.06	88,999.60		
8	40561	אמפרסט מחסן קומה (-1)	3 - 22048097	123.40	0.00	685.20	808.60	1.75	
			סה"כ צריכה	123.40	0.00	685.20	808.60		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	40978	בניין A - קומה 06 מקסילינר בשיפוץ	22048091 - 1	7,785.00	0.00	45,325.20	53,110.20	106.21	
			22048093 - 3	2,266.80	0.00	12,745.60	15,012.40	28.97	
			22048108 - 3	1,808.00	0.00	10,565.60	12,373.60	31.84	
			22048114 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	11,859.80	0.00	68,636.40	80,496.20		
10	40977	בניין A - קומה 07 - מקסילינר בשיפוץ	22048110 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048114 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	40979	בניין A - קומה 08 מקסילינר בשיפוץ	20208198 - 1	801.90	0.00	5,086.60	5,888.50	38.05	
			22048341 - 2	676.00	0.00	4,858.40	5,534.40	32.41	
			סה"כ צריכה	1,477.90	0.00	9,945.00	11,422.90		
12	40981	בניין B - קומה 08 מקסילינר בשיפוץ	22048085 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	40982	בניין B קומה 06 - מקסילינר בשיפוץ	22048087 - 4	3,695.20	0.00	20,146.00	23,841.20	47.00	
			סה"כ צריכה	3,695.20	0.00	20,146.00	23,841.20		
14	40983	בניין B קומה 07 מקסילינר בשיפוץ	22048109 - 1	657.60	0.00	5,147.60	5,805.20	28.19	
			סה"כ צריכה	657.60	0.00	5,147.60	5,805.20		
15	43231	וובינג קומה 05	22048337 - 4	959.60	0.00	5,643.20	6,602.80	32.20	
			סה"כ צריכה	959.60	0.00	5,643.20	6,602.80		
16	30678	חדר בזק	21262513 - 1	216.10	0.00	1,192.80	1,408.90	4.38	
			סה"כ צריכה	216.10	0.00	1,192.80	1,408.90		
17	44237	לוגיקה B-3	22048087 - 1	214.40	0.00	1,653.60	1,868.00	8.58	
			סה"כ צריכה	214.40	0.00	1,653.60	1,868.00		
18	30725	מיזוג אוויר	22048083 - 4	3,491.60	0.00	17,916.00	21,407.60	172.82	
			22048108 - 4	7,787.20	0.00	49,092.80	56,880.00	198.82	
			22048110 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048337 - 3	5,012.80	0.00	29,134.40	34,147.20	61.34	
			סה"כ צריכה	16,291.60	0.00	96,143.20	112,434.80		
19	45393	מסעדת שומשום	22048098 - 4	714.40	0.00	4,404.40	5,118.80	40.24	
			סה"כ צריכה	714.40	0.00	4,404.40	5,118.80		
20	44450	מקסילינר מעבדות	22048092 - 1	15,003.60	0.00	84,811.20	99,814.80	144.16	
			סה"כ צריכה	15,003.60	0.00	84,811.20	99,814.80		
21	42064	מקסילינר	20004190 - 1	92.30	0.00	474.60	566.90	2.69	
			20004190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			20004190 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	92.30	0.00	474.60	566.90		
22	30706	סופרמרקט + מספרה	22048109 - 3	268.40	0.00	1,907.30	2,175.70	19.69	
			סה"כ צריכה	268.40	0.00	1,907.30	2,175.70		
23	35341	סקיילין A-5	22048083 - 2	1,285.60	0.00	6,187.00	7,472.60	23.94	
			סה"כ צריכה	1,285.60	0.00	6,187.00	7,472.60		
24	39544	צ'יקן פיק	22048085 - 1	475.20	0.00	3,781.20	4,256.40	24.60	
			22048087 - 3	550.80	0.00	4,999.20	5,550.00	31.19	
			22048095 - 4	446.60	0.00	1,340.65	1,787.25	4.23	
			סה"כ צריכה	1,472.60	0.00	10,121.05	11,593.65		
25	50747	קומה 02 אלון B - טלרומינג	22048109 - 2	284.80	0.00	1,850.80	2,135.60	11.93	
			סה"כ צריכה	284.80	0.00	1,850.80	2,135.60		
26	51434	קומה 04 - איי סיי	21262413 - 1	125.80	0.00	813.80	939.60	7.90	
			סה"כ צריכה	125.80	0.00	813.80	939.60		
27	37550	רשות ניקוז ירקון - קומת קרקע	22048097 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	68,773.24	0.00	399,749.11	468,522.35		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				468,522.35		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (68,773.24 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (399,749.11 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30701	לידיעה-ניהול מגדלי קרור מחולק	22048337 - 2	7,819.20	0.00	42,620.80	50,440.00	88.02	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	7,819.20	0.00	42,620.80	50,440.00		
2	42399	למאזן בניין אלון - צילר מיריקלין	17312728 - 1	3,544.40	0.00	17,605.80	21,150.20	107.76	
			סה"כ צריכה	3,544.40	0.00	17,605.80	21,150.20		
3	30703	ניהול שנאי T1	22048083 - 1	21,084.00	0.00	126,148.00	147,232.00	438.20	
			סה"כ צריכה	21,084.00	0.00	126,148.00	147,232.00		
4	30704	ניהול שנאי T2	22048337 - 1	35,096.00	0.00	203,296.00	238,392.00	449.52	
			סה"כ צריכה	35,096.00	0.00	203,296.00	238,392.00		
5	30705	ניהול שנאי T3	22048097 - 1	20,272.00	0.00	119,480.00	139,752.00	314.88	
			סה"כ צריכה	20,272.00	0.00	119,480.00	139,752.00		

