



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בנייני אלון

תקופת דוח: (31/07/23 - 01/07/23)

תאריך הפקה: 25/10/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.77	538.40	442.40	0.00	96.00	22048097 - 4	A קומה 02 אזורי מלל	52334	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048114 - 1			
		538.40	442.40	0.00	96.00	סה"כ צריכה			
	21.68	859.90	659.90	0.00	200.00	21262516 - 1	אזורי מלל	30727	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048090 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048091 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048091 - 4			
		859.90	659.90	0.00	200.00	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048097 - 2	אזורי מלל - קומת קרקע	37550	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048091 - 2	אזורי מלל ק. 01	44901	4
	2.62	485.20	410.00	0.00	75.20	22048098 - 3			
		485.20	410.00	0.00	75.20	סה"כ צריכה			
	9.93	2,990.80	2,506.40	0.00	484.40	22048083 - 3	אלון ב - קומה 1 סייברואן	39044	5
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048108 - 2			
		2,990.80	2,506.40	0.00	484.40	סה"כ צריכה			
	6.36	-992.10	-843.70	0.00	-148.40	21262413 - 1	אלון ב קומה 04 טסט פרוג'קט	40236	6
	8.02	2,154.80	1,834.40	0.00	320.40	22048087 - 2			
		1,162.70	990.70	0.00	172.00	סה"כ צריכה			
	26.00	17,540.20	14,566.00	0.00	2,974.20	21262514 - 1	אמפרסט	30723	7
	7.56	5,403.30	4,488.60	0.00	914.70	21262515 - 1			
	66.03	24,799.60	20,600.40	0.00	4,199.20	22048098 - 1			
	47.30	10,220.80	9,022.40	0.00	1,198.40	22048098 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048110 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048114 - 2			
		37,337.44	30,516.08	0.00	6,821.36	מגדלי קירור			
		95,301.34	79,193.48	0.00	16,107.86	סה"כ צריכה			
	1.23	743.20	611.40	0.00	131.80	22048097 - 3	אמפרסט מחסן קומה (-1)	40561	8
		743.20	611.40	0.00	131.80	סה"כ צריכה			






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	40978	בניין A - קומה 06 מקסילינר בשיפוץ	22048091 - 1	9,547.80	0.00	45,463.80	55,011.60	111.92	
			22048093 - 3	2,931.20	0.00	13,692.00	16,623.20	29.26	
			22048108 - 3	1,716.40	0.00	9,420.80	11,137.20	38.34	
			22048114 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	14,195.40	0.00	68,576.60	82,772.00		
10	40977	בניין A - קומה 07 - מקסילינר בשיפוץ	22048110 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048114 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	40979	בניין A - קומה 08 מקסילינר בשיפוץ	20208198 - 1	867.80	0.00	6,284.50	7,152.30	38.05	
			22048341 - 2	789.60	0.00	5,778.40	6,568.00	32.30	
			סה"כ צריכה	1,657.40	0.00	12,062.90	13,720.30		
12	40981	בניין B - קומה 08 מקסילינר בשיפוץ	22048085 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	40982	בניין B קומה 06 - מקסילינר בשיפוץ	22048087 - 4	4,294.00	0.00	19,672.80	23,966.80	52.07	
			סה"כ צריכה	4,294.00	0.00	19,672.80	23,966.80		
14	40983	בניין B קומה 07 מקסילינר בשיפוץ	22048109 - 1	806.00	0.00	6,248.40	7,054.40	32.49	
			סה"כ צריכה	806.00	0.00	6,248.40	7,054.40		
15	43231	וובינג קומה 05	22048337 - 4	1,238.80	0.00	6,627.20	7,866.00	31.85	
			סה"כ צריכה	1,238.80	0.00	6,627.20	7,866.00		
16	30678	חדר בזק	21262513 - 1	308.80	0.00	1,414.60	1,723.40	4.38	
			סה"כ צריכה	308.80	0.00	1,414.60	1,723.40		
17	44237	לוגיקה B-3	22048087 - 1	299.60	0.00	1,893.20	2,192.80	9.19	
			סה"כ צריכה	299.60	0.00	1,893.20	2,192.80		
18	30725	מיזוג אוויר	22048083 - 4	10,260.40	0.00	49,719.60	59,980.00	172.58	
			22048108 - 4	8,443.20	0.00	43,215.20	51,658.40	150.02	
			22048110 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048337 - 3	6,899.20	0.00	32,534.40	39,433.60	60.64	
			סה"כ צריכה	25,602.80	0.00	125,469.20	151,072.00		
19	45393	מסעדת שומשום	22048098 - 4	466.40	0.00	5,576.00	6,042.40	41.16	
			סה"כ צריכה	466.40	0.00	5,576.00	6,042.40		
20	44450	מקסילינר מעבדות	22048092 - 1	18,584.40	0.00	86,031.60	104,616.00	143.96	
			סה"כ צריכה	18,584.40	0.00	86,031.60	104,616.00		
21	42064	מקסילינר	20004190 - 1	108.50	0.00	471.80	580.30	2.74	
			20004190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			20004190 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	108.50	0.00	471.80	580.30		
22	30706	סופרמרקט + מספרה	22048109 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	35341	סקיילין A-5	22048083 - 2	1,643.00	0.00	6,646.80	8,289.80	26.41	
			סה"כ צריכה	1,643.00	0.00	6,646.80	8,289.80		
24	39544	צ'יקן פיק	22048085 - 1	574.40	0.00	4,774.00	5,348.40	28.99	
			22048087 - 3	473.60	0.00	4,612.00	5,085.60	29.64	
			22048095 - 4	544.50	0.00	1,335.20	1,879.70	4.22	
			סה"כ צריכה	1,592.50	0.00	10,721.20	12,313.70		
25	54386	ציבורי מדוד	20004190 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048085 - 2	6,431.60	0.00	31,231.20	37,662.80	74.68	
			22048085 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048090 - 1	258.40	0.00	1,509.20	1,767.60	8.33	
			22048090 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048090 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048093 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048108 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	
			22048109 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048337 - 2	2,923.44	0.00	13,078.32	16,001.76	132.34	
			22048341 - 1	1,248.80	0.00	6,668.00	7,916.80	31.85	
			22048341 - 3	3.20	0.00	29.00	32.20	0.29	
			22048341 - 4	63.60	0.00	132.72	196.32	0.59	
			סה"כ צריכה	10,929.04	0.00	52,648.44	63,577.48		
26	50747	קומה 02 אלון B - טלרומינג	22048109 - 2	344.40	0.00	1,564.00	1,908.40	10.88	
			סה"כ צריכה	344.40	0.00	1,564.00	1,908.40		
27	51434	קומה 04 - איי סי	21262413 - 1	148.40	0.00	843.70	992.10	6.36	
			סה"כ צריכה	148.40	0.00	843.70	992.10		
			סה"כ צריכה	99,486.70	0.00	491,282.72	590,769.42		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				590,769.42		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 99,486.70)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 491,282.72)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42399	למאזן בניין אלון - צילר מיריקלין	17312728 - 1	4,927.60	607.00	17,464.30	22,998.90	107.76	
			סה"כ צריכה	4,927.60	607.00	17,464.30	22,998.90		
2	30703	ניהול שנאי T1	22048083 - 1	30,204.00	0.00	153,032.00	183,236.00	487.32	
			סה"כ צריכה	30,204.00	0.00	153,032.00	183,236.00		
3	30704	ניהול שנאי T2	22048337 - 1	44,748.00	0.00	212,996.00	257,744.00	464.52	
			סה"כ צריכה	44,748.00	0.00	212,996.00	257,744.00		
4	30705	ניהול שנאי T3	22048097 - 1	24,700.00	0.00	126,008.00	150,708.00	325.84	
			סה"כ צריכה	24,700.00	0.00	126,008.00	150,708.00		

