



**דוח קוט"ש**


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (08/10/23 - 01/09/23)

תאריך הפקה: 01/11/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	372.00	183,830.17	152,607.42	0.00	31,222.75	22344634 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		183,830.17	152,607.42	0.00	31,222.75	סה"כ צריכה			
		120,606.89	102,165.96	0.00	18,440.93	13127926 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		120,606.89	102,165.96	0.00	18,440.93	סה"כ צריכה			
		304,437.07	254,773.39	0.00	49,663.68	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		304,437.07				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (Kwh 49,663.68)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh 254,773.39)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	45.80	9,947.56	8,581.38	0.00	1,366.18	22344632 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		9,947.56	8,581.38	0.00	1,366.18	סה"כ צריכה			
	87.58	22,614.65	4,105.25	4,740.55	13,768.85	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		22,614.65	4,105.25	4,740.55	13,768.85	סה"כ צריכה			
		120,606.89	102,165.96	0.00	18,440.93	13127926 - 1	ראשי שנאים לדוח סיכום לבדיקה	31496	3
	372.00	183,830.17	152,607.42	0.00	31,222.75	22344634 - 1			
		304,437.07	254,773.39	0.00	49,663.68	סה"כ צריכה			

