



דוח קוט"ש

עבור: א. רוגבין

דוח מסכם עבור: תדהר

תקופת דוח: (31/10/23 - 01/10/23)

תאריך הפקה: 05/11/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	6.06	2,809.60	2,279.60	8.40	521.60	23000287 - 3	*מיזוג אויר	42594	1
	71.44	13,254.00	10,694.80	54.40	2,504.80	23000288 - 3			
	80.39	7,684.40	6,448.80	0.00	1,235.60	23000288 - 4			
	13.56	9,876.00	7,866.40	79.60	1,930.00	23000492 - 4			
		33,624.00	27,289.60	142.40	6,192.00	סה"כ צריכה			
	8.10	-240.60	-203.50	0.00	-37.10	22344387 - 1	*ציבורי רמות תדהר	54568	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	22344798 - 1			
	8.02	-1,393.60	-1,150.00	-3.20	-240.40	23000218 - 2			
	10.96	-1,641.25	-1,276.42	0.00	-364.82	23000218 - 3			
	5.94	-825.60	-609.20	0.00	-216.40	23000287 - 1			
	6.06	-2,809.60	-2,279.60	-8.40	-521.60	23000287 - 3			
	182.60	60,124.00	49,232.00	136.00	10,756.00	23000288 - 1			
	71.44	-13,254.00	-10,694.80	-54.40	-2,504.80	23000288 - 3			
	80.39	-7,684.40	-6,448.80	0.00	-1,235.60	23000288 - 4			
	525.45	-1,725.60	-1,497.60	-3.20	-224.80	23000490 - 1			
	18.75	-3,400.40	-2,719.20	-13.20	-668.00	23000490 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	23000492 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	23000492 - 2			
	13.56	-9,876.00	-7,866.40	-79.60	-1,930.00	23000492 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	23000499 - 1			
	14.13	-2,504.40	-2,013.20	-10.80	-480.40	23000499 - 2			
	0.008	0.00	0.00	0.00	0.00	23000499 - 3			
	16.49	-2,258.40	-1,908.40	-8.00	-342.00	23000499 - 4			
	3.30	85.60	82.40	0.00	3.20	23000633 - 1			
	4.38	-1,197.90	-858.90	-12.20	-326.80	23000633 - 2			
	6.02	-1,756.30	-1,250.10	-10.20	-496.00	23000633 - 3			
	1.00	-620.80	-496.40	-4.30	-120.10	23000633 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	23000634 - 1			
	2.71	-1,086.90	-806.10	-9.60	-271.20	23000634 - 2			
	4.64	-1,963.00	-1,471.20	-14.20	-477.60	23000634 - 3			
	1.23	-840.80	-669.60	-6.70	-164.50	23000634 - 4			
		5,130.05	5,094.98	-102.00	137.08	סה"כ צריכה			






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
3	42554	שנאי 1	23000288 - 1	10,756.00	136.00	49,232.00	60,124.00	182.60	
			סה"כ צריכה	10,756.00	136.00	49,232.00	60,124.00		
4	42562	שנאי 2	23000492 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42588	ק.2 - חברת תדהר בניה	23000499 - 2	480.40	10.80	2,013.20	2,504.40	14.13	
			23000633 - 3	496.00	10.20	1,250.10	1,756.30	6.02	
			סה"כ צריכה	976.40	21.00	3,263.30	4,260.70		
2	42603	ק.4 - חברת תדהר בניה	23000499 - 4	342.00	8.00	1,908.40	2,258.40	16.49	
			23000634 - 2	271.20	9.60	806.10	1,086.90	2.71	
			מיזוג אויר	1,015.63	30.05	5,007.11	6,052.79		
			ציבורי	19.01	-14.15	706.57	711.44		
			סה"כ צריכה	1,647.84	33.51	8,428.18	10,109.52		
3	51578	ק.5 - תדהר בניה	23000490 - 1	224.80	3.20	1,497.60	1,725.60	525.45	
			23000634 - 3	477.60	14.20	1,471.20	1,963.00	4.64	
			מיזוג אויר	1,163.37	29.71	5,476.18	6,669.26		
			ציבורי	19.01	-14.15	706.57	711.44		
			סה"כ צריכה	1,884.78	32.96	9,151.55	11,069.30		
4	42590	ק.6 - חברת תדהר בניה	23000490 - 2	668.00	13.20	2,719.20	3,400.40	18.75	
			23000634 - 4	164.50	6.70	669.60	840.80	1.23	
			מיזוג אויר	1,378.85	33.98	6,250.90	7,663.73		
			ציבורי	19.01	-14.15	706.57	711.44		
			סה"כ צריכה	2,230.36	39.73	10,346.28	12,616.37		
5	45440	ק.גלריה - תדהר	23000288 - 2	28.00	0.00	246.80	274.80	4.35	
			מיזוג אויר	46.38	0.00	455.24	501.62		
			ציבורי	6.38	-4.75	237.17	238.80		
			סה"כ צריכה	80.76	-4.75	939.21	1,015.22		
6	42592	ק.כניסה + ק.3 + ק.7 - תדהר בניה ק.גג גלריה	22344387 - 1	37.10	0.00	203.50	240.60	8.10	
			22344798 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23000218 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23000287 - 1	216.40	0.00	609.20	825.60	5.94	
			23000492 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23000499 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23000499 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.008	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			23000634 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אויר	419.87	0.00	1,499.09	1,918.95		
			ציבורי	42.53	-31.65	1,580.85	1,591.74		
			סה"כ צריכה	715.90	-31.65	3,892.64	4,576.89		
7	42593	ק.קרקע תדהר	23000218 - 2	240.40	3.20	1,150.00	1,393.60	8.02	
			23000218 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23000288 - 2	-28.00	0.00	-246.80	-274.80	4.35	
			23000633 - 4	120.10	4.30	496.40	620.80	1.00	
			מיזוג אויר	550.71	12.81	2,581.67	3,145.19		
			ציבורי	11.81	-8.79	439.01	442.03		
			סה"כ צריכה	895.02	11.52	4,420.28	5,326.82		
			סה"כ צריכה	8,431.06	102.32	40,441.44	48,974.82		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				48,974.82		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 8,431.06)
- גבע (Kwh 102.32)
- שפל (Kwh 40,441.44)

