



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בנייני אלון

תקופת דוח: (31/10/23 - 01/10/23)

תאריך הפקה: 06/11/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.74	526.80	445.20	0.00	81.60	22048097 - 4	A קומה 02 אזורי מלל	52334	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048114 - 1			
		526.80	445.20	0.00	81.60	סה"כ צריכה			
	21.68	668.90	569.20	0.00	99.70	21262516 - 1	אזורי מלל	30727	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048090 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048091 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048091 - 4			
		668.90	569.20	0.00	99.70	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048097 - 2	אזורי מלל - קומת קרקע	37550	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048091 - 2	אזורי מלל ק. 01	44901	4
	2.41	889.20	740.80	0.00	148.40	22048098 - 3			
		889.20	740.80	0.00	148.40	סה"כ צריכה			
	9.40	2,381.20	2,075.40	0.00	305.80	22048083 - 3	אלון ב - קומה 1 סייברואן	39044	5
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048108 - 2			
		2,381.20	2,075.40	0.00	305.80	סה"כ צריכה			
	7.90	-555.30	-477.70	0.00	-77.60	21262413 - 1	אלון ב קומה 04 טסט פרוג'קט	40236	6
	4.10	919.60	789.20	0.00	130.40	22048087 - 2			
		364.30	311.50	0.00	52.80	סה"כ צריכה			
	26.60	17,693.50	15,077.20	0.00	2,616.30	21262514 - 1	אמפרסט	30723	7
	7.56	5,509.50	4,694.50	0.00	815.00	21262515 - 1			
	57.73	23,231.60	19,738.40	0.00	3,493.20	22048098 - 1			
	37.04	7,448.80	6,627.20	0.00	821.60	22048098 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048110 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048114 - 2			
		34,436.64	29,154.72	0.00	5,281.92	מגדלי קירור			
		88,320.04	75,292.02	0.00	13,028.02	סה"כ צריכה			
	2.20	735.60	623.60	0.00	112.00	22048097 - 3	אמפרסט מחסן קומה (-1)	40561	8
		735.60	623.60	0.00	112.00	סה"כ צריכה			






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	40978	בניין A - קומה 06 מקסילינר בשיפוע	22048091 - 1	7,825.20	0.00	43,623.00	51,448.20	90.33	
			22048093 - 3	2,064.80	0.00	11,326.00	13,390.80	22.94	
			22048108 - 3	1,373.60	0.00	7,838.40	9,212.00	23.68	
			22048114 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	11,263.60	0.00	62,787.40	74,051.00		
10	40977	בניין A - קומה 07 - מקסילינר בשיפוע	22048110 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048114 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	40979	בניין A - קומה 08 מקסילינר בשיפוע	20208198 - 1	561.60	0.00	4,379.30	4,940.90	38.05	
			22048341 - 2	523.60	0.00	4,386.00	4,909.60	22.19	
			סה"כ צריכה	1,085.20	0.00	8,765.30	9,850.50		
12	40981	בניין B - קומה 08 מקסילינר בשיפוע	22048085 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	40982	בניין B קומה 06 - מקסילינר בשיפוע	22048087 - 4	3,491.20	0.00	18,642.80	22,134.00	45.79	
			סה"כ צריכה	3,491.20	0.00	18,642.80	22,134.00		
14	40983	בניין B קומה 07 מקסילינר בשיפוע	22048109 - 1	534.80	0.00	4,490.40	5,025.20	21.37	
			סה"כ צריכה	534.80	0.00	4,490.40	5,025.20		
15	43231	וובינג קומה 05	22048337 - 4	772.80	0.00	4,869.60	5,642.40	25.95	
			סה"כ צריכה	772.80	0.00	4,869.60	5,642.40		
16	30678	חדר בזק	21262513 - 1	197.50	0.00	1,062.30	1,259.80	4.38	
			סה"כ צריכה	197.50	0.00	1,062.30	1,259.80		
17	44237	לוגיקה B-3	22048087 - 1	226.80	0.00	1,585.20	1,812.00	9.33	
			סה"כ צריכה	226.80	0.00	1,585.20	1,812.00		
18	30725	מיזוג אוויר	22048083 - 4	2,781.20	0.00	10,132.40	12,913.60	139.61	
			22048108 - 4	6,353.60	0.00	40,826.40	47,180.00	125.46	
			22048110 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048337 - 3	5,088.00	0.00	27,377.60	32,465.60	54.91	
			סה"כ צריכה	14,222.80	0.00	78,336.40	92,559.20		
19	45393	מסעדת שומשום	22048098 - 4	241.20	0.00	3,515.20	3,756.40	37.34	
			סה"כ צריכה	241.20	0.00	3,515.20	3,756.40		
20	44450	מקסילינר מעבדות	22048092 - 1	15,891.60	0.00	86,814.00	102,705.60	142.61	
			סה"כ צריכה	15,891.60	0.00	86,814.00	102,705.60		
21	42064	מקסילינר	20004190 - 1	-6,169.40	0.00	470.60	-5,698.80	4.02	
			20004190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			20004190 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	-6,169.40	0.00	470.60	-5,698.80		
22	30706	סופרמרקט + מספרה	22048109 - 3	442.40	0.00	2,796.70	3,239.10	15.34	
			סה"כ צריכה	442.40	0.00	2,796.70	3,239.10		
23	35341	סקיילין A-5	22048083 - 2	1,263.20	0.00	6,244.40	7,507.60	20.24	
			סה"כ צריכה	1,263.20	0.00	6,244.40	7,507.60		
24	39544	צ'יקן פיק	22048085 - 1	417.60	0.00	3,506.40	3,924.00	20.36	
			22048087 - 3	316.00	0.00	3,389.60	3,705.60	28.77	
			22048095 - 4	485.65	0.00	1,462.30	1,947.95	4.27	
			סה"כ צריכה	1,219.25	0.00	8,358.30	9,577.55		
25	54386	ציבורי מדוד	20004190 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048085 - 2	4,983.20	0.00	25,588.40	30,571.60	61.22	
			22048085 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048090 - 1	124.80	0.00	911.60	1,036.40	6.48	
			22048090 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048090 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048093 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048108 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048109 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048337 - 2	2,263.68	0.00	12,494.88	14,758.56	87.26	
			22048341 - 3	0.00	0.00	11.80	11.80	0.25	
			22048341 - 4	34.32	0.00	82.56	116.88	0.58	
			סה"כ צריכה	7,406.00	0.00	39,089.24	46,495.24		
26	50747	קומה 02 אלון B - טלרומינג	22048109 - 2	222.00	0.00	1,398.00	1,620.00	10.62	
			סה"כ צריכה	222.00	0.00	1,398.00	1,620.00		
27	51434	קומה 04 - איי סי	21262413 - 1	77.60	0.00	477.70	555.30	7.90	
			סה"כ צריכה	77.60	0.00	477.70	555.30		
			סה"כ צריכה	66,216.87	0.00	409,761.26	475,978.13		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				475,978.13		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 66,216.87)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 409,761.26)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30701	לידיעה- ניהול מגדלי קרור מחולק	22048337 - 2	7,545.60	0.00	41,649.60	49,195.20	87.26	
			סה"כ צריכה	7,545.60	0.00	41,649.60	49,195.20		
2	30703	ניהול שנאי T1	22048083 - 1	17,808.00	0.00	102,448.00	120,256.00	317.84	
			סה"כ צריכה	17,808.00	0.00	102,448.00	120,256.00		
3	30704	ניהול שנאי T2	22048337 - 1	35,384.00	0.00	197,440.00	232,824.00	420.92	
			סה"כ צריכה	35,384.00	0.00	197,440.00	232,824.00		
4	30705	ניהול שנאי T3	22048097 - 1	19,812.00	0.00	115,280.00	135,092.00	270.36	
			סה"כ צריכה	19,812.00	0.00	115,280.00	135,092.00		

