



דוח קוט"ש

עבור: מגדלי הוד השרון

דוח מסכם עבור: מגדלי הוד השרון

תקופת דוח: (31/10/23 - 01/10/23)

תאריך הפקה: 06/11/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21415	*לחלוקה - בניין א מ"א ק.קרקע	81011744 - 7	178.36	0.00	1,592.19	1,770.55	28.21	
			81011772 - 2	452.68	0.00	2,223.32	2,676.00	27.44	
			81011772 - 5	494.45	0.00	2,403.11	2,897.56	11.18	
			סה"כ צריכה	1,125.49	0.00	6,218.62	7,344.10		
2	21626	*לחלוקה - בניין ב מ"א ב.חיוני	15114167 - 3	6.40	0.00	1,160.00	1,166.40	75.57	
			15114167 - 4	1,592.40	0.00	12,107.60	13,700.00	95.62	
			15114167 - 5	1,099.00	0.00	5,542.00	6,641.00	21.60	
			סה"כ צריכה	2,697.80	0.00	18,809.60	21,507.40		
3	30220	*לחלוקה - בניין ג מ"א ב.חיוני (משרדים)	21055409 - 1	5,227.20	0.00	28,303.20	33,530.40	66.59	
			21055409 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055409 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055409 - 4	1,807.60	0.00	12,161.60	13,969.20	80.48	
			21055410 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026857 - 3	1,880.40	0.00	11,434.40	13,314.80	49.83	
			22026857 - 4	3,047.20	0.00	16,790.40	19,837.60	66.14	
			23000164 - 1	1,981.60	0.00	11,352.00	13,333.60	52.84	
			23000164 - 2	3,839.60	0.00	20,456.00	24,295.60	59.54	
			סה"כ צריכה	17,783.60	0.00	100,497.60	118,281.20		
4	53369	*לחלוקה - בניין ד מ"א (ח.תקשורת ומחשבים) 25%	81016953 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017095 - 2	91.35	0.00	388.43	479.78	16.00	
			81017095 - 3	5.55	0.00	121.80	127.35		
			81017095 - 4	849.30	0.00	5,001.45	5,850.75	41.40	
			81017113 - 3	7.50	0.00	49.60	57.10	33.60	
			81017113 - 4	329.30	0.00	1,969.85	2,299.15	12.60	
סה"כ צריכה	1,283.00	0.00	7,531.13	8,814.12					
5	53361	*לחלוקה - בניין ד מ"א משרדים	81016953 - 2	57.20	0.00	349.60	406.80	5.20	
			81016953 - 3	6,207.00	0.00	31,939.80	38,146.80	240.60	
			81017143 - 1	65.60	0.00	598.00	663.60	22.80	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81022271 - 1	1,426.80	0.00	7,191.40	8,618.20	30.60	
			81022271 - 2	343.20	0.00	2,532.00	2,875.20	38.40	
			81022271 - 3	86.40	0.00	807.20	893.60	172.00	
			סה"כ צריכה	8,186.20	0.00	43,418.00	51,604.20		
6	21562	*לחלוקה - בניין ה משרדים מ"א ב.חינוכי	14154690 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154690 - 2	2,350.00	0.00	15,873.60	18,223.60	60.25	
			14154690 - 3	254.80	0.00	5,610.80	5,865.60	111.97	
			14154692 - 10	172.80	0.00	4,396.00	4,568.80	102.14	
			18235007 - 11	5,019.60	0.00	49,159.20	54,178.80	223.26	
			18235007 - 12	59.40	0.00	18,015.60	18,075.00	200.32	
			סה"כ צריכה	7,856.60	0.00	93,055.20	100,911.80		
7	53869	לבדיקה בניין ד מ"א (ח.תקשורת ומחשבים) 100%	81016953 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017095 - 2	365.40	0.00	1,553.70	1,919.10	16.00	
			81017095 - 3	22.20	0.00	487.20	509.40		
			81017095 - 4	3,397.20	0.00	20,005.80	23,403.00	41.40	
			81017113 - 3	30.00	0.00	198.40	228.40	33.60	
			81017113 - 4	1,317.20	0.00	7,879.40	9,196.60	12.60	
			סה"כ צריכה	5,132.00	0.00	30,124.50	35,256.50		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	53331	אמדוקס לוח UPS1	15140054 - 1	152.80	0.00	852.60	1,005.40		
			סה"כ צריכה	152.80	0.00	852.60	1,005.40		
2	53332	אמדוקס לוח UPS2	15091157 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	53333	אמדוקס לוח ראשי	15091157 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	21414	בניין א אציל השרון	81011772 - 6	1.09	0.00	6.78	7.87	0.01	
			81011804 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011840 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011840 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017140 - 4	201.37	0.00	629.97	831.34	10.90	
			81017140 - 7	94.47	0.00	629.34	723.82	2.33	
			סה"כ צריכה	296.94	0.00	1,266.09	1,563.02		
5	50765	בניין א טיפה	81011804 - 7	162.82	0.00	989.26	1,152.08	1.66	
			81017140 - 6	-56.10	0.00	-353.17	-409.27	0.90	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	106.72	0.00	636.09	742.80		
6	21502	בניין א לוח חשמל גג עליון	81011772 - 1	87.97	0.00	631.93	719.90	2.76	
			81011804 - 2	694.17	0.00	4,052.02	4,746.19	8.52	
			סה"כ צריכה	782.13	0.00	4,683.96	5,466.09		
7	21506	בניין א לוחות חשמל ק.קרקע וחניון	81010204 - 5	1,385.10	0.00	8,938.75	10,323.85	30.10	
			81010204 - 6	1,214.82	0.00	6,765.48	7,980.30	21.39	
			81011746 - 1	968.72	0.00	5,889.24	6,857.97	9.58	
			81011840 - 1	1,341.95	0.00	6,263.54	7,605.50	21.09	
			81011840 - 5	-44.74	0.00	-270.57	-315.31	0.44	
			סה"כ צריכה	4,865.85	0.00	27,586.45	32,452.30		
8	53334	בניין א מ"א גג עליון	81010204 - 7	48.38	0.00	300.01	348.39	1.23	
			81011744 - 1	1,368.70	0.00	7,765.54	9,134.24	117.12	
			81011744 - 2	2,372.74	0.00	15,856.15	18,228.90	80.51	
			81011744 - 3	2,342.46	0.00	19,292.12	21,634.58	96.90	
			81011744 - 5	1,582.32	0.00	10,397.22	11,979.54	31.10	
			סה"כ צריכה	7,714.59	0.00	53,611.05	61,325.64		
9	20890	בניין א מ"א ח. תקשורת גג עליון (חיוני - Q111)	81011804 - 1	967.10	0.00	5,769.51	6,736.61	19.97	
			סה"כ צריכה	967.10	0.00	5,769.51	6,736.61		
10	20941	בניין א מחסן טוגה ק.	81017140 - 3	79.79	0.00	509.06	588.85	3.44	
			בניין א מ"א ק.קרקע	1,125.49	0.00	6,218.62	7,344.10		
			סה"כ צריכה	1,205.28	0.00	6,727.67	7,932.95		
11	47425	בניין א מרד + תנור קומה 01-	16254175 - 1	343.00	0.00	3,193.40	3,536.40	43.20	
			20281656 - 1	928.60	0.00	4,720.80	5,649.40	2,642,411.52	
			סה"כ צריכה	1,271.60	0.00	7,914.20	9,185.80		
12	20902	בניין א משרד הנהלת הפארק	81011840 - 5	44.74	0.00	270.57	315.31	0.44	
			סה"כ צריכה	44.74	0.00	270.57	315.31		
13	21416	בניין א משרד תמיר	81011772 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011804 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	21413	בניין א ציבורי	81010204 - 4	692.99	0.00	4,046.24	4,739.22	8.51	
			81011772 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011804 - 8	264.11	0.00	1,115.72	1,379.83	5.14	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81011840 - 6	212.08	0.00	766.13	978.21	2.50	
			סה"כ צריכה	1,169.18	0.00	5,928.08	7,097.26		
15	53335	בנין א קומה 01	81010204 - 3	161.78	0.00	1,547.72	1,709.50	8.14	
			81011746 - 2	1,871.24	0.00	9,744.95	11,616.19	30.21	
			81011746 - 5	631.72	0.00	3,918.91	4,550.63	8.62	
			סה"כ צריכה	2,664.74	0.00	15,211.58	17,876.32		
16	53336	בנין א קומה 02	81010204 - 2	180.62	0.00	1,293.50	1,474.12	7.10	
			81011746 - 3	1,125.26	0.00	6,004.92	7,130.18	22.51	
			81011746 - 6	453.33	0.00	2,781.80	3,235.13	4.99	
			סה"כ צריכה	1,759.21	0.00	10,080.22	11,839.44		
17	53337	בנין א קומה 03	81010204 - 1	364.87	0.00	2,347.86	2,712.73	7.73	
			81011746 - 4	1,766.40	0.00	9,205.94	10,972.33	27.92	
			81011746 - 7	657.22	0.00	4,042.80	4,700.03	9.98	
			סה"כ צריכה	2,788.49	0.00	15,596.60	18,385.09		
18	30937	בנין ב מא ח.תקשורת חיוני	15114167 - 9	0.70	0.00	6.00	6.70	0.89	
			סה"כ צריכה	0.70	0.00	6.00	6.70		
19	21629	בנין ב ציבורי	15114167 - 6	33.00	0.00	180.60	213.60	0.29	
			15114167 - 10	200.25	0.00	1,098.35	1,298.60	1.92	
			15114167 - 11	3.10	0.00	76.10	79.20	1.21	
			15114167 - 15	382.20	0.00	2,054.10	2,436.30	1.50	
			סה"כ צריכה	618.55	0.00	3,409.15	4,027.70		
20	21627	בנין ב קונטרופ ק.קרקע	15114167 - 2	39.60	0.00	488.80	528.40	5.38	
			15114167 - 7	621.20	0.00	3,882.00	4,503.20	16.75	
			15114167 - 12	147.60	0.00	768.40	916.00	2.19	
			בנין ב מ"א	1,272.11	0.00	8,130.87	9,402.98		
			סה"כ צריכה	2,080.51	0.00	13,270.07	15,350.58		
21	53338	בנין ב קונטרופ קומה 01	15114167 - 1	8.00	0.00	456.00	464.00	4.54	
			15114167 - 8	277.20	0.00	2,829.60	3,106.80	17.32	
			15114167 - 13	620.80	0.00	3,464.00	4,084.80	6.87	
			בנין ב מ"א	1,425.69	0.00	10,678.73	12,104.42		
			סה"כ צריכה	2,331.69	0.00	17,428.33	19,760.02		
22	21408	בנין ג אמדוקס חדר מחשב	16092159 - 4	152.40	0.00	825.20	977.60	2.54	
			22026564 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			22026564 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026567 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22026586 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026841 - 4	289.40	0.00	1,576.00	1,865.40	2.60	
			22026857 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	441.80	0.00	2,401.20	2,843.00		
23	53340	בניין ג טוגה 02	16092158 - 1	1,005.60	0.00	5,499.20	6,504.80	12.68	
			23000221 - 2	22.20	0.00	145.40	167.60	1.66	
			בניין ג מיזוג אוויר	612.42	0.00	3,601.33	4,213.75		
			סה"כ צריכה	1,640.22	0.00	9,245.93	10,886.15		
24	53341	בניין ג טוגה 09 (15% מקומה 9)	22026841 - 3	154.20	0.00	853.68	1,007.88	11.62	
			23000159 - 2	1.86	0.00	8.03	9.89	0.92	
			בניין ג מיזוג אוויר	92.99	0.00	549.78	642.77		
			סה"כ צריכה	249.05	0.00	1,411.48	1,660.53		
25	53339	בניין ג טוגה קומה 13	22344642 - 1	131.90	0.00	717.80	849.70	8.84	
			22344643 - 1	415.40	0.00	2,143.20	2,558.60	8.64	
			בניין ג מיזוג אוויר	326.11	0.00	1,825.36	2,151.47		
			סה"כ צריכה	873.41	0.00	4,686.36	5,559.77		
26	21405	בניין ג טוגה קומות 07-12	16092159 - 2	1,646.00	0.00	8,702.00	10,348.00	20.40	
			22026841 - 2	1,242.40	0.00	6,731.60	7,974.00	15.59	
			23000165 - 1	159.50	0.00	941.90	1,101.40	5.50	
			23000197 - 1	-5.95	0.00	-35.55	-41.50	2.44	
			23000222 - 3	133.80	0.00	734.60	868.40	3.18	
			23000223 - 4	99.30	0.00	567.20	666.50	3.81	
			23000437 - 4	1,009.00	0.00	5,601.20	6,610.20	12.31	
			בניין ג מיזוג אוויר	2,552.68	0.00	14,829.30	17,381.98		
			סה"כ צריכה	6,836.73	0.00	38,072.25	44,908.98		
27	43317	בניין ג כ.צ.ט טעינה ק.02-	18247457 - 1	0.30	0.00	296.80	297.10	12.26	
			סה"כ צריכה	0.30	0.00	296.80	297.10		
28	21006	בניין ג כ.צ.ט קומות 13-14	16092159 - 3	480.80	0.00	4,285.60	4,766.40	31.91	
			22344658 - 1	91.50	0.00	634.20	725.70	4.41	
			22344666 - 1	934.80	0.00	5,940.50	6,875.30	21.88	
			23000165 - 3	60.70	0.00	447.30	508.00	5.27	
			בניין ג מיזוג אוויר	934.18	0.00	7,214.40	8,148.58		
			סה"כ צריכה	2,501.98	0.00	18,522.00	21,023.98		
29	50760	בניין ג לוח מחסן (ב.ח.41F)	21055410 - 2	120.00	0.00	675.50	795.50	3.85	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	120.00	0.00	675.50	795.50		
30	53342	בניין ג מ"א חדרי מחשב ותקשורת	1 - 22026567	41.20	0.00	394.80	436.00		
			2 - 22026567	6,850.40	0.00	36,796.00	43,646.40	84.26	
			1 - 22026586	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2 - 22026586	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1 - 22026857	0.00	0.00	0.00	0.00		
			3 - 23000170	4,611.20	0.00	24,578.40	29,189.60	49.59	
			4 - 23000170	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	11,502.80	0.00	61,769.20	73,272.00		
31	53344	בניין ג סוני קומה 01	1 - 22026834	5,556.60	0.00	28,609.80	34,166.40	58.02	
			1 - 23000221	318.40	0.00	1,518.00	1,836.40	9.10	
			בניין ג מיזוג אוויר	3,500.66	0.00	19,221.93	22,722.58		
			סה"כ צריכה	9,375.66	0.00	49,349.73	58,725.38		
32	53343	בניין ג סוני קומה 06	3 - 16092158	1,433.00	0.00	6,766.60	8,199.60	16.70	
			2 - 23000222	352.60	0.00	1,750.10	2,102.70	11.20	
			בניין ג מיזוג אוויר	1,063.96	0.00	5,433.76	6,497.73		
			סה"כ צריכה	2,849.56	0.00	13,950.46	16,800.03		
33	21406	בניין ג סוני קומה 08	1 - 22344660	1,792.80	0.00	9,256.60	11,049.40	20.47	
			3 - 23000195	97.00	0.00	366.90	463.90	5.07	
			בניין ג מיזוג אוויר	1,126.05	0.00	6,139.92	7,265.97		
			סה"כ צריכה	3,015.85	0.00	15,763.42	18,779.27		
34	22246	בניין ג סוני קומה 09 (מהקומה)	3 - 22026841	873.80	0.00	4,837.52	5,711.32	11.62	
			2 - 23000159	10.54	0.00	45.48	56.02	0.92	
			מיזוג אוויר	526.94	0.00	3,115.41	3,642.35		
			סה"כ צריכה	1,411.28	0.00	7,998.41	9,409.69		
35	21403	בניין ג סוני קומה 11	4 - 22026834	6,026.40	0.00	32,294.20	38,320.60	66.72	
			2 - 23000165	211.60	0.00	1,067.30	1,278.90	5.94	
			מיזוג אוויר	3,716.95	0.00	21,285.07	25,002.02		
			סה"כ צריכה	9,954.95	0.00	54,646.57	64,601.52		
36	21402	בניין ג ציבורי	4 - 22026564	148.10	0.00	802.90	951.00	1.89	
			3 - 22026567	0.00	0.00	77.55	77.55	5.83	
			1 - 22026829	121.35	0.00	710.75	832.10	3.00	
			2 - 22026890	561.00	0.00	3,514.80	4,075.80	16.16	
			3 - 22026890	497.20	0.00	2,504.85	3,002.05	4.89	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22026890 - 4	261.60	0.00	1,399.80	1,661.40	4.70	
			23000165 - 4	659.70	0.00	3,670.70	4,330.40	9.95	
			23000170 - 2	383.90	0.00	2,111.20	2,495.10	3.41	
			סה"כ צריכה	2,632.85	0.00	14,792.55	17,425.40		
37	21452	בניין ג קוואלקום קומות 03-04-05	16092158 - 2	672.80	0.00	3,046.00	3,718.80	13.89	
			22026834 - 2	1,577.00	0.00	6,776.40	8,353.40	18.49	
			22026834 - 3	1,202.00	0.00	5,649.20	6,851.20	20.59	
			23000221 - 3	1,109.60	0.00	5,691.30	6,800.90	18.10	
			23000221 - 4	157.00	0.00	899.20	1,056.20	7.06	
			23000222 - 1	90.60	0.00	437.20	527.80	4.32	
			מיזוג אוויר	2,865.47	0.00	14,354.84	17,220.32		
			סה"כ צריכה	7,674.47	0.00	36,854.14	44,528.62		
38	21411	בניין ג קלריזן קומה 10	16092159 - 1	736.00	0.00	4,309.80	5,045.80	13.34	
			23000159 - 3	44.70	0.00	277.10	321.80	3.10	
			מיזוג אוויר	465.19	0.00	2,926.50	3,391.69		
			סה"כ צריכה	1,245.89	0.00	7,513.40	8,759.29		
39	21436	בניין ד DRIVES קומה 04	81022687 - 5	7.50	0.00	30.40	37.90	0.50	
			81029703 - 1	109.30	22.70	61.40	193.40	0.70	
			81029703 - 6	618.80	124.20	320.00	1,063.00	2.90	
			81029703 - 7	260.20	15.70	37.70	313.60	2.50	
			מיזוג אוויר	541.99	0.00	267.14	809.13		
			סה"כ צריכה	1,537.79	162.60	716.64	2,417.03		
40	21453	בניין ד אבוי	81017113 - 8	567.20	0.00	3,392.00	3,959.20	9.80	
			81017143 - 3	700.60	0.00	3,802.60	4,503.20	11.80	
			81022271 - 5	129.80	0.00	836.00	965.80	3.60	
			81036657 - 2	103.40	0.00	672.40	775.80	1.80	
			מיזוג אוויר	816.96	0.00	5,172.18	5,989.14		
			סה"כ צריכה	2,317.96	0.00	13,875.18	16,193.14		
41	53345	בניין ד אי.וי.קום ק.קרקע	81021312 - 3	292.90	63.50	169.45	525.85	2.30	
			81021312 - 7	0.15	0.05	0.15	0.35		
			בניין ד מ"א (ח.תקשורת ומחשבים)	1,283.00	0.00	7,531.13	8,814.12		
			סה"כ צריכה	1,576.05	63.55	7,700.73	9,340.32		
42	21447	בניין ד אי.וי.קום קומה 04	81029703 - 4	128.30	14.70	36.40	179.40	2.00	
			81029703 - 5	1,595.00	365.40	937.20	2,897.60	6.80	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר	937.96	0.00	578.61	1,516.56		
			סה"כ צריכה	2,661.26	380.10	1,552.21	4,593.56		
43	21441	בניין ד אשטרום פורט	81017095 - 6	828.40	0.00	3,849.00	4,677.40	11.80	
			81017154 - 7	170.80	0.00	569.29	740.09	4.82	
			81022265 - 2	1,261.60	0.00	5,553.20	6,814.80	15.40	
			81036657 - 7	364.00	0.00	1,145.20	1,509.20	8.80	
			מיזוג אוויר	1,428.62	0.00	6,606.63	8,035.26		
			סה"כ צריכה	4,053.43	0.00	17,723.32	21,776.75		
44	53360	בניין ד דרייבו עמדת טעינה	81022633 - 3	853.25	24.00	67.75	945.00	11.25	
			סה"כ צריכה	853.25	24.00	67.75	945.00		
45	38560	בניין ד דרייבו עמדת טעינה ק.01-	81022265 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
46	21457	בניין ד דרייבו קומה 12	81017143 - 8	920.20	0.00	5,459.80	6,380.00	13.40	
			81017154 - 6	216.36	0.00	1,166.14	1,382.50	4.38	
			מיזוג אוויר	618.61	0.00	3,937.79	4,556.40		
			סה"כ צריכה	1,755.17	0.00	10,563.73	12,318.90		
47	21445	בניין ד הנהלת הפארק ק.קרקע	81021312 - 2	422.40	144.80	349.70	916.90	1.80	
			81021312 - 6	0.15	0.00	0.15	0.30		
			סה"כ צריכה	422.55	144.80	349.85	917.20		
48	30940	בניין ד טוגה ק.קרקע	81017113 - 5	11,061.60	0.00	66,203.60	77,265.20	108.80	
			81017113 - 7	2,684.40	0.00	16,430.70	19,115.10	27.30	
			81017143 - 5	7,567.20	0.00	45,291.00	52,858.20	95.20	
			סה"כ צריכה	21,313.20	0.00	127,925.30	149,238.50		
49	21475	בניין ד טוגה קומה 06	81022271 - 7	1,123.60	0.00	6,726.40	7,850.00	12.40	
			מיזוג אוויר	611.55	0.00	3,997.49	4,609.04		
			סה"כ צריכה	1,735.15	0.00	10,723.89	12,459.04		
50	21419	בניין ד מ"א (ח.תקשורת ומחשבים 75% מהמונים)	81016953 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017095 - 2	274.05	0.00	1,165.28	1,439.33	16.00	
			81017095 - 3	16.65	0.00	365.40	382.05		
			81017095 - 4	2,547.90	0.00	15,004.35	17,552.25	41.40	
			81017113 - 3	22.50	0.00	148.80	171.30	33.60	
			81017113 - 4	987.90	0.00	5,909.55	6,897.45	12.60	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3,849.00	0.00	22,593.38	26,442.38		
51	21437	בניין ד משרדי חברת הניהול קומה 03	81022504 - 2	122.60	0.00	944.70	1,067.30	3.30	
			81022687 - 1	5.30	0.00	90.40	95.70	0.80	
			מיזוג אוויר	69.61	0.00	615.16	684.77		
			סה"כ צריכה	197.51	0.00	1,650.26	1,847.77		
52	21420	בניין ד ציבורי	14154664 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154664 - 2	59.50	0.00	477.25	536.75	6.02	
			81017095 - 1	37.80	0.00	491.00	528.80	4.70	
			81017095 - 5	353.30	0.00	1,368.60	1,721.90	3.60	
			81017111 - 2	299.20	0.00	2,003.50	2,302.70	4.80	
			81017113 - 1	1,192.80	0.00	7,545.00	8,737.80	20.40	
			81017113 - 2	1,092.40	0.00	6,621.20	7,713.60	11.90	
			81017113 - 6	307.40	0.00	1,784.60	2,092.00	3.50	
			81017143 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017154 - 4	449.26	0.00	2,737.84	3,187.10	6.12	
			סה"כ צריכה	3,791.66	0.00	23,028.99	26,820.65		
53	38559	בניין ד רוש עמדת טעינה ק.01-	81022265 - 5	0.00	0.00	21.90	21.90		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	21.90	21.90		
54	21439	בניין ד רוש ק.07-08-09	81016953 - 7	313.40	0.00	2,201.20	2,514.60	10.20	
			81016953 - 8	466.60	0.00	2,921.20	3,387.80	11.80	
			81017143 - 6	763.80	0.00	4,367.00	5,130.80	12.40	
			81022271 - 8	49.80	0.00	329.60	379.40	1.00	
			81036657 - 4	71.80	0.00	458.80	530.60	3.20	
			81036657 - 5	44.60	0.00	291.40	336.00	1.80	
			מיזוג אוויר	930.72	0.00	6,281.26	7,211.98		
			סה"כ צריכה	2,640.72	0.00	16,850.46	19,491.18		
55	21440	בניין ד תמורה	81017143 - 7	1,106.40	0.00	7,579.20	8,685.60	18.80	
			81022265 - 1	2,458.80	0.00	15,418.40	17,877.20	32.80	
			81022504 - 1	163.00	0.00	1,205.20	1,368.20	3.90	
			81022504 - 3	77.50	0.00	553.30	630.80	2.60	
			81022687 - 2	48.40	0.00	318.20	366.60	1.20	
			81022687 - 3	10.50	0.00	88.30	98.80	1.10	
			81036657 - 6	154.40	0.00	1,030.40	1,184.80	3.20	
			מיזוג אוויר	2,187.45	0.00	15,566.47	17,753.92		
			סה"כ צריכה	6,206.45	0.00	41,759.47	47,965.92		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
56	21432	בניין ד תמורה מלאה קומה 03	81022504 - 4	61.60	0.00	518.60	580.20	2.70	
			81022687 - 4	16.90	0.00	146.50	163.40	0.80	
			מיזוג אוויר	42.73	0.00	395.27	437.99		
			סה"כ צריכה	121.23	0.00	1,060.37	1,181.59		
57	21549	בניין ה PRA (הכול ראשי) קומה 13	14154683 - 6	258.80	0.00	1,452.00	1,710.80	2.81	
			14154692 - 5	0.40	0.00	1.30	1.70	0.24	
			18235007 - 10	99.00	0.00	2,117.40	2,216.40	14.20	
			סה"כ צריכה	358.20	0.00	3,570.70	3,928.90		
58	30928	בניין ה באטם עמדת טעינה	18247550 - 1	0.30	0.00	9.00	9.30	3.57	
			סה"כ צריכה	0.30	0.00	9.00	9.30		
59	21620	בניין ה באטם קומה 12	16092212 - 2	54.10	108.50	581.00	743.60	1.07	
			18017253 - 2	283.00	0.00	1,593.10	1,876.10	9.55	
			מיזוג אוויר	107.24	0.00	1,455.76	1,563.00		
			סה"כ צריכה	444.34	108.50	3,629.86	4,182.70		
60	22285	בניין ה באטם קומה 12 שטחים משותפים (50% מהמונים)	14154692 - 6	0.00	0.00	0.85	0.85	0.33	
			16092212 - 1	-78.60	-155.60	-834.15	-1,068.35	3.14	
			16092212 - 2	-27.05	-54.25	-290.50	-371.80	1.07	
			16092212 - 3	135.43	267.41	1,434.95	1,837.79	5.25	
			מיזוג אוויר	9.47	0.00	208.34	217.82		
			סה"כ צריכה	39.25	57.56	519.49	616.31		
61	21548	בניין ה גילעד (הכול ראשי)	14154683 - 7	545.00	0.00	2,977.60	3,522.60	5.92	
			14154690 - 5	373.40	0.00	2,187.00	2,560.40	14.32	
			14154692 - 4	0.00	0.00	0.50	0.50	0.31	
			מיזוג אוויר	292.16	0.00	3,458.52	3,750.68		
			סה"כ צריכה	1,210.56	0.00	8,623.62	9,834.18		
62	21564	בניין ה חדרי מחשב ותקשורת מ"א חיוני (הכל ראשי)	14154687 - 1	1,746.80	0.00	9,570.00	11,316.80	62.34	
			14154687 - 2	2,550.40	0.00	15,038.40	17,588.80	63.20	
			14154687 - 3	1,428.40	0.00	7,462.40	8,890.80	60.27	
			14154687 - 13	0.10	0.00	0.80	0.90	0.15	
			סה"כ צריכה	5,725.70	0.00	32,071.60	37,797.30		
63	53354	בניין ה טיפה קומה 09 שטחים משותפים (60% מהמונים)	14154687 - 12	87.12	0.00	476.58	563.70	1.74	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14154692 - 9	1.02	0.00	4.56	5.58	0.36	
			מיזוג אוויר	28.04	0.00	322.17	350.21		
			סה"כ צריכה	116.18	0.00	803.31	919.49		
64	21623	בניין ה לייד ספייס קומה 12	16092212 - 1	157.20	311.20	1,668.30	2,136.70	3.14	
			18017253 - 1	134.90	0.00	844.90	979.80	10.87	
			מיזוג אוויר	92.92	0.00	1,682.82	1,775.75		
			סה"כ צריכה	385.02	311.20	4,196.02	4,892.25		
65	22284	בניין ה לייד ספייס קומה 12 שטחים משותפים (50% מהמונים)	14154692 - 6	0.00	0.00	0.85	0.85	0.33	
			16092212 - 1	-78.60	-155.60	-834.15	-1,068.35	3.14	
			16092212 - 2	-27.05	-54.25	-290.50	-371.80	1.07	
			16092212 - 3	135.43	267.41	1,434.95	1,837.79	5.25	
			מיזוג אוויר	9.47	0.00	208.34	217.82		
			סה"כ צריכה	39.25	57.56	519.49	616.31		
66	21624	בניין ה מטריקס קומה 07	14154683 - 2	805.20	0.00	4,408.60	5,213.80	7.29	
			14154684 - 9	1.20	0.00	23.90	25.10	0.51	
			18235007 - 2	1,209.60	0.00	4,872.00	6,081.60	17.79	
			מיזוג אוויר	641.34	0.00	6,230.24	6,871.57		
			סה"כ צריכה	2,657.34	0.00	15,534.74	18,192.07		
67	44928	בניין ה פאנאיה (הכול ראשי)	14154683 - 11	1,560.90	0.00	8,411.20	9,972.10	14.83	
			14154687 - 10	144.70	0.00	802.20	946.90	1.72	
			14154687 - 11	136.80	0.00	756.50	893.30	1.45	
			14154690 - 10	1,198.20	0.00	6,894.60	8,092.80	18.04	
			14154692 - 7	2.70	0.00	4.40	7.10	0.44	
			14154692 - 8	9.80	0.00	41.60	51.40	0.24	
			18235007 - 9	1,103.60	0.00	6,035.40	7,139.00	13.22	
			מיזוג אוויר	1,322.34	0.00	15,364.43	16,686.77		
			סה"כ צריכה	5,479.04	0.00	38,310.33	43,789.37		
68	21565	בניין ה ציבורי	14154664 - 4	238.95	0.00	1,368.30	1,607.25	5.04	
			14154664 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154664 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154664 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
			14154664 - 8	23.10	0.00	150.70	173.80	0.80	
			14154664 - 9	12.80	0.00	80.15	92.95	0.60	
			14154664 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14154664 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154664 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154669 - 15	1,015.60	0.00	6,464.30	7,479.90	0.09	
			14154683 - 8	470.90	0.00	1,502.80	1,973.70	4.57	
			14154683 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154684 - 2	572.90	0.00	3,313.00	3,885.90	8.24	
			14154687 - 5	237.90	0.00	1,322.40	1,560.30	4.22	
			14154687 - 14	5.10	0.00	38.90	44.00	0.36	
			14154692 - 2	1,004.30	0.00	6,468.90	7,473.20	16.10	
			22026829 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	
			22026829 - 3	0.00	0.00	0.15	0.15	0.03	
			סה"כ צריכה	3,581.55	0.00	20,709.60	24,291.15		
69	50769	בניין קוואלקום חדר UPS ק.08	15112884 - 1	2,022.80	0.00	11,366.10	13,388.90		
			סה"כ צריכה	2,022.80	0.00	11,366.10	13,388.90		
70	53356	בניין קוואלקום קומה 08	14154683 - 1	77.20	0.00	367.70	444.90	1.68	
			14154684 - 10	0.20	0.00	31.50	31.70	0.48	
			14154690 - 11	548.40	0.00	2,878.40	3,426.80	18.72	
			מיזוג אוויר	199.08	0.00	2,194.66	2,393.74		
			סה"כ צריכה	824.88	0.00	5,472.26	6,297.14		
71	30281	בניין קווילט (הכול ראשי) קומות 05-06	14154683 - 3	135.70	0.00	751.60	887.30	1.27	
			14154683 - 4	1,698.30	0.00	9,366.10	11,064.40	16.55	
			14154684 - 7	20.80	0.00	38.90	59.70	2.90	
			14154684 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154690 - 12	1,949.80	0.00	10,965.20	12,915.00	24.34	
			18235007 - 1	5,556.40	0.00	28,998.40	34,554.80	55.57	
			מיזוג אוויר	2,977.95	0.00	33,560.18	36,538.12		
			סה"כ צריכה	12,338.95	0.00	83,680.38	96,019.32		
72	21546	בניין קוקה קולה קומה 04	14154683 - 5	202.70	0.00	1,072.20	1,274.90	2.20	
			14154684 - 6	20.20	0.00	6.80	27.00	2.69	
			14154690 - 14	876.20	0.00	6,079.20	6,955.40	20.61	
			15091163 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006	
			מיזוג אוויר	349.65	0.00	4,793.09	5,142.74		
			סה"כ צריכה	1,448.75	0.00	11,951.29	13,400.04		
73	53358	בניין רוש קומה 03 (הכול ראשי)	14154684 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14154687 - 8	138.10	0.00	756.70	894.80	1.30	
			18235007 - 14	378.20	0.00	2,467.00	2,845.20	9.91	
			מיזוג אוויר	164.25	0.00	2,158.57	2,322.82		
			סה"כ צריכה	680.55	0.00	5,382.27	6,062.82		
74	50766	בניין הרמון ספייס קומה 09	16254105 - 3	477.30	0.00	2,389.10	2,866.40	13.18	
			מיזוג אוויר	151.84	0.00	1,599.73	1,751.57		
			סה"כ צריכה	629.14	0.00	3,988.83	4,617.97		
75	53355	בניין הרמון ספייס קומה 09 שטחים משותפים (40% מהמונים)	14154687 - 12	58.08	0.00	317.72	375.80	1.74	
			14154692 - 9	0.68	0.00	3.04	3.72	0.36	
			מיזוג אוויר	18.69	0.00	214.78	233.47		
			סה"כ צריכה	77.45	0.00	535.54	612.99		
76	50763	בניין הרמון טכנולוגיות (הכול ראשי)	14154684 - 3	0.00	0.00	17.30	17.30	0.31	
			14154684 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154687 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154687 - 6	966.70	0.00	5,282.30	6,249.00	10.48	
			14154687 - 7	228.00	0.00	1,362.40	1,590.40	3.52	
			14154690 - 6	73.60	0.00	2,706.60	2,780.20	15.86	
			14154690 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154690 - 13	2,361.80	0.00	12,231.20	14,593.00	35.03	
			18235007 - 13	1,060.40	0.00	7,677.00	8,737.40	29.95	
			מיזוג אוויר	1,492.15	0.00	19,603.57	21,095.72		
			סה"כ צריכה	6,182.65	0.00	48,880.37	55,063.02		
77	21434	חניונים קרקעיים	22026564 - 3	44.40	0.00	243.05	287.45	0.44	
			22026829 - 1	-121.35	0.00	-710.75	-832.10	3.00	
			22026829 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	
			22026829 - 3	0.00	0.00	-0.15	-0.15	0.03	
			22344653 - 1	7,271.90	0.00	43,145.80	50,417.70	113.80	
			23000170 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017111 - 1	55.00	0.00	333.80	388.80	0.60	
			81022271 - 4	271.20	0.00	1,763.80	2,035.00	4.00	
			סה"כ צריכה	7,521.15	0.00	44,775.55	52,296.70		
78	50761	סני לוח ממ"ד חניון 01- (ב.ח. 54F)	21055410 - 3	0.00	0.00	1.05	1.05	0.18	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	1.05	1.05		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
79	21295	פרטנר לוח קומת מרתף 2- (ב.ח. 3F)	3 - 23000164	807.80	0.00	4,425.80	5,233.60	8.31	
			סה"כ צריכה	807.80	0.00	4,425.80	5,233.60		
80	21304	קוואלקום UPS קומת חניון 02-	4 - 22026827	19,242.00	0.00	105,193.20	124,435.20	174.53	
			סה"כ צריכה	19,242.00	0.00	105,193.20	124,435.20		
81	20967	ראשי מחסנים ק.קרקע (ב.חיוני E4)	4 - 81021312	722.60	209.80	523.60	1,456.00	3.80	
			סה"כ צריכה	722.60	209.80	523.60	1,456.00		
			סה"כ צריכה	220,715.45	1,519.67	1,281,035.04	1,503,270.16		
			חשבון חברת חשמל	257,280.00		1,354,080.00	1,611,360.00		
			הפרש בקוט"ש	-36,564.56		-73,044.96	-108,089.84		
			הפרש באחוזים	-14.21%		-5.39%	-6.71%		



- פסגה (Kwh 220,715.45)
- גבע (Kwh 1,519.67)
- שפל (Kwh 1,281,035.04)

