



**דוח קוט"ש**

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון אבנת

תקופת דוח: (31/10/23 - 01/10/23)

תאריך הפקה: 06/11/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21697	124* -זארה	1 - 20281503	4,701.60	0.00	25,311.60	30,013.20	143.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	104.96		
			סה"כ צריכה	4,701.60	0.00	25,311.60	30,118.16		
2	32087	*מחסן צוקה	3 - 16193880	91.30	0.00	594.10	685.40	8.87	
			סה"כ צריכה	91.30	0.00	594.10	685.40		
3	21632	001-פלאפון אנטנות	3 - 22048319	1,146.18	0.00	6,458.58	7,604.75	12.40	
			סה"כ צריכה	1,146.18	0.00	6,458.58	7,604.75		
4	21958	002.1-סלקום אנטנות	1 - 22048226	176.30	0.00	944.05	1,120.35	2.05	
			סה"כ צריכה	176.30	0.00	944.05	1,120.35		
5	21735	002.2-סלקום אנטנות	4 - 22048309	521.35	0.00	2,852.25	3,373.60	5.97	
			סה"כ צריכה	521.35	0.00	2,852.25	3,373.60		
6	21826	002.3-סלקום אנטנות	4 - 22048326	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	21644	002.4-סלקום	3 - 22048344	422.80	0.00	2,166.20	2,589.00	4.16	
			סה"כ צריכה	422.80	0.00	2,166.20	2,589.00		
8	21969	003-אתי פולישוק	4 - 22048351	38.50	0.00	51.70	90.20	7.67	
			סה"כ צריכה	38.50	0.00	51.70	90.20		
9	21693	005-טויס אר אס	2 - 22048306	295.20	0.00	3,415.60	3,710.80	29.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,157.26	0.00	3,921.20	5,078.45		
			סה"כ צריכה	1,452.46	0.00	7,336.80	8,789.25		
10	21641	008-ארומה	1 - 21262534	1,094.30	0.00	6,589.30	7,683.60	50.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	353.84	0.00	1,198.95	1,552.79		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	863.00		
			סה"כ צריכה	1,448.14	0.00	7,788.25	10,099.39		
11	21640	101/201-המשביר לצרכן חדש	1 - 08029811	21,000.00	0.00	83,400.00	104,400.00	474.20	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	21,000.00	0.00	83,400.00	104,400.00		
12	21899	102-בסט מוביל תאריך יציאה: 25/10/23	3 - 22048354	66.00	0.00	283.65	349.65	5.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	76.28	0.00	251.16	327.44		
			סה"כ צריכה	142.28	0.00	534.81	677.09		
13	46283	103 דרך היופי	3 - 22048352	52.25	0.00	330.80	383.05	6.18	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	70.08	0.00	237.47	307.56		
			סה"כ צריכה	122.33	0.00	568.27	690.61		
14	42457	104 - קארטרס	2 - 22048352	106.00	0.00	606.40	712.40	7.89	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	147.28	0.00	499.04	646.32		
			סה"כ צריכה	253.28	0.00	1,105.44	1,358.72		
15	53240	105 - ויקטוריה סיקרט	3 - 22048355	7.40	0.00	16.90	24.30	2.51	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	692.30	0.00	2,345.77	3,038.07		
			סה"כ צריכה	699.70	0.00	2,362.67	3,062.37		
16	22088	114 קסטרו	3 - 81011724	2,779.52	0.00	8,831.69	11,611.22	53.98	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	494.01	0.00	1,673.89	2,167.91		
			סה"כ צריכה	3,273.54	0.00	10,505.59	13,779.12		
17	21708	115 - הודיס	3 - 22048324	299.95	0.00	2,171.90	2,471.85	11.23	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	119.66	0.00	405.44	525.10		
			סה"כ צריכה	419.61	0.00	2,577.34	2,996.95		
18	21713	116-סטוימצקי	4 - 22048304	478.50	0.00	1,950.00	2,428.50	12.94	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	182.90	0.00	619.75	802.65		
			סה"כ צריכה	661.40	0.00	2,569.75	3,231.15		
19	21706	117-118 טווינטי פור סבן	1 - 22048324	477.80	0.00	2,478.50	2,956.30	15.11	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	331.62	0.00	1,123.65	1,455.27		
			סה"כ צריכה	809.42	0.00	3,602.15	4,411.57		
20	32473	119-120 דיזל איטליה	3 - 22048323	242.60	0.00	2,066.70	2,309.30	14.86	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	278.63	0.00	944.10	1,222.73		
			סה"כ צריכה	521.23	0.00	3,010.80	3,532.03		
21	47217	121 - זיפ	22048306 - 1	414.50	0.00	2,472.90	2,887.40	18.83	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	569.23	0.00	1,928.74	2,497.97		
			סה"כ צריכה	983.73	0.00	4,401.64	5,385.37		
22	21711	122-קרייזי לין	22048304 - 2	305.65	0.00	1,902.70	2,208.35	13.55	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	263.25	0.00	891.97	1,155.22		
			סה"כ צריכה	568.90	0.00	2,794.67	3,363.57		
23	22095	123-סופר פארם קניון 1	81011813 - 2	4,873.28	0.00	16,811.08	21,684.36	63.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,155.55	0.00	3,915.41	5,070.95		
			סה"כ צריכה	6,028.82	0.00	20,726.49	26,755.31		
24	21664	126 לנדור מטבח	22048225 - 1	1,219.60	0.00	5,304.40	6,524.00	43.95	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	398.29	0.00	1,349.54	1,747.83		
			סה"כ צריכה	1,617.89	0.00	6,653.94	8,271.83		
25	21749	126.1-מחסן לנדור	22048245 - 3	28.65	0.00	150.65	179.30	0.78	
			סה"כ צריכה	28.65	0.00	150.65	179.30		
26	21667	126.2 - (קניון לשעבר SIS)	22048225 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	21663	127-עונות	22048224 - 4	150.60	0.00	1,764.75	1,915.35	10.64	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	196.58	0.00	666.08	862.66		
			סה"כ צריכה	347.18	0.00	2,430.83	2,778.01		
28	21661	128-פרג'	22048224 - 3	110.45	0.00	1,220.85	1,331.30	10.45	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	116.24	0.00	393.86	510.10		
			סה"כ צריכה	226.69	0.00	1,614.71	1,841.40		
29	21742	128.1-מחסן פרג	22048245 - 1	0.00	0.00	29.45	29.45	32.77	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	29.45	29.45		
30	21659	129-1 - אוריגיל	22048224 - 1	115.60	0.00	820.00	935.60	70.39	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	121.37	0.00	411.23	532.60		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	236.97	0.00	1,231.23	1,468.20		
31	52862	130 גולדה אריאל	22048224 - 2	1,356.00	0.00	6,709.60	8,065.60	29.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	259.83	0.00	880.39	1,140.21		
			מנדפים	145.19	0.00	463.93	609.12		
			סה"כ צריכה	1,761.01	0.00	8,053.92	9,814.93		
32	42390	131 נייקי (נוסף)	16048032 - 3	3,202.40	0.00	12,404.00	15,606.40	100.03	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,762.38	0.00	5,971.57	7,733.95		
			סה"כ צריכה	4,964.78	0.00	18,375.57	23,340.35		
33	53113	131.1 ביוטיקר חדש	16048032 - 4	0.00	0.00	1,042.56	3.00	0.63	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	307.69	0.00	1,350.25	1,350.25		
			סה"כ צריכה	307.69	0.00	1,045.56	1,353.25		
34	47544	132.2 מחסן א.ל.מ.	22048221 - 2	0.00	0.00	223.30	223.30	2.66	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	223.30	223.30		
35	21776	132.3 מחסן לגעת באוכל ק.2	22048221 - 4	0.00	0.00	0.10	0.10	0.09	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.10	0.10		
36	48524	133 - סטרדיוורוס	16048032 - 2	2,655.00	0.00	12,308.60	14,963.60	62.61	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	807.69	0.00	2,736.73	3,544.42		
			סה"כ צריכה	3,462.69	0.00	15,045.33	18,508.02		
37	21691	134-צילדרנס פלייס	22048339 - 4	664.60	0.00	4,063.40	4,728.00	23.13	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	451.28	0.00	1,529.09	1,980.37		
			סה"כ צריכה	1,115.88	0.00	5,592.49	6,708.37		
38	21915	134.2 - יאנגה	22048327 - 2	95.95	0.00	797.35	893.30	6.48	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	88.89	0.00	301.19	390.07		
			סה"כ צריכה	184.84	0.00	1,098.54	1,283.37		
39	21682	135 לי קופר	22048342 - 3	326.50	0.00	1,307.20	1,633.70	7.24	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	174.36	0.00	590.79	765.14		
			סה"כ צריכה	500.86	0.00	1,897.99	2,398.84		
40	21678	136-קרביץ	22048340 - 3	203.10	0.00	1,239.30	1,442.40	8.68	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	186.32	0.00	631.33	817.65		
			סה"כ צריכה	389.42	0.00	1,870.63	2,260.05		
41	21676	137-ללן	22048340 - 1	393.60	0.00	1,512.30	1,905.90	8.32	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	73.50	0.00	249.06	322.56		
			סה"כ צריכה	467.10	0.00	1,761.36	2,228.46		
42	21918	137.1 טופ טן	22048327 - 4	83.30	0.00	680.90	764.20	7.13	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	66.67	0.00	225.89	292.55		
			סה"כ צריכה	149.97	0.00	906.79	1,056.75		
43	21680	138-דיזל	22048342 - 1	227.45	0.00	1,924.30	2,151.75	11.44	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	117.95	0.00	399.65	517.60		
			סה"כ צריכה	345.40	0.00	2,323.95	2,669.35		
44	47545	14 - א.ל.מ חדש	22048308 - 2	683.40	0.00	5,153.40	5,836.80	35.57	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	699.14	0.00	2,368.94	3,068.08		
			סה"כ צריכה	1,382.54	0.00	7,522.34	8,904.88		
45	21686	140 - טו ג	22048335 - 3	402.80	0.00	2,722.65	3,125.45	18.38	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	235.90	0.00	799.30	1,035.19		
			סה"כ צריכה	638.70	0.00	3,521.95	4,160.64		
46	26637	142 - מאניה	22048335 - 1	305.20	0.00	2,484.75	2,789.95	13.98	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	280.34	0.00	949.89	1,230.23		
			סה"כ צריכה	585.54	0.00	3,434.64	4,020.18		
47	49662	142-3 סאקרה	22048331 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048340 - 2	522.00	0.00	3,207.70	3,729.70	21.35	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	302.56	0.00	1,025.19	1,327.75		
			סה"כ צריכה	824.56	0.00	4,232.89	5,057.45		
48	21689	143- סברובסקי	22048339 - 2	102.00	0.00	876.45	978.45	8.12	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	88.89	0.00	301.19	390.07		
			סה"כ צריכה	190.89	0.00	1,177.64	1,368.52		
49	21687	144 - גולברי	22048335 - 4	257.00	0.00	2,210.30	2,467.30	14.67	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	203.42	0.00	689.25	892.67		
			סה"כ צריכה	460.42	0.00	2,899.55	3,359.97		
50	22094	145-מנגו	1 - 81011813	1,384.36	0.00	6,720.30	8,104.65	41.38	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	962.39	0.00	3,260.91	4,223.29		
			סה"כ צריכה	2,346.74	0.00	9,981.20	12,327.95		
51	21917	146-אינטימה	3 - 22048327	172.60	0.00	1,459.00	1,631.60	12.29	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	200.00	0.00	677.67	877.66		
			סה"כ צריכה	372.60	0.00	2,136.67	2,509.26		
52	21683	146.1-קסטרו קיד	4 - 22048342	478.60	0.00	2,486.60	2,965.20	13.74	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	200.00	0.00	677.67	877.66		
			סה"כ צריכה	678.60	0.00	3,164.27	3,842.86		
53	21714	147-148 מחסן רנאר	1 - 22048309	11.70	0.00	75.60	87.30	1.35	
			סה"כ צריכה	11.70	0.00	75.60	87.30		
54	21679	149 א'-ארנקי שולה	4 - 22048340	140.60	0.00	1,473.10	1,613.70	12.58	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	97.44	0.00	330.15	427.58		
			סה"כ צריכה	238.04	0.00	1,803.25	2,041.28		
55	25901	150-2 רנאר	3 - 22048339	2,406.00	0.00	13,304.00	15,710.00	87.84	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	709.40	0.00	2,403.69	3,113.08		
			סה"כ צריכה	3,115.40	0.00	15,707.69	18,823.08		
56	21928	151-אופטיקה הלפרין	4 - 22048331	154.70	0.00	814.50	969.20	6.85	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	88.89	0.00	301.19	390.07		
			סה"כ צריכה	243.59	0.00	1,115.69	1,359.27		
57	21648	155-סחוט	3 - 22048345	510.45	0.00	2,579.85	3,090.30	10.52	
			סה"כ צריכה	510.45	0.00	2,579.85	3,090.30		
58	21639	155.1-סחוט - מחסן	4 - 22048320	142.80	0.00	786.40	929.20	1.61	
			סה"כ צריכה	142.80	0.00	786.40	929.20		
59	21703	156-דינמיקה	2 - 22048323	146.70	0.00	821.00	967.70	1.58	
			סה"כ צריכה	146.70	0.00	821.00	967.70		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
60	21702	157-דוכן עולם הממתקים	22048323 - 1	133.65	0.00	772.60	906.25	2.46	
			סה"כ צריכה	133.65	0.00	772.60	906.25		
61	21997	158-ריגושים	22048332 - 2	18.05	0.00	130.00	148.05	1.13	
			סה"כ צריכה	18.05	0.00	130.00	148.05		
62	43109	161 קניון (דוכן פלאפון)	22048245 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
63	21779	162-מפעל הפיס - היפר נטו	22048248 - 1	58.80	0.00	305.45	364.25	33.22	
			סה"כ צריכה	58.80	0.00	305.45	364.25		
64	21636	164-מגנוליה	22048320 - 1	35.15	0.00	214.40	249.55	0.98	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	29.06	0.00	98.46	127.52		
			סה"כ צריכה	64.21	0.00	312.86	377.07		
65	21651	170 אפרודיטה	22048329 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	241.02	0.00	816.67	1,057.70		
			סה"כ צריכה	241.02	0.00	816.67	1,057.70		
66	21656	171-ורדינון	22048330 - 3	200.70	0.00	1,637.70	1,838.40	14.85	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	198.29	0.00	671.87	870.16		
			סה"כ צריכה	398.99	0.00	2,309.57	2,708.56		
67	21655	175-177-שילב קידס	22048330 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	468.37	0.00	1,587.01	2,055.39		
			סה"כ צריכה	468.37	0.00	1,587.01	2,055.39		
68	21745	182 אושי אושי דוכן	22048248 - 2	430.60	0.00	1,925.45	2,356.05	11.92	
			סה"כ צריכה	430.60	0.00	1,925.45	2,356.05		
69	21767	182.1 - אושי אושי מחסן	22048221 - 1	221.90	0.00	2,348.65	2,570.55	16.54	
			סה"כ צריכה	221.90	0.00	2,348.65	2,570.55		
70	21787	189 - ריבאר	22048248 - 3	226.80	0.00	1,169.80	1,396.60	6.46	
			סה"כ צריכה	226.80	0.00	1,169.80	1,396.60		
71	22146	189.1 מחסן ריבר	16048032 - 1	172.30	0.00	752.50	924.80	2.47	
			סה"כ צריכה	172.30	0.00	752.50	924.80		
72	21671	202-פלי פוט	22048343 - 4	151.70	0.00	1,148.80	1,300.50	6.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	87.18	0.00	295.39	382.57		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	238.88	0.00	1,444.19	1,683.07		
73	21670	203- פלומר	22048343 - 3	209.70	0.00	1,126.20	1,335.90	7.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	71.79	0.00	243.26	315.06		
			סה"כ צריכה	281.49	0.00	1,369.46	1,650.96		
74	33829	204 - סולתם	22048346 - 3	150.10	0.00	1,269.80	1,419.90	7.34	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	126.49	0.00	428.61	555.10		
			סה"כ צריכה	276.59	0.00	1,698.41	1,975.00		
75	21645	209-הדור השלישי	22048344 - 4	263.45	0.00	1,943.00	2,206.45	9.21	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	160.68	0.00	544.45	705.13		
			סה"כ צריכה	424.13	0.00	2,487.45	2,911.58		
76	21643	210- גויה	22048344 - 2	53.20	0.00	558.00	611.20	6.48	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	104.27	0.00	353.31	457.59		
			סה"כ צריכה	157.47	0.00	911.31	1,068.79		
77	21675	211-סבון של פעם	22048346 - 4	96.10	0.00	548.45	644.55	9.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	92.31	0.00	312.77	405.08		
			סה"כ צריכה	188.41	0.00	861.22	1,049.63		
78	47548	212 - רויאלטי	22048346 - 2	96.80	0.00	850.40	947.20	6.83	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	87.18	0.00	295.39	382.57		
			סה"כ צריכה	183.98	0.00	1,145.79	1,329.77		
79	21649	212.1 אוינס	22048345 - 4	25.75	0.00	194.75	220.50	5.76	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	41.03	0.00	139.01	180.03		
			סה"כ צריכה	66.78	0.00	333.76	400.53		
80	48480	213.1 - אלקטרה WIWI	22048305 - 2	207.55	0.00	939.95	1,147.50	5.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	67.62	0.00	229.13	296.76		
			סה"כ צריכה	275.17	0.00	1,169.08	1,444.26		
81	21907	213.2 רולדין	22048305 - 4	1,491.00	0.00	8,879.20	10,370.20	39.49	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	135.04	0.00	457.57	592.61		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	745.17		
			סה"כ צריכה	1,626.04	0.00	9,336.77	11,707.98		
82	39913	214-215 נעמן גרופ	22048310 - 1	230.95	0.00	1,551.75	1,782.70	10.07	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	189.74	0.00	642.91	832.66		
			סה"כ צריכה	420.69	0.00	2,194.66	2,615.36		
83	21912	216-ניין ווסט	22048250 - 2	107.40	0.00	1,053.45	1,160.85	9.54	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	129.91	0.00	440.19	570.11		
			סה"כ צריכה	237.31	0.00	1,493.64	1,730.96		
84	21903	217-נעלי נימרו	22048305 - 1	156.30	0.00	1,232.10	1,388.40	7.87	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	129.91	0.00	440.19	570.11		
			סה"כ צריכה	286.21	0.00	1,672.29	1,958.51		
85	21910	218 - 219-פייר קרדן	22048250 - 1	356.25	0.00	2,574.50	2,930.75	19.18	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	266.66	0.00	903.56	1,170.22		
			סה"כ צריכה	622.91	0.00	3,478.06	4,100.97		
86	48167	220-אריסטו שמש	22048247 - 3	118.75	0.00	790.90	909.65	5.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	90.60	0.00	306.98	397.57		
			סה"כ צריכה	209.35	0.00	1,097.88	1,307.22		
87	52622	221 רנובה	22048247 - 1	170.20	0.00	975.25	1,145.45	8.26	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	88.89	0.00	301.19	390.07		
			סה"כ צריכה	259.09	0.00	1,276.44	1,535.52		
88	21878	222-מגיק שיווק מתנות	22048310 - 3	172.50	0.00	1,026.20	1,198.70	7.39	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	116.24	0.00	393.86	510.10		
			סה"כ צריכה	288.74	0.00	1,420.06	1,708.80		
89	21888	223-224-אפריל	22048247 - 4	304.40	0.00	2,107.80	2,412.20	18.95	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	295.72	0.00	1,002.02	1,297.74		
			סה"כ צריכה	600.12	0.00	3,109.82	3,709.94		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
90	22104	H&M חנות 225	81011867 - 4	7,045.27	0.00	30,754.57	37,799.84	130.16	
			סה"כ צריכה	7,045.27	0.00	30,754.57	37,799.84		
91	21866	229-ריקושט	22048223 - 2	275.00	0.00	2,329.50	2,604.50	9.54	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	241.02	0.00	816.67	1,057.70		
			סה"כ צריכה	516.02	0.00	3,146.17	3,662.20		
92	51397	230 א - הוניגמן ילדים נוסף	22048226 - 2	144.35	0.00	1,296.65	1,441.00	12.36	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	152.14	0.00	515.49	667.63		
			סה"כ צריכה	296.49	0.00	1,812.14	2,108.63		
93	21863	230-קרוקס	22048223 - 1	164.30	0.00	2,722.40	2,886.70	15.83	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	150.43	0.00	509.70	660.12		
			סה"כ צריכה	314.73	0.00	3,232.10	3,546.82		
94	21954	232-סוויט גורל שופ	22048220 - 3	169.95	0.00	970.30	1,140.25	8.84	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	85.47	0.00	289.60	375.07		
			סה"כ צריכה	255.42	0.00	1,259.90	1,515.32		
95	21872	233-באג	22048219 - 1	432.40	0.00	2,153.30	2,585.70	8.98	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	205.13	0.00	695.04	900.17		
			סה"כ צריכה	637.53	0.00	2,848.34	3,485.87		
96	21943	234-הפנינג	22048220 - 1	374.70	0.00	2,190.10	2,564.80	13.25	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	222.22	0.00	752.96	975.18		
			סה"כ צריכה	596.92	0.00	2,943.06	3,539.98		
97	21874	235 א'-גלידה ב"ש	22048219 - 2	480.10	0.00	2,378.20	2,858.30	10.74	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	51.28	0.00	173.76	225.04		
			סה"כ צריכה	531.38	0.00	2,551.96	3,083.34		
98	21965	235-עולם הממתקים	22048226 - 4	199.60	0.00	1,055.55	1,255.15	5.56	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	59.83	0.00	202.72	262.55		
			סה"כ צריכה	259.43	0.00	1,258.27	1,517.70		
99	21637	235.1-עולם הממתקים -מחסן	22048320 - 2	39.85	0.00	208.75	248.60	1.25	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	39.85	0.00	208.75	248.60		
100	21634	235.2- מחסן גלידה בש	22048319 - 2	61.00	0.00	335.95	396.95	0.85	
			סה"כ צריכה	61.00	0.00	335.95	396.95		
101	21951	237-צבע הכסף 2	22048220 - 2	139.80	0.00	736.70	876.50	7.64	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	95.73	0.00	324.35	420.08		
			סה"כ צריכה	235.53	0.00	1,061.05	1,296.58		
102	21701	238-גלובוס מקס	20281513 - 1	9,509.20	0.00	45,329.80	54,839.00	281.28	
			סה"כ צריכה	9,509.20	0.00	45,329.80	54,839.00		
103	21995	239-צוקה	22048358 - 4	1,977.20	0.00	6,400.30	8,377.50	26.53	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	88.89	0.00	301.19	390.07		
			מנדפים 2	211.70	0.00	442.54	654.24		
			סה"כ צריכה	2,277.79	0.00	7,144.03	9,421.81		
104	21738	239.1-צוקה מחסן	22048222 - 3	20.90	0.00	112.45	133.35	0.33	
			סה"כ צריכה	20.90	0.00	112.45	133.35		
105	21994	240-המטבח של סימה	22048358 - 3	510.90	0.00	3,695.80	4,206.70	26.32	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	140.17	0.00	474.95	615.12		
			מנדפים 2	54.70	0.00	255.54	310.24		
			סה"כ צריכה	705.77	0.00	4,426.29	5,132.06		
106	21996	240.1-המטבח של סימה מחסן תאריך כניסה: 09/10/23	22344721 - 1	593.10	134.10	1,587.00	2,314.20	4.83	
			סה"כ צריכה	593.10	134.10	1,587.00	2,314.20		
107	21990	241-מקדונלדס-כשר	22048353 - 4	631.80	0.00	2,717.70	3,349.50	21.58	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	70.08	0.00	237.47	307.56		
			מנדפים 2	67.65	0.00	187.91	255.56		
			סה"כ צריכה	769.53	0.00	3,143.09	3,912.62		
108	21737	241.1-מחסן מקדונלדס כשר	22048222 - 2	425.25	0.00	2,305.80	2,731.05	5.91	
			סה"כ צריכה	425.25	0.00	2,305.80	2,731.05		
109	21989	242-ניו דלי סנדוויץ	22048353 - 3	968.80	0.00	5,598.30	6,567.10	35.26	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	70.08	0.00	237.47	307.56		
			מנדפים 2	103.73	0.00	387.09	490.82		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,142.61	0.00	6,222.86	7,365.48		
110	21774	242.1- מחסן ניו דלי סנדוויץ	3 - 22048221	91.95	0.00	480.75	572.70	1.24	
			סה"כ צריכה	91.95	0.00	480.75	572.70		
111	21799	243-קרפצו	1 - 22048322	1,128.30	0.00	4,425.90	5,554.20	29.36	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	92.31	0.00	312.77	405.08		
			סה"כ צריכה	1,220.61	0.00	4,738.67	5,959.28		
112	38752	244- סיציליאנו	1 - 22048358	500.80	0.00	2,595.10	3,095.90	19.13	
			סה"כ צריכה	500.80	0.00	2,595.10	3,095.90		
113	41850	245 - בורגרנץ'	1 - 22048338	1,228.40	0.00	5,283.60	6,512.00	22.24	
			סה"כ צריכה	1,228.40	0.00	5,283.60	6,512.00		
114	21987	245 א-מקדונלס	1 - 22048353	1,471.60	0.00	8,049.80	9,521.40	39.39	
			העמסת מנדף	229.14	0.00	663.82	892.97		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	165.81	0.00	561.83	727.64		
			סה"כ צריכה	1,866.56	0.00	9,275.45	11,142.01		
115	21633	245.1-מקדונלדס - מחסן	1 - 22048319	296.40	0.00	1,725.20	2,021.60	5.27	
			סה"כ צריכה	296.40	0.00	1,725.20	2,021.60		
116	21840	246-אינגליש קייק	4 - 22048336	1,227.30	0.00	7,894.30	9,121.60	35.80	
			העמסת מנדפים	191.10	0.00	651.00	842.11		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	162.39	0.00	550.24	712.63		
			סה"כ צריכה	1,580.80	0.00	9,095.54	10,676.34		
117	35574	247 - ריפליי	1 - 22048326	268.70	0.00	2,416.00	2,684.70	15.16	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	215.38	0.00	729.79	945.18		
			סה"כ צריכה	484.08	0.00	3,145.79	3,629.88		
118	21805	248 - קיווי	3 - 22048322	92.45	0.00	1,031.40	1,123.85	10.12	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	107.69	0.00	364.90	472.59		
			סה"כ צריכה	200.14	0.00	1,396.30	1,596.44		
119	19670	249 בובי בראון	1 - 23000731	159.50	0.00	927.60	1,087.10	10.31	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	56.41	0.00	191.14	247.55		
			סה"כ צריכה	215.91	0.00	1,118.74	1,334.65		
120	27301	249-250 ביגה	2 - 22048353	509.60	0.00	4,079.00	4,588.60	134.57	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר	136.75	0.00	463.36	600.11		
			מדפים להעמסה	79.35	0.00	336.37	415.72		
			סה"כ צריכה	725.70	0.00	4,878.74	5,604.44		
121	21638	249.1-מחסן רולדין	3 - 22048320	220.95	0.00	1,222.55	1,443.50	4.47	
			סה"כ צריכה	220.95	0.00	1,222.55	1,443.50		
122	27302	249.2 ביגה	4 - 22048222	437.30	0.00	2,148.95	2,586.25	6.07	
			סה"כ צריכה	437.30	0.00	2,148.95	2,586.25		
123	21802	251-גנטלמן	2 - 22048322	144.65	0.00	952.15	1,096.80	9.18	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	95.73	0.00	324.35	420.08		
			סה"כ צריכה	240.38	0.00	1,276.50	1,516.88		
124	21819	253-הבורסה לתכשיטים	2 - 22048326	83.35	0.00	674.75	758.10	4.66	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	66.67	0.00	225.89	292.55		
			סה"כ צריכה	150.02	0.00	900.64	1,050.65		
125	21852	254-היינס	3 - 22048338	325.30	0.00	1,798.20	2,123.50	19.42	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	186.32	0.00	631.33	817.65		
			סה"כ צריכה	511.62	0.00	2,429.53	2,941.15		
126	19672	254.1-נעלי פאפיה	3 - 23000731	71.30	0.00	560.10	631.40	6.13	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	133.33	0.00	451.78	585.11		
			סה"כ צריכה	204.63	0.00	1,011.88	1,216.51		
127	21822	254.2-תפור עלי	3 - 22048326	83.50	0.00	887.80	971.30	8.34	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	82.05	0.00	278.02	360.07		
			סה"כ צריכה	165.55	0.00	1,165.82	1,331.37		
128	21791	254.2.1-מחסן תפור עלי	4 - 22048248	4.35	0.00	35.20	39.55	0.74	
			סה"כ צריכה	4.35	0.00	35.20	39.55		
129	21831	255-גלי	1 - 22048336	820.60	0.00	3,486.00	4,306.60	17.83	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	360.68	0.00	1,222.12	1,582.80		
			סה"כ צריכה	1,181.28	0.00	4,708.12	5,889.40		
130	21837	257-צומת ספרים	3 - 22048336	758.50	0.00	3,700.10	4,458.60	19.42	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	360.68	0.00	1,222.12	1,582.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,119.18	0.00	4,922.22	6,041.40		
131	21834	258-לורד קיטש	22048336 - 2	154.95	0.00	1,042.10	1,197.05	8.92	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	167.52	0.00	567.62	735.14		
			סה"כ צריכה	322.47	0.00	1,609.72	1,932.19		
132	44108	259 - הארי	22048338 - 4	322.60	0.00	2,907.00	3,229.60	34.14	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	528.20	0.00	1,789.73	2,317.94		
			סה"כ צריכה	850.80	0.00	4,696.73	5,547.54		
133	21992	260-262 גולף אנד קו	22048358 - 2	1,358.40	0.00	11,903.20	13,261.60	68.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	468.37	0.00	1,587.01	2,055.39		
			סה"כ צריכה	1,826.77	0.00	13,490.21	15,316.99		
134	21666	265-סחוט	22048225 - 3	633.20	0.00	3,478.30	4,111.50	12.06	
			סה"כ צריכה	633.20	0.00	3,478.30	4,111.50		
135	21715	265.1-מחסן סחוט	22048309 - 2	140.00	0.00	747.20	887.20	2.66	
			סה"כ צריכה	140.00	0.00	747.20	887.20		
136	49075	268 - פיליבן גבריאל ועבודי בר (שטיפת רכבים)	22048351 - 3	67.60	0.00	861.30	928.90	12.84	
			סה"כ צריכה	67.60	0.00	861.30	928.90		
137	22114	301-פוקס	81018431 - 8	3,337.60	0.00	12,502.40	15,840.00	56.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,452.98	0.00	4,923.22	6,376.20		
			סה"כ צריכה	4,790.58	0.00	17,425.62	22,216.20		
138	44597	301.1 נאטורפיל	81039935 - 8	269.75	0.00	1,081.00	1,350.75	9.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	247.86	0.00	839.84	1,087.70		
			סה"כ צריכה	517.61	0.00	1,920.84	2,438.45		
139	22120	302 - מגה ספורט ילדים	81018444 - 7	361.40	0.00	1,656.50	2,017.90	16.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	259.83	0.00	880.39	1,140.21		
			סה"כ צריכה	621.23	0.00	2,536.89	3,158.11		
140	22129	303.1 פנדורה	81034859 - 3	200.00	0.00	771.10	971.10	6.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	80.34	0.00	272.22	352.57		
			סה"כ צריכה	280.34	0.00	1,043.32	1,323.67		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
141	25902	304 - אי דיגטל	81034859 - 4	468.30	0.00	2,389.40	2,857.70	10.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	205.13	0.00	695.04	900.17		
			סה"כ צריכה	673.43	0.00	3,084.44	3,757.87		
142	22128	304.2 בילבונג	81034859 - 2	159.50	0.00	916.50	1,076.00	7.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	116.24	0.00	393.86	510.10		
			סה"כ צריכה	275.74	0.00	1,310.36	1,586.10		
143	22131	305 פיקס	81034859 - 5	222.80	0.00	898.40	1,121.20	7.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	119.66	0.00	405.44	525.10		
			סה"כ צריכה	342.46	0.00	1,303.84	1,646.30		
144	22132	306 רונן חן	81034859 - 6	195.30	0.00	1,208.80	1,404.10	8.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	112.82	0.00	382.27	495.09		
			סה"כ צריכה	308.12	0.00	1,591.07	1,899.19		
145	22133	307 יוניס קמוטו	81034859 - 7	132.30	0.00	626.80	759.10	8.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	114.53	0.00	388.07	502.59		
			סה"כ צריכה	246.83	0.00	1,014.87	1,261.69		
146	22115	309.1-טבע נאות	81018444 - 1	129.40	0.00	648.10	777.50	6.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	99.14	0.00	335.94	435.08		
			סה"כ צריכה	228.54	0.00	984.04	1,212.58		
147	22116	309.2-ליידי קומפורט	81018444 - 2	69.60	0.00	354.20	423.80	1.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	88.89	0.00	301.19	390.07		
			סה"כ צריכה	158.49	0.00	655.39	813.87		
148	22078	311 קפה גרג	81011509 - 1	1,927.47	0.00	9,557.44	11,484.91	62.72	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	119.66	0.00	405.44	525.10		
			סה"כ צריכה	2,047.13	0.00	9,962.88	12,010.009		
149	22142	311.1 י.ט.א קפה גרג	81037207 - 3	158.20	0.00	591.70	749.90	1.55	
			סה"כ צריכה	158.20	0.00	591.70	749.90		
150	22079	312 ניו	81011509 - 2	359.01	0.00	1,455.73	1,814.74	10.70	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר חשבונית / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	117.95	0.00	399.65	517.60		
			סה"כ צריכה	476.96	0.00	1,855.38	2,332.34		
151	29212	313 סלקום	81011509 - 3	311.58	0.00	1,936.40	2,247.97	15.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	162.39	0.00	550.24	712.63		
			סה"כ צריכה	473.97	0.00	2,486.64	2,960.61		
152	22081	314 ספרינג	81011509 - 4	238.26	0.00	1,186.44	1,424.71	12.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	158.97	0.00	538.66	697.63		
			סה"כ צריכה	397.24	0.00	1,725.10	2,122.34		
153	53878	315 פוד אפיל פופ אפ 6P	81037207 - 1	144.15	0.00	882.85	1,027.00	7.45	
			סה"כ צריכה	144.15	0.00	882.85	1,027.00		
154	41808	315.2 סוויט טיים	81011509 - 5	652.72	0.00	1,822.29	2,475.00	10.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	94.02	0.00	318.56	412.58		
			סה"כ צריכה	746.73	0.00	2,140.85	2,887.58		
155	22083	316 ליה לונדון	81011509 - 6	272.17	0.00	1,657.51	1,929.68	8.86	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	107.69	0.00	364.90	472.59		
			סה"כ צריכה	379.86	0.00	2,022.41	2,402.27		
156	53242	317 פינגווין Charles/Tyrwhitt	81037207 - 2	320.40	0.00	941.65	1,262.05	8.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	119.66	0.00	405.44	525.10		
			סה"כ צריכה	440.06	0.00	1,347.09	1,787.15		
157	22084	318 מאק	81011509 - 7	245.09	0.00	1,124.65	1,369.74	11.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	112.82	0.00	382.27	495.09		
			סה"כ צריכה	357.91	0.00	1,506.92	1,864.84		
158	45430	GUESS 319	81011509 - 8	262.00	0.00	1,253.96	1,515.96	12.18	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	225.64	0.00	764.55	990.19		
			סה"כ צריכה	487.64	0.00	2,018.50	2,506.14		
159	22108	325 ברשקה	81018431 - 2	1,499.00	0.00	6,207.40	7,706.40	47.80	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	762.39	0.00	2,583.24	3,345.63		
			סה"כ צריכה	2,261.39	0.00	8,790.64	11,052.03		
160	22109	327-פול אנד בר	3 - 81018431	929.60	0.00	4,368.30	5,297.90	33.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	676.92	0.00	2,293.64	2,970.56		
			סה"כ צריכה	1,606.52	0.00	6,661.94	8,268.46		
161	22107	329-אלדו	1 - 81018431	435.40	0.00	1,901.90	2,337.30	13.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	247.86	0.00	839.84	1,087.70		
			סה"כ צריכה	683.26	0.00	2,741.74	3,425.00		
162	45647	330 - בא מאהבה	5 - 81018431	70.50	0.00	365.10	435.60	4.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	82.05	0.00	278.02	360.07		
			סה"כ צריכה	152.55	0.00	643.12	795.67		
163	22155	332 דלתא	6 - 81039935	529.45	0.00	2,708.95	3,238.40	18.15	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	268.37	0.00	909.35	1,177.72		
			סה"כ צריכה	797.82	0.00	3,618.30	4,416.12		
164	22150	333 אדיס	1 - 81039935	760.10	0.00	3,621.80	4,381.90	28.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	336.75	0.00	1,141.03	1,477.78		
			סה"כ צריכה	1,096.85	0.00	4,762.83	5,859.68		
165	22151	334.2 ריטילורס בעמ - פוט לוקר	2 - 81039935	895.60	0.00	3,598.90	4,494.50	21.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	374.36	0.00	1,268.45	1,642.81		
			סה"כ צריכה	1,269.96	0.00	4,867.35	6,137.31		
166	30494	336 קולומביה	3 - 81039935	354.40	0.00	1,839.10	2,193.50	15.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	323.07	0.00	1,094.69	1,417.77		
			סה"כ צריכה	677.47	0.00	2,933.79	3,611.27		
167	44107	337 -מגה ספורט	7 - 81039935	1,088.85	0.00	3,400.60	4,489.45	15.25	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	338.46	0.00	1,146.82	1,485.28		
			סה"כ צריכה	1,427.31	0.00	4,547.42	5,974.73		
168	22153	338 אמריקן איגל	4 - 81039935	1,229.60	0.00	5,817.20	7,046.80	64.80	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קרור	982.90	0.00	3,330.41	4,313.31		
			סה"כ צריכה	2,212.50	0.00	9,147.61	11,360.11		
169	52863	343 מחסן גולדה אריאל	7 - 81018431	8.10	0.00	48.60	56.70	0.10	
			סה"כ צריכה	8.10	0.00	48.60	56.70		
170	22112	344-קרולינה למקה	6 - 81018431	68.50	0.00	260.05	328.55	1.55	
			סה"כ צריכה	68.50	0.00	260.05	328.55		
171	22119	345 - דוכן ממתקים סוויטר ק. 6	6 - 81018444	73.75	0.00	528.30	602.05	1.40	
			סה"כ צריכה	73.75	0.00	528.30	602.05		
172	22121	346 - דוכן פוקצריה	8 - 81018444	318.30	0.00	1,565.30	1,883.60	10.55	
			סה"כ צריכה	318.30	0.00	1,565.30	1,883.60		
173	22118	346.1-מחסן פוקצריה	5 - 81018444	489.40	0.00	2,917.00	3,406.40	9.50	
			סה"כ צריכה	489.40	0.00	2,917.00	3,406.40		
174	21635	8.2-פרטנר אנטנות	4 - 22048319	970.80	0.00	5,521.95	6,492.75	11.22	
			סה"כ צריכה	970.80	0.00	5,521.95	6,492.75		
175	47402	Q12 - עמדות טעינה AC	7 - 81011813	184.57	0.00	1,139.95	1,324.52	39.54	
			סה"כ צריכה	184.57	0.00	1,139.95	1,324.52		
176	47403	Q12 - עמדות טעינה DC	8 - 81011813	1,687.94	0.00	4,637.17	6,325.11	100.16	
			סה"כ צריכה	1,687.94	0.00	4,637.17	6,325.11		
177	54446	אופטיקה הלפרין (שטח נוסף) תאריך כניסה: 23/10/23	1 - 22048327	22.60	0.00	100.40	123.00	5.88	
			סה"כ צריכה	22.60	0.00	100.40	123.00		
178	39921	אופטיקנה	1 - 22048304	454.00	0.00	2,544.00	2,998.00	12.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קרור	123.08	0.00	417.03	540.10		
			סה"כ צריכה	577.08	0.00	2,961.03	3,538.10		
179	42426	אופטיקנה שמיעה	3 - 22048306	27.15	0.00	223.00	250.15	2.46	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קרור	52.99	0.00	179.55	232.54		
			סה"כ צריכה	80.14	0.00	402.55	482.69		
180	43364	אורביקה	4 - 16092245	2,630.80	0.00	8,565.20	11,196.00	760.41	
			1 - 20281823	2,783.70	0.00	8,484.50	11,268.20	84.12	
			4 - 81011724	6,747.63	0.00	32,693.68	39,441.31	86.32	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	12,162.13	0.00	49,743.38	61,905.51		
181	29015	א"י אופטיק - 252-3	4 - 22048322	58.65	0.00	592.10	650.75	5.38	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	117.95	0.00	399.65	517.60		
			סה"כ צריכה	176.60	0.00	991.75	1,168.35		
182	26994	איל מקיאג	2 - 22048331	101.75	0.00	608.55	710.30	4.13	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	88.46	0.00	299.74	388.20		
			סה"כ צריכה	190.21	0.00	908.29	1,098.50		
183	47219	אירוקה	3 - 22048223	45.20	0.00	569.40	614.60	5.54	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	54.70	0.00	185.34	240.05		
			סה"כ צריכה	99.90	0.00	754.74	854.65		
184	37254	אקס מוס יהלומים	1 - 81029274	283.10	0.00	1,426.30	1,709.40	11.00	
			סה"כ צריכה	283.10	0.00	1,426.30	1,709.40		
185	47941	בודי שופ קומת ארומה	3 - 22048308	36.10	0.00	439.10	475.20	5.45	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	98.29	0.00	333.04	431.33		
			סה"כ צריכה	134.39	0.00	772.14	906.53		
186	34779	ברניקס	1 - 81029032	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	22063	דוכן הוט	3 - 16092218	32.70	0.00	176.98	209.68	0.47	
			סה"כ צריכה	32.70	0.00	176.98	209.68		
188	49205	דוכן נוטלה תאריך יציאה: 20/10/23	4 - 16193880	131.20	0.00	484.80	616.00	12.37	
			סה"כ צריכה	131.20	0.00	484.80	616.00		
189	21894	דוכן שאנטי	1 - 22048354	15.73	0.00	91.76	107.49	0.32	
			סה"כ צריכה	15.73	0.00	91.76	107.49		
190	39253	ואהבת	4 - 22048220	292.75	0.00	1,666.10	1,958.85	8.24	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	105.98	0.00	359.11	465.09		
			סה"כ צריכה	398.73	0.00	2,025.21	2,423.94		
191	53247	ויסוצקי	3 - 22048329	411.80	0.00	2,043.10	2,454.90	15.64	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	42.03	0.00	142.43	184.46		
			סה"כ צריכה	453.83	0.00	2,185.53	2,639.36		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
192	54201	ויקטוריה סיקרט תאריך כניסה: 09/10/23	1 - 22048352	355.20	0.00	2,344.80	2,700.00	40.06	
			סה"כ צריכה	355.20	0.00	2,344.80	2,700.00		
193	39073	זמן שעונים	1 - 17313417	150.50	0.00	1,065.00	1,215.50	8.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	68.80	0.00	233.13	301.93		
			סה"כ צריכה	219.30	0.00	1,298.13	1,517.43		
194	42141	חדר קירור מאפה נאמן	1 - 17313351	592.00	0.00	2,954.20	3,546.20	7.90	
			סה"כ צריכה	592.00	0.00	2,954.20	3,546.20		
195	34769	טוז (אלפא תכשיטים בע"מ)	3 - 81018444	229.80	0.00	1,549.00	1,778.80	8.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	107.69	0.00	364.90	472.59		
			סה"כ צריכה	337.49	0.00	1,913.90	2,251.39		
196	32710	יולו תאריך יציאה: 06/10/23	1 - 22048327	62.20	0.00	146.65	208.85	5.65	
			סה"כ צריכה	62.20	0.00	146.65	208.85		
197	28735	מאניה ילדים	2 - 22048343	208.30	0.00	1,442.50	1,650.80	7.91	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	114.53	0.00	388.07	502.59		
			סה"כ צריכה	322.83	0.00	1,830.57	2,153.39		
198	50944	מחסן אורבניקה	4 - 22048355	156.50	0.00	854.40	1,010.90	1.66	
			סה"כ צריכה	156.50	0.00	854.40	1,010.90		
199	53379	מחסן יוסוצקי	2 - 16193880	121.00	0.00	649.10	770.10	2.06	
			סה"כ צריכה	121.00	0.00	649.10	770.10		
200	32611	מחסן חברת נקיון	2 - 22048333	115.40	0.00	560.05	675.45	2.79	
			סה"כ צריכה	115.40	0.00	560.05	675.45		
201	22061	מחסן לי קופר	1 - 16092218	0.27	0.00	1.52	1.79	10.49	
			סה"כ צריכה	0.27	0.00	1.52	1.79		
202	42140	מחסן מאפה נאמן	1 - 17313352	34.80	0.00	125.70	160.50	3.98	
			סה"כ צריכה	34.80	0.00	125.70	160.50		
203	51619	מחסן סקארה	1 - 21262583	62.40	0.00	371.30	433.70	2.83	
			סה"כ צריכה	62.40	0.00	371.30	433.70		
204	47412	מחסן תפוחי אדמה	2 - 22048245	56.03	0.00	309.58	365.60	0.89	
			סה"כ צריכה	56.03	0.00	309.58	365.60		
205	43363	מלדיני	3 - 16048039	313.00	0.00	1,553.15	1,866.15	12.44	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	179.49	0.00	608.16	787.65		
			סה"כ צריכה	492.49	0.00	2,161.31	2,653.80		
206	46277	מסטר קורן	4 - 23000731	326.45	0.00	1,895.60	2,222.05	18.33	
			סה"כ צריכה	326.45	0.00	1,895.60	2,222.05		
207	21736	משרד מוקד אמון	1 - 22048222	551.45	0.00	2,549.55	3,101.00	8.65	
			סה"כ צריכה	551.45	0.00	2,549.55	3,101.00		
208	29016	נאוטיקה/טימברלנד (252-3)	2 - 23000731	84.90	0.00	877.70	962.60	8.53	
			חלק יחסי מצריכת חשמל למגדלי קירור	362.39	0.00	1,227.91	1,590.30		
			סה"כ צריכה	447.29	0.00	2,105.61	2,552.90		
209	28769	סקיצרס - 1-207	3 - 81011813	901.89	0.00	4,348.95	5,250.84	25.62	
			סה"כ צריכה	901.89	0.00	4,348.95	5,250.84		
210	43273	פוט לוקר 2	4 - 81018431	2,734.30	0.00	9,928.50	12,662.80	61.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	786.32	0.00	2,664.33	3,450.65		
			סה"כ צריכה	3,520.62	0.00	12,592.83	16,113.45		
211	39255	פמינה	8 - 81034859	173.30	0.00	1,026.80	1,200.10	8.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	114.53	0.00	388.07	502.59		
			סה"כ צריכה	287.83	0.00	1,414.87	1,702.69		
212	22067	פנוי - מחסן מקס ברנר	3 - 16092235	28.10	0.00	147.20	175.30	0.49	
			סה"כ צריכה	28.10	0.00	147.20	175.30		
213	21716	פנוי 2-160	3 - 22048309	7.80	0.00	44.70	52.50	0.37	
			סה"כ צריכה	7.80	0.00	44.70	52.50		
214	19669	פעלתון	1 - 16048039	422.30	0.00	2,576.50	2,998.80	19.51	
			סה"כ צריכה	422.30	0.00	2,576.50	2,998.80		
215	27584	פרטור חנות	1 - 22048344	404.50	0.00	2,221.00	2,625.50	7.99	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	42.73	0.00	144.80	187.54		
			סה"כ צריכה	447.23	0.00	2,365.80	2,813.04		
216	47218	קופיקס (רמי לוי)	4 - 22048306	3,586.20	0.00	19,745.00	23,331.20	52.69	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	700.42	0.00	2,373.28	3,073.70		
			סה"כ צריכה	4,286.62	0.00	22,118.28	26,404.90		
217	38884	קפה נאמן	2 - 22048225	1,812.20	0.00	13,843.40	15,655.60	67.73	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	157.26	0.00	532.87	690.13		
			מנדפים 2	194.03	0.00	957.19	1,151.22		
			סה"כ צריכה	2,163.50	0.00	15,333.45	17,496.95		
218	47222	קרולינה למקה - חנות	3 - 22048304	349.40	0.00	2,695.70	3,045.10	14.62	
			סה"כ צריכה	349.40	0.00	2,695.70	3,045.10		
219	48522	רוזלי	1 - 17312829	33.70	0.00	1,215.90	1,249.60	16.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	227.81	0.00	771.90	999.71		
			סה"כ צריכה	261.51	0.00	1,987.80	2,249.31		
220	32609	שקעי כח חברת נקיון	4 - 22048332	72.45	0.00	398.35	470.80	2.13	
			סה"כ צריכה	72.45	0.00	398.35	470.80		
221	32610	שקעי תאורה חברת נקיון	1 - 22048333	25.36	0.00	136.94	162.30	0.26	
			סה"כ צריכה	25.36	0.00	136.94	162.30		
222	48881	תמנון חדש	1 - 20281505	1,517.20	0.00	5,692.70	7,209.90	46.32	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	980.93	0.00	3,323.75	4,304.68		
			סה"כ צריכה	2,498.13	0.00	9,016.45	11,514.58		
			סה"כ צריכה	190,102.75	134.10	867,001.97	1,058,951.94		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,058,951.94		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 190,102.75)
- גבע (Kwh 134.10)
- שפל (Kwh 867,001.97)



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	23152	*ציבורי שנאי 1	22048303 - 1	1,461.80	0.00	6,955.00	8,416.80	22.05	
			22048303 - 2	1,709.60	0.00	8,114.00	9,823.60	19.14	
			22048303 - 3	150.40	0.00	761.80	912.20	2.65	
			22048307 - 1	2,265.80	0.00	11,511.20	13,777.00	32.99	
			22048307 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048307 - 4	461.20	0.00	2,269.60	2,730.80	7.72	
			סה"כ צריכה	6,048.80	0.00	29,611.60	35,660.40		
2	23154	*ציבורי שנאי 2	15129217 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 2	1.40	0.00	3.00	4.40	1.15	
			15129217 - 8	185.60	0.00	890.80	1,076.40	4.64	
			15129217 - 9	173.60	0.00	623.40	797.00	2.75	
			15129217 - 10	629.20	0.00	2,309.00	2,938.20	7.87	
			15129217 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 13	66.70	0.00	364.00	430.70	0.64	
			15129217 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20281506 - 1	8,565.30	0.00	43,345.40	51,910.70	124.50	
			סה"כ צריכה	9,621.80	0.00	47,535.60	57,157.40		
3	23157	*ציבורי שנאי 3	15129239 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 2	364.80	0.00	1,431.40	1,796.20	4.05	
			15129239 - 4	6,560.00	0.00	31,660.80	38,220.80	136.46	
			15129239 - 8	82.25	0.00	196.50	278.75	1.16	
			15129239 - 9	331.95	0.00	1,811.95	2,143.90	2.93	
			15129239 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 14	468.10	0.00	2,372.90	2,841.00	4.57	
			סה"כ צריכה	7,807.10	0.00	37,473.55	45,280.65		
4	23153	*ציבורי שנאי 4+5	16226471 - 15	30,263.50	0.00	143,956.00	174,219.50	11.41	
			18029704 - 1	-2,368.60	0.00	-7,767.80	-10,136.40	26.79	
			18029704 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18029704 - 5	-2,821.00	0.00	-9,241.60	-12,062.60	36.68	
			18029704 - 14	-30,352.00	0.00	-103,244.00	-133,596.00	295.21	
			81029270 - 1	-9,228.23	0.00	-35,765.93	-44,994.16	192.58	
			81029731 - 1	50,762.90	0.00	186,700.82	237,463.72	800.36	
			סה"כ צריכה	36,256.57	0.00	174,637.49	210,894.06		
5	23158	*ציבורי שנאי 6	14155701 - 1	666.50	0.00	2,958.70	3,625.20	21.36	

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	7.51	2,626.25	2,134.00	0.00	492.25	14155701 - 3			
	11.64	1,313.80	954.20	0.00	359.60	15091164 - 2			
	1.71	347.10	262.90	0.00	84.20	15091164 - 3			
	7.93	2,129.60	1,665.00	0.00	464.60	15091164 - 4			
	10.19	3,443.20	2,305.80	0.00	1,137.40	16092245 - 3			
		13,485.15	10,280.60	0.00	3,204.55	סה"כ צריכה			
	12.00	-2,998.00	-2,544.00	0.00	-454.00	22048304 - 1	*ציבורי שנאי 8	22294	6
	13.55	-2,208.35	-1,902.70	0.00	-305.65	22048304 - 2			
	14.62	-3,045.10	-2,695.70	0.00	-349.40	22048304 - 3			
	12.94	-2,428.50	-1,950.00	0.00	-478.50	22048304 - 4			
	1.35	-87.30	-75.60	0.00	-11.70	22048309 - 1			
	2.66	-887.20	-747.20	0.00	-140.00	22048309 - 2			
	0.37	-52.50	-44.70	0.00	-7.80	22048309 - 3			
	5.97	-3,373.60	-2,852.25	0.00	-521.35	22048309 - 4			
	5.27	-2,021.60	-1,725.20	0.00	-296.40	22048319 - 1			
	0.85	-396.95	-335.95	0.00	-61.00	22048319 - 2			
	12.40	-7,604.75	-6,458.58	0.00	-1,146.18	22048319 - 3			
	11.22	-6,492.75	-5,521.95	0.00	-970.80	22048319 - 4			
	0.98	-249.55	-214.40	0.00	-35.15	22048320 - 1			
	1.25	-248.60	-208.75	0.00	-39.85	22048320 - 2			
	4.47	-1,443.50	-1,222.55	0.00	-220.95	22048320 - 3			
	1.61	-929.20	-786.40	0.00	-142.80	22048320 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048343 - 1			
	7.91	-1,650.80	-1,442.50	0.00	-208.30	22048343 - 2			
	7.30	-1,335.90	-1,126.20	0.00	-209.70	22048343 - 3			
	6.71	-1,300.50	-1,148.80	0.00	-151.70	22048343 - 4			
	7.99	-2,625.50	-2,221.00	0.00	-404.50	22048344 - 1			
	6.48	-611.20	-558.00	0.00	-53.20	22048344 - 2			
	4.16	-2,589.00	-2,166.20	0.00	-422.80	22048344 - 3			
	9.21	-2,206.45	-1,943.00	0.00	-263.45	22048344 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048345 - 1			
	0.22	-29.00	-24.65	0.00	-4.35	22048345 - 2			
	10.52	-3,090.30	-2,579.85	0.00	-510.45	22048345 - 3			
	5.76	-220.50	-194.75	0.00	-25.75	22048345 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048346 - 1			
	6.83	-947.20	-850.40	0.00	-96.80	22048346 - 2			
	7.34	-1,419.90	-1,269.80	0.00	-150.10	22048346 - 3			
	9.30	-644.55	-548.45	0.00	-96.10	22048346 - 4			

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048351 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048351 - 2			
	12.84	-928.90	-861.30	0.00	-67.60	22048351 - 3			
	7.67	-90.20	-51.70	0.00	-38.50	22048351 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048355 - 1			
	0.41	-300.20	-253.75	0.00	-46.45	22048355 - 2			
	2.51	-24.30	-16.90	0.00	-7.40	22048355 - 3			
	1.66	-1,010.90	-854.40	0.00	-156.50	22048355 - 4			
	393.22	129,635.61	105,936.87	0.00	23,698.74	81011724 - 1			
	53.98	-11,611.22	-8,831.69	0.00	-2,779.52	81011724 - 3			
	86.32	-39,441.31	-32,693.68	0.00	-6,747.63	81011724 - 4			
		-0.001	-0.001	0.00	0.00	81011724 - 5			
	6.30	-777.50	-648.10	0.00	-129.40	81018444 - 1			
	1.50	-423.80	-354.20	0.00	-69.60	81018444 - 2			
	8.00	-1,778.80	-1,549.00	0.00	-229.80	81018444 - 3			
	9.50	-3,406.40	-2,917.00	0.00	-489.40	81018444 - 5			
	1.40	-602.05	-528.30	0.00	-73.75	81018444 - 6			
	16.40	-2,017.90	-1,656.50	0.00	-361.40	81018444 - 7			
	10.55	-1,883.60	-1,565.30	0.00	-318.30	81018444 - 8			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81034859 - 1			
	7.60	-1,076.00	-916.50	0.00	-159.50	81034859 - 2			
	6.10	-971.10	-771.10	0.00	-200.00	81034859 - 3			
	10.90	-2,857.70	-2,389.40	0.00	-468.30	81034859 - 4			
	7.80	-1,121.20	-898.40	0.00	-222.80	81034859 - 5			
	8.20	-1,404.10	-1,208.80	0.00	-195.30	81034859 - 6			
	8.20	-759.10	-626.80	0.00	-132.30	81034859 - 7			
	8.30	-1,200.10	-1,026.80	0.00	-173.30	81034859 - 8			
		2,810.98	-42.28	0.00	2,853.26	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129205 - 3	*ציבורי שנאי 9	22535	7
	65.25	22,458.88	18,470.40	0.00	3,988.48	15129205 - 4			
	0.63	44.00	35.20	0.00	8.80	15129205 - 5			
	5.85	1,912.00	1,417.40	0.00	494.60	15129205 - 6			
	47.25	26,447.80	22,168.70	0.00	4,279.10	15129205 - 7			
	8.17	3,657.40	2,888.20	0.00	769.20	15129205 - 8			
	9.32	1,558.10	983.90	0.00	574.20	15129205 - 9			
	8.90	5,733.55	4,784.00	0.00	949.55	15129205 - 10			
	9.03	2,348.20	1,792.60	0.00	555.60	15129205 - 11			
	2.75	1,820.60	1,535.80	0.00	284.80	15129205 - 12			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15129205 - 13	109.60	0.00	209.10	318.70	1.46	
			15129205 - 14	111.20	0.00	351.20	462.40	9.17	
			סה"כ צריכה	12,125.13	0.00	54,636.50	66,761.63		
8	21558	דרגנועים	15091164 - 3	84.20	0.00	262.90	347.10	1.71	
			סה"כ צריכה	84.20	0.00	262.90	347.10		
9	21557	דרגנועים2	15091164 - 2	359.60	0.00	954.20	1,313.80	11.64	
			סה"כ צריכה	359.60	0.00	954.20	1,313.80		
10	22123	הזנה ללוח דיירים EE 5/7-2	81029270 - 1	9,228.23	0.00	35,765.93	44,994.16	192.58	
			סה"כ צריכה	9,228.23	0.00	35,765.93	44,994.16		
11	22019	הזנה ללוח חרום	18029704 - 10	106.40	0.00	238.40	344.80	3.54	
			סה"כ צריכה	106.40	0.00	238.40	344.80		
12	22015	יטא 2	18029704 - 4	575.80	0.00	2,565.80	3,141.60	11.08	
			סה"כ צריכה	575.80	0.00	2,565.80	3,141.60		
13	23184	יטא 5	16226471 - 7	218.40	0.00	990.80	1,209.20	7.40	
			סה"כ צריכה	218.40	0.00	990.80	1,209.20		
14	23183	יטא 6	16226471 - 8	58.00	0.00	178.40	236.40	5.86	
			סה"כ צריכה	58.00	0.00	178.40	236.40		
15	22014	יטא 7	18029704 - 3	394.80	0.00	2,019.80	2,414.60	9.06	
			סה"כ צריכה	394.80	0.00	2,019.80	2,414.60		
16	23185	יטא 8	16226471 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	23186	יטא 9	16226471 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	21698	לא להפקה חנויות+ציבורי מתחם גאפ 131	20281504 - 1	5,538.00	0.00	29,125.50	34,663.50	176.16	
			סה"כ צריכה	5,538.00	0.00	29,125.50	34,663.50		
19	15436	לוח 02E	15129205 - 12	284.80	0.00	1,535.80	1,820.60	2.75	
			סה"כ צריכה	284.80	0.00	1,535.80	1,820.60		
20	15437	לוח EP 33	15129205 - 13	109.60	0.00	209.10	318.70	1.46	
			סה"כ צריכה	109.60	0.00	209.10	318.70		
21	15434	לוח EP 35	15129205 - 10	949.55	0.00	4,784.00	5,733.55	8.90	
			סה"כ צריכה	949.55	0.00	4,784.00	5,733.55		
22	15433	לוח EP 36	15129205 - 9	574.20	0.00	983.90	1,558.10	9.32	
			סה"כ צריכה	574.20	0.00	983.90	1,558.10		
23	15428	לוח EP 3	15129205 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	21554	לוח דיירים EE3-5	16224906 - 3	17,166.40	0.00	70,396.80	87,563.20	399.50	
			סה"כ צריכה	17,166.40	0.00	70,396.80	87,563.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
25	21553	לוח דיירים EE5-3	16224906 - 1	9,210.00	0.00	37,201.20	46,411.20	225.82	
			סה"כ צריכה	9,210.00	0.00	37,201.20	46,411.20		
26	21555	לוח דיירים EE5-5	16224906 - 4	1,402.00	0.00	6,355.60	7,757.60	29.54	
			סה"כ צריכה	1,402.00	0.00	6,355.60	7,757.60		
27	15429	לוח חיוני 1	15129205 - 4	3,988.48	0.00	18,470.40	22,458.88	65.25	
			סה"כ צריכה	3,988.48	0.00	18,470.40	22,458.88		
28	21552	לוח חניון EN1	14155701 - 4	291.90	0.00	1,117.20	1,409.10	131.48	
			סה"כ צריכה	291.90	0.00	1,117.20	1,409.10		
29	22071	לוח חניון F625 EPN1	16092245 - 3	1,137.40	0.00	2,305.80	3,443.20	10.19	
			סה"כ צריכה	1,137.40	0.00	2,305.80	3,443.20		
30	15438	לוח יטאות	15129205 - 14	111.20	0.00	351.20	462.40	9.17	
			סה"כ צריכה	111.20	0.00	351.20	462.40		
31	22028	לוח מא	15129217 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	22024	לוח מא EP11	15129217 - 8	185.60	0.00	890.80	1,076.40	4.64	
			סה"כ צריכה	185.60	0.00	890.80	1,076.40		
33	22046	לוח מא EP12	16045527 - 1	37.94	0.00	103.95	141.88	10.16	
			סה"כ צריכה	37.94	0.00	103.95	141.88		
34	22048	לוח מא EP30	16045527 - 3	40.98	0.00	110.58	151.56	0.41	
			סה"כ צריכה	40.98	0.00	110.58	151.56		
35	22022	לוח מא EP31	15129217 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
36	22031	לוח מפוחים אויר צח	15129217 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	23182	לוח משאבות	16226471 - 5	9,899.20	0.00	50,718.40	60,617.60	164.51	
			סה"כ צריכה	9,899.20	0.00	50,718.40	60,617.60		
38	15435	לוח ציבורי E 2-7	15129205 - 11	555.60	0.00	1,792.60	2,348.20	9.03	
			סה"כ צריכה	555.60	0.00	1,792.60	2,348.20		
39	15431	לוח ציבורי E 2/1	15129205 - 7	4,279.10	0.00	22,168.70	26,447.80	47.25	
			סה"כ צריכה	4,279.10	0.00	22,168.70	26,447.80		
40	15432	לוח ציבורי E 2/3	15129205 - 8	769.20	0.00	2,888.20	3,657.40	8.17	
			סה"כ צריכה	769.20	0.00	2,888.20	3,657.40		
41	15430	לוח ציבורי E 2/5	15129205 - 6	494.60	0.00	1,417.40	1,912.00	5.85	
			סה"כ צריכה	494.60	0.00	1,417.40	1,912.00		
42	22023	לוח ציבורי E3-1	15129217 - 2	1.40	0.00	3.00	4.40	1.15	
			סה"כ צריכה	1.40	0.00	3.00	4.40		
43	22026	לוח ציבורי E3-3	15129217 - 9	173.60	0.00	623.40	797.00	2.75	
			סה"כ צריכה	173.60	0.00	623.40	797.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
44	22027	לוח ציבורי E3-5	15129217 - 10	629.20	0.00	2,309.00	2,938.20	7.87	
			סה"כ צריכה	629.20	0.00	2,309.00	2,938.20		
45	21556	לוח ציבורי E5-7	15091164 - 1	608.30	0.00	2,166.00	2,774.30	14.15	
			סה"כ צריכה	608.30	0.00	2,166.00	2,774.30		
46	21550	לוח ציבורי E5-7-1	14155701 - 1	666.50	0.00	2,958.70	3,625.20	21.36	
			סה"כ צריכה	666.50	0.00	2,958.70	3,625.20		
47	21559	לוח ציבורי E5-7-2	15091164 - 4	464.60	0.00	1,665.00	2,129.60	7.93	
			סה"כ צריכה	464.60	0.00	1,665.00	2,129.60		
48	22047	לוח ציבורי E6-4	16045527 - 2	35.68	0.00	93.99	129.67	0.32	
			סה"כ צריכה	35.68	0.00	93.99	129.67		
49	44094	לוח צרכנים EE	15129234 - 5	113.20	0.00	431.60	544.80	8.11	
			סה"כ צריכה	113.20	0.00	431.60	544.80		
50	15427	לוח צרכנים EE 1/3	15129234 - 4	1,402.80	0.00	6,513.20	7,916.00	54.27	
			סה"כ צריכה	1,402.80	0.00	6,513.20	7,916.00		
51	15426	לוח צרכנים EE 1/5	15129234 - 3	2,862.00	0.00	13,326.80	16,188.80	69.31	
			סה"כ צריכה	2,862.00	0.00	13,326.80	16,188.80		
52	22036	לוח צרכנים EE3-3	15129239 - 6	6,255.20	0.00	36,251.20	42,506.40	160.54	
			סה"כ צריכה	6,255.20	0.00	36,251.20	42,506.40		
53	22000	לוח צרכנים EE3/1	21262529 - 1	70.40	0.00	613.50	683.90	4.31	
			סה"כ צריכה	70.40	0.00	613.50	683.90		
54	23465	לידיעה -מדלי קירור לחלוקה*	18029704 - 1	2,368.60	0.00	7,767.80	10,136.40	26.79	
			18029704 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18029704 - 5	2,821.00	0.00	9,241.60	12,062.60	36.68	
			18029704 - 14	30,352.00	0.00	103,244.00	133,596.00	295.21	
			סה"כ צריכה	35,541.60	0.00	120,253.40	155,795.00		
55	31019	למעקב (בא ליקנין)*	22048323 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
56	21672	למעקב -8.1-פרטנר אנטנות*	22048346 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
57	21685	למעקב 141-קניון לשעבר אריסטו שמת*	22048335 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
58	21688	למעקב 151.1-קניון לשעבר סמארטפון גרעין 5 ק.3*	22048339 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
59	21707	למעקב 167-חדר מירס*	22048324 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דיר	שם דיר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
60	22143	למעקב 180 קניון (לשעבר בודי שופ)*	16193880 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
61	22090	למעקב 267.4-שייפ מפוח עשן*	81011724 - 5	0.00	0.00	0.001	0.001		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.001	0.001		
62	21913	למעקב 8.3-פרטנר אנטנות*	22048250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
63	21963	למעקב 8.4-פרטנר אנטנות*	22048226 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
64	21970	למעקב פנוי 11 - 266-שנטי*	22048355 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
65	21901	למעקב קניון (לשעבר 154-רויאלטי)*	22048354 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
66	21967	למעקב 004-קידום לחמן*	22048351 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
67	22029	מא חדר חשמל	15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
68	22030	מזרקת מים	15129217 - 13	66.70	0.00	364.00	430.70	0.64	
			סה"כ צריכה	66.70	0.00	364.00	430.70		
69	22069	מעלית 17	16092245 - 1	17.55	0.00	89.80	107.35	65.52	
			סה"כ צריכה	17.55	0.00	89.80	107.35		
70	22070	מעלית 18	16092245 - 2	16.95	0.00	86.80	103.75	98.16	
			סה"כ צריכה	16.95	0.00	86.80	103.75		
71	15425	משאבות ספרינקלים	15129234 - 2	0.00	0.00	89.60	89.60	52.33	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	89.60	89.60		
72	21998	פנוי 11-167.1 רכות מירס 24803-03	22048332 - 3	18.45	0.00	107.90	126.35	1.67	
			סה"כ צריכה	18.45	0.00	107.90	126.35		
73	22106	פנוי - ניר ברוש - 81011867-6	81011867 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
74	22092	פנוי -אזרה	81011724 - 7	1.32	0.00	7.98	9.30	0.02	
			סה"כ צריכה	1.32	0.00	7.98	9.30		
75	21647	פנוי 1-13177-06	22048345 - 2	4.35	0.00	24.65	29.00	0.22	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	4.35	0.00	24.65	29.00		
76	21650	פנוי 2 א-מקדונלדס 22798-01	22048329 - 1	203.70	0.00	714.20	917.90	3.96	
			סה"כ צריכה	203.70	0.00	714.20	917.90		
77	21653	פנוי 3 178-179 טו גו חנות זמנית 22798-04 לשעבר	22048329 - 4	77.70	0.00	257.60	335.30	1.31	
			סה"כ צריכה	77.70	0.00	257.60	335.30		
78	21709	פנוי 7 121-קרייז ליין לשעבר 24306-08	22048324 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
79	21849	פנוי 8 022-קדי סטאר 24318-06	22048338 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
80	21906	פנוי 9 227- רוקפורט לשעבר 24322-03	22048305 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
81	22091	פנוי-מנגו מפוח עשן	81011724 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
82	22135	ציבורי דרגנוע יורד	81036741 - 1	96.40	0.00	311.10	407.50	2.00	
			סה"כ צריכה	96.40	0.00	311.10	407.50		
83	22136	ציבורי דרגנוע עולה	81036741 - 2	267.00	0.00	735.20	1,002.20	4.90	
			סה"כ צריכה	267.00	0.00	735.20	1,002.20		
84	22137	ציבורי יחידה מא חדשה	81036741 - 3	443.60	0.00	1,711.40	2,155.00	7.80	
			סה"כ צריכה	443.60	0.00	1,711.40	2,155.00		
85	22138	ציבורי יטא קיימת מא 7	81036741 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
86	22087	ציבורי לוח חיוני	81011724 - 2	1,066.83	0.00	4,815.92	5,882.75	39.17	
			סה"כ צריכה	1,066.83	0.00	4,815.92	5,882.75		
87	22139	ציבורי תאורת חוץ	81036741 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
88	22017	צילר 1	18029704 - 8	0.00	0.00	945.20	945.20	84.44	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	945.20	945.20		
89	22020	צילר 2	18029704 - 11	0.00	0.00	1,726.00	1,726.00	147.27	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	1,726.00	1,726.00		
90	23181	צילר 3	16226471 - 1	40.80	0.00	1,896.00	1,936.80	182.68	
			סה"כ צריכה	40.80	0.00	1,896.00	1,936.80		
91	23180	צילר 4	16226471 - 2	1,908.00	0.00	9,207.20	11,115.20	286.19	
			סה"כ צריכה	1,908.00	0.00	9,207.20	11,115.20		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
92	23179	צילר 5	16226471 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
93	23178	צילר 6	16226471 - 4	6,162.40	0.00	31,202.40	37,364.80	241.52	
			סה"כ צריכה	6,162.40	0.00	31,202.40	37,364.80		
94	22018	צילר 7	18029704 - 9	5,790.00	0.00	18,632.80	24,422.80	92.58	
			סה"כ צריכה	5,790.00	0.00	18,632.80	24,422.80		
95	16943	ראשי לוח EE2/3	15129205 - 1	4,223.20	0.00	16,829.20	21,052.40	93.62	
			סה"כ צריכה	4,223.20	0.00	16,829.20	21,052.40		
96	16944	ראשי לוח EE2/5	15129205 - 2	4,292.80	0.00	20,833.60	25,126.40	115.84	
			סה"כ צריכה	4,292.80	0.00	20,833.60	25,126.40		
97	21551	ראשי לוח גנרטור	14155701 - 3	492.25	0.00	2,134.00	2,626.25	7.51	
			סה"כ צריכה	492.25	0.00	2,134.00	2,626.25		
98	44095	ראשי מעגלים FSE- FS26	15129234 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
99	23187	ראשי מפסקים F421-429	16226471 - 6	1,992.40	0.00	9,380.00	11,372.40	28.03	
			סה"כ צריכה	1,992.40	0.00	9,380.00	11,372.40		
100	22049	שלט גולף	16045527 - 4	2.26	0.00	5.67	7.94	10.47	
			סה"כ צריכה	2.26	0.00	5.67	7.94		
101	22050	שלט זיפ	16045528 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
102	22051	שלט מקדולנד	16045528 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
103	22052	שלט קפה גו	16045528 - 3	32.16	0.00	86.72	118.88	0.29	
			סה"כ צריכה	32.16	0.00	86.72	118.88		
104	22053	שלט קרניז	16045528 - 4	66.14	0.00	178.46	244.61	0.60	
			סה"כ צריכה	66.14	0.00	178.46	244.61		
105	22005	שנאי 1	22048303 - 4	39,212.00	0.00	221,176.00	260,388.00	956.36	
			סה"כ צריכה	39,212.00	0.00	221,176.00	260,388.00		
106	21700	שנאי 2	20281514 - 1	21,212.00	0.00	106,168.50	127,380.50	488.40	
			סה"כ צריכה	21,212.00	0.00	106,168.50	127,380.50		
107	21985	שנאי 3	20281500 - 1	31,364.50	0.00	154,569.00	185,933.50	619.60	
			סה"כ צריכה	31,364.50	0.00	154,569.00	185,933.50		
108	22075	שנאי 4	16226471 - 15	30,263.50	0.00	143,956.00	174,219.50	11.41	
			סה"כ צריכה	30,263.50	0.00	143,956.00	174,219.50		
109	22125	שנאי 5	81029731 - 1	50,762.90	0.00	186,700.82	237,463.72	800.36	
			סה"כ צריכה	50,762.90	0.00	186,700.82	237,463.72		
110	22105	שנאי 6	81011867 - 5	21,120.00	0.00	84,108.88	105,228.88	370.28	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	21,120.00	0.00	84,108.88	105,228.88		
111	22086	שנאי 8	1 - 81011724	23,698.74	0.00	105,936.87	129,635.61	393.22	
			סה"כ צריכה	23,698.74	0.00	105,936.87	129,635.61		
112	22098	שנאי 9	5 - 81011813	34,589.85	0.00	155,310.05	189,899.90	621.36	
			סה"כ צריכה	34,589.85	0.00	155,310.05	189,899.90		

