



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: דורבן מרכבים פ"ת

תקופת דוח: (31/10/23 - 01/10/23)

תאריך הפקה: 07/11/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30635	אוטופיה (מבנה D)	21262507 - 1	443.90	0.00	5,595.80	6,039.70	19.20	
			סה"כ צריכה	443.90	0.00	5,595.80	6,039.70		
2	40044	אוריאן (מבנה A)	21262526 - 1	442.40	0.00	4,224.90	4,667.30	19.50	
			סה"כ צריכה	442.40	0.00	4,224.90	4,667.30		
3	44907	גנרל פרטס	20281507 - 1	5,804.50	0.00	27,684.00	33,488.50	409.92	
			סה"כ צריכה	5,804.50	0.00	27,684.00	33,488.50		
4	30665	משרד הביטחון	81009639 - 1	24,338.50	0.00	127,074.30	151,412.80	427.52	
			81011469 - 1	9,954.90	0.00	51,976.74	61,931.64	165.72	
			81011498 - 1	16,984.74	0.00	103,611.96	120,596.70	289.20	
			סה"כ צריכה	51,278.14	0.00	282,663.00	333,941.14		
5	30658	ציבורי	17313231 - 1	37.90	0.00	143.30	181.20	4.71	
			סה"כ צריכה	37.90	0.00	143.30	181.20		
6	42596	קשת טעמים בע"מ	21262426 - 1	20,586.00	0.00	121,076.00	141,662.00	459.52	
			סה"כ צריכה	20,586.00	0.00	121,076.00	141,662.00		
7	30664	תאורת חוץ F	81011498 - 3	984.98	0.00	3,941.76	4,926.74	13.57	
			סה"כ צריכה	984.98	0.00	3,941.76	4,926.74		
			סה"כ צריכה	79,577.82	0.00	445,328.76	524,906.58		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				524,906.58		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (79,577.82 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (445,328.76 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30663	שנאי 4 (שוכרים)	20281533 - 1	29,090.10	0.00	62,106.20	91,196.30	611.00	
			20281534 - 1	274.30	0.00	34,248.90	34,523.20	199.36	
			סה"כ צריכה	29,364.40	0.00	96,355.10	125,719.50		

