



**דוח קוט"ש**

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בנין אורן

תקופת דוח: (31/10/23 - 01/10/23)


תאריך הפקה: 09/11/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30581	LSEG - קומת קרקע	7 - 81007907	1,462.55	0.00	8,227.15	9,689.70	24.21	
			סה"כ צריכה	1,462.55	0.00	8,227.15	9,689.70		
2	30584	מיזוג אויר	1 - 70054711	1,629.64	0.00	9,886.84	11,516.47	93.26	
			2 - 81007765	2,438.54	0.00	12,171.55	14,610.10	117.70	
			1 - 81007907	1,056.10	0.00	6,442.40	7,498.50	17.68	
			2 - 81007907	4,842.46	0.00	32,708.21	37,550.67	141.70	
			3 - 81007907	432.75	0.00	2,422.05	2,854.80	18.32	
			4 - 81007907	765.63	0.00	4,198.89	4,964.52	17.18	
			8 - 81007907	4,202.67	0.00	23,098.18	27,300.85	147.55	
			סה"כ צריכה	15,367.79	0.00	90,928.12	106,295.91		
3	30585	ציבורי	1 - 81007805	1,078.96	0.00	5,152.76	6,231.72	13.31	
			2 - 81007805	57.48	0.00	335.12	392.60	0.99	
			8 - 81007805	3,685.46	0.00	20,452.03	24,137.48	41.14	
			5 - 81007907	-79.34	0.00	-302.76	-382.09	1.19	
			סה"כ צריכה	4,742.57	0.00	25,637.15	30,379.71		
4	43441	קומה 01 - 3 די אס	1 - 81007765	-135.43	0.00	-830.24	-965.66	1.35	
			6 - 81007765	853.73	0.00	4,945.98	5,799.71	9.63	
			סה"כ צריכה	718.30	0.00	4,115.75	4,834.05		
5	32078	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	8 - 81007765	264.32	0.00	1,168.58	1,432.89	5.19	
			סה"כ צריכה	264.32	0.00	1,168.58	1,432.89		
6	32079	קומה 02 - אופרטיב חיוני	6 - 81007805	45.94	0.00	270.73	316.67	0.67	
			סה"כ צריכה	45.94	0.00	270.73	316.67		
7	30588	קומה 02 - עודכנית	1 - 81007765	135.43	0.00	830.24	965.66	1.35	
			3 - 81007765	1,022.18	0.00	6,361.31	7,383.49	17.39	
			8 - 81007765	-264.32	0.00	-1,168.58	-1,432.89	5.19	
			סה"כ צריכה	893.29	0.00	6,022.97	6,916.26		
8	42660	קומה 03 - פלאפון UPS	1 - 20281994	2,061.50	0.00	11,272.80	13,334.30	35.88	
			סה"כ צריכה	2,061.50	0.00	11,272.80	13,334.30		
9	30587	קומה 03+04 - סלספורט	4 - 81007765	1,375.20	0.00	8,333.20	9,708.40	13.41	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81007765 - 5	1,417.55	0.00	8,367.73	9,785.28	24.35	
			סה"כ צריכה	2,792.75	0.00	16,700.93	19,493.68		
10	39035	קומה 06 - פרוייקט פלאפון	81007805 - 3	671.31	0.00	3,354.83	4,026.14	9.86	
			סה"כ צריכה	671.31	0.00	3,354.83	4,026.14		
11	39036	קומה 07 - פרוייקט פלאפון	81007805 - 5	569.87	0.00	3,019.36	3,589.22	8.60	
			סה"כ צריכה	569.87	0.00	3,019.36	3,589.22		
12	30571	קומה 08 - מארוול	81007805 - 4	11,096.19	0.00	63,571.17	74,667.36	110.02	
			סה"כ צריכה	11,096.19	0.00	63,571.17	74,667.36		
13	39037	קומה 09 - פלאפון	81007805 - 7	2,161.04	0.00	12,143.32	14,304.36	23.96	
			סה"כ צריכה	2,161.04	0.00	12,143.32	14,304.36		
14	30580	קומה 5 - סלספורס	81007907 - 6	219.58	0.00	1,317.41	1,536.98	3.46	
			סה"כ צריכה	219.58	0.00	1,317.41	1,536.98		
			סה"כ צריכה	43,066.99	0.00	247,750.26	290,817.25		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				290,817.25		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (43,066.99 Kwh)  
■ גבע (0.00 Kwh)  
■ שפל (247,750.26 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30558	ראשי שנאי 1	70044501 - 1	17,028.86	0.00	104,139.07	121,167.94	256.13	
			סה"כ צריכה	17,028.86	0.00	104,139.07	121,167.94		
2	30556	ראשי שנאי 2	70024121 - 1	19,258.11	0.00	107,612.93	126,871.04	195.33	
			סה"כ צריכה	19,258.11	0.00	107,612.93	126,871.04		
3	30566	ראשי שנאי 3	81007765 - 7	7,080.83	0.00	39,981.06	47,061.89	168.70	
			סה"כ צריכה	7,080.83	0.00	39,981.06	47,061.89		

